


Референтно упатство за инсталатер

## Daikin собен клима уред



CTXM15A2V1B  
CTXM15A5V1B

FTXM20A2V1B  
FTXM20A5V1B  
FTXM25A2V1B  
FTXM25A5V1B  
FTXM35A2V1B  
FTXM35A5V1B  
FTXM42A2V1B  
FTXM42A5V1B  
FTXM50A2V1B  
FTXM50A5V1B

ATXM20A2V1B  
ATXM20A5V1B  
ATXM25A2V1B  
ATXM25A5V1B  
ATXM35A2V1B  
ATXM35A5V1B  
ATXM50A2V1B  
ATXM50A5V1B

# Содржина

|          |                                                                                                        |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>За документацијата</b>                                                                              | <b>4</b>  |
| 1.1      | За овој документ                                                                                       | 4         |
| 1.2      | Значење на предупредувања и симболи                                                                    | 5         |
| <b>2</b> | <b>Општи безбедносни предупредувања</b>                                                                | <b>7</b>  |
| 2.1      | За инсталатерот                                                                                        | 7         |
| 2.1.1    | Општо                                                                                                  | 7         |
| 2.1.2    | Локација за инсталација                                                                                | 8         |
| 2.1.3    | Разладно средство — во случај на R410A или R32                                                         | 11        |
| 2.1.4    | Електрична енергија                                                                                    | 13        |
| <b>3</b> | <b>Специфични безбедносни упатства за инсталатер</b>                                                   | <b>16</b> |
| <b>4</b> | <b>За кутијата</b>                                                                                     | <b>18</b> |
| 4.1      | Внатрешна единица                                                                                      | 18        |
| 4.1.1    | Да ја распакувате внатрешната единица                                                                  | 18        |
| 4.1.2    | Да ги извадите додатоците од внатрешната единица                                                       | 18        |
| <b>5</b> | <b>За единицата</b>                                                                                    | <b>20</b> |
| 5.1      | Приказ на систем                                                                                       | 20        |
| 5.2      | Опсег на работење                                                                                      | 20        |
| 5.3      | За безжичната ЛАН                                                                                      | 21        |
| 5.3.1    | Предупредувања кога се користи безжичниот ЛАН                                                          | 21        |
| 5.3.2    | Основни параметри                                                                                      | 22        |
| 5.3.3    | Поставување на безжичната ЛАН                                                                          | 22        |
| <b>6</b> | <b>Инсталирање на единицата</b>                                                                        | <b>23</b> |
| 6.1      | Подготовка на локацијата за инсталација                                                                | 23        |
| 6.1.1    | Барања кои треба да ги исполни локацијата за инсталација на внатрешна единица                          | 23        |
| 6.2      | Отворање на единицата                                                                                  | 25        |
| 6.2.1    | Да го извадите предниот панел                                                                          | 25        |
| 6.2.2    | Да го отворите капакот за сервисирање                                                                  | 25        |
| 6.2.3    | Да ја извадите предната решетка                                                                        | 25        |
| 6.2.4    | Да го извадите капакот на кутијата со електрично вжичување                                             | 26        |
| 6.3      | Монтирање на внатрешната единица                                                                       | 27        |
| 6.3.1    | Да се инсталира плочата за монтирање                                                                   | 27        |
| 6.3.2    | Да издупчите отвор во сид                                                                              | 28        |
| 6.3.3    | Да ја извадите облогата на портата на цевката                                                          | 29        |
| 6.4      | Поврзување на цевководот за одвод                                                                      | 29        |
| 6.4.1    | Општи упатства                                                                                         | 29        |
| 6.4.2    | Да ги поврзете цевките на десната страна, десно назад или долу десно                                   | 30        |
| 6.4.3    | Да ги поврзете цевките на левата страна, лево назад или долу лево                                      | 31        |
| 6.4.4    | Да проверите за истекувања на вода                                                                     | 32        |
| <b>7</b> | <b>Инсталирање на цевковод</b>                                                                         | <b>33</b> |
| 7.1      | Подготвување цевковод за разладно средство                                                             | 33        |
| 7.1.1    | Барања за цевковод за разладно средство                                                                | 33        |
| 7.1.2    | Изолација на цевките со разладно средство                                                              | 34        |
| 7.2      | Поврзување на цевководот со разладно средство                                                          | 34        |
| 7.2.1    | За поврзување на цевководот за разладно средство                                                       | 34        |
| 7.2.2    | Мерки на претпазливост при поврзување на цевководот за разладно средство                               | 35        |
| 7.2.3    | Упатства при поврзување на цевководот за разладно средство                                             | 36        |
| 7.2.4    | Упатства за свиткување цевка                                                                           | 36        |
| 7.2.5    | За да направите конус на крајот на цевката                                                             | 37        |
| 7.2.6    | Да го поврзете цевководот за разладно средство со внатрешната единица                                  | 37        |
| 7.2.7    | За да ги проверите споевите на цевките за разладно средство за истекувања по полнење разладно средство | 38        |
| <b>8</b> | <b>Електрична инсталација</b>                                                                          | <b>39</b> |
| 8.1      | За поврзување на електричното вжичување                                                                | 39        |
| 8.1.1    | Мерки на претпазливост при поврзување на електрично вжичување                                          | 39        |
| 8.1.2    | Упатства при поврзување на електрично вжичување                                                        | 40        |
| 8.1.3    | Спецификации на компоненти за стандардно вжичување                                                     | 42        |
| 8.2      | Да го поврзете електричното вжичување со внатрешната единица                                           | 42        |
| 8.3      | Да поврзете опционални додатоци (жичен кориснички интерфејс, централен кориснички интерфејс и сл.)     | 44        |
| <b>9</b> | <b>Завршување на инсталирањето на внатрешната единица</b>                                              | <b>45</b> |

|           |                                                                                                        |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 9.1       | Да ги изолирате цевките за одвод, цевките за разладно средство и каблите за меѓусебно поврзување ..... | 45        |
| 9.2       | Да поминат цевките низ отворот во сидот .....                                                          | 45        |
| 9.3       | Да ја прицврстите единицата на плочата за монтирање .....                                              | 46        |
| 9.4       | Затворање на единицата .....                                                                           | 46        |
| 9.4.1     | За повторно инсталирање на предната решетка .....                                                      | 46        |
| 9.4.2     | Да го затворите капакот за сервисирање .....                                                           | 47        |
| 9.4.3     | Повторно да го инсталирате предниот панел .....                                                        | 47        |
| <b>10</b> | <b>Конфигурација</b>                                                                                   | <b>48</b> |
| 10.1      | Да поставите на различен канал на приемникот на инфрацрвен сигнал на внатрешната единица .....         | 48        |
| <b>11</b> | <b>Пуштање во погон</b>                                                                                | <b>50</b> |
| 11.1      | Преглед: Пуштање во погон .....                                                                        | 50        |
| 11.2      | Листа за проверка при пуштање во погон .....                                                           | 50        |
| 11.3      | Да извршите пробно вклучување .....                                                                    | 51        |
| 11.3.1    | Да извршите пробно вклучување со користење на безжичниот далечински управувач .....                    | 51        |
| <b>12</b> | <b>Предавање на корисникот</b>                                                                         | <b>52</b> |
| <b>13</b> | <b>Решавање проблеми</b>                                                                               | <b>53</b> |
| 13.1      | Решавање проблеми врз основа на шифри за грешка .....                                                  | 53        |
| <b>14</b> | <b>Фрлање</b>                                                                                          | <b>55</b> |
| <b>15</b> | <b>Технички податоци</b>                                                                               | <b>56</b> |
| 15.1      | Дијаграм за вжичување .....                                                                            | 56        |
| 15.1.1    | Легенда за унифициран дијаграм за вжичување .....                                                      | 56        |
| <b>16</b> | <b>Речник</b>                                                                                          | <b>60</b> |

# 1 За документацијата

## 1.1 За овој документ



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Уверете се дека инсталацијата, сервисирањето, одржувањето, поправката и употребените материјали ги следат упатствата од Daikin (вклучувајќи ги сите документи наведени во "Збирка на документи") и, како дополнително, се усогласени со применлива легислатива и се извршуваат само од квалификувани лица. Во Европа и областите каде се применуваат IEC стандарди, EN/IEC 60335-2-40 е применливиот стандард.



### ИНФОРМАЦИИ

Уверете се дека корисникот има печатена документација и побарајте да ја чува за идна потреба.

### Целна група

Овластени инсталатери



### ИНФОРМАЦИИ

Овој уред е наменет да се користи од експерт или обучени корисници во продавници, во лесна индустрија и на фарми, или за комерцијална и употреба во домаќинство од лаици.

### Збирка документи

Овој документ е дел од збирка документи. Целосната збирка се состои од:

- **Општи безбедносни предупредувања:**
  - Безбедносни упатства што МОРА да ги прочитате пред инсталирање
  - Формат: Хартија (во кутијата на внатрешната единица)
- **Упатство за инсталирање на внатрешна единица:**
  - Упатства за инсталација
  - Формат: Хартија (во кутијата на внатрешната единица)
- **Референтно упатство за инсталатер:**
  - Подготовка на инсталацијата, добри практики, референтни податоци,...
  - Формат: Дигитални датотеки на <https://www.daikin.eu>. Користете ја функцијата за пребарување Q за да го најдете вашиот модел.

Најнови ревизии на доставената документација може да се достапни на регионалната Daikin веб-страница или преку вашиот продавач.

Скенирајте го QR-кодот подолу за да ја најдете целата збирка документи и повеќе информации за вашиот производ на Daikin website.



ATXM-A



CTXM-A



FTXM-A

Оригиналните упатства се напишани на англиски јазик. Сите други јазици се преводи на оригиналните упатства.

**Технички инжењерски податоци**

- **Подзбир** на најновите технички податоци е достапен на регионалната Daikin веб-страница (достапно за јавноста).
- **Целиот сет** на најновите технички податоци е достапен на Daikin Business Portal (потребна е автентикација).

## 1.2 Значење на предупредувања и симболи

**ОПАСНОСТ**

Укажува на ситуација која доведува до смрт или сериозна повреда.

**ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР**

Укажува на ситуација која може да доведе до струен удар.

**ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД ГОРЕЊЕ/ПАЛЕЊЕ**

Укажува на ситуација која може да доведе до запалување/палење поради екстремно високи или ниски температури.

**ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД ЕКСПЛОЗИЈА**

Укажува на ситуација која може да доведе до експлозија.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Укажува на ситуација која доведува до смрт или сериозна повреда.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: ЗАПАЛИВ МАТЕРИЈАЛ**

A2L

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: БЛАГО ЗАПАЛИВ МАТЕРИЈАЛ**

Разладното средство во единицата е слабо запаливо.

**ВНИМАНИЕ**

Укажува на ситуација која доведува до мала или умерена повреда.

**НАПОМЕНА**

Укажува на ситуација која може да доведе до оштетување на опрема или имот.

**ИНФОРМАЦИИ**

Укажува на корисни совети или дополнителни информации.

Симболи што се користат на единицата:

| Симбол | Објаснување                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Пред инсталацијата, прочитајте го упатство за инсталација и работење и упатството за вжичување. |

| Симбол                                                                            | Објаснување                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Пред да извршувате одржување и задачи на сервисирање, прочитајте го упатството за сервисирање. |
|  | За повеќе информации, погледнете го референтно упатство за инсталатер и корисник.              |
|  | Единицата содржи ротирачки делови. Внимавајте кога ја сервисирате или прегледувате единицата.  |

Симболи што се користат во документацијата:

| Симбол                                                                            | Објаснување                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Укажува на наслов на слика или упатување до истата.<br><b>Пример:</b> "▲ 1–3 Наслов на слика " значи "Слика 3 во поглавје 1".   |
|  | Укажува на наслов на табела или упатување до истата.<br><b>Пример:</b> "■ 1–3 Наслов на табела" значи "Табела 3 во поглавје 1". |

## 2 Општи безбедносни предупредувања

### 2.1 За инсталатерот

#### 2.1.1 Општо

Ако НЕ сте сигурни како да ја инсталирате или како да работите со единицата, контактирајте го продавачот.



#### ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД ГОРЕЊЕ/ПАЛЕЊЕ

- НЕ допирајте го цевководот за разладно средство, цевководот за вода или внатрешните делови во текот на и непосредно по работата. Тие може да се прежешки или преладни. Дајте им време да се вратат на нормалната температура. Ако МОРА да ги допрете, носете заштитни ракавици.
- НЕ допирајте никакво ненадејно истечено разладно средство.



#### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Несоодветната инсталација или додавање на опрема или додатоци може да доведе до струен удар, краток спој, истекувања, пожар или друго оштетување на опремата. Користете САМО додатоци, опционална опрема и резервни делови изработени или одобрени од Daikin освен ако не е наведено поинаку.



#### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Уверете се дека инсталацијата, тестирањето и применетите материјали се усогласени со применливата легислатива (најгоре во упатствата опишани во Daikin документацијата).



#### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Раскинете и фрлете пластични кеси за пакување за никој, особено НЕ децата, да може да си играат со нив. **Можна последица:** гушење.



#### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Преземете соодветни мерки да спречите единицата да може да се користи како засолниште од мали животни. Малите животни кои може да дојдат во допир со електрични делови може да предизвикаат дефекти, чад или пожар.



#### ВНИМАНИЕ

Носете соодветна лична заштитна опрема (заштитни ракавици, безбедносни очила,...) кога го инсталирате, одржувате или го сервисирате системот.



#### ВНИМАНИЕ

НЕ допирајте го влезот за воздух или алуминиумските перки на единицата.



#### ВНИМАНИЕ

- НЕ ставајте никави предмети или опрема врз единицата.
- НЕ седете, не качувајте се и не стојте на единицата.

Во согласност со применливата легислатива, може да биде неопходно да се обезбеди дневник со производот кој содржи најмалку: информации за одржување, поправки, резултати од тестови, периоди на подготвеност,...

Исто така, најмалку, следните информации МОРА да бидат обезбедени на пристапно место на производот:

- Упатства за исклучување на системот во случај на итност
- Име и адреса на противпожарна станица, полиција и болница
- Име, адреса и дневни и ноќни телефонски броеви за добивање услуга

Во Европа, EN378 ги обезбедува потребните упатства за овој дневник.

### 2.1.2 Локација за инсталација

- Обезбедете доволно простор околу единицата за сервисирање и циркулирање воздух.
- Уверете се дека локацијата за инсталација ја издржува тежината и вибрацијата на единицата.
- Уверете се дека подрачјето е добро проветрено. НЕ блокирајте никакви отвори за вентилација.
- Уверете се дека единицата е рамна.

НЕ инсталирајте ја единицата на следните места:

- Во потенцијално експлозивни атмосфери.
- На места каде што има машинерија што емитува електромагнетни бранови. Електромагнетните бранови може да го нарушат системот на контрола и да предизвикаат дефект на опремата.
- На места каде што постои ризик од пожар поради истекување на запаливи гасови (пример: разредувач или бензин), јаглородни влакна, запалива прашина.
- На места каде што се произведува корозивен гас (пример: гас на сулфурна киселина). Корозија на бакарни цевки или залемени делови може да предизвика истекување на разладното средство.
- Во бањи.

### Упатства за опрема која користи разладно средство R32



A2L

#### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: БЛАГО ЗАПАЛИВ МАТЕРИЈАЛ

Разладното средство во единицата е слабо запаливо.



#### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- НЕ дупчете ги и не согорувајте ги деловите што се користат во циклусот на разладното средство.
- НЕ користете материјали за чистење или начини да го забрзате процесот на одмрзнување поинакви од оние што се препорачани од производителот.
- Имајте во предвид дека разладното средство во системот нема мирис.



#### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Уредот треба да се складира така за да се спречи механичко оштетување и во добро проветрена просторија без постојано функционални извори на палење (пример: отворен оган, апарат кој работи на гас или електрична греалка која работи) и е со големина на просторија како што е наведено подолу.



**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Уверете се дека инсталацијата, сервисирањето, одржувањето и поправката се усогласени со упатства од Daikin и со применлива легислатива и се извршуваат САМО од овластени лица.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Ако една или повеќе простории се поврзани на единицата со користење на канален систем, уверете се дека:

- нема функционални извори на палење (пример: отворен оган, уред кој работи на гас или функционална електрична греалка) во случај ако површината на подот е помала од минималната површина на подот A (m<sup>2</sup>).
- не се инсталирани помошни уреди кои може да бидат потенцијален извор на палење при каналното поставување (пример: жешки површини со температура која надминува 700°C и уред за електрично префрлање);
- се користат само помошни уреди одобрени од производителот при поставувањето канали;
- влезот И излезот за воздух директно се поврзуваат на истата просторија со поставување канали. НЕ користете простори како лажен таван како канал за влезот или излезот за воздух.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

- Преземете мерки на претпазливост за да се избегне прекумерна вибрација или пулсирање врз цевководот со разладно средство.
- Заштитете ги сигурносните уреди, цевководот и опремата колку што е можно повеќе од неповолни влијанија на средината.
- Оставете простор за ширење и собирање на долги изведби на цевковод.
- Дизајнирајте и инсталирајте цевководот во системите за ладење така да ја минимизира веројатноста хидрауличен шок да го оштети системот.
- Монтирајте ја внатрешната опрема и цевките безбедно и заштитете ги за да избегнете случајно продупчување на опрема или цевки во случај на преместување мебел или активности на реконструкција.

**ВНИМАНИЕ**

НЕ користете потенцијални извори на палење при пребарување за или откривање на истекувања на разладно средство.

**НАПОМЕНА**

- НЕ користете повторно споеви и бакарни заптивки кои веќе биле користени.
- Направените споеви во инсталацијата помеѓу деловите на системот со разладно средство треба да бидат пристапни за цели на одржување.

## Побарувања за простор за инсталација



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Ако уредите содржат разладно средство R32, површината на подот на просторијата во која уредите се инсталирани, работат и се складираани МОРА да биде поголема од минималната површина на подот дефинирана во табелата подолу А (m<sup>2</sup>). Ова се однесува на:

- Внатрешни единици **без** сензор за истекување разладно средство; во случаи на внатрешни единици **со** сензор за истекување разладно средство, консултирајте го упатството за инсталирање
- Надворешни единици инсталирани или складираани внатре (пр. зимска градина, гаража, машинска просторија)



### НАПОМЕНА

- Заштитете го цевководот од физичко оштетување.
- Уверете се дека цевководот е безбедно монтиран.
- Инсталацијата на цевки сведете ја на минимум.

## За одредување на минималната површина на подот

- Одредете го вкупното полнење на разладно средство во системот (= фабричко полнење разладно средство ① + ② дополнително наполнето количество разладно средство).

Contains fluorinated greenhouse gases

**R32**  
GWP: xxx

① =  kg

② =  kg


① + ② =  kg

$\frac{\text{GWP} \times \text{kg}}{1000} = \text{tCO}_2\text{eq}$

- Одредете кој графикон или табела да се користи.
  - За внатрешни единици: Дали единицата е монтирана на таван, монтирана на сид или е подно-парапетна?
  - За надворешни единици инсталирани или складираани внатре, ова зависи од висината за инсталација:

| Ако висината за инсталација е... | Тогаш користете го графиконот или табелата за... |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <1,8 m                           | Подно-парапетни единици                          |
| 1,8≤x<2,2 m                      | Единици монтирани на сид                         |
| ≥2,2 m                           | Единици монтирани на таван                       |

- Користете го графиконот или табелата да се одреди минималната површина на подот.



| Ceiling-mounted unit <sup>(a)</sup> |                       | Wall-mounted unit <sup>(b)</sup> |                       | Floor-standing unit <sup>(c)</sup> |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| m (kg)                              | A <sub>min</sub> (m²) | m (kg)                           | A <sub>min</sub> (m²) | m (kg)                             | A <sub>min</sub> (m²) |
| ≤1.842                              | —                     | ≤1.842                           | —                     | ≤1.842                             | —                     |
| 1.843                               | 3.64                  | 1.843                            | 4.45                  | 1.843                              | 28.9                  |
| 2.0                                 | 3.95                  | 2.0                              | 4.83                  | 2.0                                | 34.0                  |
| 2.2                                 | 4.34                  | 2.2                              | 5.31                  | 2.2                                | 41.2                  |
| 2.4                                 | 4.74                  | 2.4                              | 5.79                  | 2.4                                | 49.0                  |
| 2.6                                 | 5.13                  | 2.6                              | 6.39                  | 2.6                                | 57.5                  |
| 2.8                                 | 5.53                  | 2.8                              | 7.41                  | 2.8                                | 66.7                  |
| 3.0                                 | 5.92                  | 3.0                              | 8.51                  | 3.0                                | 76.6                  |
| 3.2                                 | 6.48                  | 3.2                              | 9.68                  | 3.2                                | 87.2                  |
| 3.4                                 | 7.32                  | 3.4                              | 10.9                  | 3.4                                | 98.4                  |
| 3.6                                 | 8.20                  | 3.6                              | 12.3                  | 3.6                                | 110                   |
| 3.8                                 | 9.14                  | 3.8                              | 13.7                  | 3.8                                | 123                   |
| 4.0                                 | 10.1                  | 4.0                              | 15.1                  | 4.0                                | 136                   |
| 4.2                                 | 11.2                  | 4.2                              | 16.7                  | 4.2                                | 150                   |
| 4.4                                 | 12.3                  | 4.4                              | 18.3                  | 4.4                                | 165                   |
| 4.6                                 | 13.4                  | 4.6                              | 20.0                  | 4.6                                | 180                   |
| 4.8                                 | 14.6                  | 4.8                              | 21.8                  | 4.8                                | 196                   |
| 5.0                                 | 15.8                  | 5.0                              | 23.6                  | 5.0                                | 213                   |
| 5.2                                 | 17.1                  | 5.2                              | 25.6                  | 5.2                                | 230                   |
| 5.4                                 | 18.5                  | 5.4                              | 27.6                  | 5.4                                | 248                   |
| 5.6                                 | 19.9                  | 5.6                              | 29.7                  | 5.6                                | 267                   |
| 5.8                                 | 21.3                  | 5.8                              | 31.8                  | 5.8                                | 286                   |
| 6.0                                 | 22.8                  | 6.0                              | 34.0                  | 6.0                                | 306                   |
| 6.2                                 | 24.3                  | 6.2                              | 36.4                  | 6.2                                | 327                   |
| 6.4                                 | 25.9                  | 6.4                              | 38.7                  | 6.4                                | 349                   |
| 6.6                                 | 27.6                  | 6.6                              | 41.2                  | 6.6                                | 371                   |
| 6.8                                 | 29.3                  | 6.8                              | 43.7                  | 6.8                                | 394                   |
| 7.0                                 | 31.0                  | 7.0                              | 46.3                  | 7.0                                | 417                   |
| 7.2                                 | 32.8                  | 7.2                              | 49.0                  | 7.2                                | 441                   |
| 7.4                                 | 34.7                  | 7.4                              | 51.8                  | 7.4                                | 466                   |
| 7.6                                 | 36.6                  | 7.6                              | 54.6                  | 7.6                                | 492                   |
| 7.8                                 | 38.5                  | 7.8                              | 57.5                  | 7.8                                | 518                   |
| 8.0                                 | 40.5                  | 8.0                              | 60.5                  | 8.0                                | 545                   |
| 8.2                                 | 42.6                  | 8.2                              | 63.6                  | 8.2                                | 572                   |
| 8.4                                 | 44.7                  | 8.4                              | 66.7                  | 8.4                                | 601                   |
| 8.6                                 | 46.8                  | 8.6                              | 69.9                  | 8.6                                | 629                   |
| 8.8                                 | 49.0                  | 8.8                              | 73.2                  | 8.8                                | 659                   |
| 9.0                                 | 51.3                  | 9.0                              | 76.6                  | 9.0                                | 689                   |
| 9.2                                 | 53.6                  | 9.2                              | 80.0                  | 9.2                                | 720                   |
| 9.4                                 | 55.9                  | 9.4                              | 83.6                  | 9.4                                | 752                   |
| 9.55                                | 57.7                  | 9.55                             | 86.2                  | 9.55                               | 776                   |

- m** Вкупно полнење на разладно средство во системот  
**A<sub>min</sub>** Минимална површина на под  
**(a)** Ceiling-mounted unit (= Единица монтирана на таван)  
**(b)** Wall-mounted unit (= Единица монтирана на ѕид)  
**(c)** Floor-standing unit (= Подно-парапетна единица)

### 2.1.3 Разладно средство — во случај на R410A или R32

Ако е применливо. Видете го упатство за инсталирање или референтното упатство за инсталатер на вашата апликација за повеќе информации.



#### ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД ЕКСПЛОЗИЈА

**Испумпување – Истекување на разладно средство.** Ако сакате да го испумпате системот, а постои истекување во колото на разладното средство:

- НЕ користете ја автоматската функција за испумпување на единицата, со која можете да го соберете целото разладно средство од системот во надворешната единица. **Можна последица:** Самозапалување и експлозија на компресорот поради навлегување воздух во компресорот што работи.
- Користете издвоен систем за собирање, за компресорот на единицата да НЕ мора да работи.



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Во текот на тестирањата, НИКОГАШ не оптоварувајте го производот со притисок повисок од максималниот дозволив притисок (како што е наведено на плочката со име на единицата).



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Преземете доволни мерки на претпазливост во случај на истекување разладно средство. Ако истекува разладниот гас, веднаш проветрете ја областа. Можни ризици:

- Прекумерни концентрации на разладно средство во затворена просторија може да доведат до недостаток на кислород.
- Може да се создаде токсичен гас ако разладниот гас стапи во контакт со оган.



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

СЕКОГАШ собирајте го разладното средство. НЕ испуштајте го директно во околината. Користете вакуумска пумпа да ја евакуирате инсталацијата.



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Уверете се дека нема кислород во системот. Разладно средство може да се полни САМО по извршување на тест за истекување и вакуумско сушење.

**Можна последица:** Самозапалување и експлозија на компресорот заради навлегување кислород во компресорот што работи.



### НАПОМЕНА

- За да избегнете дефект на компресорот, НЕ полнете повеќе од посоченото количество разладно средство.
- Кога системот со разладно средство треба да се отвори, разладното средство МОРА да се третира според применливата легислатива.



### НАПОМЕНА

Уверете се дека инсталирањето на цевковод за разладно средство е усогласено со применливата легислатива. Во Европа, EN378 е применливиот стандард.



### НАПОМЕНА

Уверете се теренскиот цевковод и поврзувањата да НЕ бидат изложени на механичко напрегање.



### НАПОМЕНА

Откако ќе биде поврзан целиот цевковод, уверете се дека нема протекување на гас. Користете азот да извршите откривање на истекување гас.

- Во случај ако е потребно повторно полнење, видете ја плочката со името или етикетата за полнење разладно средство на единицата. Таа го наведува типот на разладно средство и потребното количество.
- Или ако единицата фабрички е наполнета со разладно средство или единицата не е наполнета, може да треба да наполните дополнително разладно средство, во зависност од големината на цевките и должината на цевките во системот.

- Користете САМО алатки исклучиво за типот разладно средство што се користи во системот, за да се осигури отпорност на притисок и да се спречи туѓи материјали да навлезат во системот.
- Наполнете течно разладно средство како што следи:

| Ако                                                                                      | Тогаш                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Има сифонска цевка<br>(т.е. цилиндерот е означен со "Прикачен сифон за полнење течност") | Полнете со цилиндерот исправен.<br>        |
| НЕМА сифонска цевка                                                                      | Полнете со цилиндерот завртен наопаку.<br> |

- Полека отворајте ги цилиндрите со разладно средство.
- Наполнете разладно средство во течна форма. Додавањето на истото во форма на гас може да спречи нормално работење.



#### ВНИМАНИЕ

Кога постапката за полнење на разладно средство е завршена или кога паузира, веднаш затворете го вентилот на резервоарот со разладно средство. Ако вентилот НЕ се затвори веднаш, преостанатиот притисок може да наполни дополнителни разладно средство. **Можна последица:** Неточно количество разладно средство.

### 2.1.4 Електрична енергија



#### ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР

- ИСКЛУЧЕТЕ го сето електрично напојување пред да го вадите капакот од кутијата со осигурувачи, да поврзвате електрично вжичување или допирате електрични делови.
- Исклучете го напојувањето со електрична енергија повеќе од 10 минути и измерете го напонот на терминалите на кондензаторите на главното коло или електричните компоненти пред сервисирање. Напонот МОРА да биде помал од 50 V DC пред да може да ги допирате електричните делови. За локацијата на терминалите, погледнете го дијаграмот за вжичување.
- НЕ допирајте ги електричните компоненти со влажни раце.
- НЕ оставајте ја единицата без надзор кога е изваден сервисниот капак.



#### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Ако НЕ е фабрички инсталиран, прекинувач за електрично напојување или други начини за исклучување со одвојување на контакт кај сите полови со обезбедување целосно исклучување под прекумерен напон состојба од категорија III, МОРА да биде инсталиран во фиксното вжичување.



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Користете САМО бакарни жици.
- Уверете се дека теренското вжичување е усогласено со применливата легислатива.
- Секое теренско вжичување МОРА да се изврши во согласност со дијаграмот за вжичување доставен со производот.
- НИКОГАШ не стискајте ги намотаните кабли и осигурете се дека НЕ доаѓаат во контакт со цевководот и острите рабови. Уверете се дека не е нанесен надворешен притисок врз поврзувањата на терминалот.
- Уверете се да инсталирате вжичување за заземјување. НЕ заземјувајте ја единицата за комунална цевка, апсорбер на прекумерен напон или заземјување за телефон. Непотполното заземјување може да предизвика струен удар.
- Уверете се дека користите издвоено струјно коло. НИКОГАШ не користете електрично напојување кое се споделува со друг уред.
- Осигурете се дека сте ги инсталирале сите потребни осигурувачи или прекинувачи на коло.
- Уверете се дека сте инсталирале заштита за заземјување. Доколку не направите така, може да настане струен удар или пожар.
- Кога инсталирате заштита за заземјување, уверете се дека е компатибилна со инвертерот (отпорна на високофреквентна електрична бучава) да се избегне непотребно отворање на заштита за заземјување.



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- По завршувањето на електричните работи, потврдете дека секоја електрична компонента и терминал во кутијата со електрични компоненти е безбедно поврзана.
- Уверете се дека сите капацитети се затворени пред да ја стартувате единицата.



### ВНИМАНИЕ

- Кога го поврзвате електричното напојување: прво поврзете го кабелот за заземјување пред да ги направите поврзувањата за пренос на електрична енергија.
- Кога го исклучувате електричното напојување: прво исклучете ги каблите за пренесување електрична енергија, пред да го издвоите поврзувањето за заземјување.
- Должината на проводниците помеѓу одушокот на напонот на напојувањето со струја и самиот терминален блок МОРА да бидат такви да жиците што пренесуваат струја се растегнати пред да биде растегнатата жица за заземјување во случај ако електричното напојување е извлечено од одушокот на напон.



### НАПОМЕНА

Мерки на претпазливост при поставување електрично вжичување:



- НЕ поврзувајте вжичување со различна дебелина на електричниот терминален блок (прекин на електричното напојување може да предизвика абнормална жештина).
- Кога се поврзува вжичување кое е со иста дебелина, направете како што е покажано на сликата погоре.
- За вжичување, користете ја назначената електрична жица и цврсто поврзете, потоа прицврстете да спречите нанесување надворешен притисок на терминалната табла.
- Користете соодветен шрафцигер за затегнување на терминалните шrafoви. Шрафцигер со мала глава ќе ја оштети главата и правилното затегање ќе биде невозможно.
- Прекумерното затегање на терминалните шrafoви може да ги скрши.

Инсталирајте кабли за напојување на најмалку 1 метар одалеченост од телевизори или радија да спречите интерференција. Во зависност од радиобрановите, растојание од 1 метар може да НЕ е доволно.



### НАПОМЕНА

Применливо САМО ако електричното напојување е трофазно, а компресорот има начин на стартување ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ.

Ако постои можност на обратна фаза по моментално снемвање струја и кога електричната енергија се ВКЛУЧУВА и ИСКЛУЧУВА додека производот работи, локално прикачете коло за заштита од обратна фаза. Вклучувањето на производот во обратна фаза може да го скрши компресорот и други делови.

## 3 Специфични безбедносни упатства за инсталатер

Секогаш придржувајте се на следните безбедносни упатства и прописи.

**Инсталирање единица (видете "6 Инсталирање на единицата" [▶ 23])**



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Инсталацијата треба да ја изврши инсталатер, изборот на материјали и инсталацијата треба да соодветствуваат со применливата легислатива. Во Европа, EN378 е применливиот стандард.



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Уредот треба да се складира така за да се спречи механичко оштетување и во добро проветрена просторија без постојано функционални извори на палење (пр. отворен оган, апарат кој работи на гас или електрична греалка која работи). Големината на просторијата треба да е како што е наведено во Општите безбедносни предупредувања.



### ВНИМАНИЕ

За сидови кои имаат метална рамка или метален раб, користете цевка вградена во сид и сидна облога на отворот за напојување, за да спречите можно загревање, струен удар или пожар.

**Инсталација на цевковод (видете "7 Инсталирање на цевковод" [▶ 33])**



A2L

### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: БЛАГО ЗАПАЛИВ МАТЕРИЈАЛ

Разладното средство во единицата е слабо запаливо.



### ВНИМАНИЕ

Цевките и спојките на сплит системот ќе бидат направени со трајни спојки кога се внатре во зафатен простор со исклучок на спојки кои директно ги поврзуваат цевките со внатрешните единици.



### ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД ГОРЕЊЕ/ПАЛЕЊЕ



### ВНИМАНИЕ

- Непотполно изработен конус може да предизвика истекување на разладниот гас.
- НЕ користете ги повторно употребените конуси. Користете нови конуси да спречите истекување на разладен гас.
- Користете конусни навртки кои се вклучени со единицата. Користењето поинакви конусни навртки може да предизвика истекување на разладниот гас.

**Електрична инсталација (видете "8 Електрична инсталација" [▶ 39])**



### ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР



**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

СЕКОГАШ користете кабел со повеќе јадра за кабли за електрично напојување.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

- Секое вжичување МОРА да се изврши од овластен електричар и МОРА да соодветствува со националните прописи за вжичување.
- Направете електрични поврзувања на фиксното вжичување.
- Сите компоненти набавени на местото и сите електрични конструкции МОРА да соодветствуваат со применливата легислатива.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

- Ако на снабдувањето со електрична енергија му недостасува или има погрешна N-фаза, опремата може да се расипе.
- Поставување соодветно заземјување. НЕ заземјувајте ја единицата за комунална цевка, апсорбер на прекумерен напон или заземјување за телефон. Непотполното заземјување може да предизвика струјни удари.
- Инсталирајте потребни осигурувачи или прекинувачи на коло.
- Осигурете го електричното вжичување со прицврстувачи за кабел за каблите да НЕ може да дојдат во контакт со остри рабови или цевковод, особено на страната со висок притисок.
- НЕ користете лепени жици, продолжни кабли или поврзувања од свездест систем. Тие може да предизвикаат прегревање, струјни удари или пожар.
- НЕ инсталирајте кондензатор со фаза поместена напред, бидејќи оваа единица е опремена со инвертер. Кондензаторот со фаза поместена напред ќе ги намали перформансите и може да предизвика несреќа.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Користете сеполен автоматски прекинувач со најмалку 3 mm зазор помеѓу контактните точки, што обезбедува целосно исклучување под преднапон од категорија III.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Ако кабелот за електрично напојување е оштетен, тој МОРА да се замени од производителот, негов сервисер или слично квалификувани лица за да се избегне опасност.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

НЕ поврзувајте го електричното напојување на внатрешната единицата. Тоа може да доведе до струен удар или пожар.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

- НЕ употребувајте локално купени електрични делови во производот.
- НЕ изведувајте електрично напојување од пумпата за одвод и сл. од терминалниот блок. Тоа може да доведе до струен удар или пожар.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Чувајте ги жиците за меѓусебно поврзување подалеку од бакарните цевки без термална изолација бидејќи таквите цевки ќе бидат многу жешки.

## 4 За кутијата

Имајте го на ум следново:

- При испораката, единицата МОРА да се провери за оштетување и комплетност. Секое оштетување или делови кои недостасуваат МОРААТ веднаш да се пријават до службеникот за поплаки на превозникот.
- Донесете ја спакуваната единица што е можно поблиску до нејзината конечна позиција за инсталација за да спречите оштетување при транспорт.
- Претходно подгответе ја патеката по која ќе сакате да ја внесете единицата до нејзината финална позиција за инсталирање.
- Кога ракувате со единицата, имајте го во предвид следново:




Кршливо, ракувајте со единицата внимателно.



Чувајте ја единицата исправена за да избегнете оштетување.

### 4.1 Внатрешна единица


#### 4.1.1 Да ја распакувате внатрешната единица



#### 4.1.2 Да ги извадите додатоците од внатрешната единица

##### 1 Извадете ја:

- торбичката со додатоци сместена на дното на пакувањето,
- плочата за монтирање закачена на задниот дел од внатрешната единица,
- резервната SSID лепенка сместена на предната решетка.



- a Упатство за инсталирање
- b Упатство за работење
- c Општи безбедносни предупредувања
- d Резервна SSID лепенка
- e Деодорирачки филтер од титаниум апатит и сребрен прочистувачки филтер за отстранување алергени од воздухот
- f Шраф за прицврстување на внатрешната единица (M4×12L). Погледнете "9.3 Да ја прицврстите единицата на плочата за монтирање" [▶ 46].
- g Сува батерија AAA.LR03 (алкална) за безжичен далечински управувач
- h Држач за безжичен далечински управувач (кориснички интерфејс)
- i Безжичен далечински управувач (кориснички интерфејс)

- j Плоча за монтирање
- k Капаче за шраф

- **Резервна SSID лепенка.** НЕ фрлајте ја резервната лепенка. Чувајте ја на безбедно место во случај да ви притреба во иднина (пр. во случај да ја смените предната решетка закачете ја на новата предна решетка).

## 5 За единицата




A2L

### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: БЛАГО ЗАПАЛИВ МАТЕРИЈАЛ

Разладното средство во единицата е слабо запаливо.

### 5.1 Приказ на систем



- a Преден капак
- b Капак за сервисирање
- c Затнете го процепот на отворот на цевката со кит
- d Цевки за разладно средство, црево за одвод и кабел за меѓусебно поврзување
- e Изолациска лента
- f Филтри за воздух
- g Деодорирачки филтер од титаниум апатит и филтер со сребрени честички (Ag-ion филтер)
- h Сензор Интелигентно око
- i Daikin око

### 5.2 Опсег на работење

Користете го системот во следните опсези на температура и влажност за безбедно и ефикасно работење.

| Во комбинација со надворешна единица RZAG |                                   |                            |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|                                           | Ладење и сушење <sup>(a)(b)</sup> | Греење <sup>(a)</sup>      |
| Надворешна температура                    | −20~52°C DB                       | −20~24°C DB<br>−21~18°C WB |
| Внатрешна температура                     | 17~38°C DB<br>12~28°C WB          | 10~27°C DB                 |
| Внатрешна влажност                        | ≤80% <sup>(b)</sup>               | —                          |

<sup>(a)</sup> Безбедносниот уред може да го запре работењето на системот ако единицата работи надвор од својот опсег на работење.

<sup>(b)</sup> Кондензација и капење на вода може да настанат ако единицата работи надвор од својот опсег на работење.

| Во комбинација со надворешни единици: 2MXM, 2AMXM, 3MXM, 3AMXM, 4MXM, 5MXM |                                   |                            |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|                                                                            | Ладење и сушење <sup>(a)(b)</sup> | Греење <sup>(a)</sup>      |
| Надворешна температура                                                     | −10~46°C DB                       | −15~24°C DB<br>−15~18°C WB |

| Во комбинација со надворешни единици: 2МХМ, 2АМХМ, 3МХМ, 3АМХМ, 4МХМ, 5МХМ |                                   |                       |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|                                                                            | Ладење и сушење <sup>(a)(b)</sup> | Греење <sup>(a)</sup> |
| Внатрешна температура                                                      | 18~32°C DB<br>14~23°C WB          | 10~30°C DB            |
| Внатрешна влажност                                                         | ≤80% <sup>(a)</sup>               | —                     |

<sup>(a)</sup> Безбедносниот уред може да го запре работењето на системот ако единицата работи надвор од својот опсег на работење.

<sup>(b)</sup> Кондензација и капење на вода може да настанат ако единицата работи надвор од својот опсег на работење.

| Во комбинација со други надворешни единици |                                   |                            |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|                                            | Ладење и сушење <sup>(a)(b)</sup> | Греење <sup>(a)</sup>      |
| Надворешна температура                     | −10~50°C DB                       | −20~24°C DB<br>−21~18°C WB |
| Внатрешна температура                      | 18~32°C DB<br>14~23°C WB          | 10~30°C DB                 |
| Внатрешна влажност                         | ≤80% <sup>(b)</sup>               | —                          |

<sup>(a)</sup> Безбедносниот уред може да го запре работењето на системот ако единицата работи надвор од својот опсег на работење.

<sup>(b)</sup> Кондензација и капење на вода може да настанат ако единицата работи надвор од својот опсег на работење.

### 5.3 За безжичната ЛАН

За детални спецификации, упатства за инсталација, начини на поставување, ЧПП, изјава за сообразност и најновата верзија од овој прирачник, посетете [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com).



#### ИНФОРМАЦИИ: Изјава за сообразност

- Daikin Industries Czech Republic s.r.o. изјавува дека типот на радиоопрема во внатрешноста на оваа единица е во согласност со Директивата 2014/53/EU и S.I. 2017/1206: Radio Equipment Regulations 2017 (Прописи за раадиоопрема 2017).
- Оваа единица се смета како комбинирана опрема според дефиницијата на Директивата 2014/53/EU и S.I. 2017/1206: Radio Equipment Regulations 2017 (Прописи за раадиоопрема 2017).

#### 5.3.1 Предупредувања кога се користи безжичниот ЛАН

НЕ користете го во близина на:

- Медицинска опрема.** Пр. лица што користат срцеви пејсмејкери или дефибрилатори. Овој производ може да предизвика електромагнетна интерференција.

- **Опрема за автоматска контрола.** Пр. автоматски врати или опрема за противпожарен аларм. Овој производ може да предизвика неправилно работење на опремата.
- **Микробранова печка.** Може да влијае на безжични LAN комуникации.

### 5.3.2 Основни параметри

| Која                              | Вредност                                   |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Фреквенциски опсег                | 2400 MHz~2483.5 MHz                        |
| Радиопротокол                     | IEEE 802.11b/g/n                           |
| Канал на радиофреквенција         | 1~13                                       |
| Излезна моќност                   | 13 dBm                                     |
| Ефективна иззрачена моќност       | 15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n) |
| Снабдување со електрична енергија | DC 14 V / 100 mA                           |


### 5.3.3 Поставување на безжичната ЛАН

Клиентот е должен да обезбеди:

- Паметен телефон или таблет со минимална поддржана верзија на Android или iOS, наведена на [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com)
- Интернет линија и комуникациски уред како што е модем, пренасочувач и сл.
- Безжична ЛАН точка на пристап.
- Инсталирана бесплатна апликација ONECTA.

#### Да ја инсталирате апликацијата ONECTA

- 1 Одете на Google Play (за Android уреди) или на App Store (за iOS уреди) и пребарајте "ONECTA".
- 2 Следете ги упатствата на екранот да ја инсталирате апликацијата ONECTA .



## 6 Инсталирање на единицата



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Инсталацијата треба да ја изврши инсталатер, изборот на материјали и инсталацијата треба да соодветствуваат со применливата легислатива. Во Европа, EN378 е применливиот стандард.

### Во ова поглавје

|       |                                                                                     |    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 6.1   | Подготовка на локацијата за инсталација .....                                       | 23 |
| 6.1.1 | Барања кои треба да ги исполни локацијата за инсталација на внатрешна единица ..... | 23 |
| 6.2   | Отворање на единицата .....                                                         | 25 |
| 6.2.1 | Да го извадите предниот панел .....                                                 | 25 |
| 6.2.2 | Да го отворите капакот за сервисирање .....                                         | 25 |
| 6.2.3 | Да ја извадите предната решетка .....                                               | 25 |
| 6.2.4 | Да го извадите капакот на кутијата со електрично вжичување .....                    | 26 |
| 6.3   | Монтирање на внатрешната единица .....                                              | 27 |
| 6.3.1 | Да се инсталира плочата за монтирање .....                                          | 27 |
| 6.3.2 | Да издупчите отвор во сид .....                                                     | 28 |
| 6.3.3 | Да ја извадите облогата на портата на цевката .....                                 | 29 |
| 6.4   | Поврзување на цевководот за одвод .....                                             | 29 |
| 6.4.1 | Општи упатства .....                                                                | 29 |
| 6.4.2 | Да ги поврзете цевките на десната страна, десно назад или долу десно .....          | 30 |
| 6.4.3 | Да ги поврзете цевките на левата страна, лево назад или долу лево .....             | 31 |
| 6.4.4 | Да проверите за истекувања на вода .....                                            | 32 |

### 6.1 Подготовка на локацијата за инсталација

Изберете локација за инсталација со доволен простор за транспортирање на единицата на и надвор од локацијата.

НЕ инсталирајте ја единицата на места што често се користат како место за работа. Во случај на градежни работи (пр. работи со брусене) при што се создава многу прашина, единицата МОРА да биде покриена.



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Уредот треба да се складира така за да се спречи механичко оштетување и во добро проветрена просторија без постојано функционални извори на палење (пр. отворен оган, апарат кој работи на гас или електрична греалка која работи). Големината на просторијата треба да е како што е наведено во Општите безбедносни предупредувања.

#### 6.1.1 Барања кои треба да ги исполни локацијата за инсталација на внатрешна единица



### ИНФОРМАЦИИ

Исто така прочитајте ги мерките на претпазливост и барањата во "2 Општи безбедносни предупредувања" [► 7].



### ИНФОРМАЦИИ

Нивото на звучен притисок е помало од 70 dBA.

- **Проток на воздух.** Уверете се дека ништо не го блокира протокот на воздух.
- **Одвод.** Уверете се дека водата од кондензацијата може правилно да истекува.

- **Изолација на сид.** Кога условите во сидот надминуваат 30°C и релативна влажност од 80%, или кога свеж воздух се доведува во сидот, тогаш е потребна дополнителна изолација (минимум 10 mm дебела, полиетиленска пена).
- **Јачина на сид.** Проверете дали сидот или подот се доволно силни да ја издржат тежината на единицата. Ако постои ризик, зацврстете го сидот или подот пред да ја инсталирате единицата.

Инсталирајте кабли за напојување на најмалку 1 метар одалеченост од телевизори или радија да спречите интерференција. Во зависност од радиобрановите, растојание од 3 метри може да НЕ е доволно.

- Изберете локација каде бучавата при работа или топлиот/ладниот воздух што се испушта од единицата нема да вознемирува никого и локацијата е избрана според применливата легислатива.
- **Флуоресцентни светла.** Кога инсталирате безжичен далечински управувач (кориснички интерфејс) во просторија со флуоресцентни светла, имајте го во предвид следново за да избегнете интерференција:
  - Инсталирајте го безжичниот далечински управувач (кориснички интерфејс) колку што е можно поблиску до внатрешната единица.
  - Инсталирајте ја внатрешната единица колку што е можно подалеку од флуоресцентните светла.

НЕ се препорачува да ја инсталирате единицата на следниве места бидејќи тоа може да го скрати работниот век на единицата:


- Каде напонот многу флукутира
- Во возила или пловила
- Каде што е присутно киселинско или алкално испарување
- На места каде што може да бидат присутни измаглица од минерално масло, распрскување или испарување во атмосферата. Пластичните делови може да се истрошат и да се откачат или да доведат до истекување на вода.
- На места каде единицата ќе биде на патеката на директна сончева светлина.
- Во бањи.
- Области чувствителни на звук (пр. во близина на спална соба), за бучавата од работењето да не предизвикува проблеми.



#### НАПОМЕНА

НЕ поставувајте предмети под внатрешната и/или надворешната единица кои може да се навлажнат. Во спротивно кондензација на единицата или на цевките со разладно средство, нечистотија на филтерот за воздух или блокада на одводот може да предизвикаат капење и предметите под единицата може да станат нечисти или да се оштетат.

- **Растојание.** Инсталирајте ја единицата најмалку 1,8 m од подот и имајте ги во предвид следниве побарувања за растојанија од сидовите и таванот:







## 6.2 Отворање на единицата

### 6.2.1 Да го извадите предниот панел

- 1 Ставете ги прстите во вдлабнувањата на единицата (по еден на левата и десната страна) и отворајте го предниот панел сè додека не запре.



- 2 Гурнете ја оската на левиот панел нанадвор и исклучете го предниот панел од единицата. (Извадете ја оската на десната страна на предниот панел на истиот начин.)




**a** Оска на преден панел

- 3 По вадењето на двете оски на предниот панел, повлечете го предниот панел кон вас и извадете го.

### 6.2.2 Да го отворите капакот за сервисирање

- 1 Извадете 1 шраф од капакот за сервисирање.
- 2 Повлечете го капакот за сервисирање хоризонтално, подалеку од единицата.



**a** Капак за сервисирање

**b** Шраф на капак за сервисирање



#### НАПОМЕНА

Кога го затворите капакот за сервисирање, уверете се дека силата на затегање НЕ надминува  $1,4 (\pm 0,2) \text{ N}\cdot\text{m}$ .

### 6.2.3 Да ја извадите предната решетка




#### ВНИМАНИЕ

Носете соодветна лична заштитна опрема (заштитни ракавици, безбедносни очила,...) кога го инсталирате, одржувате или го сервисирате системот.


- 1 Извадете го предниот панел, видете ["6.2.1 Да го извадите предниот панел"](#) [▶ 25] и извадете го филтерот за воздух.

- 2 Извадете го капакот за сервисирање, видете "6.2.2 Да го отворите капакот за сервисирање" [▶ 25].
- 3 Извадете го долниот подвижен капак со притискање на истиот кон левата страна и кон вас.
- 4 Ако е монтиран, извадете ги капачињата на 2 шрафа со користење долга рамна плочка како што е линеар завиткан во крпа и извадете ги 3 шрафа кои ја фиксираат предната решетка.



- a Капаче за шраф  
b ооо симбол


- 5 Со една рака полека повлечете ја предната решетка кон вас и со другата рака гурнете ги надолу сите 3 горни куки означени со симболот "ooo".



- a Горна кука  
b ооо симбол

### Вадење на предната решетка кога работниот простор е ограничен


- 1 Ставете ги двете раце под средината на предната решетка, гурнете ја нагоре, а потоа кон вас.



### 6.2.4 Да го извадите капакот на кутијата со електрично вжичување

**Предуслов:** Извадете ја предната решетка.

- 1 Извадете 1 шраф од кутијата со електрично вжичување.
- 2 Отворете го капакот на кутијата со електрично вжичување со извлекување напред.
- 3 Извадете го капакот на кутијата со електрично вжичување од 1 задна кука.



- a Шраф  
b Кутија со електрично вжичување  
c Задна кука

- 4 За да го вратите капакот, прво прикачете ја кутијата со електрично вжичување на куките, затворете ја кутијата со електрично вжичување и повторно ставете ги шрафовите.


## 6.3 Монтирање на внатрешната единица

Во ова поглавје

|       |                                                     |    |
|-------|-----------------------------------------------------|----|
| 6.3.1 | Да се инсталира плочата за монтирање .....          | 27 |
| 6.3.2 | Да издупчите отвор во сид .....                     | 28 |
| 6.3.3 | Да ја извадите облогата на портата на цевката ..... | 29 |


### 6.3.1 Да се инсталира плочата за монтирање

- 1 Привремено инсталирајте ја плочата за монтирање.
- 2 Порамнете ја плочата за монтирање.
- 3 Означете ги центрите на точките за дупчење на сидот со помош на лентесто метро. Позиционирајте го крајот на лентестото метро на симболот "▷".
- 4 Завршете ја инсталацијата со зацврстување на плочата за монтирање на сидот со користење шrafoви M4×25L (се набавува на лице место).



#### ИНФОРМАЦИИ

Отстранетата облога на портата на цевката може да се чува во џебот на плочата за монтирање.



- a** Препорачани точки за прицврстување на плочата за монтирање
- b** Џеб за облога на порта на цевка
- c** Јазичиња за поставување либела
- d** Отвор низ сид  $\varnothing 65$  mm
- e** Положба на одводно црево

- f1** Точка на мерење за центар на отвор за цевки ">" (на лево)
- f2** Точка на мерење за центар на отвор за цевки ">" (на десно)
- g** Крај на цевка за гас
- h** Крај на цевка за течност

### 6.3.2 Да издупчите отвор во сид



#### ВНИМАНИЕ


За сидови кои имаат метална рамка или метален раб, користете цевка вградена во сид и сидна облога на отворот за напојување, за да спречите можно загревање, струен удар или пожар.



#### НАПОМЕНА

Уверете се дека сте ги затвориле сите отвори околу цевките со материјал за заптивање (се набавува на лице место), за да се спречи истекување вода.

- 1 Издупчете отвор за напојување со големина 65 mm во сидот со закосеност надолу кон надвор.
- 2 Ставете ја цевката за вградување во сид во отворот.
- 3 Ставете ја сидната облога во сидната цевка.



- a** Цевка вградена во сид
- b** Кит
- c** Капак за отвор во сид


- 4 По завршувањето на вжичувањето, поставувањето на цевките за разладно средство и цевки за одвод, НЕ заборавате да го затворите процепот со кит.

## 6.3.3 Да ја извадите облогата на портата на цевката


**ИНФОРМАЦИИ**

Да ги поврзете цевките на десната страна, долу десно, на левата страна или долу лево, облогата на портата на цевката МОРА да се извади.

- 1 Исечете ја облогата на портата на цевката од внатрешната страна на предната решетка со помош на рачна пила.



- 2 Порамнете ги евентуалните нерамнини по должината на пресекот со помош на иглична турпија со полукружен попречен пресек.

**НАПОМЕНА**

НЕ користете клешти за отстранување на облогата на портата на цевката, бидејќи тоа ќе ја оштети предната решетка.


## 6.4 Поврзување на цевководот за одвод

Во ова поглавје


|       |                                                                            |    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|----|
| 6.4.1 | Општи упатства .....                                                       | 29 |
| 6.4.2 | Да ги поврзете цевките на десната страна, десно назад или долу десно ..... | 30 |
| 6.4.3 | Да ги поврзете цевките на левата страна, лево назад или долу лево .....    | 31 |
| 6.4.4 | Да проверите за истекувања на вода .....                                   | 32 |

## 6.4.1 Општи упатства


- **Должина на цевка.** Цевката за одвод нека биде што е можно пократка.
- **Големина на цевка.** Ако е потребно продолжување на цревото за одвод или вградена цевка за одвод, користете соодветни делови кои се совпаѓаат со предниот крај на цревото.

**НАПОМЕНА**

- Инсталирајте го цревото за одвод со надолен наклон.
- НЕ се дозволени свиткувања.
- НЕ ставајте го крајот на цревото во вода.




- **Продолжеток на црево за одвод.** За да го продолжите црево за одвод, користете црево набавено на лице место со внатрешен  $\varnothing 16$  mm. НЕ заборавајте да користите црево за топлинска изолација на внатрешниот дел на продолжетокот на црево.



- a Црево за одвод доставено со внатрешната единица
- b Црево за топлинска изолација (се набавува на лице место)
- c Продолжеток на црево за одвод


- **Ригидна цевка од поливинил хлорид.** Кога поврзувате ригидна цевка од поливинил хлорид (номинален  $\varnothing 13$  mm) директно на црево за одвод како со работа со вградена цевка, користете одводен канал набавен на лице место (номинален  $\varnothing 13$  mm).



- a Црево за одвод доставено со внатрешната единица
- b Одводен канал со номинален  $\varnothing 13$  mm (се набавува на лице место)
- c Ригидна цевка од поливинил хлорид (се набавува на лице место)

- **Кондензација.** Преземете мерки против кондензација. Изолирајте ги сите цевки за одвод во зградата.

- 1 Ставете го црево за одвод во цевката за одвод како што е прикажано на следната слика, па така нема да се извлекува од цевката за одвод.




#### 6.4.2 Да ги поврзете цевките на десната страна, десно назад или долу десно



#### ИНФОРМАЦИИ

Фабричкиот стандард е цевките да бидат од десната страна. За цевки од лева страна, извадете ги цевките од десната страна и инсталирајте ги на левата страна.

- 1 Закачете го црево за одвод со леплива винилна лента за долниот дел од цевките со разладно средство.
- 2 Завиткајте ги црево за одвод и цевките за разладно средство заедно со користење лента за изолирање.



**A** Цевки на десна страна

**B** Цевки долу десно

**C** Цевки назад десно

**a** Извадете ја облогата на портата на цевката тука за цевки на десна страна

**b** Извадете ја облогата на портата на цевката тука за цевки десно долу

#### 6.4.3 Да ги поврзете цевките на левата страна, лево назад или долу лево



#### ИНФОРМАЦИИ


Фабричкиот стандард е цевките да бидат од десната страна. За цевки од лева страна, извадете ги цевките од десната страна и инсталирајте ги на левата страна.

- 1 Извадете го шрафот за прицврстување на изолацијата од десната страна и извадете го цреводот за одвод.
- 2 Извадете го приклучокот за одвод од левата страна и закачете го на десната страна.




#### НАПОМЕНА

НЕ применувајте масло за подмачкување (разладно масло) на приклучокот за одвод кога го ставате. Приклучокот за одвод може да се расипе и да дојде до истекување од приклучокот.



**a** Шестоаголен клуч од 4 mm


- 3 Ставете го цреводот за одвод од левата страна и не заборавате да го прицврстите со шрафот за затегање; во спротивно може да се појави истекување вода.



**a** Шраф за прицврстување изолација

**b** Одводно црево


- 4 Прикачете го цреводот за одвод на долната страна на цевките за разладно средство со користење леплива винилна лента.



- A** Цевки на лева страна
- B** Цевки назад лево
- C** Цевки долу лево
- a** Извадете ја облогата на портата на цевката тука за цевки на лева страна
- b** Извадете ја облогата на портата на цевката тука за цевки лево долу

### 6.4.4 Да проверите за истекувања на вода

- 1** Извадете ги филтрите за воздух.
- 2** Постепено истурајте околу 1 l вода во сливникот и проверете дали некаде има истекување вода.





## 7 Инсталирање на цевковод

Во ова поглавје

|       |                                                                                                              |    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 7.1   | Подготвување цевковод за разладно средство .....                                                             | 33 |
| 7.1.1 | Барања за цевковод за разладно средство .....                                                                | 33 |
| 7.1.2 | Изолација на цевките со разладно средство .....                                                              | 34 |
| 7.2   | Поврзување на цевководот со разладно средство .....                                                          | 34 |
| 7.2.1 | За поврзување на цевководот за разладно средство .....                                                       | 34 |
| 7.2.2 | Мерки на претпазливост при поврзување на цевководот за разладно средство .....                               | 35 |
| 7.2.3 | Упатства при поврзување на цевководот за разладно средство .....                                             | 36 |
| 7.2.4 | Упатства за свиткување цевка .....                                                                           | 36 |
| 7.2.5 | За да направите конус на крајот на цевката .....                                                             | 37 |
| 7.2.6 | Да го поврзете цевководот за разладно средство со внатрешната единица .....                                  | 37 |
| 7.2.7 | За да ги проверите споевите на цевките за разладно средство за истекувања по полнење разладно средство ..... | 38 |

### 7.1 Подготвување цевковод за разладно средство

#### 7.1.1 Барања за цевковод за разладно средство



#### ВНИМАНИЕ

Цевките и спојките на сплит системот ќе бидат направени со трајни спојки кога се внатре во зафатен простор со исклучок на спојки кои директно ги поврзуваат цевките со внатрешните единици.



#### НАПОМЕНА

Цевководот и другите делови под притисок треба да бидат соодветни за разладното средство. Користете бакар без споеви деоксидиран со фосфорна киселина за цевковод за разладно средство.



#### ИНФОРМАЦИИ

Исто така прочитајте ги мерките на претпазливост и барањата во "2 Општи безбедносни предупредувања" [▶ 7].

- Туѓите материјали внатре во цевките (вклучувајќи масла за производство) мора да се  $\leq 30 \text{ mg}/10 \text{ m}$ .

#### Дијаметар на цевковод за разладно средство

Користете ги истите дијаметри како поврзувањата на надворешните единици:

| Класа | Надворешен дијаметар на цевка (mm) |              |
|-------|------------------------------------|--------------|
|       | Цевка за течност                   | Цевка за гас |
| 15~42 | Ø6,4                               | Ø9,5         |
| 50    | Ø6,4                               | Ø12,7        |

#### Материјал на цевковод за разладно средство

- **Материјал на цевките:** бакар без споеви деоксидиран со фосфорна киселина
- **Конусни поврзувања:** Користете само кален материјал.
- **Степен на темперирање и дебелина на цевки:**

| Надворешен дијаметар (Ø) | Степен на темперирање | Дебелина (t) <sup>(a)</sup> |                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 6,4 mm (1/4")            | Калено (O)            | ≥0,8 mm                     |  |
| 9,5 mm (3/8")            |                       |                             |                                                                                     |
| 12,7 mm (1/2")           |                       |                             |                                                                                     |

<sup>(a)</sup> Во зависност од применливата легислатива и максималниот работен притисок на единицата (видете "PS High" на плочката со име на единицата), може да е потребна поголема дебелина на цевки.

### 7.1.2 Изолација на цевките со разладно средство

- Користете полиетиленска пена како изолациски материјал:
  - со стапка на пренос на топлина помеѓу 0,041 и 0,052 W/mK (0,035 и 0,045 kcal/mh°C)
  - со отпорност на топлина од најмалку 120°C
- Дебелина на изолација

| Надворешен дијаметар на цевка (Ø <sub>p</sub> ) | Внатрешен дијаметар на изолација (Ø <sub>i</sub> ) | Дебелина на изолација (t) |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| 6,4 mm (1/4")                                   | 8~10 mm                                            | ≥10 mm                    |
| 9,5 mm (3/8")                                   | 10~14 mm                                           | ≥13 mm                    |
| 12,7 mm (1/2")                                  | 14~16 mm                                           | ≥13 mm                    |



Ако температурата е повисока од 30°C и влажноста е повисока од RH 80%, дебелината на изолациските материјали треба да е најмалку 20 mm за да се спречи кондензација на површината на изолацијата.

## 7.2 Поврзување на цевководот со разладно средство

### 7.2.1 За поврзување на цевководот за разладно средство

#### Пред поврзување на цевководот за разладно средство

Уверете се дека надворешната и внатрешната единица се монтирани.

#### Типичен работен тек

Поврзувањето на цевководот за разладно средство вклучува:

- Поврзување на цевководот за разладно средство со внатрешната единица
- Поврзување на цевководот за разладно средство со надворешната единица
- Изолирање на цевководот за разладно средство
- Имајте ги на ум упатствата за:
  - Свиткување цевка
  - Проширување на краевите на цевка
  - Користење вентили за запирање

## 7.2.2 Мерки на претпазливост при поврзување на цевководот за разладно средство

**ИНФОРМАЦИИ**

Исто така прочитајте ги мерките на претпазливост и барањата во следниве поглавја:

- "2 Општи безбедносни предупредувања" [▶ 7]
- "7.1 Подготвување цевковод за разладно средство" [▶ 33]

**ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД ГОРЕЊЕ/ПАЛЕЊЕ****НАПОМЕНА**

- Користете конусна навртка фиксирана за единицата.
- За да спречите истекување гас, нанесете разладно масло CAMO на внатрешната страна на конусот. Користете разладно масло за R32 (FW68DA).
- НЕ користете ги повторно спојките.


**НАПОМЕНА**

- НЕ користете минерално масло на конусниот дел.
- НИКОГАШ не инсталирајте сушач во оваа R32 единица за да се гарантира нејзиниот работен век. Материјалот за сушење може да го разложи и оштети системот.

**НАПОМЕНА**

Преземете ги следниве мерки на претпазливост за конкретниот цевковод за разладно средство:

- Избегнувајте сè освен назначеното разладно средство да се измеша во циклусот на разладно средство (пр. воздух).
- Користете само R32 кога додавате разладно средство.
- Користете само алатки за инсталација (пр. комплет повеќенаменски мерачи) кои исклучиво се користат за инсталации со R32 за да го издржат притисокот и да спречат туѓи материјали (пр. минерални масла и влага) да се измешаат во системот.
- Инсталирајте го цевководот така да конусот НЕ биде изложен на механичко напрегање.
- НЕ оставајте цевки без надзор на местото. Ако инсталирањето НЕ се изврши за 1 ден, заштитете го цевководот како што е опишано во следнава табела да спречите нечистотија, течност или прашина да навлезе во цевководот.
- Бидете внимателни кога вметнувате бакарни цевки низ сидови (видете слика подолу).



| Единица            | Период на инсталација | Начин на заштита                       |
|--------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| Надворешна единица | >1 месец              | Прицврстете ја цевката                 |
|                    | <1 месец              | Прицврстете ја или залепете ја цевката |
| Внатрешна единица  | Без оглед на периодот |                                        |


**НАПОМЕНА**

НЕ отворајте го вентилот за запирање на разладното средство пред да го проверите цевководот за разладно средство. Кога треба да наполните дополнително разладно средство се препорачува да го отворите вентилот за запирање на разладното средство по полнењето.


## 7.2.3 Упатства при поврзување на цевководот за разладно средство

Земете ги во предвид следните упатства кога ги поврзувате цевките:

- Подмачкајте ја внатрешната површина на конусот или со масло или со масло на естер кога поврзувате конусна навртка. Затегнете 3 или 4 вртења со рака, пред цврсто да затегнете.



- СЕКОГАШ користете 2 клуча заедно кога олабавувате конусна навртка.
- СЕКОГАШ користете француски клуч и моментен клуч заедно за да ја затегнете конусната навртка кога го поврзувате цевководот. Ова е за да се спречи кршење на навртката и истекувања.



- a Моментен клуч
- b Француски клуч
- c Споен цевковод
- d Конусна навртка

| Големина на цевковод (mm) | Момент на затегање (N•m) | Димензии на конус (A) (mm) | Форма на конус (mm) |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| Ø6,4                      | 15~17                    | 8,7~9,1                    |                     |
| Ø9,5                      | 33~39                    | 12,8~13,2                  |                     |
| Ø12,7                     | 50~60                    | 16,2~16,6                  |                     |

## 7.2.4 Упатства за свиткување цевка


Користете свиткувач на цевка за виткање. Сите свиткувања на цевка треба да бидат најнежни можни (радиусот на виткање треба да биде 30~40 mm или поголем).

## 7.2.5 За да направите конус на крајот на цевката

**ВНИМАНИЕ**

- Непотполно изработен конус може да предизвика истекување на разладниот гас.
- НЕ користете ги повторно употребените конуси. Користете нови конуси да спречите истекување на разладен гас.
- Користете конусни навртки кои се вклучени со единицата. Користењето поинакви конусни навртки може да предизвика истекување на разладниот гас.

- 1 Исечете го крајот на цевката со секач за цевка.
- 2 Отстранете ги острите завршетоци со површината на засекот свртена надолу за парченцата да НЕ влезат во цевката.




- a** Сечете точно под прави агли.  
**b** Отстранете ги нерамнините.

- 3 Отстранете ја конусната навртка од вентилот за запирање и ставете ја конусната навртка на цевката.
- 4 Проширете го крајот на цевката. Поставете ја точно на положбата како што е прикажано на следната слика.



|   | Алатка за проширување за R32 (тип на спојка) | Класичен алат за проширување |                                        |
|---|----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
|   |                                              | Тип на спојка (Rigid-тип)    | Тип на крилеста навртка (Imperial-тип) |
| A | 0~0,5 mm                                     | 1,0~1,5 mm                   | 1,5~2,0 mm                             |

- 5 Проверете дали проширувањето е правилно направено.



- a** Внатрешната површина на проширувањето МОРА да биде беспрекорна.  
**b** Крајот на цевката МОРА да биде рамномерно проширен во совршен круг.  
**c** Уверете се дека конусната навртка е поставена.


## 7.2.6 Да го поврзете цевководот за разладно средство со внатрешната единица

**A2L****ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: БЛАГО ЗАПАЛИВ МАТЕРИЈАЛ**

Разладното средство во единицата е слабо запаливо.

- **Должина на цевка.** Цевките за разладно средство нека бидат што е можно пократки.

- 1 Поврзете ги цевките за разладно средство со единицата со користење **конусни поврзувања**.
- 2 Завиткајте го спојот на цевководот за разладно средство со користење винилна лента, преклопете барем половина од ширината на лентата при секое намотување. Чувајте го засекот од облогата за топлинска изолација на цевка нагоре. Избегнувајте прецврсто затегање на лентата.



- a Облога за топлинска изолација на цевка (на страната на внатрешната единица)
- b Конусни поврзувања
- c Цевка за течност (со изолација) (се набавува на лице место)
- d Цевка за гас (со изолација) (се набавува на лице место)
- e Засек на облога за топлинска изолација на цевка свртен нагоре
- f Винилна лента (се набавува на лице место)

- 3 **Изолирајте** ги цевките за разладно средство, кабелот за меѓусебно поврзување и цреводот за одвод на внатрешната единица: Видете ["9.1 Да ги изолирате цевките за одвод, цевките за разладно средство и каблите за меѓусебно поврзување"](#) [▶ 45].



#### НАПОМЕНА

Уверете се дека сте ги изолирале сите цевки за разладно средство. Која било изложена цевка може да предизвика кондензација.

7.2.7 За да ги проверите споевите на цевките за разладно средство за истекувања по полнење разладно средство

- 1 Извршете тестови за истекување според упатствата во прирачникот за инсталирање на надворешната единица.
- 2 Наполнете разладно средство.
- 3 Проверете за истекувања на разладно средство по полнење (видете подолу).

#### Тест на затегнатост на споевите за разладно средство направени при инсталација внатре

- 1 Користете метод на тест за истекување со минимална чувствителност од 5 g разладно средство/годишно. Проверете за истекувања со користење притисок од најмалку 0,25 пати од максималниот работен притисок (видете "PS High" на плочката со податоци на единицата).

#### Ако се открие истекување

- 1 Надополнете разладно средство, поправете ја спојката и повторете го тестот.

## 8 Електрична инсталација

Во ова поглавје

|       |                                                                                                          |    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 8.1   | За поврзување на електричното вжичување .....                                                            | 39 |
| 8.1.1 | Мерки на претпазливост при поврзување на електрично вжичување .....                                      | 39 |
| 8.1.2 | Упатства при поврзување на електрично вжичување .....                                                    | 40 |
| 8.1.3 | Спецификации на компоненти за стандардно вжичување.....                                                  | 42 |
| 8.2   | Да го поврзете електричното вжичување со внатрешната единица .....                                       | 42 |
| 8.3   | Да поврзете опционални додатоци (жичен кориснички интерфејс, централен кориснички интерфејс и сл.) ..... | 44 |

### 8.1 За поврзување на електричното вжичување

#### Пред поврзување на електричното вжичување

Уверете се дека цевководот за разладно средство е поврзан и проверен.

#### Типичен работен тек

Поврзувањето на електричното вжичување обично се состои од следниве фази:

- 1 Уверете се дека системот за снабдување со електрична енергија е усогласен со електричните спецификации на единиците.
- 2 Поврзување на електричното вжичување со надворешната единица.
- 3 Поврзување на електричното вжичување со внатрешната единица.
- 4 Поврзување на напојувањето со електрична енергија.

#### 8.1.1 Мерки на претпазливост при поврзување на електрично вжичување



#### ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР



#### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Секое вжичување МОРА да се изврши од овластен електричар и МОРА да соодветствува со националните прописи за вжичување.
- Направете електрични поврзувања на фиксното вжичување.
- Сите компоненти набавени на местото и сите електрични конструкции МОРА да соодветствуваат со применливата легислатива.



#### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

СЕКОГАШ користете кабел со повеќе јадра за кабли за електрично напојување.



#### ИНФОРМАЦИИ

Исто така прочитајте ги мерките на претпазливост и барањата во "2 Општи безбедносни предупредувања" [► 7].



#### ИНФОРМАЦИИ

Исто така прочитајте "8.1.3 Спецификации на компоненти за стандардно вжичување" [► 42].

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

- Ако на снабдувањето со електрична енергија му недостасува или има погрешна N-фаза, опремата може да се расипе.
- Поставување соодветно заземјување. НЕ заземјувајте ја единицата за комунална цевка, апсорбер на прекумерен напон или заземјување за телефон. Непотполното заземјување може да предизвика струјни удари.
- Инсталирајте потребни осигурувачи или прекинувачи на коло.
- Осигурете го електричното вжичување со прицврстувачи за кабел за каблите да НЕ може да дојдат во контакт со остри рабови или цевковод, особено на страната со висок притисок.
- НЕ користете лепени жици, продолжни кабли или поврзувања од свездест систем. Тие може да предизвикаат прегревање, струјни удари или пожар.
- НЕ инсталирајте кондензатор со фаза поместена напред, бидејќи оваа единица е опремена со инвертер. Кондензаторот со фаза поместена напред ќе ги намали перформансите и може да предизвика несреќа.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Користете сеполен автоматски прекинувач со најмалку 3 mm зазор помеѓу контактните точки, што обезбедува целосно исклучување под преднапон од категорија III.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Ако кабелот за електрично напојување е оштетен, тој МОРА да се замени од производителот, негов сервисер или слично квалификувани лица за да се избегне опасност.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

НЕ поврзувајте го електричното напојување на внатрешната единицата. Тоа може да доведе до струен удар или пожар.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

- НЕ употребувајте локално купени електрични делови во производот.
- НЕ изведувајте електрично напојување од пумпата за одвод и сл. од терминалниот блок. Тоа може да доведе до струен удар или пожар.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Чувајте ги жиците за меѓусебно поврзување подалеку од бакарните цевки без термална изолација бидејќи таквите цевки ќе бидат многу жешки.

## 8.1.2 Упатства при поврзување на електрично вжичување

**НАПОМЕНА**


Препорачуваме користење цврсти (еднојадрени) жици. Ако се користат испреплетени жици, малку насукајте ги жичките за да ги консолидирате крајот на спроводникот или за директно користење во стегата на терминалот или ставање во округол порабен терминал.

**За подготвување испреплетена проводничка жица за инсталација****Начин 1: Намотување на проводник**

- 1 Излупете ја изолацијата (20 mm) од жиците.




- 2 Малку намотајте го крајот на спроводникот да креирате "налик на цврста" врска.



### Начин 2: Користење округол порабен терминал


- 1 Излупете ја изолацијата од жиците и нежно свиткајте го крајот на секоја жица.
- 2 Инсталирајте округол порабен терминал на крајот на жицата. Ставете го округлиот порабен терминал на жицата до покриениот дел и затегнете го терминалот со соодветната алатка.



### Користете ги следните начини за инсталирање жици:

| Тип на жица                                                                                         | Начин на инсталација                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жица со едно јадро<br>Или<br>Испреплетена<br>проводничка жица<br>намотана во "цврсто"<br>поврзување | <p><b>a</b> Свиткана жица (со едно јадро или намотана испреплетена проводничка жица)</p> <p><b>b</b> Шраф</p> <p><b>c</b> Рамна шајбна</p> |
| Испреплетена<br>проводничка жица со<br>округол порабен<br>терминал                                  | <p><b>a</b> Терминал</p> <p><b>b</b> Шраф</p> <p><b>c</b> Рамна шајбна</p> <p>✓ Дозволено</p> <p>✗ НЕ е дозволено</p>                      |

- Жицата за заземјување помеѓу држачот за жица и терминалот мода да биде подолга од другите жици.



## 8.1.3 Спецификации на компоненти за стандардно вжичување

| Компонента                                                                    |                                                            |                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кабел за меѓусебно поврзување<br>(внатре↔надвор)                              | Напон                                                      | 220~240 V                                                                                                                                            |
|                                                                               | Големини на жица                                           | Користете само усогласена жица која обезбедува двојна изолација и е соодветна за применливиот напон<br>4-јадрен кабел<br>Минимум 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Прекинувач на коло за заземјување/<br>прекинувач на коло за резидуална струја | МОРА да соодветствува со националните прописи за вжичување |                                                                                                                                                      |

## 8.2 Да го поврзете електричното вжичување со внатрешната единица

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**


Преземете соодветни мерки да спречите единицата да може да се користи како засолниште од мали животни. Малите животни кои може да дојдат во допир со електрични делови може да предизвикаат дефекти, чад или пожар.

**НАПОМЕНА**

- Чувајте ги електричниот вод и преносните кабли одделени едни од други. Преносното вжичување и вжичувањето за електрично напојување може да се вкрстат, но НЕ може да одат паралелно.
- Со цел да се избегне каква било електрична интерференција растојанието помеѓу двете вжичувања треба СЕКОГАШ да биде најмалку 50 mm.

Електричарските работи треба да се извршат во согласност со упатството за инсталирање и националните правила за електрично вжичување или работниот норматив.

- 1 Поставете ја внатрешната единица на куките на плочата за монтирање. Користете ги ознаките "Δ" како упатство.




- a Плоча за монтирање (додаток)
- b Парче материјал за пакување
- c Кабел за меѓусебно поврзување
- d Водич за жица



### ИНФОРМАЦИИ

Потпрете ја единицата со помош на парче од материјалот за пакување.

**Пример:**




**2** Отворете го предниот панел, а потоа капакот за сервисирање. Погледнете "[6.2 Отворање на единицата](#)" [▶ 25].

**3** Протнете го кабелот за меѓусебно поврзување од надворешната единица низ отворот за напојување во сидот, низ задниот дел на внатрешната единица и низ предната страна.

**Белешка:** Во случај кабелот за меѓусебно поврзување да е претходно оголен, покријте ги краевите со лента за изолирање.

**4** Свиткајте го крајот на кабелот нагоре.



- a** Терминален блок
- b** Блок на електрична компонента
- c** Стега за кабел

**5** Оголете ги краевите на жицата околу 15 mm.


**6** Усогласете ги боите на жиците со броевите на терминалите на терминалните блокови на внатрешната единица и цврсто затегнете ги жиците со одговарачките терминали.

**7** Поврзете ја жицата за заземјување со соодветниот терминал.

**8** Цврсто затегнете ги жиците со терминалните шrafoви.


**9** Повлечете ги жиците за да се уверите дека се безбедно закачени, потоа опфатете ги жиците со држач на жица.

**10** Обликувајте ги жиците така да капакот за сервисирање безбедно се вклопува, а потоа затворете го капакот за сервисирање.



### 8.3 Да поврзете опционални додатоци (жичен кориснички интерфејс, централен кориснички интерфејс и сл.)


- 1 Извадете го капакот на кутијата со електрично вжичување (погледнете "6.2.4 Да го извадите капакот на кутијата со електрично вжичување" [▶ 26]).
- 2 Прикачете го кабелот за поврзување на S21 конекторот и повлечете го жичениот ам како што е прикажано на следната слика.



- 3 Вратете го капакот од кутијата за електрично вжичување и повлечете го жичениот ам околу него како што е покажано на сликата погоре.


## 9 Завршување на инсталирањето на внатрешната единица

### 9.1 Да ги изолирате цевките за одвод, цевките за разладно средство и каблите за меѓусебно поврзување



- a Засек
- b Облога на цевка за топлинска изолација
- c Цевка за течност
- d Цевка за гас
- e Цевка за одвод
- f Жица за меѓусебно поврзување
- g Изолациска лента
- h Винилна лента


- 1 Откако сте завршиле со одводниот цевковод, цевководот за разладно средство и електричното вжичување. Завиткајте ги цевките за разладно средство, кабелот за меѓусебно поврзување и цреводот за одвод заедно со користење лента за изолирање. Преклопете барем половина од ширината на лентата при секое намотување.



- a Одводно црево
- b Кабел за меѓусебно поврзување
- c Плоча за монтирање (додаток)
- d Цевковод за разладно средство
- e Шраф за прицврстување на внатрешна единица M4×12L (додаток)
- f Долна рамка

### 9.2 Да поминат цевките низ отворот во сидот

- 1 Обликувајте ги цевките за разладно средство по должината на патеката на цевките означена на плочата за монтирање.




- a Одводно црево
- b Затнете го овој отвор со кит или материјал за заптивање
- c Леплива винилна лента
- d Изолациска лента
- e Плоча за монтирање (додаток)



### НАПОМЕНА


- НЕ виткајте ги цевките за разладно средство.
- НЕ гурајте ги цевките за разладно средство кон долната рамка или предната решетка.



- 2 Протнете го цреводот за одвод и цевките за разладно средство низ отворот во сидот и затворете го процепот со кит.

### 9.3 Да ја прицврстите единицата на плочата за монтирање

- 1 Поставете ја внатрешната единица на куките на плочата за монтирање. Користете ги ознаките "Δ" како упатство.



- 2 Притиснете ја долната рамка на единицата со двете раце да ја поставите на долните куки од плочата за монтирање. Уверете се дека жиците НЕ се притиснати никаде.

**Белешка:** Внимавајте кабелот за меѓусебно поврзување да НЕ се потфати во внатрешната единица.

- 3 Притискајте го долниот раб на внатрешната единица со двете раце додека не се прикачи цврсто за куките на плочата за монтирање.
- 4 Прицврстете ја внатрешната единица на плочата за монтирање со користење 2 шрафа за прицврстување на внатрешна единица M4×12L (додаток).

### 9.4 Затворање на единицата

#### 9.4.1 За повторно инсталирање на предната решетка

- 1 Инсталирајте ја предната решетка и цврсто затегнете ги 3 горни куки.
- 2 Инсталирајте ги 3 шрафа назад на предната решетка и прикачете 2 капачиња за шраф (додаток) на страничните шрафови.

- 3 Инсталирајте го капакот за сервисирање и фиксирајте го со шрафот на капакот за сервисирање.
- 4 Инсталирајте го филтерот за воздух, намонтирајте го предниот панел и затворете го "9.4.3 Повторно да го инсталирате предниот панел" [▶ 47].

### 9.4.2 Да го затворите капакот за сервисирање

- 1 Ставете го капакот за сервисирање на неговото оригинално место на единицата.
- 2 Вратете 1 шраф назад на капакот за сервисирање.




#### НАПОМЕНА

Кога го затворите капакот за сервисирање, уверете се дека силата на затегање НЕ надминува 1,4 ( $\pm 0,2$ ) N•m.

### 9.4.3 Повторно да го инсталирате предниот панел

- 1 Прикачете го предниот панел. Порамнете ги оските со отворите и гурнете ги до крај.
- 2 Полека затворете го предниот панел; притиснете на двете страни и во средината.



## 10 Конфигурација


### 10.1 Да поставите на различен канал на приемникот на инфрацрвен сигнал на внатрешната единица

Во случај кога се инсталирани 2 внатрешни единици во 1 просторија, може да го смените каналот за приемникот на инфрацрвен сигнал на внатрешната единица да избегнете конфузија на сигналот на безжичниот далечински управувач.

**Предуслов:** Извршете ги следните чекори за само 1 од единиците.

- 1 Извадете ги капакот и батериите од далечинскиот управувач.
- 2 Отсечете го премостувачот за адреса J4.

| Премостувач за адреса J4       | Адреса |
|--------------------------------|--------|
| Фабричко поставување (целосно) | 1      |
| По сечење со клешти            | 2      |



a Премостувач за адреса J4




#### НАПОМЕНА

Внимавајте да НЕ оштетите некој од околните делови кога го сечете премостувачот за адреса.

- 3 Вклучете го електричното напојување.
- 4 Притиснете  и  одеднаш.
- 5 Притиснете , изберете **Я** и притиснете .

**Резултат:** Daikin окото ќе почне да светка.



a Daikin око

b Прекинувач ON/OFF на внатрешна единица



- 6 Притиснете го прекинувачот ON/OFF на внатрешната единица додека светка Daikin окото.

**ИНФОРМАЦИИ**

Ако поставувањето НЕ може да се заврши додека трепка Daikin окото, повторете ја постапката за поставување од почеток.

- 7 Кога поставувањето е завршено, притискајте **Mode** најмалку 5 секунди.

**Резултат:** Екранот на далечинскиот управувач ќе се врати на претходниот екран.

# 11 Пуштање во погон



## НАПОМЕНА

**Општа листа за проверка при пуштање во погон.** Веднаш до упатствата за пуштање во погон во ова поглавје, исто така е достапна општа листа за проверка при пуштање во погон на Daikin Business Portal (потребна е автентикација).

Општата листа за проверка при пуштање во погон е комплементарна со упатствата во ова поглавје и може да се користи како водич и образец за известување при пуштање во погон и предавањето на корисникот.

## 11.1 Преглед: Пуштање во погон

Ова поглавје опишува што треба да направите и да знаете за да го пуштате системот во погон откако ќе биде инсталиран.

### Типичен работен тек

Пуштањето во погон обично се состои од следниве фази:

- 1 Штиклирање на "Листа за проверка пред пуштање во погон".
- 2 Извршување на пробно работење за системот.

## 11.2 Листа за проверка при пуштање во погон

- 1 По инсталирањето на единицата, проверете ги ставките наведени подолу.
- 2 Затворете ја единицата.
- 3 Вклучете ја единицата.

|                          |                                                                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Прочитајте ги целосните упатства за инсталација, како што е опишано во <b>референтното упатство за инсталатер</b> .                                          |
| <input type="checkbox"/> | <b>Внатрешните единици</b> се правилно монтирани.                                                                                                            |
| <input type="checkbox"/> | <b>Надворешната единица</b> е правилно монтирана.                                                                                                            |
| <input type="checkbox"/> | <b>Излез/влез за воздух</b><br>Проверете дали влезот или излезот за воздух на единицата HE е попречен со листови хартија, картон или некои други материјали. |
| <input type="checkbox"/> | <b>НЕМА фази што недостасуваат или обратни фази.</b>                                                                                                         |
| <input type="checkbox"/> | <b>Цевките за разладно средство</b> (гас или течност) се топлински изолирани.                                                                                |
| <input type="checkbox"/> | <b>Одвод</b><br>Уверете се дека одводот истекува непречено.<br><b>Можна последица:</b> Кондензираната вода може да капе.                                     |
| <input type="checkbox"/> | Системот е правилно <b>заземјен</b> и земјените терминали се зацврстени.                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> | <b>Осигурувачите</b> или локално инсталираните уреди за заштита се инсталирани според овој документ и HE се заобиколени.                                     |
| <input type="checkbox"/> | <b>Напонот за снабдување со електрична енергија</b> одговара на напонот на идентификациската ознака на единицата.                                            |
| <input type="checkbox"/> | Наведените жици се употребени за <b>кабелот за меѓусебно поврзување</b> .                                                                                    |
| <input type="checkbox"/> | Внатрешната единица прима сигнали од <b>корисничкиот интерфејс</b> .                                                                                         |

|                          |                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | НЕМА <b>лабави поврзувања</b> или оштетени електрични компоненти во кутијата со осигурувачи.                      |
| <input type="checkbox"/> | <b>Изолационата отпорност</b> на компресорот е ВО РЕД.                                                            |
| <input type="checkbox"/> | НЕМА <b>оштетени компоненти</b> или <b>сплескани цевки</b> во внатрешноста на внатрешната и надворешната единица. |
| <input type="checkbox"/> | НЕМА <b>истекувања на разладно средство</b> .                                                                     |
| <input type="checkbox"/> | Инсталирана е точна големина на цевка и <b>цевките</b> се правилно изолирани.                                     |
| <input type="checkbox"/> | <b>Вентилите за запирање</b> (гас или течност) на надворешната единица се целосно отворени.                       |

### 11.3 Да извршите пробно вклучување

**Предуслов:** Снабдувањето со електрична енергија МОРА да биде во наведениот опсег.

**Предуслов:** Пробното вклучување може да се изврши во режим на ладење или греење.

**Предуслов:** Погледнете го упатството за работење на внатрешната единица за поставување температура, режим на работење...

- 1 Во режим на ладење, изберете ја најниската програмабилна температура. Во режим на греење, изберете ја највисоката програмабилна температура. Пробното вклучување може да се оневозможи ако е потребно.
- 2 Кога пробното вклучување ќе заврши, поставете ја температурата на нормално ниво. Во режим на ладење: 26~28°C, во режим на греење: 20~24°C.
- 3 Уверете се дека сите функции и делови работат правилно.
- 4 Системот запира со работење 3 минути откако единицата е ИСКЛУЧЕНА.

#### 11.3.1 Да извршите пробно вклучување со користење на безжичниот далечински управувач

- 1 Притиснете  да го вклучите системот.
- 2 Притиснете  и  одеднаш.
- 3 Притиснете , изберете  и притиснете .

**Резултат:** Операцијата пробно вклучување ќе запре автоматски по околу 30 минути.

- 4 За да ја завршите операцијата побрзо, притиснете .

## 12 Предавање на корисникот

Штом ќе заврши тестирањето и единицата правилно работи, уверете се дека следново му е јасно на корисникот:

- Уверете се дека корисникот има печатена документација и побарајте да ја чува за идна потреба. Информирајте го корисникот дека може да ја најде целата документација на УРЛ споменат погоре во ова упатство.
- Објаснете му на корисникот како правилно да работи со системот и што да правите во случај на проблеми.
- Покажете му на корисникот што да прави за одржување на единицата.

# 13 Решавање проблеми

## 13.1 Решавање проблеми врз основа на шифри за грешка

### Дијагностицирање на грешка со безжичниот далечински управувач

Ако кај единицата настане проблем, може да го идентификувате дефектот со проверување на шифрата за грешка со безжичниот далечински управувач. Важно е да се разбере проблемот и да се преземат мерки пред да се ресетира шифрата за грешка. Ова треба да биде направено од лиценциран инсталатер или вашиот локален продавач.



#### ИНФОРМАЦИИ

Видете го упатството за сервисирање за:

- Целосната листа на шифри за грешка
- Подетално упатство за решавање проблеми за секоја грешка

### Да ја проверите шифрата за грешка со безжичниот далечински управувач

- 1 Насочете го безжичниот далечински управувач кон единицата и притиснете **Cancel** околу 5 секунди.

**Резултат:** трепка во делот за прикажување поставена температура.

- 2 Насочете го безжичниот далечински управувач кон единицата и притиснете **Cancel** неколку пати додека не се слушне постојан бип.

**Резултат:** Шифрата сега се прикажува на екранот.



#### ИНФОРМАЦИИ

- Краток бип и 2 последователни бипа укажуваат на неодговарачки шифри.
- За да се откаже прикажувањето шифра, задржете **Cancel** 5 секунди. Шифрата исто така ќе исчезне од екранот ако копчето HE се притисне во рок од 1 минута.

### Систем

| Шифра за грешка | Опис                                                                         |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 00              | Нормално                                                                     |
| U0              | Недостаток на разладно средство                                              |
| U2              | Откривање прекумерен напон                                                   |
| U3              | Дефект на пренос                                                             |
| U4              | Грешка при трансмисија на сигнал (помеѓу внатрешната и надворешната единица) |

### Внатрешна единица

| Шифра за грешка | Опис                                                  |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Я1              | Абнормалност на печатена плоча на внатрешна единица   |
| Я5              | Заштита против мрзнење или контрола на висок притисок |

| Шифра за грешка | Опис                                                              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Я6              | Абнормалност на мотор на вентилатор (мотор на еднонасочна струја) |
| Ѓ4              | Абнормалност на термистор на разменуваач на внатрешна топлина     |
| Ѓ3              | Абнормалност на термистор за собна температура                    |

#### Надворешна единица

| Шифра за грешка | Опис                                                             |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| Е8              | Абнормалност на 4-крак вентил                                    |
| Е1              | Абнормалност на печатена плоча на надворешна единица             |
| Е3              | Активирање на прекинувач за висок притисок (ПВП)                 |
| Е5              | Активирање на преоптовареност (преоптовареност на компресор)     |
| Е6              | Блокада на компресор                                             |
| Е7              | Блокада на вентилатор со еднонасочна струја                      |
| Ѕ3              | Контрола на температура на цевка за испуст                       |
| Ѕ3              | Неправилно работење на прекинувач за висок притисок (ПВП)        |
| Ѕ6              | Абнормалност на положба на сензор                                |
| Ѕ8              | Абнормалност на сензорот за напон / јачина на еднонасочна струја |
| Ѕ9              | Абнормалност на термистор за надворешна температура              |
| Џ3              | Абнормалност на термистор на цевка за испуст                     |
| Џ6              | Абнормалност на термистор на разменуваач на надворешна топлина   |
| Ћ4              | Подигање на температура на ребрата што зрачат                    |
| Ћ5              | Моментална прекумерна струја на инвертер (еднонасочна струја)    |
| Р4              | Абнормалност на термистор на ребрата што зрачат                  |

## 14 Фрлање



### НАПОМЕНА

НЕ обидувајте се самите да го расклопите системот: расклопувањето на системот, третирањето на разладното средство, маслото и другите делови МОРА да соодветствува со применливата легислатива. Единиците МОРА да бидат третирани во специјализиран капацитет за третирање за повторно користење, рециклирање и поправка.

## 15 Технички податоци


- **Подзбир** на најновите технички податоци е достапен на регионалната Daikin веб-страница (достапно за јавноста).
- **Целиот сет** на најновите технички податоци е достапен на Daikin Business Portal (потребна е автентикација).

### 15.1 Дијаграм за вжичување

**Дијаграмот за вжичување е испорачан со единицата, сместен на внатрешната десна страна на предната решетка на внатрешната единица.**

#### 15.1.1 Легенда за унифициран дијаграм за вжичување

За применетите делови и броеви, погледнете го дијаграмот за вжичување на единицата. Бројот на дел е со арапски броеви по растечки редослед за секој дел и е претставен во прегледот подолу со "\*" во шифрата на делот.

| Симбол                                                                              | Значење                       | Симбол                                                                               | Значење                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|    | Прекинувач на коло            |     | Заштитно заземјување        |
|    |                               |                                                                                      |                             |
|   |                               |                                                                                      |                             |
|  | Поврзување                    |   | Заштитно заземјување (шраф) |
|  | Конектор                      |  | Исправувач                  |
|  | Заземјување                   |   | Конектор на релеј           |
|  | Теренско вжичување            |   | Конектор за краток спој     |
|  | Осигурувач                    |   | Терминал                    |
|  | Внатрешна единица             |   | Терминална лента            |
|  | Надворешна единица            |   | Стега за жица               |
|  | Уред за диференцијална струја |  | Грејач                      |

| Симбол  | Боја         | Симбол   | Боја        |
|---------|--------------|----------|-------------|
| BLK     | Црна         | ORG      | Портокалова |
| BLU     | Сина         | PNK      | Розова      |
| BRN     | Кафеава      | PRP, PPL | Пурпурна    |
| GRN     | Зелена       | RED      | Црвена      |
| GRY     | Сива         | WHT      | Бела        |
| SKY BLU | Небесно сино | YLW      | Жолта       |

| Симбол | Значење        |
|--------|----------------|
| A*P    | Печатена плоча |



| Симбол                                                                                          | Значење                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| BS*                                                                                             | Копче за притискање ВКЛУЧЕНО/ ИСКЛУЧЕНО, прекинувач за работење |
| BZ, H*O                                                                                         | Зујалка                                                         |
| C*                                                                                              | Кондензатор                                                     |
| AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A, K*R_*, NE                | Поврзување, конектор                                            |
| D*, V*D                                                                                         | Диода                                                           |
| DB*                                                                                             | Диоден мост                                                     |
| DS*                                                                                             | DIP прекинувач                                                  |
| E*H                                                                                             | Грејач                                                          |
| FU*, F*U, (за карактеристики, погледнете ја печатената плоча во внатрешноста на вашата единица) | Осигурувач                                                      |
| FG*                                                                                             | Конектор (заземјување на рамка)                                 |
| H*                                                                                              | Ремен                                                           |
| H*P, LED*, V*L                                                                                  | Пилот ламбичка, светлечка диода                                 |
| HAP                                                                                             | Светлечка диода (сервисен монитор зелен)                        |
| HIGH VOLTAGE                                                                                    | Висок напон                                                     |
| IES                                                                                             | Сензор Интелигентно око                                         |
| IPM*                                                                                            | Модул Интелигентно напојување                                   |
| K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M                                                                        | Магнетен релеј                                                  |
| L                                                                                               | Под напон                                                       |
| L*                                                                                              | Калем                                                           |
| L*R                                                                                             | Реактор                                                         |
| M*                                                                                              | Чекорен мотор                                                   |
| M*C                                                                                             | Мотор на компресор                                              |
| M*F                                                                                             | Мотор на вентилатор                                             |
| M*P                                                                                             | Мотор на одводна пумпа                                          |
| M*S                                                                                             | Осцилирачки мотор                                               |
| MR*, MRCW*, MRM*, MRN*                                                                          | Магнетен релеј                                                  |
| N                                                                                               | Неутрално                                                       |
| n=*, N=*                                                                                        | Број на поминувања низ феритно јадро                            |
| PAM                                                                                             | Пулсно-амплитудна модулација                                    |
| PCB*                                                                                            | Печатена плоча                                                  |
| PM*                                                                                             | Модул за напојување                                             |
| PS                                                                                              | Прекинувачки извор за напојување                                |

| Симбол      | Значење                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| PTC*        | PTC термистор                                                                   |
| Q*          | Биполарен транзистор со изолирана порта (IGBT)                                  |
| Q*C         | Прекинувач на коло                                                              |
| Q*DI, KLM   | Автоматски прекинувач за заземјување                                            |
| Q*L         | Заштита од преоптоварување                                                      |
| Q*M         | Термо прекинувач                                                                |
| Q*R         | Уред за диференцијална струја                                                   |
| R*          | Отпорник                                                                        |
| R*T         | Термистор                                                                       |
| RC          | Приемник                                                                        |
| S*C         | Прекинувач за ограничување                                                      |
| S*L         | Пловечки прекинувач                                                             |
| S*NG        | Детектор за истекување на разладно средство                                     |
| S*NPH       | Сензор за притисок (висок)                                                      |
| S*NPL       | Сензор за притисок (низок)                                                      |
| S*PH, HPS*  | Прекинувач за притисок (висок)                                                  |
| S*PL        | Прекинувач за притисок (низок)                                                  |
| S*T         | Термостат                                                                       |
| S*RH        | Сензор за влажност                                                              |
| S*W, SW*    | Прекинувач за работење                                                          |
| SA*, F1S    | Пренапонска заштита                                                             |
| SR*, WLU    | Приемник на сигнал                                                              |
| SS*         | Прекинувач за избор                                                             |
| SHEET METAL | Плочка за фиксирање терминална лента                                            |
| T*R         | Трансформатор                                                                   |
| TC, TRC     | Предавател                                                                      |
| V*, R*V     | Варистор                                                                        |
| V*R         | Диоден мост, биполарен транзистор со изолирана порта (IGBT) модул за напојување |
| WRC         | Безжичен далечински управувач                                                   |
| X*          | Терминал                                                                        |
| X*M         | Терминална лента (блок)                                                         |
| Y*E         | Калем на електронски експанзионен вентил                                        |

| Симбол   | Значење                             |
|----------|-------------------------------------|
| Y*R, Y*S | Калем на повратен соленоиден вентил |
| Z*C      | Феритно јадро                       |
| ZF, Z*F  | Филтер против бучава                |

## 16 Речник

**Продавач**

Продажен дистрибутер за производот.

**Овластен инсталатер**

Технички стручна личност која е квалификувана да го инсталира производот.

**Корисник**

Лице кое е сопственик на производот и/или работи со производот.

**Применлива легислатива**

Сите меѓународни, европски, национални и локални директиви, закони, прописи и/или шифри кои се релевантни и применливи за одреден производ или домен.

**Компанија за сервисирање**

Квалификувана компанија која може да го изврши или координира потребниот сервис на производот.

**Упатство за инсталирање**

Прирачник со упатства наменет за одреден производ или примена, што објаснува како да се инсталира, конфигурира и одржува истиот.

**Упатство за работење**

Прирачник со упатства наменет за одреден производ или примена, што објаснува како да работите со истиот.

**Упатства за одржување**

Прирачник со упатства наменет за одреден производ или апликација, што објаснува (ако е релевантно) како да се инсталира, конфигурира, да се работи со и/или да се одржува производот или апликацијата.

**Додатоци**



Етикети, упатства, листи со информации и опрема кои се испорачани со производот и кои треба да се инсталираат според упатствата во придружната документација.



**Опционална опрема**



Опрема направена или одобрена од Daikin која може да се комбинира со производот според упатствата во придружната документација.

**Се набавува на лице место**

Опрема која НЕ е направена од Daikin која може да се комбинира со производот според упатствата во придружната документација.







**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

**DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.**

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

**DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN.TİC. A.Ş.**

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe  
İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: www.daikin.com.tr