Saha ayarları tablosu

İlgili üniteler

EBSH11P30D▲▼
EBSHB11P30D▲▼
EBSH11P50D▲▼
EBSHB11P50D▲▼
EBSH16P30D▲▼
EBSHB16P30D▲▼
EBSH16P50D▲▼
EBSHB16P50D▲▼
EBSX11P30D▲▼
EBSXB11P30D▲▼
EBSX11P50D▲▼
EBSXB11P50D▲▼
EBSX16P30D▲▼
EBSXB16P30D▲▼
EBSX16P50D▲▼
EBSXB16P50D▲▼

Notlar

(*1) 300 boyler
(*2) 500 boyler
(*3) *X*
(*4) *H*
(*5) *B*
(*6) EKECBUA3V
(*7) EKECBUA6V
(*8) EKECBUA9W
(*9) BUH daha az
(*10) 11P
(*11) 16P

▲ 1, 2, 3,..., 9, A, B, C,..., Z
▼ ,..., 1, 2, 3, ..., 9

Saha ayarları tablosu					Varsayılan değerden farklı montajcı ayarı	
Dizin	Alan kodu	Ayar adı		Aralık, kademe **Ön tanım değeri**	Tarih	Değer
Oda						
	└ Donma önleme					
1.4.1	[2-06]	Etkinleştirme	R/W	0: Devre dışı **1: Etkin**		
1.4.2	[2-05]	Oda ayar noktası	R/W	4~16°C, kademe: 1°C **8°C**		
	└ Ayar noktası aralığı					
1.5.1	[3-07]	Isıtma minimum	R/W	12~18°C, kademe: 1°C **12°C**		
1.5.2	[3-06]	Isıtma maksimum	R/W	18~30°C, kademe: 1°C **30°C**		
1.5.3	[3-09]	Soğutma minimum	R/W	15~25°C, kademe: 1°C **15°C**		
1.5.4	[3-08]	Soğutma maksimum	R/W	25~35°C, kademe: 1°C **35°C**		
Oda						
1.6	[2-09]	Oda sensörü ofseti	R/W	-5~5°C, kademe: 0,5°C **0°C**		
1.7	[2-0A]	Oda sensörü ofseti	R/W	-5~5°C, kademe: 0,5°C **0°C**		
	└ Oda konfor ayar noktası					
1.9.1	[9-0A]	Isıtma konfor ayar noktası	R/W	[3-07]～[3-06]°C, kademe: 0,5°C **23°C**		
1.9.2	[9-0B]	Soğutma konfor ayar noktası	R/W	[3-09]～[3-08]°C, kademe: 0,5°C **23°C**		
Ana bölge						
2.4		Ayar noktası modu		0: Abs 1: HD ısıtma, sabit soğutma **2: Hava durumuna bağlı**		
	└ Isıtma HD eğrisi					
2.5	[1-00]	LWT ana bölge ısıtma WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı.	R/W	-40~5°C, kademe: 1°C **-10°C**		
2.5	[1-01]	LWT ana bölge ısıtma WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı.	R/W	10~25°C, kademe: 1°C **15°C**		
2.5	[1-02]	LWT ana bölge ısıtma WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı için çıkış suyu değeri.	R/W	[9-01]~[9-00], kademe: 1°C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
2.5	[1-03]	LWT ana bölge ısıtma WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı için çıkış suyu değeri.	R/W	[9-01]~dk(45, [9-00])°C, kademe: 1°C [2-0C]=0: **25°C** [2-0C]=1: **25°C** [2-0C]=2: **25°C**		
	└ Soğutma HD eğrisi					
2.6	[1-06]	LWT ana bölge soğutma WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı.	R/W	10~25°C, kademe: 1°C **20°C**		
2.6	[1-07]	LWT ana bölge soğutma WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı.	R/W	25~43°C, kademe: 1°C **35°C**		
2.6	[1-08]	LWT ana bölge soğutma WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı için çıkış suyu değeri.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, kademe: 1°C **22°C**		
2.6	[1-09]	LWT ana bölge soğutma WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı için çıkış suyu değeri.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, kademe: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
Ana bölge						
2.7	[2-0C]	Yayıcı tipi	R/W	**0: Alttan ısıtma sistemi** 1: Fan coil ünitesi 2: Radyatör		
	└ Ayar noktası aralığı					
2.8.1	[9-01]	Isıtma minimum	R/W	15~37°C, kademe: 1°C **25°C**		
2.8.2	[9-00]	Isıtma maksimum	[2-0C]≠2: R/W [2-0C]=2: R/O	[2-0C]=2: 37~60, kademe: 1°C **60°C** [2-0C]≠2: 37~55°C, kademe: 1°C **55°C**		
2.8.3	[9-03]	Soğutma minimum	R/W	5~18°C, kademe: 1°C **7°C**		
2.8.4	[9-02]	Soğutma maksimum	R/W	18~22°C, kademe: 1°C **22°C**		
Ana bölge						
2.9	[C-07]	Kontrol	R/W	**0: LWT kontrolü** 1: Hrc RT kontrolü 2: RT kontrolü		
2.A	[C-05]	Termostat türü	R/W	0: MMI talepleri (hızlı mantık dahil) 1: 1 kontak **2: 2 kontak**		
	└ Delta T					
2.B.1	[1-0B]	Delta T ısıtma	[2-0C]≠2: R/W [2-0C]=2: R/O	3~10°C, kademe: 1°C [2-0C]≠2 (Radyatör): 5°C [2-0C]=2 (Radyatör): **10°C**		
2.B.2	[1-0D]	Delta T soğutma	R/W	3~10°C, kademe: 1°C **5°C**		
	└ Modülasyon					
2.C.1	[8-05]	Modülasyon	R/W	**0: Hayır** 1: Evet		
2.C.2	[8-06]	Maks modülasyon	R/W	0~10°C, kademe: 1°C **5°C**		

(*1) 300 boyler_(*2) 500 boyler_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) BUH daha az_
(*10) 11P_(*11) 16P

Saha ayarları tablosu					Varsayılan değerden farklı montajcı ayarı	
Dizin	Alan kodu	Ayar adı		Aralık, kademe **Ön tanım değeri**	Tarih	Değer
└ Kapatma vanası						
2.D.1	[F-0B]	Termo sırasında	R/W	**0: Hayır** 1: Evet		
2.D.2	[F-0C]	Soğutma sırasında	R/W	0: Hayır **1: Evet**		
Ana bölge						
2.E		HD eğri tipi	R/W	0: 2 nokta **1: Eğim Ofseti**		
İlave bölge						
3.4		Ayar noktası modu		0: Abs 1: HD ısıtma, sabit soğutma **2: Hava durumuna bağlı**		
└ Isıtma HD eğrisi						
3.5	[0-00]	LWT ilave bölge ısıtma WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı için çıkış suyu değeri.	R/W	[9-05]~dk(45,[9-06])°C, kademe: 1°C **25°C**		
3.5	[0-01]	LWT ilave bölge ısıtma WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı için çıkış suyu değeri.	R/W	[9-05]~[9-06]°C, kademe: 1°C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
3.5	[0-02]	LWT ilave bölge ısıtma WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı.	R/W	10~25°C, kademe: 1°C **15°C**		
3.5	[0-03]	LWT ilave bölge ısıtma WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı.	R/W	-40~5°C, kademe: 1°C **-10°C**		
└ Soğutma HD eğrisi						
3.6	[0-04]	LWT ilave bölge soğutma WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı için çıkış suyu değeri.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, kademe: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
3.6	[0-05]	LWT ilave bölge soğutma WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı için çıkış suyu değeri.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, kademe: 1°C **22°C**		
3.6	[0-06]	LWT ilave bölge soğutma WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı.	R/W	25~43°C, kademe: 1°C **35°C**		
3.6	[0-07]	LWT ilave bölge soğutma WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı.	R/W	10~25°C, kademe: 1°C **20°C**		
İlave bölge						
3.7	[2-0D]	Yayıcı tipi	R/O	0: Alttan ısıtma sistemi 1: Fan coil ünitesi **2: Radyatör**		
└ Ayar noktası aralığı						
3.8.1	[9-05]	Isıtma minimum	R/W	15~37°C, kademe: 1°C **25°C**		
3.8.2	[9-06]	Isıtma maksimum	[2-0C]≠2: R/W [2-0C]=2: R/O	[2-0C]=2: 37~60, kademe: 1°C **60°C** [2-0C]≠2: 37~55°C, kademe: 1°C **55°C**		
3.8.3	[9-07]	Soğutma minimum	R/W	5~18°C, kademe: 1°C **7°C**		
3.8.4	[9-08]	Soğutma maksimum	R/W	18~22°C, kademe: 1°C **22°C**		
İlave bölge						
3.A	[C-06]	Termostat türü	R/W	0: MMI talepleri (hızlı mantık dahil) 1: 1 kontak **2: 2 kontak**		
└ Delta T						
3.B.1	[1-0C]	Delta T ısıtma	[2-0D]≠2: R/W [2-0D]=2: R/O	[2-0D]≠2 (Radyatör): 3~10°C, kademe: 1°C 5°C [2-0D]=2 (Radyatör): **8°C**		
3.B.2	[1-0E]	Delta T soğutma	R/W	3~10°C, kademe: 1°C **5°C**		
İlave bölge						
3.C		HD eğri tipi	R/O	0: 2 nokta **1: Eğim Ofseti**		
Alan ısıtma/soğutma └ Çalışma aralığı						
4.3.1	[4-02]	Alan ısıtma KAPALI sıc.	R/W	14~35°C, kademe: 1°C **35°C**		
4.3.2	[F-01]	Alan soğutma KAPALI sıc.	R/W	10~35°C, kademe: 1°C **20°C**		
Alan ısıtma/soğutma						
4.4	[7-02]	Alan sayısı	R/W	**0: Tek bölge** 1: Çift bölge		
4.5	[F-0D]	Pompa çalıştırma modu	R/W	0: Devamlı **1: Örnek** 2: Talep		
4.6	[E-02]	Ünite tipi	R/W (*3) R/O (*4)	**0: Ters çevrilebilir (*3)** **1: Yalnız ısıtma (*4)**		
4.7	[9-0D]	Pompa devir sınırlandırma	R/W	0~8, kademe:1 0 : Sınır yok 1~4: 90~60% pompa devri 5~8: örnekleme sırasında %90~60 pompa devri **6 örnekleme sırasında %80 pompa devri**		
Alan ısıtma/soğutma						
4.9	[F-00]	Pompa dış aralığı	R/W	**0: Kısıtlı** 1: İzin verilen		

(*1) 300 boyler_(*2) 500 boyler_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) BUH daha az_
(*10) 11P_(*11) 16P

Saha ayarları tablosu					Varsayılan değerden farklı montajcı ayarı	
Dizin	Alan kodu	Ayar adı		Aralık, kademe **Ön tanım değeri**	Tarih	Değer
4.A	[D-03]	0°C civarı artır	R/W	0: Hayır **1: 2°C artır, 4°C yay** 2: 4°C artır, 4°C yay 3: 2°C artır, 8°C yay 4: 4°C artır, 8°C yay		
4.B	[9-04]	Aşırı çalışma	R/W	1~4°C, kademe: 1°C **2°C**		
4.C	[2-06]	Donma önleme	R/W	0: Devre dışı **1: Etkin**		
Boyler						
5.2	[6-0A]	Konfor ayar noktası	R/W	30~[6-0E]°C, kademe: 1°C **55°C**		
5.3	[6-0B]	Eko ayar noktası	R/W	30~dk(50, [6-0E]) °C, kademe: 1°C **45°C**		
5.4	[6-0C]	Yeniden ısıtma ayar noktası	R/W	30~dk(50, [6-0E]) °C, kademe: 1°C **45°C**		
5.6	[6-0D]	Isıtma modu	R/W	**0: Yalnız t.ısıtma** 3 programlı yeniden ısıtma		
└ Dezenfeksiyon						
5.7.1	[2-01]	Etkinleştirme	R/W	**0: Hayır** 1: Evet		
5.7.2	[2-00]	Çalışma günü	R/W	0: Her gün 1: Pazartesi 2: Salı 3: Çarşamba 4: Perşembe **5: Cuma** 6: Cumartesi 7: Pazar		
5.7.3	[2-02]	Başlangıç saati	R/W	0~23 saat, kademe saat 1 **1**		
5.7.4	[2-03]	Boyler ayar noktası	R/W	60°C **60°C**		
5.7.5	[2-04]	Süre	R/W	40~60 dk, kademe: 5 dk **40 dk**		
Boyler						
5.8	[6-0E]	Maksimum	R/W	[E-07]=4 40~75°C, kademe: 1°C **60°C**		
5.9	[6-00]	Histerezis	R/W	2~40°C, kademe: 1°C **8°C**		
5.A	[6-08]	Yeniden ısıtma histerezisi	R/W	2~20°C, kademe: 1°C **10°C**		
5.B		Ayar noktası modu	R/W	**0: Abs** 1: Hava durumuna bağlı		
└ HD eğrisi						
5.C	[0-0B]	DHW WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı için çıkış suyu değeri.	R/W	35~[6-0E]°C, kademe: 1°C **50°C**		
5.C	[0-0C]	DHW WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı için çıkış suyu değeri.	R/W	Min(45~[6-0E])~[6-0E]°C, kademe: 1°C **55°C**		
5.C	[0-0D]	DHW WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı.	R/W	10~25°C, kademe: 1°C **15°C**		
5.C	[0-0E]	DHW WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı.	R/W	-40~5°C, kademe: 1°C **-10°C**		
Boyler						
5.D	[6-01]	Marj	R/W	0~10°C, kademe: 1°C **0°C**		
5.E		HD eğri tipi	R/O	0: 2 nokta **1: Eğim Ofseti**		
Kullanıcı ayarları └ Sessiz						
7.4.1		Mod	R/W	**0: KAPALI** 1: Manüel 2: Otomatik		
7.4.3		Seviye	R/W	**0: Sessiz** 1: Daha sessiz 2: En sessiz		
└ Elektrik fiyatı						
7.5.1		Yüksek	R/W	0,00~990/kWh **1/kWh**		
7.5.2		Orta	R/W	0,00~990/kWh **1/kWh**		
7.5.3		Düşük	R/W	0,00~990/kWh **1/kWh**		
Kullanıcı ayarları						
7.6		Gaz fiyatı	R/W	0,00~990/kWh 0,00~290/MBtu **1,0/kWh**		
Montör ayarları └ Yapılandırma sihirbazı └ Sistem						
9.1.3.2	[E-03]	BUH tipi	R/O (*6,*7,*8) R/W (*9)	**0: ısıtıcı yok (*9)** **2: 3V (*6)** **3: 6V (*7)** **4: 9W (*8)**		
9.1.3.3	[E-05] [E-06] [E-07]	Kullanım sıcak suyu	R/O	**HPSU 'Entegre'**		
9.1.3.4	[4-06]	Acil durum	R/W	0: Manüel 1: Otomatik 2: Otomatik azaltılmış SH/ DHW AÇIK **3: Otomatik azaltılmış SH/ DHW KAPALI** 4: Otomatik normal SH/ DHW KAPALI		
9.1.3.5	[7-02]	Alan sayısı	R/W	**0: Tek bölge** 1: Çift bölge		
9.1.3.6	[E-0D]	Glikol Dolu sistem	R/O	**0: Hayır** 1: Evet		
9.1.3.7	[6-02]	BSH kapasitesi	R/W	0~10 kW, kademe: 0,2 kW **0 kW**		

(*1) 300 boyler_(*2) 500 boyler_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) BUH daha az_
(*10) 11P_(*11) 16P

Saha ayarları tablosu					Varsayılan değerden farklı montajcı ayarı	
Dizin	Alan kodu	Ayar adı		Aralık, kademe **Ön tanım değeri**	Tarih	Değer
9.1.3.8	[C-02]	İkili	R/W	**0 hiçbiri** 1 başlık yoluyla ikili **2 tank DHW ikili (*5)** 3 tank ısıtma + DHW ikili		
9.2.4	[D-07]	Güneş enerjisi	R/W	0: Hayır 1: DHW için güneş enerjisi **2: DHW ve SH için güneş enerjisi**		
		└ Yedek ısıtıcı				
9.1.4.1	[5-0D]	Gerilim	R/O	**0: 230V, 1~ (*6, *7, *9)** **2: 400V, 3~ (*8)**		
9.1.4.2	[4-0A]	Yapılandırma	R/W (*7, *8, *9) R/O (*6)	**0: 1 (*6, *9)** **1: 1/1+2 (*7, *8)** 2: 1/2 3: Acil durumda 1/2 + 1/1+2		
9.1.4.3	[6-03]	Kapasite adımı 1	R/W	0~10 kW, kademe: 0,2 kW 0 kW **2kW (*7)** **3kW (*6, *8, *9)**		
9.1.4.4	[6-04]	Ek kapasite adımı 2	R/W (*7, *8) R/O (*6, *9)	0~10 kW, kademe: 0,2 kW **0kW (*6)** **3kW (*9)** **4kW (*7)** **6kW (*8)**		
		└ Ana bölge				
9.1.5.1	[2-0C]	Yayıcı tipi	R/W	**0: Alttan ısıtma sistemi** 1: Fan coil ünitesi 2: Radyatör		
9.1.5.2	[C-07]	Kontrol	R/W	**0: LWT kontrolü** 1: Hrc RT kontrolü 2: RT kontrolü		
9.1.5.3		Ayar noktası modu	R/W	0: Abs 1: HD ısıtma, sabit soğutma **2: Hava durumuna bağlı**		
9.1.5.4		Program	R/W	**0: Hayır** 1: Evet		
9.1.5.5		HD eğri tipi	R/W	0: 2 nokta **1: Eğim Ofseti**		
9.1.6	[1-00]	LWT ana bölge ısıtma WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı.	R/W	-40~5°C, kademe: 1°C **-10°C**		
9.1.6	[1-01]	LWT ana bölge ısıtma WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı.	R/W	10~25°C, kademe: 1°C **15°C**		
9.1.6	[1-02]	LWT ana bölge ısıtma WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı için çıkış suyu değeri.	R/W	[9-01]~[9-00], kademe: 1°C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
9.1.6	[1-03]	LWT ana bölge ısıtma WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı için çıkış suyu değeri.	R/W	[9-01]~dk(45, [9-00])°C, kademe: 1°C [2-0C]=0: **25°C** [2-0C]=1: **25°C** [2-0C]=2: **25°C**		
9.1.7	[1-06]	LWT ana bölge soğutma WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı.	R/W	10~25°C, kademe: 1°C **20°C**		
9.1.7	[1-07]	LWT ana bölge soğutma WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı.	R/W	25~43°C, kademe: 1°C **35°C**		
9.1.7	[1-08]	LWT ana bölge soğutma WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı için çıkış suyu değeri.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, kademe: 1°C **22°C**		
9.1.7	[1-09]	LWT ana bölge soğutma WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı için çıkış suyu değeri.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, kademe: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
		└ İlave bölge				
9.1.8.1	[2-0D]	Yayıcı tipi	R/W	0: Alttan ısıtma sistemi 1: Fan coil ünitesi **2: Radyatör**		
9.1.8.3		Ayar noktası modu	R/W	0: Abs 1: HD ısıtma, sabit soğutma **2: Hava durumuna bağlı**		
9.1.8.4		Program	R/W	**0: Hayır** 1: Evet		
9.1.9	[0-00]	LWT ilave bölge ısıtma WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı için çıkış suyu değeri.	R/W	[9-05]~dk(45,[9-06])°C, kademe: 1°C **25°C**		
9.1.9	[0-01]	LWT ilave bölge ısıtma WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı için çıkış suyu değeri.	R/W	[9-05]~[9-06]°C, kademe: 1°C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
9.1.9	[0-02]	LWT ilave bölge ısıtma WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı.	R/W	10~25°C, kademe: 1°C **15°C**		
9.1.9	[0-03]	LWT ilave bölge ısıtma WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı.	R/W	-40~5°C, kademe: 1°C **-10°C**		
9.1.A	[0-04]	LWT ilave bölge soğutma WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı için çıkış suyu değeri.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, kademe: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
9.1.A	[0-05]	LWT ilave bölge soğutma WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı için çıkış suyu değeri.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, kademe: 1°C **22°C**		
9.1.A	[0-06]	LWT ilave bölge soğutma WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı.	R/W	25~43°C, kademe: 1°C **35°C**		

(*1) 300 boyler_(*2) 500 boyler_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) BUH daha az_
(*10) 11P_(*11) 16P

Saha ayarları tablosu					Varsayılan değerden farklı montajcı ayarı	
Dizin	Alan kodu	Ayar adı		Aralık, kademe **Ön tanım değeri**	Tarih	Değer
9.1.A	[0-07]	LWT ilave bölge soğutma WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı.	R/W	10~25°C, kademe: 1°C **20°C**		
	└ Boyler					
9.1.B.1	[6-0D]	Isıtma modu	R/W	**0: Yalnız t.ısıtma** 3 programlı yeniden ısıtma		
9.1.B.2	[6-0A]	Konfor ayar noktası	R/W	30~[6-0E]°C, kademe: 1°C **55°C**		
9.1.B.3	[6-0B]	Eko ayar noktası	R/W	30~dk(50, [6-0E]) °C, kademe: 1°C **45°C**		
9.1.B.4	[6-0C]	Yeniden ısıtma ayar noktası	R/W	30~dk(50, [6-0E]) °C, kademe: 1°C **45°C**		
9.1.B.5	[6-08]	Yeniden ısıtma histerezisi	R/W	2~20°C, kademe: 1°C **10°C**		
	└ Kullanım sıcak suyu					
9.2.1	[E-05] [E-06] [E-07]	Kullanım sıcak suyu	R/O	**HPSU 'Entegre'**		
9.2.2	[D-02]	DHW pompa	R/W	**0: KSS pompası yok** 1: Anlık sıcak su 2: Dezenfeksiyon 3: Sirkülasyon 4: Sirkülasyon ve dezenfeksiyon		
9.2.4	[D-07]	Güneş enerjisi	R/W	0: Hayır 1: DHW için güneş enerjisi **2: DHW ve SH için güneş enerjisi**		
	└ Yedek ısıtıcı					
9.3.1	[E-03]	BUH tipi	R/O (*6,*7,*8) R/W (*9)	**0: ısıtıcı yok (*9)** **2: 3V (*6)** **3: 6V (*7)** **4: 9W (*8)**		
9.3.2	[5-0D]	Gerilim	R/O	**0: 230V, 1~ (*6, *7, *9)** **2: 400V, 3~ (*8)**		
9.3.3	[4-0A]	Yapılandırma	R/W (*7, *8, *9) R/O (*6)	**0: 1 (*6, *9)** **1: 1/1+2 (*7, *8)** 2: 1/2 3: Acil durumda 1/2 + 1/1+2		
9.3.4	[6-03]	Kapasite adımı 1	R/W	0~10 kW, kademe: 0,2 kW 0 kW **2kW (*7)** **3kW (*6, *8, *9)**		
9.3.5	[6-04]	Ek kapasite adımı 2	R/W (*7, *8) R/O (*6, *9)	0~10 kW, kademe: 0,2 kW **0kW (*6)** **3kW (*9)** **4kW (*7)** **6kW (*8)**		
9.3.6	[5-00]	Denge: Alan ısıtma için denge sıcaklığının üstünde yedek ısıtıcı (veya ikili sistem olması durumunda harici yedek ısı kaynağı) devre dışı bırakılsın mı?	R/W	0: Hayır **1: Evet**		
9.3.7	[5-01]	Denge sıcaklığı	R/W	-15~35°C, kademe: 1°C **0°C**		
9.3.8	[4-00]	Çalıştırma	R/W	0: Devre dışı **1: Etkin** 2: Yalnız DHW		
	└ Buster ısıtıcı					
9.4.1	[6-02]	Kapasite	R/W	0~10 kW, kademe: 0,2 kW **0 kW**		
9.4.3	[8-03]	BSH eko zamanlayıcısı	R/W	20~95 dk, kademe: 5 dk **50 dk**		
9.4.4	[4-03]	Çalıştırma	R/W	0: Kısıtlı 1: İzin verilen 2: Çakışma **3: Kompresör kapalı** 4: Yalnızca Legionella		
	└ Acil durum					
9.5.1	[4-06]	Acil durum	R/W	0: Manüel 1: Otomatik 2: Otomatik azaltılmış SH/ DHW AÇIK **3: Otomatik azaltılmış SH/ DHW KAPALI** 4: Otomatik normal SH/ DHW KAPALI		
9.5.2	[7-06]	Kompresör zorlamalı KAPALI	R/W	**0: Devre dışı** 1: Etkin		
	└ Dengeleme					
9.6.1	[5-02]	Alan ısıtma önceliği	R/W	**0: Devre dışı** 1: Etkin		
9.6.2	[5-03]	Öncelik sıcaklığı	R/W	-15~35°C, kademe: 1°C **0°C**		
9.6.3	[5-04]	Ofset BSH ayar noktası	R/W	0~20°C, kademe: 1°C **10°C**		
9.6.4	[8-02]	Yeniden çevrimi önleme zamanlayıcısı	R/W	0~10 saat, kademe: 0,5 saat **0,5 saat**		
9.6.5	[8-00]	Minimum çalışma zamanlayıcısı	R/O	0~20 dk, kademe 1 dk **1 dk**		
9.6.6	[8-01]	Maksimum çalışma zamanlayıcısı	R/W	5~95 dk, kademe: 5 dk **30 dk**		
9.6.7	[8-04]	Ek zamanlayıcı	R/W	0~95 dk, kademe: 5 dk **95 dk**		
Montör ayarları						
9.7	[4-04]	Su borusu donma koruma	R/W	0: Devamlı pompa çalışması **1: Devamlı olmayan pompa çalışması (*5)** **2: KAPALI (*5 değilse)**		
	└ İndirimli kWh güç beslemesi					
9.8.2	[D-00]	Isıtıcıya izin ver	R/W	**0: Hiçbiri** 1: Yalnız BSH 2: Yalnız BUH 3: Tüm ısıtıcılar		
9.8.3	[D-05]	Pompaya izin ver	R/W	0: Zorlamalı off **1: Normal olarak**		

(*1) 300 boyler_(*2) 500 boyler_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) BUH daha az_
(*10) 11P_(*11) 16P

Saha ayarları tablosu					Varsayılan değerden farklı montajcı ayarı	
Dizin	Alan kodu	Ayar adı		Aralık, kademe **Ön tanım değeri**	Tarih	Değer
9.8.4	[D-01]	İndirimli kWh güç beslemesi	R/W	**0: Hayır** 1: Aktif açık 2: Aktif kapalı 3: Akıllı ızgara		
9.8.6		Elektrikli ısıtıcılara izin ver	R/W	**0: Hayır** 1: Evet		
9.8.7		Oda tamponlamayı etkinleştir	R/W	**0: Hayır** 1: Evet		
9.8.8		Sınır ayarı kW	R/W	0~20 kW, kademe: 0,5 kW **2 kW**		
	└ Güç tüketimi kontrolü					
9.9.1	[4-08]	Güç tüketimi kontrolü	R/W	**0 : Sınır yok** 1: Devamlı 2: Diji. girişler 3: Monitörü Yükle		
9.9.2	[4-09]	Tip	R/W	0: Akım **1: Güç**		
9.9.3	[5-05]	Sınır	R/W	0~50 A, kademe: 1 A **50 A**		
9.9.4	[5-05]	Sınır 1	R/W	0~50 A, kademe: 1 A **50 A**		
9.9.5	[5-06]	Sınır 2	R/W	0~50 A, kademe: 1 A **50 A**		
9.9.6	[5-07]	Sınır 3	R/W	0~50 A, kademe: 1 A **50 A**		
9.9.7	[5-08]	Sınır 4	R/W	0~50 A, kademe: 1 A **50 A**		
9.9.8	[5-09]	Sınır	R/W	0~20 kW, kademe: 0,5 kW **20 kW**		
9.9.9	[5-09]	Sınır 1	R/W	0~20 kW, kademe: 0,5 kW **20 kW**		
9.9.A	[5-0A]	Sınır 2	R/W	0~20 kW, kademe: 0,5 kW **20 kW**		
9.9.B	[5-0B]	Sınır 3	R/W	0~20 kW, kademe: 0,5 kW **20 kW**		
9.9.C	[5-0C]	Sınır 4	R/W	0~20 kW, kademe: 0,5 kW **20 kW**		
9.9.D	[4-01]	Öncelik ısıtıcı		**0: Hiçbiri** 1: BSH 2: BUH		
9.9.F	[7-07]	BBR16 etkinleştirme* *BBR16 ayarları yalnızca kullanıcı arayüzü dili İsveççe olarak ayarlandığında görülebilir.	R/W	**0: Devre dışı** 1: Etkin		
	└ Enerji ölçümü					
9.A.1	[D-08]	Elektrik sayacı 1	R/W	**0: Hayır** 1: 0,1 darbe/kWh 2: 1 darbe/kWh 3: 10 darbe/kWh 4: 100 darbe/kWh 5: 1000 darbe/kWh		
9.A.2	[D-09]	Elektrik sayacı 2 / PV meter	R/W	**0: Hayır** 1: 0,1 darbe/kWh 2: 1 darbe/kWh 3: 10 darbe/kWh 4: 100 darbe/kWh 5: 1000 darbe/kWh 6: 100 darbe/kWh (PV meter) 7: 1000 darbe/kWh (PV meter) 8 1 darbe/m³ (gaz izleme) 9 10 darbe/m³ (gaz izleme) 10 100 darbe/m³ (gaz izleme)		
	└ Sensörler					
9.B.1	[C-08]	Harici sensör	R/W	**0: Hayır** 1: Dış sensör 2: Oda sensörü		
9.B.2	[2-0B]	Hrc. ort. sensörü ofseti	R/W	-5~5°C, kademe: 0,5°C **0°C**		
9.B.3	[1-0A]	Ortalama süresi	R/W	**0: Ortalama yok** 1: 12 saat 2: 24 saat 3: 48 saat 4: 72 saat		
	└ İkili					
9.C.1	[C-02]	İkili	R/W	**0 hiçbiri** 1 başlık yoluyla ikili **2 tank DHW ikili (*5)** 3 tank ısıtma + DHW ikili		
9.C.2	[7-05]	boyler verimliliği	R/W	**0: Çok yüksek** 1: Yüksek 2: Orta 3: Düşük 4: Çok düşük		
9.C.3	[C-03]	Sıcaklık	R/W	-25~25°C, kademe: 1°C **0°C**		
9.C.4	[C-04]	Histerezis	R/W	2~10°C, kademe: 1°C **3°C**		
Montör ayarları						
9.D	[C-09]	Alarm çıkışı	R/W	**0: Normalde açık** 1: Normalde kapalı		
9.E	[3-00]	Otomatik yeniden başlatma	R/W	0: Hayır **1: Evet**		
9.F	[E-08]	Güç tasarrufu işlevi	R/W	0: Devre dışı **1: Etkin**		
9.G		Korumaları devre dışı bırak	R/W	**0: Hayır** 1: Evet		
	└ Alan ayarlarına genel bakış					
9.I	[0-00]	LWT ilave bölge ısıtma WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı için çıkış suyu değeri.	R/W	[9-05]~dk(45,[9-06])°C, kademe: 1°C **25°C**		

(*1) 300 boyler_(*2) 500 boyler_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) BUH daha az_
(*10) 11P_(*11) 16P

Saha ayarları tablosu					Varsayılan değerden farklı montajcı ayarı	
Dizin	Alan kodu	Ayar adı		Aralık, kademe **Ön tanım değeri**	Tarih	Değer
9.I	[0-01]	LWT ilave bölge ısıtma WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı için çıkış suyu değeri.	R/W	[9-05]~[9-06]°C, kademe: 1°C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
9.I	[0-02]	LWT ilave bölge ısıtma WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı.	R/W	10~25°C, kademe: 1°C **15°C**		
9.I	[0-03]	LWT ilave bölge ısıtma WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı.	R/W	-40~5°C, kademe: 1°C **-10°C**		
9.I	[0-04]	LWT ilave bölge soğutma WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı için çıkış suyu değeri.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, kademe: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
9.I	[0-05]	LWT ilave bölge soğutma WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı için çıkış suyu değeri.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, kademe: 1°C **22°C**		
9.I	[0-06]	LWT ilave bölge soğutma WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı.	R/W	25~43°C, kademe: 1°C **35°C**		
9.I	[0-07]	LWT ilave bölge soğutma WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı.	R/W	10~25°C, kademe: 1°C **20°C**		
9.I	[0-0B]	DHW WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı için çıkış suyu değeri.	R/W	35~[6-0E]°C, kademe: 1°C **55°C**		
9.I	[0-0C]	DHW WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı için çıkış suyu değeri.	R/W	Min(45~[6-0E])~[6-0E]°C, kademe: 1°C **55°C**		
9.I	[0-0D]	DHW WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı.	R/W	10~25°C, kademe: 1°C **15°C**		
9.I	[0-0E]	DHW WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı.	R/W	-40~5°C, kademe: 1°C **-10°C**		
9.I	[1-00]	LWT ana bölge ısıtma WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı.	R/W	-40~5°C, kademe: 1°C **-10°C**		
9.I	[1-01]	LWT ana bölge ısıtma WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı.	R/W	10~25°C, kademe: 1°C **15°C**		
9.I	[1-02]	LWT ana bölge ısıtma WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı için çıkış suyu değeri.	R/W	[9-01]~[9-00], kademe: 1°C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
9.I	[1-03]	LWT ana bölge ısıtma WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı için çıkış suyu değeri.	R/W	[9-01]~dk(45, [9-00])°C, kademe: 1°C [2-0C]=0: **25°C** [2-0C]=1: **25°C** [2-0C]=2: **25°C**		
9.I	[1-04]	Ana çıkış suyu sıcaklık bölgesinin havaya göre soğutulması.	R/W	0: Devre dışı **1: Etkin**		
9.I	[1-05]	İlave çıkış suyu sıcaklık bölgesinin havaya göre soğutulması	R/W	0: Devre dışı **1: Etkin**		
9.I	[1-06]	LWT ana bölge soğutma WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı.	R/W	10~25°C, kademe: 1°C **20°C**		
9.I	[1-07]	LWT ana bölge soğutma WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı.	R/W	25~43°C, kademe: 1°C **35°C**		
9.I	[1-08]	LWT ana bölge soğutma WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı için çıkış suyu değeri.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, kademe: 1°C **22°C**		
9.I	[1-09]	LWT ana bölge soğutma WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı için çıkış suyu değeri.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, kademe: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
9.I	[1-0A]	Dış ortam sıcaklığı için ortalama süresi nedir?	R/W	**0: Ortalama yok** 1: 12 saat 2: 24 saat 3: 48 saat 4: 72 saat		
9.I	[1-0B]	Ana bölge için ısıtmada istenen delta T değeri nedir?	[2-0C]≠2: R/W [2-0C]=2: R/O	3~10°C, kademe: 1°C [2-0C]≠2 (Radyatör): **5°C** [2-0C]=2 (Radyatör): **10°C**		
9.I	[1-0C]	İlave bölge için ısıtmada istenen delta T değeri nedir?	[2-0D]≠2: R/W [2-0D]=2: R/O	[2-0D]≠2 (Radyatör): 3~10°C, kademe: 1°C **5°C** [2-0D]=2 (Radyatör): **8°C**		
9.I	[1-0D]	Ana bölge için soğutmada istenen delta T değeri nedir?	R/W	3~10°C, kademe: 1°C **5°C**		
9.I	[1-0E]	İlave bölge için soğutmada istenen delta T değeri nedir?	R/W	3~10°C, kademe: 1°C **5°C**		
9.I	[2-00]	Dezenfeksiyon işlevi ne zaman uygulansın?	R/W	0: Her gün 1: Pazartesi 2: Salı 3: Çarşamba 4: Perşembe **5: Cuma** 6: Cumartesi 7: Pazar		
9.I	[2-01]	Dezenfeksiyon işlevi uygulansın mı?	R/W	**0: Hayır** 1: Evet		
9.I	[2-02]	Dezenfeksiyon işlevi ne zaman başlatılsın?	R/W	0~23 saat, kademe saat 1 **1**		
9.I	[2-03]	Dezenfeksiyon hedef sıcaklığı nedir?	R/W	60°C **60°C**		

(*1) 300 boyler_(*2) 500 boyler_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) BUH daha az_
(*10) 11P_(*11) 16P

Saha ayarları tablosu					Varsayılan değerden farklı montajcı ayarı	
Dizin	Alan kodu	Ayar adı		Aralık, kademe **Ön tanım değeri**	Tarih	Değer
9.I	[2-04]	Boyler sıcaklığının korunacağı süre nedir?	R/W	40~60 dk, kademe: 5 dk **40 dk**		
9.I	[2-05]	Oda donma önleme sıcaklığı	R/W	4~16°C, kademe: 1°C **8°C**		
9.I	[2-06]	Oda donma koruması	R/W	0: Devre dışı **1: Etkin**		
9.I	[2-09]	Ofseti ölçülen oda sıcaklığında ayarla	R/W	-5~5°C, kademe: 0,5°C **0°C**		
9.I	[2-0A]	Ofseti ölçülen oda sıcaklığında ayarla	R/W	-5~5°C, kademe: 0,5°C **0°C**		
9.I	[2-0B]	Ölçülen dış ortam sıcaklığında gerekli ofset nedir?	R/W	-5~5°C, kademe: 0,5°C **0°C**		
9.I	[2-0C]	Ana LWT alanına bağlı yayıcı tipi nedir?	R/W	**0: Alttan ısıtma sistemi** 1: Fan coil ünitesi 2: Radyatör		
9.I	[2-0D]	İlave LWT alanına bağlı yayıcı tipi nedir?	R/W	0: Alttan ısıtma sistemi 1: Fan coil ünitesi **2: Radyatör**		
9.I	[2-0E]	Isı pompası üzerinde maksimum izin verilen akım nedir?	R/W	20~50 A, kademe: 1 A **50 A**		
9.I	[3-00]	Ünite otomatik yeniden başlatılsın mı?	R/W	0: Hayır **1: Evet**		
9.I	[3-01]	--	R/W	**0**		
9.I	[3-02]	--	R/W	**1**		
9.I	[3-03]	--	R/W	**4**		
9.I	[3-04]	--	R/W	**2**		
9.I	[3-05]	--	R/W	**1**		
9.I	[3-06]	Isıtmada istenen maksimum oda sıcaklığı nedir?	R/W	18~30°C, kademe: 1°C **30°C**		
9.I	[3-07]	Isıtmada istenen minimum oda sıcaklığı nedir?	R/W	12~18°C, kademe: 1°C **12°C**		
9.I	[3-08]	Soğutmada istenen maksimum oda sıcaklığı nedir?	R/W	25~35°C, kademe: 1°C **35°C**		
9.I	[3-09]	Soğutmada istenen minimum oda sıcaklığı nedir?	R/W	15~25°C, kademe: 1°C **15°C**		
9.I	[3-0A]	Pompa modeli nedir	R/O	**0: pompa modeli 0 (*10)** **1: pompa modeli 1 (*11)**		
9.I	[3-0D]	İki bölgeli kit kurulması durumunda kit pompalarının ve kit karıştırma valfinin tıkanmasının önlenmesi	R/W	**0: Devre dışı** 1: Etkin		
9.I	[4-00]	BUH çalışma modu nedir?	R/W	0: Devre dışı **1: Etkin** 2: Yalnız DHW		
9.I	[4-01]	Öncelikli elektrikli ısıtıcılar?	R/W	**0: Hiçbiri** 1: BSH 2: BUH		
9.I	[4-02]	Hangi dış ortam sıcaklığının altında ısıtmaya izin verilsin?	R/W	14~35°C, kademe: 1°C **35°C**		
9.I	[4-03]	Buster ısıtıcı çalışma izni.	R/W	0: Kısıtlı 1: İzin verilen 2: Çakışma **3: Kompresör kapalı** 4: Yalnızca Lejyonella		
9.I	[4-04]	Su borusu donma koruma	R/W	0: Devamlı pompa çalışması **1: Devamlı olmayan pompa çalışması (*5)** **2: KAPALI (*5 değilse)**		
9.I	[4-05]	--		**0**		
9.I	[4-06]	Acil durum	R/W	0: Manüel 1: Otomatik 2: Otomatik azaltılmış SH/ DHW AÇIK **3: Otomatik azaltılmış SH/ DHW KAPALI** 4: Otomatik normal SH/ DHW KAPALI		
9.I	[4-07]	--		**3**		
9.I	[4-08]	Sistemde gerekli güç sınırlandırma modu?	R/W	**0 : Sınır yok** 1: Devamlı 2: Dijı. girişler 3: Monitörü Yükle		
9.I	[4-09]	Gerekli güç sınırlandırma tipi nedir?	R/W	0: Akım **1: Güç**		
9.I	[4-0A]	Yedek ısıtıcı yapılandırması	R/W (*7, *8, *9) R/O (*6)	**0: 1 (*6, *9)** **1: 1/1+2 (*7, *8)** 2: 1/2 3: Acil durumda 1/2 + 1/1+2		
9.I	[4-0B]	Otomatik soğutma/ısıtma değişim gecikmesi.	R/W	1~10°C, kademe: 0,5°C **1°C**		
9.I	[4-0D]	Otomatik soğutma/ısıtma değişim ofseti.	R/W	1~10°C, kademe: 0,5°C **3°C**		
9.I	[4-0E]	--		**6**		
9.I	[5-00]	Denge: Alan ısıtma için denge sıcaklığının üstünde yedek ısıtıcı (veya ikili sistem olması durumunda harici yedek ısı kaynağı) devre dışı bırakılsın mı?	R/W	0: Hayır **1: Evet**		
9.I	[5-01]	Bina için denge sıcaklığı nedir?	R/W	-15~35°C, kademe: 1°C **0°C**		
9.I	[5-02]	Alan ısıtma önceliği.	R/W	**0: Devre dışı** 1: Etkin		
9.I	[5-03]	Alan ısıtma önceliği sıcaklığı.	R/W	-15~35°C, kademe: 1°C **0°C**		
9.I	[5-04]	Kullanım sıcak suyu sıcaklığı için ayar noktası düzeltmesi.	R/W	0~20°C, kademe: 1°C **10°C**		
9.I	[5-05]	DI1 için talep edilen sınır nedir?	R/W	0~50 A, kademe: 1 A **50 A**		
9.I	[5-06]	DI2 için talep edilen sınır nedir?	R/W	0~50 A, kademe: 1 A **50 A**		
9.I	[5-07]	DI3 için talep edilen sınır nedir?	R/W	0~50 A, kademe: 1 A **50 A**		
9.I	[5-08]	DI4 için talep edilen sınır nedir?	R/W	0~50 A, kademe: 1 A **50 A**		
9.I	[5-09]	DI1 için talep edilen sınır nedir?	R/W	0~20 kW, kademe: 0,5 kW **20 kW**		

(*1) 300 boyler_(*2) 500 boyler_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) BUH daha az_
(*10) 11P_(*11) 16P

Saha ayarları tablosu					Varsayılan değerden farklı montajcı ayarı	
Dizin	Alan kodu	Ayar adı		Aralık, kademe **Ön tanım değeri**	Tarih	Değer
9.I	[5-0A]	DI2 için talep edilen sınır nedir?	R/W	0~20 kW, kademe: 0,5 kW **20 kW**		
9.I	[5-0B]	DI3 için talep edilen sınır nedir?	R/W	0~20 kW, kademe: 0,5 kW **20 kW**		
9.I	[5-0C]	DI4 için talep edilen sınır nedir?	R/W	0~20 kW, kademe: 0,5 kW **20 kW**		
9.I	[5-0D]	Yedek ısıtıcı gerilimi	R/O	**0: 230V, 1~ (*6, *7, *9)** **2: 400V, 3~ (*8)**		
9.I	[5-0E]	--		**1**		
9.I	[6-00]	Isı pompası AÇIK sıcaklığını belirleyen sıcaklık farkı.	R/W	2~40°C, kademe: 1°C **8°C**		
9.I	[6-01]	Isı pompası KAPALI sıcaklığını belirleyen sıcaklık farkı.	R/W	0~10°C, kademe: 1°C **0°C**		
9.I	[6-02]	Buster ısıtıcı kapasitesi nedir?	R/W	0~10 kW, kademe: 0,2 kW **0 kW**		
9.I	[6-03]	Yardımcı ısıtıcı kademe 1 kapasitesi nedir?	R/W	0~10 kW, kademe: 0,2 kW 0 kW **2kW (*7)** **3kW (*6, *8, *9)**		
9.I	[6-04]	Yardımcı ısıtıcı kademe 2 kapasitesi nedir?	R/W (*7, *8) R/O (*6, *9)	0~10 kW, kademe: 0,2 kW **0kW (*6)** **3kW (*9)** **4kW (*7)** **6kW (*8)**		
9.I	[6-07]	--		0		
9.I	[6-08]	Yeniden ısıtma modunda kullanılacak histeresiz tipi?	R/W	2~20°C, kademe: 1°C **10°C**		
9.I	[6-09]	--ısıtıcıbandı_kapasitesi		**0**		
9.I	[6-0A]	İstenen konfor depolama sıcaklığı?	R/W	30~[6-0E]°C, kademe: 1°C **55°C**		
9.I	[6-0B]	İstenen eko depolama sıcaklığı?	R/W	30~dk(50, [6-0E]) °C, kademe: 1°C **45°C**		
9.I	[6-0C]	İstenen yeniden ısıtma sıcaklığı?	R/W	30~dk(50, [6-0E]) °C, kademe: 1°C **45°C**		
9.I	[6-0D]	DHW'de istenen ayar noktası modu nedir?	R/W	**0: Yalnız t.ısıtma** 3 programlı yeniden ısıtma		
9.I	[6-0E]	Maks. sıcaklık ayar noktası nedir?	R/W	E-07 = 4 40~ 75°C, kademe: 1°C **60°C**		
9.I	[7-00]	Kullanım sıcak suyu buster ısıtıcı aşırı sıcaklık farkı.	R/W	0~4°C, kademe: 1°C **0°C**		
9.I	[7-01]	Kullanım sıcak suyu buster ısıtıcı gecikmesi.	R/W	2~40°C, kademe: 1°C **2°C**		
9.I	[7-02]	Bulunan çıkış suyu sıcaklık alanlarının sayısı?	R/W	**0: 1 LWT alanı** 1: 2 LWT alanı		
9.I	[7-03]	--		**2.5**		
9.I	[7-04]	--		**0**		
9.I	[7-05]	boyler verimliliği	R/W	**0: Çok yüksek** 1: Yüksek 2: Orta 3: Düşük 4: Çok düşük		
9.I	[7-06]	Kompresör zorlamalı KAPALI	R/W	**0: Devre dışı** 1: Etkin		
9.I	[7-07]	BBR16 etkinleştirme* *BBR16 ayarları yalnızca kullanıcı arayüzü dili İsveççe olarak ayarlandığında görülebilir.	R/W	**0: Devre dışı** 1: Etkin		
9.I	[7-08]	DHW katmanlaşma	R/W	**0: Devre dışı (*2)** **1: Etkin (*1)**		
9.I	[7-09]	--		**20**		
9.I	[7-0A]	İki bölgeli kit kurulması durumunda ilave bölge sabit pompa PWM.	R/W	20~95%, kademe 5% **95%**		
9.I	[7-0B]	İki bölgeli kit kurulması durumunda ana bölge sabit pompa PWM.	R/W	20~95%, kademe 5% **95%**		
9.I	[7-0C]	İki bölgeli kit kurulması durumunda bir taraftan diğer tarafa çevirmek için karıştırma valfine gereken zaman.	R/W	20~300 saniye, adım 5 sn **125 saniye**		
9.I	[7-0D]	Destekleyici alan ısıtma çalıştırması durumunda tank ikilisini kontrol etmek için kullanılan histerezis değeri	R/W	2~20, kademe 0,5 °C **4 °C**		
9.I	[7-0E]	Tankın aşırı duruma geçmek için yeterli derecede yüksek olduğu zamanı belirlemek için ayar noktasındaki ofset	R/W	2~22, kademe 0,5 °C **7 °C**		
9.I	[8-00]	Kullanım sıcak suyu çalışması için minimum çalışma süresi.	R/O	0~20 dk, kademe 1 dk **1 dk**		
9.I	[8-01]	Kullanım sıcak suyu çalışması için maksimum çalışma süresi.	R/W	5~95 dk, kademe: 5 dk **30 dk**		
9.I	[8-02]	Çevrim dışı süre.	R/W	0~10 saat, kademe: 0,5 saat **0,5 saat**		
9.I	[8-03]	Buster ısıtıcı gecikme zamanlayıcısı.	R/W	20~95 dk, kademe: 5 dk **50 dk**		
9.I	[8-04]	Maksimum çalışma süresi için ilave çalışma süresi.	R/W	0~95 dk, kademe: 5 dk **95 dk**		
9.I	[8-05]	Odanın kontrolü için LWT ayarına izin verilsin mi?	R/W	**0: Hayır** 1: Evet		
9.I	[8-06]	Çıkış suyu sıcaklığı maksimum geçişi.	R/W	0~10°C, kademe: 1°C **5°C**		
9.I	[8-07]	Soğutma modunda istenen konfor ana LWT değeri?	R/W	[9-03]~[9-02], kademe: 1°C **18°C**		
9.I	[8-08]	Soğutma modunda istenen eko ana LWT değeri?	R/W	[9-03]~[9-02], kademe: 1°C **20°C**		
9.I	[8-09]	Isıtma modunda istenen konfor ana LWT değeri?	R/W	[9-01]~[9-00], kademe: 1°C **35°C**		
9.I	[8-0A]	ısıtma modunda istenen eko ana LWT değeri?	R/W	[9-01]~[9-00], kademe: 1°C **33°C**		
9.I	[8-0B]	--		**13**		
9.I	[8-0C]	--		**10**		
9.I	[8-0D]	--		**16**		

(*1) 300 boyler_(*2) 500 boyler_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) BUH daha az_
(*10) 11P_(*11) 16P

Saha ayarları tablosu					Varsayılan değerden farklı montajcı ayarı	
Dizin	Alan kodu	Ayar adı		Aralık, kademe **Ön tanım değeri**	Tarih	Değer
9.I	[9-00]	Isıtmada ana alan için istenen maksimum LWT?	[2-0C]≠2: R/W [2-0C]=2: R/O	[2-0C]=2: 37~60, kademe: 1°C **60°C** [2-0C]≠2: 37~55°C, kademe: 1°C **55°C**		
9.I	[9-01]	Isıtmada ana bölge için istenen minimum LWT?	R/W	15~37°C, kademe: 1°C **25°C**		
9.I	[9-02]	Soğutmada ana alan için istenen maksimum LWT?	R/W	18~22°C, kademe: 1°C **22°C**		
9.I	[9-03]	Soğutmada ana bölge için istenen minimum LWT?	R/W	5~18°C, kademe: 1°C **7°C**		
9.I	[9-04]	Çıkış suyu sıcaklığı aşırı sıcaklık farkı.	R/W	1~4°C, kademe: 1°C **2°C**		
9.I	[9-05]	Isıtmada ilave bölge için istenen minimum LWT?	R/W	15~37°C, kademe: 1°C **25°C**		
9.I	[9-06]	Isıtmada ilave alan için istenen maksimum LWT?	[2-0C]≠2: R/W [2-0C]=2: R/O	[2-0C]=2: 37~60, kademe: 1°C **60°C** [2-0C]≠2: 37~55°C, kademe: 1°C **55°C**		
9.I	[9-07]	Soğutmada ilave bölge için istenen minimum LWT?	R/W	5~18°C, kademe: 1°C **7°C**		
9.I	[9-08]	Soğutmada ilave alan için istenen maksimum LWT?	R/W	18~22°C, kademe: 1°C **22°C**		
9.I	[9-09]	Soğutma başlatması sırasında izin verilen LWT alt sınırı nedir?	R/W	1~18°C, kademe: 1°C **18°C**		
9.I	[9-0A]	Isıtmada oda tamponlama sıcaklığı kaçtır?	R/W	[3-07]～[3-06]°C, kademe: 0,5°C **23°C**		
9.I	[9-0B]	Soğutmada oda tamponlama sıcaklığı kaçtır?	R/W	[3-09]～[3-08]°C, kademe: 0,5°C **23°C**		
9.I	[9-0C]	Oda sıcaklık gecikmesi.	R/W	1~6°C, kademe: 0,5°C **1 °C**		
9.I	[9-0D]	Pompa devir sınırlandırma	R/W	0~8, kademe:1 0 : Sınır yok 1~4: 90~60% pompa devri 5~8: örnekleme sırasında %90~60 pompa devri **6 örnekleme sırasında %80 pompa devri**		
9.I	[9-0E]	--		**6**		
9.I	[C-00]	Kullanım sıcak suyu önceliği.	R/W	0: Güneş enerjisi önceliği **1: Isı pompası önceliği**		
9.I	[C-01]	--		**0**		
9.I	[C-02]	Harici bir yedek ısı kaynağı bağlı mı?	R/W	**0 hiçbiri** 1 başlık yoluyla ikili **2 tank DHW ikili (*5)** 3 tank ısıtma + DHW ikili		
9.I	[C-03]	İkili etkinleştirme sıcaklığı.	R/W	-25~25°C, kademe: 1°C **0°C**		
9.I	[C-04]	İkili gecikme sıcaklığı.	R/W	2~10°C, kademe: 1°C **3°C**		
9.I	[C-05]	Ana alan için termo talep kontak tipi nedir?	R/W	0: - 1: 1 kontak **2: 2 kontak**		
9.I	[C-06]	İlave alan için termo talebi kontak tipi nedir?	R/W	0: MMI talepleri (hızlı mantık dahil) 1: 1 kontak **2: 2 kontak**		
9.I	[C-07]	Alan çalıştırmasındaki ünite kontrol yöntemi?	R/W	**0: LWT kontrolü** 1: Hrc RT kontrolü 2: RT kontrolü		
9.I	[C-08]	Monte edilen harici sensörün tipi nedir?	R/W	**0: Hayır** 1: Dış sensör 2: Oda sensörü		
9.I	[C-09]	Gerekli alarm çıkış kontağı tipi nedir?	R/W	**0: Normalde açık** 1: Normalde kapalı		
9.I	[C-0A]	--		**0**		
9.I	[C-0B]	--		**0**		
9.I	[C-0C]	--		**0**		
9.I	[C-0D]	--		**0**		
9.I	[C-0E]	--		**0**		
9.I	[D-00]	Varsa, izin verilen ısıtıcılar. kWh PS kesilsin mi?	R/W	**0: Hiçbiri** 1: Yalnız BSH 2: Yalnız BUH 3: Tüm ısıtıcılar		
9.I	[D-01]	Tercih edilen kWh PS kurulumunun kontak tipi?	R/W	**0: Hayır** 1: Aktif açık 2: Aktif kapalı 3: Akıllı ızgara		
9.I	[D-02]	Monte edilen DHW pompasının tipi nedir?	R/W	**0: KSS pompası yok** 1: Anlık sıcak su 2: Dezenfeksiyon 3: Sirkülasyon 4: Sirkülasyon ve dezenfeksiyon		
9.I	[D-03]	Yaklaşık 0°C'de çıkış suyu sıcaklık telafisi.	R/W	0: Hayır **1: 2°C artır, 4°C yay** 2: 4°C artır, 4°C yay 3: 2°C artır, 8°C yay 4: 4°C artır, 8°C yay		
9.I	[D-04]	Talep PCB'si bağlı mı?	R/W	**0: Hayır** 1: Güç tüketim knt		
9.I	[D-05]	Varsa, pompa çalışsın mı? kWh PS kesilsin mi?	R/W	0: Zorlamalı off **1: Normal olarak**		
9.I	[D-07]	Güneş enerjisi kiti bağlı mı?	R/W	0: Hayır 1: DHW için güneş enerjisi **2: DHW ve SH için güneş enerjisi**		

(*1) 300 boyler_(*2) 500 boyler_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) BUH daha az_
(*10) 11P_(*11) 16P

Saha ayarları tablosu					Varsayılan değerden farklı montajcı ayarı	
Dizin	Alan kodu	Ayar adı		Aralık, kademe **Ön tanım değeri**	Tarih	Değer
9.I	[D-08]	Güç ölçümü için harici kWh ölçer kullanılıyor mu?	R/W	**0: Hayır** 1: 0,1 darbe/kWh 2: 1 darbe/kWh 3: 10 darbe/kWh 4: 100 darbe/kWh 5: 1000 darbe/kWh		
9.I	[D-09]	Güç ölçümü için harici kWh ölçer, akıllı ızgara için kWh ölçer veya hibrit ünite için gaz ölçer kullanılıyor mu?	R/W	**0: Hayır** 1: 0,1 darbe/kWh 2: 1 darbe/kWh 3: 10 darbe/kWh 4: 100 darbe/kWh 5: 1000 darbe/kWh 6: 100 darbe/kWh (PV meter) 7: 1000 darbe/kWh (PV meter) 8 1 darbe/m³ (gaz izleme) 9 10 darbe/m³ (gaz izleme) 10 100 darbe/m³ (gaz izleme)		
9.I	[D-0A]	--		**0**		
9.I	[D-0B]	--		**2**		
9.I	[D-0C]	--		**0**		
9.I	[D-0D]	--		**0**		
9.I	[D-0E]	--		**0**		
9.I	[E-00]	Monte edilen ünitenin tipi?	R/O	0~5 **0: LT split**		
9.I	[E-01]	Monte edilen kompresörün tipi?	R/O	**1**		
9.I	[E-02]	İç ünite yazılım tipi?	R/W (*3) R/O (*4)	**0: Ters çevrilebilir (*3)** **1: Yalnız ısıtma (*4)**		
9.I	[E-03]	Yardımcı ısıtıcı kademe sayısı?	R/O (*6,*7,*8) R/W (*9)	**0: ısıtıcı yok (*9)** 1: hrc ısıtıcı **2: 3V (*6)** **3: 6V (*7)** **4: 9W (*8)**		
9.I	[E-04]	Dış ünitede güç tasarrufu modu mevcut mu?	R/O	0: Hayır **1: Evet**		
9.I	[E-05]	Sistem, kullanım sıcak suyu üretebiliyor mu?	R/O	0: Hayır **1: Evet**		
9.I	[E-06]	--		**1**		
9.I	[E-07]	Monte edilen DHW boylerinin tipi nedir?	R/W	0~8 0 OSO tank 150/180 1 BUH ile FS 2 BSH ile FS 3 OSO tank 200/250/300 **4 BSH (HYB) olmadan Rotex** 5 BSH ile Rotex 6 HYB için üçüncü taraf tankı 7 Üçüncü taraf tankı, bobin >= 1,05m² 8 Üçüncü taraf tankı, bobin >= 1,8m²		
9.I	[E-08]	Dış ünite güç tasarruf işlevi.	R/W	0: Devre dışı **1: Etkin**		
9.I	[E-09]	--		**1**		
9.I	[E-0A]	Boyler hacmi	R/O	**30 (*1)** **50 (*2)**		
9.I	[E-0B]	İki bölgeli kit kurulu mu?	R/W	**0: Kurulu değil** 1: - 2: İki bölgeli kit kurulu		
9.I	[E-0C]	Hangi iki bölgeli sistem tipi kurulu?	R/W	**0: Hidrolik separatör olmadan / doğrudan pompa yok** 1: Hidrolik separatör ile / doğrudan pompa yok 2: Hidrolik separatör ile / doğrudan pompa ile		
9.I	[E-0D]	Sistem glikol ile dolu mu?	R/O	**0: Hayır** 1: Evet		
9.I	[E-0E]	--		**0**		
9.I	[F-00]	Pompa çalışmasına, sıcaklık aralığı dışında izin verilir.	R/W	**0: Devre dışı** 1: Etkin		
9.I	[F-01]	Hangi dış sıcaklığının üzerinde soğutmaya izin verilsin?	R/W	10~35°C, kademe: 1°C **20°C**		
9.I	[F-02]	--		**3**		
9.I	[F-03]	--		**5**		
9.I	[F-04]	--		**0**		
9.I	[F-05]	--		**0**		
9.I	[F-06]	Tank Boyleri Etkinleştirilsin mi?	R/W	**0: Devre dışı** 1: Etkin		
9.I	[F-07]	Verimlilik hesaplaması	R/W	**0: Etkin** 1: Devre dışı		
9.I	[F-08]	Devamlı ısıtma defrost etkinleştir	R/W	**0: Devre dışı** 1: Etkin		
9.I	[F-09]	Akış sırasında pompa çalışması normal değil.	R/W	**0: Devre dışı** 1: Etkin		
9.I	[F-0A]	--		**0**		
9.I	[F-0B]	Termo KAPALI sırasında kesme vanasını kapat?	R/W	**0: Hayır** 1: Evet		
9.I	[F-0C]	Soğutma sırasında kesme vanasını kapat?	R/W	0: Hayır **1: Evet**		
9.I	[F-0D]	Pompa çalışma modu?	R/W	0: Devamlı **1: Örnek** 2: Talep		
9.I	[F-0E]	Tank ısıtma desteği_maks	R/W	10~35 kW, kademe: 1kW **20 kW**		
İki bölgeli kit ayarları						
9.P.1	[E-0B]	İki bölgeli kit kurulu	R/W	**0: Kurulu değil** 1: - 2: İki bölgeli kit kurulu		

(*1) 300 boyler_(*2) 500 boyler_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) BUH daha az_
(*10) 11P_(*11) 16P

Saha ayarları tablosu					Varsayılan değerden farklı montajcı ayarı	
Dizin	Alan kodu	Ayar adı		Aralık, kademe **Ön tanım değeri**	Tarih	Değer
9.P.2	[E-0C]	İki bölgeli sistem tipi	R/W	**0: Hidrolik separatör olmadan / doğrudan pompa yok** 1: Hidrolik separatör ile / doğrudan pompa yok 2: Hidrolik separatör ile / doğrudan pompa ile		
9.P.3	[7-0A]	İlave bölge pompa sabit PWM	R/W	20~95%, kademe 5% **95%**		
9.P.4	[7-0B]	Ana bölge pompa sabit PWM	R/W	20~95%, kademe 5% **95%**		
9.P.5	[7-0C]	Karıştırma valfi çevirme süresi	R/W	20~300 saniye, kademe 5 sn **125 sn**		

(*1) 300 boyler_(*2) 500 boyler_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) BUH daha az_
(*10) 11P_(*11) 16P