


Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη

## Daikin Altherma 3 R MT F



<https://daikintechdatahub.eu>



ERRA08E▲V3▼  
ERRA10E▲V3▼  
ERRA12E▲V3▼  
ERRA08E▲W1▼  
ERRA10E▲W1▼  
ERRA12E▲W1▼

ELVZ12S18E▲6V▼  
ELVZ12S23E▲6V▼  
ELVZ12S18E▲9W▼  
ELVz12S23E▲9W▼

▲= 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z  
▼= , , 1, 2, 3, ..., 9

# Πίνακας περιεχομένων

|          |                                                                                      |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο</b>                                              | <b>6</b>  |
| 1.1      | Σημασία των προειδοποιητικών ενδείξεων και των συμβόλων                              | 7         |
| 1.2      | Σύντομος οδηγός αναφοράς εγκατάστατη                                                 | 8         |
| <b>2</b> | <b>Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας</b>                                                 | <b>11</b> |
| 2.1      | Για τον εγκαταστάτη                                                                  | 11        |
| 2.1.1    | Γενικά                                                                               | 11        |
| 2.1.2    | Τοποθεσία εγκατάστασης                                                               | 12        |
| 2.1.3    | Ψυκτικό — αν χρησιμοποιείται R410A ή R32                                             | 12        |
| 2.1.4    | Νερό                                                                                 | 14        |
| 2.1.5    | Ηλεκτρικές συνδέσεις                                                                 | 15        |
| <b>3</b> | <b>Συγκεκριμένες οδηγίες ασφαλείας τεχνικού εγκατάστασης</b>                         | <b>17</b> |
| <b>4</b> | <b>Πληροφορίες για τη συσκευασία</b>                                                 | <b>25</b> |
| 4.1      | Εξωτερική μονάδα                                                                     | 25        |
| 4.1.1    | Για να μεταφέρετε την εξωτερική μονάδα                                               | 25        |
| 4.1.2    | Για να αποσυσκευάσετε την εξωτερική μονάδα                                           | 26        |
| 4.1.3    | Για να αφαιρέσετε τα εξαρτήματα από την εξωτερική μονάδα                             | 27        |
| 4.2      | Εσωτερική μονάδα                                                                     | 28        |
| 4.2.1    | Για να αποσυσκευάσετε την εσωτερική μονάδα                                           | 28        |
| 4.2.2    | Για να αφαιρέσετε τα εξαρτήματα από την εσωτερική μονάδα                             | 28        |
| 4.2.3    | Για το χειρισμό της εσωτερικής μονάδας                                               | 29        |
| <b>5</b> | <b>Πληροφορίες για τις μονάδες και τα προαιρετικά εξαρτήματα</b>                     | <b>30</b> |
| 5.1      | Κωδικός Ταυτοποίησης                                                                 | 30        |
| 5.1.1    | Αναγνωριστική ετικέτα: Εξωτερική μονάδα                                              | 30        |
| 5.1.2    | Αναγνωριστική ετικέτα: Εσωτερική μονάδα                                              | 31        |
| 5.2      | Συνδυασμοί μονάδων και προαιρετικός εξοπλισμός                                       | 31        |
| 5.2.1    | Προαιρετικά εξαρτήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την εξωτερική μονάδα        | 31        |
| 5.2.2    | Προαιρετικά εξαρτήματα για την εσωτερική μονάδα                                      | 31        |
| 5.2.3    | Πιθανοί συνδυασμοί εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων                                 | 34        |
| <b>6</b> | <b>Οδηγίες εφαρμογής</b>                                                             | <b>35</b> |
| 6.1      | Επισκόπηση: Οδηγίες εφαρμογής                                                        | 35        |
| 6.2      | Ρύθμιση του συστήματος θέρμανσης/ψύξης χώρου                                         | 36        |
| 6.2.1    | Πολλοί χώροι – Δύο ζώνες ΘΕΞΝ                                                        | 37        |
| 6.3      | Ρύθμιση του δοχείου ζεστού νερού χρήσης                                              | 40        |
| 6.3.1    | Διάταξη συστήματος – Ενσωματωμένο δοχείο ZNX                                         | 40        |
| 6.3.2    | Επιλογή του όγκου και της επιθυμητής θερμοκρασίας για το δοχείο ZNX                  | 40        |
| 6.3.3    | Ρύθμιση και διαμόρφωση – Δοχείο ZNX                                                  | 42        |
| 6.3.4    | Κυκλοφορητής ZNX για άμεση παροχή ζεστού νερού                                       | 42        |
| 6.3.5    | Κυκλοφορητής ZNX για απολύμανση                                                      | 43        |
| 6.4      | Ρύθμιση της μέτρησης ενέργειας                                                       | 44        |
| 6.4.1    | Παραγόμενη θερμότητα                                                                 | 44        |
| 6.4.2    | Καταναλισκόμενη ενέργεια                                                             | 44        |
| 6.4.3    | Τροφοδοσία με κανονική χρέωση                                                        | 45        |
| 6.4.4    | Τροφοδοσία με μειωμένη χρέωση                                                        | 47        |
| 6.5      | Ρύθμιση του ελέγχου κατανάλωσης ενέργειας                                            | 47        |
| 6.5.1    | Μόνιμος περιορισμός ισχύος                                                           | 49        |
| 6.5.2    | Περιορισμός ισχύος που ενεργοποιείται από ψηφιακές εισόδους                          | 49        |
| 6.5.3    | Διαδικασία περιορισμού ισχύος                                                        | 50        |
| 6.5.4    | Περιορισμός ισχύος BBR16                                                             | 51        |
| 6.5.5    | Περιορισμός απόδοσης έξιπνου δικτύου λόγω προσωρινής αποθήκευσης                     | 52        |
| 6.6      | Ρύθμιση εξωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας                                            | 52        |
| <b>7</b> | <b>Εγκατάσταση μονάδας</b>                                                           | <b>54</b> |
| 7.1      | Προετοιμασία του χώρου εγκατάστασης                                                  | 54        |
| 7.1.1    | Απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης για την εξωτερική μονάδα                               | 55        |
| 7.1.2    | Επιπρόσθετες απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης για την εξωτερική μονάδα σε ψυχρά κλίματα | 57        |
| 7.1.3    | Απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης για την εσωτερική μονάδα                               | 57        |
| 7.1.4    | Ειδικές απαιτήσεις για μονάδες R32                                                   | 59        |
| 7.1.5    | Διατάξεις εγκατάστασης                                                               | 60        |
| 7.2      | Άνοιγμα και κλείσιμο των μονάδων                                                     | 68        |
| 7.2.1    | Πληροφορίες για το άνοιγμα των μονάδων                                               | 68        |
| 7.2.2    | Για να ανοίξετε την εξωτερική μονάδα                                                 | 68        |

|          |                                                                                       |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 7.2.3    | Για να αφαιρέσετε το στήριγμα μεταφοράς.....                                          | 69         |
| 7.2.4    | Για να συνδέσετε το τμήμα καλύμματος συμπίεστή.....                                   | 70         |
| 7.2.5    | Για να κλείσετε την εξωτερική μονάδα.....                                             | 70         |
| 7.2.6    | Για να ανοίξετε την εσωτερική μονάδα.....                                             | 71         |
| 7.2.7    | Για να χαμηλώσετε τον ηλεκτρικό πίνακα.....                                           | 73         |
| 7.2.8    | Για να κλείσετε την εσωτερική μονάδα.....                                             | 74         |
| 7.3      | Τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας.....                                                | 74         |
| 7.3.1    | Πληροφορίες για την τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας.....                            | 74         |
| 7.3.2    | Προφυλάξεις κατά την τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας.....                           | 75         |
| 7.3.3    | Για να διαμορφώσετε τη δομή της εγκατάστασης.....                                     | 75         |
| 7.3.4    | Για να εγκαταστήσετε την εξωτερική μονάδα.....                                        | 76         |
| 7.3.5    | Για να διασφαλίσετε την αποστράγγιση.....                                             | 77         |
| 7.3.6    | Για να τοποθετήσετε τη γρίλια εκκένωσης.....                                          | 79         |
| 7.3.7    | Για να αφαιρέσετε τη γρίλια εκκένωσης και να την τοποθετήσετε στη θέση ασφαλείας..... | 81         |
| 7.4      | Τοποθέτηση της εσωτερικής μονάδας.....                                                | 82         |
| 7.4.1    | Πληροφορίες για την τοποθέτηση της εσωτερικής μονάδας.....                            | 82         |
| 7.4.2    | Προφυλάξεις κατά την τοποθέτηση της εσωτερικής μονάδας.....                           | 82         |
| 7.4.3    | Για να εγκαταστήσετε την εσωτερική μονάδα.....                                        | 83         |
| 7.4.4    | Για να συνδέσετε το σωλήνα αποστράγγισης στην αποστράγγιση.....                       | 83         |
| <b>8</b> | <b>Εγκατάσταση σωληνώσεων</b>                                                         | <b>85</b>  |
| 8.1      | Προετοιμασία των σωληνώσεων ψυκτικού.....                                             | 85         |
| 8.1.1    | Απαιτήσεις σωληνώσεων ψυκτικού.....                                                   | 85         |
| 8.1.2    | Μόνωση σωληνώσεων ψυκτικού μέσου.....                                                 | 86         |
| 8.2      | Σύνδεση της σωλήνωσης ψυκτικού.....                                                   | 86         |
| 8.2.1    | Σχετικά με τη σύνδεση της σωλήνωσης ψυκτικού.....                                     | 87         |
| 8.2.2    | Προφυλάξεις κατά τη σύνδεση της σωλήνωσης ψυκτικού.....                               | 87         |
| 8.2.3    | Οδηγίες κατά τη σύνδεση της σωλήνωσης ψυκτικού.....                                   | 88         |
| 8.2.4    | Οδηγίες κάμψης σωλήνων.....                                                           | 89         |
| 8.2.5    | Για την εκκένωση του άκρου του σωλήνα.....                                            | 89         |
| 8.2.6    | Χαλκοσυγκόλληση του άκρου του σωλήνα.....                                             | 90         |
| 8.2.7    | Χρήση της βαλβίδας διακοπής και της θύρας συντήρησης.....                             | 90         |
| 8.2.8    | Σύνδεση της σωλήνωσης ψυκτικού με την εξωτερική μονάδα.....                           | 92         |
| 8.2.9    | Σύνδεση της μονάδας ψυκτικού μέσου στην εσωτερική μονάδα.....                         | 94         |
| 8.3      | Έλεγχος των σωληνώσεων ψυκτικού.....                                                  | 94         |
| 8.3.1    | Πληροφορίες για τον έλεγχο των σωληνώσεων ψυκτικού.....                               | 94         |
| 8.3.2    | Προφυλάξεις κατά τον έλεγχο της σωλήνωσης ψυκτικού.....                               | 95         |
| 8.3.3    | Έλεγχος της σωλήνωσης ψυκτικού: Διαμόρφωση.....                                       | 95         |
| 8.3.4    | Για να ελέγξετε για διαρροές.....                                                     | 95         |
| 8.3.5    | Για να εκτελέσετε αφύγρανσης κενού.....                                               | 96         |
| 8.4      | Πλήρωση ψυκτικού.....                                                                 | 97         |
| 8.4.1    | Πληροφορίες για την πλήρωση με ψυκτικό.....                                           | 97         |
| 8.4.2    | Προφυλάξεις κατά την πλήρωση ψυκτικού.....                                            | 99         |
| 8.4.3    | Πλήρωση επιπρόσθετου ψυκτικού.....                                                    | 99         |
| 8.4.4    | Πλήρης επαναπλήρωση ψυκτικού.....                                                     | 100        |
| 8.4.5    | Τοποθέτηση της ετικέτας φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου.....                            | 101        |
| 8.5      | Προετοιμασία των σωληνώσεων νερού.....                                                | 101        |
| 8.5.1    | Απαιτήσεις κυκλώματος νερού.....                                                      | 101        |
| 8.5.2    | Τύπος υπολογισμού της προπίεσης του δοχείου διαστολής.....                            | 104        |
| 8.5.3    | Για να ελέγξετε τον όγκο και την παροχή του νερού.....                                | 104        |
| 8.5.4    | Αλλαγή της προπίεσης του δοχείου διαστολής.....                                       | 107        |
| 8.5.5    | Για να ελέγξετε τον όγκο του νερού: Παραδείγματα.....                                 | 107        |
| 8.6      | Σύνδεση των σωλήνων νερού.....                                                        | 108        |
| 8.6.1    | Πληροφορίες για τη σύνδεση των σωληνώσεων νερού.....                                  | 108        |
| 8.6.2    | Προφυλάξεις κατά τη σύνδεση των σωλήνων νερού.....                                    | 108        |
| 8.6.3    | Για να συνδέσετε τους σωλήνες νερού.....                                              | 108        |
| 8.6.4    | Για να συνδέσετε τις σωληνώσεις ανακυκλοφορίας.....                                   | 111        |
| 8.6.5    | Για να πληρώσετε το κύκλωμα νερού.....                                                | 112        |
| 8.6.6    | Για να πληρώσετε το δοχείο ζεστού νερού χρήσης.....                                   | 112        |
| 8.6.7    | Για να μονώσετε τους σωλήνες νερού.....                                               | 112        |
| <b>9</b> | <b>Εγκατάσταση ηλεκτρικών συνδέσεων</b>                                               | <b>113</b> |
| 9.1      | Πληροφορίες για τη σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων.....                               | 113        |
| 9.1.1    | Προφυλάξεις κατά τη σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων.....                              | 114        |
| 9.1.2    | Οδηγίες για τη σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων.....                                   | 115        |
| 9.1.3    | Πληροφορίες για την ηλεκτρική συμβατότητα.....                                        | 116        |
| 9.1.4    | Πληροφορίες για την τροφοδοσία με μειωμένη χρέωση.....                                | 117        |
| 9.1.5    | Επισκόπηση των ηλεκτρικών συνδέσεων με εξαίρεση των εξωτερικών ενεργοποιητών.....     | 118        |
| 9.2      | Συνδέσεις στην εξωτερική μονάδα.....                                                  | 119        |
| 9.2.1    | Προδιαγραφές βασικών εξαρτημάτων καλωδίωσης.....                                      | 119        |

|           |                                                                                      |            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 9.2.2     | Για να συνδέσετε τα ηλεκτρικά καλώδια στην εξωτερική μονάδα .....                    | 120        |
| 9.2.3     | Για να αλλάξετε τη θέση του αισθητήρα αέρα στην εξωτερική μονάδα .....               | 124        |
| 9.3       | Συνδέσεις στην εσωτερική μονάδα .....                                                | 125        |
| 9.3.1     | Για να συνδέσετε τα καλώδια της κεντρικής τροφοδοσίας .....                          | 128        |
| 9.3.2     | Για να συνδέσετε τα καλώδια τροφοδοσίας της εφεδρικής αντίστασης .....               | 130        |
| 9.3.3     | Για να συνδέσετε τη βάνα αποκοπής.....                                               | 133        |
| 9.3.4     | Για να συνδέσετε τους μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος .....                             | 134        |
| 9.3.5     | Για να συνδέσετε τον κυκλοφορητή ζεστού νερού χρήσης .....                           | 135        |
| 9.3.6     | Για να συνδέσετε την έξοδο βλάβης.....                                               | 136        |
| 9.3.7     | Για να συνδέσετε την έξοδο ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ψύξης/θέρμανσης χώρου ..... | 138        |
| 9.3.8     | Για να συνδέσετε τις ψηφιακές εισόδους κατανάλωσης ισχύος .....                      | 139        |
| 9.3.9     | Για να συνδέσετε τον θερμοστάτη ασφαλείας (κανονικά κλειστή επαφή) .....             | 140        |
| 9.3.10    | Για να συνδέσετε ένα Έξυπνο δίκτυο.....                                              | 142        |
| 9.3.11    | Για να συνδέσετε την κάρτα WLAN (παρέχεται ως παρελκόμενο) .....                     | 146        |
| 9.4       | Για να τοποθετήσετε τη βάση εγκατάστασης .....                                       | 146        |
| 9.5       | Μετά τη σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων στην εσωτερική μονάδα .....                  | 147        |
| <b>10</b> | <b>Ολοκλήρωση εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας</b>                                | <b>148</b> |
| 10.1      | Για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας.....                      | 148        |
| <b>11</b> | <b>Διαμόρφωση</b>                                                                    | <b>149</b> |
| 11.1      | Επισκόπηση: Ρύθμιση παραμέτρων .....                                                 | 149        |
| 11.1.1    | Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εντολές .....            | 150        |
| 11.1.2    | Για να συνδέσετε το καλώδιο υπολογιστή στον ηλεκτρικό πίνακα .....                   | 152        |
| 11.2      | Οδηγός ρύθμισης .....                                                                | 153        |
| 11.3      | Πιθανές οθόνες .....                                                                 | 154        |
| 11.3.1    | Πιθανές οθόνες: Επισκόπηση.....                                                      | 154        |
| 11.3.2    | Αρχική οθόνη .....                                                                   | 155        |
| 11.3.3    | Οθόνη βασικού μενού .....                                                            | 158        |
| 11.3.4    | Οθόνη μενού.....                                                                     | 159        |
| 11.3.5    | Οθόνη σημείου ρύθμισης .....                                                         | 159        |
| 11.3.6    | Αναλυτική οθόνη με τιμές .....                                                       | 160        |
| 11.4      | Προκαθορισμένες τιμές και προγράμματα .....                                          | 161        |
| 11.4.1    | Χρήση προκαθορισμένων τιμών .....                                                    | 161        |
| 11.4.2    | Χρήση και καθορισμός προγραμμάτων .....                                              | 162        |
| 11.4.3    | Οθόνη προγραμμάτων: Παράδειγμα .....                                                 | 165        |
| 11.4.4    | Ορισμός των τιμών ενέργειας.....                                                     | 169        |
| 11.5      | Καμπύλη αντιστάθμισης .....                                                          | 172        |
| 11.5.1    | Τι είναι η καμπύλη αντιστάθμισης;.....                                               | 172        |
| 11.5.2    | Καμπύλη 2 σημείων.....                                                               | 172        |
| 11.5.3    | Καμπύλη διαφοράς-απόκλισης.....                                                      | 173        |
| 11.5.4    | Χρήση καμπυλών αντιστάθμισης .....                                                   | 175        |
| 11.6      | Μενού ρυθμίσεων.....                                                                 | 177        |
| 11.6.1    | Δυσλειτουργία .....                                                                  | 177        |
| 11.6.2    | Χώρος .....                                                                          | 177        |
| 11.6.3    | Κύρια ζώνη .....                                                                     | 183        |
| 11.6.4    | Συμπληρωματική ζώνη .....                                                            | 194        |
| 11.6.5    | Θέρμανση/ψύξη χώρου.....                                                             | 200        |
| 11.6.6    | Δοχείο .....                                                                         | 209        |
| 11.6.7    | Ρυθμίσεις χρήστη .....                                                               | 218        |
| 11.6.8    | Πληροφορίες.....                                                                     | 224        |
| 11.6.9    | Ρυθμίσεις εγκαταστάτη .....                                                          | 225        |
| 11.6.10   | Αρχική εκκίνηση .....                                                                | 247        |
| 11.6.11   | Προφίλ χρήστη.....                                                                   | 248        |
| 11.6.12   | Λειτουργία .....                                                                     | 248        |
| 11.6.13   | WLAN .....                                                                           | 248        |
| 11.7      | Δομή μενού: Επισκόπηση ρυθμίσεων χρήστη .....                                        | 252        |
| 11.8      | Δομή μενού: Επισκόπηση ρυθμίσεων εγκαταστάτη.....                                    | 253        |
| <b>12</b> | <b>Έναρξη λειτουργίας</b>                                                            | <b>254</b> |
| 12.1      | Επισκόπηση: Αρχική εκκίνηση .....                                                    | 255        |
| 12.2      | Προφυλάξεις κατά την αρχική εκκίνηση .....                                           | 255        |
| 12.3      | Λίστα ελέγχου πριν από την έναρξη λειτουργίας.....                                   | 255        |
| 12.4      | Λίστα ελέγχου κατά την αρχική εκκίνηση.....                                          | 257        |
| 12.4.1    | Ελάχιστη παροχή νερού.....                                                           | 257        |
| 12.4.2    | Λειτουργία εξαέρωσης .....                                                           | 258        |
| 12.4.3    | Δοκιμαστική λειτουργία .....                                                         | 261        |
| 12.4.4    | Δοκιμαστική λειτουργία επενεργητή.....                                               | 262        |
| 12.4.5    | Στέγνωμα δαπέδου ενδοδαπέδιας θέρμανσης .....                                        | 263        |



|                                                                                             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>13 Παράδοση στον χρήστη</b>                                                              | <b>267</b> |
| <b>14 Συντήρηση και σέρβις</b>                                                              | <b>268</b> |
| 14.1 Προφυλάξεις ασφαλείας κατά τη συντήρηση.....                                           | 268        |
| 14.2 Ετήσια συντήρηση.....                                                                  | 269        |
| 14.2.1 Ετήσια συντήρηση εξωτερικής μονάδας: επισκόπηση .....                                | 269        |
| 14.2.2 Ετήσια συντήρηση εξωτερικής μονάδας: οδηγίες .....                                   | 269        |
| 14.2.3 Ετήσια συντήρηση εσωτερικής μονάδας: επισκόπηση.....                                 | 269        |
| 14.2.4 Ετήσια συντήρηση εσωτερικής μονάδας: οδηγίες.....                                    | 269        |
| 14.3 Για να αποστραγγίσετε το δοχείο ζεστού νερού χρήσης.....                               | 272        |
| 14.4 Πληροφορίες για τον καθαρισμό του φίλτρου νερού σε περίπτωση προβλήματος .....         | 273        |
| 14.4.1 Για να αφαιρέσετε το φίλτρο νερού .....                                              | 273        |
| 14.4.2 Για να καθαρίσετε το φίλτρο νερού σε περίπτωση προβλήματος.....                      | 274        |
| 14.4.3 Για να τοποθετήσετε το φίλτρο νερού .....                                            | 275        |
| <b>15 Αντιμετώπιση προβλημάτων</b>                                                          | <b>276</b> |
| 15.1 Επισκόπηση: Αντιμετώπιση προβλημάτων .....                                             | 276        |
| 15.2 Προφυλάξεις κατά την αντιμετώπιση προβλημάτων .....                                    | 276        |
| 15.3 Επίλυση προβλημάτων με βάση τα συμπτώματα.....                                         | 277        |
| 15.3.1 Σύμπτωμα: Η μονάδα ΔΕΝ παρέχει την αναμενόμενη θέρμανση ή ψύξη .....                 | 277        |
| 15.3.2 Σύμπτωμα: Το ζεστό νερό ΔΕΝ φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία.....                   | 278        |
| 15.3.3 Σύμπτωμα: Ο συμπιεστής ΔΕΝ ξεκινά (θέρμανση χώρου ή θέρμανση νερού χρήσης) .....     | 279        |
| 15.3.4 Ένδειξη: Το σύστημα παράγει ήχους τρεχούμενου νερού μετά την αρχική εκκίνηση.....    | 279        |
| 15.3.5 Σύμπτωμα: Η αντλία έχει μπλοκαριστεί .....                                           | 281        |
| 15.3.6 Σύμπτωμα: Ο κυκλοφορητής κάνει θόρυβο (δημιουργία φυσαλίδων) .....                   | 281        |
| 15.3.7 Σύμπτωμα: Ανοίγει η ανακουφιστική βαλβίδα.....                                       | 282        |
| 15.3.8 Σύμπτωμα: Διαρροή της ανακουφιστικής βαλβίδας νερού .....                            | 282        |
| 15.3.9 Σύμπτωμα: Ο χώρος ΔΕΝ θερμαίνεται επαρκώς σε χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες .....   | 283        |
| 15.3.10 Σύμπτωμα: Η πίεση στο σημείο παροχής είναι προσωρινά εξαιρετικά υψηλή .....         | 284        |
| 15.3.11 Σύμπτωμα: Η λειτουργία απολύμανσης δοχείου ΔΕΝ ολοκληρώθηκε σωστά (σφάλμα-AH) ..... | 284        |
| 15.4 Επίλυση προβλημάτων βάσει των κωδικών σφαλμάτων .....                                  | 285        |
| 15.4.1 Για να εμφανίσετε το κείμενο βοήθειας σε περίπτωση δυσλειτουργίας.....               | 285        |
| 15.4.2 Κωδικοί σφαλμάτων: Επισκόπηση .....                                                  | 286        |
| <b>16 Απόρριψη</b>                                                                          | <b>291</b> |
| 16.1 Για να ανακτήσετε το ψυκτικό.....                                                      | 291        |
| 16.1.1 Για να ανοίξετε τις βάνες διακοπής .....                                             | 292        |
| 16.1.2 Για να ανοίξετε χειροκίνητα τις ηλεκτρονικές εκτονωτικές βαλβίδες .....              | 292        |
| 16.1.3 Εκκένωση αντλίας — Στην περίπτωση των μοντέλων 3N~ (οθόνη 7 τμημάτων) .....          | 294        |
| 16.1.4 Λειτουργία ανάκτησης — Στην περίπτωση των μοντέλων 1N~ (οθόνη 7-LED display).....    | 297        |
| <b>17 Τεχνικά χαρακτηριστικά</b>                                                            | <b>299</b> |
| 17.1 Χώρος συντήρησης: Εξωτερική μονάδα.....                                                | 300        |
| 17.2 Διάγραμμα σωληνώσεων: Εξωτερική μονάδα .....                                           | 301        |
| 17.3 Διάγραμμα σωληνώσεων: Εσωτερική μονάδα.....                                            | 303        |
| 17.4 Διάγραμμα καλωδίωσης: Εξωτερική μονάδα.....                                            | 305        |
| 17.5 Διάγραμμα καλωδίωσης: Εσωτερική μονάδα.....                                            | 310        |
| 17.6 Καμπύλη ESP: Εσωτερική μονάδα .....                                                    | 317        |
| <b>18 Γλωσσάρι</b>                                                                          | <b>318</b> |
| <b>19 Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης</b>                                           | <b>319</b> |

# 1 Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο



## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η μονάδα είναι μοντέλο θέρμανσης μόνο. Επομένως, ΔΕΝ ισχύει καμία από τις αναφορές στην ψύξη στο παρόν έγγραφο.

### Κοινό στόχος

Εξουσιοδοτημένοι εγκαταστάτες

### Σετ τεκμηρίωσης

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μέρος πακέτου βιβλιογραφίας. Το πλήρες πακέτο αποτελείται από:

#### ▪ Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας:

- Οδηγίες ασφαλείας τις οποίες πρέπει να διαβάσετε πριν από την εγκατάσταση
- Μορφή: Έντυπο (στη συσκευασία της εσωτερικής μονάδας)

#### ▪ Εγχειρίδιο λειτουργίας:

- Γρήγορος οδηγός για βασική χρήση
- Μορφή: Έντυπο (στη συσκευασία της εσωτερικής μονάδας)

#### ▪ Οδηγός αναφοράς χρήστη:

- Λεπτομερείς οδηγίες βήμα-βήμα και γενικά ενημερωτικά στοιχεία για βασική χρήση και χρήση για προχωρημένους
- Μορφή: Ψηφιακά αρχεία στον ιστότοπο <https://www.daikin.eu>. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αναζήτησης Q για να βρείτε το μοντέλο σας.

#### ▪ Εγχειρίδιο εγκατάστασης – Εξωτερική μονάδα:

- Οδηγίες εγκατάστασης
- Μορφή: Έντυπο (στη συσκευασία της εξωτερικής μονάδας)

#### ▪ Εγχειρίδιο εγκατάστασης – Εσωτερική μονάδα:

- Οδηγίες εγκατάστασης
- Μορφή: Έντυπο (στη συσκευασία της εσωτερικής μονάδας)

#### ▪ Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη:

- Προετοιμασία της εγκατάστασης, κανόνες ορθής πρακτικής, στοιχεία αναφοράς, ...
- Μορφή: Ψηφιακά αρχεία στον ιστότοπο <https://www.daikin.eu>. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αναζήτησης Q για να βρείτε το μοντέλο σας.

#### ▪ Συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό:

- Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του προαιρετικού εξοπλισμού
- Μορφή: Έντυπο (στη συσκευασία της εσωτερικής μονάδας) + Ψηφιακά αρχεία στον ιστότοπο <https://www.daikin.eu>. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αναζήτησης Q για να βρείτε το μοντέλο σας.

Η τελευταία αναθεώρηση των παρεχόμενων συνοδευτικών εγγράφων δημοσιεύεται στην περιφερειακή διαδικτυακή τοποθεσία της Daikin και είναι διαθέσιμη μέσω του αντιπροσώπου σας.

Οι πρωτότυπες οδηγίες έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Οι οδηγίες σε όλες τις άλλες γλώσσες αποτελούν μετάφραση των αρχικών οδηγιών.

### Τεχνικά μηχανικά δεδομένα

- **Υποσύνολο** των τελευταίων τεχνικών δεδομένων υπάρχει στην περιφερειακή ιστοσελίδα Daikin (δημόσια προσβάσιμη).
- Το **πλήρες σετ** των πιο πρόσφατων τεχνικών δεδομένων είναι διαθέσιμο στην Daikin Business Portal (απαιτείται έλεγχος ταυτότητας).

### Διαδικτυακά εργαλεία

Εκτός από το σετ των εγγράφων τεκμηρίωσης, είναι διαθέσιμα και ορισμένα ηλεκτρονικά εργαλεία για τους εγκαταστάτες:

- **Daikin Technical Data Hub**
  - Κεντρικός κόμβος για τις τεχνικές προδιαγραφές της μονάδας, χρήσιμα εργαλεία, ψηφιακούς πόρους και πολλά περισσότερα.
  - Δημόσια προσβάσιμος από τον ιστότοπο <https://daikintechdatahub.eu>.
- **Heating Solutions Navigator**
  - Ψηφιακή εργαλειοθήκη που παρέχει διάφορα εργαλεία για τη διευκόλυνση της εγκατάστασης και τη ρύθμιση των συστημάτων θέρμανσης.
  - Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Heating Solutions Navigator, πρέπει να εγγραφείτε στην πλατφόρμα Stand By Me. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τοποθεσία <https://professional.standbyme.daikin.eu>.
- **Daikin e-Care**
  - Εφαρμογή για κινητές συσκευές η οποία προορίζεται για εγκαταστάτες και τεχνικούς σέρβις και σας επιτρέπει να εγγραφείτε, να ρυθμίσετε και να αντιμετωπίσετε προβλήματα με τα συστήματα θέρμανσης.
  - Χρησιμοποιήστε τους παρακάτω κωδικούς QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή για κινητές συσκευές για συσκευές iOS και Android. Απαιτείται εγγραφή στην πλατφόρμα Stand By Me για να αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή.

App Store



Google Play



## 1.1 Σημασία των προειδοποιητικών ενδείξεων και των συμβόλων



#### ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Υποδεικνύει μια κατάσταση που οδηγεί σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.



#### ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

Υποδεικνύει μια κατάσταση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία.



#### ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ

Υποδεικνύει μια κατάσταση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε κάψιμο/ εγκαύματα λόγω ακραίων υψηλών ή χαμηλών θερμοκρασιών.



#### ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ

Υποδεικνύει μια κατάσταση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε έκρηξη.


**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Υποδεικνύει μια κατάσταση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.


**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΥΛΙΚΟ**

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

Υποδεικνύει μια κατάσταση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό.


**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Υποδεικνύει μια κατάσταση που θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά σε εξοπλισμό ή περιουσία.


**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Υποδεικνύει χρήσιμες συμβουλές ή πρόσθετες πληροφορίες.

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στη μονάδα:

| Σύμβολο | Επεξήγηση                                                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε το εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και το φύλλο οδηγιών καλωδίωσης. |
|         | Πριν από την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και σέρβις, διαβάστε το εγχειρίδιο συντήρησης.                              |
|         | Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον οδηγό αναφοράς εγκαταστάτη και χρήση.                                |
|         | Η μονάδα περιλαμβάνει περιστρεφόμενα μέρη. Να είστε προσεκτικοί κατά το σέρβις ή την επιθεώρηση της μονάδας.          |

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στα έγγραφα τεκμηρίωσης:

| Σύμβολο | Επεξήγηση                                                                                                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Υποδεικνύει τον τίτλο μιας εικόνας ή μια αναφορά σε αυτήν.<br><b>Παράδειγμα:</b> Η φράση "▲ 1–3 τίτλος εικόνας" σημαίνει "Εικόνα 3 στο κεφάλαιο 1". |
|         | Υποδεικνύει τον τίτλο ενός πίνακα ή μια αναφορά σε αυτόν.<br><b>Παράδειγμα:</b> Η φράση "■ 1–3 τίτλος πίνακα" σημαίνει "Πίνακας 3 στο κεφάλαιο 1".  |

## 1.2 Σύντομος οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη

| Κεφάλαιο                               | Περιγραφή                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης | Ποια έγγραφα τεκμηρίωσης είναι διαθέσιμα για τον εγκαταστάτη |

| Κεφάλαιο                                                  | Περιγραφή                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας                             | Οδηγίες ασφαλείας τις οποίες πρέπει να διαβάσετε πριν από την εγκατάσταση                                                                                                 |
| Ειδικές οδηγίες ασφάλειας για τον εγκαταστάτη             |                                                                                                                                                                           |
| Πληροφορίες για τη συσκευασία                             | Πώς να χειριστείτε τη συσκευασία, να αποσυσκευάσετε τις μονάδες και να αφαιρέσετε τα παρελκόμενά τους                                                                     |
| Πληροφορίες για τις μονάδες και τα προαιρετικά εξαρτήματα | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Πώς να αναγνωρίσετε τις μονάδες</li> <li>▪ Πιθανοί συνδυασμοί μονάδων και προαιρετικών εξαρτημάτων</li> </ul>                    |
| Οδηγίες εφαρμογής                                         | Διάφορες ρυθμίσεις εγκατάστασης του συστήματος                                                                                                                            |
| Εγκατάσταση της μονάδας                                   | Τι πρέπει να κάνετε και να γνωρίζετε για να εγκαταστήσετε το σύστημα, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για την προετοιμασία της εγκατάστασης                           |
| Εγκατάσταση σωλήνων                                       | Τι πρέπει να κάνετε και να γνωρίζετε για να εγκαταστήσετε τους σωλήνες του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για την προετοιμασία της εγκατάστασης          |
| Εγκατάσταση ηλεκτρικών συνδέσεων                          | Τι πρέπει να κάνετε και να γνωρίζετε για να εγκαταστήσετε τα ηλεκτρικά τμήματα του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για την προετοιμασία μιας εγκατάστασης |
| Ολοκλήρωση εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας            | Τι να κάνετε μετά την εγκατάσταση της μονάδας, των σωληνώσεων και των ηλεκτρικών συνδέσεων                                                                                |
| Διαμόρφωση                                                | Τι πρέπει να κάνετε και να γνωρίζετε, για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του συστήματος μετά την εγκατάσταση                                                                |
| Αρχική εκκίνηση                                           | Τι πρέπει να κάνετε και να γνωρίζετε, για να θέσετε σε λειτουργία το σύστημα μετά τη ρύθμιση παραμέτρων                                                                   |
| Παράδοση στο χρήστη                                       | Τι να δώσετε και να εξηγήσετε στο χρήστη                                                                                                                                  |
| Συντήρηση και σέρβις                                      | Πώς γίνεται η συντήρηση και το σέρβις των μονάδων                                                                                                                         |
| Αντιμετώπιση προβλημάτων                                  | Τι να κάνετε σε περίπτωση προβλημάτων                                                                                                                                     |
| Απόρριψη                                                  | Πώς να απορρίψετε το σύστημα                                                                                                                                              |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά                                    | Προδιαγραφές του συστήματος                                                                                                                                               |
| Γλωσσάρι                                                  | Ορισμοί                                                                                                                                                                   |

| Κεφάλαιο                                | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης | <p>Πίνακας που πρέπει να συμπληρωθεί από τον εγκαταστάτη και να φυλαχθεί για μελλοντική αναφορά</p> <p><b>Σημείωση:</b> Διατίθεται επίσης ένα πίνακας ρυθμίσεων εγκαταστάτη στον οδηγό αναφοράς χρήστη. Αυτός ο πίνακας πρέπει να συμπληρωθεί από τον εγκαταστάτη και να παραδοθεί στον χρήστη.</p> |

## 2 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας

Σε αυτό το κεφάλαιο

|       |                                                |    |
|-------|------------------------------------------------|----|
| 2.1   | Για τον εγκαταστάτη.....                       | 11 |
| 2.1.1 | Γενικά .....                                   | 11 |
| 2.1.2 | Τοποθεσία εγκατάστασης.....                    | 12 |
| 2.1.3 | Ψυκτικό — αν χρησιμοποιείται R410A ή R32 ..... | 12 |
| 2.1.4 | Νερό .....                                     | 14 |
| 2.1.5 | Ηλεκτρικές συνδέσεις .....                     | 15 |

### 2.1 Για τον εγκαταστάτη

#### 2.1.1 Γενικά

Αν ΔΕΝ είστε σίγουροι για τον τρόπο εγκατάστασης ή χειρισμού της μονάδας, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.



#### ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ

- ΜΗΝ αγγίζετε τους σωλήνες του ψυκτικού υγρού, τους σωλήνες του νερού ή τα εσωτερικά μέρη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ή αμέσως μετά από αυτήν. Μπορεί να είναι πολύ ζεστοί ή πολύ κρύοι. Δώστε τους χρόνο να επιστρέψουν στην κανονική θερμοκρασία. Εάν ΠΡΕΠΕΙ να τους αγγίξετε, φορέστε προστατευτικά γάντια.
- ΜΗΝ αγγίζετε κανένα ψυκτικό μέσο που έχει διαρρεύσει κατά λάθος.



#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ακατάλληλη εγκατάσταση ή προσάρτηση του εξοπλισμού ή των εξαρτημάτων θα μπορούσε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωμα, διαρροές, πυρκαγιά ή άλλη βλάβη στον εξοπλισμό. Χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ εξαρτήματα, προαιρετικό εξοπλισμό και ανταλλακτικά που κατασκευάζονται ή έχουν εγκριθεί από την Daikin εκτός αν ορίζεται κάτι διαφορετικό.



#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση, η δοκιμή και τα υλικά που εφαρμόζονται συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία (επιπλέον των οδηγιών που περιγράφονται στην τεκμηρίωση της Daikin).



#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σκίστε και πετάξτε τις πλαστικές συσκευασίες ώστε να μην μπορεί κανείς, ιδιαιτέρως τα παιδιά, να παίξουν μαζί τους. **Πιθανή συνέπεια:** ασφυξία.



#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Παρέχετε επαρκή μέτρα για να αποτρέψετε τη χρήση της μονάδας ως καταφύγιο από μικρά ζώα. Τα μικρά ζώα που έρχονται σε επαφή με ηλεκτρικά μέρη μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργίες, καπνό ή φωτιά.



#### ΠΡΟΣΟΧΗ

Φοράτε επαρκή μέσα ατομικής προστασίας (προστατευτικά γάντια, γυαλιά ασφαλείας...) κατά την εγκατάσταση, τη συντήρηση ή το σέρβις του συστήματος.



### ΠΡΟΣΟΧΗ

ΜΗΝ αγγίζετε την είσοδο αέρα ή τα αλουμιένια πτερύγια της μονάδας.



### ΠΡΟΣΟΧΗ

- ΜΗΝ τοποθετείτε αντικείμενα ή εξοπλισμό πάνω στη μονάδα.
- ΜΗΝ κάθεστε, ανεβαίνετε ή στέκεστε πάνω στη μονάδα.



### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι εργασίες που πρέπει να γίνουν στην εξωτερική μονάδα είναι καλό να εκτελούνται σε χώρο χωρίς υγρασία, για να μην υπάρξει εισροή νερού.

Σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η παροχή ενός τεχνικού ημερολογίου μαζί με το προϊόν, το οποίο θα περιέχει τουλάχιστον τα εξής: πληροφορίες σχετικά με τη συντήρηση, τις εργασίες επισκευής, τα αποτελέσματα των δοκιμών, τις χρονικές περιόδους αδράνειας,...

Επίσης, ΠΡΕΠΕΙ να παρέχονται οι εξής, τουλάχιστον, πληροφορίες σε ένα προσβάσιμο σημείο του προϊόντος:

- Οδηγίες για τη διακοπή της λειτουργίας του συστήματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
- Το όνομα και η διεύθυνση του πυροσβεστικού και του αστυνομικού τμήματος καθώς και του νοσοκομείου
- Το όνομα, η διεύθυνση και οι τηλεφωνικοί αριθμοί κατά τις πρωινές και τις νυχτερινές ώρες του προσωπικού σέρβις

Στην Ευρώπη, το πρότυπο EN378 παρέχει τις απαραίτητες οδηγίες για αυτό το τεχνικό ημερολόγιο.

### 2.1.2 Τοποθεσία εγκατάστασης

- Αφήστε επαρκή χώρο γύρω από τη μονάδα για την εκτέλεση των εργασιών σέρβις και την κυκλοφορία του αέρα.
- Βεβαιωθείτε ότι η τοποθεσία της εγκατάστασης αντέχει το βάρος και τις δονήσεις της μονάδας.
- Βεβαιωθείτε ότι το σημείο αερίζεται καλά. ΜΗΝ φράσσετε τα ανοίγματα αερισμού.
- Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι επίπεδη.

ΜΗΝ εγκαθιστάτε τη μονάδα στις ακόλουθες θέσεις:

- Σε σημεία όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης.
- Σε σημεία όπου υπάρχουν μηχανήματα που εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα μπορεί να διαταράξουν το σύστημα ελέγχου και να προκαλέσουν δυσλειτουργία της συσκευής.
- Σε σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω διαρροής εύφλεκτων αερίων (παράδειγμα: αραιωτικά ή βενζίνη), ανθρακοϊνών, αναφλέξιμης σκόνης.
- Σε σημεία όπου παράγεται διαβρωτικό αέριο (παράδειγμα: θειώδες οξύ σε μορφή αερίου). Η διάβρωση των χαλκοσωλήνων ή των συγκολλημένων εξαρτημάτων ενδέχεται να προκαλέσει διαρροή ψυκτικού.

### 2.1.3 Ψυκτικό — αν χρησιμοποιείται R410A ή R32

Εάν εφαρμόζεται. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης ή τον οδηγό αναφοράς εγκατάστασης της εφαρμογής σας.



**ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ**

**Εκκένωση αντλίας – Διαρροή ψυκτικού.** Εάν θέλετε να εκκενώσετε το σύστημα και υπάρχει διαρροή στο κύκλωμα ψυκτικού:

- ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε την λειτουργία αυτόματης εκκένωσης της μονάδας, με την οποία μπορείτε να συλλέξετε όλο το ψυκτικό από το σύστημα στην εξωτερική μονάδα. **Πιθανή συνέπεια:** Αυτοκαύση και έκρηξη του συμπιεστή λόγω εισόδου αέρα στον συμπιεστή λειτουργίας.
- Χρησιμοποιήστε ένα ξεχωριστό σύστημα ανάκτησης έτσι ώστε να ΜΗΝ χρειάζεται να λειτουργεί ο συμπιεστής της μονάδας.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών, ΠΟΤΕ μην πιέζετε το προϊόν με πίεση μεγαλύτερη από τη μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση (όπως αναφέρεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών της μονάδας).

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Λάβετε επαρκείς προφυλάξεις σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού. Εάν υπάρχει διαρροή ψυκτικού αερίου, αερίστε αμέσως την περιοχή. Πιθανοί κίνδυνοι:

- Οι υπερβολικές συγκεντρώσεις ψυκτικού σε ένα κλειστό δωμάτιο μπορεί να οδηγήσουν σε ανεπάρκεια οξυγόνου.
- Μπορεί να παραχθεί τοξικό αέριο εάν το ψυκτικό αέριο έρθει σε επαφή με τη φωτιά.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

ΠΑΝΤΑ να ανακτάτε το ψυκτικό. ΜΗΝ το απελευθερώνετε απευθείας στο περιβάλλον. Χρησιμοποιήστε μια αντλία κενού για να εκκενώσετε την εγκατάσταση.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει οξυγόνο στο σύστημα. Η πλήρωση του ψυκτικού είναι δυνατή ΜΟΝΟ μετά την εκτέλεση της δοκιμής διαρροής και του στεγνώματος με πλήρη εκκένωση.

**Πιθανή συνέπεια:** Αυτανάφλεξη και έκρηξη του συμπιεστή εξαιτίας του οξυγόνου που θα εισέλθει στον ενεργοποιημένο συμπιεστή.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

- Για να αποτρέψετε τυχόν βλάβη του συμπιεστή, ΜΗΝ γεμίζετε το σύστημα με περισσότερο ψυκτικό από την καθορισμένη ποσότητα.
- Όταν ανοίγετε το σύστημα ψυκτικού, ΠΡΕΠΕΙ να διαχειρίζεστε το ψυκτικό σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση σωληνώσεων ψυκτικού συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Ευρώπη, το EN378 είναι το εφαρμοστέο πρότυπο.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Βεβαιωθείτε ότι οι σωληνώσεις πεδίου και οι συνδέσεις ΔΕΝ υπόκεινται σε καταπόνηση.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Μετά από τη σύνδεση όλων των σωληνώσεων, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει καμιά διαρροή αερίου. Χρησιμοποιήστε άζωτο για την ανίχνευση τυχόν διαρροής αερίου.

- Σε περίπτωση που απαιτείται επαναπλήρωση, ανατρέξτε στην πινακίδα χαρακτηριστικών ή στην ετικέτα πλήρωσης ψυκτικού της μονάδας. Εκεί αναφέρεται το είδος ψυκτικού και η απαιτούμενη ποσότητα.
- Είτε η μονάδα έχει γεμιστεί με ψυκτικό από το εργοστάσιο είτε όχι, ίσως χρειαστεί να γίνει πλήρωση με πρόσθετη ποσότητα ψυκτικού, ανάλογα με τις διαστάσεις και τα μήκη των σωλήνων του συστήματος.
- Χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ τα ειδικά εργαλεία για τον τύπο ψυκτικού που χρησιμοποιείται στο σύστημα, προκειμένου να διασφαλίσετε την απαιτούμενη αντίσταση πίεσης και να αποτρέψετε την εισχώρηση ξένων υλικών στο σύστημα.
- Πληρώστε το ψυκτικό υγρό σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες:

| Εάν                                                                                        | Τότε                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Υπάρχει σιφόνι<br>(δηλ. ο κύλινδρος φέρει την ένδειξη "Συνδεδεμένο σιφόνι πλήρωσης υγρού") | Πληρώστε ψυκτικό με τον κύλινδρο σε όρθια θέση.<br>      |
| ΔΕΝ υπάρχει σιφόνι                                                                         | Πληρώστε ψυκτικό με τον κύλινδρο γυρισμένο ανάποδα.<br> |

- Ανοίξτε τους κυλίνδρους ψυκτικού αργά.
- Πληρώστε με το ψυκτικό σε υγρή μορφή. Η προσθήκη ψυκτικού σε αέρια μορφή ενδέχεται να διακόψει την κανονική λειτουργία.



### ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν ολοκληρώσετε ή διακόψετε τη διαδικασία πλήρωσης ψυκτικού, κλείστε αμέσως τη βαλβίδα του δοχείου ψυκτικού. Αν η βαλβίδα ΔΕΝ κλείσει αμέσως, η απομένουσα πίεση ενδέχεται να προκαλέσει την πλήρωση με επιπλέον ψυκτικό.

**Πιθανή συνέπεια:** Εσφαλμένη ποσότητα ψυκτικού.

### 2.1.4 Νερό

Αν προβλέπεται. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης ή τον οδηγό αναφοράς εγκαταστάτη της εφαρμογής σας για περισσότερες πληροφορίες.



### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι η ποιότητα του νερού συμμορφώνεται με την οδηγία 2020/2184 της ΕΕ.

## 2.1.5 Ηλεκτρικές συνδέσεις

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ**

- ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ κάθε παροχή ρεύματος προτού αφαιρέσετε το κάλυμμα του ηλεκτρικού πίνακα, συνδέσετε τα ηλεκτρικά καλώδια ή αγγίξετε ηλεκτρικά μέρη.
- Αποσυνδέστε την τροφοδοσία για πάνω από 10 λεπτά και μετρήστε την τάση στους ακροδέκτες των πυκνωτών του κύριου κυκλώματος ή των ηλεκτρικών εξαρτημάτων πριν από το σέρβις. Η τάση ΠΡΕΠΕΙ να είναι μικρότερη από 50 V DC προκειμένου να μπορέσετε να αγγίξετε τα ηλεκτρικά εξαρτήματα. Για τη θέση των ακροδεκτών, συμβουλευτείτε το διάγραμμα καλωδίωσης.
- ΜΗΝ αγγίζετε τα ηλεκτρικά εξαρτήματα με βρεγμένα χέρια.
- ΜΗΝ αφήνετε ποτέ τη μονάδα χωρίς επίβλεψη όταν έχει αφαιρεθεί το κάλυμμα συντήρησης.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Αν ΔΕΝ έχει εγκατασταθεί από το εργοστάσιο, ΠΡΕΠΕΙ να εγκατασταθεί στη μόνιμη καλωδίωση ένας γενικός διακόπτης ή άλλο μέσο αποσύνδεσης, που να διαθέτει διαχωρισμό επαφών σε όλους τους πόλους και να εξασφαλίζει πλήρη αποσύνδεση σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της κατηγορίας υπέρτασης III.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

- Χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ καλώδια από χαλκό.
- Βεβαιωθείτε ότι οι σωληνώσεις του χώρου εγκατάστασης συμμορφώνονται με την εθνικούς κανονισμούς καλωδίωσης.
- Κάθε καλωδίωση στον χώρο εγκατάστασης ΠΡΕΠΕΙ να πραγματοποιείται σύμφωνα με το διάγραμμα καλωδίωσης που συνοδεύει τη μονάδα.
- ΠΟΤΕ μην στριμώνετε πολλά καλώδια μαζί και φροντίστε να ΜΗΝ έρχονται σε επαφή με τις σωληνώσεις και αιχμηρές ακμές. Βεβαιωθείτε ότι δεν ασκείται εξωτερική πίεση στις συνδέσεις των ακροδεκτών.
- Γειώστε απαραίτητως τα καλώδια. ΜΗΝ γειώνετε τη μονάδα σε σωλήνες ύδρευσης, σε απορροφητή υπέρτασης ή σε γείωση τηλεφωνικής γραμμής. Ανεπαρκής γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Χρησιμοποιήστε ένα αποκλειστικό κύκλωμα ισχύος. ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε παροχή ρεύματος που χρησιμοποιείται από άλλη συσκευή.
- Εγκαταστήστε τις απαιτούμενες ασφάλειες ή τους διακόπτες ασφαλείας.
- Εγκαταστήστε έναν διακόπτη διαρροής προς τη γη. Στην αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Κατά την εγκατάσταση του διακόπτη διαρροής προς τη γη, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατός με τον αντιστροφέα (ανθεκτικός σε ηλεκτρικό θόρυβο υψηλής συχνότητας), ώστε να αποφύγετε την ακούσια ενεργοποίηση του διακόπτη διαρροής προς τη γη.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

- Αφού ολοκληρώσετε τις ηλεκτρολογικές εργασίες, βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί με ασφάλεια κάθε ηλεκτρικό εξάρτημα και ακροδέκτης στον ηλεκτρικό πίνακα.
- Πριν εκκινήσετε τη μονάδα, βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλύμματα είναι κλειστά.



### ΠΡΟΣΟΧΗ

- Κατά τη σύνδεση της παροχής ρεύματος: συνδέστε πρώτα τον αγωγό γείωσης και, στη συνέχεια, τους αγωγούς μεταφοράς ρεύματος.
- Κατά την αποσύνδεση της παροχής ρεύματος: αποσυνδέστε πρώτα τους αγωγούς μεταφοράς ρεύματος και, στη συνέχεια, τη γείωση.
- Το μήκος των αγωγών μεταξύ του σημείου εκτόνωσης πίεσης της παροχής ρεύματος και του ίδιου του μπλοκ ακροδεκτών ΠΡΕΠΕΙ να είναι τέτοιο ώστε σε περίπτωση που η παροχή ρεύματος απελευθερωθεί από το σημείο εκτόνωσης πίεσης, πρώτα να τεντωθούν οι αγωγοί μεταφοράς ρεύματος και μετά το καλώδιο γείωσης.



### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Προφυλάξεις κατά την τοποθέτηση της ηλεκτρικής καλωδίωσης:



- ΜΗΝ συνδέετε καλώδια με διαφορετικό πάχος στο μπλοκ ακροδεκτών τροφοδοσίας (τυχόν χαλαρή σύνδεση στα ηλεκτρικά καλώδια μπορεί να προκαλέσει ασυνήθιστη θερμότητα).
- Κατά τη σύνδεση καλωδίων με το ίδιο πάχος, τηρήστε τη διαδικασία που υποδεικνύεται στην παραπάνω εικόνα.
- Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο καλώδιο ρεύματος για την καλωδίωση και συνδέστε το σταθερά και, στη συνέχεια, φροντίστε να αποφύγετε την άσκηση εξωτερικής πίεσης στο μπλοκ ακροδεκτών.
- Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο κατσαβίδι για τη σύσφιγξη των βιδών των ακροδεκτών. Εάν χρησιμοποιήσετε ένα κατσαβίδι με μικρή κεφαλή, θα προκληθεί φθορά στο κεφάλι της βίδας και δεν θα είναι δυνατή η σωστή σύσφιγξη.
- Εάν σφίξετε πάρα πολύ τις βίδες ακροδεκτών, ενδέχεται να τις καταστρέψετε.

Για την αποφυγή παρεμβολών, εγκαταστήστε τα καλώδια ρεύματος σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από τηλεοράσεις ή ραδιόφωνα. Ανάλογα με τα ραδιοκύματα, η απόσταση του 1 μέτρου ενδέχεται να ΜΗΝ επαρκεί.



### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ισχύει ΜΟΝΟ αν το τροφοδοτούμενο ρεύμα είναι τριφασικό και ο συμπιεστής διαθέτει μέθοδο εκκίνησης με ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.

Εάν υπάρχει πιθανότητα αντίστροφης φάσης μετά από μια στιγμιαία διακοπή ρεύματος και η παροχή ρεύματος ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ και ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ κατά τη λειτουργία του προϊόντος, συνδέστε ένα κύκλωμα προστασίας αντίστροφης φάσης στην εγκατάσταση. Η λειτουργία του προϊόντος σε αντίστροφη φάση μπορεί να προκαλέσει καταστροφή του συμπιεστή και άλλων εξαρτημάτων.

## 3 Συγκεκριμένες οδηγίες ασφάλειας τεχνικού εγκατάστασης



### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η μονάδα είναι μοντέλο θέρμανσης μόνο. Επομένως, ΔΕΝ ισχύει καμία από τις αναφορές στην ψύξη στο παρόν έγγραφο.

Να τηρείτε πάντα τις ακόλουθες οδηγίες και κανονισμούς ασφάλειας.

**Χειρισμός της μονάδας (ανατρέξτε στην ενότητα "4.1.1 Για να μεταφέρετε την εξωτερική μονάδα" [► 25])**



### ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να αποφύγετε πιθανό τραυματισμό, ΜΗΝ αγγίζετε την είσοδο αέρα ή τα πτερύγια αλουμινίου της μονάδας.

**Οδηγίες χρήσης (ανατρέξτε στην ενότητα "6 Οδηγίες εφαρμογής" [► 35])**



### ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι ηλιακοί συλλέκτες ΠΡΕΠΕΙ να εγκατασταθούν ψηλότερα από την εσωτερική μονάδα. ΠΡΕΠΕΙ να διασφαλιστεί μια κατωφερική κλίση με ελάχιστη κλίση των σωληνώσεων των ηλιακών. Αυτό είναι απαραίτητο ώστε να είναι δυνατή η πλήρης αποστράγγιση του συστήματος ηλιακών και ως εκ τούτου να αποτρέπονται τυχόν ζημιές από τον παγετό.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά το άνοιγμα του σημείου παροχής, η θερμοκρασία νερού μπορεί να κυμαίνεται έως και 55°C.

**Εγκατάσταση της μονάδας (ανατρέξτε στην ενότητα "7 Εγκατάσταση μονάδας" [► 54])**



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από έναν τεχνικό εγκατάστασης και η επιλογή υλικών και εγκατάστασης πρέπει να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Ευρώπη ισχύει το πρότυπο EN378.

**Χώρος εγκατάστασης (ανατρέξτε στην ενότητα "7.1 Προετοιμασία του χώρου εγκατάστασης" [► 54])**



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τηρήστε τις διαστάσεις χώρου για συντήρηση που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο για τη σωστή εγκατάσταση της μονάδας.

- Εξωτερική μονάδα: Ανατρέξτε στην ενότητα "17.1 Χώρος συντήρησης: Εξωτερική μονάδα" [► 300].
- Εσωτερική μονάδα: Ανατρέξτε στην ενότητα "7.1.3 Απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης για την εσωτερική μονάδα" [► 57].



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η συσκευή θα τοποθετηθεί σε χώρο χωρίς πηγές ανάφλεξης διαρκούς λειτουργίας (παράδειγμα: γυμνές φλόγες, λειτουργούσα συσκευή αερίου ή λειτουργούσα ηλεκτρική θερμάστρα).



#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΗΝ επαναχρησιμοποιήσετε σωληνώσεις ψυκτικού που έχουν χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε άλλο ψυκτικό. Αντικαταστήστε τις σωληνώσεις ψυκτικού ή καθαρίστε τις σχολαστικά.



#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

**Σύνδεση καπνοδόχου.** Κατά τη σύνδεση καπνοδόχου, λάβετε υπόψη τα ακόλουθα:

- Το σημείο σύνδεσης της μονάδας για την καπνοδόχο = αρσενικό σπείρωμα 1". Χρησιμοποιήστε ένα συμβατό αντίστοιχο εξάρτημα για την καπνοδόχο.
- Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι αεροστεγής.
- Το υλικό της καπνοδόχου δεν είναι σημαντικό.



#### ΠΡΟΣΟΧΗ

Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα σε ελάχιστη απόσταση 1 m από τις άλλες πηγές θερμότητας (>80°C) (π.χ. ηλεκτρική θερμάστρα, θερμάστρα λαδιού, καπνοδόχος) και τυχόν εύφλεκτα υλικά. Διαφορετικά, η μονάδα ενδέχεται να υποστεί βλάβη και, σε ακραίες περιπτώσεις, να πιάσει φωτιά.

### Ειδικές απαιτήσεις για το ψυκτικό R32 (ανατρέξτε στην ενότητα "7.1.1 Απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης για την εξωτερική μονάδα" [► 55])



#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- ΜΗΝ τρυπάτε ή ρίχνετε στη φωτιά τμήματα του κυκλώματος ψυκτικού.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε άλλα μέσα για την επιτάχυνση της διαδικασίας απόψυξης ή για τον καθαρισμό της συσκευής εκτός από αυτά που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Λάβετε υπόψη ότι το ψυκτικό R32 ΔΕΝ μυρίζει.



#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η συσκευή θα τοποθετηθεί με τρόπο ώστε να προφυλάσσεται από μηχανική φθορά και σε καλά αεριζόμενο χώρο χωρίς διαρκείς πηγές ανάφλεξης (παράδειγμα: γυμνές φλόγες, λειτουργούσα συσκευή αερίου ή λειτουργούσα ηλεκτρική θερμάστρα), και το μέγεθος του χώρου θα είναι σύμφωνο με το παρακάτω.



#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή συμμορφώνονται με τις οδηγίες από την Daikin και με την ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. τον εθνικό κανονισμό περί αερίων) και πραγματοποιούνται ΜΟΝΟ από εξουσιοδοτημένα άτομα.

### Διατάξεις εγκατάστασης (ανατρέξτε στην ενότητα "7.1.5 Διατάξεις εγκατάστασης" [► 60])



#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για τις μονάδες που χρησιμοποιούν ψυκτικό R32, είναι απαραίτητο να απομακρύνετε τα εμπόδια από τα απαιτούμενα ανοίγματα εξαερισμού και τις καπνοδόχους.

### Άνοιγμα και κλείσιμο των μονάδων (ανατρέξτε στην ενότητα "7.2 Άνοιγμα και κλείσιμο των μονάδων" [► 68])



#### ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

ΜΗΝ αφήνετε ποτέ τη μονάδα χωρίς επίβλεψη όταν έχει αφαιρεθεί το κάλυμμα συντήρησης.

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ****ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ**

**Τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας (ανατρέξτε στην ενότητα "7.3 Τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας" [► 74])**

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Η μέθοδος στερέωσης της εξωτερικής μονάδας ΠΡΕΠΕΙ να είναι σύμφωνη με τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. Ανατρέξτε στην ενότητα "7.3 Τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας" [► 74].

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

Για να αποφύγετε πιθανό τραυματισμό, ΜΗΝ αγγίζετε την είσοδο αέρα ή τα πτερύγια αλουμινίου της μονάδας.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

**Περιστρεφόμενος ανεμιστήρας.** Πριν από την ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ή την εκτέλεση εργασιών σέρβις στην εξωτερική μονάδα, βεβαιωθείτε ότι η γρίλια εκκένωσης καλύπτει τον ανεμιστήρα για λόγους προστασίας από έναν περιστρεφόμενο ανεμιστήρα. Ανατρέξτε στα εξής:

- "7.3.6 Για να τοποθετήσετε τη γρίλια εκκένωσης" [► 79]
- "7.3.7 Για να αφαιρέσετε τη γρίλια εκκένωσης και να την τοποθετήσετε στη θέση ασφαλείας" [► 81]

**Τοποθέτηση της εσωτερικής μονάδας (ανατρέξτε στην ενότητα "7.4 Τοποθέτηση της εσωτερικής μονάδας" [► 82])**

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Η μέθοδος στερέωσης της εσωτερικής μονάδας ΠΡΕΠΕΙ να συμφωνεί με τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. Ανατρέξτε στην ενότητα "7.4 Τοποθέτηση της εσωτερικής μονάδας" [► 82].

**Εγκατάσταση σωληνών (ανατρέξτε στην ενότητα "8 Εγκατάσταση σωληνώσεων" [► 85])**

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ****ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Οι σωληνώσεις στον χώρο εγκατάστασης ΠΡΕΠΕΙ να εγκατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. Ανατρέξτε στην ενότητα "8 Εγκατάσταση σωληνώσεων" [► 85].

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε ορυκτέλαιο σε τμήματα που έχουν προσαρμοστεί.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε ξανά τις σωληνώσεις προηγούμενων εγκαταστάσεων.
- ΠΟΤΕ μην εγκαθιστάτε αφυγραντήρα στη μονάδα R32, ώστε να μη μειωθεί η διάρκεια ζωής της. Το υλικό αφύγρανσης ενδέχεται να αποσυντεθεί και να προκαλέσει βλάβη στο σύστημα.



#### ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η εσφαλμένη εκχείλωση ενδέχεται να προκαλέσει διαρροή ψυκτικού αερίου.
- Μην επαναχρησιμοποιείτε τα εκχειλωμένα τμήματα. Χρησιμοποιήστε νέα εκχειλωμένα τμήματα, για να αποτρέψετε τη διαρροή ψυκτικού αερίου.
- Χρησιμοποιήστε τα ρακόρ εκχείλωσης που παρέχονται με τη μονάδα. Η χρήση διαφορετικών ρακόρ εκχείλωσης μπορεί να προκαλέσει διαρροή του ψυκτικού αερίου.



#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Παρέχετε επαρκή μέτρα για να αποτρέψετε τη χρήση της μονάδας ως καταφύγιο από μικρά ζώα. Τα μικρά ζώα που έρχονται σε επαφή με ηλεκτρικά μέρη μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργίες, καπνό ή φωτιά.



#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ορισμένα τμήματα του κυκλώματος ψυκτικού μπορεί να είναι απομονωμένα από άλλα τμήματα λόγω εξαρτημάτων με συγκεκριμένες λειτουργίες (π.χ. βαλβίδες). Ως εκ τούτου, το κύκλωμα ψυκτικού διαθέτει πρόσθετες θυρίδες συντήρησης για εκκένωση, εκτόνωση της πίεσης ή θέση του κυκλώματος υπό πίεση.

Αν χρειαστεί να πραγματοποιηθούν εργασίες **χαλκοσυγκόλλησης** στη μονάδα, βεβαιωθείτε ότι δεν παραμένει πίεση στο εσωτερικό της. Οι εσωτερικές πιέσεις πρέπει να εκτονωθούν ανοίγοντας ΟΛΕΣ τις θυρίδες συντήρησης που υποδεικνύονται στις παρακάτω εικόνες. Η θέση εξαρτάται από τον τύπο του μοντέλου.



#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά R32 ως ψυκτικό μέσο. Άλλα υλικά ενδέχεται να προκαλέσουν εκρήξεις ή άλλα ατυχήματα.
- Το R32 περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου. Το GWP (δυναμικό πλανητικής υπερθέρμανσης) του είναι 675. ΜΗΝ απελευθερώνετε τα αέρια αυτά στην ατμόσφαιρα.
- Όταν πραγματοποιείτε πλήρωση ψυκτικού, φοράτε ΠΑΝΤΑ προστατευτικά γάντια και γυαλιά ασφαλείας.

### Εγκατάσταση ηλεκτρικών συνδέσεων (ανατρέξτε στην ενότητα "9 Εγκατάσταση ηλεκτρικών συνδέσεων" ► 113)



#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι τα ηλεκτρικά καλώδια ΔΕΝ έρχονται σε επαφή με τους σωλήνες ψυκτικού αερίου, οι οποίοι μπορεί να είναι πολύ θερμοί.



a Αγωγός ψυκτικού αερίου



#### ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Οι ηλεκτρικές συνδέσεις ΠΡΕΠΕΙ να εγκατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες σε:

- Αυτό το εγχειρίδιο. Ανατρέξτε στην ενότητα **"9 Εγκατάσταση ηλεκτρικών συνδέσεων"** [► 113].
- Το διάγραμμα καλωδίωσης της εξωτερικής μονάδας, το οποίο παρέχεται με τη μονάδα, βρίσκεται στο εσωτερικό του καλύμματος συντήρησης. Για μια μετάφραση του υπομνήματός του, ανατρέξτε στην ενότητα **"17.4 Διάγραμμα καλωδίωσης: Εξωτερική μονάδα"** [► 305].
- Το διάγραμμα καλωδίωσης της εσωτερικής μονάδας, το οποίο παρέχεται με τη μονάδα, βρίσκεται στο εσωτερικό του καλύμματος ηλεκτρικού πίνακα της εσωτερικής μονάδας. Για μια μετάφραση του υπομνήματός του, ανατρέξτε στην ενότητα **"17.5 Διάγραμμα καλωδίωσης: Εσωτερική μονάδα"** [► 310].

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Να χρησιμοποιείτε PANTA πολύκλωνο καλώδιο για τα καλώδια ηλεκτρικής παροχής.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

- Όλες οι εργασίες συνδεσμολογίας ΠΡΕΠΕΙ να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο και ΠΡΕΠΕΙ να συμμορφώνονται με τον εθνικό κανονισμό ηλεκτρικών καλωδίσεων.
- Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να γίνονται στη σταθερή καλωδίωση.
- Όλα τα εξαρτήματα που αγοράζονται επί τόπου και όλες οι ηλεκτρολογικές κατασκευές ΠΡΕΠΕΙ να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

- Αν η τροφοδοσία ρεύματος δεν έχει ή έχει εσφαλμένη φάση N, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.
- Γειώστε σωστά τη μονάδα. ΜΗΝ γειώνετε τη μονάδα σε σωλήνες ύδρευσης, σε απορροφητή υπέρτασης ή σε γείωση τηλεφωνικής γραμμής. Ανεπαρκής γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Εγκαταστήστε τις απαιτούμενες ασφάλειες ή τους διακόπτες ασφαλείας.
- Στερεώστε τα ηλεκτρικά καλώδια με συνδέσμους καλωδίων, ώστε τα καλώδια να ΜΗΝ έρχονται σε επαφή με αιχμηρά άκρα ή με τους σωλήνες, ειδικά στην πλευρά των σωλήνων υψηλής πίεσης.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε καλώδια τυλιγμένα με ταινία, μπαλαντέζες ή πολύπριζα. Ενδέχεται να προκληθεί υπερθέρμανση, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- ΜΗΝ εγκαταστήσετε πυκνωτή μεταβολής φάσεως, επειδή αυτή η μονάδα είναι εξοπλισμένη με Inverter. Ένας πυκνωτής μεταβολής φάσεως θα μειώσει την απόδοση και ενδέχεται να προκαλέσει ατύχημα.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

**Περιστρεφόμενος ανεμιστήρας.** Πριν από την ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ή την εκτέλεση εργασιών σέρβις στην εξωτερική μονάδα, βεβαιωθείτε ότι η γρίλια εκκένωσης καλύπτει τον ανεμιστήρα για λόγους προστασίας από έναν περιστρεφόμενο ανεμιστήρα. Ανατρέξτε στα εξής:

- **"7.3.6 Για να τοποθετήσετε τη γρίλια εκκένωσης"** [► 79]
- **"7.3.7 Για να αφαιρέσετε τη γρίλια εκκένωσης και να την τοποθετήσετε στη θέση ασφαλείας"** [► 81]

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

ΜΗΝ σπρώχνετε ή μην τοποθετείτε καλώδια περιττού μήκους μέσα στη μονάδα.



#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, ΠΡΕΠΕΙ να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο συντήρησης ή άλλα άτομα με παρόμοια προσόντα, προς αποφυγή κινδύνου.



#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ο εφεδρικός θερμαντήρας ΠΡΕΠΕΙ να έχει ξεχωριστή τροφοδοσία ρεύματος και ΠΡΕΠΕΙ να προστατεύεται με χρήση των απαιτούμενων διατάξεων ασφαλείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.



#### ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να διασφαλιστεί η πλήρης γείωση της μονάδας, να συνδέετε ΠΑΝΤΑ την τροφοδοσία του εφεδρικού θερμαντήρα και το καλώδιο γείωσης.



#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ονομαστικές τιμές των ασφαλειών, τους τύπους των ασφαλειών και τις ονομαστικές τιμές των ασφαλειοδιακοπών, ανατρέξτε στην ενότητα "9 Εγκατάσταση ηλεκτρικών συνδέσεων" [► 113].

### Ρύθμιση παραμέτρων (ανατρέξτε στην ενότητα "11 Διαμόρφωση" [► 149])



#### ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι ρυθμίσεις της λειτουργίας απολύμανσης ΠΡΕΠΕΙ να οριστούν από τον εγκαταστάτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.



#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Λάβετε υπόψη σας ότι η θερμοκρασία του ζεστού νερού χρήσης στη βρύση ζεστού νερού θα είναι η ίδια με την τιμή που επιλέχθηκε στη ρύθμιση του χώρου εγκατάστασης [2-03] μετά τη λειτουργία απολύμανσης.

Όταν αυτή η υψηλή θερμοκρασία του ζεστού νερού χρήσης μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, στη σύνδεση εξόδου ζεστού νερού του δοχείου ζεστού νερού χρήσης θα πρέπει να εγκατασταθεί μια βάνα ανάμιξης (του εμπορίου). Αυτή η βάνα ανάμιξης θα διασφαλίσει ότι η θερμοκρασία του ζεστού νερού στη βρύση ζεστού νερού δεν θα υπερβεί ποτέ μια καθορισμένη μέγιστη τιμή. Αυτή η μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία ζεστού νερού θα πρέπει να επιλεγεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.



#### ΠΡΟΣΟΧΗ

Βεβαιωθείτε ότι ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας απολύμανσης [5.7.3] με καθορισμένη διάρκεια στη ρύθμιση [5.7.5] ΔΕΝ διακόπτεται από ενδεχόμενο αίτημα ζεστού νερού χρήσης.

### Αρχική εκκίνηση (ανατρέξτε στην ενότητα "12 Έναρξη λειτουργίας" [► 254])



#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η αρχική εκκίνηση ΠΡΕΠΕΙ να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. Ανατρέξτε στην ενότητα "12 Έναρξη λειτουργίας" [► 254].

### Συντήρηση και σέρβις (ανατρέξτε στην ενότητα "14 Συντήρηση και σέρβις" [► 268])



#### ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ****ΠΡΟΣΟΧΗ**

Το νερό από τη βάνα ενδέχεται να είναι πολύ ζεστό.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Εάν η εσωτερική καλωδίωση είναι κατεστραμμένη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον τεχνικό συντήρησης ή ομοίως εξειδικευμένα άτομα.

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ**

Η θερμοκρασία του νερού στο δοχείο μπορεί να αυξηθεί πάρα πολύ.

**Αντιμετώπιση προβλημάτων (ανατρέξτε στην ενότητα "15 Αντιμετώπιση προβλημάτων" [ > 276])**

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ****ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ****ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

- Κατά τους ελέγχους του ηλεκτρικού πίνακα της μονάδας, να βεβαιώνετε ΠΑΝΤΑ ότι η μονάδα είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή ρεύματος. Απενεργοποιήστε τον αντίστοιχο ασφαλειοδιακόπτη.
- Όταν ενεργοποιηθεί μια διάταξη προστασίας, σταματήστε τη μονάδα και διαπιστώστε γιατί ενεργοποιήθηκε αυτή η διάταξη προστασίας προτού την επαναφέρετε. Μην παρακάμψετε ΠΟΤΕ τις διατάξεις ασφάλειας και μην αλλάζετε την τιμή τους σε τιμή διαφορετική από την προεπιλεγμένη τιμή του εργοστασίου. Αν δεν μπορέσετε να εντοπίσετε την αιτία του προβλήματος, καλέστε τον τοπικό αντιπρόσωπο.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Αποφύγετε τους κινδύνους από ακούσια επαναφορά της θερμικής ασφάλειας: αυτή η συσκευή ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να τροφοδοτείται με ρεύμα μέσω εξωτερικής συσκευής μεταγωγής, όπως χρονοδιακόπτη, ούτε να είναι συνδεδεμένη σε κύκλωμα που η εταιρεία παροχής ρεύματος ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τακτικά.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

**Εξαέρωση εκπομπών θερμότητας ή συλλεκτών.** Προτού πραγματοποιήσετε εξαέρωση στους εκπομπούς θερμότητας ή τους συλλέκτες, ελέγξτε αν εμφανίζεται η ένδειξη  ή  στην αρχική οθόνη του χειριστηρίου.

- Αν δεν εμφανίζεται, μπορείτε να πραγματοποιήσετε εξαέρωση αμέσως.
- Αν εμφανίζεται, βεβαιωθείτε ότι ο χώρος που θέλετε να εξαερώσετε αερίζεται επαρκώς. **Αιτία:** Αν πραγματοποιήσετε εξαέρωση στους εκπομπούς θερμότητας ή τους συλλέκτες, ενδέχεται να προκληθεί διαρροή ψυκτικού στο κύκλωμα νερού και, κατόπιν, στο χώρο.

#### Απόρριψη (ανατρέξτε στην ενότητα "16 Απόρριψη" [► 291])



##### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

**Περιστρεφόμενος ανεμιστήρας.** Πριν από την ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ή την εκτέλεση εργασιών σέρβις στην εξωτερική μονάδα, βεβαιωθείτε ότι η γρίλια εκκένωσης καλύπτει τον ανεμιστήρα για λόγους προστασίας από έναν περιστρεφόμενο ανεμιστήρα. Ανατρέξτε στα εξής:

- "7.3.6 Για να τοποθετήσετε τη γρίλια εκκένωσης" [► 79]
- "7.3.7 Για να αφαιρέσετε τη γρίλια εκκένωσης και να την τοποθετήσετε στη θέση ασφαλείας" [► 81]

## 4 Πληροφορίες για τη συσκευασία



### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η μονάδα είναι μοντέλο θέρμανσης μόνο. Επομένως, ΔΕΝ ισχύει καμία από τις αναφορές στην ψύξη στο παρόν έγγραφο.

Λάβετε υπόψη τα εξής:

- Κατά την παράδοση, η μονάδα ΠΡΕΠΕΙ να ελέγχεται για ζημιές και ως προς την πληρότητα. Αν υπάρχουν ζημιές ή λείπουν εξαρτήματα, αυτό ΠΡΕΠΕΙ να αναφέρεται αμέσως στον εκπρόσωπο αξιώσεων της μεταφορικής εταιρείας.
- Μεταφέρετε τη μονάδα όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην τελική θέση εγκατάστασης, ώστε να αποφευχθούν ζημιές κατά τη μεταφορά.
- Ετοιμάστε εκ των προτέρων τη διαδρομή που θα ακολουθήσει η μονάδα κατά τη μεταφορά της στην τελική θέση εγκατάστασης.

### Σε αυτό το κεφάλαιο

|       |                                                                |    |
|-------|----------------------------------------------------------------|----|
| 4.1   | Εξωτερική μονάδα .....                                         | 25 |
| 4.1.1 | Για να μεταφέρετε την εξωτερική μονάδα.....                    | 25 |
| 4.1.2 | Για να αποσυσκευάσετε την εξωτερική μονάδα.....                | 26 |
| 4.1.3 | Για να αφαιρέσετε τα εξαρτήματα από την εξωτερική μονάδα.....  | 27 |
| 4.2   | Εσωτερική μονάδα .....                                         | 28 |
| 4.2.1 | Για να αποσυσκευάσετε την εσωτερική μονάδα.....                | 28 |
| 4.2.2 | Για να αφαιρέσετε τα εξαρτήματα από την εσωτερική μονάδα ..... | 28 |
| 4.2.3 | Για το χειρισμό της εσωτερικής μονάδας .....                   | 29 |

### 4.1 Εξωτερική μονάδα

#### 4.1.1 Για να μεταφέρετε την εξωτερική μονάδα




#### ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να αποφύγετε πιθανό τραυματισμό, ΜΗΝ αγγίζετε την είσοδο αέρα ή τα πτερύγια αλουμινίου της μονάδας.


#### Γερανός

Κρατήστε τις αρτάνες εντός της επισημασμένης περιοχής, προκειμένου να μην καταστρέψετε τη μονάδα.



### Περιοφόρο ή όχημα για παλέτες

Εισαγάγετε την παλέτα με τη βαριά πλευρά.




### Χειροκίνητα


Μετά την αποσυσκευασία, μεταφέρετε τη μονάδα χρησιμοποιώντας τις αρτάνες που έχουν προσαρτηθεί στη μονάδα.

Βλ. επίσης:


- "4.1.2 Για να αποσυσκευάσετε την εξωτερική μονάδα" [► 26]
- "7.3.4 Για να εγκαταστήσετε την εξωτερική μονάδα" [► 76]

#### 4.1.2 Για να αποσυσκευάσετε την εξωτερική μονάδα





#### 4.1.3 Για να αφαιρέσετε τα εξαρτήματα από την εξωτερική μονάδα




- a Στεγανοποιητικός δακτύλιος για την υποδοχή αποστράγγισης
- b Υποδοχή αποστράγγισης
- c Τμήμα καλύμματος συμπιεστή
- d Προσάρτημα θερμίστορ (για εγκαταστάσεις σε περιοχές με χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος)
- e Δήλωση συμμόρφωσης
- f Εγχειρίδιο εγκατάστασης – Εξωτερική μονάδα
- g Εγχειρίδιο απόρριψης – Ανάκτηση ψυκτικού
- h Πολύγλωσση ετικέτα φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου
- i Ετικέτα φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου
- j Ετικέτα ενεργειακής απόδοσης
- k Γρίλια εκκένωσης (πάνω+κάτω τμήμα)
- l Εγχειρίδιο εγκατάστασης – Γρίλια εκκένωσης




#### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

**Αποσυσκευασία.** Κατά την αφαίρεση της πάνω πλευράς της συσκευασίας/των παρελκομένων, κρατάτε το κουτί που περιέχει τη γρίλια εκκένωσης ώστε να μην σας πέσει.




## 4.2 Εσωτερική μονάδα

### 4.2.1 Για να αποσυσκευάσετε την εσωτερική μονάδα



### 4.2.2 Για να αφαιρέσετε τα εξαρτήματα από την εσωτερική μονάδα




- a Βάνα αποκοπής
- b Βάνα παράκαμψης διαφορικής πίεσης
- c Βάση εγκατάστασης (+ βίδα) για PCB ζήτησης λειτουργίας (EKRP1AHTA) και digital I/O PCB (EKRP1HBAA)
- d Δήλωση συμμόρφωσης
- e Συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό
- f Συμπλήρωμα - Αρχείο καταγραφής αλλαγών λογισμικού



- g** Συμπλήρωμα - Εγγύηση καταναλωτή
- h** Συμπλήρωμα - Ακροδέκτες διακόπτη επαφής
- i** Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας
- j** Εγχειρίδιο εγκατάστασης εσωτερικής μονάδας
- k** Εγχειρίδιο λειτουργίας
- l** Στεγανοποιητικός δακτύλιος για τις βάνες αποκοπής (κύκλωμα νερού θέρμανσης χώρου)
- m** Στεγανοποιητικός δακτύλιος για τις βάνες αποκοπής του εμπορίου (κύκλωμα ζεστού νερού χρήσης)
- n** Μονωτική ταινία για είσοδο καλωδίων χαμηλής τάσης
- o** Κάρτα WLAN

#### 4.2.3 Για το χειρισμό της εσωτερικής μονάδας

Χρησιμοποιήστε τις λαβές στο πίσω και το κάτω μέρος για να μεταφέρετε τη μονάδα.



- a** Λαβές στο πίσω μέρος της μονάδας
- b** Λαβές στο κάτω μέρος της μονάδας. Γείρετε προσεκτικά τη μονάδα προς τα πίσω, ώστε να γίνουν ορατές οι λαβές.

## 5 Πληροφορίες για τις μονάδες και τα προαιρετικά εξαρτήματα



### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η μονάδα είναι μοντέλο θέρμανσης μόνο. Επομένως, ΔΕΝ ισχύει καμία από τις αναφορές στην ψύξη στο παρόν έγγραφο.


### Σε αυτό το κεφάλαιο

|       |                                                                                     |    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.1   | Κωδικός Ταυτοποίησης .....                                                          | 30 |
| 5.1.1 | Αναγνωριστική ετικέτα: Εξωτερική μονάδα .....                                       | 30 |
| 5.1.2 | Αναγνωριστική ετικέτα: Εσωτερική μονάδα .....                                       | 31 |
| 5.2   | Συνδυασμοί μονάδων και προαιρετικός εξοπλισμός .....                                | 31 |
| 5.2.1 | Προαιρετικά εξαρτήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την εξωτερική μονάδα ..... | 31 |
| 5.2.2 | Προαιρετικά εξαρτήματα για την εσωτερική μονάδα .....                               | 31 |
| 5.2.3 | Πιθανοί συνδυασμοί εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων .....                          | 34 |

### 5.1 Κωδικός Ταυτοποίησης

#### 5.1.1 Αναγνωριστική ετικέτα: Εξωτερική μονάδα

##### Θέση




##### Στοιχεία μοντέλου

Παράδειγμα: ER R A 08 EA V3

| Κωδικός | Επεξήγηση                                                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ER      | Ευρωπαϊκή εξωτερική αντλία θερμότητας ζεύγους, split, σύνδεσης με σωληνώσεις ψυκτικού μέσου (refrigerant split) |
| R       | Υψηλή θερμοκρασία νερού – ζώνη περιβάλλοντος 2 (βλ. εύρος λειτουργίας)                                          |
| A       | Ψυκτικό R32                                                                                                     |
| 08      | Κλάση απόδοσης                                                                                                  |
| EA      | Σειρά μοντέλου                                                                                                  |
| V3      | Τροφοδοσία:<br>V3=1N~, 220~240 V, 50 Hz<br>W1=3N~, 380~415 V, 50 Hz                                             |

### 5.1.2 Αναγνωριστική ετικέτα: Εσωτερική μονάδα

#### Θέση



#### Στοιχεία μοντέλου

Παράδειγμα: E LV Z 12 S 23 EJ 6V

| Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E       | Ευρωπαϊκό μοντέλο                                                                                                            |
| LV      | Επιδαπέδια εσωτερική μονάδα (σύστημα split σύνδεσης με σωληνώσεις ψυκτικού μέσου (refrigerant split)) με ενσωματωμένο δοχείο |
| Z       | Μοντέλο διπλής ζώνης                                                                                                         |
| 12      | Κλάση απόδοσης                                                                                                               |
| S       | Υλικό ενσωματωμένου δοχείου: Ανοξείδωτος χάλυβας                                                                             |
| 23      | Χωρητικότητα ενσωματωμένου δοχείου                                                                                           |
| EJ      | Σειρά μοντέλου                                                                                                               |
| 6V      | Μοντέλο εφεδρικού θερμαντήρα                                                                                                 |

## 5.2 Συνδυασμοί μονάδων και προαιρετικός εξοπλισμός



#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ορισμένες επιλογές ίσως ΔΕΝ είναι διαθέσιμες στη χώρα σας.

### 5.2.1 Προαιρετικά εξαρτήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την εξωτερική μονάδα

#### Βάση εγκατάστασης (EKMST1, EKMST2)

Στις περιοχές με ψυχρότερες θερμοκρασίες όπου είναι δυνατή η έντονη χιονόπτωση, συνιστούμε να εγκαταστήσετε την εξωτερική μονάδα πάνω σε μια βάση εγκατάστασης. Χρησιμοποιήστε ένα από τα ακόλουθα μοντέλα:

- EKMST1 με πέλματα με φλάντζα: για την εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας σε μια στερεή βάση στην οποία επιτρέπεται η διάτρηση.
- EKMST2 με λαστιχένια πέλματα: για την εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας σε βάσεις στις οποίες δεν επιτρέπεται ή δεν είναι δυνατή η διάτρηση, όπως επίπεδες οροφές ή πεζοδρόμια.

Για τις οδηγίες εγκατάστασης, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης της βάσης εγκατάστασης.

### 5.2.2 Προαιρετικά εξαρτήματα για την εσωτερική μονάδα

#### Ενσύρματα χειριστήρια πολλαπλών ζωνών

Μπορείτε να συνδέσετε τα ακόλουθα ενσύρματα χειριστήρια πολλαπλών ζωνών:

- Μονάδα βάσης πολλαπλών ζωνών 230 V (EKWUFHTA1V3)

- Ψηφιακός θερμοστάτης 230 V (EKWCTRDI1V3)
- Αναλογικός θερμοστάτης 230 V (EKWCTRAN1V3)
- Επενεργητής 230 V (EKWCVATR1V3)

Για τις οδηγίες εγκατάστασης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης του χειριστηρίου και το συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό.

### Θερμοστάτης χώρου (EKRTWA, EKRTTB)

Μπορείτε να συνδέσετε έναν προαιρετικό θερμοστάτη χώρου στην εσωτερική μονάδα. Αυτός ο θερμοστάτης μπορεί να είναι ενσύρματος (EKRTWA) ή ασύρματος (EKRTTB).

Για τις οδηγίες εγκατάστασης, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης του θερμοστάτη χώρου και το συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό.

### Αισθητήρας τηλεχειρισμού για ασύρματο θερμοστάτη (EKRTETS)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον απομακρυσμένο αισθητήρα εσωτερικής θερμοκρασίας (EKRTETS) μόνο σε συνδυασμό με τον ασύρματο θερμοστάτη (EKRTTB).

Για τις οδηγίες εγκατάστασης, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης του θερμοστάτη χώρου και το συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό.

### Digital I/O PCB (EKRP1HBAA)

Η πλακέτα digital I/O PCB απαιτείται για την αποστολή των εξής σημάτων:

- Έξοδος βλάβης
- Έξοδος ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ θέρμανσης/ψύξης χώρου
- Εναλλαγή στην εξωτερική πηγή θερμότητας

Για τις οδηγίες εγκατάστασης, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης της πλακέτας digital I/O PCB και το συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό.

### PCB ζήτησης λειτουργίας (EKRP1AHTA)

Για να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο της κατανάλωσης ενέργειας για εξοικονόμηση ενέργειας από τις ψηφιακές εισόδους, ΠΡΕΠΕΙ να εγκαταστήσετε την πλακέτα PCB ζήτησης λειτουργίας.

Για τις οδηγίες εγκατάστασης, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης της πλακέτας PCB ζήτησης λειτουργίας και το συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό.

### Απομακρυσμένος αισθητήρας εσωτερικής θερμοκρασίας (KRCS01-1)

Από προεπιλογή, ο εσωτερικός αισθητήρας του ειδικού χειριστηρίου άνεσης (BRC1HHDA που χρησιμοποιείται ως θερμοστάτης χώρου) θα χρησιμοποιείται ως αισθητήρας θερμοκρασίας χώρου.

Προαιρετικά, ο απομακρυσμένος αισθητήρας εσωτερικής θερμοκρασίας μπορεί να εγκατασταθεί για τη μέτρηση της θερμοκρασίας χώρου σε μια άλλη τοποθεσία.

Για τις οδηγίες εγκατάστασης, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης του απομακρυσμένου αισθητήρα εσωτερικής θερμοκρασίας και το συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό.



#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Ο εσωτερικός αισθητήρας τηλεχειρισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εφόσον το χειριστήριο έχει διαμορφωθεί με λειτουργίες θερμοστάτη χώρου.
- Μπορείτε να συνδέσετε ή μόνο τον αισθητήρα τηλεχειρισμού εσωτερικού χώρου ή μόνο τον αισθητήρα τηλεχειρισμού εξωτερικού χώρου.

#### Απομακρυσμένος αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας (EKRSCA1)

Από προεπιλογή, ο αισθητήρας που βρίσκεται στο εσωτερικό της εξωτερικής μονάδας θα χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της εξωτερικής θερμοκρασίας.

Προαιρετικά, ο απομακρυσμένος αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας μπορεί να εγκατασταθεί για τη μέτρηση της εξωτερικής θερμοκρασίας σε μια άλλη τοποθεσία (π.χ. για την αποφυγή της έκθεσης σε άμεσο ηλιακό φως), με σκοπό τη βελτιωμένη συμπεριφορά του συστήματος.

Για τις οδηγίες εγκατάστασης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης του απομακρυσμένου αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας και το συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό.



#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μπορείτε να συνδέσετε ή μόνο τον αισθητήρα τηλεχειρισμού εσωτερικού χώρου ή μόνο τον αισθητήρα τηλεχειρισμού εξωτερικού χώρου.

#### Καλώδιο PC (EKPCAB4)

Το καλώδιο PC συνδέει τη hydro PCB (A1P) της εσωτερικής μονάδας με έναν υπολογιστή. Παρέχει τη δυνατότητα ενημέρωσης του λογισμικού της μονάδας hydro και του EEPROM.

Για τις οδηγίες εγκατάστασης, ανατρέξτε στα εξής:

- Εγχειρίδιο εγκατάστασης του καλωδίου PC
- "11.1.2 Για να συνδέσετε το καλώδιο υπολογιστή στον ηλεκτρικό πίνακα" [▶ 152]

#### Θερμοπομπός αντλίας θερμότητας (FWX\*)

Για την παροχή θέρμανσης/ψύξης χώρου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους ακόλουθους θερμοπομπούς αντλίας θερμότητας:

- FWXV: μοντέλο δαπέδου
- FWXT: μοντέλο επιτοίχιας εγκατάστασης
- FWXM: μοντέλο εντοιχισμένης εγκατάστασης

Για τις οδηγίες εγκατάστασης, ανατρέξτε στα εξής:

- Στο εγχειρίδιο εγκατάστασης του θερμοπομπού αντλίας θερμότητας
- Στο εγχειρίδιο εγκατάστασης των προαιρετικών εξαρτημάτων των θερμοπομπών αντλίας θερμότητας
- Στο συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό

#### Προσαρμογέα LAN για χειρισμό μέσω smartphone (BRP069A62)

Μπορείτε να εγκαταστήσετε αυτόν τον προσαρμογέα LAN για το χειρισμό του συστήματος μέσω μιας εφαρμογής smartphone.

Για τις οδηγίες εγκατάστασης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης του προσαρμογέα LAN και στο συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό.

### Μονάδα WLAN (BRP069A71)

Ως εναλλακτική επιλογή της κάρτας ασύρματου LAN, μπορείτε να εγκαταστήσετε τη μονάδα ασύρματου LAN BRP069A71 για χειρισμό του συστήματος μέσω μιας εφαρμογής smartphone.

Για τις οδηγίες εγκατάστασης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης της μονάδας WLAN και στο συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό.

### Καθολικός κεντρικός ελεγκτής (EKCC8-W)

Ελεγκτής για κλιμακωτό έλεγχο.

### Χειριστήριο άνεσης (BRC1HHDA) που χρησιμοποιείται ως θερμοστάτης χώρου

- Το χειριστήριο άνεσης (Human Comfort Interface - HCI) που χρησιμοποιείται ως θερμοστάτης χώρου μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με το χειριστήριο που είναι συνδεδεμένο στην εσωτερική μονάδα.
- Το χειριστήριο άνεσης (HCI) που χρησιμοποιείται ως θερμοστάτης χώρου πρέπει να εγκατασταθεί στον χώρο του οποίου τη θερμοκρασία θέλετε να ρυθμίσετε.

Για τις οδηγίες εγκατάστασης, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης του χειριστηρίου άνεσης (HCI) ως θερμοστάτη χώρου και το συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό.

### Κιτ ρελέ έξυπνου δικτύου (EKRELSG)

Η εγκατάσταση του προαιρετικού κιτ ρελέ έξυπνου δικτύου απαιτείται σε περίπτωση επαφών έξυπνου δικτύου υψηλής τάσης (EKRELSG).

Για τις οδηγίες εγκατάστασης, ανατρέξτε στην ενότητα ["9.3.10 Για να συνδέσετε ένα Έξυπνο δίκτυο"](#) [► 142].

#### 5.2.3 Πιθανοί συνδυασμοί εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων

| Εσωτερική μονάδα | Εξωτερική μονάδα |        |        |
|------------------|------------------|--------|--------|
|                  | ERRA08           | ERRA10 | ERRA12 |
| ELVZ12           | O                | O      | O      |

## 6 Οδηγίες εφαρμογής



### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η μονάδα είναι μοντέλο θέρμανσης μόνο. Επομένως, ΔΕΝ ισχύει καμία από τις αναφορές στην ψύξη στο παρόν έγγραφο.

### Σε αυτό το κεφάλαιο

|       |                                                                           |    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 6.1   | Επισκόπηση: Οδηγίες εφαρμογής .....                                       | 35 |
| 6.2   | Ρύθμιση του συστήματος θέρμανσης/ψύξης χώρου .....                        | 36 |
| 6.2.1 | Πολλοί χώροι – Δύο ζώνες ΘΕΞΝ .....                                       | 37 |
| 6.3   | Ρύθμιση του δοχείου ζεστού νερού χρήσης .....                             | 40 |
| 6.3.1 | Διάταξη συστήματος – Ενσωματωμένο δοχείο ZNX .....                        | 40 |
| 6.3.2 | Επιλογή του όγκου και της επιθυμητής θερμοκρασίας για το δοχείο ZNX ..... | 40 |
| 6.3.3 | Ρύθμιση και διαμόρφωση – Δοχείο ZNX .....                                 | 42 |
| 6.3.4 | Κυκλοφορητής ZNX για άμεση παροχή ζεστού νερού .....                      | 42 |
| 6.3.5 | Κυκλοφορητής ZNX για απολύμανση .....                                     | 43 |
| 6.4   | Ρύθμιση της μέτρησης ενέργειας .....                                      | 44 |
| 6.4.1 | Παραγόμενη θερμότητα .....                                                | 44 |
| 6.4.2 | Καταναλισκόμενη ενέργεια .....                                            | 44 |
| 6.4.3 | Τροφοδοσία με κανονική χρέωση .....                                       | 45 |
| 6.4.4 | Τροφοδοσία με μειωμένη χρέωση .....                                       | 47 |
| 6.5   | Ρύθμιση του ελέγχου κατανάλωσης ενέργειας .....                           | 47 |
| 6.5.1 | Μόνιμος περιορισμός ισχύος .....                                          | 49 |
| 6.5.2 | Περιορισμός ισχύος που ενεργοποιείται από ψηφιακές εισόδους .....         | 49 |
| 6.5.3 | Διαδικασία περιορισμού ισχύος .....                                       | 50 |
| 6.5.4 | Περιορισμός ισχύος BBR16 .....                                            | 51 |
| 6.5.5 | Περιορισμός απόδοσης έξυπνου δικτύου λόγω προσωρινής αποθήκευσης .....    | 52 |
| 6.6   | Ρύθμιση εξωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας .....                           | 52 |

### 6.1 Επισκόπηση: Οδηγίες εφαρμογής

Σκοπός των οδηγιών εφαρμογής είναι η παροχή μιας γενικής εικόνας των δυνατοτήτων του συστήματος αντλίας θερμότητας.



### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Οι εικόνες των οδηγιών εφαρμογής προορίζονται μόνο για αναφορά και ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιούνται ως αναλυτικά διαγράμματα υδραυλικών συνδέσεων. Οι αναλυτικές διαστάσεις και το βάρος της υδραυλικής εγκατάστασης ΔΕΝ εμφανίζονται και αποτελούν ευθύνη του εγκαταστάτη.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της αντλίας θερμότητας, ανατρέξτε στην ενότητα "[11 Διαμόρφωση](#)" [▶ 149].

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει οδηγίες εφαρμογής για τις εξής λειτουργίες:

- Ρύθμιση του συστήματος θέρμανσης/ψύξης χώρου
- Ρύθμιση του δοχείου ζεστού νερού χρήσης
- Ρύθμιση της μέτρησης ενέργειας
- Ρύθμιση του ελέγχου κατανάλωσης ενέργειας
- Ρύθμιση εξωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Ορισμένοι τύποι μονάδων fan coil –σε αυτό το έγγραφο αναφέρονται ως "θερμοπομποί αντλίας θερμότητας"– μπορούν να λάβουν την είσοδο της λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας (ψύξη ή θέρμανση X2M/3 και X2M/4) ή/και να αποστείλουν την έξοδο της συνθήκης θερμοστάτη στην αντλία θερμότητας (κύρια ζώνη: X2M/30 και X2M/35; συμπληρωματική ζώνη: X2M/30 και X2M/35a).

Οι οδηγίες της εφαρμογής επεξηγούν την πιθανότητα λήψης ή αποστολής ψηφιακής εισόδου/εξόδου. Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εάν ο θερμοπομπός αντλίας θερμότητας διαθέτει αυτές τις δυνατότητες και εάν τα σήματα πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

- Έξοδος εσωτερικής μονάδας (είσοδος στον θερμοπομπού αντλίας θερμότητας): σήμα ψύξης/θέρμανσης=230 V (ψύξη=230 V, θέρμανση=0 V).
- Είσοδος στην εσωτερική μονάδα (έξοδος του θερμοπομπού αντλίας θερμότητας): σήμα ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ θερμοστάτη=επαφή χωρίς τάση (κλειστή επαφή=ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ θερμοστάτη, ανοιχτή επαφή=ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ θερμοστάτη).

## 6.2 Ρύθμιση του συστήματος θέρμανσης/ψύξης χώρου

Το σύστημα αντλίας θερμότητας παρέχει εξερχόμενο νερό για τη θέρμανση των εκπομπών θερμότητας σε έναν ή περισσότερους χώρους.

Επειδή το σύστημα παρέχει μεγάλη ευελιξία στη ρύθμιση της θερμοκρασίας σε κάθε χώρο, πρέπει πρώτα να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις:

- Πόσοι χώροι θερμαίνονται ή ψύχονται από το σύστημα αντλίας θερμότητας;
- Ποιοι τύποι εκπομπών θερμότητας χρησιμοποιούνται σε κάθε χώρο και ποια είναι η καθορισμένη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού σε αυτούς;

Όταν αποσαφηνίσετε τις απαιτήσεις θέρμανσης/ψύξης χώρου, συνιστούμε να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες ρύθμισης.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Εάν χρησιμοποιείται εξωτερικός θερμοστάτης χώρου, ο εξωτερικός θερμοστάτης χώρου θα ελέγχει την αντιπαγετική προστασία χώρου. Ωστόσο, η αντιπαγετική προστασία χώρου είναι δυνατή μόνο αν [C.2] **Θέρμανση /ψύξη χώρου=Ενεργοποίηση**.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Εάν χρησιμοποιείται εξωτερικός θερμοστάτης χώρου και πρέπει να εξασφαλίσετε την αντιπαγετική προστασία χώρου σε όλες τις συνθήκες, τότε πρέπει να ρυθμίσετε τη λειτουργία Έκτακτη ανάγκη [9.5.1] σε μία από τις εξής ρυθμίσεις:

- Αυτόματη
- Θέρμανση χώρου, περιορισμένη /ZNX, ενεργή
- Θέρμανση χώρου, περιορισμένη /ZNX, ανενεργή
- Θέρμανση χώρου, κανονικά /ZNX, ανενεργή

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**


Μια βάνα παράκαμψης διαφορικής πίεσης μπορεί να ενσωματωθεί στο σύστημα. Λάβετε υπόψη ότι αυτή η βάνα μπορεί να μην εμφανίζεται στις εικόνες.



**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Σε περίπτωση εγκατάστασης αυτής της μονάδας ως συστήματος μονής ζώνης:

**Εγκατάσταση.** Εγκαταστήστε μια παράκαμψη μεταξύ της εισόδου και της εξόδου νερού θέρμανσης χώρου της συμπληρωματικής ζώνης (=ζώνη άμεσης παροχής). ΜΗΝ διακόπτετε τη ροή νερού κλείνοντας τις βάνες αποκοπής.



**a** Παράκαμψη

**Διαμόρφωση.** Ορίστε τη ρύθμιση [7-02]=0 (Αριθμός ζωνών = Μία ζώνη).

### 6.2.1 Πολλοί χώροι – Δύο ζώνες ΘΕΞΝ

Αυτή η μονάδα προορίζεται για την παροχή νερού σε 2 διαφορετικές θερμοκρασίες. Μια τυπική εγκατάσταση αποτελείται από σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης σε χαμηλότερη θερμοκρασία και καλοριφέρ σε υψηλότερη θερμοκρασία νερού.

Στο παρόν έγγραφο:


- Κύρια ζώνη = Η ζώνη με τη χαμηλότερη καθορισμένη θερμοκρασία για τη θέρμανση και την υψηλότερη καθορισμένη θερμοκρασία για την ψύξη
- Συμπληρωματική ζώνη = Η ζώνη με την υψηλότερη καθορισμένη θερμοκρασία για τη θέρμανση και τη χαμηλότερη καθορισμένη θερμοκρασία για την ψύξη

Τυπικό παράδειγμα:

| Χώρος (ζώνη)                      | Εκπομποί θερμότητας: Καθορισμένη θερμοκρασία                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Σαλόνι (κύρια ζώνη)               | Ενδοδαπέδια θέρμανση: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Κατά τη θέρμανση: 35°C</li> <li>▪ Κατά την ψύξη<sup>(a)</sup>: 20°C (μόνο αναζωογόνηση της ατμόσφαιρας, δεν επιτρέπεται πραγματική ψύξη)</li> </ul> |
| Υπνοδωμάτια (συμπληρωματική ζώνη) | Θερμοπομποί αντλίας θερμότητας: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Κατά τη θέρμανση: 45°C</li> <li>▪ Κατά την ψύξη: 12°C</li> </ul>                                                                          |

<sup>(a)</sup> Στη λειτουργία ψύξης, μπορείτε να επιτρέψετε ή να ΜΗΝ επιτρέψετε στην ενδοδαπέδια θέρμανση (κύρια ζώνη) να παρέχει αναζωογόνηση της ατμόσφαιρας (όχι πραγματική ψύξη). Δείτε τη διαμόρφωση παρακάτω.

## Ρύθμιση



- A Συμπληρωματική ζώνη θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού
- B Χώρος 1
- C Χώρος 2
- D Κύρια ζώνη θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού
- E Χώρος 3
- a Θερμοπομποί αντλίας θερμότητας (+ χειριστήρια)
- b Ειδικό χειριστήριο άνεσης (BRC1HHDA που χρησιμοποιείται ως θερμοστάτης χώρου)

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις των ηλεκτρικών καλωδίων στη μονάδα, ανατρέξτε στις εξής ενότητες:
  - "9.2 Συνδέσεις στην εξωτερική μονάδα" [▶ 119]
  - "9.3 Συνδέσεις στην εσωτερική μονάδα" [▶ 125]
- Για την κύρια ζώνη:
  - Η θερμοκρασία χώρου ρυθμίζεται από το ειδικό χειριστήριο άνεσης (BRC1HHDA που χρησιμοποιείται ως θερμοστάτης χώρου).
  - Στη λειτουργία ψύξης, μπορείτε να επιτρέψετε ή να ΜΗΝ επιτρέψετε στην ενδοδαπέδια θέρμανση (κύρια ζώνη) να παρέχει αναζωογόνηση της ατμόσφαιρας (όχι πραγματική ψύξη).

**Αν επιτρέπεται:**

MHN εγκαταστήσετε βάνα αποκοπής.

Ορίστε τη ρύθμιση [F-OC]=0 για να ενεργοποιήσετε την οθόνη σημείου ρύθμισης για το [2] **Κύρια ζώνη** και το [1] **Χώρος**.

Ρυθμίστε τη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού της κύριας ζώνης ΟΧΙ υπερβολικά χαμηλά (τυπικά: 20°C)

**Αν ΔΕΝ επιτρέπεται:**

Εγκαταστήστε μια βάνα αποκοπής (του εμπορίου) και συνδέστε τη στο:

- X2M/21+28 για βάνα κανονικά ανοικτή 'H
- X2M/21+29 για βάνα κανονικά κλειστή

Σε αυτήν την περίπτωση, το σημείο ρύθμισης ψύξης της κύριας ζώνης ΔΕΝ θα είναι ρυθμιζόμενο. Το σημείο ρύθμισης ψύξης για τους θερμοπομπούς αντλίας θερμότητας μπορεί να ρυθμιστεί μέσω της οθόνης σημείου ρύθμισης συμπληρωματικής ζώνης.

- Για τη συμπληρωματική ζώνη:
  - Οι θερμοπομποί αντλίας θερμότητας συνδέονται απευθείας στην εσωτερική μονάδα.
  - Η επιθυμητή θερμοκρασία χώρου ρυθμίζεται μέσω του χειριστηρίου των θερμοπομπών αντλίας θερμότητας. Διατίθενται διάφορα χειριστήρια και είναι δυνατές διαφορετικές ρυθμίσεις για τους θερμοπομπούς αντλίας θερμότητας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην εξής τοποθεσία:  
Στο εγχειρίδιο εγκατάστασης των θερμοπομπών αντλίας θερμότητας  
Στο εγχειρίδιο εγκατάστασης των προαιρετικών εξαρτημάτων των θερμοπομπών αντλίας θερμότητας  
Στο συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό
  - Τα σήματα αιτήματος θέρμανσης ή ψύξης για κάθε θερμοπομπό αντλίας θερμότητας συνδέονται παράλληλα στην ψηφιακή είσοδο της εσωτερικής μονάδας (X2M/35a και X2M/30). Η εσωτερική μονάδα θα παρέχει την επιθυμητή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού συμπληρωματικής ζώνης, μόνο όταν υπάρχει πραγματικό αίτημα.
- Το χειριστήριο που είναι ενσωματωμένο στην εσωτερική μονάδα καθορίζει τη λειτουργία χώρου. Λάβετε υπόψη ότι η λειτουργία σε κάθε χειριστήριο των θερμοπομπών αντλίας θερμότητας πρέπει να ρυθμίζεται έτσι ώστε να ταιριάζει με τη λειτουργία της εσωτερικής μονάδας.

### Διαμόρφωση

| Ρύθμιση                                                                                                                                                                                                       | Τιμή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ρύθμιση θερμοκρασίας μονάδας: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ #: [2.9]</li> <li>■ Κωδικός: [C-07]</li> </ul>                                                                                         | 2 (Θερμοστάτης χώρου): Η λειτουργία της μονάδας επιλέγεται σύμφωνα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος του χειριστηρίου άνεσης.<br><br><b>Σημείωση:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Κύριος χώρος = ειδικό χειριστήριο άνεσης που χρησιμοποιείται ως θερμοστάτης χώρου</li> <li>■ Άλλοι χώροι = λειτουργία εξωτερικού θερμοστάτη χώρου</li> </ul> |
| Αριθμός ζωνών θερμοκρασίας νερού: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ #: [4.4]</li> <li>■ Κωδικός: [7-02]</li> </ul>                                                                                     | 1 (Δύο ζώνες): Κύρια + συμπληρωματική                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Στην περίπτωση των θερμοπομπών αντλίας θερμότητας:<br>Εξωτερικός θερμοστάτης χώρου για τη <b>συμπληρωματική</b> ζώνη: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ #: [3.A]</li> <li>■ Κωδικός: [C-06]</li> </ul> | 1 (Μιας επαφής): Όταν ο εξωτερικός θερμοστάτης χώρου ή ο θερμοπομπός αντλίας θερμότητας που χρησιμοποιείται μπορεί να αποστείλει μόνο μια συνθήκη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ θερμοστάτη. Δεν γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα στο αίτημα θέρμανσης ή ψύξης.                                                                                                 |
| Έξοδος βάνας αποκοπής                                                                                                                                                                                         | Ρυθμίστε την ώστε να παρακολουθεί τα αιτήματα θερμοστάτη της κύριας ζώνης.                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Ρύθμιση       | Τιμή                                                                                                                                                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Βάνα αποκοπής | Εάν η παροχή στην κύρια ζώνη πρέπει να διακοπεί κατά τη λειτουργία ψύξης για την αποτροπή σχηματισμού συμπυκνώματος στο δάπεδο, ρυθμίστε την ανάλογα. |

### Πλεονεκτήματα

#### ▪ Άνεση.


- Η λειτουργία του έξυπνου θερμοστάτη χώρου μπορεί να ελαττώσει ή να αυξήσει την επιθυμητή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού με βάση την πραγματική θερμοκρασία χώρου (διαμόρφωση).
- Ο συνδυασμός των δύο συστημάτων εκπομπών θερμότητας παρέχει εξαιρετική άνεση θέρμανσης της ενδοδαπέδιας θέρμανσης και εξαιρετική άνεση ψύξης των θερμοπομπών αντλίας θερμότητας.

#### ▪ Απόδοση.

- Ανάλογα με το αίτημα, η εσωτερική μονάδα παρέχει διαφορετική θερμοκρασία εξερχόμενου νερού που ταιριάζει με την καθορισμένη θερμοκρασία των διαφορετικών εκπομπών θερμότητας.
- Η ενδοδαπέδια θέρμανση έχει βέλτιστη απόδοση με το σύστημα αντλίας θερμότητας.

## 6.3 Ρύθμιση του δοχείου ζεστού νερού χρήσης

### 6.3.1 Διάταξη συστήματος – Ενσωματωμένο δοχείο ZNX



- A** Ζεστό νερό χρήσης  
**a** ΕΙΣΟΔΟΣ κρύου νερού  
**b** ΕΞΟΔΟΣ ζεστού νερού

### 6.3.2 Επιλογή του όγκου και της επιθυμητής θερμοκρασίας για το δοχείο ZNX

Οι άνθρωποι νιώθουν ότι το νερό είναι ζεστό, όταν η θερμοκρασία του είναι 40°C. Επομένως, η κατανάλωση ZNX εκφράζεται πάντα ως ισοδύναμος όγκος ζεστού νερού με θερμοκρασία 40°C. Ωστόσο, μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του δοχείου ZNX σε υψηλότερη τιμή (για παράδειγμα: 53°C), περίπτωση στην οποία το ζεστό νερό θα αναμιγνύεται με κρύο νερό (για παράδειγμα: 15°C).

Η επιλογή του όγκου και της επιθυμητής θερμοκρασίας για το δοχείο ZNX αποτελείται από τις εξής ενέργειες:

- 1 Καθορισμός της κατανάλωσης ZNX (ισοδύναμος όγκος ζεστού νερού με θερμοκρασία 40°C).

## 2 Καθορισμός του όγκου και της επιθυμητής θερμοκρασίας για το δοχείο ZNX.

### Καθορισμός της κατανάλωσης ZNX

Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις και υπολογίστε την κατανάλωση ZNX (ισοδύναμος όγκος ζεστού νερού χρήσης στους 40°C) χρησιμοποιώντας τυπικούς όγκους νερού:

| Ερώτηση                                                   | Τυπικός όγκος νερού                  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Πόσα ντους χρειάζεστε την ημέρα;                          | 1 ντους = 10 λεπτά×10 l/min = 100 l  |
| Πόσα μπάνια χρειάζεστε την ημέρα;                         | 1 μπάνιο = 150 l                     |
| Πόσο νερό χρειάζεστε στο νεροχύτη της κουζίνας ανά ημέρα; | 1 νεροχύτης = 2 λεπτά×5 l/min = 10 l |
| Έχετε άλλες ανάγκες ζεστού νερού χρήσης;                  | —                                    |

**Παράδειγμα:** Εάν η κατανάλωση ZNX μιας οικογένειας (4 ατόμων) ανά ημέρα είναι η εξής:

- 3 ντους
- 1 μπάνιο
- 3 όγκοι νεροχύτη

Τότε η κατανάλωση ZNX = (3×100 l)+(1×150 l)+(3×10 l)=480 l

### Καθορισμός του όγκου και της επιθυμητής θερμοκρασίας για το δοχείο ZNX

| Τύπος                                       | Παράδειγμα                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $V_1 = V_2 \times (T_2 - T_1) / (40 - T_1)$ | Εάν:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <math>V_2 = 180</math> l</li> <li>▪ <math>T_2 = 54^\circ\text{C}</math></li> <li>▪ <math>T_1 = 15^\circ\text{C}</math></li> </ul> Τότε $V_1 = 280$ l |
| $V_2 = V_1 \times (40 - T_1) / (T_2 - T_1)$ | Εάν:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <math>V_1 = 480</math> l</li> <li>▪ <math>T_2 = 54^\circ\text{C}</math></li> <li>▪ <math>T_1 = 15^\circ\text{C}</math></li> </ul> Τότε $V_2 = 307$ l |

- $V_1$  Κατανάλωση ZNX (ισοδύναμος όγκος ζεστού νερού σε θερμοκρασία 40°C)  
 $V_2$  Απαιτούμενος όγκος δοχείου ZNX εάν θερμανθεί μόνο μία φορά  
 $T_2$  Θερμοκρασία δοχείου ZNX  
 $T_1$  Θερμοκρασία κρύου νερού

### Πιθανοί όγκοι δοχείου ZNX

| Τύπος                   | Πιθανοί όγκοι                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Ενσωματωμένο δοχείο ZNX | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 180 l</li> <li>▪ 230 l</li> </ul> |

### Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας

- Εάν η κατανάλωση ZNX διαφέρει ανά ημέρα, μπορείτε να προγραμματίσετε ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα με διαφορετικές επιθυμητές θερμοκρασίες δοχείου ZNX για κάθε ημέρα.


- Όσο χαμηλότερη είναι η επιθυμητή θερμοκρασία δοχείου ZNX, τόσο μεγαλύτερη οικονομία θα επιτυγχάνεται. Με την επιλογή μεγαλύτερου δοχείου ZNX, μπορείτε να μειώσετε την επιθυμητή θερμοκρασία δοχείου ZNX.
- Η ίδια η αντλία θερμότητας μπορεί να παράγει ζεστό νερό χρήσης θερμοκρασίας 62°C το μέγιστο (59°C εάν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλή). Η ηλεκτρική αντίσταση του προαιρετικού εφεδρικού θερμαντήρα (EKECBU\*) μπορεί να αυξήσει αυτή τη θερμοκρασία, αν εγκατασταθεί και ενεργοποιηθεί. Ωστόσο, με αυτόν τον τρόπο θα καταναλωθεί περισσότερη ενέργεια. Συνιστάται να ρυθμίζετε την επιθυμητή θερμοκρασία του δοχείου αποθήκευσης κάτω από τους 62°C, προκειμένου να αποφεύγετε τη χρήση της ηλεκτρικής αντίστασης.
- Όσο υψηλότερη είναι η εξωτερική θερμοκρασία, τόσο καλύτερη είναι η απόδοση της αντλίας θερμότητας.
  - Εάν η χρέωση του ηλεκτρικού ρεύματος είναι ίδια τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα, σας συνιστούμε να θερμαίνετε το δοχείο ZNX κατά τη διάρκεια της ημέρας.
  - Εάν η χρέωση του ηλεκτρικού ρεύματος είναι χαμηλότερη κατά τη διάρκεια της νύχτας, σας συνιστούμε να θερμαίνετε το δοχείο ZNX κατά τη διάρκεια της νύχτας.
- Όταν η αντλία θερμότητας παράγει ζεστό νερό χρήσης, ανάλογα με το συνολικό αίτημα θέρμανσης και την προγραμματισμένη ρύθμιση προτεραιότητας, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η θέρμανση ενός χώρου. Εάν χρειάζεστε ζεστό νερό χρήσης και θέρμανση χώρου ταυτόχρονα, συνιστάται να παράγετε το ζεστό νερό χρήσης κατά τη διάρκεια της νύχτας όταν υπάρχει χαμηλότερη ζήτηση για θέρμανση χώρου ή όταν δεν υπάρχουν άτομα στον χώρο.

### 6.3.3 Ρύθμιση και διαμόρφωση – Δοχείο ZNX

- Στην περίπτωση μεγάλης κατανάλωσης ZNX, μπορείτε να θερμάνετε το δοχείο ZNX πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας.
- Για να θερμάνετε το δοχείο ZNX στην επιθυμητή θερμοκρασία δοχείου ZNX, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εξής πηγές ενέργειας:
  - Τον θερμοδυναμικό κύκλο της αντλίας θερμότητας
  - Ηλεκτρικός εφεδρικός θερμαντήρας
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, ανατρέξτε στην ενότητα "[11 Διαμόρφωση](#)" [► 149].

### 6.3.4 Κυκλοφορητής ZNX για άμεση παροχή ζεστού νερού

#### Ρύθμιση



- a ΕΙΣΟΔΟΣ κρύου νερού  
b ΕΞΟΔΟΣ ζεστού νερού (ντους (του εμπορίου))

- c Κυκλοφορητής ZNX (του εμπορίου)
- d Σύνδεση ανακυκλοφορίας


- Με τη σύνδεση ενός κυκλοφορητή ZNX, μπορείτε να έχετε άμεσα διαθέσιμο ζεστό νερό στη βρύση.
- Ο κυκλοφορητής ZNX διατίθεται στο εμπόριο και η εγκατάστασή του αποτελεί ευθύνη του εγκαταστάτη. Για τη σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων, ανατρέξτε στην ενότητα ["9.3.5 Για να συνδέσετε τον κυκλοφορητή ζεστού νερού χρήσης"](#) [► 135].
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση της σύνδεσης ανακυκλοφορίας, ανατρέξτε στην ενότητα ["8.6.4 Για να συνδέσετε τις σωληνώσεις ανακυκλοφορίας"](#) [► 111].

### Διαμόρφωση

- Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα ["11 Διαμόρφωση"](#) [► 149].
- Μπορείτε να καθορίσετε ένα πρόγραμμα για να ρυθμίσετε τον κυκλοφορητή ZNX μέσω του χειριστήριου. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τον οδηγό αναφοράς χρήστη.

## 6.3.5 Κυκλοφορητής ZNX για απολύμανση

### Ρύθμιση



- a ΕΙΣΟΔΟΣ κρύου νερού
- b ΕΞΟΔΟΣ ζεστού νερού (ντους (του εμπορίου))
- c Κυκλοφορητής ZNX (του εμπορίου)
- d Στοιχείο θέρμανσης (του εμπορίου)
- e Βάνα αντεπιστροφής (του εμπορίου)

- Ο κυκλοφορητής ZNX διατίθεται στο εμπόριο και η εγκατάστασή του αποτελεί ευθύνη του εγκαταστάτη. Για τη σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων, ανατρέξτε στην ενότητα ["9.3.5 Για να συνδέσετε τον κυκλοφορητή ζεστού νερού χρήσης"](#) [► 135].
- Εάν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία απαιτείται υψηλότερη θερμοκρασία από το μέγιστο σημείο ρύθμισης του δοχείου κατά την απολύμανση (βλ. [2-03] στον πίνακα ρυθμίσεων στον χώρο εγκατάστασης), μπορείτε να συνδέσετε έναν κυκλοφορητή ZNX και ένα θερμαντικό στοιχείο, όπως υποδεικνύεται παραπάνω.
- Εάν η ισχύουσα θερμοκρασία απαιτεί απολύμανση των σωληνώσεων νερού μέχρι το σημείο παροχής, μπορείτε να συνδέσετε έναν κυκλοφορητή ZNX και μια αντίσταση (εφόσον χρειάζεται), όπως υποδεικνύεται παραπάνω.
- Για να εξασφαλίσετε πλήρη απολύμανση, πρέπει να ανοίξετε το σημείο παροχής.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Κατά το άνοιγμα του σημείου παροχής, η θερμοκρασία νερού μπορεί να κυμαίνεται έως και 55°C.

**Διαμόρφωση**

Η λειτουργία του κυκλοφορητή ZNX μπορεί να ρυθμιστεί μέσω της εσωτερικής μονάδας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "[11 Διαμόρφωση](#)" ► 149].

## 6.4 Ρύθμιση της μέτρησης ενέργειας

- Μπορείτε να διαβάσετε τα δεδομένα καταναλισκόμενης ενέργειας από το τηλεχειριστήριο:
  - Παραγόμενη θερμότητα
  - Καταναλισκόμενη ενέργεια
- Μπορείτε να διαβάσετε τα δεδομένα καταναλισκόμενης ενέργειας:
  - Για θέρμανση χώρου
  - Για ψύξη χώρου
  - Για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης
- Μπορείτε να διαβάσετε τα δεδομένα καταναλισκόμενης ενέργειας:
  - Ανά δύο ώρες (για τις τελευταίες 48 ώρες)
  - Ανά ημέρα (για τις τελευταίες 14 ημέρες)
  - Ανά μήνα (για τους τελευταίους 24 μήνες)
  - Σύνολο από την εγκατάσταση

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Η παραγόμενη θερμότητα και η καταναλισκόμενη ενέργεια υπολογίζονται κατ' εκτίμηση και δεν παρέχεται εγγύηση για την ακρίβεια.

### 6.4.1 Παραγόμενη θερμότητα

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Οι αισθητήρες που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της παραγόμενης θερμότητας βαθμονομούνται αυτόματα.

- Η παραγόμενη θερμότητα υπολογίζεται εσωτερικά με βάση τα εξής:
  - Τη θερμοκρασία του εξερχόμενου και εισερχόμενου νερού
  - Την παροχή
- Εγκατάσταση και ρύθμιση παραμέτρων: Δεν απαιτείται πρόσθετος εξοπλισμός.

### 6.4.2 Καταναλισκόμενη ενέργεια

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εξής μεθόδους, για να καθορίσετε την καταναλισκόμενη ενέργεια:

- Υπολογισμός
- Μέτρηση



**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Δεν μπορείτε να συνδυάσετε τον υπολογισμό της καταναλισκόμενης ενέργειας (παράδειγμα: για τον εφεδρικό θερμαντήρα) με τη μέτρηση της καταναλισκόμενης ενέργειας (παράδειγμα: για την εξωτερική μονάδα). Σε αυτήν την περίπτωση, τα δεδομένα καταναλισκόμενης ενέργειας δεν θα είναι έγκυρα.

**Υπολογισμός της καταναλισκόμενης ενέργειας**

- Η καταναλισκόμενη ενέργεια υπολογίζεται εσωτερικά με βάση τα εξής:
  - Την πραγματική είσοδο ισχύος της εξωτερικής μονάδας
  - Την καθορισμένη ισχύ του εφεδρικού θερμαντήρα
  - Την τάση
- Ρύθμιση και διαμόρφωση: Για να λάβετε ακριβή δεδομένα καταναλισκόμενης ενέργειας, μετρήστε την ισχύ (μέτρηση αντίστασης) και ρυθμίστε την ισχύ μέσω του χειριστηρίου για τον εφεδρικό θερμαντήρα (βήμα 1).

**Μέτρηση της καταναλισκόμενης ενέργειας**

- Προτιμώμενη μέθοδος λόγω υψηλότερης ακρίβειας.
- Απαιτεί εξωτερικούς μετρητές ενέργειας.
- Εγκατάσταση και ρύθμιση: Κατά τη χρήση μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας, ορίστε τον αριθμό των παλμών ανά kWh για κάθε μετρητή ενέργειας μέσω του χειριστηρίου.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Κατά τη μέτρηση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι ΟΛΕΣ οι εισοδοί τροφοδοσίας του συστήματος καλύπτονται από τους μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος.

**6.4.3 Τροφοδοσία με κανονική χρέωση****Γενικός κανόνας**

Αρκεί ένας μετρητής ενέργειας για την κάλυψη ολόκληρου του συστήματος.

**Ρύθμιση**



Συνδέστε τον μετρητή ενέργειας στις επαφές X5M/5 και X5M/6. Ανατρέξτε στην ενότητα ["9.3.4 Για να συνδέσετε τους μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος"](#) [► 134].

**Τύπος μετρητή ενέργειας**

| Στην περίπτωση που υπάρχει...                                                                                                                                                                                                                                                                           | Χρησιμοποιήστε μετρητή ενέργειας... |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Μονοφασικής εξωτερικής μονάδας</li> <li>■ Εφεδρικός θερμαντήρας που τροφοδοτείται από μονοφασικό δίκτυο, δηλαδή το μοντέλο του εφεδρικού θερμαντήρα είναι:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- *6V (6V3: 1N~ 230 V).</li> </ul> </li> </ul> | Μονοφασικό                          |

| Στην περίπτωση που υπάρχει...                                                                                                                                                                                                                                                                         | Χρησιμοποιήστε μετρητή ενέργειας... |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Τριφασική εξωτερική μονάδα</li> <li>Εφεδρικός θερμαντήρας που τροφοδοτείται από τριφασικό δίκτυο, δηλαδή το μοντέλο του εφεδρικού θερμαντήρα είναι: <ul style="list-style-type: none"> <li>*6V (6T1: 3~ 230 V)</li> <li>*9W (3N~ 400 V)</li> </ul> </li> </ul> | Τριφασικό                           |

### Παράδειγμα

| Μονοφασικός μετρητής ενέργειας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Τριφασικός μετρητής ενέργειας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>A</b> Εξωτερική μονάδα<br/> <b>B</b> Εσωτερική μονάδα<br/> <b>a</b> Ηλεκτρικός πίνακας (L<sub>1</sub>/N)<br/> <b>b</b> Μετρητής ενέργειας (L<sub>1</sub>/N)<br/> <b>c</b> Ασφάλεια (L<sub>1</sub>/N)<br/> <b>d</b> Εξωτερική μονάδα (L<sub>1</sub>/N)<br/> <b>e</b> Εσωτερική μονάδα (L<sub>1</sub>/N)<br/> <b>f</b> Εφεδρικός θερμαντήρας (L<sub>1</sub>/N)</p> |  <p><b>A</b> Εξωτερική μονάδα<br/> <b>B</b> Εσωτερική μονάδα<br/> <b>a</b> Ηλεκτρικός πίνακας (L<sub>1</sub>/L<sub>2</sub>/L<sub>3</sub>/N)<br/> <b>b</b> Μετρητής ενέργειας (L<sub>1</sub>/L<sub>2</sub>/L<sub>3</sub>/N)<br/> <b>c</b> Ασφάλεια (L<sub>1</sub>/L<sub>2</sub>/L<sub>3</sub>/N)<br/> <b>d</b> Εξωτερική μονάδα (L<sub>1</sub>/L<sub>2</sub>/L<sub>3</sub>/N)<br/> <b>e</b> Εσωτερική μονάδα (L<sub>1</sub>/N)<br/> <b>f</b> Εφεδρικός θερμαντήρας (L<sub>1</sub>/L<sub>2</sub>/L<sub>3</sub>/N)</p> |

### Εξαίρεση

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν δεύτερο μετρητή ενέργειας εάν:
  - Το εύρος μέτρησης ρεύματος ενός μετρητή δεν επαρκεί.
  - Ο μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας δεν μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα στον ηλεκτρικό πίνακα.
  - Χρησιμοποιείται συνδυασμός τριφασικών δικτύων με τάση 230 V και 400 V (πολύ σπάνια) λόγω τεχνικών περιορισμών των μετρητών ρεύματος.
- Σύνδεση και ρύθμιση:
  - Συνδέστε τον δεύτερο μετρητή ενέργειας στις επαφές X5M/3 και X5M/4. Ανατρέξτε στην ενότητα ["9.3.4 Για να συνδέσετε τους μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος"](#) [▶ 134].
  - Στο λογισμικό τα δεδομένα καταναλισκόμενης ενέργειας των δύο μετρητών προστίθενται κι, επομένως, ΔΕΝ χρειάζεται να ορίσετε ποιος μετρητής καλύπτει κάθε κατανάλωση ενέργειας. Πρέπει να ορίσετε μόνο τον αριθμό των παλμών κάθε μετρητή ενέργειας.
- Ανατρέξτε στην ενότητα ["6.4.4 Τροφοδοσία με μειωμένη χρέωση"](#) [▶ 47], για να δείτε ένα παράδειγμα με δύο μετρητές ενέργειας.

## 6.4.4 Τροφοδοσία με μειωμένη χρέωση

**Γενικός κανόνας**

- Μετρητής ενέργειας 1: Μετρά την ενέργεια της εξωτερικής μονάδας.
- Μετρητής ενέργειας 2: Μετρά την ενέργεια των υπόλοιπων συσκευών (δηλ. της εσωτερικής μονάδας και του εφεδρικού θερμαντήρα).

**Ρύθμιση**

- Συνδέστε το μετρητή ενέργειας 1 στις επαφές X5M/5 και X5M/6.
- Συνδέστε το μετρητή ενέργειας 2 στις επαφές X5M/3 και X5M/4.


Ανατρέξτε στην ενότητα **"9.3.4 Για να συνδέσετε τους μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος"** [► 134].

**Τύποι μετρητών ενέργειας**

- Μετρητής ενέργειας 1: Μονοφασικός ή τριφασικός μετρητής ενέργειας ανάλογα με την τροφοδοσία της εξωτερικής μονάδας.
- Μετρητής ενέργειας 2:
  - Στην περίπτωση ρύθμισης ενός μονοφασικού εφεδρικού θερμαντήρα, χρησιμοποιήστε έναν μονοφασικό μετρητή ενέργειας.
  - Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, χρησιμοποιήστε τριφασικό μετρητή ενέργειας.

**Παράδειγμα**

Μονοφασική εξωτερική μονάδα με τριφασικό εφεδρικό θερμαντήρα:



- A** Εξωτερική μονάδα  
**B** Εσωτερική μονάδα  
**a** Ηλεκτρικός πίνακας (L<sub>1</sub>/N): Τροφοδοσία με μειωμένη χρέωση  
**b** Ηλεκτρικός πίνακας (L<sub>1</sub>/L<sub>2</sub>/L<sub>3</sub>/N): Τροφοδοσία με κανονική χρέωση  
**c** Μετρητής ενέργειας (L<sub>1</sub>/N)  
**d** Μετρητής ενέργειας (L<sub>1</sub>/L<sub>2</sub>/L<sub>3</sub>/N)  
**e** Ασφάλεια (L<sub>1</sub>/N)  
**f** Ασφάλεια (L<sub>1</sub>/L<sub>2</sub>/L<sub>3</sub>/N)  
**g** Εξωτερική μονάδα (L<sub>1</sub>/N)  
**h** Εσωτερική μονάδα (L<sub>1</sub>/N)  
**i** Εφεδρικός θερμαντήρας (L<sub>1</sub>/L<sub>2</sub>/L<sub>3</sub>/N)  
**S1S** Επαφή τροφοδοσίας με μειωμένη χρέωση

## 6.5 Ρύθμιση του ελέγχου κατανάλωσης ενέργειας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους ακόλουθους ελέγχους κατανάλωσης ενέργειας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις σχετικές ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα **"Έλεγχος κατανάλωσης ενέργειας"** [► 239].

| # | Έλεγχος κατανάλωσης ενέργειας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>"6.5.1 Μόνιμος περιορισμός ισχύος" [► 49]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Σας δίνει τη δυνατότητα να περιορίσετε την κατανάλωση ενέργειας ολόκληρου του συστήματος αντλίας θερμότητας (άθροισμα ενέργειας της εσωτερικής μονάδας και του εφεδρικού θερμαντήρα) με μία μόνιμη ρύθμιση.</li> <li>Περιορισμός ισχύος σε kW ή ρεύματος σε A.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2 | <p>"6.5.2 Περιορισμός ισχύος που ενεργοποιείται από ψηφιακές εισόδους" [► 49]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Σας δίνει τη δυνατότητα να περιορίσετε την κατανάλωση ενέργειας ολόκληρου του συστήματος αντλίας θερμότητας (άθροισμα ενέργειας της εσωτερικής μονάδας και του εφεδρικού θερμαντήρα) μέσω 4 ψηφιακών εισόδων.</li> <li>Περιορισμός ισχύος σε kW ή ρεύματος σε A.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3 | <p>"6.5.4 Περιορισμός ισχύος BBR16" [► 51]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Περιορισμός:</b> Ισχύει μόνο για τα Σουηδικά.</li> <li>Σας δίνει τη δυνατότητα να τηρήσετε τους κανονισμούς BBR16 (κανονισμοί για την ενέργεια στη Σουηδία).</li> <li>Περιορισμός ισχύος σε kW.</li> <li>Μπορεί να συνδυαστεί με άλλους ελέγχους κατανάλωσης ενέργειας kW. Αν τον συνδυάσετε, η μονάδα θα χρησιμοποιεί τον πιο περιοριστικό έλεγχο.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                |
| 4 | <p>"6.5.5 Περιορισμός απόδοσης έξυπνου δικτύου λόγω προσωρινής αποθήκευσης" [► 52]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Περιορισμός:</b> Διατίθεται μόνο αν έχει εγκατασταθεί έξυπνο δίκτυο και είναι ενεργή η λειτουργία <b>Συνιστώμενη ενεργοποίησης</b>.</li> <li>Σας δίνει τη δυνατότητα να περιορίσετε την κατανάλωση ενέργειας ολόκληρου του συστήματος αντλίας θερμότητας (άθροισμα ενέργειας της εξωτερικής μονάδας και του εφεδρικού θερμαντήρα ή της αντίστασης δοχείου (αν επιτρέπονται ηλεκτρικές αντιστάσεις για προσωρινή αποθήκευση)) με μετρητή παλμών ή με χρήση της ρύθμισης [9.8.8] <b>Ρύθμιση ορίου kW</b>.</li> <li>Περιορισμός ισχύος σε kW.</li> </ul> |



#### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Είναι δυνατή η εγκατάσταση μιας ασφάλειας στον χώρο εγκατάστασης με χαμηλότερη ονομαστική τιμή από τη συνιστώμενη στην αντλία θερμότητας. Για αυτό, πρέπει να τροποποιήσετε τη ρύθμιση στον χώρο εγκατάστασης [2-0E] σύμφωνα με το μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα στην αντλία θερμότητας.

Λάβετε υπόψη ότι η ρύθμιση στον χώρο εγκατάστασης [2-0E] υπερισχύει όλων των ρυθμίσεων ελέγχου κατανάλωσης ενέργειας. Ο περιορισμός της ισχύος της αντλίας θερμότητας θα μειώσει την απόδοση.




#### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ορίστε μια ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας ύψους  $\pm 3,6$  kW, για να εξασφαλίσετε:

- Τη λειτουργία απόψυξης. Διαφορετικά, εάν η απόψυξη διακοπεί αρκετές φορές, θα δημιουργηθεί πάγος στον εναλλάκτη θερμότητας.
- Θέρμανση χώρου και παραγωγή ZNX μέσω ενεργοποίησης του βήματος 1 του εφεδρικού θερμαντήρα.
- Λειτουργία απολύμανσης.

### 6.5.1 Μόνιμος περιορισμός ισχύος

Ο μόνιμος περιορισμός ισχύος είναι χρήσιμος για την εξασφάλιση της μέγιστης εισόδου ισχύος ή ρεύματος στο σύστημα. Σε ορισμένες χώρες, η νομοθεσία περιορίζει τη μέγιστη κατανάλωση ενέργειας για τη θέρμανση χώρου και την παραγωγή ZNX.



- $P_i$  Είσοδος ισχύος
- $t$  Χρόνος
- $DI$  Ψηφιακή είσοδος (επίπεδο περιορισμού ισχύος)
- $a$  Ενεργός περιορισμός ισχύος
- $b$  Πραγματική είσοδος ισχύος

### Ρύθμιση και διαμόρφωση

- Δεν απαιτείται πρόσθετος εξοπλισμός.
- Καθορίστε τις ρυθμίσεις ελέγχου κατανάλωσης ενέργειας στο [9.9] μέσω του χειριστηρίου (ανατρέξτε στην ενότητα "[Έλεγχος κατανάλωσης ενέργειας](#)" [► 239]):
  - Επιλέξτε τη συνεχή λειτουργία περιορισμού
  - Επιλέξτε τον τύπο του περιορισμού (ισχύος σε kW ή ρεύματος σε A)
  - Ορίστε το επιθυμητό επίπεδο περιορισμού ισχύος


### 6.5.2 Περιορισμός ισχύος που ενεργοποιείται από ψηφιακές εισόδους

Ο περιορισμός ισχύος είναι, επίσης, χρήσιμος σε συνδυασμό με ένα σύστημα διαχείρισης ενέργειας.


Η ισχύς ή το ρεύμα ολόκληρου του συστήματος της Daikin περιορίζεται δυναμικά μέσω των ψηφιακών εισόδων (τέσσερα βήματα το μέγιστο). Κάθε επίπεδο περιορισμού ισχύος ρυθμίζεται μέσω του χειριστηρίου με περιορισμό ενός από τα εξής:

- Ρεύμα (σε A)
- Είσοδος ισχύος (σε kW)

Το σύστημα διαχείρισης ενέργειας (του εμπορίου) καθορίζει την ενεργοποίηση του περιορισμού ισχύος σε συγκεκριμένο επίπεδο. **Παράδειγμα:** Για να περιορίσετε τη μέγιστη κατανάλωση ισχύος σε ολόκληρο το σπίτι (φωτισμός, οικιακές συσκευές, θέρμανση χώρου...).



- A** Εξωτερική μονάδα
- B** Εσωτερική μονάδα
- C** Σύστημα διαχείρισης ενέργειας
- a** Ενεργοποίηση περιορισμού ισχύος (4 ψηφιακές εισόδους)
- b** Εφεδρικός θερμαντήρας



$P_i$  Είσοδος ισχύος  
 $t$  Χρόνος  
 $DI$  Ψηφιακές εισόδους (επίπεδα περιορισμού ισχύος)  
 $a$  Ενεργός περιορισμός ισχύος  
 $b$  Πραγματική είσοδος ισχύος

### Ρύθμιση

- Απαιτείται πλακέτα PCB ζήτησης λειτουργίας (προαιρετικό εξάρτημα EKR1AHTA).
- Χρησιμοποιούνται τέσσερις ψηφιακές εισόδους το μέγιστο για την ενεργοποίηση του αντίστοιχου επιπέδου περιορισμού ισχύος:
  - DI1 = υψηλότερος περιορισμός (χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας)
  - DI4 = χαμηλότερος περιορισμός (υψηλότερη κατανάλωση ενέργειας)
- Προδιαγραφές ψηφιακών εισόδων:
  - DI1: S9S (οριακή τιμή 1)
  - DI2: S8S (οριακή τιμή 2)
  - DI3: S7S (οριακή τιμή 3)
  - DI4: S6S (οριακή τιμή 4)
- Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το διάγραμμα καλωδίωσης.

### Διαμόρφωση

- Καθορίστε τις ρυθμίσεις ελέγχου κατανάλωσης ενέργειας στο [9.9] μέσω του χειριστηρίου (για την περιγραφή όλων των ρυθμίσεων, ανατρέξτε στην ενότητα "Έλεγχος κατανάλωσης ενέργειας" [► 239]):
  - Επιλέξτε τον περιορισμό μέσω των ψηφιακών εισόδων.
  - Επιλέξτε τον τύπο του περιορισμού (ισχύος σε kW ή ρεύματος σε A).
  - Ορίστε το επιθυμητό επίπεδο περιορισμού ισχύος που θα αντιστοιχεί σε κάθε ψηφιακή είσοδο.



#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εάν είναι κλειστές περισσότερες από 1 ψηφιακή είσοδο (ταυτόχρονα), καθορίζεται η προτεραιότητα στις ψηφιακές εισόδους ως εξής: προτεραιότητα DI4>...>DI1.

### 6.5.3 Διαδικασία περιορισμού ισχύος


Η εξωτερική μονάδα έχει καλύτερη απόδοση από την ηλεκτρική αντίσταση. Κατά συνέπεια, η λειτουργία της ηλεκτρικής αντίστασης περιορίζεται και απενεργοποιείται πρώτη. Το σύστημα περιορίζει την κατανάλωση ενέργειας με την εξής σειρά:

- 1 Απενεργοποιεί τον εφεδρικό θερμαντήρα.
- 2 Περιορίζει τη λειτουργία της εξωτερικής μονάδας.
- 3 Απενεργοποιεί την εξωτερική μονάδα.

**Παράδειγμα**

Αν η διαμόρφωση είναι η ακόλουθη: Το επίπεδο περιορισμού ισχύος ΔΕΝ επιτρέπει τη λειτουργία του εφεδρικού θερμαντήρα (βήμα 1).

Τότε, η κατανάλωση ενέργειας περιορίζεται ως εξής:



- $P_h$  Παραγόμενη θερμότητα  
 $C_e$  Καταναλισκόμενη ενέργεια  
**A** Εξωτερική μονάδα  
**B** Εφεδρικός θερμαντήρας  
**a** Περιορισμένη λειτουργία εξωτερικής μονάδας  
**b** Πλήρης λειτουργία εξωτερικής μονάδας  
**c** Ενεργοποίηση βήματος 1 εφεδρικού θερμαντήρα

## 6.5.4 Περιορισμός ισχύος BBR16

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Οι ρυθμίσεις του **Περιορισμός: BBR16** είναι ορατές μόνο όταν η γλώσσα του χειριστηρίου έχει οριστεί σε Σουηδικά.


**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

**2 εβδομάδες για αλλαγή.** Αφού ενεργοποιήσετε το BBR16, έχετε μόνο 2 εβδομάδες για αλλαγή των ρυθμίσεών του (**Ενεργοποίηση BBR16** και **Όριο ισχύος BBR16**). Μετά από 2 εβδομάδες, η μονάδα "παγώνει" αυτές τις ρυθμίσεις.

**Σημείωση:** Αυτή η λειτουργία είναι διαφορετική από τον μόνιμο περιορισμό ισχύος ο οποίος μπορεί πάντα να αλλάξει.

Χρησιμοποιήστε τον περιορισμό ισχύος BBR16, όταν πρέπει να τηρήσετε τους κανονισμούς BBR16 (κανονισμοί ενέργειας για τη Σουηδία).

Μπορείτε να συνδυάσετε τον περιορισμό ισχύος BBR16 με τους άλλους ελέγχους κατανάλωσης ενέργειας kW. Αν τον συνδυάσετε, η μονάδα θα χρησιμοποιεί τον πιο περιοριστικό έλεγχο.



- $P_i$  Είσοδος ισχύος  
 $t$  Χρόνος  
**BBR16** Στάθμη ορίου BBR16  
**a** Ενεργός περιορισμός ισχύος  
**b** Πραγματική είσοδος ισχύος

**Ρύθμιση και διαμόρφωση**

- Δεν απαιτείται πρόσθετος εξοπλισμός.

- Καθορίστε τις ρυθμίσεις ελέγχου κατανάλωσης ενέργειας στο [9.9] μέσω του χειριστηρίου (ανατρέξτε στην ενότητα "[Έλεγχος κατανάλωσης ενέργειας](#)" [► 239]):
  - Ενεργοποίηση BBR16
  - Ορίστε το επιθυμητό επίπεδο περιορισμού ισχύος

#### 6.5.5 Περιορισμός απόδοσης έξυπνου δικτύου λόγω προσωρινής αποθήκευσης

Ο περιορισμός του έξυπνου δικτύου για προσωρινή αποθήκευση είναι δυνατός μόνο αν έχει εγκατασταθεί έξυπνο δίκτυο και είναι ενεργή η λειτουργία **Συνιστώμενη ενεργοποίηση**.

Μπορείτε να συνδυάσετε τον περιορισμό απόδοσης **Συνιστώμενη ενεργοποίηση** με τους άλλους ελέγχους κατανάλωσης ενέργειας. Αν τον συνδυάσετε, η μονάδα θα χρησιμοποιεί τον πιο περιοριστικό έλεγχο.



#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **Βεβαιασμένη απενεργοποίηση** για το έξυπνο δίκτυο, ο συμπίεστής της εξωτερικής μονάδας και οι ηλεκτρικές αντιστάσεις ΔΕΝ θα λειτουργούν.

#### Ρύθμιση και διαμόρφωση

Ανατρέξτε στην ενότητα "[9.3.10 Για να συνδέσετε ένα Έξυπνο δίκτυο](#)" [► 142] και "[Τροφοδοσία με μειωμένη χρέωση](#)" [► 235].

### 6.6 Ρύθμιση εξωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας

Μπορείτε να συνδέσετε έναν εξωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας. Μετρά την εσωτερική ή την εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος. Συνιστούμε τη χρήση εξωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

#### Εσωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος

- Στη ρύθμιση του θερμοστάτη χώρου, το ειδικό χειριστήριο άνεσης (BRC1HHDA που χρησιμοποιείται ως θερμοστάτης χώρου) μετρά την εσωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος. Επομένως, το ειδικό χειριστήριο άνεσης πρέπει να τοποθετηθεί στην εξής θέση:
  - Στην οποία μπορεί να ανιχνευθεί η μέση θερμοκρασία του χώρου
  - Που ΔΕΝ εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως
  - Που ΔΕΝ βρίσκεται κοντά σε πηγή θερμότητας
  - Που ΔΕΝ επηρεάζεται από τον αέρα του περιβάλλοντος ή από ρεύμα αέρα, π.χ. λόγω ανοίγματος/κλεισίματος πόρτας
- Εάν η εγκατάσταση σε τέτοιου είδους θέση ΔΕΝ είναι δυνατή, συνιστούμε τη σύνδεση απομακρυσμένου αισθητήρα εσωτερικής θερμοκρασίας (προαιρετικό εξάρτημα KRCS01-1).
- Εγκατάσταση: Για τις οδηγίες εγκατάστασης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης του απομακρυσμένου αισθητήρα εσωτερικής θερμοκρασίας και στο συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό.
- Ρύθμιση παραμέτρων: Επιλέξτε τον αισθητήρα χώρου [9.B].



### Εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος

- Στην εξωτερική μονάδα μετράται η εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος. Επομένως, η εξωτερική μονάδα πρέπει να εγκαθίσταται σε θέση:
  - Στη βόρεια πλευρά του σπιτιού ή στο πλάι του σπιτιού, όπου βρίσκονται οι περισσότεροι εκπομποί θερμότητας
  - Που ΔΕΝ εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως
- Εάν αυτό ΔΕΝ είναι δυνατό, σας συνιστούμε να συνδέσετε έναν απομακρυσμένο αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας (προαιρετικό εξάρτημα EKRSCA1).
- Εγκατάσταση: Για τις οδηγίες εγκατάστασης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης του απομακρυσμένου αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας και στο συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό.
- Ρύθμιση παραμέτρων: Επιλέξτε τον εξωτερικό αισθητήρα [9.B].
- Αν είναι ενεργή η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας της εξωτερικής μονάδας (ανατρέξτε στην ενότητα "[Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας](#)" [► 245]), η εξωτερική μονάδα απενεργοποιείται για να μειωθούν οι απώλειες ενέργειας στην κατάσταση αναμονής. Κατά συνέπεια, η εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος ΔΕΝ εμφανίζεται.
- Εάν η επιθυμητή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες (αντιστάθμιση), είναι σημαντικό να μετρήσετε την εξωτερική θερμοκρασία της πλήρους λειτουργίας. Αυτός είναι ένας άλλος λόγος για να εγκαταστήσετε τον προαιρετικό εξωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας περιβάλλοντος.



#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα δεδομένα του εξωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας περιβάλλοντος (είτε υπολογίζονται κατά μέσο όρο είτε στιγμιαία) χρησιμοποιούνται στις καμπύλες αντιστάθμισης και στη λογική της μονάδας εναλλαγής αυτόματης θέρμανσης/ψύξης. Για την προστασία της εξωτερικής μονάδας χρησιμοποιείται πάντα ο εσωτερικός αισθητήρας της εξωτερικής μονάδας.

## 7 Εγκατάσταση μονάδας



### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η μονάδα είναι μοντέλο θέρμανσης μόνο. Επομένως, ΔΕΝ ισχύει καμία από τις αναφορές στην ψύξη στο παρόν έγγραφο.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από έναν τεχνικό εγκατάστασης και η επιλογή υλικών και εγκατάστασης πρέπει να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Ευρώπη ισχύει το πρότυπο EN378.

## Σε αυτό το κεφάλαιο

|       |                                                                                            |    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 7.1   | Προετοιμασία του χώρου εγκατάστασης .....                                                  | 54 |
| 7.1.1 | Απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης για την εξωτερική μονάδα .....                               | 55 |
| 7.1.2 | Επιπρόσθετες απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης για την εξωτερική μονάδα σε ψυχρά κλίματα ..... | 57 |
| 7.1.3 | Απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης για την εσωτερική μονάδα .....                               | 57 |
| 7.1.4 | Ειδικές απαιτήσεις για μονάδες R32 .....                                                   | 59 |
| 7.1.5 | Διατάξεις εγκατάστασης .....                                                               | 60 |
| 7.2   | Άνοιγμα και κλείσιμο των μονάδων .....                                                     | 68 |
| 7.2.1 | Πληροφορίες για το άνοιγμα των μονάδων .....                                               | 68 |
| 7.2.2 | Για να ανοίξετε την εξωτερική μονάδα .....                                                 | 68 |
| 7.2.3 | Για να αφαιρέσετε το στήριγμα μεταφοράς .....                                              | 69 |
| 7.2.4 | Για να συνδέσετε το τμήμα καλύμματος συμπιεστή .....                                       | 70 |
| 7.2.5 | Για να κλείσετε την εξωτερική μονάδα .....                                                 | 70 |
| 7.2.6 | Για να ανοίξετε την εσωτερική μονάδα .....                                                 | 71 |
| 7.2.7 | Για να χαμηλώσετε τον ηλεκτρικό πίνακα .....                                               | 73 |
| 7.2.8 | Για να κλείσετε την εσωτερική μονάδα .....                                                 | 74 |
| 7.3   | Τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας .....                                                    | 74 |
| 7.3.1 | Πληροφορίες για την τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας .....                                | 74 |
| 7.3.2 | Προφυλάξεις κατά την τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας .....                               | 75 |
| 7.3.3 | Για να διαμορφώσετε τη δομή της εγκατάστασης .....                                         | 75 |
| 7.3.4 | Για να εγκαταστήσετε την εξωτερική μονάδα .....                                            | 76 |
| 7.3.5 | Για να διασφαλίσετε την αποστράγγιση .....                                                 | 77 |
| 7.3.6 | Για να τοποθετήσετε τη γρίλια εκκένωσης .....                                              | 79 |
| 7.3.7 | Για να αφαιρέσετε τη γρίλια εκκένωσης και να την τοποθετήσετε στη θέση ασφαλείας .....     | 81 |
| 7.4   | Τοποθέτηση της εσωτερικής μονάδας .....                                                    | 82 |
| 7.4.1 | Πληροφορίες για την τοποθέτηση της εσωτερικής μονάδας .....                                | 82 |
| 7.4.2 | Προφυλάξεις κατά την τοποθέτηση της εσωτερικής μονάδας .....                               | 82 |
| 7.4.3 | Για να εγκαταστήσετε την εσωτερική μονάδα .....                                            | 83 |
| 7.4.4 | Για να συνδέσετε το σωλήνα αποστράγγισης στην αποστράγγιση .....                           | 83 |

## 7.1 Προετοιμασία του χώρου εγκατάστασης



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η συσκευή θα τοποθετηθεί σε χώρο χωρίς πηγές ανάφλεξης διαρκούς λειτουργίας (παράδειγμα: γυμνές φλόγες, λειτουργούσα συσκευή αερίου ή λειτουργούσα ηλεκτρική θερμάστρα).

Επιλέξτε τη θέση της εγκατάστασης λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να υπάρχει επαρκής χώρος για τη μεταφορά της μονάδας προς και από τον χώρο εγκατάστασης.

ΜΗΝ εγκαθιστάτε τη μονάδα σε χώρους που χρησιμοποιούνται συχνά ως χώροι εργασίας. Στην περίπτωση κατασκευαστικών εργασιών (π.χ. τρόχισμα) όπου παράγεται μεγάλη ποσότητα σκόνης, η μονάδα ΠΡΕΠΕΙ να είναι καλυμμένη.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Αυτή η μονάδα έχει σχεδιαστεί για λειτουργία σε 2 ζώνες θερμοκρασίας:

- ενδοδαπέδια θέρμανση στην **κύρια ζώνη**, η οποία είναι η ζώνη με τη **χαμηλότερη θερμοκρασία νερού**,
- θερμαντικά σώματα στη **συμπληρωματική ζώνη**, η οποία είναι η ζώνη με την **υψηλότερη θερμοκρασία νερού**.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

ΜΗΝ επαναχρησιμοποιήσετε σωληνώσεις ψυκτικού που έχουν χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε άλλο ψυκτικό. Αντικαταστήστε τις σωληνώσεις ψυκτικού ή καθαρίστε τις σχολαστικά.

## 7.1.1 Απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης για την εξωτερική μονάδα

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες απαιτήσεις:

- "2 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας" [► 11].
- "7.1.3 Απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης για την εσωτερική μονάδα" [► 57] (μήκος σωληνώσεων ψυκτικού και διαφορά ύψους).

Λάβετε υπόψη τις οδηγίες αποστάσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα "**17.1 Χώρος συντήρησης: Εξωτερική μονάδα**" [► 300].

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**


- ΜΗΝ στοιβάζετε τη μία μονάδα πάνω στην άλλη.
- ΜΗΝ κρεμάτε τη μονάδα από την οροφή.

Οι ισχυροί άνεμοι ( $\geq 18$  km/h) που φυσούν πάνω στις εξόδους αέρα της εξωτερικής μονάδας προκαλούν βραχυκύκλωμα (αναρρόφηση του αέρα εκκένωσης). Αυτό μπορεί να έχει τις ακόλουθες συνέπειες:

- μείωση της απόδοσης λειτουργίας,
- συχνή επιτάχυνση παγετού στη λειτουργία θέρμανσης,
- διακοπή της λειτουργίας λόγω μείωσης της χαμηλής πίεσης ή αύξησης της υψηλής πίεσης,
- καταστροφή του ανεμιστήρα (όταν φυσά συνεχώς ισχυρός αέρας στον ανεμιστήρα, αυτός μπορεί να αρχίσει να περιστρέφεται πολύ γρήγορα, μέχρι να σπάσει).

Συνιστάται η εγκατάσταση μιας πλάκας χωρίσματος αν η έξοδος αέρα εκτίθεται σε ανέμους.

Συνιστάται η εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας με την είσοδο αέρα στραμμένη προς τον τοίχο και ΟΧΙ σε άμεση έκθεση στον άνεμο.



- a** Πλάκα χωρίσματος
- b** Επικρατούσα κατεύθυνση αέρα
- c** Έξοδος αέρα

ΜΗΝ εγκαθιστάτε τη μονάδα στις ακόλουθες θέσεις:

- Σε μέρη όπου θα πρέπει να επικρατεί ησυχία (π.χ. κοντά σε υπνοδωμάτια), ώστε ο θόρυβος από τη λειτουργία να μην ενοχλεί.

**Σημείωση:** Εάν η μέτρηση του ήχου γίνει σε πραγματικές συνθήκες εγκατάστασης, η τιμή μέτρησης θα είναι υψηλότερη από το επίπεδο ηχητικής πίεσης που αναφέρεται στην ενότητα "Ηχητικό φάσμα" του εγχειριδίου τεχνικών δεδομένων, λόγω του περιβαλλοντικού θορύβου και των ανακλάσεων του ήχου.

- Σε τοποθεσίες όπου μπορεί να υπάρχουν ατμοί από ορυκτέλαιο, σταγονίδια ή υδρατμοί λαδιού στην ατμόσφαιρα. Τα πλαστικά εξαρτήματα μπορεί να αλλοιωθούν και να αποσυναρμολογηθούν προκαλώντας διαρροή νερού.


ΔΕΝ συνιστάται η εγκατάσταση της μονάδας στα ακόλουθα σημεία, επειδή ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής της μονάδας:

- Σε μέρη όπου υπάρχουν μεγάλες αυξομειώσεις της τάσης
- Σε οχήματα ή σε πλοία
- Σε μέρη όπου υπάρχουν όξινα ή αλκαλικά σωματίδια

**Εγκατάσταση σε παραθαλάσσιες τοποθεσίες.** Βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική μονάδα ΔΕΝ εκτίθεται απευθείας σε θαλάσσιους ανέμους. Αυτό είναι σημαντικό ώστε να αποτραπεί η διάβρωση που προκαλείται από τα υψηλά επίπεδα αλατιού στον αέρα, τα οποία μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής της μονάδας.


Εγκαταστήστε την εξωτερική μονάδα σε σημεία όπου δεν θα εκτίθεται απευθείας σε θαλάσσιους ανέμους.

**Παράδειγμα:** Πίσω από το κτήριο.



Εάν η εξωτερική μονάδα εκτίθεται απευθείας σε θαλάσσιους ανέμους, τοποθετήστε έναν ανεμοφράκτη.

- Ύψος ανεμοφράκτη  $\geq 1,5 \times$  ύψος εξωτερικής μονάδας
- Λάβετε υπόψη τις απαιτήσεις του χώρου συντήρησης κατά την τοποθέτηση του ανεμοφράκτη.




- a** Θαλάσσιος άνεμος
- b** Κτήριο
- c** Εξωτερική μονάδα
- d** Ανεμοφράκτης

Η εξωτερική μονάδα έχει σχεδιαστεί για εγκατάσταση μόνο σε εξωτερικούς χώρους και για τις ακόλουθες θερμοκρασίες περιβάλλοντος:

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Λειτουργία ψύξης     | 10~43°C  |
| Λειτουργία θέρμανσης | -25~25°C |

### 7.1.2 Επιπρόσθετες απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης για την εξωτερική μονάδα σε ψυχρά κλίματα

Προστατέψτε την εξωτερική μονάδα από την άμεση χιονόπτωση και λάβετε τα απαραίτητα μέτρα, ώστε η εξωτερική μονάδα να μην καλυφθεί ΠΟΤΕ από χιόνι.



- a** Κάλυμμα ή στέγαστρο για προστασία από το χιόνι
- b** Βάθρο
- c** Διεύθυνση επικρατέστερου ανέμου
- d** Εξαγωγή αέρα

Σε κάθε περίπτωση, αφήστε τουλάχιστον 150 mm ελεύθερου χώρου κάτω από τη μονάδα. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα έχει τοποθετηθεί σε απόσταση τουλάχιστον 100 mm πάνω από το μέγιστο αναμενόμενο ύψος χιονόπτωσης. Ανατρέξτε στην ενότητα ["7.3 Τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας"](#) [► 74] για περισσότερες λεπτομέρειες.

Σε περιοχές με έντονες χιονοπτώσεις, είναι πολύ σημαντική η επιλογή ενός χώρου εγκατάστασης στον οποίο το χιόνι ΔΕΝ θα επηρεάζει τη μονάδα. Εάν είναι πιθανές οι χιονοπτώσεις με πλευρική κατεύθυνση, βεβαιωθείτε ότι το στοιχείο εναλλάκτη θερμότητας ΔΕΝ επηρεάζεται από το χιόνι. Εάν είναι απαραίτητο, τοποθετήστε ένα κάλυμμα ή ένα στέγαστρο για προστασία από το χιόνι και ένα βάθρο.

### 7.1.3 Απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης για την εσωτερική μονάδα



#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε επίσης τις προφυλάξεις και τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην ενότητα ["2 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας"](#) [► 11].

- Η εσωτερική μονάδα έχει σχεδιαστεί για εγκατάσταση μόνο σε εσωτερικούς χώρους και για τις ακόλουθες θερμοκρασίες περιβάλλοντος:
  - Λειτουργία θέρμανσης χώρου: 5~30°C
  - Λειτουργία ψύξης χώρου: 5~35°C
  - Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης: 5~35°C
- Να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες οδηγίες μετρήσεων:

|                                                                                                   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Μέγιστο μήκος σωληνώσεων ψυκτικού <sup>(a)</sup> μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας | 50 m |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

|                                                                                                    |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Ελάχιστο μήκος σωληνώσεων ψυκτικού <sup>(a)</sup> μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας | 3 m  |
| Μέγιστη διαφορά ύψους μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας                             | 30 m |


<sup>(a)</sup> Το μήκος των σωληνώσεων ψυκτικού είναι το μήκος του μονόδρομου σωλήνα υγρού.

- Να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες οδηγίες αποστάσεων εγκατάστασης:



#### ΠΡΟΣΟΧΗ

Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα σε ελάχιστη απόσταση 1 m από τις άλλες πηγές θερμότητας (>80°C) (π.χ. ηλεκτρική θερμάστρα, θερμάστρα λαδιού, καπνοδόχος) και τυχόν εύφλεκτα υλικά. Διαφορετικά, η μονάδα ενδέχεται να υποστεί βλάβη και, σε ακραίες περιπτώσεις, να πιάσει φωτιά.



(mm)

Εκτός από τις οδηγίες αποστάσεων: Επειδή η συνολική ποσότητα πλήρωσης ψυκτικού στο σύστημα είναι  $\geq 1,84$  kg, ο χώρος στον οποίο θα εγκαταστήσετε την εσωτερική μονάδα πρέπει να ικανοποιεί τις συνθήκες που περιγράφονται στην ενότητα **"7.1.5 Διατάξεις εγκατάστασης"** [► 60].



#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αν ο χώρος εγκαταστάτης είναι περιορισμένος, κάντε τα εξής προτού εγκαταστήσετε τη μονάδα στην τελική της θέση: **"7.4.4 Για να συνδέσετε το σωλήνα αποστράγγισης στην αποστράγγιση"** [► 83]. Απαιτείται αφαίρεση ενός ή και των δύο πλευρικών πλαισίων.

- Η βάση πρέπει να είναι αρκετά γερή, ώστε να μπορεί να αντέξει το βάρος της μονάδας. Λάβετε υπόψη το βάρος της μονάδας με το δοχείο ζεστού νερού χρήσης γεμάτο με νερό.

Φροντίστε ώστε, σε περίπτωση διαρροής νερού, το νερό να μην προκαλέσει ζημιά στο σημείο της εγκατάστασης και τον περιβάλλοντα χώρο.

ΜΗΝ εγκαθιστάτε τη μονάδα σε μέρη όπως τα εξής:

- Σε τοποθεσίες όπου μπορεί να υπάρχουν ατμοί από ορυκτέλαιο, σταγονίδια ή υδρατμοί λαδιού στην ατμόσφαιρα. Τα πλαστικά εξαρτήματα μπορεί να αλλοιωθούν και να αποσυναρμολογηθούν προκαλώντας διαρροή νερού.
- Σε μέρη όπου θα πρέπει να επικρατεί ησυχία (π.χ. κοντά σε υπνοδωμάτια), ώστε ο θόρυβος από τη λειτουργία να μην ενοχλεί.
- Σε μέρη με υψηλή υγρασία (μέγ. RH=85%), για παράδειγμα, σε ένα μπάνιο.
- Σε μέρη όπου υπάρχει κίνδυνος παγετού. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος γύρω από την εσωτερική μονάδα πρέπει να είναι  $>5^{\circ}\text{C}$ .



#### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν η θερμοκρασία σε πολλούς χώρους ελέγχεται από 1 θερμοστάτη, ΜΗΝ τοποθετείτε θερμοστατική βάνα στον εκπομπό στο χώρο όπου είναι εγκατεστημένος ο θερμοστάτης.

## 7.1.4 Ειδικές απαιτήσεις για μονάδες R32

Εκτός από τις οδηγίες αποστάσεων: Επειδή η συνολική ποσότητα πλήρωσης ψυκτικού στο σύστημα είναι  $\geq 1,84$  kg, ο χώρος στον οποίο θα εγκαταστήσετε την εσωτερική μονάδα πρέπει να ικανοποιεί τις συνθήκες που περιγράφονται στην ενότητα "[7.1.5 Διατάξεις εγκατάστασης](#)" [► 60].

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

- ΜΗΝ τρυπάτε ή ρίχνετε στη φωτιά τμήματα του κυκλώματος ψυκτικού.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε άλλα μέσα για την επιτάχυνση της διαδικασίας απόψυξης ή για τον καθαρισμό της συσκευής εκτός από αυτά που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Λάβετε υπόψη ότι το ψυκτικό R32 ΔΕΝ μυρίζει.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Η συσκευή θα τοποθετηθεί με τρόπο ώστε να προφυλάσσεται από μηχανική φθορά και σε καλά αεριζόμενο χώρο χωρίς διαρκείς πηγές ανάφλεξης (παράδειγμα: γυμνές φλόγες, λειτουργούσα συσκευή αερίου ή λειτουργούσα ηλεκτρική θερμάστρα), και το μέγεθος του χώρου θα είναι σύμφωνο με το παρακάτω.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε ξανά συνδέσμους και χάλκινες φλάντζες που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί.
- Οι ενώσεις που δημιουργούνται στην εγκατάσταση μεταξύ των εξαρτημάτων του συστήματος ψυκτικού θα είναι προσβάσιμες για τους σκοπούς της συντήρησης.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή συμμορφώνονται με τις οδηγίες από την Daikin και με την ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. τον εθνικό κανονισμό περί αερίων) και πραγματοποιούνται ΜΟΝΟ από εξουσιοδοτημένα άτομα.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

- Οι σωληνώσεις θα στερεώνονται με ασφάλεια και προστατεύονται από φυσικές ζημιές.
- Διατηρήστε τις εγκαταστάσεις σωληνώσεων στο ελάχιστο δυνατόν.

## 7.1.5 Διατάξεις εγκατάστασης

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Για τις μονάδες που χρησιμοποιούν ψυκτικό R32, είναι απαραίτητο να απομακρύνετε τα εμπόδια από τα απαιτούμενα ανοίγματα εξαερισμού και τις καπνοδόχους.

Ανάλογα με τον τύπο του χώρου στον οποίο θα εγκαταστήσετε την εσωτερική μονάδα, επιτρέπονται διαφορετικές διατάξεις εγκατάστασης:

| Τύπος χώρου                                                        | Επιτρεπόμενες διατάξεις |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Καθιστικό, κουζίνα, γκαράζ, σοφίτα, υπόγειο, αποθήκη               | 1, 2, 3                 |
| Μηχανοστάσιο (δηλαδή χώρος που δεν κατοικείται ΠΟΤΕ από ανθρώπους) | 1, 2, 3, 4              |

|                                              | ΔΙΑΤΑΞΗ 1                                                                                                     | ΔΙΑΤΑΞΗ 2            | ΔΙΑΤΑΞΗ 3                   | ΔΙΑΤΑΞΗ 4                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
|                                              |                                                                                                               |                      |                             |                                           |
| <b>Ανοίγματα αερισμού</b>                    | Δ/Υ                                                                                                           | Μεταξύ χώρου A και B | Δ/Υ                         | Μεταξύ χώρου A και εξωτερικού χώρου       |
| <b>Ελάχιστο εμβαδόν δαπέδου</b>              | Χώρος A                                                                                                       | Χώρος A + Χώρος B    | Δ/Υ                         | Δ/Υ                                       |
| <b>Καπνοδόχος</b>                            | Μπορεί να χρειαστεί                                                                                           | Μπορεί να χρειαστεί  | Σύνδεση προς εξωτερικό χώρο | Δ/Υ                                       |
| <b>Έκλυση σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού</b> | Εντός χώρου A                                                                                                 | Εντός χώρου A        | Εξωτερικός χώρος            | Εντός χώρου A                             |
| <b>Περιορισμοί</b>                           | Βλ. "ΔΙΑΤΑΞΗ 1" [▶ 62], "ΔΙΑΤΑΞΗ 2" [▶ 62], "ΔΙΑΤΑΞΗ 3" [▶ 64] και "Πίνακες για τη ΔΙΑΤΑΞΗ 1, 2 και 3" [▶ 64] |                      |                             | Ανατρέξτε στην ενότητα "ΔΙΑΤΑΞΗ 4" [▶ 67] |

|          |                                                                                                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | Χώρος A (= χώρος στον οποίο είναι εγκατεστημένη η εσωτερική μονάδα)                                                                                                   |
| <b>B</b> | Χώρος B: (= διπλανός χώρος)                                                                                                                                           |
| <b>a</b> | Αν δεν εγκατασταθεί καπνοδόχος, αυτό είναι το προεπιλεγμένο σημείο έκλυσης σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού.<br>Αν χρειάζεται, μπορείτε να συνδέσετε μια καπνοδόχο εδώ. |



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>b</b>             | Καπνοδόχος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>c1</b>            | Κάτω άνοιγμα για φυσικό αερισμό                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>c2</b>            | Πάνω άνοιγμα για φυσικό αερισμό                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| $H_{\text{release}}$ | <p>Πραγματικό ύψος έκλυσης:</p> <p><b>1b2a</b>: Χωρίς καπνοδόχο. Από το δάπεδο έως το πάνω μέρος της μονάδας.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Για μονάδες 180 l <math>\Rightarrow H_{\text{release}}=1,66 \text{ m}</math></li> <li>■ Για μονάδες 230 l <math>\Rightarrow H_{\text{release}}=1,86 \text{ m}</math></li> </ul> <p><b>1b2b</b>: Με καπνοδόχο. Από το δάπεδο έως το πάνω μέρος της καπνοδόχου.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Για μονάδες 180 l <math>\Rightarrow H_{\text{release}}=1,66 \text{ m} + \text{Ύψος καπνοδόχου}</math></li> <li>■ Για μονάδες 230 l <math>\Rightarrow H_{\text{release}}=1,86 \text{ m} + \text{Ύψος καπνοδόχου}</math></li> </ul> |
| <b>3a</b>            | Εγκατάσταση με καπνοδόχο συνδεδεμένη προς εξωτερικό χώρο. Το ύψος έκλυσης δεν έχει σημασία. Δεν υπάρχουν απαιτήσεις για το ελάχιστο εμβαδόν δαπέδου.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Δ/Υ</b>           | Δεν ισχύει                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Ελάχιστο εμβαδόν δαπέδου / Ύψος έκλυσης:

- Οι απαιτήσεις για το ελάχιστο εμβαδόν δαπέδου εξαρτώνται από το ύψος έκλυσης του ψυκτικού σε περίπτωση διαρροής. Όσο υψηλότερο είναι το ύψος έκλυσης, τόσο χαμηλότερες είναι οι απαιτήσεις για το ελάχιστο εμβαδόν δαπέδου.
- Το προεπιλεγμένο σημείο έκλυσης (χωρίς καπνοδόχο) βρίσκεται στο επάνω μέρος της μονάδας. Για να μειώσετε τις απαιτήσεις για το ελάχιστο εμβαδόν δαπέδου, μπορείτε να αυξήσετε το ύψος έκλυσης εγκαθιστώντας μια καπνοδόχο. Αν η καπνοδόχος κατευθύνεται εκτός του κτηρίου, δεν θα υπάρχουν πλέον απαιτήσεις για το ελάχιστο εμβαδόν δαπέδου.
- Μπορείτε επίσης να εκμεταλλευτείτε το εμβαδόν δαπέδου του διπλανού χώρου (= χώρος B) παρέχοντας ανοίγματα αερισμού μεταξύ των δύο χώρων.
- Για εγκαταστάσεις σε μηχανοστάσια (δηλαδή χώρο που δεν κατοικείται ΠΟΤΕ από ανθρώπους), επιπροσθέτως των διατάξεων 1, 2 και 3, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη **ΔΙΑΤΑΞΗ 4**. Για αυτή τη διάταξη δεν υπάρχουν απαιτήσεις για το ελάχιστο εμβαδόν δαπέδου, αν παράσχετε 2 ανοίγματα (ένα στο κάτω και ένα στο πάνω μέρος) ανάμεσα στον εσωτερικό και τον εξωτερικό χώρο ώστε να διασφαλίζεται ο φυσικός αερισμός. Ο χώρος πρέπει να προστατεύεται από τον παγετό.



#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

**Σύνδεση καπνοδόχου.** Κατά τη σύνδεση καπνοδόχου, λάβετε υπόψη τα ακόλουθα:

- Το σημείο σύνδεσης της μονάδας για την καπνοδόχο = αρσενικό σπείρωμα 1". Χρησιμοποιήστε ένα συμβατό αντίστοιχο εξάρτημα για την καπνοδόχο.
- Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι αεροστεγής.
- Το υλικό της καπνοδόχου δεν είναι σημαντικό.

## ΔΙΑΤΑΞΗ 1


ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1

**Ανατρέξτε στον πίνακα 1:**  
Είναι το εμβαδόν δαπέδου του χώρου A ( $A_{\text{roomA}}$ ) αρκετό για τη συγκεκριμένη ποσότητα πλήρωσης ψυκτικού και το συγκεκριμένο ύψος έκλυσης χωρίς καπνοδόχο;

Ναι

1a

Μπορείτε να εγκαταστήσετε τη μονάδα στον χώρο A.  
Δεν χρειάζεστε καπνοδόχο.



H0, ΔH0

**Ανατρέξτε στον πίνακα 2:** Αναζητήστε το ελάχιστο ύψος έκλυσης ( $H_0$ ) για το συγκεκριμένο εμβαδόν δαπέδου ( $A_{\text{roomA}}$ ) και για τη συγκεκριμένη ποσότητα πλήρωσης ψυκτικού.


Υπολογίστε την τιμή  $\Delta H_0$ : διαφορά μεταξύ του ελάχιστου απαιτούμενου ύψους έκλυσης ( $H_0$ ) και του ύψους έκλυσης χωρίς καπνοδόχο.

**Ανατρέξτε στον πίνακα 3:**  
Για την τιμή  $\Delta H_0$ : Μπορεί να τηρηθεί το μέγιστο μήκος καπνοδόχου και είναι πρακτικά εφικτή η εγκατάσταση καπνοδόχου;

Ναι

1b

Μπορείτε να εγκαταστήσετε τη μονάδα στον χώρο A, αν εγκαταστήσετε μια καπνοδόχο.  
Ύψος καπνοδόχου =  $\Delta H_0$



Μεταβείτε στη ΔΙΑΤΑΞΗ 2

## ΔΙΑΤΑΞΗ 2

## ΔΙΑΤΑΞΗ 2: Προϋποθέσεις των ανοιγμάτων αερισμού


Αν θέλετε να εκμεταλλευτείτε το εμβαδόν δαπέδου του διπλανού χώρου, πρέπει να εξασφαλίσετε 2 ανοίγματα (ένα στην κάτω πλευρά και ένα στην επάνω πλευρά) μεταξύ των χώρων για να εξασφαλίσετε φυσικό αερισμό. Τα ανοίγματα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:


• Κάτω άνοιγμα ( $A_{\text{nv}}$ ):


- Πρέπει να είναι μόνιμο άνοιγμα που δεν μπορεί να κλείσει.
- Πρέπει να βρίσκεται εξ ολοκλήρου σε απόσταση μεταξύ 0 και 300 mm από το δάπεδο.
- Πρέπει να έχει εμβαδόν  $\geq A_{\text{nv-min}}$  (ελάχιστο εμβαδόν κάτω ανοίγματος).
- $\geq 50\%$  του εμβαδού του απαιτούμενου ανοίγματος  $A_{\text{nv-min}}$  πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση  $\leq 200$  mm από το δάπεδο.
- Η κάτω πλευρά του ανοίγματος πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση  $\leq 100$  mm από το δάπεδο.
- Αν το άνοιγμα ξεκινά από το δάπεδο, το ύψος του ανοίγματος πρέπει να είναι  $\geq 20$  mm.

## • Πάνω άνοιγμα:

- Πρέπει να είναι μόνιμο άνοιγμα που δεν μπορεί να κλείσει.
- Πρέπει να έχει εμβαδόν  $\geq 50\%$  του  $A_{\text{nv-min}}$  (ελάχιστο εμβαδόν πάνω ανοίγματος).
- Πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση  $\geq 1,5$  m από το δάπεδο.





**ΔΙΑΤΑΞΗ 3****Πίνακες για τη ΔΙΑΤΑΞΗ 1, 2 και 3****Πίνακας 1: Ελάχιστο εμβαδόν δαπέδου**

Για ενδιάμεσες ποσότητες πλήρωσης ψυκτικού, χρησιμοποιήστε τη σειρά με την υψηλότερη τιμή. **Παράδειγμα:** Αν η ποσότητα πλήρωσης ψυκτικού είναι 3,5 kg, χρησιμοποιήστε τη σειρά των 3,65 kg.

| Ποσότητα πλήρωσης (kg) | Ελάχιστο εμβαδόν δαπέδου (m <sup>2</sup> ) |                       |
|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
|                        | Ύψος έκλυσης χωρίς καπνοδόχο (m)           |                       |
|                        | 1,66 m (Μονάδα=180 l)                      | 1,86 m (Μονάδα=230 l) |
| 3,25 kg                | 11,73 m <sup>2</sup>                       | 9,33 m <sup>2</sup>   |
| 3,45 kg                | 13,22 m <sup>2</sup>                       | 10,52 m <sup>2</sup>  |
| 3,65 kg                | 14,80 m <sup>2</sup>                       | 11,77 m <sup>2</sup>  |
| 3,85 kg                | 16,46 m <sup>2</sup>                       | 13,10 m <sup>2</sup>  |
| 4,05 kg                | 18,22 m <sup>2</sup>                       | 14,50 m <sup>2</sup>  |

**Πίνακας 2: Ελάχιστο ύψος έκλυσης**

Λάβετε υπόψη τα ακόλουθα:

- Για τις ενδιάμεσες τιμές εμβαδού δαπέδου, χρησιμοποιήστε τη στήλη με τη χαμηλότερη τιμή. **Παράδειγμα:** Αν το εμβαδόν δαπέδου είναι 7,25 m<sup>2</sup>, χρησιμοποιήστε τη στήλη των 6,00 m<sup>2</sup>.
- Για ενδιάμεσες ποσότητες πλήρωσης ψυκτικού, χρησιμοποιήστε τη σειρά με την υψηλότερη τιμή. **Παράδειγμα:** Αν η ποσότητα πλήρωσης ψυκτικού είναι 3,5 kg, χρησιμοποιήστε τη σειρά των 3,65 kg.
- (\*): Το ύψος έκλυσης της μονάδας χωρίς καπνοδόχο (για τις μονάδες 180 l: 1,66 m, για τις μονάδες 230 l: 1,86 m) είναι ήδη υψηλότερο από το ελάχιστο απαιτούμενο ύψος έκλυσης. => OK (δεν απαιτείται καπνοδόχος).

| Ποσότητα πλήρωσης (kg) | Ελάχιστο ύψος έκλυσης (m)         |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                        | Εμβαδόν δαπέδου (m <sup>2</sup> ) |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                        | 4,00 m <sup>2</sup>               | 6,00 m <sup>2</sup> | 8,00 m <sup>2</sup> | 10,00 m <sup>2</sup> | 12,00 m <sup>2</sup> | 14,00 m <sup>2</sup> | 16,00 m <sup>2</sup> |
| 3,25 kg                | 3,53 m                            | 2,35 m              | 2,01 m              | 1,80 m               | (*)                  | (*)                  | (*)                  |
| 3,45 kg                | 3,75 m                            | 2,50 m              | 2,14 m              | 1,91 m               | 1,74 m               | (*)                  | (*)                  |
| 3,65 kg                | 3,96 m                            | 2,64 m              | 2,26 m              | 2,02 m               | 1,84 m               | 1,71 m               | (*)                  |
| 3,85 kg                | 4,18 m                            | 2,79 m              | 2,38 m              | 2,13 m               | 1,95 m               | 1,80 m               | 1,68 m               |
| 4,05 kg                | 4,40 m                            | 2,93 m              | 2,51 m              | 2,24 m               | 2,05 m               | 1,89 m               | 1,77 m               |

**Πίνακας 3: Μέγιστο μήκος καπνοδόχου**

Κατά την εγκατάσταση καπνοδόχου, το μήκος της καπνοδόχου πρέπει να είναι μικρότερο από το μέγιστο μήκος της καπνοδόχου.

- Χρησιμοποιήστε τις στήλες με τη σωστή ποσότητα πλήρωσης ψυκτικού. Για τις ενδιάμεσες ποσότητες πλήρωσης ψυκτικού, χρησιμοποιήστε τις στήλες με την υψηλότερη τιμή. **Παράδειγμα:** Αν η ποσότητα πλήρωσης ψυκτικού είναι 3,5 kg, χρησιμοποιήστε τις στήλες των 4,05 kg.
- Για τις ενδιάμεσες διαμέτρους, χρησιμοποιήστε τη στήλη με τη χαμηλότερη τιμή. **Παράδειγμα:** Αν η διάμετρος είναι 23 mm, χρησιμοποιήστε τη στήλη των 22 mm.
- Χ: Δεν επιτρέπεται

| Μέγιστο μήκος καπνοδόχου (m) – Σε περίπτωση ποσότητας πλήρωσης ψυκτικού=3,25 kg (και T=60°C) |                                     |         |         |          |          | Σε περίπτωση ποσότητας πλήρωσης ψυκτικού=4,05 kg (και T=60°C) |         |         |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|----------|----------|---------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Καπνοδόχος                                                                                   | Εσωτερική διάμετρος καπνοδόχου (mm) |         |         |          |          | Εσωτερική διάμετρος καπνοδόχου (mm)                           |         |         |         |         |
|                                                                                              | 20 mm                               | 22 mm   | 24 mm   | 26 mm    | 28 mm    | 20 mm                                                         | 22 mm   | 24 mm   | 26 mm   | 28 mm   |
| Ίσιος σωλήνας                                                                                | 24,41 m                             | 42,18 m | 67,50 m | 102,40 m | 149,26 m | 13,28 m                                                       | 24,78 m | 41,27 m | 64,11 m | 94,87 m |
| 1× γωνία 90°                                                                                 | 22,61 m                             | 40,20 m | 65,34 m | 100,06 m | 146,74 m | 11,48 m                                                       | 22,80 m | 39,11 m | 61,77 m | 92,35 m |
| 2× γωνίες 90°                                                                                | 20,81 m                             | 38,22 m | 63,18 m | 97,72 m  | 144,22 m | 9,68 m                                                        | 20,82 m | 36,95 m | 59,43 m | 89,83 m |
| 3× γωνίες 90°                                                                                | 19,01 m                             | 36,24 m | 61,02 m | 95,38 m  | 141,70 m | 7,88 m                                                        | 18,84 m | 34,79 m | 57,09 m | 87,31 m |

**Πίνακας 4: Ελάχιστο εμβαδόν κάτω ανοίγματος για φυσικό αερισμό**

Λάβετε υπόψη τα ακόλουθα:

- Χρησιμοποιήστε τον σωστό πίνακα. Για τις ενδιάμεσες ποσότητες πλήρωσης ψυκτικού, χρησιμοποιήστε τον πίνακα με την υψηλότερη τιμή. **Παράδειγμα:** Αν η ποσότητα πλήρωσης ψυκτικού είναι 3,5 kg, χρησιμοποιήστε τον πίνακα των 3,65 kg.
- Για τις ενδιάμεσες τιμές εμβαδού δαπέδου, χρησιμοποιήστε τη στήλη με τη χαμηλότερη τιμή. **Παράδειγμα:** Αν το εμβαδόν δαπέδου είναι 7,25 m<sup>2</sup>, χρησιμοποιήστε τη στήλη των 6,00 m<sup>2</sup>.
- Για τις ενδιάμεσες τιμές ύψους έκλυσης, χρησιμοποιήστε τη σειρά με τη χαμηλότερη τιμή. **Παράδειγμα:** Αν το ύψος έκλυσης είναι 1,90 m, χρησιμοποιήστε τη σειρά των 1,86 m.
- A<sub>nv</sub>: Εμβαδόν κάτω ανοίγματος για φυσικό αερισμό.
- A<sub>nv-min</sub>: Ελάχιστο εμβαδόν κάτω ανοίγματος για φυσικό αερισμό.
- (\*) : Ήδη OK (δεν απαιτείται άνοιγμα αερισμού).


| A <sub>nv-min</sub> (dm <sup>2</sup> ) – Σε περίπτωση ποσότητας πλήρωσης ψυκτικού=3,25 kg |                                                                              |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ύψος έκλυσης (m)                                                                          | Εμβαδόν δαπέδου χώρου A (m <sup>2</sup> ) [! ΟΧΙ του χώρου A + του χώρου B!] |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
|                                                                                           | 4,00 m <sup>2</sup>                                                          | 6,00 m <sup>2</sup>   | 8,00 m <sup>2</sup>   | 10,00 m <sup>2</sup>  | 12,00 m <sup>2</sup> | 14,00 m <sup>2</sup> | 16,00 m <sup>2</sup> |
| 1,66 m                                                                                    | 4,186 dm <sup>2</sup>                                                        | 2,327 dm <sup>2</sup> | 1,474 dm <sup>2</sup> | 0,689 dm <sup>2</sup> | (*)                  | (*)                  | (*)                  |
| 1,86 m                                                                                    | 3,531 dm <sup>2</sup>                                                        | 1,563 dm <sup>2</sup> | 0,600 dm <sup>2</sup> | (*)                   | (*)                  | (*)                  | (*)                  |
| 2,06 m                                                                                    | 2,953 dm <sup>2</sup>                                                        | 0,882 dm <sup>2</sup> | (*)                   | (*)                   | (*)                  | (*)                  | (*)                  |
| 2,26 m                                                                                    | 2,436 dm <sup>2</sup>                                                        | 0,266 dm <sup>2</sup> | (*)                   | (*)                   | (*)                  | (*)                  | (*)                  |
| 2,46 m                                                                                    | 1,967 dm <sup>2</sup>                                                        | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                  | (*)                  | (*)                  |
| 2,66 m                                                                                    | 1,537 dm <sup>2</sup>                                                        | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                  | (*)                  | (*)                  |
| 2,86 m                                                                                    | 1,141 dm <sup>2</sup>                                                        | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                  | (*)                  | (*)                  |
| 3,06 m                                                                                    | 0,773 dm <sup>2</sup>                                                        | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                  | (*)                  | (*)                  |

| A <sub>nv-min</sub> (dm <sup>2</sup> ) – Σε περίπτωση ποσότητας πλήρωσης ψυκτικού=3,65 kg |                                                                              |                       |                       |                       |                       |                       |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Ύψος έκλυσης (m)                                                                          | Εμβαδόν δαπέδου χώρου A (m <sup>2</sup> ) [! ΟΧΙ του χώρου A + του χώρου B!] |                       |                       |                       |                       |                       |                      |
|                                                                                           | 4,00 m <sup>2</sup>                                                          | 6,00 m <sup>2</sup>   | 8,00 m <sup>2</sup>   | 10,00 m <sup>2</sup>  | 12,00 m <sup>2</sup>  | 14,00 m <sup>2</sup>  | 16,00 m <sup>2</sup> |
| 1,66 m                                                                                    | 5,159 dm <sup>2</sup>                                                        | 3,300 dm <sup>2</sup> | 2,513 dm <sup>2</sup> | 1,788 dm <sup>2</sup> | 1,048 dm <sup>2</sup> | 0,303 dm <sup>2</sup> | (*)                  |
| 1,86 m                                                                                    | 4,450 dm <sup>2</sup>                                                        | 2,482 dm <sup>2</sup> | 1,581 dm <sup>2</sup> | 0,751 dm <sup>2</sup> | (*)                   | (*)                   | (*)                  |
| 2,06 m                                                                                    | 3,827 dm <sup>2</sup>                                                        | 1,756 dm <sup>2</sup> | 0,749 dm <sup>2</sup> | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                  |
| 2,26 m                                                                                    | 3,269 dm <sup>2</sup>                                                        | 1,100 dm <sup>2</sup> | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                  |
| 2,46 m                                                                                    | 2,766 dm <sup>2</sup>                                                        | 0,502 dm <sup>2</sup> | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                  |
| 2,66 m                                                                                    | 2,306 dm <sup>2</sup>                                                        | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                  |
| 2,86 m                                                                                    | 1,882 dm <sup>2</sup>                                                        | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                  |
| 3,06 m                                                                                    | 1,490 dm <sup>2</sup>                                                        | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                  |

| $A_{nv-min}$ (dm <sup>2</sup> ) – Σε περίπτωση ποσότητας πλήρωσης ψυκτικού=4,05 kg |                                                                              |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ύψος έκλυσης (m)                                                                   | Εμβαδόν δαπέδου χώρου A (m <sup>2</sup> ) [! ΟΧΙ του χώρου A + του χώρου B!] |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|                                                                                    | 4,00 m <sup>2</sup>                                                          | 6,00 m <sup>2</sup>   | 8,00 m <sup>2</sup>   | 10,00 m <sup>2</sup>  | 12,00 m <sup>2</sup>  | 14,00 m <sup>2</sup>  | 16,00 m <sup>2</sup>  |
| 1,66 m                                                                             | 6,132 dm <sup>2</sup>                                                        | 4,272 dm <sup>2</sup> | 3,551 dm <sup>2</sup> | 2,886 dm <sup>2</sup> | 2,198 dm <sup>2</sup> | 1,498 dm <sup>2</sup> | 0,792 dm <sup>2</sup> |
| 1,86 m                                                                             | 5,369 dm <sup>2</sup>                                                        | 3,401 dm <sup>2</sup> | 2,562 dm <sup>2</sup> | 1,789 dm <sup>2</sup> | 1,002 dm <sup>2</sup> | 0,209 dm <sup>2</sup> | (*)                   |
| 2,06 m                                                                             | 4,700 dm <sup>2</sup>                                                        | 2,629 dm <sup>2</sup> | 1,681 dm <sup>2</sup> | 0,809 dm <sup>2</sup> | (*)                   | (*)                   | (*)                   |
| 2,26 m                                                                             | 4,103 dm <sup>2</sup>                                                        | 1,934 dm <sup>2</sup> | 0,886 dm <sup>2</sup> | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                   |
| 2,46 m                                                                             | 3,565 dm <sup>2</sup>                                                        | 1,302 dm <sup>2</sup> | 0,160 dm <sup>2</sup> | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                   |
| 2,66 m                                                                             | 3,074 dm <sup>2</sup>                                                        | 0,721 dm <sup>2</sup> | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                   |
| 2,86 m                                                                             | 2,624 dm <sup>2</sup>                                                        | 0,183 dm <sup>2</sup> | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                   |
| 3,06 m                                                                             | 2,206 dm <sup>2</sup>                                                        | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                   |

## ΔΙΑΤΑΞΗ 4

Η ΔΙΑΤΑΞΗ 4 επιτρέπεται μόνο για εγκαταστάσεις σε μηχανοστάσια (δηλαδή χώρο που δεν κατοικείται ΠΟΤΕ από ανθρώπους). Για αυτή τη διάταξη δεν υπάρχουν απαιτήσεις για το ελάχιστο εμβαδόν δαπέδου, αν παράσχετε 2 ανοίγματα (ένα στο κάτω και ένα στο πάνω μέρος) ανάμεσα στον εσωτερικό και τον εξωτερικό χώρο ώστε να διασφαλίζεται ο φυσικός αερισμός. Ο χώρος πρέπει να προστατεύεται από τον παγετό.



|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b>  | Μη κατοικούμενος χώρος όπου εγκαθίσταται η εσωτερική μονάδα. Πρέπει να προστατεύεται από τον παγετό.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>a1</b> | <p><b>A<sub>nv</sub>: Κάτω άνοιγμα</b> για φυσικό αερισμό ανάμεσα στον μη κατοικούμενο και τον εξωτερικό χώρο.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Πρέπει να είναι μόνιμο άνοιγμα που δεν μπορεί να κλείσει.</li> <li>Πρέπει να βρίσκεται πάνω από το επίπεδο της γης.</li> <li>Πρέπει να βρίσκεται εξ ολοκλήρου σε απόσταση μεταξύ 0 και 300 mm από το δάπεδο του μη κατοικούμενου χώρου.</li> <li>Πρέπει να είναι <math>\geq A_{nv-min}</math> (ελάχιστο εμβαδόν κάτω ανοίγματος, όπως καθορίζεται στον παρακάτω πίνακα).</li> <li><math>\geq 50\%</math> του εμβαδού του απαιτούμενου ανοίγματος <math>A_{nv-min}</math> πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση <math>\leq 200</math> mm από το δάπεδο του μη κατοικούμενου χώρου.</li> <li>Η κάτω πλευρά του ανοίγματος πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση <math>\leq 100</math> mm από το δάπεδο του μη κατοικούμενου χώρου.</li> <li>Αν το άνοιγμα ξεκινά από το δάπεδο, το ύψος του ανοίγματος πρέπει να είναι <math>\geq 20</math> mm.</li> </ul> |
| <b>a2</b> | <p><b>Πάνω άνοιγμα</b> για φυσικό αερισμό ανάμεσα στον χώρο A και τον εξωτερικό χώρο.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Πρέπει να είναι μόνιμο άνοιγμα που δεν μπορεί να κλείσει.</li> <li>Πρέπει να είναι <math>\geq 50\%</math> του <math>A_{nv-min}</math> (ελάχιστο εμβαδόν κάτω ανοίγματος, όπως καθορίζεται στον παρακάτω πίνακα).</li> <li>Πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση <math>\geq 1,5</math> m από το δάπεδο του μη κατοικούμενου χώρου.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### **A<sub>nv-min</sub> (ελάχιστο εμβαδόν κάτω ανοίγματος για φυσικό αερισμό)**

Το ελάχιστο εμβαδόν κάτω ανοίγματος για φυσικό αερισμό ανάμεσα στον μη κατοικούμενο χώρο και τον εξωτερικό χώρο εξαρτάται από τη συνολική ποσότητα ψυκτικού στο σύστημα. Για ενδιάμεσες ποσότητες πλήρωσης ψυκτικού, χρησιμοποιήστε τη σειρά με την υψηλότερη τιμή. **Παράδειγμα:** Αν η ποσότητα πλήρωσης ψυκτικού είναι 3,5 kg, χρησιμοποιήστε τη σειρά των 3,55 kg.

| Συνολική ποσότητα πλήρωσης ψυκτικού (kg) | A <sub>nv-min</sub> (dm <sup>2</sup> ) |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 3,25 kg                                  | 9,1 dm <sup>2</sup>                    |
| 3,35 kg                                  | 9,2 dm <sup>2</sup>                    |
| 3,45 kg                                  | 9,4 dm <sup>2</sup>                    |
| 3,55 kg                                  | 9,5 dm <sup>2</sup>                    |
| 3,65 kg                                  | 9,7 dm <sup>2</sup>                    |
| 3,75 kg                                  | 9,8 dm <sup>2</sup>                    |
| 3,85 kg                                  | 9,9 dm <sup>2</sup>                    |
| 3,95 kg                                  | 10,0 dm <sup>2</sup>                   |
| 4,05 kg                                  | 10,2 dm <sup>2</sup>                   |

## 7.2 Άνοιγμα και κλείσιμο των μονάδων

### 7.2.1 Πληροφορίες για το άνοιγμα των μονάδων

Ορισμένες φορές θα χρειαστεί να ανοίξετε τη μονάδα. **Παράδειγμα:**

- Κατά τη σύνδεση της σωλήνωσης ψυκτικού
- Κατά τη σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων
- Κατά τη συντήρηση ή το σέρβις της μονάδας



#### ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

ΜΗΝ αφήνετε ποτέ τη μονάδα χωρίς επίβλεψη όταν έχει αφαιρεθεί το κάλυμμα συντήρησης.

### 7.2.2 Για να ανοίξετε την εξωτερική μονάδα




#### ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ



#### ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ


- 1 Ανοίξτε το κάλυμμα συντήρησης.





- 2** Αν είναι απαραίτητο, άνοιγμα το πλευρικό κάλυμμα. Αυτό, για παράδειγμα, είναι απαραίτητο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Κατά τη σύνδεση των σωληνώσεων ψυκτικού.
- Κατά τον έλεγχο των σωληνώσεων ψυκτικού.
- Κατά την πλήρωση με ψυκτικό.
- Κατά την ανάκτηση του ψυκτικού.




### 7.2.3 Για να αφαιρέσετε το στήριγμα μεταφοράς



#### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν η μονάδα λειτουργεί μαζί με το προσάρτημα μεταφοράς, μπορεί να προκληθεί αφύσικη δόνηση ή θόρυβος.


Το στήριγμα μεταφοράς προστατεύει τη μονάδα κατά τη μεταφορά. Πρέπει να αφαιρεθεί κατά την εγκατάσταση.



**a** Στήριγμα μεταφοράς


- 1** Ανοίξτε το κάλυμμα συντήρησης. Ανατρέξτε στην ενότητα ["7.2.2 Για να ανοίξετε την εξωτερική μονάδα"](#) [▶ 68].
- 2** Αφαιρέστε τις βίδες (5x) από το στήριγμα μεταφοράς. Αφαιρέστε το στήριγμα μεταφοράς και απορρίψτε το. Κρατήστε 4 βίδες για να συνδέσετε το τμήμα

καλύμματος συμπίεστή (ανατρέξτε στην ενότητα ["7.2.4 Για να συνδέσετε το τμήμα καλύμματος συμπίεστή"](#) [▶ 70]).




#### 7.2.4 Για να συνδέσετε το τμήμα καλύμματος συμπίεστή

Απαιτούμενο παρελκόμενο (παρέχεται με τη μονάδα):



Τμήμα καλύμματος συμπίεστή

- 1 Τοποθετήστε το τμήμα καλύμματος συμπίεστή στη θέση του. Χρησιμοποιήστε τις βίδες (4x) του στηρίγματος μεταφοράς για να το στερεώσετε (βλ. ["7.2.3 Για να αφαιρέσετε το στήριγμα μεταφοράς"](#) [▶ 69]).




#### 7.2.5 Για να κλείσετε την εξωτερική μονάδα




##### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν κλείνετε το κάλυμμα της εξωτερικής μονάδας, φροντίστε η ροπή σύσφιξης να ΜΗΝ υπερβαίνει τα 4,1 N•m.

- 1 Αν είναι απαραίτητο, κλείστε το πλευρικό κάλυμμα.




2 Κλείστε το κάλυμμα συντήρησης.



### 7.2.6 Για να ανοίξετε την εσωτερική μονάδα


#### Επισκόπηση



- a Επάνω πλαίσιο
- b Πλαίσιο χειριστηρίου
- c Κάλυμμα ηλεκτρικού πίνακα
- d Μπροστινό πλαίσιο
- e Κάλυμμα ηλεκτρικού πίνακα υψηλής τάσης

## Ανοιχτή

- 1 Αφαιρέστε το επάνω πλαίσιο.




- 2 Αφαιρέστε το πλαίσιο του χειριστηρίου. Ανοίξτε τους μεντεσέδες στο επάνω μέρος και σύρετε το επάνω πλαίσιο προς τα πάνω.




### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν αφαιρέσετε το πλαίσιο του χειριστηρίου, αποσυνδέστε επίσης τα καλώδια από το πίσω μέρος του πλαισίου του χειριστηρίου για να αποτραπεί τυχόν ζημιά.




- 3 Αφαιρέστε το κάλυμμα του ηλεκτρικού πίνακα.




- 4 Αν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε την μπροστινή πλάκα. Αυτό, για παράδειγμα, είναι απαραίτητο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- "7.2.7 Για να χαμηλώσετε τον ηλεκτρικό πίνακα" [► 73]
- "7.4.4 Για να συνδέσετε το σωλήνα αποστράγγισης στην αποστράγγιση" [► 83]
- Όταν απαιτείται πρόσβαση στον ηλεκτρικό πίνακα υψηλής τάσης



- 5 Αν χρειαστεί να αποκτήσετε πρόσβαση στα εξαρτήματα υψηλής τάσης, αφαιρέστε το κάλυμμα ηλεκτρικού πίνακα υψηλής τάσης.




### 7.2.7 Για να χαμηλώσετε τον ηλεκτρικό πίνακα


Κατά την εγκατάσταση θα χρειαστείτε πρόσβαση στο εσωτερικό της εσωτερικής μονάδας. Για να έχετε ευκολότερη πρόσβαση στο μπροστινό μέρος, αναρτήστε τον ηλεκτρικό πίνακα έξω από τη μονάδα, πάνω από το κάλυμμα του ηλεκτρικού πίνακα υψηλής τάσης.

**Προαπαιτούμενο:** Το πλαίσιο του χειριστηρίου και το μπροστινό πλαίσιο έχουν αφαιρεθεί.

- 1 Αφαιρέστε την πλάκα στερέωσης που βρίσκεται στην πάνω πλευρά της μονάδας.
- 2 Γείρετε τον ηλεκτρικό πίνακα προς τα εμπρός και σηκώστε τον προς τα πάνω για να τον αφαιρέσετε από τους μεντεσέδες.



- 3** Αναρτήστε τον ηλεκτρικό πίνακα μπροστά από το κάλυμμα του ηλεκτρικού πίνακα υψηλής τάσης. Χρησιμοποιήστε τους 2 μεντεσέδες που βρίσκονται χαμηλότερα στη μονάδα.



### 7.2.8 Για να κλείσετε την εσωτερική μονάδα

- 1** Κλείστε το κάλυμμα του ηλεκτρικού πίνακα.
- 2** Επανατοποθετήστε τον ηλεκτρικό πίνακα στη θέση του.
- 3** Επανατοποθετήστε το επάνω πλαίσιο.
- 4** Επανατοποθετήστε τα πλευρικά πλαίσια.
- 5** Επανατοποθετήστε το μπροστινό πλαίσιο.
- 6** Επανασυνδέστε τα καλώδια στο πλαίσιο του χειριστηρίου.
- 7** Επανατοποθετήστε το πλαίσιο του χειριστηρίου.



#### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν κλείνετε την εσωτερική μονάδα, φροντίστε η ροπή σύσφιγξης να ΜΗΝ υπερβαίνει τα 4,1 N•m.

## 7.3 Τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας

### 7.3.1 Πληροφορίες για την τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας

#### Χρονική στιγμή

Για να μπορέσετε να συνδέσετε τη σωλήνωση ψυκτικού και νερού, πρέπει να τοποθετήσετε την εξωτερική και την εσωτερική μονάδα.

### Τυπική ροή εργασίας

Η τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας αποτελείται κατά κανόνα από τα παρακάτω στάδια:

- 1 Παροχή της δομής της εγκατάστασης.
- 2 Εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας.
- 3 Διασφάλιση της αποστράγγισης.
- 4 Εγκατάσταση της γρίλιας εκκένωσης.
- 5 Προστασία της μονάδας από το χιόνι και τον άνεμο με τοποθέτηση ενός καλύμματος χιονιού και χωρισμάτων. Ανατρέξτε στην ενότητα "[7.1 Προετοιμασία του χώρου εγκατάστασης](#)" [► 54].

#### 7.3.2 Προφυλάξεις κατά την τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας



##### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε επίσης τις προφυλάξεις και τις απαιτήσεις που αναφέρονται στα παρακάτω κεφάλαια:

- "[2 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας](#)" [► 11]
- "[7.1 Προετοιμασία του χώρου εγκατάστασης](#)" [► 54]

#### 7.3.3 Για να διαμορφώσετε τη δομή της εγκατάστασης


Ελέγξτε την αντοχή και την ομαλότητα του εδάφους εγκατάστασης, έτσι ώστε η μονάδα να μην προκαλεί κραδασμούς ή θόρυβο κατά τη λειτουργία της.

Στερεώστε γερά τη μονάδα με τα μπουλόνια αγκύρωσης, σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα εγκατάστασης.




##### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

**Αλφάδιασμα.** Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι αλφαιδιασμένη σε όλες τις κατευθύνσεις. Συνιστάται το εξής:




Χρησιμοποιήστε 4 σετ από μπουλόνια αγκύρωσης, παξιμάδια και ροδέλες M12. Αφήστε τουλάχιστον 150 mm ελεύθερου χώρου κάτω από τη μονάδα. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα έχει τοποθετηθεί σε απόσταση τουλάχιστον 100 mm πάνω από το μέγιστο αναμενόμενο ύψος χιονόπτωσης.

### Σημεία αγκύρωσης



### Βάθρο

Κατά την εγκατάσταση σε βάθρο, να βεβαιώνετε ότι η γρίλια εκκένωσης μπορεί να τοποθετηθεί στη θέση ασφαλείας της. Ανατρέξτε στην ενότητα ["7.3.7 Για να αφαιρέσετε τη γρίλια εκκένωσης και να την τοποθετήσετε στη θέση ασφαλείας"](#) [► 81].



**a** Προσέχετε να μην καλύψετε την οπή αποστράγγισης στην κάτω πλάκα της μονάδας.

### 7.3.4 Για να εγκαταστήσετε την εξωτερική μονάδα




#### ΠΡΟΣΟΧΗ


Για να αποφύγετε πιθανό τραυματισμό, ΜΗΝ αγγίζετε την είσοδο αέρα ή τα πτερύγια αλουμινίου της μονάδας.

- 1 Μεταφέρετε τη μονάδα κρατώντας την από τις αρτάνες της και τοποθετήστε τη στη θέση εγκατάστασης.






2 Στερεώστε τη μονάδα στη θέση εγκατάστασης.



3 Αφαιρέστε τις αρτάνες (και τις βίδες) και απορρίψτε τες.



### 7.3.5 Για να διασφαλίσετε την αποστράγγιση

- Βεβαιωθείτε ότι η συμπύκνωση υγρασίας εκκενώνεται σωστά.
- Εγκαταστήστε τη μονάδα πάνω σε βάση, για να εξασφαλιστεί η σωστή αποστράγγιση και να αποφευχθεί η συσσώρευση πάγου.
- Προετοιμάστε ένα κανάλι εκκένωσης γύρω από τη βάση που θα αποστραγγίζει τα απόνερα μακριά από τη μονάδα.

- Αποφύγετε την εκροή του νερού αποστράγγισης σε πεζοδρόμια, για να ΜΗΝ υπάρχει κίνδυνος γλιστρήματος, όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από το μηδέν.
- Εάν εγκαταστήσετε τη μονάδα σε πλαίσιο, εγκαταστήστε μια αδιάβροχη πλάκα σε απόσταση έως 150 mm από το κάτω μέρος της μονάδας, για να αποτρέψετε την εισχώρηση νερού στη μονάδα και τη στάλαξη του νερού αποστράγγισης (βλ. την παρακάτω εικόνα).



### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν η εγκατάσταση της μονάδας πραγματοποιείται σε περιοχή με ψυχρό κλίμα, λάβετε τα κατάλληλα μέτρα ώστε το παγωμένο συμπύκνωμα να μην επηρεάσει αρνητικά τη μονάδα ή τον χώρο γύρω από αυτήν. Συνιστούμε τα εξής:

- Αν απαιτείται εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης: Αποτρέψτε το πάγωμα του συμπυκνώματος στον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης με θερμαντήρα εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης με θερμοστάτη του εμπορίου (εξωτερική τροφοδοσία). Μονώστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης.
- Αν δεν απαιτείται εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης: Βεβαιωθείτε ότι το συμπύκνωμα που αποστραγγίζεται από τη μονάδα και παγώνει δεν προκαλεί φθορές στον χώρο γύρω από τη μονάδα και δεν δημιουργεί ολισθηρές επιφάνειες πάγου.


⇒ Και στις δύο περιπτώσεις, πρέπει να τοποθετηθεί η τάπα αποστράγγισης.




### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αφήστε τουλάχιστον 150 mm ελεύθερου χώρου κάτω από τη μονάδα. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα έχει τοποθετηθεί σε απόσταση τουλάχιστον 100 mm πάνω από το αναμενόμενο ύψος χιονόπτωσης.

Χρησιμοποιήστε την τάπα αποστράγγισης (με στεγανοποιητικό δακτύλιο) για αποστράγγιση.





- a Οπή αποστράγγισης
- b Στεγανοποιητικός δακτύλιος (παρέχεται ως παρελκόμενο)
- c Τάπα αποστράγγισης (παρέχεται ως παρελκόμενο)



#### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

**Στεγανοποιητικός δακτύλιος.** Φροντίστε να εγκαταστήσετε σωστά τον στεγανοποιητικό δακτύλιο για την αποφυγή διαρροών.

### 7.3.6 Για να τοποθετήσετε τη γρίλια εκκένωσης




#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


**Ηλεκτρική καλωδίωση.** Πριν από την εγκατάσταση της γρίλιας εκκένωσης, συνδέστε τα ηλεκτρικά καλώδια.

#### Εγκαταστήστε το κάτω τμήμα της γρίλιας εκκένωσης

- 1 Τοποθετήστε τα άγκιστρα.
- 2 Τοποθετήστε τα μπουλόνια στρογγυλής κεφαλής.



- 3 Βιδώστε τις 2 κάτω βίδες.




**Εγκαταστήστε το πάνω τμήμα της γρίλιας εκκένωσης**




**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

**Δονήσεις.** Είναι σημαντικό το πάνω τμήμα της γρίλιας εκκένωσης να εφαρμοστεί άψογα στο κάτω για αποτροπή τυχόν δονήσεων.


- 4 Ευθυγραμμίστε και προσαρτήστε την αριστερή πλευρά.
- 5 Ευθυγραμμίστε και προσαρτήστε το μεσαίο τμήμα.
- 6 Ευθυγραμμίστε και προσαρτήστε τη δεξιά πλευρά.



- 7 Τοποθετήστε τα άγκιστρα.
- 8 Τοποθετήστε τα μπουλόνια στρογγυλής κεφαλής.



- 9 Βιδώστε τις υπόλοιπες 6 βίδες.




## 7.3.7 Για να αφαιρέσετε τη γρίλια εκκένωσης και να την τοποθετήσετε στη θέση ασφαλείας

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**


**Περιστρεφόμενος ανεμιστήρας.** Πριν από την ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ή την εκτέλεση εργασιών σέρβις στην εξωτερική μονάδα, βεβαιωθείτε ότι η γρίλια εκκένωσης καλύπτει τον ανεμιστήρα για λόγους προστασίας από έναν περιστρεφόμενο ανεμιστήρα. Ανατρέξτε στα εξής:

- "7.3.6 Για να τοποθετήσετε τη γρίλια εκκένωσης" [▶ 79]
- "7.3.7 Για να αφαιρέσετε τη γρίλια εκκένωσης και να την τοποθετήσετε στη θέση ασφαλείας" [▶ 81]


- 1 Αφαιρέστε το πάνω τμήμα της γρίλιας εκκένωσης.




- 2 Αφαιρέστε το κάτω τμήμα της γρίλιας εκκένωσης.




- 3 Περιστρέψτε το κάτω τμήμα της γρίλιας εκκένωσης.



- 4 Ευθυγραμμίστε το μπουλόνι στρογγυλής κεφαλής και το άγκιστρο στη γρίλια με τα αντίστοιχα εξαρτήματα στη μονάδα.



- 5 Τοποθετήστε το άγκιστρο.
- 6 Τοποθετήστε το μπουλόνι στρογγυλής κεφαλής.



## 7.4 Τοποθέτηση της εσωτερικής μονάδας

### 7.4.1 Πληροφορίες για την τοποθέτηση της εσωτερικής μονάδας

#### Χρονική στιγμή

Για να μπορέσετε να συνδέσετε τη σωλήνωση ψυκτικού και νερού, πρέπει να τοποθετήσετε την εξωτερική και την εσωτερική μονάδα.

#### Τυπική ροή εργασίας

Τυπικά, η τοποθέτηση της εσωτερικής μονάδας αποτελείται από τα παρακάτω στάδια:

- 1 Εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας.
- 2 Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης στην αποστράγγιση.

### 7.4.2 Προφυλάξεις κατά την τοποθέτηση της εσωτερικής μονάδας





#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε επίσης τις προφυλάξεις και τις απαιτήσεις που αναφέρονται στα παρακάτω κεφάλαια:

- "2 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας" [► 11]
- "7.1 Προετοιμασία του χώρου εγκατάστασης" [► 54]

## 7.4.3 Για να εγκαταστήσετε την εσωτερική μονάδα

- 1 Ανασηκώστε την εσωτερική μονάδα από την παλέτα και τοποθετήστε τη στο δάπεδο. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα "[4.2.3 Για το χειρισμό της εσωτερικής μονάδας](#)" [▶ 29].
- 2 Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης στην αποστράγγιση. Ανατρέξτε στην ενότητα "[7.4.4 Για να συνδέσετε το σωλήνα αποστράγγισης στην αποστράγγιση](#)" [▶ 83].
- 3 Σύρετε την εσωτερική μονάδα στη θέση της.
- 4 Προσαρμόστε το ύψος των ρυθμιζόμενων πελμάτων, για να εξισορροπήσετε τις ανωμαλίες του δαπέδου. Η μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση είναι 1°.



## 7.4.4 Για να συνδέσετε το σωλήνα αποστράγγισης στην αποστράγγιση


Το νερό που εξέρχεται από την ανακουφιστική βαλβίδα συλλέγεται στο δοχείο αποστράγγισης. Το δοχείο αποστράγγισης συνδέεται σε έναν εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης στο εσωτερικό της μονάδας. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης σε ένα κατάλληλο σημείο αποχέτευσης σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Μπορείτε να δρομολογήσετε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης από το αριστερό ή το δεξιό πλαίσιο.

**Προαπαιτούμενο:** Το πλαίσιο του χειριστηρίου και το μπροστινό πλαίσιο έχουν αφαιρεθεί.


- 1 Αφαιρέστε ένα από τα πλευρικά πλαίσια.
- 2 Κόψτε την ελαστική ροδέλα.
- 3 Τραβήξτε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης από την οπή.
- 4 Τοποθετήστε ξανά το πλευρικό πλαίσιο. Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η ροή νερού μέσα από το σωλήνα αποστράγγισης.

Συνιστάται η χρήση ενδιάμεσης χοάνης για τη συλλογή του νερού.

**Επιλογή 1: Από την αριστερή πλευρά του πλαισίου**



**Επιλογή 2: Από τη δεξιά πλευρά του πλαισίου**





## 8 Εγκατάσταση σωληνώσεων



### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η μονάδα είναι μοντέλο θέρμανσης μόνο. Επομένως, ΔΕΝ ισχύει καμία από τις αναφορές στην ψύξη στο παρόν έγγραφο.

### Σε αυτό το κεφάλαιο

|       |                                                                |     |
|-------|----------------------------------------------------------------|-----|
| 8.1   | Προετοιμασία των σωληνώσεων ψυκτικού .....                     | 85  |
| 8.1.1 | Απαιτήσεις σωληνώσεων ψυκτικού .....                           | 85  |
| 8.1.2 | Μόνωση σωληνώσεων ψυκτικού μέσου .....                         | 86  |
| 8.2   | Σύνδεση της σωλήνωσης ψυκτικού .....                           | 86  |
| 8.2.1 | Σχετικά με τη σύνδεση της σωλήνωσης ψυκτικού .....             | 87  |
| 8.2.2 | Προφυλάξεις κατά τη σύνδεση της σωλήνωσης ψυκτικού .....       | 87  |
| 8.2.3 | Οδηγίες κατά τη σύνδεση της σωλήνωσης ψυκτικού .....           | 88  |
| 8.2.4 | Οδηγίες κάμψης σωλήνων .....                                   | 89  |
| 8.2.5 | Για την εκκείλωση του άκρου του σωλήνα .....                   | 89  |
| 8.2.6 | Χαλκοσυγκόλληση του άκρου του σωλήνα .....                     | 90  |
| 8.2.7 | Χρήση της βαλβίδας διακοπής και της θύρας συντήρησης .....     | 90  |
| 8.2.8 | Σύνδεση της σωλήνωσης ψυκτικού με την εξωτερική μονάδα .....   | 92  |
| 8.2.9 | Σύνδεση της μονάδας ψυκτικού μέσου στην εσωτερική μονάδα ..... | 94  |
| 8.3   | Έλεγχος των σωληνώσεων ψυκτικού .....                          | 94  |
| 8.3.1 | Πληροφορίες για τον έλεγχο των σωληνώσεων ψυκτικού .....       | 94  |
| 8.3.2 | Προφυλάξεις κατά τον έλεγχο της σωλήνωσης ψυκτικού .....       | 95  |
| 8.3.3 | Έλεγχος της σωλήνωσης ψυκτικού: Διαμόρφωση .....               | 95  |
| 8.3.4 | Για να ελέγξετε για διαρροές .....                             | 95  |
| 8.3.5 | Για να εκτελέσετε αφύγρανσης κενού .....                       | 96  |
| 8.4   | Πλήρωση ψυκτικού .....                                         | 97  |
| 8.4.1 | Πληροφορίες για την πλήρωση με ψυκτικό .....                   | 97  |
| 8.4.2 | Προφυλάξεις κατά την πλήρωση ψυκτικού .....                    | 99  |
| 8.4.3 | Πλήρωση επιπρόσθετου ψυκτικού .....                            | 99  |
| 8.4.4 | Πλήρης επαναπλήρωση ψυκτικού .....                             | 100 |
| 8.4.5 | Τοποθέτηση της ετικέτας φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου .....    | 101 |
| 8.5   | Προετοιμασία των σωληνώσεων νερού .....                        | 101 |
| 8.5.1 | Απαιτήσεις κυκλώματος νερού .....                              | 101 |
| 8.5.2 | Τύπος υπολογισμού της προπίεσης του δοχείου διαστολής .....    | 104 |
| 8.5.3 | Για να ελέγξετε τον όγκο και την παροχή του νερού .....        | 104 |
| 8.5.4 | Αλλαγή της προπίεσης του δοχείου διαστολής .....               | 107 |
| 8.5.5 | Για να ελέγξετε τον όγκο του νερού: Παραδείγματα .....         | 107 |
| 8.6   | Σύνδεση των σωλήνων νερού .....                                | 108 |
| 8.6.1 | Πληροφορίες για τη σύνδεση των σωληνώσεων νερού .....          | 108 |
| 8.6.2 | Προφυλάξεις κατά τη σύνδεση των σωλήνων νερού .....            | 108 |
| 8.6.3 | Για να συνδέσετε τους σωλήνες νερού .....                      | 108 |
| 8.6.4 | Για να συνδέσετε τις σωληνώσεις ανακυκλοφορίας .....           | 111 |
| 8.6.5 | Για να πληρώσετε το κύκλωμα νερού .....                        | 112 |
| 8.6.6 | Για να πληρώσετε το δοχείο ζεστού νερού χρήσης .....           | 112 |
| 8.6.7 | Για να μονώσετε τους σωλήνες νερού .....                       | 112 |

### 8.1 Προετοιμασία των σωληνώσεων ψυκτικού

#### 8.1.1 Απαιτήσεις σωληνώσεων ψυκτικού



### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε επίσης τις προφυλάξεις και τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην ενότητα "2 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας" [► 11].

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα "7.1.4 Ειδικές απαιτήσεις για μονάδες R32" [► 59] για τις επιπλέον απαιτήσεις.

- **Μήκος σωλήνων:** Ανατρέξτε στην ενότητα "7.1.3 Απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης για την εσωτερική μονάδα" [► 57].

- **Υλικό σωληνώσεων:** αποξειδωμένος χαλκός με φωσφορικό οξύ χωρίς ενώσεις
- **Συνδέσεις σωλήνων:** Επιτρέπονται μόνο συνδέσεις με ρακόρ και χαλκοσυγκόλληση. Η εσωτερική και η εξωτερική μονάδα έχουν συνδέσεις με ρακόρ. Ενώστε και τα δύο άκρα χωρίς χαλκοσυγκόλληση. Αν χρειάζεται χαλκοσυγκόλληση, λάβετε υπόψη τις οδηγίες στον οδηγό αναφοράς εγκαταστάτη.
- **Συνδέσεις εκχείλωσης:** Χρησιμοποιείτε μόνο ανοπτημένο υλικό.
- **Διάμετρος σωλήνωσης:**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Σωληνώσεις υγρού  | Ø6,4 mm (1/4")  |
| Σωληνώσεις αερίου | Ø15,9 mm (5/8") |

- **Βαθμός σκληρότητας και πάχος σωληνώσεων:**


| Εξωτερική διάμετρος (Ø) | Διαβάθμιση θερμικής σκλήρυνσης | Πάχος (t) <sup>(a)</sup> |                                                                                     |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 6,4 mm (1/4")           | Ανοπτημένο (O)                 | ≥0,8 mm                  |  |
| 15,9 mm (5/8")          | Ανοπτημένο (O)                 | ≥1,0 mm                  |                                                                                     |

<sup>(a)</sup> Ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία και τη μέγιστη πίεση λειτουργίας της μονάδας (δείτε "PS High" στην πινακίδα στοιχείων της μονάδας), ίσως απαιτείται μεγαλύτερο πάχος σωληνώσεως.

### 8.1.2 Μόνωση σωληνώσεων ψυκτικού μέσου

- Χρησιμοποιήστε αφρό πολυαιθυλενίου ως μονωτικό υλικό:
  - με ταχύτητα μεταφοράς θερμότητας μεταξύ 0,041 και 0,052 W/mK (0,035 και 0,045 kcal/mh°C)
  - με αντοχή στη θερμότητα τουλάχιστον 120°C
- Πάχος μόνωσης:

| Εξωτερική διάμετρος σωλήνων (Ø <sub>p</sub> ) | Εσωτερική διάμετρος μόνωσης (Ø <sub>i</sub> ) | Πάχος μόνωσης (t) |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| 6,4 mm (1/4")                                 | 8~10 mm                                       | 10 mm             |
| 15,9 mm (5/8")                                | 16~20 mm                                      | 13 mm             |



Εάν η θερμοκρασία είναι υψηλότερη από 30°C και η σχετική υγρασία είναι υψηλότερη από 80%, το πάχος των μονωτικών υλικών πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 mm ώστε να αποτρέπεται η συμπύκνωση στην επιφάνεια της μόνωσης.

## 8.2 Σύνδεση της σωληνώσεως ψυκτικού



### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

**Δονήσεις.** Για να αποτρέψετε τις δονήσεις των σωληνώσεων ψυκτικού κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, σταθεροποιήστε τις σωληνώσεις ανάμεσα στην εξωτερική και εσωτερική μονάδα.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

**Δονήσεις.** Για αποτροπή του θορύβου από τις δονήσεις της ελαστικής ροδέλας κατά τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι η ελαστική ροδέλα δεν παραμορφώνεται από τις σωληνώσεις ψυκτικού. Συνδέστε τις σωληνώσεις ψυκτικού στην εξωτερική μονάδα όσο πιο ευθεία γίνεται. Αν είναι απαραίτητο, βεβαιωθείτε ότι οι γωνίες των σωληνώσεων δεν βρίσκονται κοντά στην ελαστική ροδέλα.

## 8.2.1 Σχετικά με τη σύνδεση της σωλήνωσης ψυκτικού

**Πριν από τη σύνδεση της σωλήνωσης ψυκτικού**

Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί η εξωτερική και η εσωτερική μονάδα.

**Τυπική ροή εργασίας**

Για τη σύνδεση της σωλήνωσης ψυκτικού απαιτείται:

- Η σύνδεση της σωλήνωσης ψυκτικού στην εξωτερική μονάδα
- Η σύνδεση της σωλήνωσης ψυκτικού στην εσωτερική μονάδα
- Μόνωση της σωλήνωσης ψυκτικού
- Να έχετε υπόψη σας τις οδηγίες για:
  - Την κάμψη των σωλήνων
  - Την εκχείλωση των άκρων του σωλήνα
  - Τη χαλκοσυγκόλληση
  - Τη χρήση των βαλβίδων διακοπής

## 8.2.2 Προφυλάξεις κατά τη σύνδεση της σωλήνωσης ψυκτικού

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Διαβάστε επίσης τις προφυλάξεις και τις απαιτήσεις στα ακόλουθα κεφάλαια:

- "2 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας" [► 11]
- "8.1 Προετοιμασία των σωληνώσεων ψυκτικού" [► 85]


**ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ****ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε ορυκτέλαιο σε τμήματα που έχουν προσαρμοστεί.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε ξανά τις σωληνώσεις προηγούμενων εγκαταστάσεων.
- ΠΟΤΕ μην εγκαθιστάτε αφυγραντήρα στη μονάδα R32, ώστε να μη μειωθεί η διάρκεια ζωής της. Το υλικό αφύγρυνσης ενδέχεται να αποσυντεθεί και να προκαλέσει βλάβη στο σύστημα.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Προσέξτε τα παρακάτω στη σωλήνωση ψυκτικού:

- Αποφύγετε την πρόσμιξη με οτιδήποτε (πχ. αέρα) εκτός από το καθορισμένο ψυκτικό μέσο στον κύκλο του ψυκτικού.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά R32 για την πλήρωση ψυκτικού.
- Βεβαιωθείτε ότι τα εργαλεία εγκατάστασης (πχ. σερτ μανομέτρων) χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για εγκαταστάσεις R32 ώστε να αντέχουν στην πίεση και να αποτρέπεται η πρόσμιξη ξένων υλικών (πχ. ορυκτέλαια και υγρασία) στο σύστημα.
- Τοποθετείτε τις σωληνώσεις με τρόπο ώστε να ΜΗΝ ασκείται μηχανική πίεση στην εκχέλιωση.
- ΜΗΝ αφήνετε τους σωλήνες χωρίς επιτήρηση στον χώρο εγκατάστασης. Αν η εγκατάσταση ΔΕΝ γίνει μέσα σε 1 ημέρα, προστατεύστε τη σωλήνωση σύμφωνα με όσα περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα για να αποτρέψετε την εισχώρηση ρύπων, υγρών ή σκόνης στη σωλήνωση.
- Προσέξτε πολύ όταν περνάτε χαλκοσωλήνες μέσα από τοίχους (δείτε την εικόνα παρακάτω).



| Μονάδα           | Περίοδος εγκατάστασης         | Μέθοδος προστασίας                       |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| Εξωτερική μονάδα | >1 μήνας                      | Στερεώστε τον σωλήνα                     |
|                  | <1 μήνας                      | Στερεώστε ή τυλίξτε με ταινία τον σωλήνα |
| Εσωτερική μονάδα | Ανεξαρτήτως χρονικής περιόδου |                                          |

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

ΜΗΝ ανοίγετε τη βαλβίδα διακοπής ψυκτικού προτού ελέγξετε τις σωληνώσεις ψυκτικού. Εάν χρειάζεται να προσθέσετε ψυκτικό, συνιστάται να ανοίξετε τη βαλβίδα διακοπής ψυκτικού μετά από την πλήρωση.


### 8.2.3 Οδηγίες κατά τη σύνδεση της σωλήνωσης ψυκτικού

Λάβετε υπόψη σας τις παρακάτω οδηγίες κατά τη σύνδεση των σωλήνων:

- Επικαλύψτε με λάδι αιθέρα ή εστέρα την εσωτερική επιφάνεια του εκχειλωμένου τμήματος κατά τη σύνδεση με ένα ρακόρ εκχέλιωσης. Σφίξτε το ρακόρ με το χέρι κατά 3 ή 4 στροφές, προτού το σφίξετε γερά.



- Χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΑ 2 κλειδιά μαζί όταν χαλαρώνετε ένα ρακόρ εκχέλιωσης.
- Όταν συνδέετε τις σωληνώσεις, να χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΑ ένα κλειδί σε συνδυασμό με ένα ροπόκλειδο, για να σφίξετε το ρακόρ εκχέλιωσης. Αυτό θα αποτρέψει το ράγισμα του ρακόρ και τυχόν διαρροές.



- a Ροπόκλειδο  
b Γαλλικό κλειδί  
c Σύνδεσμος σωλήνωσης  
d Ρακόρ εκχέιλωσης

| Μέγεθος σωλήνωσης (mm) | Ροπή σύσφιγξης (N•m) | Διαστάσεις εκχέιλωσης (A) (mm) | Σχήμα εκχέιλωσης (mm) |
|------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Ø6,4                   | 11~14                | 8,7~9,1                        |                       |
| Ø15,9                  | 62~75                | 19,3~19,7                      |                       |

#### 8.2.4 Οδηγίες κάμψης σωλήνων

Χρησιμοποιήστε εργαλείο κάμψης σωλήνων. Όλες οι κάμψεις των σωλήνων πρέπει να είναι όσο πιο ομαλές γίνεται (η ακτίνα κάμψης θα πρέπει να είναι 30~40 mm ή μεγαλύτερη).


#### 8.2.5 Για την εκχέιλωση του άκρο του σωλήνα



##### ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η εσφαλμένη εκχέιλωση ενδέχεται να προκαλέσει διαρροή ψυκτικού αερίου.
- Μην επαναχρησιμοποιείτε τα εκχέιλωμένα τμήματα. Χρησιμοποιήστε νέα εκχέιλωμένα τμήματα, για να αποτρέψετε τη διαρροή ψυκτικού αερίου.
- Χρησιμοποιήστε τα ρακόρ εκχέιλωσης που παρέχονται με τη μονάδα. Η χρήση διαφορετικών ρακόρ εκχέιλωσης μπορεί να προκαλέσει διαρροή του ψυκτικού αερίου.

- 1 Κόψτε το άκρο του σωλήνα με έναν κόφτη σωλήνων.
- 2 Αφαιρέστε τα γρέζια με την κομμένη επιφάνεια στραμμένη προς τα κάτω έτσι ώστε τα κομμάτια να ΜΗΝ εισέλθουν στο σωλήνα.




- a Κόψτε ακριβώς σε ορθή γωνία.  
b Αφαιρέστε τις προεξοχές.

- 3 Αφαιρέστε το ρακόρ εκχέιλωσης από τη βαλβίδα διακοπής και βάλτε το στο σωλήνα.
- 4 Εκχέιλωστε το σωλήνα. Τοποθετήστε ακριβώς στη θέση που φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα.



|   | Εργαλείο εκχείλωσης για R32 (τύπος συμπλέκτη) | Σύνηθες εργαλείο προσαρμογής |                               |
|---|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |                                               | Με συμπλέκτη (τύπου Ridgid)  | Με πεταλούδα (τύπου Imperial) |
| A | 0~0,5 mm                                      | 1,0~1,5 mm                   | 1,5~2,0 mm                    |

5 Βεβαιωθείτε ότι η εκχείλωση πραγματοποιήθηκε σωστά.




- a Η εσωτερική επιφάνεια της εκχείλωσης ΠΡΕΠΕΙ να είναι άψογη.
- b Το άκρο του σωλήνα ΠΡΕΠΕΙ να έχει εκχείλωθεί ομοιόμορφα σε τέλειο κύκλο.
- c Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί το ρακόρ εκχείλωσης.

### 8.2.6 Χαλκοσυγκόλληση του άκρου του σωλήνα

Η εσωτερική και η εξωτερική μονάδα έχουν συνδέσεις εκχείλωσης. Ενώστε και τα δύο άκρα χωρίς χαλκοσυγκόλληση. Αν χρειάζεται χαλκοσυγκόλληση, λάβετε υπόψη σας τα εξής:

- Κατά τη διάρκεια της χαλκοσυγκόλλησης, ψύξτε με άζωτο προκειμένου να αποτρέψετε την επικάλυψη μεγάλων ποσοτήτων οξειδίων στο εσωτερικό της σωληνώσης. Αυτές οι επικαθίσεις έχουν αρνητικές επιπτώσεις για τις βαλβίδες και τους συμπιεστές στο σύστημα ψύξης και εμποδίζουν τη σωστή λειτουργία.
- Ρυθμίστε την πίεση του αζώτου στα 20 kPa (0,2 bar) (αρκετή ώστε να τη νιώθετε στο δέρμα) με μια βαλβίδα μείωσης πίεσης.



- a Σωλήνωση ψυκτικού
- b Σημείο προς χαλκοσυγκόλληση
- c Τοποθέτηση ταινίας
- d Χειροκίνητη βαλβίδα
- e Βαλβίδα μείωσης πίεσης
- f Άζωτο

- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αντιοξειδωτικά κατά τη χαλκοσυγκόλληση ενώσεων σωληνίων. Υπολείμματα ενδέχεται να φράξουν τους σωλήνες και να προκαλέσουν βλάβη στον εξοπλισμό.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε συλλίπασμα κατά τη συγκόλληση χάλκινων σωληνώσεων ψυκτικού. Χρησιμοποιήστε κράμα φωσφορούχου χαλκού (BCuP) πλήρωσης που ΔΕΝ απαιτεί συλλίπασμα.

Το συλλίπασμα είναι ιδιαίτερα επιβλαβές για τα συστήματα σωληνώσεων ψυκτικού. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιηθεί συλλίπασμα με βάση το χλώριο, θα προκληθεί διάβρωση των σωληνώσεων ή ειδικότερα αν το καθαριστικό περιέχει φθόριο, θα αλλοιώσει το ψυκτικό λάδι.


- Να προστατεύετε ΠΑΝΤΑ τις γύρω επιφάνειες (π.χ. Μονωτικό αφρό) έναντι θερμότητα κατά τη χαλκοσυγκόλληση.

### 8.2.7 Χρήση της βαλβίδας διακοπής και της θύρας συντήρησης

#### Χειρισμός της βαλβίδας διακοπής


Λάβετε υπόψη τις παρακάτω οδηγίες:

- Οι βαλβίδες διακοπής είναι κλειστές από εργοστασιακή προεπιλογή.
- Το σχήμα που ακολουθεί, παρουσιάζει τα εξαρτήματα της βαλβίδας διακοπής που απαιτούνται κατά τον χειρισμό της βαλβίδας.




- a Θυρίδα συντήρησης και κάλυμμα θυρίδας συντήρησης
- b Στέλεχος βαλβίδας
- c Σύνδεση σωλήνωσης εγκατάστασης
- d Καπάκι στελέχους

- Κρατήστε και τις δύο βαλβίδες διακοπής ανοιχτές κατά τη λειτουργία.
- ΜΗΝ ασκείτε υπερβολική δύναμη στο στέλεχος της βαλβίδας. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει θραύση του σώματος της βαλβίδας.
- Ασφαλίζετε ΠΑΝΤΑ τη βαλβίδα διακοπής με κλειδί και, στη συνέχεια, χαλαρώνετε ή σφίγγετε το ρακόρ εκχείλωσης με ροπόκλειδο. ΜΗΝ τοποθετείτε το κλειδί επάνω στο πώμα του στελέχους, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει διαρροή ψυκτικού.



- a Γαλλικό κλειδί
- b Ροπόκλειδο


- Όταν αναμένεται ότι η πίεση λειτουργίας θα είναι χαμηλή (π.χ., όταν πρόκειται να ενεργοποιηθεί η λειτουργία ψύξης ενώ η εξωτερική θερμοκρασία του αέρα είναι χαμηλή), σφραγίστε επαρκώς το ρακόρ εκχείλωσης στη βαλβίδα διακοπής της γραμμής αερίου με σιλικόνη για την αποτροπή σχηματισμού πάγου.



■ Στεγανοποιητικό σιλικόνης, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κενό.

### Για να ανοίξετε/κλείσετε τη βάνα διακοπής

- 1 Αφαιρέστε το κάλυμμα της βαλβίδας διακοπής.
- 2 Εισαγάγετε ένα εξαγωνικό κλειδί (πλευρά υγρού: 4 mm, πλευρά αερίου: 4 mm) μέσα στο στέλεχος της βαλβίδας και στρέψτε το στέλεχος της βαλβίδας:




Αριστερόστροφα για άνοιγμα  
Δεξιόστροφα για κλείσιμο

- 3 Όταν ΔΕΝ μπορείτε να στρέψετε πλέον τη βαλβίδα διακοπής, σταματήστε.
- 4 Τοποθετήστε το κάλυμμα της βαλβίδας διακοπής.

**Αποτέλεσμα:** Τώρα, η βαλβίδα είναι ανοιχτή/κλειστή.

**Για να χειριστείτε το πώμα του στελέχους**

- Το πώμα του στελέχους είναι σφραγισμένο στα σημεία που υποδεικνύει το βέλος. ΜΗΝ το καταστρέψετε.



- Μετά τον χειρισμό της βαλβίδας διακοπής, σφίξτε το πώμα του στελέχους και ελέγξτε για διαρροές ψυκτικού.

| Προϊόν                        | Ροπή σύσφιξης (N·m) |
|-------------------------------|---------------------|
| Πώμα στελέχους, πλευρά υγρού  | 13,5~16,5           |
| Πώμα στελέχους, πλευρά αερίου | 22,5~27,5           |


**Για να χειριστείτε το πώμα σέρβις**

- Χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΑ σωλήνα πλήρωσης εξοπλισμένο με πείρο εκτόνωσης της βαλβίδας, καθώς η θύρα συντήρησης είναι βαλβίδα τύπου Schrader.
- Μετά τον χειρισμό της θύρας συντήρησης, σφίξτε το πώμα της θύρας συντήρησης και ελέγξτε για διαρροές ψυκτικού.

| Στοιχείο              | Ροπή σύσφιξης (N·m) |
|-----------------------|---------------------|
| Πώμα θύρας συντήρησης | 11,5~13,9           |


**8.2.8 Σύνδεση της σωλήνωσης ψυκτικού με την εξωτερική μονάδα**

- Μήκος σωλήνωσης.** Διατηρήστε την τοπική σωλήνωση όσο πιο κοντή γίνεται.
  - Προστασία σωλήνωσης.** Προστατέψτε την τοπική σωλήνωση από φυσικές ζημιές.
- Ανοίξτε την εξωτερική μονάδα ακολουθώντας τα βήματα 1 και 2 ("[7.2.2 Για να ανοίξετε την εξωτερική μονάδα](#)" [▶ 68]).
  - Αφαιρέστε την εξωτερική πλευρά της ελαστικής ροδέλας.

**3 Κάντε τα εξής:**


- Συνδέστε τον σωλήνα υγρού (a) στη βαλβίδα διακοπής υγρού.
- Συνδέστε τον σωλήνα αερίου (b) στη βαλβίδα διακοπής αερίου.





**4** Κάντε τα εξής:

- Μονώστε τις σωληνώσεις υγρού (a) και τις σωληνώσεις αερίου (b). Επίσης, στο εσωτερικό της εξωτερικής μονάδας.
- Τυλίξτε θερμομονωτικό υλικό γύρω από τις καμπύλες και κατόπιν καλύψτε το με ταινία βινυλίου (c).
- Βεβαιωθείτε ότι οι σωληνώσεις στον χώρο εγκατάστασης δεν έρχονται σε επαφή με τμήματα του συμπιεστή.
- Στεγανοποιήστε τα άκρα της μόνωσης (στεγανοποιητικό κ.λπ.) (d).




- 5** Αν η εξωτερική μονάδα έχει τοποθετηθεί πάνω από την εσωτερική μονάδα, καλύψτε τις βαλβίδες διακοπής (e, βλ. παραπάνω) με στεγανοποιητικό υλικό, για να αποτρέψετε τη μετακίνηση συμπυκνωμένου νερού από τις βαλβίδες διακοπής στην εσωτερική μονάδα.



**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Οποιαδήποτε εκτεθειμένη σωλήνωση μπορεί να προκαλέσει συμπύκνωση.

- 6** Επανατοποθετήστε την εξωτερική πλευρά της ελαστικής ροδέας.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**


Παρέχετε επαρκή μέτρα για να αποτρέψετε τη χρήση της μονάδας ως καταφύγιο από μικρά ζώα. Τα μικρά ζώα που έρχονται σε επαφή με ηλεκτρικά μέρη μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργίες, καπνό ή φωτιά.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ανοίξει τις βαλβίδες διακοπής μετά την εγκατάσταση της σωλήνωσης ψυκτικού και την αφύγρανση κενού. Η λειτουργία του συστήματος με κλειστές τις βαλβίδες διακοπής μπορεί οδηγήσει σε καταστροφή του συμπιεστή.

## 8.2.9 Σύνδεση της μονάδας ψυκτικού μέσου στην εσωτερική μονάδα

- 1 Συνδέστε τη βαλβίδα διακοπής υγρού από την εξωτερική μονάδα στη σύνδεση του ψυκτικού υγρού της εσωτερικής μονάδας.



- a Σύνδεση ψυκτικού υγρού  
b Σύνδεση ψυκτικού αερίου

- 2 Συνδέστε τη βαλβίδα διακοπής αερίου από την εξωτερική μονάδα στη σύνδεση του ψυκτικού αερίου της εσωτερικής μονάδας.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Συνιστάται οι σωληνώσεις ψυκτικού ανάμεσα στην εσωτερική και την εξωτερική μονάδα να εγκατασταθούν σε αγωγούς ή να καλυφθούν με ταινία φινιρίσματος.

## 8.3 Έλεγχος των σωληνώσεων ψυκτικού

## 8.3.1 Πληροφορίες για τον έλεγχο των σωληνώσεων ψυκτικού

Η **εσωτερική** σωλήνωση ψυκτικού της εξωτερικής μονάδας έχει ελεγχθεί εργοστασιακά για διαρροές. Χρειάζεται να ελέγξετε μόνο την **εξωτερική** σωλήνωση ψυκτικού της εξωτερικής μονάδας.

**Πριν από τον έλεγχο της σωλήνωσης ψυκτικού**

Βεβαιωθείτε ότι η σωλήνωση ψυκτικού έχει συνδεθεί μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας.

**Τυπική ροή εργασίας**

Ο έλεγχος της σωλήνωσης ψυκτικού συνήθως περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

- 1 Τον έλεγχο για διαρροές στη σωλήνωση ψυκτικού.
- 2 Την εκτέλεση αφύγρανσης κενού ώστε να αφαιρεθεί όλη η υγρασία, ο αέρας ή το άζωτο από τη σωλήνωση ψυκτικού.

Σε περίπτωση εμφάνισης υγρασίας στη σωλήνωση ψυκτικού (για παράδειγμα από νερό που μπορεί να έχει εισέλθει στη σωλήνωση), αρχικά ακολουθήστε τη διαδικασία αφύγρανσης κενού που περιγράφεται παρακάτω μέχρι να αφαιρεθεί όλη η υγρασία.

## 8.3.2 Προφυλάξεις κατά τον έλεγχο της σωλήνωσης ψυκτικού

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Διαβάστε επίσης τις προφυλάξεις και τις απαιτήσεις στα ακόλουθα κεφάλαια:

- "2 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας" [► 11]
- "8.1 Προετοιμασία των σωληνώσεων ψυκτικού" [► 85]

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Χρησιμοποιήστε μια αντλία κενού 2 σταδίων με βαλβίδα αντεπιστροφής, η οποία μπορεί να εκκενώσει με πιεζομετρική πίεση  $-100,7 \text{ kPa}$  ( $-1,007 \text{ bar}$ ) (5 Torr απόλυτη). Βεβαιωθείτε ότι η ροή του λαδιού της αντλίας δεν αντιστρέφεται προς το σύστημα, όταν η αντλία δεν λειτουργεί.


**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Χρησιμοποιήστε αντλία κενού αποκλειστικά για R32. Η χρήση της ίδιας αντλίας κενού για άλλα ψυκτικά μέσα ενδέχεται να προκαλέσει φθορά στην αντλία και στη μονάδα.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

- Συνδέστε την αντλία κενού **τόσο** στη θυρίδα συντήρησης της βαλβίδας διακοπής αερίου όσο και στη θυρίδα συντήρησης της βαλβίδας διακοπής υγρού για να αυξήσετε την αποτελεσματικότητα.
- Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα διακοπής αερίου και η βαλβίδα διακοπής υγρού είναι καλά κλειστές προτού εκτελέσετε τη δοκιμή διαρροής ή την αφύγρανση κενού.

## 8.3.3 Έλεγχος της σωλήνωσης ψυκτικού: Διαμόρφωση



- a Μανόμετρο
- b Άζωτο
- c Ψυκτικό μέσο
- d Ζυγαριά
- e Αντλία κενού
- f Βάνα διακοπής

## 8.3.4 Για να ελέγξετε για διαρροές

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

ΜΗΝ υπερβαίνετε τη μέγιστη πίεση λειτουργίας της μονάδας (βλ. "PS High" στην πινακίδα ονομασίας της μονάδας).

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΑ συνιστώμενο διάλυμα ελέγχου φυσαλίδων από τον προμηθευτή σας.

ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε σαπουνόνερο:

- Το σαπουνόνερο μπορεί να προκαλέσει ρηγμάτωση σε εξαρτήματα όπως τα ρακόρ εκχείλωσης ή τα καλύμματα των βαλβίδων διακοπής.
- Το σαπουνόνερο μπορεί να περιέχει αλάτι, το οποίο απορροφά την υγρασία που παγώνει όταν κρυώνει η σωλήνωση.
- Το σαπουνόνερο περιέχει αμμωνία που μπορεί να προκαλέσει διάβρωση στους εκχειλιωμένους αρμούς (μεταξύ του ορειχάλκινου ρακόρ εκχείλωσης και του χάλκινου ρακόρ).

- 1 Πληρώστε το σύστημα με άζωτο μέχρι να επιτευχθεί ελάχιστη πίεση μανόμετρου 200 kPa (2 bar). Συνιστάται να εφαρμόζετε πίεση έως 3000 kPa (30 bar) για την ανίχνευση μικρών διαρροών.
- 2 Ελέγξτε για τυχόν διαρροές εισάγοντας ένα διάλυμα φυσαλίδων σε όλες τις συνδέσεις.
- 3 Εκκενώστε όλο το αέριο άζωτο.

## 8.3.5 Για να εκτελέσετε αφύγρανση κενού

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

- Συνδέστε την αντλία κενού **τόσο** στη θυρίδα συντήρησης της βαλβίδας διακοπής αερίου όσο και στη θυρίδα συντήρησης της βαλβίδας διακοπής υγρού για να αυξήσετε την αποτελεσματικότητα.
- Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα διακοπής αερίου και η βαλβίδα διακοπής υγρού είναι καλά κλειστές προτού εκτελέσετε τη δοκιμή διαρροής ή την αφύγρανση κενού.

- 1 Εκκενώστε το σύστημα μέχρι η ένδειξη πίεσης στην πολλαπλή να φτάσει στην τιμή -0,1 MPa (-1 bar).
- 2 Αφήστε το σύστημα σε αυτήν την κατάσταση για 4-5 λεπτά και ελέγξτε την πίεση:

| Εάν η πίεση... | Τότε...                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Δεν αλλάξει    | Δεν υπάρχει υγρασία στο σύστημα. Αυτή η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. |
| Αυξηθεί        | Υπάρχει υγρασία στο σύστημα. Προχωρήστε στο επόμενο βήμα.            |

- 3 Εκκενώστε το σύστημα για τουλάχιστον 2 ώρες ώστε η πίεση της πολλαπλής να φτάσει στα -0,1 MPa (-1 bar).
- 4 Αφού απενεργοποιήσετε την αντλία, ελέγξτε την πίεση για 1 ώρα τουλάχιστον.
- 5 Εάν ΔΕΝ επιτύχετε το επιδιωκόμενο κενό ή ΔΕΝ μπορείτε να διατηρήσετε το κενό για 1 ώρα, κάντε τα εξής:
  - Ελέγξτε ξανά για διαρροές.
  - Εκτελέστε ξανά αφύγρανση κενού.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ανοίξει τις βαλβίδες διακοπής μετά την εγκατάσταση της σωλήνωσης ψυκτικού και την αφύγρανση κενού. Η λειτουργία του συστήματος με κλειστές τις βαλβίδες διακοπής μπορεί οδηγήσει σε καταστροφή του συμπιεστή.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Μετά από το άνοιγμα της βάνας διακοπής, η πίεση στη σωλήνωση ψυκτικού ενδέχεται να ΜΗΝ αυξάνεται. Αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή, για παράδειγμα, η βάνα εκτόνωσης στο κύκλωμα της εξωτερικής μονάδας είναι κλειστή, αλλά αυτό το φαινόμενο ΔΕΝ προκαλεί κανένα πρόβλημα στη σωστή λειτουργία της μονάδας.

## 8.4 Πλήρωση ψυκτικού

### 8.4.1 Πληροφορίες για την πλήρωση με ψυκτικό

Η εξωτερική μονάδα έχει πληρωθεί εργοστασιακά με ψυκτικό, αλλά, σε κάποιες περιπτώσεις, ενδέχεται να απαιτούνται τα εξής:

| Τι                            | Πότε                                                                                                                                                |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Πλήρωση επιπρόσθετου ψυκτικού | Όταν το συνολικό μήκος της σωλήνωσης υγρού είναι μεγαλύτερο από το καθορισμένο (δείτε παρακάτω).                                                    |
| Πλήρης επαναπλήρωση ψυκτικού  | <b>Παράδειγμα:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Όταν πραγματοποιείτε μετεγκατάσταση του συστήματος.</li> <li>Μετά από διαρροή.</li> </ul> |

#### Πλήρωση επιπρόσθετου ψυκτικού

Πριν από την πλήρωση επιπρόσθετου ψυκτικού, βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει την **εξωτερική** σωλήνωση ψυκτικού της εξωτερικής μονάδας (δοκιμή διαρροής, αφύγρανση κενού).

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Ανάλογα με τις μονάδες και/ή τις συνθήκες εγκατάστασης, μπορεί να απαιτείται να συνδέσετε την ηλεκτρική καλωδίωση προτού μπορέσετε να προχωρήσετε στην πλήρωση ψυκτικού.

Συνήθης διαδικασία – Η πλήρωση επιπρόσθετου ψυκτικού συνήθως περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

- 1 Τον προσδιορισμό της ανάγκης επιπρόσθετης πλήρωσης και της απαιτούμενης ποσότητας.
- 2 Εάν απαιτείται, την πλήρωση επιπρόσθετου ψυκτικού.
- 3 Τη συμπλήρωση της ετικέτας φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου και την τοποθέτησή της στο εσωτερικό της εξωτερικής μονάδας.

#### Πλήρης επαναπλήρωση ψυκτικού

Προτού προχωρήσετε σε πλήρη επαναπλήρωση ψυκτικού, βεβαιωθείτε ότι έχουν γίνει τα εξής:

- 1 Συνολική ανάκτηση ψυκτικού από το σύστημα.
- 2 Ότι έχετε ελέγξει την **εξωτερική** σωλήνωση ψυκτικού της εξωτερικής μονάδας (δοκιμή διαρροής, αφύγρανση κενού).
- 3 Ότι έχετε εκτελέσει αφύγρανση κενού στην **εσωτερική** σωλήνωση ψυκτικού της εξωτερικής μονάδας.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Πριν από την πλήρη επαναπλήρωση, εκτελέστε επίσης στέγνωμα με εκκένωση στις **εσωτερικές** σωληνώσεις ψυκτικού της εξωτερικής μονάδας.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Για να πραγματοποιήσετε στέγνωμα με κενό ή πλήρη αναγόμευση της εσωτερικής σωληνώσεως της εξωτερικής μονάδας είναι απαραίτητο να ενεργοποιήσετε την λειτουργία κενού (δείτε την ενότητα "[Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τοπικής ρύθμισης λειτουργίας κενού](#)" [► 100]) που θα ανοίξει τις απαιτούμενες βαλβίδες στο κύκλωμα ψυκτικού ώστε η διεργασία κενού ή αναγόμευσης ψυκτικού να εκτελεστεί σωστά.


- Πριν το στέγνωμα με κενό ή την αναγόμευση, ενεργοποιήστε την τοπική ρύθμιση "λειτουργία κενού".
- Μετά το στέγνωμα με κενό ή την αναγόμευση, απενεργοποιήστε την τοπική ρύθμιση "λειτουργία κενού".

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Ορισμένα τμήματα του κυκλώματος ψυκτικού μπορεί να είναι απομονωμένα από άλλα τμήματα λόγω εξαρτημάτων με συγκεκριμένες λειτουργίες (π.χ. βαλβίδες). Ως εκ τούτου, το κύκλωμα ψυκτικού διαθέτει πρόσθετες θυρίδες συντήρησης για εκκένωση, εκτόνωση της πίεσης ή θέση του κυκλώματος υπό πίεση.

Αν χρειαστεί να πραγματοποιηθούν εργασίες **χαλκοσυγκόλλησης** στη μονάδα, βεβαιωθείτε ότι δεν παραμένει πίεση στο εσωτερικό της. Οι εσωτερικές πιέσεις πρέπει να εκτονωθούν ανοίγοντας **ΟΛΕΣ** τις θυρίδες συντήρησης που υποδεικνύονται στις παρακάτω εικόνες. Η θέση εξαρτάται από τον τύπο του μοντέλου.

Θέση των θυρίδων συντήρησης:



- a** Βάνα διακοπής (υγρό)
- b** Βάνα διακοπής με θυρίδα συντήρησης (αέριο)
- c** Εσωτερική θυρίδα συντήρησης

Συνήθης διαδικασία – Η πλήρης επαναπλήρωση ψυκτικού συνήθως περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

- 1 Τον προσδιορισμό της απαιτούμενης ποσότητας πλήρωσης.
- 2 Πλήρωση ψυκτικού.
- 3 Τη συμπλήρωση της ετικέτας φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου και την τοποθέτησή της στο εσωτερικό της εξωτερικής μονάδας.

## 8.4.2 Προφυλάξεις κατά την πλήρωση ψυκτικού

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Διαβάστε επίσης τις προφυλάξεις και τις απαιτήσεις στα ακόλουθα κεφάλαια:

- "2 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας" [► 11]
- "8.1 Προετοιμασία των σωληνώσεων ψυκτικού" [► 85]

## 8.4.3 Πλήρωση επιπρόσθετου ψυκτικού

**Προσδιορισμός πρόσθετης ποσότητας ψυκτικού**

| Εάν το συνολικό μήκος του σωλήνα υγρού είναι... | Τότε...                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ≤10 m                                           | ΜΗΝ προσθέτετε ψυκτικό.                                                                                                                                                      |
| >10 m                                           | $R = (\text{συνολικό μήκος (m) του σωλήνα υγρού} - 10 \text{ m}) \times 0,020$<br>$R = \text{πρόσθετη ποσότητα ψυκτικού (kg)}$<br>(στρογγυλοποιημένη σε μονάδες του 0,01 kg) |

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Το μήκος του σωλήνα είναι το μήκος του μονόδρομου σωλήνα υγρού.

**Πλήρωση ψυκτικού: Διαμόρφωση**

Δείτε "8.3.3 Έλεγχος της σωληνώσεως ψυκτικού: Διαμόρφωση" [► 95].

**Πλήρωση επιπρόσθετου ψυκτικού****ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά R32 ως ψυκτικό μέσο. Άλλα υλικά ενδέχεται να προκαλέσουν εκρήξεις ή άλλα ατυχήματα.
- Το R32 περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου. Το GWP (δυναμικό πλανητικής υπερθέρμανσης) του είναι 675. ΜΗΝ απελευθερώνετε τα αέρια αυτά στην ατμόσφαιρα.
- Όταν πραγματοποιείτε πλήρωση ψυκτικού, φοράτε ΠΑΝΤΑ προστατευτικά γάντια και γυαλιά ασφαλείας.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Για την αποφυγή βλάβης στο συμπιεστή, ΜΗΝ πληρώνετε με περισσότερο ψυκτικό από την καθορισμένη ποσότητα.

**Προαπαιτούμενο:** Πριν από την πλήρωση με ψυκτικό, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει και ελέγξει τις σωληνώσεις ψυκτικού (έλεγχος διαρροής, αφύγρανση κενού).

- 1 Συνδέστε τον κύλινδρο ψυκτικού στη θυρίδα συντήρησης της βαλβίδας διακοπής αερίου.
- 2 Πληρώστε με την πρόσθετη ποσότητα ψυκτικού.
- 3 Ανοίξτε τις βαλβίδες διακοπής.

## 8.4.4 Πλήρης επαναπλήρωση ψυκτικού

## Προσδιορισμός ποσότητας πλήρους επαναπλήρωσης



## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εάν απαιτείται ολοκληρωμένη επαναπλήρωση, η συνολική πλήρωση ψυκτικού είναι: η εργοστασιακή πλήρωση ψυκτικού (συμβουλευτείτε την πινακίδα ονομασίας της μονάδας) + η καθορισμένη επιπλέον ποσότητα.

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τοπικής ρύθμισης λειτουργίας κενού

## Περιγραφή

Για να εκτελέσετε αφύγρανση κενού ή για να ολοκληρώσετε την επαναπλήρωση των εσωτερικών σωληνώσεων ψυκτικού της εξωτερικής μονάδας, είναι απαραίτητο να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κενού, η οποία θα ανοίξει τις απαιτούμενες βάνες στο κύκλωμα ψυκτικού, ώστε να εκτελεστεί σωστά η διαδικασία εκκένωσης ή επαναπλήρωσης ψυκτικού.

## Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κενού

Λειτουργία κενού = Λειτουργία ανάκτησης. Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κενού, ανατρέξτε στα εξής:

- "16.1.3 Εκκένωση αντλίας — Στην περίπτωση των μοντέλων 3N~ (οθόνη 7 τμημάτων)" [▶ 294]
- "16.1.4 Λειτουργία ανάκτησης — Στην περίπτωση των μοντέλων 1N~ (οθόνη 7-LED display)" [▶ 297]

## Πλήρωση ψυκτικού: Διαμόρφωση

Δείτε "8.3.3 Έλεγχος της σωλήνωσης ψυκτικού: Διαμόρφωση" [▶ 95].

## Πλήρης επαναπλήρωση ψυκτικού



## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά R32 ως ψυκτικό μέσο. Άλλα υλικά ενδέχεται να προκαλέσουν εκρήξεις ή άλλα ατυχήματα.
- Το R32 περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου. Το GWP (δυναμικό πλανητικής υπερθέρμανσης) του είναι 675. ΜΗΝ απελευθερώνετε τα αέρια αυτά στην ατμόσφαιρα.
- Όταν πραγματοποιείτε πλήρωση ψυκτικού, φοράτε ΠΑΝΤΑ προστατευτικά γάντια και γυαλιά ασφαλείας.



## ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για την αποφυγή βλάβης στο συμπιεστή, ΜΗΝ πληρώνετε με περισσότερο ψυκτικό από την καθορισμένη ποσότητα.

**Προαπαιτούμενο:** Πριν από την πλήρη αναπλήρωση ψυκτικού, βεβαιωθείτε ότι το σύστημα έχει κενωθεί, έχετε ελέγξει την **εξωτερική** σωλήνωση ψυκτικού της εξωτερικής μονάδας (δοκιμή διαρροής, αφύγρανση κενού) και έχει πραγματοποιηθεί αφύγρανση κενού στην **εσωτερική** σωλήνωση της εξωτερικής μονάδας.

- 1 Εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, (για αφύγρανση κενού της μονάδας), ενεργοποιήστε την λειτουργία κενού (δείτε την ενότητα "**Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τοπικής ρύθμισης λειτουργίας κενού**" [▶ 100])



- 2 Συνδέστε τον κύλινδρο πλήρωσης στην θυρίδα συντήρησης της βαλβίδας διακοπής υγρού.
- 3 Ανοίξτε τη βαλβίδα διακοπής υγρού.
- 4 Πληρώστε με την πλήρη ποσότητα ψυκτικού.
- 5 Απενεργοποιήστε την λειτουργία κενού (δείτε την ενότητα "[Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση τοπικής ρύθμισης λειτουργίας κενού](#)" [► 100]).
- 6 Ανοίξτε τη βαλβίδα διακοπής αερίου.

#### 8.4.5 Τοποθέτηση της ετικέτας φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου

- 1 Συμπληρώστε την ετικέτα ως εξής:

The diagram shows a label with the following fields and labels:

- a**: Contains fluorinated greenhouse gases
- b**: RXXX
- c**: GWP: XXX
- d**: 1 = [ ] kg
- e**: 2 = [ ] kg
- f**: 1 + 2 = [ ] kg
- g**:  $\frac{GWP \times kg}{1000}$  tCO<sub>2</sub>eq

- a** Εάν η μονάδα συνοδεύεται από πολυγλωσσική ετικέτα φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου (βλ. αξεσουάρ), ξεκολλήστε την επιθυμητή γλώσσα και κολλήστε την πάνω από το **a**.
- b** Εργοστασιακή πλήρωση ψυκτικού: ανατρέξτε στην πινακίδα χαρακτηριστικών της μονάδας
- c** Πρόσθετη ποσότητα ψυκτικού που έχει πληρωθεί
- d** Συνολική πλήρωση με ψυκτικό
- e** **Ποσότητα φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου** της συνολικής πλήρωσης ψυκτικού, εκφρασμένη σε τόνους ισοδύναμου CO<sub>2</sub>.
- f** GWP = Δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη



#### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με τα **φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου** απαιτεί η πλήρωση ψυκτικού της μονάδας να υποδεικνύεται υπό μορφή βάρους και ισοδύναμου CO<sub>2</sub>.

**Τύπος για τον υπολογισμό των τόνων ισοδύναμου CO<sub>2</sub>:** Τιμή GWP του ψυκτικού μέσου × συνολική πλήρωση ψυκτικού [σε kg]/1000

Χρησιμοποιήστε την τιμή GWP που αναφέρεται στην ετικέτα πλήρωσης ψυκτικού.

- 2 Κολλήστε την ετικέτα στο εσωτερικό της εξωτερικής μονάδας. Υπάρχει συγκεκριμένος χώρος για αυτήν στην ετικέτα διαγράμματος καλωδίωσης.

## 8.5 Προετοιμασία των σωληνώσεων νερού

### 8.5.1 Απαιτήσεις κυκλώματος νερού



#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε επίσης τις προφυλάξεις και τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην ενότητα "[2 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας](#)" [► 11].



#### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σε περίπτωση χρήσης πλαστικών σωλήνων, βεβαιωθείτε ότι είναι πλήρως ανθεκτικοί στη διάχυση οξυγόνου σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4726. Ενδεχόμενη διάχυση οξυγόνου στις σωληνώσεις μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική διάβρωση.

- **Σύνδεση σωληνώσεων - Νομοθεσία.** Συνδέστε όλους τους σωλήνες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες του κεφαλαίου "Εγκατάσταση", λαμβάνοντας υπόψη την είσοδο και την έξοδο του νερού.
- **Σύνδεση σωληνώσεων - Άσκηση δύναμης.** ΜΗΝ ασκείτε υπερβολική δύναμη κατά τη σύνδεση των σωληνώσεων. Παραμορφωμένες σωληνώσεις ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία της μονάδας.
- **Σύνδεση σωληνώσεων - Εργαλεία.** Χρησιμοποιείτε μόνο τα κατάλληλα εργαλεία για το χειρισμό των υλικών από ορείχαλκο, που είναι ένα μαλακό υλικό. Αν ΔΕΝ το κάνετε, οι σωληνώσεις θα καταστραφούν.
- **Σύνδεση σωληνώσεων - Αέρας, υγρασία, σκόνη.** Αν εισέλθει αέρας, υγρασία ή σκόνη στο κύκλωμα, ενδέχεται να προκληθούν προβλήματα. Για να αποτρέψετε αυτό το ενδεχόμενο:
  - Χρησιμοποιήστε ΜΟΝΟ καθαρούς σωλήνες.
  - Κρατήστε το άκρο του σωλήνα προς τα κάτω όταν αφαιρείτε τα γρέζια.
  - Καλύψτε το άκρο του σωλήνα ενώ τον περνάτε μέσα από τον τοίχο, ώστε να μην εισχωρήσει σκόνη ή/και άλλα σωματίδια στο σωλήνα.
  - Χρησιμοποιήστε ένα καλό στεγανοποιητικό σπειρωμάτων για τη στεγανοποίηση των συνδέσεων.
  - Όταν χρησιμοποιείτε μεταλλικές σωληνώσεις που δεν είναι από χαλκό, βεβαιωθείτε ότι έχετε μονώσει και τα δύο υλικά μεταξύ τους για να αποφύγετε τη γαλβανική διάβρωση.
  - Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα εργαλεία για να συνδέσετε το κύκλωμα νερού, καθώς ο χαλκός είναι μαλακό υλικό. Τα ακατάλληλα εργαλεία θα προκαλέσουν ζημιές στις σωληνώσεις.
- **Κλειστό κύκλωμα.** Χρησιμοποιήστε την εσωτερική μονάδα ΜΟΝΟ σε κλειστό σύστημα νερού. Η χρήση του συστήματος σε ανοικτό σύστημα νερού μπορεί να προκαλέσει υπερβολική διάβρωση.
- **Γλυκόλη.** Για λόγους ασφαλείας, ΔΕΝ επιτρέπεται η προσθήκη κανενός είδους γλυκόλης στο κύκλωμα νερού.
- **Μήκος σωλήνων.** Σας συνιστούμε να αποφεύγετε τις πολύ μακριές σωληνώσεις μεταξύ του δοχείου ζεστού νερού χρήσης και του καταληκτικού σημείου του ζεστού νερού (ντουζιέρα, μπανιέρα...) και να αποφεύγετε τα τυφλά άκρα.
- **Διάμετρος σωλήνων.** Επιλέξτε τη διάμετρο των σωληνώσεων νερού ανάλογα με την απαιτούμενη ροή νερού και τη διαθέσιμη εξωτερική στατική πίεση του κυκλοφορητή. Ανατρέξτε στην ενότητα "[17 Τεχνικά χαρακτηριστικά](#)" [► 299] για τις καμπύλες της εξωτερικής στατικής πίεσης της εσωτερικής μονάδας.
- **Ροή νερού.** Η ελάχιστη απαιτούμενη ροή νερού για τη λειτουργία της εσωτερικής μονάδας υποδεικνύεται στον ακόλουθο πίνακα. Πρέπει να εξασφαλίζετε αυτήν τη ροή σε κάθε περίπτωση. Εάν η ροή είναι χαμηλότερη, η λειτουργία της εσωτερικής μονάδας θα διακοπεί και θα εμφανιστεί το σφάλμα 7H.

| Αν η λειτουργία είναι... | Τότε η ελάχιστη απαιτούμενη παροχή είναι... |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Ψύξη                     | 10 l/min                                    |
| Θέρμανση/απόψυξη         | 20 l/min                                    |


- **Εξαρτήματα του εμπορίου - Νερό.** Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά υλικά τα οποία είναι συμβατά με το νερό που χρησιμοποιείται στο σύστημα και με τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην εσωτερική μονάδα.

- **Εξαρτήματα του εμπορίου - Πίεση και θερμοκρασία νερού.** Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα των σωληνώσεων της εγκατάστασης μπορούν να αντέξουν την πίεση και τη θερμοκρασία του νερού.
- **Πίεση νερού - Ζεστό νερό χρήσης.** Η μέγιστη πίεση νερού είναι 10 bar (=1,0 MPa) και πρέπει να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία. Εγκαταστήστε επαρκή μέτρα προστασίας στο κύκλωμα νερού, για να διασφαλίσετε ότι ΔΕΝ θα γίνει υπέρβαση της μέγιστης πίεσης νερού (βλ. "8.6.3 Για να συνδέσετε τους σωλήνες νερού" [► 108]). Η ελάχιστη πίεση νερού για τη λειτουργία είναι 1 bar (=0,1 MPa).
- **Πίεση νερού – Κύκλωμα θέρμανσης/ψύξης χώρου.** Η μέγιστη πίεση νερού είναι 3 bar (=0,3 MPa). Εγκαταστήστε επαρκή μέτρα προστασίας στο κύκλωμα νερού, για να διασφαλίσετε ότι ΔΕΝ θα γίνει υπέρβαση της μέγιστης πίεσης νερού. Η ελάχιστη πίεση νερού για τη λειτουργία είναι 1 bar (=0,1 MPa).
- **Θερμοκρασία νερού.** Όλες οι εγκατεστημένες σωληνώσεις και τα εξαρτήματα των σωληνώσεων (βάνες, συνδέσεις,...) ΠΡΕΠΕΙ να μπορούν να αντέξουν στις ακόλουθες θερμοκρασίες:




#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το ακόλουθο σχήμα αποτελεί παράδειγμα και ίσως ΔΕΝ αντιστοιχεί πλήρως στη διάταξη του συστήματός σας.



- **Αποστράγγιση - Χαμηλά σημεία.** Εγκαταστήστε βάνες αποστράγγισης σε όλα τα χαμηλά σημεία του συστήματος, προκειμένου να είναι δυνατή η πλήρης αποστράγγιση του κυκλώματος νερού.
- **Αποστράγγιση – Ανακουφιστική βαλβίδα.** Συνδέστε σωστά τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης στην αποστράγγιση, για να αποφύγετε τη διαρροή νερού από τη μονάδα. Ανατρέξτε στην ενότητα "7.4.4 Για να συνδέσετε το σωλήνα αποστράγγισης στην αποστράγγιση" [► 83].
- **Ανοίγματα εξαερισμού.** Μεριμνήστε για ανοίγματα εξαερισμού σε όλα τα υψηλά σημεία του συστήματος, στα οποία θα πρέπει, επίσης, να υπάρχει εύκολη πρόσβαση για εργασίες σέρβις. Στην εσωτερική μονάδα υπάρχουν δύο συστήματος αυτόματης εξαέρωσης. Βεβαιωθείτε ότι τα συστήματα εξαέρωσης ΔΕΝ είναι υπερβολικά σφιγμένα, ώστε να είναι δυνατή η αυτόματη απελευθέρωση αέρα στο κύκλωμα νερού.
- **Εξαρτήματα επικαλυμμένα με ψευδάργυρο.** ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα επικαλυμμένα με ψευδάργυρο στο κύκλωμα νερού. Επειδή στο εσωτερικό κύκλωμα νερού της μονάδας χρησιμοποιούνται χάλκινες σωληνώσεις, ενδέχεται να παρουσιαστεί υπερβολική διάβρωση.

- **Μεταλλικές σωληνώσεις που δεν είναι από ορείχαλκο.** Αν χρησιμοποιείτε μεταλλικές σωληνώσεις που δεν είναι από ορείχαλκο, μονώνετε κατάλληλα τα ορειχάλκινα και μη υλικά, ώστε να ΜΗΝ έρχονται σε επαφή μεταξύ τους. Με αυτόν τον τρόπο θα αποτρέψετε τη γαλβανική διάβρωση.
- **Βάνα – Χρόνος εναλλαγής.** Όταν χρησιμοποιείτε 2οδη βάνα ή 3οδη βάνα στο κύκλωμα νερού, ο μέγιστος χρόνος εναλλαγής της βάνας πρέπει να είναι 60 δευτερόλεπτα.
- **Δοχείο ζεστού νερού χρήσης - Χωρητικότητα.** Για να μην δημιουργηθούν λιμνάζοντα νερά, είναι σημαντικό η χωρητικότητα αποθήκευσης του δοχείου ζεστού νερού χρήσης να αντιστοιχεί στην καθημερινή κατανάλωση ζεστού νερού χρήσης.
- **Δοχείο ζεστού νερού χρήσης - Μετά την εγκατάσταση.** Αμέσως μετά την εγκατάσταση, πρέπει να ξεπλύνετε το δοχείο ζεστού νερού χρήσης με καθαρό νερό. Αυτή η διαδικασία πρέπει να επαναλαμβάνεται τουλάχιστον μία φορά την ημέρα για τις 5 πρώτες διαδοχικές ημέρες μετά την εγκατάσταση.
- **Δοχείο ζεστού νερού χρήσης - Περίοδοι αδράνειας.** Σε περιπτώσεις όπου για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα δεν υπάρχει κατανάλωση ζεστού νερού, ο εξοπλισμός ΠΡΕΠΕΙ να ξεπλένεται με καθαρό νερό πριν από τη χρήση.
- **Δοχείο ζεστού νερού χρήσης – Απολύμανση.** Για τη λειτουργία απολύμανσης του δοχείου ζεστού νερού χρήσης, ανατρέξτε στις ενότητες "[11.6.6 Δοχείο](#)" [▶ 209] και "[6.3.5 Κυκλοφορητής ZNX για απολύμανση](#)" [▶ 43].
- **Θερμοστατικές βάνες ανάμιξης.** Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενδέχεται να χρειαστεί να εγκαταστήσετε θερμοστατικές βάνες ανάμιξης.
- **Μέτρα υγιεινής.** Η εγκατάσταση πρέπει να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία και ενδέχεται να απαιτούνται επιπρόσθετα μέτρα υγιεινής για την εγκατάσταση.
- **Κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας.** Σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η σύνδεση ενός κυκλοφορητή ανακυκλοφορίας ανάμεσα στο καταληκτικό σημείο των σωληνώσεων ζεστού νερού και τη σύνδεση ανακυκλοφορίας του δοχείου ζεστού νερού χρήσης.



- a Σύνδεση ανακυκλοφορίας
- b Σύνδεση ζεστού νερού
- c Ντουζιέρα
- d Κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας

### 8.5.2 Τύπος υπολογισμού της προπίεσης του δοχείου διαστολής

Η προπίεση ( $P_g$ ) του δοχείου εξαρτάται από τη διαφορά ύψους της εγκατάστασης (H):

$$P_g = 0,3 + (H/10) \text{ (bar)}$$

### 8.5.3 Για να ελέγξετε τον όγκο και την παροχή του νερού

Η εσωτερική μονάδα διαθέτει ένα δοχείο διαστολής 10 λίτρων με εργοστασιακά ρυθμισμένη προπίεση στο 1 bar.

Για να βεβαιωθείτε ότι η μονάδα λειτουργεί σωστά:

- ΠΡΕΠΕΙ να ελέγξετε τον ελάχιστο και τον μέγιστο όγκο νερού.
- Ενδέχεται να πρέπει να προσαρμόσετε την προπίεση του δοχείου διαστολής.

**Ελάχιστος όγκος νερού**

Βεβαιωθείτε ότι ο συνολικός όγκος νερού στην εγκατάσταση είναι μεγαλύτερος από τον ελάχιστο όγκο νερού, ΜΗ συμπεριλαμβανομένου του εσωτερικού όγκου νερού της εσωτερικής μονάδας:


| Εάν...               | Τότε ο ελάχιστος όγκος νερού είναι... |
|----------------------|---------------------------------------|
| Λειτουργία ψύξης     | 20 l                                  |
| Λειτουργία θέρμανσης | 0 l                                   |

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Σε κρίσιμες συνθήκες ή σε δωμάτια με υψηλές απαιτήσεις θέρμανσης, ενδέχεται να χρειαστεί επιπρόσθετος όγκος νερού.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**


Όταν η κυκλοφορία σε κάθε διαδρομή θέρμανσης/ψύξης χώρου ελέγχεται από βάνες απομακρυσμένου ελέγχου, είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ο ελάχιστος όγκος νερού, ακόμα και αν όλες οι βάνες είναι κλειστές.



- a** Ανεξάρτητος θερμοστάτης χώρου (προαιρετικός)
- b** Βάνα παράκαμψης διαφορικής πίεσης (παρέχεται ως παρελκόμενο)
- c** Βάνα αποκοπής (παρέχεται ως παρελκόμενο)
- M1...3** Ανεξάρτητη μηχανοκίνητη βαλβίδα για τον έλεγχο κάθε διαδρομής (του εμπορίου)

**Μέγιστος όγκος νερού**

Χρησιμοποιήστε το ακόλουθο γράφημα για να προσδιορίσετε τον μέγιστο επιτρεπόμενο όγκο νερού για την υπολογισμένη προπίεση.

**Παράδειγμα: Μέγιστος όγκος νερού και προπίεση δοχείου διαστολής**

| Διαφορά ύψους εγκατάστασης <sup>(a)</sup> | Όγκος νερού                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | ≤200 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | >200 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ≤7 m                                      | Δεν απαιτείται ρύθμιση της προπίεσης.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Κάντε τα εξής:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Μειώστε την προπίεση ανάλογα με την απαιτούμενη διαφορά ύψους της εγκατάστασης. Η προπίεση πρέπει να μειωθεί κατά 0,1 bar για κάθε μέτρο κάτω από τα 7 m.</li> <li>Βεβαιωθείτε ότι ο όγκος νερού ΔΕΝ ξεπερνά τον μέγιστο επιτρεπόμενο όγκο νερού.</li> </ul> |
| >7 m                                      | <p>Κάντε τα εξής:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Αυξήστε την προπίεση ανάλογα με την απαιτούμενη διαφορά ύψους της εγκατάστασης. Η προπίεση πρέπει να αυξηθεί κατά 0,1 bar για κάθε μέτρο πάνω από τα 7 m.</li> <li>Βεβαιωθείτε ότι ο όγκος νερού ΔΕΝ ξεπερνά τον μέγιστο επιτρεπόμενο όγκο νερού.</li> </ul> | Το δοχείο διαστολής της εσωτερικής μονάδας είναι πολύ μικρό για την εγκατάσταση. Σε αυτήν την περίπτωση, συνιστάται να εγκαταστήσετε ένα επιπλέον δοχείο εκτός της μονάδας.                                                                                                                                               |

<sup>(a)</sup> Αυτή είναι η διαφορά ύψους (m) ανάμεσα στο υψηλότερο σημείο του κυκλώματος νερού και την εσωτερική μονάδα. Αν η εσωτερική μονάδα έχει εγκατασταθεί στο υψηλότερο σημείο της εγκατάστασης, το ύψος της εγκατάστασης είναι 0 m.

**Ελάχιστη παροχή νερού**

Βεβαιωθείτε ότι η ελάχιστη παροχή στην εγκατάσταση είναι διασφαλισμένη σε όλες τις συνθήκες σε κάθε ζώνη ξεχωριστά. Για αυτόν τον σκοπό, χρησιμοποιήστε τη βάνα παράκαμψης διαφορικής πίεσης που παρέχεται με τη μονάδα και τηρήστε τον ελάχιστο όγκο νερού.

| Αν η λειτουργία είναι... | Τότε η ελάχιστη απαιτούμενη παροχή είναι... |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Ψύξη                     | 10 l/min                                    |
| Θέρμανση/απόψυξη         | 20 l/min                                    |

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Όταν η κυκλοφορία σε κάθε ή σε μια συγκεκριμένη διαδρομή θέρμανσης χώρου ελέγχεται από βάνες απομακρυσμένου ελέγχου, είναι σημαντικό να διασφαλίζεται η ελάχιστη παροχή νερού, ακόμα και αν όλες οι βάνες είναι κλειστές. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να επιτευχθεί η ελάχιστη παροχή νερού, θα εμφανιστεί το σφάλμα παροχής 7H (απουσία θέρμανσης ή λειτουργίας).

Ανατρέξτε στη συνιστώμενη διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται στη "[12.4 Λίστα ελέγχου κατά την αρχική εκκίνηση](#)" [► 257].

#### 8.5.4 Αλλαγή της προπίεσης του δοχείου διαστολής


**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Η προσαρμογή της προπίεσης του δοχείου διαστολής μπορεί να γίνει ΜΟΝΟ από εξουσιοδοτημένο εγκαταστάτη.

Η προεπιλεγμένη προπίεση του δοχείου διαστολής είναι 1 bar. Όταν απαιτείται αλλαγή της προπίεσης, λάβετε υπόψη τις ακόλουθες οδηγίες:

- Να χρησιμοποιείτε μόνο ξηρό άζωτο για να ρυθμίσετε την προπίεση του δοχείου διαστολής.
- Σε περίπτωση ακατάλληλης ρύθμισης της προπίεσης του δοχείου διαστολής, θα προκληθεί δυσλειτουργία του συστήματος.

Η αλλαγή της προπίεσης του δοχείου διαστολής πρέπει να πραγματοποιείται με ελάττωση ή αύξηση της πίεσης του αζώτου μέσω της βαλβίδας Schrader του δοχείου διαστολής.



**a** Βαλβίδα Schrader

#### 8.5.5 Για να ελέγξετε τον όγκο του νερού: Παραδείγματα

**Παράδειγμα 1**

Η εσωτερική μονάδα έχει εγκατασταθεί 5 m κάτω από το υψηλότερο σημείο στο κύκλωμα νερού. Ο συνολικός όγκος νερού στο κύκλωμα νερού είναι 100 l.

Δεν απαιτείται κάποια ενέργεια ή προσαρμογή.

**Παράδειγμα 2**

Η εσωτερική μονάδα έχει εγκατασταθεί στο υψηλότερο σημείο στο κύκλωμα νερού. Ο συνολικός όγκος νερού στο κύκλωμα νερού είναι 250 l.

Ενέργειες:

- Επειδή ο συνολικός όγκος νερού (250 l) υπερβαίνει τον προεπιλεγμένο όγκο νερού (200 l), η προπίεση πρέπει να μειωθεί.
- Η απαιτούμενη προπίεση είναι:  
 $P_g = (0,3 + (H/10)) \text{ bar} = (0,3 + (0/10)) \text{ bar} = 0,3 \text{ bar}$
- Ο αντίστοιχος μέγιστος όγκος νερού στα 0,3 bar είναι 290 l. (Συμβουλευτείτε το γράφημα στη παράγραφο "**Μέγιστος όγκος νερού**" [► 105]).
- Επειδή τα 250 l είναι λιγότερα από τα 290 l, το δοχείο διαστολής είναι κατάλληλο για την εγκατάσταση.

## 8.6 Σύνδεση των σωλήνων νερού

### 8.6.1 Πληροφορίες για τη σύνδεση των σωληνώσεων νερού

#### Πριν από τη σύνδεση των σωληνώσεων νερού

Βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική και η εσωτερική μονάδα έχουν εγκατασταθεί.

#### Τυπική ροή εργασίας

Τυπικά, η σύνδεση των σωληνώσεων νερού αποτελείται από τα παρακάτω στάδια:

- 1 Σύνδεση των σωληνώσεων νερού στην εσωτερική μονάδα.
- 2 Σύνδεση των σωληνώσεων ανακυκλοφορίας.
- 3 Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης στην αποστράγγιση.
- 4 Πλήρωση του κυκλώματος νερού.
- 5 Πλήρωση του δοχείου ζεστού νερού χρήσης.
- 6 Μόνωση των σωλήνων νερού.

### 8.6.2 Προφυλάξεις κατά τη σύνδεση των σωλήνων νερού



#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε επίσης τις προφυλάξεις και τις απαιτήσεις που αναφέρονται στα παρακάτω κεφάλαια:

- "**2 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας**" [► 11]
- "**8.5 Προετοιμασία των σωληνώσεων νερού**" [► 101]

### 8.6.3 Για να συνδέσετε τους σωλήνες νερού



#### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΗΝ ασκείτε υπερβολική δύναμη κατά τη σύνδεση των σωληνώσεων. Παραμορφωμένες σωληνώσεις ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία της μονάδας.

Για τη διευκόλυνση των εργασιών σέρβις και συντήρησης, παρέχονται 4 βάνες αποκοπής και 1 βάνα παράκαμψης διαφορικής πίεσης. Τοποθετήστε τις βάνες αποκοπής στις εισόδους και στις εξόδους νερού θέρμανσης χώρου. Για διασφάλιση της ελάχιστης παροχής (και αποφυγή υπερπίεσης), εγκαταστήστε τη **βάνα παράκαμψης διαφορικής πίεσης** στην έξοδο νερού θέρμανσης χώρου για τη **συμπληρωματική ζώνη**.




**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Αυτή η μονάδα έχει σχεδιαστεί για λειτουργία σε 2 ζώνες θερμοκρασίας:


- ενδοδαπέδια θέρμανση στην **κύρια ζώνη**, η οποία είναι η ζώνη με τη **χαμηλότερη θερμοκρασία νερού**,
- θερμαντικά σώματα στη **συμπληρωματική ζώνη**, η οποία είναι η ζώνη με την **υψηλότερη θερμοκρασία νερού**.

- 1 Τοποθετήστε τις βάνες αποκοπής στους σωλήνες νερού θέρμανσης χώρου.
- 2 Βιδώστε τα παξιμάδια της εσωτερικής μονάδας στη βάνα αποκοπής.
- 3 Συνδέστε τις σωληνώσεις εισόδου και εξόδου ζεστού νερού χρήσης στην εσωτερική μονάδα.



- a1** Συμπληρωματική ζώνη – Θέρμανση/ψύξη χώρου – ΕΙΣΟΔΟΣ νερού (βιδωτή σύνδεση, 1")
- a2** Συμπληρωματική ζώνη – Θέρμανση/ψύξη χώρου – ΕΞΟΔΟΣ νερού (βιδωτή σύνδεση, 1")
- b1** Κύρια ζώνη – Θέρμανση/ψύξη χώρου – ΕΙΣΟΔΟΣ νερού (βιδωτή σύνδεση, 1")
- b2** Κύρια ζώνη – Θέρμανση/ψύξη χώρου – ΕΞΟΔΟΣ νερού (βιδωτή σύνδεση, 1")
- c1** ZNX – ΕΙΣΟΔΟΣ κρύου νερού (βιδωτή σύνδεση, 3/4")
- c2** ZNX – ΕΞΟΔΟΣ ζεστού νερού (βιδωτή σύνδεση, 3/4")

- 4 Εγκαταστήστε τα ακόλουθα στοιχεία (του εμπορίου) στην είσοδο κρύου νερού του δοχείου ZNX:



- a** Βάνα αποκοπής (συνιστάται)
- b** Βάνα αντεπιστροφής (συνιστάται)
- c1** ZNX – ΕΙΣΟΔΟΣ κρύου νερού (βιδωτή σύνδεση, 3/4")
- c2** ZNX – ΕΞΟΔΟΣ ζεστού νερού (βιδωτή σύνδεση, 3/4")
- d** Βάνα μείωσης πίεσης (συνιστάται)
- \*e** Ανακουφιστική βαλβίδα (μέγ. 10 bar (=1,0 MPa))(υποχρεωτική)
- \*f** Ενδιάμεση χοάνη (υποχρεωτική)
- g** Δοχείο διαστολής (συνιστάται)

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

- Σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε βάνες αποκοπής στις συνδέσεις εισόδου κρύου νερού χρήσης και εξόδου ζεστού νερού χρήσης. Αυτές οι βάνες αποκοπής διατίθενται στο εμπόριο.
- **Ωστόσο, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει βάνα ανάμεσα στην ανακουφιστική βαλβίδα (του εμπορίου) και το δοχείο ZNX.**

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στον περιβάλλοντα χώρο λόγω διαρροής νερού, σας συνιστούμε να κλείνετε τις βάνες αποκοπής στην είσοδο κρύου νερού χρήσης σε περιόδους μεγάλης απουσίας.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Μια ανακουφιστική βαλβίδα (του εμπορίου) με πίεση ανοίγματος έως 10 bar (=1 MPa) πρέπει να εγκατασταθεί στη σύνδεση εισόδου κρύου νερού χρήσης σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

- Πρέπει να εγκαταστήσετε μια συσκευή αποστράγγισης και μια διάταξη εκτόνωσης της πίεσης στη σύνδεση εισόδου κρύου νερού του κυλίνδρου ζεστού νερού χρήσης.
- Για να αποφύγετε την αντίστροφη ροή του νερού, συνιστάται η εγκατάσταση μιας βάνας αντεπιστροφής στην είσοδο νερού του δοχείου ζεστού νερού χρήσης σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Βεβαιωθείτε ότι ΔΕΝ βρίσκεται ανάμεσα στην ανακουφιστική βαλβίδα και το δοχείο ZNX.
- Συνιστάται η εγκατάσταση μιας βάνας μείωσης πίεσης στην είσοδο κρύου νερού σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.
- Συνιστάται η εγκατάσταση ενός δοχείου διαστολής στην είσοδο κρύου νερού σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.
- Συνιστάται η εγκατάσταση της ανακουφιστικής βαλβίδας σε υψηλότερη θέση από το επάνω μέρος του δοχείου ζεστού νερού χρήσης. Η θέρμανση του δοχείου ζεστού νερού χρήσης προκαλεί διαστολή του νερού και, χωρίς ανακουφιστική βαλβίδα, η πίεση του νερού στο εσωτερικό του δοχείου μπορεί να αυξηθεί περισσότερο από την ενδεδειγμένη πίεση του δοχείου. Επίσης, η εγκατάσταση (σωληνώσεις, σημεία παροχής κλπ.) που είναι συνδεδεμένη στο δοχείο υπόκειται σε αυτήν την υψηλή πίεση. Για να αποτρέψετε αυτό το φαινόμενο, πρέπει να εγκαταστήσετε μια ανακουφιστική βαλβίδα. Η αποτροπή της υπερπίεσης εξαρτάται από τη σωστή λειτουργία της ανακουφιστικής βαλβίδας που θα εγκατασταθεί. Αν η βάνα ΔΕΝ λειτουργεί σωστά, η υπερπίεση θα παραμορφώσει το δοχείο και ενδέχεται να προκληθεί διαρροή νερού. Για επιβεβαίωση της σωστής λειτουργίας, απαιτείται τακτική συντήρηση.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**


**Βάνα παράκαμψης διαφορικής πίεσης** (παρέχεται ως παρελκόμενο). Συνιστάται η εγκατάσταση της βάνας παράκαμψης διαφορικής πίεσης στο κύκλωμα νερού θέρμανσης χώρου.

- Δώστε προσοχή στον ελάχιστο όγκο νερού κατά την επιλογή της θέσης εγκατάστασης της βάνας παράκαμψης διαφορικής πίεσης (στην εσωτερική μονάδα ή το συλλέκτη). Ανατρέξτε στην ενότητα "**8.5.3 Για να ελέγξετε τον όγκο και την παροχή του νερού**" [► 104].
- Δώστε προσοχή στην ελάχιστη παροχή κατά την προσαρμογή της ρύθμισης της βάνας παράκαμψης διαφορικής πίεσης. Ανατρέξτε στην ενότητα "**8.5.3 Για να ελέγξετε τον όγκο και την παροχή του νερού**" [► 104] και "**12.4.1 Ελάχιστη παροχή νερού**" [► 257].

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Σε περίπτωση εγκατάστασης αυτής της μονάδας ως συστήματος μονής ζώνης:

**Εγκατάσταση.** Εγκαταστήστε μια παράκαμψη μεταξύ της εισόδου και της εξόδου νερού θέρμανσης χώρου της συμπληρωματικής ζώνης (=ζώνη άμεσης παροχής). ΜΗΝ διακόπτετε τη ροή νερού κλείνοντας τις βάνες αποκοπής.



**a** Παράκαμψη

**Διαμόρφωση.** Ορίστε τη ρύθμιση [7-02]=0 (Αριθμός ζωνών = Μία ζώνη).


**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Εγκαταστήστε τις βάνες εξαέρωσης στα σημεία σε μεγάλο ύψος.

#### 8.6.4 Για να συνδέσετε τις σωληνώσεις ανακυκλοφορίας

**Προαπαιτούμενο:** Απαιτείται μόνο αν χρειάζεστε ανακυκλοφορία στο σύστημά σας.

- 1 Αφαιρέστε το επάνω πλαίσιο από τη μονάδα, ανατρέξτε στην ενότητα "**7.2.6 Για να ανοίξετε την εσωτερική μονάδα**" [► 71].
- 2 Κόψτε την ελαστική ροδέλα στο επάνω μέρος της μονάδας και αφαιρέστε το στοπ. Ο ακροδέκτης ανακύκλωσης τοποθετείται κάτω από την οπή.
- 3 Δρομολογήστε τη σωλήνωση ανακυκλοφορίας μέσω της ροδέλας και συνδέστε τους στον ακροδέκτη ανακυκλοφορίας.



- 4 Τοποθετήστε ξανά το επάνω πλαίσιο.

### 8.6.5 Για να πληρώσετε το κύκλωμα νερού

Για να πληρώσετε το κύκλωμα νερού, χρησιμοποιήστε ένα κιτ πλήρωσης του εμπορίου. Διασφαλίστε τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.



#### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

**Κυκλοφορητής.** Για να αποφύγετε τυχόν φραγή του ρότορα του κυκλοφορητή, εκτελέστε την αρχική εκκίνηση της μονάδας όσο το δυνατόν πιο σύντομα μετά την πλήρωση του κυκλώματος νερού.



#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Βεβαιωθείτε ότι είναι ανοικτές και οι δύο βάνες εξαέρωσης (μία στο μαγνητικό φίλτρο και μία στο εφεδρικό σύστημα θέρμανσης).

### 8.6.6 Για να πληρώσετε το δοχείο ζεστού νερού χρήσης

- 1 Ανοίξτε όλες τις βρύσες ζεστού νερού, για να εξαερώσετε τις σωληνώσεις του συστήματος.
- 2 Ανοίξτε τη βάνα παροχής κρύου νερού.
- 3 Κλείστε όλες τις βρύσες νερού, αφού εξέλθει όλος ο αέρας.
- 4 Ελέγξτε για διαρροές νερού.
- 5 Χειριστείτε χειροκίνητα την ανακουφιστική βαλβίδα του χώρου εγκατάστασης, ώστε να εξασφαλίσετε την ελεύθερη ροή του νερού μέσω του σωλήνα εκκένωσης.

### 8.6.7 Για να μονώσετε τους σωλήνες νερού

Οι σωληνώσεις στο σύνολο του κυκλώματος νερού ΠΡΕΠΕΙ να μονωθούν, για την αποφυγή δημιουργίας συμπυκνώματος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ψύξης και μείωσης της απόδοσης θέρμανσης και ψύξης.

Εάν η θερμοκρασία είναι υψηλότερη από 30°C και η σχετική υγρασία είναι υψηλότερη από 80%, το πάχος των μονωτικών υλικών πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 mm ώστε να αποτρέπεται η συμπύκνωση στην επιφάνεια της μόνωσης.

## 9 Εγκατάσταση ηλεκτρικών συνδέσεων




### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η μονάδα είναι μοντέλο θέρμανσης μόνο. Επομένως, ΔΕΝ ισχύει καμία από τις αναφορές στην ψύξη στο παρόν έγγραφο.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι τα ηλεκτρικά καλώδια ΔΕΝ έρχονται σε επαφή με τους σωλήνες ψυκτικού αερίου, οι οποίοι μπορεί να είναι πολύ θερμοί.



a Αγωγός ψυκτικού αερίου

### Σε αυτό το κεφάλαιο

|        |                                                                                      |     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 9.1    | Πληροφορίες για τη σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων .....                             | 113 |
| 9.1.1  | Προφυλάξεις κατά τη σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων .....                            | 114 |
| 9.1.2  | Οδηγίες για τη σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων .....                                 | 115 |
| 9.1.3  | Πληροφορίες για την ηλεκτρική συμβατότητα .....                                      | 116 |
| 9.1.4  | Πληροφορίες για την τροφοδοσία με μειωμένη χρέωση .....                              | 117 |
| 9.1.5  | Επισκόπηση των ηλεκτρικών συνδέσεων με εξαίρεση των εξωτερικών ενεργοποιητών .....   | 118 |
| 9.2    | Συνδέσεις στην εξωτερική μονάδα .....                                                | 119 |
| 9.2.1  | Προδιαγραφές βασικών εξαρτημάτων καλωδίωσης .....                                    | 119 |
| 9.2.2  | Για να συνδέσετε τα ηλεκτρικά καλώδια στην εξωτερική μονάδα .....                    | 120 |
| 9.2.3  | Για να αλλάξετε τη θέση του αισθητήρα αέρα στην εξωτερική μονάδα .....               | 124 |
| 9.3    | Συνδέσεις στην εσωτερική μονάδα .....                                                | 125 |
| 9.3.1  | Για να συνδέσετε τα καλώδια της κεντρικής τροφοδοσίας .....                          | 128 |
| 9.3.2  | Για να συνδέσετε τα καλώδια τροφοδοσίας της εφεδρικής αντίστασης .....               | 130 |
| 9.3.3  | Για να συνδέσετε τη βάνα αποκοπής .....                                              | 133 |
| 9.3.4  | Για να συνδέσετε τους μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος .....                             | 134 |
| 9.3.5  | Για να συνδέσετε τον κυκλοφορητή ζεστού νερού χρήσης .....                           | 135 |
| 9.3.6  | Για να συνδέσετε την έξοδο βλάβης .....                                              | 136 |
| 9.3.7  | Για να συνδέσετε την έξοδο ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ψύξης/θέρμανσης χώρου ..... | 138 |
| 9.3.8  | Για να συνδέσετε τις ψηφιακές εισόδους κατανάλωσης ισχύος .....                      | 139 |
| 9.3.9  | Για να συνδέσετε τον θερμοστάτη ασφαλείας (κανονικά κλειστή επαφή) .....             | 140 |
| 9.3.10 | Για να συνδέσετε ένα Έξυπνο δίκτυο .....                                             | 142 |
| 9.3.11 | Για να συνδέσετε την κάρτα WLAN (παρέχεται ως παρελκόμενο) .....                     | 146 |
| 9.4    | Για να τοποθετήσετε τη βάση εγκατάστασης .....                                       | 146 |
| 9.5    | Μετά τη σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων στην εσωτερική μονάδα .....                  | 147 |

### 9.1 Πληροφορίες για τη σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων

#### Πριν από τη σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων

Βεβαιωθείτε ότι:

- Η σωλήνωση ψυκτικού είναι συνδεδεμένη και ελεγχμένη
- Η σωλήνωση νερού είναι συνδεδεμένη

#### Τυπική ροή εργασίας

Συνήθως η σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων αποτελείται από τα παρακάτω στάδια:

- "9.2 Συνδέσεις στην εξωτερική μονάδα" [► 119]
- "9.3 Συνδέσεις στην εσωτερική μονάδα" [► 125]

### 9.1.1 Προφυλάξεις κατά τη σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων



#### ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ



#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Όλες οι εργασίες συνδεσμολογίας ΠΡΕΠΕΙ να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο και ΠΡΕΠΕΙ να συμμορφώνονται με τον εθνικό κανονισμό ηλεκτρικών καλωδιώσεων.
- Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να γίνονται στη σταθερή καλωδίωση.
- Όλα τα εξαρτήματα που αγοράζονται επί τόπου και όλες οι ηλεκτρολογικές κατασκευές ΠΡΕΠΕΙ να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία.



#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Να χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΑ πολύκλωνο καλώδιο για τα καλώδια ηλεκτρικής παροχής.



#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε επίσης τις προφυλάξεις και τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην ενότητα "2 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας" [► 11].



#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αν η τροφοδοσία ρεύματος δεν έχει ή έχει εσφαλμένη φάση N, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.
- Γειώστε σωστά τη μονάδα. ΜΗΝ γειώνετε τη μονάδα σε σωλήνες ύδρευσης, σε απορροφητή υπέρτασης ή σε γείωση τηλεφωνικής γραμμής. Ανεπαρκής γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Εγκαταστήστε τις απαιτούμενες ασφάλειες ή τους διακόπτες ασφαλείας.
- Στερεώστε τα ηλεκτρικά καλώδια με συνδέσμους καλωδίων, ώστε τα καλώδια να ΜΗΝ έρχονται σε επαφή με αιχμηρά άκρα ή με τους σωλήνες, ειδικά στην πλευρά των σωλήνων υψηλής πίεσης.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε καλώδια τυλιγμένα με ταινία, μπαλαντέζες ή πολύπριζα. Ενδέχεται να προκληθεί υπερθέρμανση, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- ΜΗΝ εγκαταστήσετε πυκνωτή μεταβολής φάσεως, επειδή αυτή η μονάδα είναι εξοπλισμένη με Inverter. Ένας πυκνωτής μεταβολής φάσεως θα μειώσει την απόδοση και ενδέχεται να προκαλέσει ατύχημα.



#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

**Περιστρεφόμενος ανεμιστήρας.** Πριν από την ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ή την εκτέλεση εργασιών σέρβις στην εξωτερική μονάδα, βεβαιωθείτε ότι η γρίλια εκκένωσης καλύπτει τον ανεμιστήρα για λόγους προστασίας από έναν περιστρεφόμενο ανεμιστήρα. Ανατρέξτε στα εξής:

- "7.3.6 Για να τοποθετήσετε τη γρίλια εκκένωσης" [► 79]
- "7.3.7 Για να αφαιρέσετε τη γρίλια εκκένωσης και να την τοποθετήσετε στη θέση ασφαλείας" [► 81]



#### ΠΡΟΣΟΧΗ

ΜΗΝ σπρώχνετε ή μην τοποθετείτε καλώδια περιττού μήκους μέσα στη μονάδα.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Η απόσταση μεταξύ των καλωδίων υψηλής τάσης και χαμηλής τάσης πρέπει να είναι 50 mm τουλάχιστον.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, ΠΡΕΠΕΙ να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο συντήρησης ή άλλα άτομα με παρόμοια προσόντα, προς αποφυγή κινδύνου.


## 9.1.2 Οδηγίες για τη σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**


Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε συμπαγή (μονόκλωνα) καλώδια. Εάν χρησιμοποιηθούν πολύκλωνα καλώδια, συστρέψτε ελαφρά τα σύρματα για να ενοποιήσετε το άκρο του αγωγού είτε για απευθείας χρήση στον σφιγκτήρα του ακροδέκτη είτε για εισαγωγή σε στρογγυλό ακροδέκτη σύνθλιψης.

**Για να προετοιμάσετε πολύκλωνα καλώδια για εγκατάσταση****Μέθοδος 1: Συστροφή αγωγών**



- 1 Απογυμνώστε τη μόνωση (20 mm) από τα καλώδια.
- 2 Συστρέψτε ελαφρά το άκρο του αγωγού για να δημιουργήσετε "στερεή" σύνδεση.

**Μέθοδος 2: Χρήση στρογγυλού ακροδέκτη σύνθλιψης (συνιστάται)**

- 1 Απογυμνώστε τη μόνωση από τα σύρματα και συστρέψτε ελαφρά το άκρο κάθε σύρματος.
- 2 Τοποθετήστε έναν στρογγυλό ακροδέκτη σύνθλιψης στο άκρο του σύρματος. Τοποθετήστε τον στρογγυλό ακροδέκτη σύνθλιψης στο καλώδιο μέχρι το καλυμμένο σημείο του και στερεώστε τον με το κατάλληλο εργαλείο.



**Ακολουθήστε τις παρακάτω μεθόδους για την εγκατάσταση των καλωδίων:**

| Τύπος καλωδίου                                                                              | Μέθοδος τοποθέτησης                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Μονόκλωνο καλώδιο<br>Ή<br>Πολύκλωνο καλώδιο<br>συνεστραμμένο σε μορφή<br>«στερεής» σύνδεσης |  <p><b>a</b> Περιελιγμένο καλώδιο (μονόκλωνο ή συνεστραμμένο πολύκλωνο καλώδιο)<br/> <b>b</b> Βίδα<br/> <b>c</b> Επίπεδη ροδέλα</p> |
| Πολύκλωνο καλώδιο με<br>στρογγυλό ακροδέκτη<br>σύνθλιψης                                    |  <p><b>a</b> Ακροδέκτης<br/> <b>b</b> Βίδα<br/> <b>c</b> Επίπεδη ροδέλα<br/> ✓ Επιτρέπεται<br/> ✗ ΔΕΝ επιτρέπεται</p>               |

### Ροπές σύσφιγξης

Εξωτερική μονάδα:

| Προϊόν      | Ροπή σύσφιγξης (N•m) |
|-------------|----------------------|
| X1M         | 1,47 ±10%            |
| M4 (γείωση) |                      |

Εσωτερική μονάδα:

| Προϊόν      | Ροπή σύσφιγξης (N•m) |
|-------------|----------------------|
| X1M         | 2,45 ±10%            |
| X2M         | 0,88 ±10%            |
| X5M         | 0,88 ±10%            |
| X6M         | 2,45 ±10%            |
| X10M        | 0,88 ±10%            |
| M4 (γείωση) | 1,47 ±10%            |

### 9.1.3 Πληροφορίες για την ηλεκτρική συμβατότητα

#### Μόνο για τη μονάδα ERRA08~12E ▲ V3 ▼

Ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με το πρότυπο EN/IEC 61000-3-12 (Ευρωπαϊκό/ Διεθνές Τεχνικό Πρότυπο που θέτει τα όρια για αρμονικά ρεύματα παραγόμενα από εξοπλισμό συνδεδεμένο σε δημόσια συστήματα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου >16 A και ≤75 A ανά φάση.).



**Μόνο για τον εφεδρικό θερμαντήρα της εσωτερικής μονάδας**

Ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.2 Για να συνδέσετε τα καλώδια τροφοδοσίας της εφεδρικής αντίστασης" [► 130].

**9.1.4 Πληροφορίες για την τροφοδοσία με μειωμένη χρέωση**

Οι εταιρείες ηλεκτρισμού σε ολόκληρο τον κόσμο κάνουν μεγάλες προσπάθειες για να προσφέρουν αξιόπιστες υπηρεσίες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε ανταγωνιστικές τιμές και συχνά έχουν δικαίωμα να τιμολογούν τους πελάτες με μειωμένες χρεώσεις. Για παράδειγμα, χρέωση ανάλογα με τον χρόνο χρήσης, εποχιακές χρεώσεις, χρέωση με χρήση της αντλίας θερμότητας (Wärmepumpentarif) στη Γερμανία και την Αυστρία, ...

Αυτός ο εξοπλισμός επιτρέπει τη σύνδεση σε τέτοια συστήματα τροφοδοσίας με μειωμένη χρέωση.

Συμβουλευτείτε την εταιρεία ηλεκτροδότησης της τοποθεσίας όπου θα εγκατασταθεί αυτός ο εξοπλισμός, για να μάθετε αν μπορείτε να συνδέσετε τον εξοπλισμό σε ένα από τα διαθέσιμα συστήματα τροφοδοσίας με μειωμένη χρέωση, εφόσον υπάρχουν.




Όταν ο εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος σε τέτοια τροφοδοσία με μειωμένη χρέωση, η εταιρεία ηλεκτρισμού μπορεί να:

- διακόπτει την τροφοδοσία προς τον εξοπλισμό για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα,
- απαιτεί κατανάλωση MONO μιας περιορισμένης ποσότητας ηλεκτρισμού από τον εξοπλισμό σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.

Η εσωτερική μονάδα είναι σχεδιασμένη να λαμβάνει ένα σήμα εισόδου μέσω του οποίου η μονάδα εισέρχεται σε λειτουργία εξαναγκασμένης ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ. Εκείνη τη στιγμή, ο συμπιεστής της εξωτερικής μονάδας ΔΕΝ θα λειτουργεί.

Η καλωδίωση προς τη μονάδα διαφέρει ανάλογα με το αν η τροφοδοσία διακόπτεται ή ΟΧΙ.

## 9.1.5 Επισκόπηση των ηλεκτρικών συνδέσεων με εξαίρεση των εξωτερικών ενεργοποιητών

| Τροφοδοσία με κανονική χρέωση                                                     | Τροφοδοσία με μειωμένη χρέωση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | Η τροφοδοσία ΔΕΝ διακόπτεται                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Η τροφοδοσία διακόπτεται                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  |  <p>Ενώ είναι ενεργή η τροφοδοσία με μειωμένη χρέωση, η τροφοδοσία ΔΕΝ διακόπτεται. Η εξωτερική μονάδα απενεργοποιείται μέσω του πίνακα ελέγχου.</p> <p><b>Παρατήρηση:</b> Η εταιρεία ηλεκτρισμού πρέπει πάντα να επιτρέπει την κατανάλωση ενέργειας της εσωτερικής μονάδας.</p> |  <p>Ενώ είναι ενεργή η τροφοδοσία με μειωμένη χρέωση, η τροφοδοσία διακόπτεται αμέσως ή μετά από λίγη ώρα από την εταιρεία ηλεκτρισμού. Σε αυτήν την περίπτωση, η εσωτερική μονάδα πρέπει να ενεργοποιηθεί από ξεχωριστή τροφοδοσία με κανονική χρέωση.</p> |

**a** Τροφοδοσία με κανονική χρέωση

**b** Τροφοδοσία με μειωμένη χρέωση

**1** Τροφοδοσία για την εξωτερική μονάδα

**2** Τροφοδοσία και καλώδιο διασύνδεσης προς την εσωτερική μονάδα

**3** Τροφοδοσία για τον εφεδρικό θερμαντήρα

**4** Τροφοδοσία με μειωμένη χρέωση (επαφή ελεύθερη δυναμικού)

**5** Τροφοδοσία κανονικής χρέωσης (για την ενεργοποίηση της πλακέτας PCB της εσωτερικής μονάδας σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας με μειωμένη χρέωση)

## 9.2 Συνδέσεις στην εξωτερική μονάδα

| Προϊόν                                                                  | Περιγραφή                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Καλώδιο τροφοδοσίας                                                     | Ανατρέξτε στην ενότητα "9.2.2 Για να συνδέσετε τα ηλεκτρικά καλώδια στην εξωτερική μονάδα" [► 120].      |
| Καλώδιο διασύνδεσης                                                     |                                                                                                          |
| Καλώδιο θερμαντήρα σωλήνα αποστράγγισης                                 |                                                                                                          |
| Σύνδεση για λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (μόνο για τα μοντέλα V3) |                                                                                                          |
| Καλώδιο αισθητήρα αέρα                                                  | Ανατρέξτε στην ενότητα "9.2.3 Για να αλλάξετε τη θέση του αισθητήρα αέρα στην εξωτερική μονάδα" [► 124]. |

### 9.2.1 Προδιαγραφές βασικών εξαρτημάτων καλωδίωσης

| Εξάρτημα                                                  |                    | V3                                                                                                                                                                                                | W1                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Καλώδιο τροφοδοσίας                                       | MCA <sup>(a)</sup> | 29,5 A                                                                                                                                                                                            | 9,8 A                   |
|                                                           | Τάση               | 220-240 V                                                                                                                                                                                         | 380-415 V               |
|                                                           | Φάση               | 1~                                                                                                                                                                                                | 3N~                     |
|                                                           | Συχνότητα          | 50 Hz                                                                                                                                                                                             |                         |
|                                                           | Μέγεθος καλωδίου   | ΠΡΕΠΕΙ να συμμορφώνεται με τον εθνικό κανονισμό καλωδίωσης.<br>Καλώδιο 3 ή 5 κλώνων<br>Το μέγεθος του καλωδίου εξαρτάται από το ρεύμα, αλλά δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 2,5 mm <sup>2</sup> |                         |
| Καλώδιο διασύνδεσης (εσωτερική μονάδα ↔ εξωτερική μονάδα) | Τάση               | 220-240 V                                                                                                                                                                                         |                         |
|                                                           | Μέγεθος καλωδίου   | Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδιο εναρμονισμένο με τους κανονισμούς το οποίο παρέχει διπλή μόνωση και είναι κατάλληλο για την ισχύουσα τάση.<br>Καλώδιο 4 κλώνων<br>Τουλάχιστον 1,5 mm <sup>2</sup>     |                         |
| Συνιστώμενη ασφάλεια στο χώρο εγκατάστασης                |                    | 32 A, καμπύλης C                                                                                                                                                                                  | 16 A ή 20 A, καμπύλης C |
| Ρελέ διαρροής / διάταξη ασφαλείας διαρροής                |                    | 30 mA – ΠΡΕΠΕΙ να συμμορφώνεται με τον εθνικό κανονισμό καλωδίωσης                                                                                                                                |                         |

<sup>(a)</sup> MCA=Ελάχιστη ένταση (αμπέρ) κυκλώματος. Οι τιμές που δηλώνονται είναι οι ανώτατες τιμές (για τις ακριβείς τιμές συμβουλευτείτε τα ηλεκτρικά δεδομένα για συνδυασμό με εσωτερικές μονάδες).


## 9.2.2 Για να συνδέσετε τα ηλεκτρικά καλώδια στην εξωτερική μονάδα



### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


- Ακολουθήστε το διάγραμμα καλωδίωσης (παρέχεται με τη μονάδα και βρίσκεται στο εσωτερικό του καλύμματος συντήρησης).
- Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική καλωδίωση ΔΕΝ εμποδίζει τη σωστή επανατοποθέτηση του καλύμματος συντήρησης.

- Ανοίξτε το κάλυμμα συντήρησης. Ανατρέξτε στην ενότητα **"7.2.2 Για να ανοίξετε την εξωτερική μονάδα"** [▶ 68].
- Απογυμνώστε τη μόνωση (20 mm) από τα καλώδια.



- Απογυμνώστε το άκρο του καλωδίου μέχρι αυτό το σημείο
- Τυχόν υπερβολικό μήκος απογύμνωσης μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή διαρροή

- Εισαγάγετε τα καλώδια στο πίσω μέρος της μονάδας και δρομολογήστε τα μέσω των εργοστασιακά τοποθετημένων χιτώνων καλωδίων μέσα στον ηλεκτρικό πίνακα.




- a1+a2** Καλώδιο τροφοδοσίας (του εμπορίου)
- b1+b2** Καλώδιο διασύνδεσης (του εμπορίου)
- c1+c2** Δεν χρησιμοποιείται
- d** Χιτώνια καλωδίων (εργοστασιακά τοποθετημένα)

- Μέσα στον ηλεκτρικό πίνακα, συνδέστε τα καλώδια στους κατάλληλους ακροδέκτες και στερεώστε τα με τα δεματικά καλωδίων. Ανατρέξτε στα εξής:
  - "Για τα μοντέλα V3"** [▶ 120]
  - "Για τα μοντέλα W1"** [▶ 122]

### Για τα μοντέλα V3

- Καλώδιο τροφοδοσίας:**
  - Δρομολογήστε το καλώδιο μέσα από το πλαίσιο.
  - Συνδέστε τα καλώδια στο μπλοκ ακροδεκτών.
  - Στερεώστε το καλώδιο με το δεματικό καλωδίων.

|                                                                                   |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Καλώδια: 1N+GND<br>Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας: Ανατρέξτε στην πλακέτα χαρακτηριστικών επάνω στη μονάδα. |
|  | —                                                                                                      |



**a** Καλώδιο τροφοδοσίας (του εμπορίου)

**b** Καλώδια του εμπορίου


**F1B** Ασφάλεια υπερρέντασης (του εμπορίου). Συνιστώμενη ασφάλεια: ασφάλεια 2 πόλων, 32 A, καμπύλης C.

**Q1DI** Ρελέ διαρροής (30 mA) (του εμπορίου)

## 2 Καλώδιο διασύνδεσης (εσωτερική μονάδα↔εξωτερική μονάδα):


- Δρομολογήστε το καλώδιο μέσα από το πλαίσιο.
- Συνδέστε τα καλώδια στο μπλοκ ακροδεκτών (βεβαιωθείτε ότι οι αριθμοί αντιστοιχούν σε εκείνους στην εσωτερική μονάδα) και στη βίδα γείωσης.
- Στερεώστε το καλώδιο με το δεματικό καλωδίων.

|                                                                                     |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | Καλώδια: (3+GND)×1,5 mm <sup>2</sup> |
|  | —                                    |



**3** (Προαιρετικά) **Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας:** Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας:

- Αποσυνδέστε το X804A από το X805A.
- Συνδέστε το X804A στο X806A.



#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

**Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.** Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας είναι διαθέσιμη μόνο στα μοντέλα V3. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ([9.F] ή τη ρύθμιση επισκόπησης εγκατάστασης [E-08]), ανατρέξτε στην ενότητα "[Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας](#)" [▶ 245].

#### Για τα μοντέλα W1

##### 1 Καλώδιο τροφοδοσίας:

- Δρομολογήστε το καλώδιο μέσα από το πλαίσιο.
- Συνδέστε τα καλώδια στο μπλοκ ακροδεκτών.
- Στερεώστε το καλώδιο με το δεματικό καλωδίων.




Καλώδια: 3N+GND

Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας: Ανατρέξτε στην πλακέτα χαρακτηριστικών επάνω στη μονάδα.



—



**a** Καλώδιο τροφοδοσίας (του εμπορίου)

**b** Καλώδια του εμπορίου


**F1B** Ασφάλεια υπερέντασης (του εμπορίου). Συνιστώμενη ασφάλεια: ασφάλεια 4 πόλων, 16 A ή 20 A, καμπύλης C.

**Q1DI** Ρελέ διαρροής (30 mA) (του εμπορίου)

## 2 Καλώδιο διασύνδεσης (εσωτερική μονάδα ↔ εξωτερική μονάδα):

- Δρομολογήστε το καλώδιο μέσα από το πλαίσιο.
- Συνδέστε τα καλώδια στο μπλοκ ακροδεκτών (βεβαιωθείτε ότι οι αριθμοί αντιστοιχούν σε εκείνους στην εσωτερική μονάδα) και στη βίδα γείωσης.
- Στερεώστε το καλώδιο με το δεματικό καλωδίων.

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
|  | Καλώδια: (3+GND)×1,5 mm <sup>2</sup> |
|  | —                                    |




### 9.2.3 Για να αλλάξετε τη θέση του αισθητήρα αέρα στην εξωτερική μονάδα

Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη μόνο σε περιοχές με χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Απαιτούμενο παρελκόμενο (παρέχεται με τη μονάδα):

|                                                                                    |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | Προσάρτημα θερμίστορ. |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|





## 9.3 Συνδέσεις στην εσωτερική μονάδα

| Προϊόν                                     | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τροφοδοσία (κεντρική)                      | Ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.1 Για να συνδέσετε τα καλώδια της κεντρικής τροφοδοσίας" [▶ 128].                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Τροφοδοσία (εφεδρικός θερμαντήρας)         | Ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.2 Για να συνδέσετε τα καλώδια τροφοδοσίας της εφεδρικής αντίστασης" [▶ 130].                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Βάνα αποκοπής                              | Ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.3 Για να συνδέσετε τη βάνα αποκοπής" [▶ 133].                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος               | Ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.4 Για να συνδέσετε τους μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος" [▶ 134].                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Κυκλοφορητής ζεστού νερού χρήσης           | Ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.5 Για να συνδέσετε τον κυκλοφορητή ζεστού νερού χρήσης" [▶ 135].                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Έξοδος βλάβης                              | Ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.6 Για να συνδέσετε την έξοδο βλάβης" [▶ 136].                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ρύθμιση λειτουργίας ψύξης/θέρμανσης χώρου  | Ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.7 Για να συνδέσετε την έξοδο ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ψύξης/θέρμανσης χώρου" [▶ 138].                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ψηφιακές εισοδοί κατανάλωσης ενέργειας     | Ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.8 Για να συνδέσετε τις ψηφιακές εισόδους κατανάλωσης ισχύος" [▶ 139].                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Θερμοστάτης ασφαλείας                      | Ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.9 Για να συνδέσετε τον θερμοστάτη ασφαλείας (κανονικά κλειστή επαφή)" [▶ 140].                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Έξυπνο δίκτυο                              | Ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.10 Για να συνδέσετε ένα Έξυπνο δίκτυο" [▶ 142].                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Κάρτα WLAN                                 | Ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.11 Για να συνδέσετε την κάρτα WLAN (παρέχεται ως παρελκόμενο)" [▶ 146].                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Θερμοστάτης χώρου (ενσύρματος ή ασύρματος) |  Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                            |  Καλώδια: 0,75 mm <sup>2</sup><br>Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας: 100 mA                                                                                                                                                                                                          |
|                                            |  Για την κύρια ζώνη: <ul style="list-style-type: none"> <li>[2.9] Έλεγχος</li> <li>[2.A] Τύπος εξ. θερμοστάτη</li> </ul> Για τη συμπληρωματική ζώνη: <ul style="list-style-type: none"> <li>[3.A] Τύπος εξ. θερμοστάτη</li> <li>[3.9] (μόνο για ανάγνωση) Έλεγχος</li> </ul> |

| Προϊόν                                            | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Θερμοπομπός αντλίας θερμότητας                    |  Διατίθενται διάφορα χειριστήρια και είναι δυνατές διαφορετικές ρυθμίσεις για τους θερμοπομπούς αντλίας θερμότητας.<br>Ανάλογα με τη ρύθμιση, πρέπει επίσης να τοποθετήσετε ένα ρελέ (του εμπορίου, ανατρέξτε στο συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό).<br>Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην εξής τοποθεσία: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Εγχειρίδιο εγκατάστασης των θερμοπομπών αντλίας θερμότητας</li> <li>▪ Εγχειρίδιο εγκατάστασης των προαιρετικών εξαρτημάτων των θερμοπομπών αντλίας θερμότητας</li> <li>▪ Συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό</li> </ul> |
|                                                   |  Καλώδια: 0,75 mm <sup>2</sup><br>Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας: 100 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                   |  Για την κύρια ζώνη: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [2.9] Έλεγχος</li> <li>▪ [2.A] Τύπος εξ. θερμοστάτη</li> </ul> Για τη συμπληρωματική ζώνη: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [3.A] Τύπος εξ. θερμοστάτη</li> <li>▪ [3.9] (μόνο για ανάγνωση) Έλεγχος</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Απομακρυσμένος αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας |  Ανατρέξτε στα εξής: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Εγχειρίδιο εγκατάστασης του απομακρυσμένου αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας</li> <li>▪ Συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   |  Καλώδια: 2x0,75 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                   |  [9.B.1]=1 (Εξωτερικός αισθητήρας = Εξωτερικό περιβάλλον)<br>[9.B.2] Απόκλιση εξωτ. αισθητήρα περιβάλλοντος<br>[9.B.3] Μέσος χρόνος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Προϊόν                                            | Περιγραφή                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Απομακρυσμένος αισθητήρας εσωτερικής θερμοκρασίας |    | Ανατρέξτε στα εξής: <ul style="list-style-type: none"> <li>Εγχειρίδιο εγκατάστασης του απομακρυσμένου αισθητήρα εσωτερικής θερμοκρασίας</li> <li>Συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό</li> </ul>  |
|                                                   |    | Καλώδια: 2x0,75 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                      |
|                                                   |    | [9.B.1]=2 (Εξωτερικός αισθητήρας = Χώρου)<br>[1.7] Απόκλιση αισθητήρα χώρου                                                                                                                                          |
| Χειριστήριο άνεσης                                |    | Ανατρέξτε στα εξής: <ul style="list-style-type: none"> <li>Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας του χειριστηρίου άνεσης</li> <li>Συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό</li> </ul>               |
|                                                   |    | Καλώδια: 2x(0,75~1,25 mm <sup>2</sup> )<br>Μέγιστο μήκος: 500 m                                                                                                                                                      |
|                                                   |    | [2.9] Έλεγχος<br>[1.6] Απόκλιση αισθητήρα χώρου                                                                                                                                                                      |
| Προσαρμογέας LAN                                  |  | Ανατρέξτε στα εξής: <ul style="list-style-type: none"> <li>Εγχειρίδιο εγκατάστασης του προσαρμογέα LAN</li> <li>Συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό</li> </ul>                                   |
|                                                   |  | Καλώδια: 2x(0,75~1,25 mm <sup>2</sup> ). Πρέπει να είναι θωρακισμένα.<br>Μέγιστο μήκος: 200 m                                                                                                                        |
|                                                   |  | Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης του προσαρμογέα LAN                                                                                                                                                        |
| Μονάδα WLAN                                       |  | Ανατρέξτε στα εξής: <ul style="list-style-type: none"> <li>Εγχειρίδιο εγκατάστασης της μονάδας WLAN</li> <li>Συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό</li> <li>Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη</li> </ul> |
|                                                   |  | Χρησιμοποιήστε το καλώδιο που παρέχεται με τη μονάδα WLAN.                                                                                                                                                           |
|                                                   |  | [D] Ασύρματη πύλη                                                                                                                                                                                                    |




για τον θερμοστάτη χώρου (ενσύρματο ή ασύρματο):

| Στην περίπτωση που υπάρχει...                                   | Βλ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ασύρματος θερμοστάτης χώρου                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Εγχειρίδιο εγκατάστασης του ασύρματου θερμοστάτη χώρου</li> <li>Συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ενσύρματος θερμοστάτης χώρου χωρίς μονάδα βάσης πολλαπλών ζωνών | <ul style="list-style-type: none"> <li>Εγχειρίδιο εγκατάστασης του ενσύρματου θερμοστάτη χώρου</li> <li>Συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ενσύρματος θερμοστάτης χώρου με μονάδα βάσης πολλαπλών ζωνών    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Εγχειρίδιο εγκατάστασης του ενσύρματου θερμοστάτη χώρου (ψηφιακού ή αναλογικού) + μονάδας βάσης πολλαπλών ζωνών</li> <li>Συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό</li> <li>Σε αυτήν την περίπτωση: <ul style="list-style-type: none"> <li>Πρέπει να συνδέσετε τον ενσύρματο θερμοστάτη χώρου (ψηφιακό ή αναλογικό) στη μονάδα βάσης πολλαπλών ζωνών</li> <li>Πρέπει να συνδέσετε τη μονάδα βάσης πολλαπλών ζωνών στην εξωτερική μονάδα</li> <li>Για τη λειτουργία ψύξης/θέρμανσης, πρέπει επίσης να τοποθετήσετε ένα ρελέ (του εμπορίου, ανατρέξτε στο συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό)</li> </ul> </li> </ul> |

### 9.3.1 Για να συνδέσετε τα καλώδια της κεντρικής τροφοδοσίας


- 1 Ανοίξτε τα ακόλουθα στοιχεία (ανατρέξτε στην ενότητα ["7.2.6 Για να ανοίξετε την εσωτερική μονάδα"](#) [► 71]):

|   |                                |                                                                                       |
|---|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Επάνω πλαίσιο                  |  |
| 2 | Πλαίσιο χειριστηρίου           |                                                                                       |
| 3 | Πάνω κάλυμμα ηλεκτρικού πίνακα |                                                                                       |

- 2 Συνδέστε την κεντρική τροφοδοσία.

#### Σε περίπτωση τροφοδοσίας με κανονική χρέωση

|                                                                                     |                                             |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | Καλώδιο διασύνδεσης (= κεντρική τροφοδοσία) | Καλώδια: (3+GND)×1,5 mm <sup>2</sup> |
|  | —                                           |                                      |




a Καλώδιο διασύνδεσης (=κεντρική τροφοδοσία)

### Σε περίπτωση τροφοδοσίας με μειωμένη χρέωση

|  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Καλώδιο διασύνδεσης<br>(= κεντρική τροφοδοσία) | Καλώδια: (3+GND)×1,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                 |
|  | Τροφοδοσία με κανονική χρέωση                  | Καλώδια: 1N<br>Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας: 6,3 A                                                                                                                                                                                      |
|  | Επαφή τροφοδοσίας με μειωμένη χρέωση           | Καλώδια: 2×(0,75~1,25 mm <sup>2</sup> )<br>Μέγιστο μήκος: 50 m.<br>Επαφή τροφοδοσίας με μειωμένη χρέωση:<br>ανίχνευση 16 V DC (τροφοδοσία μέσω PCB). Η επαφή χωρίς τάση διασφαλίζει το ελάχιστο διαθέσιμο φορτίο των 15 V DC, 10 mA. |
|  | [9.8] Τροφοδοσία με μειωμένη χρέωση            |                                                                                                                                                                                                                                      |

Συνδέστε το X11Y στο X11YB.



- a Καλώδιο διασύνδεσης (=κεντρική τροφοδοσία)  
b Τροφοδοσία με κανονική χρέωση  
c Επαφή τροφοδοσίας με μειωμένη χρέωση

**3** Στερεώστε τα καλώδια στα στηρίγματα δερματικών καλωδίων χρησιμοποιώντας δεματικά καλωδίων.



#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σε περίπτωση τροφοδοσίας με μειωμένη χρέωση, συνδέστε το X11Y στο X11YB. Η ανάγκη ξεχωριστής τροφοδοσίας με κανονική χρέωση στην επαφή X2M/5+6 της εσωτερικής μονάδας (b) εξαρτάται από τον τύπο της τροφοδοσίας με μειωμένη χρέωση.

Ξεχωριστή σύνδεση στην εσωτερική μονάδα απαιτείται:

- εάν η τροφοδοσία με μειωμένη χρέωση διακόπτεται ενώ είναι ενεργή ή
- εάν δεν επιτρέπεται καμία κατανάλωση ενέργειας της εσωτερικής μονάδας στην τροφοδοσία με μειωμένη χρέωση όταν είναι ενεργή.

9.3.2 Για να συνδέσετε τα καλώδια τροφοδοσίας της εφεδρικής αντίστασης

|  | Τύπος εφεδρικού θερμαντήρα | Τροφοδοσία      | Καλώδια |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|---------|
|                                                                                     | *6V                        | 1N~ 230 V (6V3) | 2+GND   |
|                                                                                     |                            | 3~ 230 V (6T1)  | 3+GND   |
|                                                                                     | *9W                        | 3N~ 400 V       | 4+GND   |



## [9.3] Εφεδρικός θερμαντήρας

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Ο εφεδρικός θερμαντήρας ΠΡΕΠΕΙ να έχει ξεχωριστή τροφοδοσία ρεύματος και ΠΡΕΠΕΙ να προστατεύεται με χρήση των απαιτούμενων διατάξεων ασφαλείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

Για να διασφαλιστεί η πλήρης γείωση της μονάδας, να συνδέετε ΠΑΝΤΑ την τροφοδοσία του εφεδρικού θερμαντήρα και το καλώδιο γείωσης.

Η απόδοση του εφεδρικού θερμαντήρα ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο της εσωτερικής μονάδας. Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία συμμορφώνεται με την απόδοση του εφεδρικού θερμαντήρα, όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα.

| Τύπος εφεδρικού θερμαντήρα | Απόδοση εφεδρικού θερμαντήρα | Τροφοδοσία               | Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας | $Z_{\max}$ |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|
| *6V                        | 2 kW                         | 1N~ 230 V <sup>(a)</sup> | 9 A                       | —          |
|                            | 4 kW                         | 1N~ 230 V <sup>(a)</sup> | 17 A <sup>(b)(c)</sup>    | 0,22 Ω     |
|                            | 6 kW                         | 1N~ 230 V <sup>(a)</sup> | 26 A <sup>(b)(c)</sup>    | 0,22 Ω     |
|                            | 2 kW                         | 3~ 230 V <sup>(d)</sup>  | 5 A                       | —          |
|                            | 4 kW                         | 3~ 230 V <sup>(d)</sup>  | 10 A                      | —          |
|                            | 6 kW                         | 3~ 230 V <sup>(d)</sup>  | 15 A                      | —          |
| *9W                        | 3 kW                         | 3N~ 400 V                | 4 A                       | —          |
|                            | 6 kW                         | 3N~ 400 V                | 9 A                       | —          |
|                            | 9 kW                         | 3N~ 400 V                | 13 A                      | —          |


<sup>(a)</sup> 6V3

<sup>(b)</sup> Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός συμμορφώνεται με το πρότυπο EN/IEC 61000-3-12 (Ευρωπαϊκό/ Διεθνές Τεχνικό Πρότυπο που θέτει τα όρια για αρμονικά ρεύματα παραγόμενα από εξοπλισμό συνδεδεμένο σε δημόσια συστήματα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου >16 A και ≤75 A ανά φάση.).

<sup>(c)</sup> Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με το πρότυπο EN/IEC 61000-3-11 (Ευρωπαϊκό/ Διεθνές Τεχνικό Πρότυπο που θέτει τα όρια μεταβολών και διακυμάνσεων τάσης σε δημόσια συστήματα τροφοδοσίας χαμηλής τάσης για εξοπλισμό με ονομαστικό ρεύμα ≤75 A), με την προϋπόθεση ότι η αντίσταση του συστήματος  $Z_{\text{sys}}$  είναι μικρότερη ή ίση με  $Z_{\max}$  στο σημείο διασύνδεσης μεταξύ της παροχής του χρήστη και του δημόσιου δικτύου. Ο εγκαταστάτης ή ο χρήστης του εξοπλισμού έχουν την ευθύνη να διασφαλίσουν - συμβουλευόμενοι αν χρειάζεται την εταιρεία που διαχειρίζεται το δίκτυο διανομής- ότι ο εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος αποκλειστικά σε παροχή με αντίσταση συστήματος  $Z_{\text{sys}}$  μικρότερη ή ίση με  $Z_{\max}$ .

<sup>(d)</sup> 6T1


Συνδέστε την τροφοδοσία του εφεδρικού θερμαντήρα ως εξής:



- a** Εργασιασικά τοποθετημένο καλώδιο συνδεδεμένο στην επαφή του εφεδρικού θερμαντήρα στο εσωτερικό του ηλεκτρικού πίνακα (K5M)
- b** Καλώδια εμπορίου (βλ. παρακάτω πίνακα)

| Μοντέλο (τροφοδοσία) | Συνδέσεις στην τροφοδοσία του εφεδρικού θερμαντήρα |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| *6V (6V3: 1N~ 230 V) |                                                    |
| *6V (6T1: 3~ 230 V)  |                                                    |





- F1B** Ασφάλεια υπερέντασης (του εμπορίου). Συνιστώμενη ασφάλεια: 4 πόλων, 20 A, καμπύλη 400 V, κατηγορία απόζευξης C.
- K5M** Επαφή ασφαλείας (στον κάτω ηλεκτρικό πίνακα)
- Q1DI** Ρελέ διαρροής (του εμπορίου)
- SWB** Ηλεκτρικός πίνακας
- X6M** Ακροδέκτης (του εμπορίου)



#### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΗΝ κόψετε ή αφαιρέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας του εφεδρικού θερμαντήρα.

### 9.3.3 Για να συνδέσετε τη βάνα αποκοπής



#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

**Παράδειγμα χρήσης βάνας αποκοπής.** Αν υπάρχει μία ζώνη ΘΕΞΝ και συνδυασμός ενδοδαπέδιας θέρμανσης και θερμοπομπών αντλίας θερμότητας, εγκαταστήστε μια βάνα αποκοπής πριν από την ενδοδαπέδια θέρμανση, για να αποτρέψετε τη δημιουργία συμπτκνώματος στο δάπεδο κατά τη λειτουργία ψύξης.



Καλώδια: 2x0,75 mm<sup>2</sup>

Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας: 100 mA


230 V AC που παρέχεται μέσω PCB



[2.D] Βάνα αποκοπής

- 1 Ανοίξτε το κάλυμμα συντήρησης. Ανατρέξτε στην ενότητα ["7.2.2 Για να ανοίξετε την εξωτερική μονάδα"](#) [▶ 68].
- 2 Ανοίξτε τα ακόλουθα στοιχεία (ανατρέξτε στην ενότητα ["7.2.6 Για να ανοίξετε την εσωτερική μονάδα"](#) [▶ 71]):


|   |                                |
|---|--------------------------------|
| 1 | Επάνω πλαίσιο                  |
| 2 | Πλαίσιο χειριστηρίου           |
| 3 | Πάνω κάλυμμα ηλεκτρικού πίνακα |



- 3 Συνδέστε το καλώδιο βάνας ελέγχου στους κατάλληλους ακροδέκτες, όπως υποδεικνύεται στην παρακάτω εικόνα.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Η καλωδίωση είναι διαφορετική για βάνια NC (κανονικά κλειστή) και για βάνια NO (κανονικά ανοικτή).



- 4 Στερεώστε το καλώδιο στα στηρίγματα δεματικών καλωδίων χρησιμοποιώντας δεματικά καλωδίων.


## 9.3.4 Για να συνδέσετε τους μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος

|  |                                                                                                                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Καλώδια: 2 (ανά μετρητή)×0,75 mm <sup>2</sup><br>Μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος: ανίχνευση παλμών 12 V DC (τροφοδοσία τάσης μέσω PCB) |
|  | [9.A] Μέτρηση ενέργειας                                                                                                             |


**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Σε περίπτωση μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος με έξοδο τρανζίστορ, ελέγξτε την πολικότητα. Ο θετικός πόλος ΠΡΕΠΕΙ να συνδεθεί στις επαφές X5M/6 και X5M/4, και ο αρνητικός πόλος στις επαφές X5M/5 και X5M/3.

- 1 Ανοίξτε το κάλυμμα συντήρησης. Ανατρέξτε στην ενότητα ["7.2.2 Για να ανοίξετε την εξωτερική μονάδα"](#) [▶ 68].
- 2 Ανοίξτε τα ακόλουθα στοιχεία (ανατρέξτε στην ενότητα ["7.2.6 Για να ανοίξετε την εσωτερική μονάδα"](#) [▶ 71]):

|   |                                |                                                                                     |
|---|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Επάνω πλαίσιο                  |  |
| 2 | Πλαίσιο χειριστηρίου           |                                                                                     |
| 3 | Πάνω κάλυμμα ηλεκτρικού πίνακα |                                                                                     |

- 3 Συνδέστε το καλώδιο του μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος στους κατάλληλους ακροδέκτες, όπως υποδεικνύεται στην παρακάτω εικόνα.




- 4 Στερεώστε το καλώδιο στα στηρίγματα δεματικών καλωδίων χρησιμοποιώντας δεματικά καλωδίων.


### 9.3.5 Για να συνδέσετε τον κυκλοφορητή ζεστού νερού χρήσης

|                                                                                     |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Καλώδια: (2+GND)×0,75 mm<sup>2</sup></p> <p>Έξοδος κυκλοφορητή ZNX. Μέγιστο φορτίο: 2 A (εκκίνησης), 230 V AC, 1 A (συνεχής)</p> |
|  | <p>[9.2.2] Κυκλοφορητής ZNX</p> <p>[9.2.3] Πρόγραμμα κυκλοφορητή ZNX</p>                                                            |

- 1 Ανοίξτε το κάλυμμα συντήρησης. Ανατρέξτε στην ενότητα ["7.2.2 Για να ανοίξετε την εξωτερική μονάδα"](#) [ 68].
- 2 Ανοίξτε τα ακόλουθα στοιχεία (ανατρέξτε στην ενότητα ["7.2.6 Για να ανοίξετε την εσωτερική μονάδα"](#) [ 71]):

|   |                                |                                                                                       |
|---|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Επάνω πλαίσιο                  |  |
| 2 | Πλαίσιο χειριστηρίου           |                                                                                       |
| 3 | Πάνω κάλυμμα ηλεκτρικού πίνακα |                                                                                       |

- 3** Συνδέστε το καλώδιο του κυκλοφορητή ζεστού νερού χρήσης στους κατάλληλους ακροδέκτες, όπως υποδεικνύεται στην παρακάτω εικόνα.



- 4** Στερεώστε το καλώδιο στα στηρίγματα δεματικών καλωδίων χρησιμοποιώντας δεματικά καλωδίων.

### 9.3.6 Για να συνδέσετε την έξοδο βλάβης



|  |                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------|
|  | Καλώδια: (2+1)×0,75 mm <sup>2</sup><br>Μέγιστο φορτίο 0,3 A - 250 V AC |
|  | [9.D] Έξοδος σφάλματος                                                 |

- 1 Ανοίξτε το κάλυμμα συντήρησης. Ανατρέξτε στην ενότητα ["7.2.2 Για να ανοίξετε την εξωτερική μονάδα"](#) [▶ 68].
- 2 Ανοίξτε τα ακόλουθα στοιχεία (ανατρέξτε στην ενότητα ["7.2.6 Για να ανοίξετε την εσωτερική μονάδα"](#) [▶ 71]):


|   |                                |  |
|---|--------------------------------|--|
| 1 | Επάνω πλαίσιο                  |  |
| 2 | Πλαίσιο χειριστηρίου           |  |
| 3 | Πάνω κάλυμμα ηλεκτρικού πίνακα |  |


- 3** Συνδέστε το καλώδιο της εξόδου βλάβης στους κατάλληλους ακροδέκτες, όπως υποδεικνύεται στην παρακάτω εικόνα.

|  |            |                                              |
|--|------------|----------------------------------------------|
|  | <b>1+2</b> | Καλώδια συνδεδεμένα στην έξοδο βλάβης        |
|  | <b>3</b>   | Καλώδιο μεταξύ X2M και A4P                   |
|  | A4P        | Απαιτείται εγκατάσταση της μονάδας EKR1HBAA. |



- a** Απαιτείται εγκατάσταση της μονάδας EKR1HBAA (+ βάση εγκατάστασης, βλ. "9.4 Για να τοποθετήσετε τη βάση εγκατάστασης" [p. 146]).
- b** Προκαλωδίωση μεταξύ X2M/7+9 και Q1L (= εφεδρικός θερμαντήρας με διάταξη θερμικής προστασίας). ΜΗΝ αλλάζετε.





- a Απαιτείται εγκατάσταση της μονάδας EKRP1HBAA (+ βάση εγκατάστασης, βλ. "9.4 Για να τοποθετήσετε τη βάση εγκατάστασης" [▶ 146]).
- b Προκαλωδίωση μεταξύ X2M/7+9 και Q1L (= εφεδρικός θερμαντήρας με διάταξη θερμικής προστασίας). ΜΗΝ αλλάξετε.

- 4 Στερεώστε το καλώδιο στα στηρίγματα δεματικών καλωδίων χρησιμοποιώντας δεματικά καλωδίων.

### 9.3.7 Για να συνδέσετε την έξοδο ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ψύξης/θέρμανσης χώρου

|  |                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------|
|  | Καλώδια: (2+1)×0,75 mm <sup>2</sup><br>Μέγιστο φορτίο 0,3 A - 250 V AC |
|  | —                                                                      |

- 1 Ανοίξτε το κάλυμμα συντήρησης. Ανατρέξτε στην ενότητα "7.2.2 Για να ανοίξετε την εξωτερική μονάδα" [▶ 68].
- 2 Ανοίξτε τα ακόλουθα στοιχεία (ανατρέξτε στην ενότητα "7.2.6 Για να ανοίξετε την εσωτερική μονάδα" [▶ 71]):

|   |                                |  |
|---|--------------------------------|--|
| 1 | Επάνω πλαίσιο                  |  |
| 2 | Πλαίσιο χειριστηρίου           |  |
| 3 | Πάνω κάλυμμα ηλεκτρικού πίνακα |  |

- 3 Συνδέστε το καλώδιο της εξόδου ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ψύξης/θέρμανσης χώρου στους κατάλληλους ακροδέκτες, όπως υποδεικνύεται στην παρακάτω εικόνα.


|  |     |                                                                                           |
|--|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1+2 | Καλώδια που έχουν συνδεθεί στην έξοδο ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ψύξης/θέρμανσης χώρου |
|  | 3   | Καλώδιο μεταξύ X2M και A4P                                                                |
|  | A4P | Απαιτείται εγκατάσταση της μονάδας EKRP1HBAA.                                             |

- 4 Στερεώστε το καλώδιο στα στηρίγματα δεματικών καλωδίων χρησιμοποιώντας δεματικά καλωδίων.


## 9.3.8 Για να συνδέσετε τις ψηφιακές εισόδους κατανάλωσης ισχύος

|                                                                                   |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Καλώδια: 2 (ανά σήμα εισόδου)×0,75 mm <sup>2</sup><br>Ψηφιακές εισοδοί περιορισμού ισχύος: ανίχνευση 12 V DC / 12 mA<br>(τροφοδοσία τάσης μέσω PCB) |
|  | [9.9] Έλεγχος κατανάλωσης ενέργειας.                                                                                                                |

- 1 Ανοίξτε το κάλυμμα συντήρησης. Ανατρέξτε στην ενότητα "[7.2.2 Για να ανοίξετε την εξωτερική μονάδα](#)" [▶ 68].
- 2 Ανοίξτε τα ακόλουθα στοιχεία (ανατρέξτε στην ενότητα "[7.2.6 Για να ανοίξετε την εσωτερική μονάδα](#)" [▶ 71]):

|   |                                |                                                                                     |
|---|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Επάνω πλαίσιο                  |  |
| 2 | Πλαίσιο χειριστηρίου           |                                                                                     |
| 3 | Πάνω κάλυμμα ηλεκτρικού πίνακα |                                                                                     |


- 3 Συνδέστε το καλώδιο των ψηφιακών εισόδων κατανάλωσης ισχύος στους κατάλληλους ακροδέκτες, όπως υποδεικνύεται στην παρακάτω εικόνα.



- a Απαιτείται εγκατάσταση της μονάδας EKR1AHTA (+ βάση εγκατάστασης, βλ. "[9.4 Για να τοποθετήσετε τη βάση εγκατάστασης](#)" [▶ 146]).
- 4 Στερεώστε το καλώδιο στα στηρίγματα δεματικών καλωδίων χρησιμοποιώντας δεματικά καλωδίων.

### 9.3.9 Για να συνδέσετε τον θερμοστάτη ασφαλείας (κανονικά κλειστή επαφή)


- 1 Ανοίξτε τα ακόλουθα στοιχεία (ανατρέξτε στην ενότητα "7.2.6 Για να ανοίξετε την εσωτερική μονάδα" [► 71]):

|   |                                |                                                                                     |
|---|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Επάνω πλαίσιο                  |  |
| 2 | Πλαίσιο χειριστηρίου           |                                                                                     |
| 3 | Πάνω κάλυμμα ηλεκτρικού πίνακα |                                                                                     |

#### Κύρια ζώνη

|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | Καλώδια: 2x0,75 mm <sup>2</sup> |
|  | —                               |

- 2 Συνδέστε το καλώδιο του θερμοστάτη ασφαλείας (κανονικά κλειστή επαφή) στους κατάλληλους ακροδέκτες, όπως υποδεικνύεται στην παρακάτω εικόνα.



- 3 Στερεώστε το καλώδιο στα στηρίγματα δεματικών καλωδίων χρησιμοποιώντας δεματικά καλωδίων.



#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Απαιτείται η εγκατάσταση ενός θερμοστάτη ασφαλείας (του εμπορίου) για την κύρια ζώνη, διαφορετικά η μονάδα ΔΕΝ θα λειτουργεί.



**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

ΠΡΕΠΕΙ να εγκατασταθεί ένας θερμοστάτης ασφαλείας στην κύρια ζώνη, προκειμένου να αποφευχθεί η υπερβολική αύξηση της θερμοκρασίας νερού σε αυτήν τη ζώνη. Ο θερμοστάτης ασφαλείας είναι συνήθως μια θερμοστατικά ελεγχόμενη βάνα με κανονικά κλειστή επαφή. Αν η θερμοκρασία νερού στην κύρια ζώνη είναι πολύ υψηλή, η επαφή θα ανοίξει και το χειριστήριο θα εμφανίσει ένα σφάλμα 8H-02. ΜΟΝΟ ο κυκλοφορητής κύριας ζώνης θα σταματήσει.

**Συμπληρωματική ζώνη**

Καλώδια:  $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$

Μέγιστο μήκος: 50 m


Επαφή θερμοστάτη ασφαλείας: ανίχνευση 16 V DC (τροφοδοσία μέσω PCB). Η επαφή χωρίς τάση διασφαλίζει το ελάχιστο διαθέσιμο φορτίο των 15 V DC, 10 mA.



—

- 4** Συνδέστε το καλώδιο του θερμοστάτη ασφαλείας (κανονικά κλειστή επαφή) στους κατάλληλους ακροδέκτες, όπως υποδεικνύεται στην παρακάτω εικόνα.

**Σημείωση:** Το καλώδιο βραχυκυκλωτήρα (τοποθετημένο στο εργοστάσιο) πρέπει να αποσυνδεθεί από τους αντίστοιχους ακροδέκτες.



- 5** Στερεώστε το καλώδιο στα στηρίγματα δεματικών καλωδίων χρησιμοποιώντας δεματικά καλωδίων.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Επιλέξτε και εγκαταστήστε το θερμοστάτη ασφαλείας για τη συμπληρωματική ζώνη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σε κάθε περίπτωση, για την αποτροπή ακούσιας ενεργοποίησης του θερμοστάτη ασφαλείας, συνιστώνται τα εξής:

- Η χρήση θερμοστάτη ασφαλείας με δυνατότητα αυτόματης επαναφοράς.
- Ο θερμοστάτης ασφαλείας να έχει μέγιστο ρυθμό μεταβολής θερμοκρασίας 2°C/λεπτό.
- Να διατηρείται ελάχιστη απόσταση 2 m μεταξύ του θερμοστάτη ασφαλείας και της 3οδης βάνας.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

**Σφάλμα.** Αν αφαιρέσετε το καλώδιο βραχυκυκλωτήρα (ανοιχτό κύκλωμα), αλλά ΔΕΝ συνδέσετε τον θερμοστάτη ασφαλείας, θα παρουσιαστεί το σφάλμα 8H-03.

## 9.3.10 Για να συνδέσετε ένα Έξυπνο δίκτυο

Αυτό το θέμα περιγράφει 2 πιθανούς τρόπους σύνδεσης της εσωτερικής μονάδας σε ένα Έξυπνο δίκτυο:

- Σε περίπτωση επαφών έξυπνου δικτύου χαμηλής τάσης
- Σε περίπτωση επαφών έξυπνου δικτύου υψηλής τάσης. Αυτό απαιτεί την εγκατάσταση του κιτ ρελέ Έξυπνου δικτύου (EKRELSG).

Οι 2 εισερχόμενες επαφές έξυπνου δικτύου μπορούν να ενεργοποιήσουν τις ακόλουθες λειτουργίες έξυπνου δικτύου:

| Επαφή έξυπνου δικτύου |   | Λειτουργία έξυπνου δικτύου |
|-----------------------|---|----------------------------|
| ❶                     | ❷ |                            |
| 0                     | 0 | Ελεύθερη λειτουργία        |
| 0                     | 1 | Βεβαιωμένη απενεργοποίηση  |
| 1                     | 0 | Συνιστώμενη ενεργοποίηση   |
| 1                     | 1 | Βεβαιωμένη ενεργοποίηση    |

Η χρήση μετρητή παλμών έξυπνου δικτύου δεν είναι υποχρεωτική:

| Αν ο μετρητής παλμών έξυπνου δικτύου...                           | Τότε η ρύθμιση [9.8.8] Ρύθμιση ορίου kW... |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Χρησιμοποιείται<br>([9.A.2] Μετρητής ηλ. ρεύματος 2 ≠ Κανένα)     | Δεν ισχύει                                 |
| Δεν χρησιμοποιείται<br>([9.A.2] Μετρητής ηλ. ρεύματος 2 = Κανένα) | Ισχύει                                     |

**Σε περίπτωση επαφών έξυπνου δικτύου χαμηλής τάσης**

Καλώδια (μετρητής παλμών Έξυπνου δικτύου): 0,5 mm<sup>2</sup>

Καλώδια (επαφές Έξυπνου δικτύου χαμηλής τάσης): 0,5 mm<sup>2</sup>



[9.8.4]=3 (Τροφοδοσία με μειωμένη χρέωση = Smart Grid)


[9.8.5] Λειτουργία Smart Grid

[9.8.6] Να επιτρέπεται η λειτουργία ηλεκτρικών θερμαντήρων

[9.8.7] Ενεργοποίηση αποθήκευσης ενέργειας στον χώρο

[9.8.8] Ρύθμιση ορίου kW

Η καλωδίωση του έξυπνου δικτύου σε περίπτωση επαφών χαμηλής τάσης είναι η εξής:



**a** Βραχυκυκλωτήρας (εγκατεστημένος στο εργοστάσιο). Αν συνδέσετε και θερμοστάτη ασφαλείας (Q4L), αντικαταστήστε τον βραχυκυκλωτήρα με τα καλώδια του θερμοστάτη ασφαλείας.

**S4S** Μετρητής παλμών έξυπνου δικτύου



**1/S10S** Επαφή έξυπνου δικτύου χαμηλής τάσης 1

**2/S11S** Επαφή έξυπνου δικτύου χαμηλής τάσης 2

- 1 Ανοίξτε τα ακόλουθα στοιχεία (ανατρέξτε στην ενότητα ["7.2.6 Για να ανοίξετε την εσωτερική μονάδα"](#) [► 71]):

|   |                                |  |
|---|--------------------------------|--|
| 1 | Επάνω πλαίσιο                  |  |
| 2 | Πλαίσιο χειριστηρίου           |  |
| 3 | Πάνω κάλυμμα ηλεκτρικού πίνακα |  |

- 2 Συνδέστε τα καλώδια ως εξής:




- 3** Στερεώστε τα καλώδια στα στηρίγματα δεματικών καλωδίων χρησιμοποιώντας δεματικά καλωδίων.

### Σε περίπτωση επαφών έξυπνου δικτύου υψηλής τάσης

|  |                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Καλώδια (μετρητής παλμών Έξυπνου δικτύου): 0,5 mm <sup>2</sup><br>Καλώδια (επαφές Έξυπνου δικτύου υψηλής τάσης): 1 mm <sup>2</sup>                                                                                                        |
|  | [9.8.4]=3 (Τροφοδοσία με μειωμένη χρέωση = Smart Grid)<br>[9.8.5] Λειτουργία Smart Grid<br>[9.8.6] Να επιτρέπεται η λειτουργία ηλεκτρικών θερμαντήρων<br>[9.8.7] Ενεργοποίηση αποθήκευσης ενέργειας στον χώρο<br>[9.8.8] Ρύθμιση ορίου kW |

Η καλωδίωση του έξυπνου δικτύου σε περίπτωση επαφών υψηλής τάσης είναι η εξής:



**STEP 1** Εγκατάσταση κιτ ρελέ έξυπνου δικτύου

**STEP 2** Συνδέσεις χαμηλής τάσης

**STEP 3** Συνδέσεις υψηλής τάσης

① Επαφή 1 έξυπνου δικτύου υψηλής τάσης

② Επαφή 2 έξυπνου δικτύου υψηλής τάσης


a, b Πλευρές πηνίων των ρελέ

c, d Πλευρές επαφών των ρελέ

e Βραχυκυκλωτήρας (εγκατεστημένος στο εργοστάσιο). Αν συνδέσετε και θερμοστάτη ασφαλείας (Q4L), αντικαταστήστε τον βραχυκυκλωτήρα με τα καλώδια του θερμοστάτη ασφαλείας.

f Μετρητής παλμών έξυπνου δικτύου

- 1** Εγκαταστήστε τα εξαρτήματα του κιτ ρελέ έξυπνου δικτύου ως εξής:



**K1A, K2A** Ρελέ

**X10M** Μπλοκ ακροδεκτών


a Βίδες για X10M

b Βίδες για K1A και K2A


c Αυτοκόλλητο που πρέπει να τοποθετηθεί στα καλώδια υψηλής τάσης

d Καλώδια μεταξύ των ρελέ και του X5M (AWG22 ORG)


e Καλώδια μεταξύ των ρελέ και του X10M (AWG18 RED)




2 Συνδέστε την καλωδίωση χαμηλής τάσης ως εξής:



3 Συνδέστε την καλωδίωση υψηλής τάσης ως εξής:



- ❶ Επαφή 1 έξυπνου δικτύου υψηλής τάσης
- ❷ Επαφή 2 έξυπνου δικτύου υψηλής τάσης




- 4 Στερεώστε τα καλώδια στα στηρίγματα δεματικών καλωδίων χρησιμοποιώντας δεματικά καλωδίων. Αν είναι απαραίτητο, μαζέψτε τα καλώδια με ένα δεματικό καλωδίων.

### 9.3.11 Για να συνδέσετε την κάρτα WLAN (παρέχεται ως παρελκόμενο)




- 1 Εισαγάγετε την κάρτα WLAN στην υποδοχή κάρτας στο χειριστήριο της εσωτερικής μονάδας.



## 9.4 Για να τοποθετήσετε τη βάση εγκατάστασης


Για να εγκαταστήσετε την PCB ζήτησης λειτουργίας ή την digital I/O PCB, πρέπει να εγκαταστήσετε τη βάση εγκατάστασης ως εξής:



- a Βάση εγκατάστασης + βίδα (παρέχεται ως παρελκόμενο)
- b Για την PCB ζήτησης λειτουργίας (A8P: EKRP1AHTA)
- c Για την digital I/O PCB (A4P: EKRP1HBAA)

## 9.5 Μετά τη σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων στην εσωτερική μονάδα

Για να αποτρέψετε την εισροή νερού στον ηλεκτρικό πίνακα, μονώστε την είσοδο καλωδίωσης χαμηλής τάσης χρησιμοποιώντας τη μονωτική ταινία (παρέχεται ως παρελκόμενο).



## 10 Ολοκλήρωση εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας

### 10.1 Για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας



#### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Συνιστάται οι σωληνώσεις ψυκτικού ανάμεσα στην εσωτερική και την εξωτερική μονάδα να εγκατασταθούν σε αγωγούς ή να καλυφθούν με ταινία φινιρίσματος.



#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για τις απαιτήσεις της μόνωσης σωληνώσεων ψυκτικού, ανατρέξτε στην ενότητα ["8.1.2 Μόνωση σωληνώσεων ψυκτικού μέσου"](#) [► 86].

- 1 Μονώστε και στερεώστε τις σωληνώσεις ψυκτικού και τα καλώδια ως εξής:



- a Σωλήνας αερίου
- b Μόνωση σωλήνα αερίου
- c Καλώδιο διασύνδεσης
- d Καλωδίωση χώρου εγκατάστασης (αν εφαρμόζεται)
- e Σωλήνας υγρού
- f Μόνωση σωλήνα υγρού
- g Μονωτική ταινία

- 2 Τοποθετήστε το κάλυμμα συντήρησης.



# 11 Διαμόρφωση



## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η μονάδα είναι μοντέλο θέρμανσης μόνο. Επομένως, ΔΕΝ ισχύει καμία από τις αναφορές στην ψύξη στο παρόν έγγραφο.

## Σε αυτό το κεφάλαιο

|         |                                                                           |     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| 11.1    | Επισκόπηση: Ρύθμιση παραμέτρων .....                                      | 149 |
| 11.1.1  | Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εντολές ..... | 150 |
| 11.1.2  | Για να συνδέσετε το καλώδιο υπολογιστή στον ηλεκτρικό πίνακα .....        | 152 |
| 11.2    | Οδηγός ρύθμισης .....                                                     | 153 |
| 11.3    | Πιθανές οθόνες .....                                                      | 154 |
| 11.3.1  | Πιθανές οθόνες: Επισκόπηση .....                                          | 154 |
| 11.3.2  | Αρχική οθόνη .....                                                        | 155 |
| 11.3.3  | Οθόνη βασικού μενού .....                                                 | 158 |
| 11.3.4  | Οθόνη μενού .....                                                         | 159 |
| 11.3.5  | Οθόνη σημείου ρύθμισης .....                                              | 159 |
| 11.3.6  | Αναλυτική οθόνη με τιμές .....                                            | 160 |
| 11.4    | Προκαθορισμένες τιμές και προγράμματα .....                               | 161 |
| 11.4.1  | Χρήση προκαθορισμένων τιμών .....                                         | 161 |
| 11.4.2  | Χρήση και καθορισμός προγραμμάτων .....                                   | 162 |
| 11.4.3  | Οθόνη προγραμμάτων: Παράδειγμα .....                                      | 165 |
| 11.4.4  | Ορισμός των τιμών ενέργειας .....                                         | 169 |
| 11.5    | Καμπύλη αντιστάθμισης .....                                               | 172 |
| 11.5.1  | Τι είναι η καμπύλη αντιστάθμισης; .....                                   | 172 |
| 11.5.2  | Καμπύλη 2 σημείων .....                                                   | 172 |
| 11.5.3  | Καμπύλη διαφοράς-απόκλισης .....                                          | 173 |
| 11.5.4  | Χρήση καμπυλών αντιστάθμισης .....                                        | 175 |
| 11.6    | Μενού ρυθμίσεων .....                                                     | 177 |
| 11.6.1  | Δυσλειτουργία .....                                                       | 177 |
| 11.6.2  | Χώρος .....                                                               | 177 |
| 11.6.3  | Κύρια ζώνη .....                                                          | 183 |
| 11.6.4  | Συμπληρωματική ζώνη .....                                                 | 194 |
| 11.6.5  | Θέρμανση/ψύξη χώρου .....                                                 | 200 |
| 11.6.6  | Δοχείο .....                                                              | 209 |
| 11.6.7  | Ρυθμίσεις χρήστη .....                                                    | 218 |
| 11.6.8  | Πληροφορίες .....                                                         | 224 |
| 11.6.9  | Ρυθμίσεις εγκαταστάτη .....                                               | 225 |
| 11.6.10 | Αρχική εκκίνηση .....                                                     | 247 |
| 11.6.11 | Προφίλ χρήστη .....                                                       | 248 |
| 11.6.12 | Λειτουργία .....                                                          | 248 |
| 11.6.13 | WLAN .....                                                                | 248 |
| 11.7    | Δομή μενού: Επισκόπηση ρυθμίσεων χρήστη .....                             | 252 |
| 11.8    | Δομή μενού: Επισκόπηση ρυθμίσεων εγκαταστάτη .....                        | 253 |

## 11.1 Επισκόπηση: Ρύθμιση παραμέτρων

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται οι εργασίες που πρέπει να εκτελέσετε και όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη ρύθμιση των παραμέτρων του συστήματος μετά από την εγκατάστασή του.

### Γιατί

Εάν ΔΕΝ ρυθμίσετε σωστά τις παραμέτρους του συστήματος, ενδέχεται να ΜΗΝ λειτουργεί κατά το αναμενόμενο. Η ρύθμιση παραμέτρων επηρεάζει τα εξής:

- Τους υπολογισμούς του λογισμικού
- Το τι μπορείτε να δείτε στο χειριστήριο και τι μπορείτε να κάνετε με αυτό

### Πώς

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του συστήματος μέσω του χειριστηρίου.

- **Πρώτη φορά – Οδηγός ρύθμισης.** Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε το χειριστήριο (μέσω της μονάδας), θα ξεκινήσει ο οδηγός ρύθμισης, για να σας βοηθήσει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του συστήματος.
- **Επανεκκίνηση του οδηγού ρύθμισης.** Αν οι παράμετροι του συστήματος έχουν ρυθμιστεί ήδη, μπορείτε να επανεκκινήσετε τον οδηγό ρύθμισης. Για να επανεκκινήσετε τον οδηγό ρύθμισης, μεταβείτε στο στοιχείο **Ρυθμίσεις εγκαταστάτη > Οδηγός ρύθμισης**. Για πρόσβαση στις **Ρυθμίσεις εγκαταστάτη**, ανατρέξτε στην ενότητα "[11.1.1 Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εντολές](#)" [▶ 150].
- **Αργότερα.** Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση παραμέτρων από τη δομή μενού ή τις ρυθμίσεις επισκόπησης.



#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μετά την ολοκλήρωση του οδηγού ρύθμισης, στο χειριστήριο εμφανίζεται μια οθόνη επισκόπησης και ένα αίτημα επιβεβαίωσης. Μετά την επιβεβαίωση, το σύστημα επανεκκινείται και εμφανίζεται η αρχική οθόνη.

### Πρόσβαση στις ρυθμίσεις – Υπόμνημα για τους πίνακες

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις εγκαταστάτη χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικές μεθόδους. Ωστόσο, ΔΕΝ είναι δυνατή η πρόσβαση σε όλες τις ρυθμίσεις και με τις δύο μεθόδους. Σε αυτήν την περίπτωση, οι αντίστοιχες στήλες του πίνακα σε αυτό το κεφάλαιο υποδεικνύουν Δ/Υ (δεν υπάρχει).

| Μέθοδος                                                                                                                                                                                                  | Στήλη στους πίνακες                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Πρόσβαση στις ρυθμίσεις μέσω της δυναμικής διαδρομής στην <b>οθόνη μενού αρχικής σελίδας</b> ή στη <b>δομή μενού</b> . Για να ενεργοποιήσετε τη δυναμική διαδρομή, πιέστε το κουμπί ? στην αρχική οθόνη. | <b>#</b><br>Για παράδειγμα: [2.9]        |
| Πρόσβαση στις ρυθμίσεις μέσω του κωδικού <b>στην επισκόπηση ρυθμίσεων εγκατάστασης</b> .                                                                                                                 | <b>Κωδικός</b><br>Για παράδειγμα: [C-07] |

Βλ. επίσης:

- "[Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις εγκαταστάτη](#)" [▶ 151]
- "[11.8 Δομή μενού: Επισκόπηση ρυθμίσεων εγκαταστάτη](#)" [▶ 253]

#### 11.1.1 Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εντολές

#### Για να αλλάξετε το επίπεδο πρόσβασης χρήστη

Μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο πρόσβασης χρήστη ως εξής:

|          |                                                                                                                       |   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>1</b> | Μεταβείτε στο [B]: Προφίλ χρήστη.                                                                                     |   |
|          |                                                                                                                       |   |
| <b>2</b> | Εισαγάγετε τον ισχύοντα κωδικό pin για το επίπεδο πρόσβασης χρήστη.                                                   | — |
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Περιηγηθείτε στη λίστα αριθμών και αλλάξτε τον επιλεγμένο αριθμό.</li> </ul> |   |
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Μετακινήστε το δρομέα από αριστερά προς τα δεξιά.</li> </ul>                 |   |
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Επιβεβαιώστε τον κωδικό pin και προχωρήστε.</li> </ul>                       |   |

### Αναγνωριστικός κωδικός εγκαταστάτη

Ο αναγνωριστικός κωδικός για την επιλογή Εγκαταστάτη είναι **5678**. Τώρα διατίθενται περισσότερα στοιχεία μενού και ρυθμίσεις εγκαταστάτη.



### Αναγνωριστικός κωδικός για προχωρημένους χρήστες

Ο αναγνωριστικός κωδικός για την επιλογή Προχωρημένος χρήστης είναι **1234**. Τώρα εμφανίζονται περισσότερα στοιχεία μενού στο χρήστη.



### Αναγνωριστικός κωδικός χρήστη

Ο αναγνωριστικός κωδικός για την επιλογή Χρήστης είναι **0000**.



### Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις εγκαταστάτη

- 1 Ορίστε το επίπεδο πρόσβασης χρήστη στην επιλογή Εγκαταστάτη.
- 2 Μεταβείτε στο [9]: Ρυθμίσεις εγκαταστάτη.

### Για να τροποποιήσετε μια ρύθμιση επισκόπησης

**Παράδειγμα:** Τροποποιήστε τη ρύθμιση [1-01] από 15 σε 20.

Οι περισσότερες ρυθμίσεις μπορούν να οριστούν από τη δομή μενού. Αν για οποιονδήποτε λόγο απαιτείται αλλαγή μιας ρύθμισης από τις ρυθμίσεις επισκόπησης, μπορείτε να ανοίξετε τις ρυθμίσεις επισκόπησης ως εξής:

|   |                                                                                                                                                              |   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Ορίστε το επίπεδο πρόσβασης χρήστη στην επιλογή Εγκαταστάτη. Ανατρέξτε στην ενότητα " <a href="#">Για να αλλάξετε το επίπεδο πρόσβασης χρήστη</a> " [▶ 150]. | — |
| 2 | Μεταβείτε στο [9.1]: Ρυθμίσεις εγκαταστάτη > Επισκόπηση παραμέτρων.                                                                                          |   |
| 3 | Περιστρέψτε τον αριστερό επιλογέα για να επιλέξετε το πρώτο μέρος της ρύθμισης και επιβεβαιώστε πιέζοντας τον επιλογέα.                                      |   |

|   |    |    |    |
|---|----|----|----|
|   | 00 | 05 | 0A |
| 0 | 01 | 06 | 0B |
| 1 | 02 | 07 | 0C |
| 2 | 03 | 08 | 0D |
| 3 | 04 | 09 | 0E |

|          |                                                                                  |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>4</b> | Περιστρέψτε τον αριστερό επιλογέα για να επιλέξετε το δεύτερο μέρος της ρύθμισης |  |
|          |                                                                                  |  |
| <b>5</b> | Περιστρέψτε τον δεξιό επιλογέα για να τροποποιήσετε την τιμή από 15 σε 20.       |  |
|          |                                                                                  |  |
| <b>6</b> | Πιέστε τον αριστερό επιλογέα για να επιβεβαιώσετε τη νέα ρύθμιση.                |  |
| <b>7</b> | Πιέστε το κεντρικό κουμπί για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.                  |  |



#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αν αλλάξετε τις ρυθμίσεις επισκόπησης και επιστρέψετε στην αρχική οθόνη, στο χειριστήριο εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο και ένα αίτημα επανεκκίνησης του συστήματος.


Μετά την επιβεβαίωση, το σύστημα επανεκκινείται και εφαρμόζονται οι πρόσφατες αλλαγές.

#### 11.1.2 Για να συνδέσετε το καλώδιο υπολογιστή στον ηλεκτρικό πίνακα


Αυτή η σύνδεση μεταξύ υπολογιστή και hydro PCB απαιτείται κατά την ενημέρωση του λογισμικού hydro και του EEPROM.

**Προαπαιτούμενο:** Απαιτείται το kit EKPCCAB4.

- 1 Συνδέστε τον ακροδέκτη USB του καλωδίου στον υπολογιστή.
- 2 Συνδέστε το βύσμα του καλωδίου στην υποδοχή X10A του A1P του ηλεκτρικού πίνακα της εσωτερικής μονάδας.



- 3 Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στον προσανατολισμό του βύσματος!



## 11.2 Οδηγός ρύθμισης

Μετά την πρώτη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ του συστήματος, το χειριστήριο θα εκκινήσει έναν οδηγό ρύθμισης παραμέτρων. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον οδηγό για να ορίσετε τις πιο σημαντικές αρχικές ρυθμίσεις για τη σωστή λειτουργία της μονάδας. Αν χρειαστεί, μπορείτε στη συνέχεια να διαμορφώσετε περισσότερες ρυθμίσεις. Μπορείτε να αλλάξετε όλες αυτές τις ρυθμίσεις μέσω της δομής του μενού.

Μπορείτε να βρείτε μια σύντομη επισκόπηση των ρυθμίσεων στη διαμόρφωση εδώ. Όλες οι ρυθμίσεις μπορούν να προσαρμοστούν και από το μενού ρυθμίσεων (χρησιμοποιήστε τη δυναμική διαδρομή).


| Για τη ρύθμιση...     |                                              | Ανατρέξτε στην ενότητα...              |
|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Γλώσσα [7.1]          |                                              |                                        |
| Ώρα/ημερομηνία [7.2]  |                                              |                                        |
|                       | Ώρα                                          | —                                      |
|                       | Λεπτά                                        |                                        |
|                       | Έτος                                         |                                        |
|                       | Μήνας                                        |                                        |
|                       | Ημέρα                                        |                                        |
| Σύστημα               |                                              |                                        |
|                       | Τύπος εσωτερικής μονάδας (μόνο για ανάγνωση) | "11.6.9 Ρυθμίσεις εγκαταστάτη" [▶ 225] |
|                       | Τύπος εφεδρικού θερμαντήρα [9.3.1]           |                                        |
|                       | Ζεστό Νερό Χρήσης [9.2.1]                    |                                        |
|                       | Έκτακτη ανάγκη [9.5]                         |                                        |
|                       | Αριθμός ζωνών [4.4]                          | "11.6.5 Θέρμανση/ψύξη χώρου" [▶ 200]   |
| Εφεδρικός θερμαντήρας |                                              |                                        |

| Για τη ρύθμιση...               |                                                        | Ανατρέξτε στην ενότητα...             |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                 | Τάση [9.3.2]                                           | "Εφεδρικός θερμαντήρας" [ ▶ 227]      |
|                                 | Διαμόρφωση [9.3.3]                                     |                                       |
|                                 | 1ο βήμα ισχύος [9.3.4]                                 |                                       |
|                                 | 2ο βήμα ισχύος [9.3.5] (αν διατίθεται)                 |                                       |
| Κύρια ζώνη                      |                                                        |                                       |
|                                 | Τύπος εκπομπού [2.7]                                   | "11.6.3 Κύρια ζώνη" [ ▶ 183]          |
|                                 | Έλεγχος [2.9]                                          |                                       |
|                                 | Ρυθμιση θερμοκρασίας νερού [2.4]                       |                                       |
|                                 | Καμπύλη αντιστάθμισης (θέρμανση) [2.5] (αν διατίθεται) |                                       |
|                                 | Καμπύλη αντιστάθμισης (ψύξη) [2.6] (αν διατίθεται)     |                                       |
|                                 | Πρόγραμμα [2.1]                                        |                                       |
|                                 | Τύπος καμπύλης αντισταθμισης [2.E]                     |                                       |
| Πρόσθετη ζώνη (μόνο αν [4.4]=1) |                                                        |                                       |
|                                 | Τύπος εκπομπού [3.7]                                   | "11.6.4 Συμπληρωματική ζώνη" [ ▶ 194] |
|                                 | Έλεγχος (μόνο για ανάγνωση) [3.9]                      |                                       |
|                                 | Ρυθμιση θερμοκρασίας νερού [3.4]                       |                                       |
|                                 | Καμπύλη αντιστάθμισης (θέρμανση) [3.5] (αν διατίθεται) |                                       |
|                                 | Καμπύλη αντιστάθμισης (ψύξη) [3.6] (αν διατίθεται)     |                                       |
|                                 | Πρόγραμμα [3.1]                                        |                                       |
|                                 | Τύπος καμπύλης αντισταθμισης [3.C] (μόνο για ανάγνωση) |                                       |
| Δοχείο                          |                                                        |                                       |
|                                 | Τρόπος θέρμανσης [5.6]                                 | "11.6.6 Δοχείο" [ ▶ 209]              |
|                                 | Θερμοκρασία comfort [5.2]                              |                                       |
|                                 | Θερμοκρασία eco [5.3]                                  |                                       |
|                                 | Θερμοκρασία αναθέρμανσης [5.4]                         |                                       |
|                                 | Υστέρηση [5.9] και [5.A]                               |                                       |

## 11.3 Πιθανές οθόνες

### 11.3.1 Πιθανές οθόνες: Επισκόπηση


Οι συνηθέστερες οθόνες είναι οι εξής:



- a** Αρχική οθόνη
- b** Οθόνη βασικού μενού
- c** Οθόνες χαμηλότερων επιπέδων:
  - c1**: Οθόνη σημείου ρύθμισης
  - c2**: Αναλυτική οθόνη με τιμές
  - c3**: Οθόνη με καμπύλη αντιστάθμισης
  - c4**: Οθόνη με πρόγραμμα

### 11.3.2 Αρχική οθόνη

Πατήστε το κουμπί για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη. Θα δείτε μια επισκόπηση της διαμόρφωσης της μονάδας, καθώς και τις θερμοκρασίες σημείου ρύθμισης και χώρου. Μόνο τα σύμβολα που είναι διαθέσιμα για τη διαμόρφωσή σας θα είναι ορατά στην αρχική οθόνη.



| Πιθανές ενέργειες σε αυτήν την οθόνη |                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                      | Περιηγηθείτε στη λίστα του βασικού μενού.              |
|                                      | Μεταβείτε στην οθόνη βασικού μενού.                    |
| ?                                    | Ενεργοποιήστε/Απενεργοποιήστε τις δυναμικές διαδρομές. |

| Προϊόν   |                                                                                     | Περιγραφή                                                                                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a</b> | <b>Ζεστό νερό χρήσης</b>                                                            |                                                                                                                                                               |
|          | <b>a1</b>                                                                           |  Ζεστό νερό χρήσης                                                           |
|          | <b>a2</b>                                                                           |  Υπολογιζόμενη θερμοκρασία δοχείου <sup>(a)</sup>                            |
| <b>b</b> | <b>Απολύμανση / Δυναμική</b>                                                        |                                                                                                                                                               |
|          |    | Λειτουργία απολύμανσης ενεργή                                                                                                                                 |
|          |    | Δυναμική λειτουργία ενεργή                                                                                                                                    |
| <b>c</b> | <b>Λειτουργία έκτακτης ανάγκης</b>                                                  |                                                                                                                                                               |
|          |    | Δυσλειτουργία αντλίας θερμότητας και το σύστημα λειτουργεί στη λειτουργία Έκτακτη ανάγκη ή επιβάλλεται απενεργοποίηση της αντλίας.                            |
| <b>d</b> | <b>Τρέχουσα ημερομηνία και ώρα</b>                                                  |                                                                                                                                                               |
| <b>e</b> | <b>Έξυπνη ενέργεια</b>                                                              |                                                                                                                                                               |
|          | <b>e1</b>                                                                           |  Η έξυπνη ενέργεια είναι διαθέσιμη μέσω ηλιακών συλλεκτών ή έξυπνου δικτύου. |
|          | <b>e2</b>                                                                           |  Η έξυπνη ενέργεια χρησιμοποιείται επί του παρόντος για θέρμανση χώρου.      |
|          | <b>e3</b>                                                                           |  Η έξυπνη ενέργεια χρησιμοποιείται επί του παρόντος για ζεστό νερό χρήσης.   |
| <b>f</b> | <b>Λειτουργία χώρου</b>                                                             |                                                                                                                                                               |
|          |  | Ψύξη                                                                                                                                                          |
|          |  | Θέρμανση                                                                                                                                                      |
| <b>g</b> | <b>Λειτουργία εξωτερικού χώρου / αθόρυβη λειτουργία</b>                             |                                                                                                                                                               |
|          | <b>g1</b>                                                                           |  Υπολογιζόμενη εξωτερική θερμοκρασία <sup>(a)</sup>                        |
|          | <b>g2</b>                                                                           |  Αθόρυβη λειτουργία ενεργή                                                 |
|          | <b>g3</b>                                                                           |  Εξωτερική μονάδα                                                          |
| <b>h</b> | <b>Εσωτερική μονάδα / δοχείο ζεστού νερού χρήσης</b>                                |                                                                                                                                                               |
|          | <b>h1</b>                                                                           |  Επιδαπέδια εσωτερική μονάδα με ενσωματωμένο δοχείο                        |
|          |                                                                                     |  Εσωτερική μονάδα επιτοίχιας εγκατάστασης                                  |
|          |                                                                                     |  Εσωτερική μονάδα επιτοίχιας εγκατάστασης με ξεχωριστό δοχείο              |
|          | <b>h2</b>                                                                           | <b>1.6 bar</b> Πίεση νερού                                                                                                                                    |




| Προϊόν                                                                              | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>i</b>                                                                            | <b>Κύρια ζώνη</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>i1</b>                                                                           | <p>Τύπος εγκατεστημένου θερμοστάτη χώρου:</p> <table> <tr> <td></td><td>Η λειτουργία της μονάδας καθορίζεται σύμφωνα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος του ειδικού χειριστηρίου άνεσης (BRC1HHDA που χρησιμοποιείται ως θερμοστάτης χώρου).</td></tr> <tr> <td></td><td>Η λειτουργία της μονάδας καθορίζεται από τον εξωτερικό θερμοστάτη χώρου (ενσύρματο ή ασύρματο).</td></tr> <tr> <td>—</td><td>Δεν έχει εγκατασταθεί ή δεν έχει ρυθμιστεί κανένας θερμοστάτης χώρου. Η λειτουργία της μονάδας καθορίζεται σύμφωνα με τη θερμοκρασία του εξερχόμενου νερού και ανεξάρτητα από την πραγματική θερμοκρασία χώρου ή/και το αίτημα θέρμανσης για τον χώρο.</td></tr> </table> |    | Η λειτουργία της μονάδας καθορίζεται σύμφωνα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος του ειδικού χειριστηρίου άνεσης (BRC1HHDA που χρησιμοποιείται ως θερμοστάτης χώρου). |    | Η λειτουργία της μονάδας καθορίζεται από τον εξωτερικό θερμοστάτη χώρου (ενσύρματο ή ασύρματο).                                                                                                                                                        | —                                                                                   | Δεν έχει εγκατασταθεί ή δεν έχει ρυθμιστεί κανένας θερμοστάτης χώρου. Η λειτουργία της μονάδας καθορίζεται σύμφωνα με τη θερμοκρασία του εξερχόμενου νερού και ανεξάρτητα από την πραγματική θερμοκρασία χώρου ή/και το αίτημα θέρμανσης για τον χώρο. |
|    | Η λειτουργία της μονάδας καθορίζεται σύμφωνα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος του ειδικού χειριστηρίου άνεσης (BRC1HHDA που χρησιμοποιείται ως θερμοστάτης χώρου).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Η λειτουργία της μονάδας καθορίζεται από τον εξωτερικό θερμοστάτη χώρου (ενσύρματο ή ασύρματο).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| —                                                                                   | Δεν έχει εγκατασταθεί ή δεν έχει ρυθμιστεί κανένας θερμοστάτης χώρου. Η λειτουργία της μονάδας καθορίζεται σύμφωνα με τη θερμοκρασία του εξερχόμενου νερού και ανεξάρτητα από την πραγματική θερμοκρασία χώρου ή/και το αίτημα θέρμανσης για τον χώρο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>i2</b>                                                                           | <p>Τύπος εγκατεστημένου εκπομπού θερμότητας:</p> <table> <tr> <td></td><td>Ενδοδαπέδια θέρμανση</td></tr> <tr> <td></td><td>Μονάδα fan coil</td></tr> <tr> <td></td><td>Θερμαντικά σώματα</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | Ενδοδαπέδια θέρμανση                                                                                                                                              |    | Μονάδα fan coil                                                                                                                                                                                                                                        |    | Θερμαντικά σώματα                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Ενδοδαπέδια θέρμανση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Μονάδα fan coil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Θερμαντικά σώματα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>i3</b>                                                                           |  Υπολογιζόμενη θερμοκρασία χώρου <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>i4</b>                                                                           |  Σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>j</b>                                                                            | <b>Λειτουργία διακοπών</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                     |  Λειτουργία διακοπών ενεργή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>k</b>                                                                            | <b>Συμπληρωματική ζώνη</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>k1</b>                                                                           | <p>Τύπος εγκατεστημένου θερμοστάτη χώρου:</p> <table> <tr> <td></td><td>Η λειτουργία της μονάδας καθορίζεται από τον εξωτερικό θερμοστάτη χώρου (ενσύρματο ή ασύρματο).</td></tr> <tr> <td>—</td><td>Δεν έχει εγκατασταθεί ή δεν έχει ρυθμιστεί κανένας θερμοστάτης χώρου. Η λειτουργία της μονάδας καθορίζεται σύμφωνα με τη θερμοκρασία του εξερχόμενου νερού και ανεξάρτητα από την πραγματική θερμοκρασία χώρου ή/και το αίτημα θέρμανσης για τον χώρο.</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Η λειτουργία της μονάδας καθορίζεται από τον εξωτερικό θερμοστάτη χώρου (ενσύρματο ή ασύρματο).                                                                   | —                                                                                   | Δεν έχει εγκατασταθεί ή δεν έχει ρυθμιστεί κανένας θερμοστάτης χώρου. Η λειτουργία της μονάδας καθορίζεται σύμφωνα με τη θερμοκρασία του εξερχόμενου νερού και ανεξάρτητα από την πραγματική θερμοκρασία χώρου ή/και το αίτημα θέρμανσης για τον χώρο. |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Η λειτουργία της μονάδας καθορίζεται από τον εξωτερικό θερμοστάτη χώρου (ενσύρματο ή ασύρματο).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| —                                                                                   | Δεν έχει εγκατασταθεί ή δεν έχει ρυθμιστεί κανένας θερμοστάτης χώρου. Η λειτουργία της μονάδας καθορίζεται σύμφωνα με τη θερμοκρασία του εξερχόμενου νερού και ανεξάρτητα από την πραγματική θερμοκρασία χώρου ή/και το αίτημα θέρμανσης για τον χώρο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>k2</b>                                                                           | <p>Τύπος εγκατεστημένου εκπομπού θερμότητας:</p> <table> <tr> <td></td><td>Ενδοδαπέδια θέρμανση</td></tr> <tr> <td></td><td>Μονάδα fan coil</td></tr> <tr> <td></td><td>Θερμαντικά σώματα</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Ενδοδαπέδια θέρμανση                                                                                                                                              |  | Μονάδα fan coil                                                                                                                                                                                                                                        |  | Θερμαντικά σώματα                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | Ενδοδαπέδια θέρμανση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Μονάδα fan coil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Θερμαντικά σώματα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>k3</b>                                                                           |  Σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>l</b>                                                                            | <b>Δυσλειτουργία</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                     |  Προέκυψε δυσλειτουργία.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                     |  Ανατρέξτε στην ενότητα <a href="#">"15.4.1 Για να εμφανίσετε το κείμενο βοήθειας σε περίπτωση δυσλειτουργίας"</a> [► 285] για περισσότερες πληροφορίες.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |

<sup>(a)</sup> Αν η αντίστοιχη λειτουργία (για παράδειγμα: θέρμανση χώρου) δεν είναι ενεργή, τότε ο κύκλος θα είναι γκριζαρισμένος.

## 11.3.3 Οθόνη βασικού μενού

Ξεκινώντας από την οθόνη έναρξης, πατήστε (☰...○) ή στρέψτε (⌚...○) τον αριστερό επιλογέα για να ανοίξετε την οθόνη βασικού μενού. Από το βασικό μενού μπορείτε να ανοίξετε τις διαφορετικές οθόνες σημείου ρύθμισης και τα υπομενού.



a Επιλεγμένο υπομενού

| Πιθανές ενέργειες σε αυτήν την οθόνη |                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ⌚...○                                | Περιηγηθείτε στη λίστα.                                |
| ☰...○                                | Εισέλθετε στο υπομενού.                                |
| ?                                    | Ενεργοποιήστε/Απενεργοποιήστε τις δυναμικές διαδρομές. |


| Υπομενού |                         | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [0]      | 🔔 ή ⚠️ Δυσλειτουργία    | <b>Περιορισμός:</b> Εμφανίζεται μόνο σε περίπτωση δυσλειτουργίας.<br>Ανατρέξτε στην ενότητα " <a href="#">15.4.1 Για να εμφανίσετε το κείμενο βοήθειας σε περίπτωση δυσλειτουργίας</a> " [▶ 285] για περισσότερες πληροφορίες.                                 |
| [1]      | 🏠 Χώρος                 | <b>Περιορισμός:</b> Εμφανίζεται μόνο αν η εσωτερική μονάδα ελέγχεται από ειδικό χειριστήριο άνεσης (BRC1HHDA το οποίο χρησιμοποιείται ως θερμοστάτης χώρου).<br>Ρυθμίστε τη θερμοκρασία χώρου.                                                                 |
| [2]      | 📏 Κύρια ζώνη            | Εμφανίζει το κατάλληλο σύμβολο για τον τύπο εκπομπού κύριας ζώνης.<br>Ρυθμίστε τη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού για την κύρια ζώνη.                                                                                                                            |
| [3]      | 📏 Πρόσθετη ζώνη         | <b>Περιορισμός:</b> Εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχουν δύο ζώνες θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού. Εμφανίζει το κατάλληλο σύμβολο για τον τύπο εκπομπού συμπληρωματικής ζώνης.<br>Ρυθμίστε τη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού για τη συμπληρωματική ζώνη (αν υπάρχει). |
| [4]      | ☀️ Θέρμανση /ψύξη χώρου | Εμφανίζει το αντίστοιχο σύμβολο της μονάδας σας.<br>Ρυθμίστε τη μονάδα σε λειτουργία θέρμανσης ή ψύξης. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία στα μοντέλα θέρμανσης μόνο.                                                                                     |
| [5]      | 🚿 Δοχείο                | Ρυθμίστε τη θερμοκρασία δοχείου ζεστού νερού χρήσης.                                                                                                                                                                                                           |
| [7]      | ⌚ Ρυθμίσεις χρήστη      | Παρέχει πρόσβαση στις ρυθμίσεις χρήστη, όπως τη λειτουργία διακοπών και την αθόρυβη λειτουργία.                                                                                                                                                                |

| Υπομενού |                         | Περιγραφή                                                                                                                                                         |
|----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [8]      | ❶ Πληροφορίες           | Εμφανίζει δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με την εσωτερική μονάδα.                                                                                               |
| [9]      | ✕ Ρυθμίσεις εγκαταστάτη | <b>Περιορισμός:</b> Μόνο για τον εγκαταστάτη.<br>Παρέχει πρόσβαση σε ρυθμίσεις για προχωρημένους.                                                                 |
| [A]      | 📋 Πρώτη εκκίνηση        | <b>Περιορισμός:</b> Μόνο για τον εγκαταστάτη.<br>Εκτελέστε δοκιμές και συντήρηση.                                                                                 |
| [B]      | 👤 Προφίλ χρήστη         | Αλλάζει το ενεργό προφίλ χρήστη.                                                                                                                                  |
| [C]      | ⏻ Λειτουργία            | Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία θέρμανσης/ψύξης και την προετοιμασία ζεστού νερού χρήσης.                                                           |
| [D]      | 📶 Ασύρματη πύλη         | <b>Περιορισμός:</b> Εμφανίζεται μόνο αν έχει εγκατασταθεί ασύρματο LAN (WLAN).<br>Περιλαμβάνει ρυθμίσεις που απαιτούνται κατά τη διαμόρφωση της εφαρμογής ONECTA. |

#### 11.3.4 Οθόνη μενού



#### Παράδειγμα:




| Πιθανές ενέργειες σε αυτήν την οθόνη |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| ⓘ                                    | Περιηγηθείτε στη λίστα.            |
| ⌂                                    | Εισέλθετε στο υπομενού/τη ρύθμιση. |

#### 11.3.5 Οθόνη σημείου ρύθμισης


Η οθόνη σημείου ρύθμισης εμφανίζεται για τις οθόνες που περιγράφουν τα εξαρτήματα του συστήματος για τα οποία απαιτείται τιμή σημείου ρύθμισης.

#### Παραδείγματα


[1] Οθόνη θερμοκρασίας χώρου




[2] Οθόνη κύριας ζώνης




[3] Οθόνη συμπληρωματικής ζώνης



[5] Οθόνη θερμοκρασίας δοχείου




## Επεξήγηση



| Πιθανές ενέργειες σε αυτήν την οθόνη |                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                      | Περιηγηθείτε στη λίστα του υπομενού.                          |
|                                      | Μεταβείτε στο υπομενού.                                       |
|                                      | Προσαρμόστε και εφαρμόστε αυτόματα την επιθυμητή θερμοκρασία. |


| Προϊόν                     | Περιγραφή |                                                                           |
|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| Ελάχιστο όριο θερμοκρασίας | <b>a1</b> | Ορίζεται σταθερά από τη μονάδα                                            |
|                            | <b>a2</b> | Περιορίζεται από τον εγκαταστάτη                                          |
| Μέγιστο όριο θερμοκρασίας  | <b>b1</b> | Ορίζεται σταθερά από τη μονάδα                                            |
|                            | <b>b2</b> | Περιορίζεται από τον εγκαταστάτη                                          |
| Τρέχουσα θερμοκρασία       | <b>c</b>  | Μετράται από τη μονάδα                                                    |
| Επιθυμητή θερμοκρασία      | <b>d</b>  | Περιστρέψτε τον δεξιό επιλογέα για αύξηση/μείωση.                         |
| Υπομενού                   | <b>e</b>  | Περιστρέψτε ή πιέστε τον αριστερό επιλογέα για να μεταβείτε στο υπομενού. |

## 11.3.6 Αναλυτική οθόνη με τιμές



- a** Ρυθμίσεις
- b** Τιμές
- c** Επιλεγμένη ρύθμιση και τιμή

## Παράδειγμα:



| Πιθανές ενέργειες σε αυτήν την οθόνη |                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                      | Περιηγηθείτε στη λίστα ρυθμίσεων.       |
|                                      | Αλλάξτε την τιμή.                       |
|                                      | Προχωρήστε στην επόμενη ρύθμιση.        |
|                                      | Επιβεβαιώστε τις αλλαγές και συνεχίστε. |

## 11.4 Προκαθορισμένες τιμές και προγράμματα

### 11.4.1 Χρήση προκαθορισμένων τιμών

#### Πληροφορίες για τις προκαθορισμένες τιμές

Για ορισμένες ρυθμίσεις στο σύστημα, μπορείτε να ορίσετε προκαθορισμένες τιμές. Θα χρειαστεί να ορίσετε αυτές τις τιμές μόνο μία φορά και κατόπιν θα μπορείτε να τις επαναχρησιμοποιείτε σε άλλες οθόνες, όπως στην οθόνη προγραμματισμού. Εάν αργότερα θελήσετε να αλλάξετε την τιμή, πρέπει να την αλλάξετε μόνο σε μία θέση.

#### Πιθανές προκαθορισμένες τιμές

Μπορείτε να ορίσετε τις ακόλουθες καθοριζόμενες από τον χρήστη προκαθορισμένες τιμές:

| Προκαθορισμένη τιμή                                                                                                                                                                                          |                                          | Πού χρησιμοποιείται                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Θερμοκρασία δοχείου στη ρύθμιση [5]<br><b>Δοχείο</b><br><b>Περιορισμός:</b><br>Ισχύει μόνο αν υπάρχει δοχείο ZNX.                                                                                            | [5.2]<br><b>Θερμοκρασία comfort</b>      | Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις προκαθορισμένες τιμές στη ρύθμιση [5.5] <b>Πρόγραμμα</b> (οθόνη εβδομαδιαίου προγραμματισμού για το δοχείο ZNX), αν η λειτουργία δοχείου ZNX είναι μία από τις ακόλουθες:<br>▪ Πρόγραμμα<br>▪ Πρόγραμμα + Αναθέρμανση |
|                                                                                                                                                                                                              | [5.3]<br><b>Θερμοκρασία eco</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                              | [5.4]<br><b>Θερμοκρασία αναθέρμανσης</b> | Το λογισμικό χρησιμοποιεί αυτήν την προκαθορισμένη τιμή, αν η λειτουργία δοχείου ZNX είναι <b>Πρόγραμμα + Αναθέρμανση</b> .                                                                                                                                 |
| Τιμές ηλεκτρικού ρεύματος στη ρύθμιση [7.5]<br><b>Ρυθμίσεις χρήστη &gt; Τιμή ηλ. ρεύματος</b><br><b>Περιορισμός:</b><br>Ισχύει μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία <b>Δύο πηγές</b> από τον εγκαταστάτη. | [7.5.1] <b>Υψηλή</b>                     | Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις προκαθορισμένες τιμές στη ρύθμιση [7.5.4] <b>Πρόγραμμα</b> (οθόνη εβδομαδιαίου προγραμματισμού για τις τιμές ηλεκτρικού ρεύματος).<br>Ανατρέξτε στην ενότητα <b>"11.4.4 Ορισμός των τιμών ενέργειας"</b> [▶ 169].     |
|                                                                                                                                                                                                              | [7.5.2] <b>Μέση</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                              | [7.5.3] <b>Χαμηλή</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |

Εκτός από τις καθοριζόμενες από τον χρήστη προκαθορισμένες τιμές, το σύστημα περιλαμβάνει επίσης μερικές καθοριζόμενες από το σύστημα προκαθορισμένες τιμές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά τον καθορισμό προγραμμάτων.

**Παράδειγμα:** Στην περιοχή [7.4.2] **Ρυθμίσεις χρήστη > Χαμηλή στάθμη θορύβου > Πρόγραμμα** (εβδομαδιαίος προγραμματισμός για το πότε η μονάδα πρέπει να χρησιμοποιεί κάθε επίπεδο αθόρυβης λειτουργίας), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες καθοριζόμενες από το σύστημα προκαθορισμένες τιμές: **Χαμηλή στάθμη θορύβου/Χαμηλότερη στάθμη θορύβου/Αθόρυβη λειτουργία**.


## 11.4.2 Χρήση και καθορισμός προγραμμάτων

**Πληροφορίες για τα προγράμματα**

Ανάλογα με τη διάταξη του συστήματός σας και τις ρυθμίσεις του εγκαταστάτη, ενδέχεται να υπάρχουν προγράμματα για πολλές ρυθμίσεις.

| Μπορείτε...                                                                                                                                                                   | Βλ...                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Να ορίσετε αν μια συγκεκριμένη ρύθμιση θα πρέπει να ενεργεί σύμφωνα με ένα πρόγραμμα.                                                                                         | " <b>Οθόνη ενεργοποίησης</b> " στην ενότητα " <a href="#">Πιθανά προγράμματα</a> " [▶ 163]                                                                                                             |
| Να επιλέξετε το πρόγραμμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη δεδομένη στιγμή για μια συγκεκριμένη ρύθμιση. Το σύστημα περιλαμβάνει μερικά προκαθορισμένα προγράμματα. Μπορείτε: |                                                                                                                                                                                                        |
| Να ελέγξετε ποιο πρόγραμμα χρησιμοποιείται τη δεδομένη στιγμή.                                                                                                                | " <b>Πρόγραμμα/Ρύθμιση</b> " στην ενότητα " <a href="#">Πιθανά προγράμματα</a> " [▶ 163]                                                                                                               |
| Να επιλέξετε ένα άλλο πρόγραμμα αν είναι απαραίτητο.                                                                                                                          | " <b>Για να επιλέξετε το πρόγραμμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη δεδομένη στιγμή</b> " [▶ 162]                                                                                                      |
| Να ορίσετε τα δικά σας προγράμματα, εάν δεν σας καλύπτουν τα προκαθορισμένα προγράμματα. Μπορείτε να προγραμματίσετε μόνο συγκεκριμένες ενέργειες σε κάθε ρύθμιση.            | <ul style="list-style-type: none"> <li>"<b>Πιθανές ενέργειες</b>" στην ενότητα "<a href="#">Πιθανά προγράμματα</a>" [▶ 163]</li> <li>"<b>11.4.3 Οθόνη προγραμμάτων: Παράδειγμα</b>" [▶ 165]</li> </ul> |

**Για να επιλέξετε το πρόγραμμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη δεδομένη στιγμή**

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Μεταβείτε στο πρόγραμμα για τη συγκεκριμένη ρύθμιση.<br>Βλ. " <b>Πρόγραμμα/Ρύθμιση</b> " στην ενότητα " <a href="#">Πιθανά προγράμματα</a> " [▶ 163].<br><b>Παράδειγμα:</b> Για προγραμματισμό της επιθυμητής θερμοκρασίας χώρου στη λειτουργία θέρμανσης, μεταβείτε στη ρύθμιση [1.2] Χώρος > Πρόγραμμα θέρμανσης. |                                                                                       |
| <b>2</b> | Επιλέξτε το όνομα του τρέχοντος προγράμματος.<br>                                                                                                                                                                                |  |
| <b>3</b> | Επιλέξτε <b>Επιλογή</b> .<br>                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>4</b> | Επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη δεδομένη στιγμή.                                                                                                                                                                                                                                             |  |

### Πιθανά προγράμματα

Ο πίνακας περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

- **Πρόγραμμα/Ρύθμιση:** Αυτή η στήλη δείχνει πού μπορείτε να ελέγξετε το τρέχον επιλεγμένο πρόγραμμα για μια συγκεκριμένη ρύθμιση. Αν είναι απαραίτητο, μπορείτε:
  - Να επιλέξετε ένα άλλο πρόγραμμα. Ανατρέξτε στην ενότητα "[Για να επιλέξετε το πρόγραμμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη δεδομένη στιγμή](#)" [► 162].
  - Να καθορίσετε το δικό σας πρόγραμμα. Ανατρέξτε στην ενότητα "[11.4.3 Οθόνη προγραμμάτων: Παράδειγμα](#)" [► 165].
- **Προκαθορισμένα προγράμματα:** Αριθμός διαθέσιμων προκαθορισμένων προγραμμάτων στο σύστημα για τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Αν είναι απαραίτητο, μπορείτε να καθορίσετε το δικό σας πρόγραμμα.
- **Οθόνη ενεργοποίησης:** Για τις περισσότερες ρυθμίσεις, ένα πρόγραμμα εφαρμόζεται μόνο αν ενεργοποιηθεί από την αντίστοιχη οθόνη ενεργοποίησης. Αυτό το στοιχείο δείχνει από πού μπορείτε να το ενεργοποιήσετε.
- **Πιθανές ενέργειες:** Ενέργειες που μπορείτε να κάνετε κατά τον καθορισμό ενός προγράμματος. Για τα περισσότερα προγράμματα, μπορείτε να προγραμματίσετε έως και 6 ενέργειες ανά ημέρα.

| Πρόγραμμα/Ρύθμιση                                                                                                                                 | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1.2] Χώρος > Πρόγραμμα θέρμανσης<br>Προγραμματίστε την επιθυμητή θερμοκρασία χώρου στη λειτουργία θέρμανσης.                                     | <b>Προκαθορισμένα προγράμματα:</b> 3<br><b>Οθόνη ενεργοποίησης:</b> [1.1] Πρόγραμμα<br><b>Πιθανές ενέργειες:</b> Θερμοκρασίες εντός εύρους.                                                                                                                                          |
| [1.3] Χώρος > Πρόγραμμα ψύξης<br>Προγραμματίστε την επιθυμητή θερμοκρασία χώρου στη λειτουργία ψύξης.                                             | <b>Προκαθορισμένα προγράμματα:</b> 1<br><b>Οθόνη ενεργοποίησης:</b> [1.1] Πρόγραμμα<br><b>Πιθανές ενέργειες:</b> Θερμοκρασίες εντός εύρους.                                                                                                                                          |
| [2.2] Κύρια ζώνη > Πρόγραμμα θέρμανσης<br>Προγραμματίστε την επιθυμητή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού για την κύρια ζώνη στη λειτουργία θέρμανσης. | <b>Προκαθορισμένα προγράμματα:</b> 3<br><b>Οθόνη ενεργοποίησης:</b> [2.1] Πρόγραμμα<br><b>Πιθανές ενέργειες:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Σε περίπτωση αντιστάθμισης: Αλλαγή θερμοκρασιών εντός εύρους.</li> <li>▪ Διαφορετικά: Θερμοκρασίες εντός εύρους</li> </ul> |
| [2.3] Κύρια ζώνη > Πρόγραμμα ψύξης<br>Προγραμματίστε την επιθυμητή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού για την κύρια ζώνη στη λειτουργία ψύξης.         | <b>Προκαθορισμένα προγράμματα:</b> 1<br><b>Οθόνη ενεργοποίησης:</b> [2.1] Πρόγραμμα<br><b>Πιθανές ενέργειες:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Σε περίπτωση αντιστάθμισης: Αλλαγή θερμοκρασιών εντός εύρους.</li> <li>▪ Διαφορετικά: Θερμοκρασίες εντός εύρους</li> </ul> |

| Πρόγραμμα/Ρύθμιση                                                                                                                                                                       | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>[3.2] Πρόσθετη ζώνη &gt; Πρόγραμμα θέρμανσης</p> <p>Προγραμματίστε πότε το σύστημα θα επιτρέπεται να θερμαίνει τη συμπληρωματική ζώνη στη λειτουργία θέρμανσης.</p>                  | <p><b>Προκαθορισμένα προγράμματα:</b> 1</p> <p><b>Οθόνη ενεργοποίησης:</b> [3.1] Πρόγραμμα</p> <p><b>Πιθανές ενέργειες:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Απενεργοποίηση:</b> Το σύστημα ΔΕΝ επιτρέπεται να θερμαίνει τη συμπληρωματική ζώνη.</li> <li>▪ <b>Ενεργοποίηση:</b> Το σύστημα επιτρέπεται να θερμαίνει τη συμπληρωματική ζώνη.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>[3.3] Πρόσθετη ζώνη &gt; Πρόγραμμα ψύξης</p> <p>Προγραμματίστε πότε το σύστημα θα επιτρέπεται να δροσίζει τη συμπληρωματική ζώνη στη λειτουργία ψύξης.</p>                           | <p><b>Προκαθορισμένα προγράμματα:</b> 1</p> <p><b>Οθόνη ενεργοποίησης:</b> [3.1] Πρόγραμμα</p> <p><b>Πιθανές ενέργειες:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Απενεργοποίηση:</b> Το σύστημα ΔΕΝ επιτρέπεται να δροσίζει τη συμπληρωματική ζώνη.</li> <li>▪ <b>Ενεργοποίηση:</b> Το σύστημα επιτρέπεται να δροσίζει τη συμπληρωματική ζώνη.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>[4.2] Θέρμανση /ψύξη χώρου &gt; Προγραμματισμός λειτουργίας</p> <p>Προγραμματίστε (ανά μήνα) πότε η μονάδα θα λειτουργεί στη λειτουργία θέρμανσης και πότε στη λειτουργία ψύξης.</p> | <p>Ανατρέξτε στην ενότητα "<a href="#">Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία χώρου</a>" [► 201].</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>[5.5] Δοχείο &gt; Πρόγραμμα</p> <p>Προγραμματίστε την επιθυμητή θερμοκρασία δοχείου ζεστού νερού χρήσης για τις συνήθεις ανάγκες σας σε ζεστό νερό χρήσης.</p>                       | <p><b>Προκαθορισμένα προγράμματα:</b> 1</p> <p><b>Οθόνη ενεργοποίησης:</b> Δεν εφαρμόζεται. Αυτό το πρόγραμμα ενεργοποιείται αυτόματα, αν η λειτουργία ZNX είναι μία από τις ακόλουθες:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Πρόγραμμα</li> <li>▪ Πρόγραμμα + Αναθέρμανση</li> </ul> <p><b>Πιθανές ενέργειες:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Comfort:</b> Πότε θα ξεκινά η θέρμανση του δοχείου στην καθοριζόμενη από τον χρήστη προκαθορισμένη τιμή [5.2] <b>Θερμοκρασία comfort</b>.</li> <li>▪ <b>Eco:</b> Πότε θα ξεκινά η θέρμανση του δοχείου στην καθοριζόμενη από τον χρήστη προκαθορισμένη τιμή [5.3] <b>Θερμοκρασία eco</b>.</li> <li>▪ <b>Διακοπή:</b> Πότε θα σταματά η θέρμανση του δοχείου, ακόμα και αν η επιθυμητή θερμοκρασία δοχείου δεν έχει επιτευχθεί.</li> </ul> <p><b>Σημείωση:</b> Στη λειτουργία <b>Πρόγραμμα + Αναθέρμανση</b>, το σύστημα λαμβάνει υπόψη και την καθοριζόμενη από τον χρήστη προκαθορισμένη τιμή [5.4] <b>Θερμοκρασία αναθέρμανσης</b>.</p> |



| Πρόγραμμα/Ρύθμιση                                                                                                                                                          | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>[7.4.2] Ρυθμίσεις χρήστη &gt; Χαμηλή στάθμη θορύβου &gt; Πρόγραμμα</p> <p>Προγραμματίστε πότε η μονάδα θα πρέπει να χρησιμοποιεί κάθε επίπεδο αθόρυβης λειτουργίας.</p> | <p><b>Προκαθορισμένα προγράμματα:</b> 1</p> <p><b>Οθόνη ενεργοποίησης:</b> [7.4.1] Ενεργοποίηση (διατίθεται μόνο στους εγκαταστάτες).</p> <p><b>Πιθανές ενέργειες:</b> Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες καθοριζόμενες από τον χρήστη προκαθορισμένες τιμές:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Απενεργοποίηση</li> <li>▪ Χαμηλή στάθμη θορύβου</li> <li>▪ Χαμηλότερη στάθμη θορύβου</li> <li>▪ Αθόρυβη λειτουργία</li> </ul> <p>Ανατρέξτε στην ενότητα "<a href="#">Πληροφορίες για την αθόρυβη λειτουργία</a>" [► 219].</p> |
| <p>[7.5.4] Ρυθμίσεις χρήστη &gt; Τιμή ηλ. ρεύματος &gt; Πρόγραμμα</p> <p>Προγραμματίστε πότε θα ισχύει μια συγκεκριμένη τιμή χρέωσης ηλεκτρικού ρεύματος.</p>              | <p><b>Προκαθορισμένα προγράμματα:</b> 1</p> <p><b>Οθόνη ενεργοποίησης:</b> Δεν εφαρμόζεται</p> <p><b>Πιθανές ενέργειες:</b> Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες καθοριζόμενες από τον χρήστη προκαθορισμένες τιμές:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Υψηλή</li> <li>▪ Μέση</li> <li>▪ Χαμηλή</li> </ul> <p>Ανατρέξτε στην ενότητα "<a href="#">11.4.4 Ορισμός των τιμών ενέργειας</a>" [► 169].</p>                                                                                                                           |

### 11.4.3 Οθόνη προγραμμάτων: Παράδειγμα

Σε αυτό το παράδειγμα επεξηγείται ο τρόπος ρύθμισης ενός προγράμματος θερμοκρασίας χώρου στη λειτουργία θέρμανσης για την κύρια ζώνη.



#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι διαδικασίες για τον ορισμό άλλων προγραμμάτων είναι παρόμοιες.

### Για να καθορίσετε το πρόγραμμα: επισκόπηση

**Παράδειγμα:** Θέλετε να ρυθμίσετε το ακόλουθο πρόγραμμα:



**Προαπαιτούμενο:** Το πρόγραμμα θερμοκρασίας χώρου διατίθεται μόνο αν είναι ενεργή η ρύθμιση θερμοστάτη χώρου. Αν είναι ενεργή η ρύθμιση θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού, μπορείτε να ρυθμίσετε εναλλακτικά το πρόγραμμα κύριας ζώνης.

- 1 Μεταβείτε στο πρόγραμμα.
- 2 (προαιρετικά) Διαγράψτε το περιεχόμενο του προγράμματος ολόκληρης της εβδομάδας ή το περιεχόμενο του προγράμματος μιας επιλεγμένης ημέρας.
- 3 Ρυθμίστε το πρόγραμμα για την ημέρα **Δευτέρα**.
- 4 Αντιγράψτε το πρόγραμμα στις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας.

- 5 Ρυθμίστε το πρόγραμμα για την ημέρα **Σάββατο** και αντιγράψτε το στην ημέρα **Κυριακή**.
- 6 Ονομάστε το πρόγραμμα.

#### Για να μεταβείτε στο πρόγραμμα

|   |                                                   |  |
|---|---------------------------------------------------|--|
| 1 | Μεταβείτε στο [1.1]: Χώρος > Πρόγραμμα.           |  |
| 2 | Ρυθμίστε το πρόγραμμα στην επιλογή <b>Νατ</b> .   |  |
| 3 | Μεταβείτε στο [1.2]: Χώρος > Πρόγραμμα θέρμανσης. |  |

#### Για να διαγράψετε το περιεχόμενο του εβδομαδιαίου προγράμματος


|   |                                                   |  |
|---|---------------------------------------------------|--|
| 1 | Επιλέξτε το όνομα του τρέχοντος προγράμματος.<br> |  |
| 2 | Επιλέξτε <b>Διαγραφή</b> .<br>                    |  |
| 3 | Επιλέξτε <b>OK</b> για επιβεβαίωση.               |  |

#### Για να διαγράψετε το περιεχόμενο ενός προγράμματος ημέρας



|   |                                                                                                        |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Επιλέξτε την ημέρα το περιεχόμενο της οποίας θέλετε να διαγράψετε. Για παράδειγμα <b>Παρασκευή</b><br> |  |
| 2 | Επιλέξτε <b>Διαγραφή</b> .<br>                                                                         |  |
| 3 | Επιλέξτε <b>OK</b> για επιβεβαίωση.                                                                    |  |

#### Για να ρυθμίσετε το πρόγραμμα για την ημέρα **Δευτέρα**

|   |                               |  |
|---|-------------------------------|--|
| 1 | Επιλέξτε <b>Δευτέρα</b> .<br> |  |
|---|-------------------------------|--|

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | <b>Επιλέξτε Επεξεργασία.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |
| 3 | <p>Χρησιμοποιήστε τον αριστερό επιλογέα για να επιλέξετε μια καταχώρηση και επεξεργαστείτε την καταχώρηση με τον δεξιό επιλογέα. Μπορείτε να προγραμματίσετε έως και 6 ενέργειες ανά ημέρα. Στη γραμμή μια υψηλή θερμοκρασία έχει πιο σκούρο χρώμα από μια χαμηλή θερμοκρασία.</p>  <p><b>Σημείωση:</b> Για να διαγράψετε μια ενέργεια, ορίστε την ώρα της στην ίδια ώρα με την προηγούμενη ενέργεια.</p> | <br> |
| 4 | <p>Επιβεβαιώστε τις αλλαγές.</p> <p><b>Αποτέλεσμα:</b> Το πρόγραμμα για τη Δευτέρα έχει καθοριστεί. Η τιμή της προηγούμενης ενέργειας ισχύει μέχρι την επόμενη προγραμματισμένη ενέργεια. Σε αυτό το παράδειγμα, η Δευτέρα είναι η πρώτη ημέρα που προγραμματίσατε. Επομένως, η τελευταία προγραμματισμένη ενέργεια ισχύει έως και την πρώτη ενέργεια της επόμενης Δευτέρας.</p>                                                                                                           |                                                                                         |

### Για να αντιγράψετε το πρόγραμμα στις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας


|   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Επιλέξτε Δευτέρα.</b>                                                                                          |  |
| 2 | <b>Επιλέξτε Αντιγραφή.</b>  <p><b>Αποτέλεσμα:</b> Εμφανίζεται η ένδειξη "C" δίπλα στην ημέρα που αντιγράψατε.</p> |  |
| 3 | <b>Επιλέξτε Τρίτη.</b>                                                                                            |  |

|   |                                                                                                                                                |   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 4 | <p>Επιλέξτε <b>Επικόλληση</b>.</p> <div data-bbox="539 203 842 376"> </div> <p><b>Αποτέλεσμα:</b></p> <div data-bbox="539 443 842 616"> </div> |   |
| 5 | <p>Επαναλάβετε αυτήν την ενέργεια για όλες τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας.</p> <div data-bbox="539 719 842 891"> </div>                    | — |

**Για να ρυθμίσετε το πρόγραμμα για την ημέρα Σάββατο και να το αντιγράψετε στην ημέρα Κυριακή**

|   |                                                                                                                                                                                 |      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1 | Επιλέξτε <b>Σάββατο</b> .                                                                                                                                                       |      |
| 2 | Επιλέξτε <b>Επεξεργασία</b> .                                                                                                                                                   |      |
| 3 | <p>Χρησιμοποιήστε τον αριστερό επιλογέα για να επιλέξετε μια καταχώρηση και επεξεργαστείτε την καταχώρηση με τον δεξιό επιλογέα.</p> <div data-bbox="539 1238 842 1411"> </div> | <br> |
| 4 | Επιβεβαιώστε τις αλλαγές.                                                                                                                                                       |      |
| 5 | Επιλέξτε <b>Σάββατο</b> .                                                                                                                                                       |      |
| 6 | Επιλέξτε <b>Αντιγραφή</b> .                                                                                                                                                     |      |
| 7 | Επιλέξτε <b>Κυριακή</b> .                                                                                                                                                       |      |
| 8 | <p>Επιλέξτε <b>Επικόλληση</b>.</p> <p><b>Αποτέλεσμα:</b></p> <div data-bbox="539 1727 842 1899"> </div>                                                                         |      |

## Για να μετονομάσετε το πρόγραμμα

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Επιλέξτε το όνομα του τρέχοντος προγράμματος.                                                                                                                                                                                                                         |    |
|   |                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |
| 2 | Επιλέξτε Μετονομασία.                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|   |                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |
| 3 | (προαιρετικά) Για να διαγράψετε το όνομα του τρέχοντος προγράμματος, περιηγηθείτε στη λίστα των χαρακτήρων μέχρι να εμφανιστεί το ← και κατόπιν πατήστε το για να διαγράψετε τον προηγούμενο χαρακτήρα. Επαναλάβετε για κάθε χαρακτήρα του ονόματος του προγράμματος. |    |
| 4 | Για να ονομάσετε το τρέχον πρόγραμμα, περιηγηθείτε στη λίστα χαρακτήρων και επιβεβαιώστε τον επιλεγμένο χαρακτήρα. Το όνομα του προγράμματος μπορεί να περιέχει έως και 15 χαρακτήρες.                                                                                |    |
| 5 | Επιβεβαιώστε το νέο όνομα.                                                                                                                                                                                                                                            |  |



## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δεν είναι δυνατή η μετονομασία όλων των προγραμμάτων.

## Παράδειγμα χρήσης: Εργάζεστε σε ένα σύστημα με 3 βάρδιες

Αν εργάζεστε σε ένα σύστημα με 3 βάρδιες, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

- 1 Καθορίστε 3 προγράμματα θερμοκρασίας χώρου και δώστε τους κατάλληλα ονόματα. **Παράδειγμα:** Πρωί, Μεσημέρι και Βράδυ
- 2 Επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη δεδομένη στιγμή.

## 11.4.4 Ορισμός των τιμών ενέργειας

Στο σύστημα, μπορείτε να ορίσετε τις ακόλουθες τιμές ενέργειας:

- μια σταθερή τιμή αερίου
- 3 επίπεδα τιμών ηλεκτρικού ρεύματος
- έναν χρονοδιακόπτη εβδομαδιαίου προγραμματισμού για τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.

## Παράδειγμα: Πώς να ορίσετε τις τιμές ενέργειας στο χειριστήριο;

| Τιμή                                   | Τιμή στη δυναμική διαδρομή του μενού |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Αέριο: 5,3 λεπτά του ευρώ/kWh          | [7.6]=5.3                            |
| Ηλεκτρικό ρεύμα: 12 λεπτά του ευρώ/kWh | [7.5.1]=12                           |

**Για να ορίσετε την τιμή του αερίου**

|          |                                                      |                                                                                     |
|----------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Μεταβείτε στο [7.6]: Ρυθμίσεις χρήστη > Τιμή αερίου. |  |
| <b>2</b> | Επιλέξτε τη σωστή τιμή αερίου.                       |  |
| <b>3</b> | Επιβεβαιώστε τις αλλαγές.                            |  |

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Τιμή ενέργειας που κυμαίνεται σε εύρος 0,00~990 (νόμισμα)/kWh (με 2 σημαντικά ψηφία).

**Για να ορίσετε την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος**

|          |                                                                                                  |                                                                                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Μεταβείτε στο [7.5.1]/[7.5.2]/[7.5.3]: Ρυθμίσεις χρήστη > Τιμή ηλ. ρεύματος > Υψηλή/Μέση/Χαμηλή. |  |
| <b>2</b> | Επιλέξτε τη σωστή τιμή ηλεκτρικού ρεύματος.                                                      |  |
| <b>3</b> | Επιβεβαιώστε τις αλλαγές.                                                                        |  |
| <b>4</b> | Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία και για τις τρεις τιμές ηλεκτρικού ρεύματος.                      | —                                                                                   |

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Τιμή ενέργειας που κυμαίνεται σε εύρος 0,00~990 (νόμισμα)/kWh (με 2 σημαντικά ψηφία).

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Αν δεν έχει οριστεί πρόγραμμα, λαμβάνεται υπόψη η τιμή Υψηλή για τη ρύθμιση Τιμή ηλ. ρεύματος.

**Για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη προγραμματισμού των τιμών ηλεκτρικού ρεύματος**

|          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Μεταβείτε στο [7.5.4]: Ρυθμίσεις χρήστη > Τιμή ηλ. ρεύματος > Πρόγραμμα.                                                                                                                   |  |
| <b>2</b> | Προγραμματίστε την επιλογή χρησιμοποιώντας την οθόνη προγραμματισμού. Μπορείτε να ορίσετε τις τιμές ηλεκτρικού ρεύματος Υψηλή, Μέση και Χαμηλή σύμφωνα με τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας. | —                                                                                     |
| <b>3</b> | Επιβεβαιώστε τις αλλαγές.                                                                                                                                                                  |  |

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Οι τιμές αντιστοιχούν στις τιμές ηλεκτρικού ρεύματος για τις ρυθμίσεις Υψηλή, Μέση και Χαμηλή που ορίστηκαν προηγουμένως. Αν δεν οριστεί πρόγραμμα, λαμβάνεται υπόψη η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για το στοιχείο Υψηλή.

**Πληροφορίες για τις τιμές ενέργειας σε περίπτωση ευνοϊκού τιμολογίου ανά kWh ανανεώσιμης ενέργειας**

Κατά τη ρύθμιση των τιμών ενέργειας μπορεί να ληφθεί υπόψη ένα ευνοϊκό τιμολόγιο. Παρόλο που το κόστος λειτουργίας μπορεί να είναι αυξημένο, το συνολικό κόστος λειτουργίας θα μειωθεί αν ληφθεί υπόψη η απόδοση των δαπανηθέντων.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Φροντίστε να τροποποιήσετε τη ρύθμιση των τιμών ενέργειας κατά τη λήξη της περιόδου ισχύος του ευνοϊκού τιμολογίου.

### Για να ορίσετε την τιμή του αερίου σε περίπτωση ευνοϊκού τιμολογίου ανά kWh ανανεώσιμης ενέργειας

Υπολογίστε την αξία για την τιμή του αερίου με τον ακόλουθο τύπο:

- Τρέχουσα τιμή αερίου+(Ευνοϊκή τιμή/kWh×0,9)

Για τη διαδικασία ορισμού της τιμής αερίου, ανατρέξτε στην ενότητα "Για να ορίσετε την τιμή του αερίου" [► 170].

### Για να ορίσετε την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση ευνοϊκού τιμολογίου ανά kWh ανανεώσιμης ενέργειας

Υπολογίστε την αξία για την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος με τον ακόλουθο τύπο:

- Τρέχουσα τιμή ηλεκτρικού ρεύματος+Ευνοϊκή τιμή/kWh

Για τη διαδικασία ορισμού της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, ανατρέξτε στην ενότητα "Για να ορίσετε την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος" [► 170].

## Παράδειγμα

Παρακάτω παρατίθεται ένα παράδειγμα και οι τιμές ή/και οι τιμές των ρυθμίσεων που χρησιμοποιούνται ΔΕΝ είναι ακριβείς.

| Δεδομένα                                              | Τιμή/kWh |
|-------------------------------------------------------|----------|
| Τιμή αερίου                                           | 4,08     |
| Τιμή ηλεκτρικού ρεύματος                              | 12,49    |
| Ευνοϊκή τιμή ανανεώσιμης ενέργειας θερμότητας ανά kWh | 5        |

### Υπολογισμός της τιμής αερίου

Τιμή αερίου=Τρέχουσα τιμή αερίου+(Ευνοϊκή τιμή/kWh×0,9)

Τιμή αερίου=4,08+(5×0,9)

Τιμή αερίου=8,58

### Υπολογισμός της τιμής ηλεκτρικού ρεύματος

Τιμή ηλεκτρικού ρεύματος=Τρέχουσα τιμή ηλεκτρικού ρεύματος+Ευνοϊκή τιμή/kWh

Τιμή ηλεκτρικού ρεύματος=12,49+5

Τιμή ηλεκτρικού ρεύματος=17,49

| Τιμή                        | Τιμή στη δυναμική διαδρομή του μενού |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Αέριο: 4,08 /kWh            | [7.6]=8.6                            |
| Ηλεκτρικό ρεύμα: 12,49 /kWh | [7.5.1]=17                           |

## 11.5 Καμπύλη αντιστάθμισης

### 11.5.1 Τι είναι η καμπύλη αντιστάθμισης;

#### Λειτουργία αντιστάθμισης

Η μονάδα λειτουργεί "αντισταθμίζοντας τις καιρικές συνθήκες", αν η επιθυμητή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού ή η επιθυμητή θερμοκρασία δοχείου καθορίζεται αυτόματα από την εξωτερική θερμοκρασία. Επομένως, συνδέεται σε έναν αισθητήρα θερμοκρασίας στον βόρειο τοίχο του κτηρίου. Αν η εξωτερική θερμοκρασία μειωθεί ή αυξηθεί, η μονάδα αντισταθμίζει αμέσως την αλλαγή. Συνεπώς, η μονάδα δεν χρειάζεται να περιμένει την ανατροφοδότηση από τον θερμοστάτη για να αυξήσει ή να μειώσει τη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού ή τη θερμοκρασία του δοχείου. Επειδή αντιδρά πιο γρήγορα, αποτρέπει τη μεγάλη άνοδο ή πτώση της εσωτερικής θερμοκρασίας και της θερμοκρασίας νερού στα σημεία παροχής.

#### Πλεονέκτημα

Η λειτουργία αντιστάθμισης μειώνει την κατανάλωση ενέργειας.

#### Καμπύλη αντιστάθμισης

Για να είναι δυνατή η αντιστάθμιση των διαφορών στη θερμοκρασία, η μονάδα βασίζεται στην καμπύλη αντιστάθμισής της. Αυτή η καμπύλη καθορίζει ποια πρέπει να είναι η θερμοκρασία του δοχείου ή του εξερχόμενου νερού στις διάφορες εξωτερικές θερμοκρασίες. Επειδή η κλίση της καμπύλης εξαρτάται από τις τοπικές προϋποθέσεις, όπως το κλίμα και τη μόνωση του κτηρίου, η καμπύλη μπορεί να προσαρμοστεί από έναν εγκαταστάτη ή χρήστη.

#### Τύποι καμπύλης αντιστάθμισης

Υπάρχουν δύο τύπο καμπύλης αντιστάθμισης:

- Καμπύλη 2 σημείων
- Καμπύλη διαφοράς-απόκλισης

Ο τύπος καμπύλης που θα χρησιμοποιήσετε για να κάνετε προσαρμογές εξαρτάται από τις προσωπικές προτιμήσεις σας. Ανατρέξτε στην ενότητα ["11.5.4 Χρήση καμπυλών αντιστάθμισης"](#) [► 175].

#### Διαθεσιμότητα

Η καμπύλη αντιστάθμισης είναι διαθέσιμη για τα εξής:

- Κύρια ζώνη - Θέρμανση
- Κύρια ζώνη - Ψύξη
- Συμπληρωματική ζώνη - Θέρμανση
- Συμπληρωματική ζώνη - Ψύξη
- Δοχείο (διατίθεται μόνο για τους εγκαταστάτες)



#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για να είναι δυνατή η λειτουργία αντιστάθμισης, ρυθμίστε σωστά το σημείο ρύθμισης της κύριας ζώνης, της συμπληρωματικής ζώνης ή του δοχείου. Ανατρέξτε στην ενότητα ["11.5.4 Χρήση καμπυλών αντιστάθμισης"](#) [► 175].

### 11.5.2 Καμπύλη 2 σημείων


Καθορίστε την καμπύλη αντιστάθμισης με αυτά τα δύο σημεία ρύθμισης:

- Σημείο ρύθμισης (X1, Y2)



- Σημείο ρύθμισης (X2, Y1)

### Παράδειγμα



| Προϊόν        | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a</b>      | Επιλεγμένη ζώνη αντιστάθμισης: <ul style="list-style-type: none"> <li>☀: Θέρμανση κύριας ζώνης ή συμπληρωματικής ζώνης</li> <li>❄: Ψύξη κύριας ζώνης ή συμπληρωματικής ζώνης</li> <li>🔥: Ζεστό νερό χρήσης</li> </ul>                                                                                                 |
| <b>X1, X2</b> | Παραδείγματα εξωτερικής θερμοκρασίας περιβάλλοντος                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Y1, Y2</b> | Παραδείγματα επιθυμητής θερμοκρασίας δοχείου ή εξερχόμενου νερού. Το εικονίδιο αντιστοιχεί στον εκπομπό θερμότητας για τη συγκεκριμένη ζώνη: <ul style="list-style-type: none"> <li>🏠: Ενδοδαπέδια θέρμανση</li> <li>🌀: Μονάδα fan coil</li> <li>🔥: Θερμαντικό σώμα</li> <li>🚿: Δοχείο ζεστού νερού χρήσης</li> </ul> |

| Πιθανές ενέργειες σε αυτήν την οθόνη |                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| 🔍...                                 | Περιηγηθείτε στις θερμοκρασίες.         |
| ⬅...➡                                | Αλλάξτε τη θερμοκρασία.                 |
| ⬅...🏠                                | Προχωρήστε στην επόμενη θερμοκρασία.    |
| 🏠...⬅                                | Επιβεβαιώστε τις αλλαγές και συνεχίστε. |

### 11.5.3 Καμπύλη διαφοράς-απόκλισης


#### Διαφορά και απόκλιση

Καθορίστε την καμπύλη αντιστάθμισης ανάλογα με τη διαφορά και την απόκλισή της:


- Αλλάξτε τη **διαφορά** για να αυξήσετε ή να μειώσετε διαφορετικά τη θερμοκρασία του εξερχόμενου νερού για διαφορετικές θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Για παράδειγμα, αν η θερμοκρασία εξερχόμενου νερού είναι σε γενικές γραμμές καλή αλλά είναι εξαιρετικά χαμηλή σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, αυξήστε τη διαφορά έτσι ώστε η θερμοκρασία εξερχόμενου νερού να θερμαίνεται σταδιακά περισσότερο σε σταδιακά χαμηλότερες θερμοκρασίες περιβάλλοντος.
- Αλλάξτε την **απόκλιση** για να αυξήσετε ή να μειώσετε ισοδύναμα τη θερμοκρασία του εξερχόμενου νερού για διαφορετικές θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Για παράδειγμα, αν η θερμοκρασία εξερχόμενου νερού είναι πάντα εξαιρετικά χαμηλή σε διαφορετικές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, αλλάξτε την απόκλιση προς τα επάνω για να αυξήσετε ισοδύναμα τη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού για όλες τις θερμοκρασίες περιβάλλοντος.

## Παραδείγματα

Καμπύλη αντιστάθμισης αν έχει επιλεγεί η διαφορά:



Καμπύλη αντιστάθμισης αν έχει επιλεγεί η απόκλιση:



| Προϊόν                | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a</b>              | Καμπύλη αντιστάθμισης πριν από τις αλλαγές.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>b</b>              | Καμπύλη αντιστάθμισης μετά τις αλλαγές (ενδεικτική): <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Αν αλλάξει η διαφορά, η νέα προτιμώμενη θερμοκρασία στο σημείο X1 είναι άνισα υψηλότερη από την προτιμώμενη θερμοκρασία στο X2.</li> <li>▪ Αν αλλάξει η απόκλιση, η νέα προτιμώμενη θερμοκρασία στο σημείο X1 είναι ισοδύναμα υψηλότερη με την προτιμώμενη θερμοκρασία στο X2.</li> </ul> |
| <b>c</b>              | Διαφορά                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>d</b>              | Απόκλιση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>e</b>              | Επιλεγμένη ζώνη αντιστάθμισης: <ul style="list-style-type: none"> <li>☀: Θέρμανση κύριας ζώνης ή συμπληρωματικής ζώνης</li> <li>❄: Ψύξη κύριας ζώνης ή συμπληρωματικής ζώνης</li> <li>🚿: Ζεστό νερό χρήσης</li> </ul>                                                                                                                                                                   |
| <b>X1, X2</b>         | Παραδείγματα εξωτερικής θερμοκρασίας περιβάλλοντος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Y1, Y2, Y3, Y4</b> | Παραδείγματα επιθυμητής θερμοκρασίας δοχείου ή εξερχόμενου νερού. Το εικονίδιο αντιστοιχεί στον εκπομπό θερμότητας για τη συγκεκριμένη ζώνη: <ul style="list-style-type: none"> <li>🏠: Ενδοδαπέδια θέρμανση</li> <li>🌀: Μονάδα fan coil</li> <li>🔥: Θερμαντικό σώμα</li> <li>🚿: Δοχείο ζεστού νερού χρήσης</li> </ul>                                                                   |

## Πιθανές ενέργειες σε αυτήν την οθόνη



Επιλέξτε τη διαφορά ή την απόκλιση.

| Πιθανές ενέργειες σε αυτήν την οθόνη |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Αυξήστε ή μειώστε τη διαφορά/απόκλιση.                                                                                          |
|                                      | Αν έχει επιλεγεί η διαφορά: ορίστε τη διαφορά και μεταβείτε στην απόκλιση.<br>Αν έχει επιλεγεί η απόκλιση: ορίστε την απόκλιση. |
|                                      | Επιβεβαιώστε τις αλλαγές και επιστρέψτε στο υπομενού.                                                                           |

#### 11.5.4 Χρήση καμπυλών αντιστάθμισης

Ρυθμίστε τις καμπύλες αντιστάθμισης ως εξής:

##### Για να καθορίσετε τη λειτουργία σημείου ρύθμισης

Για να χρησιμοποιήσετε την καμπύλη αντιστάθμισης, πρέπει να καθορίσετε τη σωστή λειτουργία σημείου ρύθμισης:

| Μεταβείτε στη λειτουργία σημείου ρύθμισης ...    | Ρυθμίστε τη λειτουργία σημείου ρύθμισης σε ...                             |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Κύρια ζώνη – Θέρμανση</b>                     |                                                                            |
| [2.4] Κύρια ζώνη > Ρυθμιση θερμοκρασίας νερού    | Αντιστάθμιση θέρμανσης, σταθερή ψύξη ή Αντιστάθμιση                        |
| <b>Κύρια ζώνη – Ψύξη</b>                         |                                                                            |
| [2.4] Κύρια ζώνη > Ρυθμιση θερμοκρασίας νερού    | Αντιστάθμιση                                                               |
| <b>Συμπληρωματική ζώνη – Θέρμανση</b>            |                                                                            |
| [3.4] Πρόσθετη ζώνη > Ρυθμιση θερμοκρασίας νερού | Αντιστάθμιση θέρμανσης, σταθερή ψύξη ή Αντιστάθμιση                        |
| <b>Συμπληρωματική ζώνη – Ψύξη</b>                |                                                                            |
| [3.4] Πρόσθετη ζώνη > Ρυθμιση θερμοκρασίας νερού | Αντιστάθμιση                                                               |
| <b>Δοχείο</b>                                    |                                                                            |
| [5.B] Δοχείο > Ρυθμιση θερμοκρασίας νερού        | <b>Περιορισμός:</b> Διατίθεται μόνο για τους εγκαταστάτες.<br>Αντιστάθμιση |

##### Για να αλλάξετε τον τύπο της καμπύλης αντιστάθμισης

Για να αλλάξετε τον τύπο για όλες τις ζώνες (κύρια + συμπληρωματική) και για το δοχείο, μεταβείτε στη ρύθμιση [2.E] Κύρια ζώνη > Τύπος καμπύλης αντιστάθμισης.

Η προβολή του τύπου που είναι επιλεγμένος είναι επίσης δυνατή μέσω των εξής ρυθμίσεων:

- [3.C] Πρόσθετη ζώνη > Τύπος καμπύλης αντιστάθμισης
  - [5.E] Δοχείο > Τύπος καμπύλης αντιστάθμισης
- Περιορισμός:** Διατίθεται μόνο για τους εγκαταστάτες.

##### Για να αλλάξετε την καμπύλη αντιστάθμισης

| Ζώνη                         | Μεταβείτε στις ρυθμίσεις ...                        |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Κύρια ζώνη – Θέρμανση</b> | [2.5] Κύρια ζώνη > Καμπύλη αντιστάθμισης (θέρμανση) |

| Ζώνη                           | Μεταβείτε στις ρυθμίσεις ...                                                            |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Κύρια ζώνη – Ψύξη              | [2.6] Κύρια ζώνη > Καμπύλη αντιστάθμισης (ψύξη)                                         |
| Συμπληρωματική ζώνη – Θέρμανση | [3.5] Πρόσθετη ζώνη > Καμπύλη αντιστάθμισης (θέρμανση)                                  |
| Συμπληρωματική ζώνη – Ψύξη     | [3.6] Πρόσθετη ζώνη > Καμπύλη αντιστάθμισης (ψύξη)                                      |
| Δοχείο                         | <b>Περιορισμός:</b> Διατίθεται μόνο για τους εγκαταστάτες.<br>[5.C] Δοχείο > Καμπύλη ΑΘ |



#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

##### Μέγιστο και ελάχιστο σημείο ρύθμισης

Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την καμπύλη με θερμοκρασίες που είναι υψηλότερες ή χαμηλότερες από το μέγιστο και το ελάχιστο σημείο ρύθμισης που έχει ρυθμιστεί για αυτήν τη ζώνη ή για το δοχείο. Αν επιτευχθεί το μέγιστο ή το ελάχιστο σημείο ρύθμισης, η καμπύλη εξομαλύνεται.



Καλή πρακτική για την επιλογή της καμπύλης αντιστάθμισης:

- Αν η καμπύλη αντιστάθμισης για τη θέρμανση οριστεί σε πολύ χαμηλή επιλογή, αυτό μπορεί να έχει ως συνέπεια χαμηλές θερμοκρασίες εισόδου νερού στην αντλία θερμότητας, με αποτέλεσμα η αντλία θερμότητας να μην έχει αρκετή ενέργεια για την απόψυξη του εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας. Για την ενδοδαπέδια θέρμανση τύπου εκπομπού, έχει επιλεγεί η προεπιλεγμένη καμπύλη αντιστάθμισης για βελτιστοποίηση αυτού του ελέγχου.
- Αν εμφανίζονται συχνά οι προειδοποιήσεις 89-03 ή EC-04 ή αν η εγκατάσταση έχει σωληνώσεις ψυκτικού μεγάλου μήκους, συνιστάται να αυξήσετε ελαφρώς την καμπύλη αντιστάθμισης.
- Βεβαιωθείτε ότι η εφεδρική πηγή θερμότητας (ηλεκτρικός εφεδρικός θερμαντήρας) ή η βοηθητική πηγή θερμότητας (λέβητας) μπορεί να λειτουργεί επαρκώς.

#### Για τη λεπτομερή ρύθμιση της καμπύλης αντιστάθμισης: καμπύλη διαφοράς-απόκλισης

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει πώς να ρυθμίσετε λεπτομερώς την καμπύλη αντιστάθμισης μιας ζώνης ή ενός δοχείου:

| Αισθάνεστε ...                          |                                       | Λεπτομερής ρύθμιση με διαφορά και απόκλιση: |          |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------|
| Σε κανονικές εξωτερικές θερμοκρασίες... | Σε χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες... | Διαφορά                                     | Απόκλιση |
| OK                                      | Κρύο                                  | ↑                                           | —        |
| OK                                      | Ζέστη                                 | ↓                                           | —        |
| Κρύο                                    | OK                                    | ↓                                           | ↑        |
| Κρύο                                    | Κρύο                                  | —                                           | ↑        |
| Κρύο                                    | Ζέστη                                 | ↓                                           | ↑        |
| Ζέστη                                   | OK                                    | ↑                                           | ↓        |
| Ζέστη                                   | Κρύο                                  | ↑                                           | ↓        |
| Ζέστη                                   | Ζέστη                                 | —                                           | ↓        |

**Για τη λεπτομερή ρύθμιση της καμπύλης αντιστάθμισης: καμπύλη 2 σημείων**

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει πώς να ρυθμίσετε λεπτομερώς την καμπύλη αντιστάθμισης μιας ζώνης ή ενός δοχείου:

| Αισθάνεστε ...                          |                                       | Λεπτομερής ρύθμιση με σημεία ρύθμισης: |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Σε κανονικές εξωτερικές θερμοκρασίες... | Σε χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες... | Y2 <sup>(a)</sup>                      | Y1 <sup>(a)</sup> | X1 <sup>(a)</sup> | X2 <sup>(a)</sup> |
| OK                                      | Κρύο                                  | ↑                                      | —                 | ↑                 | —                 |
| OK                                      | Ζέστη                                 | ↓                                      | —                 | ↓                 | —                 |
| Κρύο                                    | OK                                    | —                                      | ↑                 | —                 | ↑                 |
| Κρύο                                    | Κρύο                                  | ↑                                      | ↑                 | ↑                 | ↑                 |
| Κρύο                                    | Ζέστη                                 | ↓                                      | ↑                 | ↓                 | ↑                 |
| Ζέστη                                   | OK                                    | —                                      | ↓                 | —                 | ↓                 |
| Ζέστη                                   | Κρύο                                  | ↑                                      | ↓                 | ↑                 | ↓                 |
| Ζέστη                                   | Ζέστη                                 | ↓                                      | ↓                 | ↓                 | ↓                 |


<sup>(a)</sup> Ανατρέξτε στην ενότητα **"11.5.2 Καμπύλη 2 σημείων"** [▶ 172].

## 11.6 Μενού ρυθμίσεων

Μπορείτε να ορίσετε πρόσθετες ρυθμίσεις από την οθόνη βασικού μενού και τα υπομενού. Οι σημαντικότερες ρυθμίσεις παρουσιάζονται εδώ.

### 11.6.1 Δυσλειτουργία

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, στην αρχική οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη  ή . Για να εμφανιστεί ο κωδικός σφάλματος, ανοίξτε την οθόνη μενού και μεταβείτε στο [0] **Δυσλειτουργία**. Πιέστε το **?** για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σφάλμα.




[0] Δυσλειτουργία

### 11.6.2 Χώρος

#### Επισκόπηση

Στο υπομενού περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:



## [1] Χώρος

Οθόνη σημείου ρύθμισης

[1.1] Πρόγραμμα

[1.2] Πρόγραμμα θέρμανσης

[1.3] Πρόγραμμα ψύξης

[1.4] Αντιπαγετική προστασία

[1.5] Εύρος σημείων ρύθμισης

[1.6] Απόκλιση αισθητήρα χώρου

[1.7] Απόκλιση αισθητήρα χώρου

[1.9] Θερμοκρασία χώρου comfort

### Οθόνη σημείου ρύθμισης

Ρυθμίστε τη θερμοκρασία χώρου της κύριας ζώνης μέσω της οθόνης σημείου ρύθμισης [1] Χώρος.

Ανατρέξτε στην ενότητα "[11.3.5 Οθόνη σημείου ρύθμισης](#)" [▶ 159].

### Πρόγραμμα

Υποδείξτε αν η θερμοκρασία χώρου ρυθμίζεται σύμφωνα με κάποιο πρόγραμμα ή όχι.

| #     | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1.1] | Δ/Υ     | <b>Πρόγραμμα:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Όχι:</b> Η θερμοκρασία χώρου ρυθμίζεται απευθείας από τον χρήστη.</li> <li>▪ <b>Ναι:</b> Η θερμοκρασία χώρου ρυθμίζεται μέσω προγράμματος και μπορεί να τροποποιηθεί από τον χρήστη.</li> </ul> |

### Πρόγραμμα θέρμανσης

Ισχύει για όλα τα μοντέλα.

Καθορίστε ένα πρόγραμμα θέρμανσης της θερμοκρασίας χώρου στο [1.2] Πρόγραμμα θέρμανσης.

Ανατρέξτε στην ενότητα "[11.4.3 Οθόνη προγραμμάτων: Παράδειγμα](#)" [▶ 165].

### Πρόγραμμα ψύξης

Ισχύει μόνο για μοντέλα αντιστρέψιμης λειτουργίας.

Καθορίστε ένα πρόγραμμα ψύξης της θερμοκρασίας χώρου στο [1.3] Πρόγραμμα ψύξης.

Ανατρέξτε στην ενότητα "[11.4.3 Οθόνη προγραμμάτων: Παράδειγμα](#)" [▶ 165].

### Αντιπαγετική προστασία

Η ρύθμιση [1.4] **Αντιπαγετική προστασία** αποτρέπει την υπερβολικά χαμηλή θερμοκρασία στον χώρο. Αυτή η ρύθμιση εφαρμόζεται όταν [2.9] Έλεγχος=Θερμοστάτης χώρου, αλλά λειτουργεί και για τον έλεγχο μέσω θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού και τον έλεγχο μέσω εξωτερικού θερμοστάτη χώρου. Στην περίπτωση των δύο τελευταίων, η λειτουργία **Αντιπαγετική προστασία** μπορεί να ενεργοποιηθεί με τον ορισμό της ρύθμισης στον χώρο εγκατάστασης [2-06]=1.

Η λειτουργία της αντιπαγετικής προστασίας χώρου, όταν αυτή ενεργοποιείται, δεν εξασφαλίζεται όταν δεν υπάρχει θερμοστάτης χώρου ο οποίος μπορεί να ενεργοποιήσει την αντλία θερμότητας. Αυτό συμβαίνει στις εξής περιπτώσεις:

- Αν η ρύθμιση [2.9] Έλεγχος=Ανεξάρτητος θερμοστάτης χώρου και [C.2] Θέρμανση /ψύξη χώρου=Απενεργοποίηση ή αν
- η ρύθμιση [2.9] Έλεγχος=Εξερχόμενο νερό.

Στις παραπάνω περιπτώσεις, η λειτουργία **Αντιπαγετική προστασία** θα θερμάνει το νερό για τη θέρμανση χώρου σε ένα μειωμένο σημείο ρύθμισης, αν η εξωτερική θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 6°C.

| Μέθοδος ελέγχου μονάδας κύριας ζώνης [2.9]             | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Έλεγχος μέσω θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού ([C-07]=0) | Η αντιπαγετική προστασία χώρου ΔΕΝ είναι εξασφαλισμένη.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Έλεγχος μέσω εξωτερικού θερμοστάτη χώρου ([C-07]=1)    | Ρυθμίστε τον εξωτερικό θερμοστάτη χώρου ώστε να εκτελεί την αντιπαγετική προστασία χώρου: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ρυθμίστε τη λειτουργία [C.2] <b>Θέρμανση /ψύξη χώρου=Ενεργοποίηση</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                       |
| Έλεγχος μέσω θερμοστάτη χώρου ([C-07]=2)               | Ρυθμίστε το ειδικό χειριστήριο άνεσης (BRC1HHDA που χρησιμοποιείται ως θερμοστάτης χώρου) ώστε να εκτελεί την αντιπαγετική προστασία χώρου: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ρυθμίστε την αντιπαγετική προστασία [1.4.1] <b>Ενεργοποίηση=Ναι</b>.</li> <li>▪ Ρυθμίστε τη θερμοκρασία της αντιπαγετικής προστασίας στο [1.4.2] <b>Θερμοκρασία χώρου</b>.</li> </ul> |



#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αν παρουσιαστεί το σφάλμα U4, η αντιπαγετική προστασία χώρου ΔΕΝ είναι εξασφαλισμένη.



#### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν είναι ενεργή η ρύθμιση της λειτουργίας **Αντιπαγετική προστασία** για τον χώρο και παρουσιαστεί το σφάλμα U4, η μονάδα θα ξεκινήσει αυτόματα τη λειτουργία **Αντιπαγετική προστασία** μέσω του εφεδρικού θερμαντήρα. Αν ο εφεδρικός θερμαντήρας δεν επιτρέπεται για αντιπαγετική προστασία χώρου σε περίπτωση σφάλματος U4, η ρύθμιση **Αντιπαγετική προστασία** του χώρου ΠΡΕΠΕΙ να απενεργοποιηθεί.



#### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

**Αντιπαγετική προστασία χώρου.** Ακόμα και αν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία θέρμανσης/ψύξης χώρου ([C.2]: **Λειτουργία > Θέρμανση /ψύξη χώρου**), η αντιπαγετική προστασία χώρου –αν είναι ενεργοποιημένη– μπορεί να ενεργοποιηθεί. Ωστόσο, για τον έλεγχο της θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού και τον έλεγχο μέσω εξωτερικού θερμοστάτη χώρου, η προστασία ΔΕΝ είναι εγγυημένη.

Για πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την αντιπαγετική προστασία χώρου σε συνάρτηση με την ισχύουσα μέθοδο ελέγχου της μονάδας, συμβουλευτείτε τις παρακάτω ενότητες.

**Έλεγχος μέσω θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού ([C-07]=0)**

Κατά τον έλεγχο μέσω της θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού, ΔΕΝ εξασφαλίζεται η αντιπαγετική προστασία χώρου. Ωστόσο, αν είναι ενεργοποιημένη η αντιπαγετική προστασία χώρου [2-06], είναι δυνατή η περιορισμένη αντιπαγετική προστασία από τη μονάδα:

| Εάν...                                                                                                                                                               | Τότε...                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Θέρμανση χώρου=Απενεργοποίηση και /ψύξη</li> <li>■ Η εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος πέσει κάτω από τους 6°C</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Η μονάδα θα παράσχει εξερχόμενο νερό στους εκπομπούς θερμότητας για να θερμάνει τον χώρο ξανά και</li> <li>■ το σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού θα μειωθεί.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Θέρμανση χώρου=Ενεργοποίηση και /ψύξη</li> <li>■ Λειτουργία=Θέρμανση</li> </ul>                                             | Η μονάδα θα παράσχει εξερχόμενο νερό στους εκπομπούς θερμότητας για να ζεστάνει τον χώρο σύμφωνα με την κανονική λογική.                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Θέρμανση χώρου=Ενεργοποίηση και /ψύξη</li> <li>■ Λειτουργία=Ψύξη</li> </ul>                                                 | Δεν υπάρχει αντιπαγετική προστασία χώρου.                                                                                                                                                                                          |

**Έλεγχος μέσω εξωτερικού θερμοστάτη χώρου ([C-07]=1)**

Κατά τον έλεγχο μέσω εξωτερικού θερμοστάτη χώρου, η αντιπαγετική προστασία χώρου εξασφαλίζεται από τον εξωτερικό θερμοστάτη χώρου, υπό την προϋπόθεση ότι:

- [C.2] Θέρμανση /ψύξη χώρου=Ενεργοποίηση και
- [9.5.1] Έκτακτη ανάγκη=Αυτόματη ή θέρμανση χώρου, κανονικά / ZNX, ανενεργή.

Ωστόσο, αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία [1.4.1] **Αντιπαγετική προστασία**, είναι δυνατή η περιορισμένη αντιπαγετική προστασία από τη μονάδα.

Σε περίπτωση 1 ζώνης θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού:

| Εάν...                                                                                                                                                                                                                                           | Τότε...                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Θέρμανση χώρου=Απενεργοποίηση και /ψύξη</li> <li>■ Η εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος πέσει κάτω από τους 6°C</li> </ul>                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Η μονάδα θα παράσχει εξερχόμενο νερό στους εκπομπούς θερμότητας για να θερμάνει τον χώρο ξανά και</li> <li>■ το σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού θα μειωθεί.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Θέρμανση χώρου=Ενεργοποίηση και /ψύξη</li> <li>■ Ο εξωτερικός θερμοστάτης χώρου έχει ρυθμιστεί σε "ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ θερμοστάτη" και</li> <li>■ Η εξωτερική θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 6°C</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Η μονάδα θα παράσχει εξερχόμενο νερό στους εκπομπούς θερμότητας για να θερμάνει τον χώρο ξανά και</li> <li>■ το σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού θα μειωθεί.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Θέρμανση χώρου=Ενεργοποίηση και /ψύξη</li> <li>■ Ο εξωτερικός θερμοστάτης χώρου έχει ρυθμιστεί σε "ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ θερμοστάτη"</li> </ul>                                                                  | Η αντιπαγετική προστασία χώρου εξασφαλίζεται από την κανονική λογική.                                                                                                                                                              |

Σε περίπτωση 2 ζωνών θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού:



| Εάν...                                                                                                                                                                                                                                                                              | Τότε...                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Θέρμανση χώρου=Απενεργοποίηση και /ψύξη</li> <li>▪ Η εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος πέσει κάτω από τους 6°C</li> </ul>                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Η μονάδα θα παράσχει εξερχόμενο νερό στους εκπομπούς θερμότητας για να θερμάνει τον χώρο ξανά και</li> <li>▪ το σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού θα μειωθεί.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Θέρμανση χώρου=Ενεργοποίηση και /ψύξη</li> <li>▪ Λειτουργία=Θέρμανση και</li> <li>▪ Ο εξωτερικός θερμοστάτης χώρου έχει ρυθμιστεί σε "ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ θερμοστάτη" και</li> <li>▪ Η εξωτερική θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 6°C</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Η μονάδα θα παράσχει εξερχόμενο νερό στους εκπομπούς θερμότητας για να θερμάνει τον χώρο ξανά και</li> <li>▪ το σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού θα μειωθεί.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Θέρμανση χώρου=Ενεργοποίηση και /ψύξη</li> <li>▪ Λειτουργία=Ψύξη</li> </ul>                                                                                                                                                                | Δεν υπάρχει αντιπαγετική προστασία χώρου.                                                                                                                                                                                          |

### Έλεγχος μέσω θερμοστάτη χώρου ([C-07]=2)

Κατά τη ρύθμιση μέσω θερμοστάτη χώρου, η αντιπαγετική προστασία χώρου [2-06] είναι εξασφαλισμένη όταν είναι ενεργοποιημένη. Αν ισχύει αυτό και η θερμοκρασία χώρου πέσει κάτω από τη θερμοκρασία της αντιπαγετικής προστασίας χώρου [2-05], η μονάδα θα παρέχει εξερχόμενο νερό στους εκπομπούς θερμότητας για να θερμάνει ξανά τον χώρο.

| #       | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                            |
|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1.4.1] | [2-06]  | Ενεργοποίηση: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 Όχι: Η λειτουργία αντιπαγετικής προστασίας είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.</li> <li>▪ 1 Ναι: Η λειτουργία αντιπαγετικής προστασίας είναι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.</li> </ul> |
| [1.4.2] | [2-05]  | Θερμοκρασία χώρου: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 4°C~16°C</li> </ul>                                                                                                                                      |



#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αν το ειδικό χειριστήριο άνεσης (BRC1HHDA που χρησιμοποιείται ως θερμοστάτης χώρου) αποσυνδεθεί (λόγω εσφαλμένης σύνδεσης των καλωδίων ή βλάβης στο καλώδιο), τότε η αντιπαγετική προστασία χώρου ΔΕΝ είναι εξασφαλισμένη.



#### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν η λειτουργία Έκτακτη ανάγκη έχει ρυθμιστεί σε Χειροκίνητη ([9.5.1]=0) και η μονάδα κληθεί να ξεκινήσει τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης, η λειτουργία της μονάδας θα διακοπεί και θα πρέπει να αποκατασταθεί χειροκίνητα μέσω του χειριστηρίου. Για χειροκίνητη αποκατάσταση της λειτουργίας, μεταβείτε στην οθόνη βασικού μενού **Δυσλειτουργία** και επιβεβαιώστε τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης πριν από την εκκίνηση.

Η αντιπαγετική προστασία χώρου είναι ενεργή ακόμα κι αν ο χρήστης δεν επιβεβαιώσει τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης.

### Εύρος σημείων ρύθμισης

Ισχύει μόνο στη ρύθμιση θερμοστάτη χώρου.

Για να εξοικονομήσετε ενέργεια αποτρέποντας την υπερθέρμανση ή την υπόψυξη του χώρου, μπορείτε να περιορίσετε το εύρος της θερμοκρασίας χώρου για τη θέρμανση ή/και την ψύξη.



#### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά την προσαρμογή του εύρους των θερμοκρασιών χώρου, όλες οι επιθυμητές θερμοκρασίες χώρου προσαρμόζονται αντίστοιχα, ώστε να διασφαλιστεί ότι βρίσκονται εντός των ορίων.

| #       | Κωδικός | Περιγραφή                  |
|---------|---------|----------------------------|
| [1.5.1] | [3-07]  | Ελάχιστη ρύθμιση θέρμανσης |
| [1.5.2] | [3-06]  | Μέγιστη ρύθμιση θέρμανσης  |
| [1.5.3] | [3-09]  | Ελάχιστη ρύθμιση ψύξης     |
| [1.5.4] | [3-08]  | Μέγιστη ρύθμιση ψύξης      |

#### Απόκλιση αισθητήρα χώρου

Ισχύει μόνο στη ρύθμιση θερμοστάτη χώρου.

Για να βαθμονομήσετε τον (εξωτερικό) αισθητήρα θερμοκρασίας χώρου, ορίστε μια απόκλιση στην τιμή του θερμίστορ χώρου σύμφωνα με τη μέτρηση από το χειριστήριο άνεσης (BRC1HHDA που χρησιμοποιείται ως θερμοστάτης χώρου) ή από τον εξωτερικό αισθητήρα χώρου. Η ρύθμιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αντιστάθμιση στις περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση του χειριστηρίου άνεσης ή του εξωτερικού αισθητήρα χώρου στην ιδανική θέση εγκατάστασης.

Ανατρέξτε στην ενότητα **"6.6 Ρύθμιση εξωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας"** ► 52].

| #     | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1.6] | [2-0A]  | Απόκλιση αισθητήρα χώρου (χειριστήριο άνεσης (BRC1HHDA που χρησιμοποιείται ως θερμοστάτης χώρου)): Απόκλιση σε σχέση με την πραγματική θερμοκρασία χώρου η οποία μετρείται από το χειριστήριο άνεσης.<br>▪ $-5^{\circ}\text{C} \sim 5^{\circ}\text{C}$ , βήμα $0,5^{\circ}\text{C}$ |
| [1.7] | [2-09]  | Απόκλιση αισθητήρα χώρου (προαιρετικός εξωτερικός αισθητήρας χώρου): Ισχύει μόνο αν έχει εγκατασταθεί και ρυθμιστεί ο προαιρετικός εξωτερικός αισθητήρας χώρου.<br>▪ $-5^{\circ}\text{C} \sim 5^{\circ}\text{C}$ , βήμα $0,5^{\circ}\text{C}$                                       |

#### Θερμοκρασία χώρου comfort

**Περιορισμός:** Ισχύει μόνο αν:

- Το έξυπνο δίκτυο είναι ενεργοποιημένο ([9.8.4]=Smart Grid) και
- Η προσωρινή αποθήκευση για τον χώρο είναι ενεργοποιημένη ([9.8.7]=Ναι)


Αν η προσωρινή αποθήκευση για τον χώρο είναι ενεργοποιημένη, η επιπλέον ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά πάνελ αποθηκεύεται προσωρινά στο δοχείο ZNX και στο κύκλωμα θέρμανσης/ψύξης χώρου (δηλ. για τη θέρμανση ή την ψύξη του χώρου). Με τα σημεία ρύθμισης άνεσης χώρου (ψύξη/θέρμανση), μπορείτε να τροποποιήσετε τα μέγιστα/ελάχιστα σημεία ρύθμισης που θα χρησιμοποιούνται κατά την προσωρινή αποθήκευση της επιπλέον ενέργειας στο κύκλωμα θέρμανσης/ψύξης χώρου.

| #       | Κωδικός | Περιγραφή                                           |
|---------|---------|-----------------------------------------------------|
| [1.9.1] | [9-0A]  | Θερμοκρασία comfort (θέρμανση)<br>▪ [3-07]~[3-06]°C |
| [1.9.2] | [9-0B]  | Θερμοκρασία comfort (ψύξη)<br>▪ [3-09]~[3-08]°C     |

### 11.6.3 Κύρια ζώνη

#### Επισκόπηση

Στο υπομενού περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:



#### [2] Κύρια ζώνη

Οθόνη σημείου ρύθμισης

[2.1] Πρόγραμμα

[2.2] Πρόγραμμα θέρμανσης

[2.3] Πρόγραμμα ψύξης

[2.4] Ρυθμισή θερμοκρασίας νερού

[2.5] Καμπύλη αντιστάθμισης (θέρμανση)

[2.6] Καμπύλη αντιστάθμισης (ψύξη)

[2.7] Τύπος εκπομπού

[2.8] Εύρος σημείων ρύθμισης

[2.9] Έλεγχος

[2.A] Τύπος εξ. θερμοστάτη

[2.B] ΔΤ

[2.C] Διακύμανση

[2.D] Βάνα αποκοπής

[2.E] Τύπος καμπύλης αντιστάθμισης

#### Οθόνη σημείου ρύθμισης

Ρυθμίστε τη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού για την κύρια ζώνη μέσω της οθόνης σημείου ρύθμισης [2] **Κύρια ζώνη**.

Ανατρέξτε στην ενότητα "[11.3.5 Οθόνη σημείου ρύθμισης](#)" [▶ 159].

#### Πρόγραμμα

Υποδείξτε αν η θερμοκρασία του εξερχόμενου νερού ορίζεται σύμφωνα με κάποιο πρόγραμμα ή όχι.

Η λειτουργία σημείου ρύθμισης ΘΕΞΝ [2.4] επιδρά ως εξής:

- Στη λειτουργία σημείου ρύθμισης ΘΕΞΝ **Σταθερή**, οι προγραμματισμένες ενέργειες περιλαμβάνουν είτε προκαθορισμένη είτε προσαρμοσμένη επιθυμητή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού.
- Στη λειτουργία σημείου ρύθμισης ΘΕΞΝ **Αντιστάθμιση**, οι προγραμματισμένες ενέργειες περιλαμβάνουν είτε προκαθορισμένες είτε προσαρμοσμένες επιθυμητές ενέργειες εναλλαγής.

| #     | Κωδικός | Περιγραφή                                                                              |
|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.1] | Δ/Υ     | Πρόγραμμα:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>0: Όχι</li> <li>1: Ναι</li> </ul> |

#### Πρόγραμμα θέρμανσης

Καθορίστε ένα πρόγραμμα θερμοκρασίας θέρμανσης για την κύρια ζώνη μέσω του [2.2] Πρόγραμμα θέρμανσης.

Ανατρέξτε στην ενότητα "[11.4.3 Οθόνη προγραμμάτων: Παράδειγμα](#)" [▶ 165].

#### Πρόγραμμα ψύξης

Καθορίστε ένα πρόγραμμα θερμοκρασίας ψύξης για την κύρια ζώνη μέσω του [2.3] Πρόγραμμα ψύξης.

Ανατρέξτε στην ενότητα "[11.4.3 Οθόνη προγραμμάτων: Παράδειγμα](#)" [▶ 165].

#### Ρυθμιση θερμοκρασίας νερού

Καθορίστε τη λειτουργία σημείου ρύθμισης:

- **Σταθερή:** η επιθυμητή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού δεν εξαρτάται από την εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- Στη λειτουργία **Αντιστάθμιση θέρμανσης, σταθερή ψύξη**, η επιθυμητή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού:
  - εξαρτάται από την εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος για θέρμανση
  - ΔΕΝ εξαρτάται από την εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος για ψύξη
- Στη λειτουργία **Αντιστάθμιση**, η επιθυμητή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού εξαρτάται από την εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος.

| #     | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                                                                          |
|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.4] | Δ/Υ     | Ρυθμιση θερμοκρασίας νερού:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Σταθερή</li> <li>▪ Αντιστάθμιση θέρμανσης, σταθερή ψύξη</li> <li>▪ Αντιστάθμιση</li> </ul> |

Όταν είναι ενεργή η λειτουργία αντιστάθμισης, οι χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες θα αποδίδουν πιο ζεστό νερό και το αντίστροφο. Κατά την λειτουργία αντιστάθμισης, ο χρήστης μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει τη θερμοκρασία νερού κατά 10°C το μέγιστο.

#### Καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης

Καθορισμός θέρμανσης αντιστάθμισης για την κύρια ζώνη (αν [2.4]=1 ή 2):

| #     | Κωδικός                              | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.5] | [1-00]<br>[1-01]<br>[1-02]<br>[1-03] | <p>Καθορισμός θέρμανσης αντιστάθμισης:</p> <p><b>Σημείωση:</b> Υπάρχουν 2 τρόποι για τη ρύθμιση της καμπύλης αντιστάθμισης. Ανατρέξτε στην ενότητα "<a href="#">11.5.2 Καμπύλη 2 σημείων</a>" [▶ 172] και "<a href="#">11.5.3 Καμπύλη διαφοράς-απόκλισης</a>" [▶ 173]. Και οι δύο τύποι της καμπύλης απαιτούν 4 ρυθμίσεις στο χώρο εγκατάστασης σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <math>T_t</math>: Επιθυμητή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού (κύριας ζώνης)</li> <li>▪ <math>T_a</math>: Εξωτερική θερμοκρασία</li> <li>▪ [1-00]: Χαμηλή εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος. <math>-40^{\circ}\text{C} \sim +5^{\circ}\text{C}</math></li> <li>▪ [1-01]: Υψηλή εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος. <math>10^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}</math></li> <li>▪ [1-02]: Επιθυμητή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού, όταν η εξωτερική θερμοκρασία ισούται ή είναι χαμηλότερη από τη χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος. <math>[9-01]^{\circ}\text{C} \sim [9-00]^{\circ}\text{C}</math></li> </ul> <p><b>Σημείωση:</b> Αυτή η τιμή θα πρέπει να είναι υψηλότερη από την [1-03], καθώς για τις χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες απαιτείται πιο ζεστό νερό.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [1-03]: Επιθυμητή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού, όταν η εξωτερική θερμοκρασία ισούται ή είναι υψηλότερη από την υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος. <math>[9-01]^{\circ}\text{C} \sim \text{ελάχ. } (45, [9-00])^{\circ}\text{C}</math></li> </ul> <p><b>Σημείωση:</b> Αυτή η τιμή θα πρέπει να είναι χαμηλότερη από την [1-02], καθώς για τις υψηλές εξωτερικές θερμοκρασίες απαιτείται λιγότερο ζεστό νερό.</p> |

### Καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης

Καθορισμός ψύξης αντιστάθμισης για την κύρια ζώνη (αν [2.4]=2):

| #     | Κωδικός                              | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.6] | [1-06]<br>[1-07]<br>[1-08]<br>[1-09] | <p>Καθορισμός ψύξης αντιστάθμισης:</p> <p><b>Σημείωση:</b> Υπάρχουν 2 τρόποι για τη ρύθμιση της καμπύλης αντιστάθμισης. Ανατρέξτε στην ενότητα "<a href="#">11.5.2 Καμπύλη 2 σημείων</a>" [▶ 172] και "<a href="#">11.5.3 Καμπύλη διαφοράς-απόκλισης</a>" [▶ 173]. Και οι δύο τύποι της καμπύλης απαιτούν 4 ρυθμίσεις στο χώρο εγκατάστασης σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <math>T_t</math>: Επιθυμητή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού (κύριας ζώνης)</li> <li>▪ <math>T_a</math>: Εξωτερική θερμοκρασία</li> <li>▪ [1-06]: Χαμηλή εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος. <math>10^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}</math></li> <li>▪ [1-07]: Υψηλή εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος. <math>25^{\circ}\text{C} \sim 43^{\circ}\text{C}</math></li> <li>▪ [1-08]: Επιθυμητή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού, όταν η εξωτερική θερμοκρασία ισούται ή είναι χαμηλότερη από τη χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος. <math>[9-03]^{\circ}\text{C} \sim [9-02]^{\circ}\text{C}</math></li> </ul> <p><b>Σημείωση:</b> Αυτή η τιμή θα πρέπει να είναι υψηλότερη από την [1-09], καθώς για τις χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες απαιτείται λιγότερο κρύο νερό.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [1-09]: Επιθυμητή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού, όταν η εξωτερική θερμοκρασία ισούται ή είναι υψηλότερη από την υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος. <math>[9-03]^{\circ}\text{C} \sim [9-02]^{\circ}\text{C}</math></li> </ul> <p><b>Σημείωση:</b> Αυτή η τιμή θα πρέπει να είναι χαμηλότερη από την [1-08], καθώς για τις υψηλές εξωτερικές θερμοκρασίες απαιτείται πιο κρύο νερό.</p> |

### Τύπος εκπομπού

Η θέρμανση στην κύρια ζώνη μπορεί να διαρκέσει περισσότερο. Αυτό εξαρτάται από τα εξής:

- Τον όγκο του νερού στο σύστημα
- Τον τύπο εκπομπού θερμότητας της κύριας ζώνης

Η ρύθμιση **Τύπος εκπομπού** μπορεί να αντισταθμίσει ένα αργό ή ένα γρήγορο σύστημα θέρμανσης/ψύξης κατά τη διάρκεια του κύκλου θέρμανσης/ψύξης. Στη ρύθμιση θερμοστάτη χώρου, η ρύθμιση **Τύπος εκπομπού** επηρεάζει τη μέγιστη διαμόρφωση της επιθυμητής θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού και την πιθανότητα χρήσης της αυτόματης εναλλαγής ψύξης/θέρμανσης με βάση την εσωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Είναι σημαντικό να ορίσετε τη ρύθμιση **Τύπος εκπομπού** σωστά και σύμφωνα με τη διάταξη του συστήματός σας. Η στοχευόμενη Δέλτα T για την κύρια ζώνη εξαρτάται από αυτήν τη ρύθμιση.

Η ρύθμιση στοχευόμενης Δέλτα T είναι δυνατή μόνο όταν είναι ενεργή 1 ζώνη μόνο. Η ρύθμιση κυκλοφορητή θα είναι διαφορετική όταν είναι ενεργές και οι δύο ζώνες.

| #     | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                                                                  |
|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.7] | [2-0C]  | <b>Τύπος εκπομπού:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Ενδοδαπέδια θέρμανση</li> <li>1: Μονάδα fan coil</li> <li>2: Θερμαντικά σώματα</li> </ul> |

Η ρύθμιση **Τύπος εκπομπού** επηρεάζει το εύρος των σημείων ρύθμισης θέρμανσης χώρου και τη στοχευόμενη Δέλτα T στη θέρμανση ως εξής:



#### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το μέγιστο σημείο ρύθμισης στη θέρμανση χώρου εξαρτάται από τον τύπο του εκπομπού, όπως υποδεικνύεται στον παραπάνω πίνακα. Αν υπάρχουν 2 ζώνες θερμοκρασίας νερού, τότε το μέγιστο σημείο ρύθμισης είναι το μέγιστο των 2 ζωνών.



#### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν ΔΕΝ ρυθμίσετε το σύστημα σύμφωνα με τον ακόλουθο τρόπο, μπορεί να προκληθεί βλάβη στους εκπομπούς θερμότητας. Αν υπάρχουν 2 ζώνες, είναι σημαντικό στη λειτουργία θέρμανσης:

- η ζώνη με τη χαμηλότερη θερμοκρασία νερού να ρυθμιστεί ως η κύρια ζώνη και
- η ζώνη με την υψηλότερη θερμοκρασία νερού να ρυθμιστεί ως η συμπληρωματική ζώνη.



#### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν υπάρχουν 2 ζώνες και οι τύποι εκπομπών δεν ρυθμιστούν σωστά, το νερό υψηλής θερμοκρασίας μπορεί να διοχετευτεί σε έναν εκπομπό χαμηλής θερμοκρασίας (ενδοδαπέδια θέρμανση). Για να αποτρέψετε αυτό το ενδεχόμενο:

- Εγκαταστήστε μια βάνα υδροστάτη/θερμοστατική βαλβίδα για την αποφυγή πολύ υψηλών θερμοκρασιών προς έναν εκπομπό χαμηλής θερμοκρασίας.
- Διασφαλίστε τη σωστή ρύθμιση των τύπων εκπομπών για την κύρια ζώνη [2.7] και τη συμπληρωματική ζώνη [3.7], σύμφωνα με τον συνδεδεμένο εκπομπό.



#### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

**Μέση θερμοκρασία εκπομπού** = Θερμοκρασία εξερχόμενου νερού – (Δέλτα T)/2

Αυτό σημαίνει ότι για ένα ίδιο σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού, η μέση θερμοκρασία εκπομπού των θερμαντικών σωμάτων είναι χαμηλότερη από την ενδοδαπέδια θέρμανση λόγω μεγαλύτερης δέλτα T.

Παράδειγμα θερμαντικών σωμάτων:  $40 - 8/2 = 36^{\circ}\text{C}$

Παράδειγμα ενδοδαπέδιας θέρμανσης:  $40 - 5/2 = 37,5^{\circ}\text{C}$

Για αντιστάθμιση, μπορείτε:

- Να αυξήσετε τις επιθυμητές θερμοκρασίες της καμπύλης αντιστάθμισης [2.5].
- Να ενεργοποιήσετε τη διαμόρφωση της θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού και να αυξήσετε τη μέγιστη διαμόρφωση [2.C].

### Εύρος σημείων ρύθμισης

Για να αποτρέψετε τυχόν λανθασμένη (π.χ. πολύ ζεστή ή πολύ κρύα) θερμοκρασία εξερχόμενου νερού για τη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού κύριας ζώνης, περιορίστε το εύρος θερμοκρασίας της.



#### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σε περίπτωση ενδοδαπέδιας θέρμανσης, είναι σημαντικό να περιοριστούν τα εξής:


- η μέγιστη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού στη λειτουργία θέρμανσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εγκατάστασης ενδοδαπέδιας θέρμανσης.
- η ελάχιστη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού στη λειτουργία ψύξης στους 18~20°C για να αποτραπεί η δημιουργία συμπυκνωμάτων στο δάπεδο.



#### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Κατά την προσαρμογή του εύρους των θερμοκρασιών εξερχόμενου νερού, όλες οι επιθυμητές θερμοκρασίες εξερχόμενου νερού προσαρμόζονται αντίστοιχα, ώστε να διασφαλιστεί ότι βρίσκονται εντός των ορίων.
- Να εξισορροπείτε πάντα την επιθυμητή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού με την επιθυμητή θερμοκρασία χώρου ή/και την απόδοση (σύμφωνα με το σχεδιασμό και τους επιλεγμένους εκπομπούς θερμότητας). Η επιθυμητή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού είναι αποτέλεσμα πολλών ρυθμίσεων (προκαθορισμένες τιμές, τιμές εναλλαγής, καμπύλες αντιστάθμισης καιρικών συνθηκών, διαμόρφωση). Ως αποτέλεσμα, θα μπορούσαν να προκύψουν πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες εξερχόμενου νερού που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υπέρβαση των θερμοκρασιών ή μειωμένη απόδοση. Περιορίζοντας το εύρος θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού σε επαρκείς τιμές (ανάλογα με τον εκπομπό θερμότητας), παρόμοιες καταστάσεις μπορούν να αποφευχθούν.

**Παράδειγμα:** Στη λειτουργία θέρμανσης, οι θερμοκρασίες εξερχόμενου νερού πρέπει να είναι επαρκώς υψηλότερες από τις θερμοκρασίες χώρου. Για να αποφύγετε το ενδεχόμενο να μην είναι δυνατή η θέρμανση του χώρου στο επιθυμητό επίπεδο, ορίστε την ελάχιστη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού στους 28°C.



| #                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Το εύρος θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού για την κύρια ζώνη θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού (= η ζώνη θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού με τη χαμηλότερη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού στη λειτουργία θέρμανσης και την υψηλότερη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού στη λειτουργία ψύξης) |         |                                                                                                                                                                                         |
| [2.8.1]                                                                                                                                                                                                                                                                              | [9-01]  | Ελάχιστη ρύθμιση θέρμανσης: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 15°C~37°C</li> </ul>                                                                                               |
| [2.8.2]                                                                                                                                                                                                                                                                              | [9-00]  | Μέγιστη ρύθμιση θέρμανσης: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ [2-0C]=2 (τύπος εκπομπού κύριας ζώνης = θερμαντικό σώμα)<br/>37°C~65°C</li> <li>■ Διαφορετικά: 37°C~55°C</li> </ul> |



| #       | Κωδικός | Περιγραφή                             |
|---------|---------|---------------------------------------|
| [2.8.3] | [9-03]  | Ελάχιστη ρύθμιση ψύξης:<br>▪ 5°C~18°C |
| [2.8.4] | [9-02]  | Μέγιστη ρύθμιση ψύξης:<br>▪ 18°C~22°C |

### Έλεγχος

Καθορίστε τον τρόπο ελέγχου της λειτουργίας της μονάδας.

| Ρύθμιση                       | Σε αυτήν τη ρύθμιση...                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Εξερχόμενο νερό               | Η λειτουργία της μονάδας επιλέγεται σύμφωνα με τη θερμοκρασία του εξερχόμενου νερού και ανεξάρτητα από την πραγματική θερμοκρασία χώρου ή/και το αίτημα θέρμανσης ή ψύξης για το χώρο. |
| Ανεξάρτητος θερμοστάτης χώρου | Η λειτουργία της μονάδας επιλέγεται από τον εξωτερικό θερμοστάτη ή ισοδύναμη συσκευή (π.χ. τον θερμοπομπό αντλίας θερμότητας).                                                         |
| Θερμοστάτης χώρου             | Η λειτουργία της μονάδας καθορίζεται σύμφωνα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος του ειδικού χειριστηρίου άνεσης (BRC1HHDA που χρησιμοποιείται ως θερμοστάτης χώρου).                      |


| #     | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                                                    |
|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.9] | [C-07]  | <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Εξερχόμενο νερό</li> <li>1: Ανεξάρτητος θερμοστάτης χώρου</li> <li>2: Θερμοστάτης χώρου</li> </ul> |

### Τύπος εξ. θερμοστάτη

Ισχύει μόνο στη ρύθμιση εξωτερικού θερμοστάτη χώρου.


Είναι δυνατοί οι ακόλουθοι συνδυασμοί για το χειρισμό της μονάδας (δεν ισχύουν όταν [C-07]=0):

- [C-07]=2 (Θερμοστάτης χώρου)



- a Χειριστήριο στην εσωτερική μονάδα
- b Ειδικό χειριστήριο άνεσης (BRC1HHDA που χρησιμοποιείται ως θερμοστάτης χώρου) στην κύρια ζώνη
- c Εξωτερικός θερμοστάτης χώρου στη συμπληρωματική ζώνη

- [C-07]=1 (Ανεξάρτητος θερμοστάτης χώρου)



- a Χειριστήριο στην εσωτερική μονάδα

- b Εξωτερικός θερμοστάτης χώρου στην κύρια ζώνη  
c Εξωτερικός θερμοστάτης χώρου στη συμπληρωματική ζώνη

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Εάν χρησιμοποιείται εξωτερικός θερμοστάτης χώρου, ο εξωτερικός θερμοστάτης χώρου θα ελέγχει την αντιπαγετική προστασία χώρου. Ωστόσο, η αντιπαγετική προστασία χώρου είναι δυνατή μόνο αν [C.2] **Θέρμανση /ψύξη χώρου=Ενεργοποίηση**.

| #     | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.A] | [C-05]  | <p>Τύπος εξωτερικού θερμοστάτη χώρου για την κύρια ζώνη:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1: <b>Μιας επαφής:</b> Ο εξωτερικός θερμοστάτης χώρου που χρησιμοποιείται μπορεί να αποστείλει μόνο μια συνθήκη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ θερμοστάτη. Δεν γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα στο αίτημα θέρμανσης ή ψύξης. Ο θερμοστάτης χώρου είναι συνδεδεμένος μόνο σε 1 ψηφιακή είσοδο (X2M/35).<br/>Επιλέξτε αυτήν την τιμή στην περίπτωση σύνδεσης στο θερμοπομπό αντλίας θερμότητας (FWXV).</li> <li>2: <b>Δύο επαφών:</b> Ο εξωτερικός θερμοστάτης χώρου που χρησιμοποιείται μπορεί να αποστείλει συνθήκες ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ θερμοστάτη ξεχωριστά για τη θέρμανση και την ψύξη. Ο θερμοστάτης χώρου είναι συνδεδεμένος σε 2 ψηφιακές εισόδους (X2M/35 και X2M/34).<br/>Επιλέξτε αυτήν την τιμή στην περίπτωση σύνδεσης σε ενσύρματα χειριστήρια πολλαπλών ζωνών (ανατρέξτε στην ενότητα <b>"5.2.2 Προαιρετικά εξαρτήματα για την εσωτερική μονάδα"</b> [► 31]), ενσύρματους θερμοστάτες χώρου (EKRTWA) ή ασύρματους θερμοστάτες χώρου (EKRTTB)</li> </ul> |

**Θερμοκρασία εξερχόμενου νερού: ΔΤ**

Στη θέρμανση για την κύρια ζώνη, η στοχευόμενη Δέλτα Τ (διαφορά θερμοκρασίας) εξαρτάται από τον επιλεγμένο τύπο εκπομπού για την κύρια ζώνη.

Η Δέλτα Τ είναι η απόλυτη τιμή της διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ του εξερχόμενου και του εισερχόμενου νερού.

Η μονάδα έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει τη λειτουργία διαδρομών ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Η συνιστώμενη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού για τα κυκλώματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης είναι 35°C. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα επιτυγχάνει μια διαφορά θερμοκρασίας 5°C, το οποίο σημαίνει ότι η θερμοκρασία του εισερχόμενου νερού είναι περίπου 30°C.

Ανάλογα με τους εγκατεστημένους τύπους εκπομπών θερμότητας (θερμαντικά σώματα, θερμοπομπός αντλίας θερμότητας, κυκλώματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης) ή τις συνθήκες, μπορείτε να αλλάξετε τη διαφορά ανάμεσα στη θερμοκρασία εισερχόμενου και εξερχόμενου νερού.

**Σημείωση:** Ο κυκλοφορητής θα ρυθμίζει την παροχή του, για να διατηρείται η Δέλτα T. Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, η μετρούμενη Δέλτα T μπορεί να διαφέρει από την καθορισμένη τιμή.



#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Όταν είναι ενεργός μόνο ο εφεδρικός θερμαντήρας στη λειτουργία θέρμανσης, η Δέλτα T θα ρυθμίζεται σύμφωνα με τη σταθερή απόδοση του εφεδρικού θερμαντήρα. Είναι πιθανό αυτή η Δέλτα T να διαφέρει από την επιλεγμένη στοχευόμενη Δέλτα T.



#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στη λειτουργία θέρμανσης, η στοχευόμενη Δέλτα T θα επιτυγχάνεται μόνο μετά από κάποιο χρόνο λειτουργίας, όταν επιτευχθεί το σημείο ρύθμισης, λόγω της μεγάλης διαφοράς ανάμεσα στο σημείο ρύθμισης της θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού και στη θερμοκρασία εισόδου κατά την εκκίνηση.



#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αν υπάρχει αίτημα θέρμανσης στην κύρια ή στη συμπληρωματική ζώνη και αυτή η ζώνη διαθέτει θερμαντικά σώματα, τότε η στοχευόμενη Δέλτα T που θα χρησιμοποιεί η μονάδα στη λειτουργία θέρμανσης θα είναι ίση με τη θερμοκρασία στη ρύθμιση [2.B] ή, για τη συμπληρωματική ζώνη, στη ρύθμιση [3.B].

Αν οι ζώνες δεν διαθέτουν θερμαντικά σώματα, τότε, στη λειτουργία θέρμανσης, η μονάδα θα δίνει προτεραιότητα στη στοχευόμενη Δέλτα T για τη συμπληρωματική ζώνη, αν υπάρχει αίτημα θέρμανσης στη συμπληρωματική ζώνη.

Στη λειτουργία ψύξης, η μονάδα θα δίνει προτεραιότητα στη στοχευόμενη Δέλτα T για τη συμπληρωματική ζώνη, αν υπάρχει αίτημα ψύξης στη συμπληρωματική ζώνη.

| #       | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.B.1] | [1-0B]  | <b>ΔT, θέρμανσης:</b> Απαιτείται ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τη σωστή λειτουργία των εκπομπών θερμότητας στη λειτουργία θέρμανσης.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Αν [2-0C]=2: 10°C~12°C</li> <li>- Διαφορετικά: 3°C~12°C</li> </ul> |
| [2.B.2] | [1-0D]  | <b>ΔT, ψύξης:</b> Απαιτείται ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τη σωστή λειτουργία των εκπομπών θερμότητας στη λειτουργία ψύξης.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>3°C~10°C</li> </ul>                                                        |

| #       | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.B.1] | [1-0B]  | <b>ΔT, θέρμανσης:</b> Απαιτείται ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τη σωστή λειτουργία των εκπομπών θερμότητας στη λειτουργία θέρμανσης.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Αν [2-0C]=2, αυτή ορίζεται σταθερά στους 8°C</li> <li>- Διαφορετικά: 3°C~10°C</li> </ul> |
| [2.B.2] | [1-0D]  | <b>ΔT, ψύξης:</b> Απαιτείται ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τη σωστή λειτουργία των εκπομπών θερμότητας στη λειτουργία ψύξης.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>3°C~10°C</li> </ul>                                                                              |

**Θερμοκρασία εξερχόμενου νερού: Διακύμανση**

Ισχύει μόνο σε περίπτωση ρύθμισης θερμοστάτη χώρου.

Κατά τη χρήση της λειτουργίας θερμοστάτη χώρου, ο πελάτης θα πρέπει να ορίσει την επιθυμητή θερμοκρασία χώρου. Η μονάδα θα παρέχει ζεστό νερό στους εκπομπούς θερμότητας και ο χώρος θα θερμαίνεται.

Επιπλέον, θα πρέπει να ρυθμιστεί και η επιθυμητή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού: αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **Διακύμανση**, η μονάδα υπολογίζει αυτόματα την επιθυμητή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού. Αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στα εξής:

- τις προκαθορισμένες θερμοκρασίες ή
- τις επιθυμητές θερμοκρασίες αντιστάθμισης (αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αντιστάθμισης)

Επίσης, με τη λειτουργία **Διακύμανση** ενεργοποιημένη, η επιθυμητή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού μειώνεται ή αυξάνεται σε συνάρτηση με την επιθυμητή θερμοκρασία χώρου και τη διαφορά ανάμεσα στην πραγματική και την επιθυμητή θερμοκρασία χώρου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα εξής:


- σταθερές θερμοκρασίες χώρου που αντιστοιχούν ακριβώς στην επιθυμητή θερμοκρασία (υψηλότερο επίπεδο άνεσης)
- λιγότεροι κύκλοι ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (μικρότερο επίπεδο θορύβου, μεγαλύτερη άνεση και υψηλότερη απόδοση)
- όσο το δυνατό χαμηλότερες θερμοκρασίες νερού ώστε να αντιστοιχούν στην επιθυμητή θερμοκρασία (υψηλότερη απόδοση)

Αν λειτουργία **Διακύμανση** είναι απενεργοποιημένη, ρυθμίστε τη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού μέσω του [2] **Κύρια ζώνη**.

| #       | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.C.1] | [8-05]  | <b>Διακύμανση:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 Όχι (απενεργοποιημένη)</li> <li>■ 1 Ναι (ενεργοποιημένη)</li> </ul> <b>Σημείωση:</b> Η ανάγνωση της επιθυμητής θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού μπορεί να γίνει μόνο στο χειριστήριο. |
| [2.C.2] | [8-06]  | <b>Μέγ. διακύμανση:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0°C~10°C</li> </ul> Αυτή είναι η τιμή θερμοκρασίας κατά την οποία η επιθυμητή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού αυξάνεται ή μειώνεται.                                               |

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία διαμόρφωσης θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού, η καμπύλη αντιστάθμισης πρέπει να οριστεί σε υψηλότερη θέση από τη ρύθμιση [8-06] συμπεριλαμβανομένης της ελάχιστης ρυθμισμένης θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού που απαιτείται για την επίτευξη σταθερής συνθήκης στη ρύθμιση άνεσης για το χώρο. Προκειμένου να αυξηθεί η απόδοση, η διαμόρφωση μπορεί να μειώσει το σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού. Με τη ρύθμιση της καμπύλης αντιστάθμισης σε υψηλότερη θέση, το σημείο ρύθμισης δεν θα μπορεί να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο σημείο ρύθμισης. Δείτε την παρακάτω εικόνα.



- a** Καμπύλη αντιστάθμισης  
**b** Ελάχιστη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού που απαιτείται για την επίτευξη σταθερής συνθήκης στο σημείο ρύθμισης άνεσης για το χώρο.

### Βάνα αποκοπής

Τα παρακάτω ισχύουν μόνο όταν υπάρχουν 2 ζώνες θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού. Σε περίπτωση που υπάρχει 1 ζώνη θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού, συνδέστε τη βάνα αποκοπής στην έξοδο θέρμανσης/ψύξης.

Η βάνα αποκοπής για τη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού κύριας ζώνης μπορεί να κλείσει στις εξής συνθήκες:



#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατά τη λειτουργία απόψυξης, η βάνα αποκοπής παραμένει ΠΑΝΤΑ ανοιχτή.

**Κατά τη θέρμανση:** Αν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση [F-0B], η βάνα αποκοπής κλείνει όταν δεν υπάρχει αίτημα θέρμανσης από την κύρια ζώνη. Ενεργοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση για να κάνετε τα εξής:

- Να αποφύγετε την παροχή εξερχόμενου νερού στους εκπομπούς θερμότητας στην κύρια ζώνη ΘΕΞΝ (μέσω του σταθμού της βάνας ανάμιξης), όταν υπάρχει αίτημα από τη συμπληρωματική ζώνη ΘΕΞΝ.
- Να ενεργοποιείτε τη διάταξη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του κυκλοφορητή του σταθμού βάνας ανάμιξης, ΜΟΝΟ όταν υπάρχει αίτημα.

| #       | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                                                                                                               |
|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.D.1] | [F-0B]  | <p>Η βάνα αποκοπής:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 Όχι: ΔΕΝ επηρεάζεται από αιτήματα θέρμανσης ή ψύξης.</li> <li>■ 1 Ναι: κλείνει όταν ΔΕΝ υπάρχει αίτημα θέρμανσης ή ψύξης.</li> </ul> |



#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η ρύθμιση [F-0B] είναι έγκυρη μόνο όταν έχει γίνει ρύθμιση θερμοστάτη ή ρύθμιση αιτήματος εξωτερικού θερμοστάτη χώρου (ΟΧΙ στην περίπτωση ρύθμισης θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού).

**Κατά την ψύξη:** Αν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση [F-0B], η βάνα αποκοπής κλείνει όταν η μονάδα βρίσκεται στη λειτουργία ψύξης. Ενεργοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση για να αποτρέψετε τη διέλευση κρύου εξερχόμενου νερού από τον εκπομπό θερμότητας και το σχηματισμό συμπύκνωσης (π.χ. στην ενδοδαπέδια θέρμανση ή στα καλοριφέρ).

| #       | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                        |
|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.D.2] | [F-OC]  | Η βάνα αποκοπής:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>0 Όχι: ΔΕΝ επηρεάζεται από την αλλαγή της λειτουργίας χώρου σε ψύξη.</li> <li>1 Ναι: κλείνει όταν η λειτουργία χώρου έχει οριστεί σε ψύξη.</li> </ul> |

#### Τύπος καμπύλης αντιστάθμισης

Η καμπύλη αντιστάθμισης μπορεί να ρυθμιστεί με χρήση της μεθόδου **Δύο σημείων** ή της μεθόδου **Κλίση - Απόκλιση**.


Ανατρέξτε στις ενότητες "**11.5.2 Καμπύλη 2 σημείων**" [► 172] και "**11.5.3 Καμπύλη διαφοράς-απόκλισης**" [► 173].

| #     | Κωδικός | Περιγραφή                                                                               |
|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.E] | Δ/Υ     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Δύο σημείων</li> <li>Κλίση - Απόκλιση</li> </ul> |

### 11.6.4 Συμπληρωματική ζώνη

#### Επισκόπηση

Στο υπομενού περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:



#### [3] Πρόσθετη ζώνη

[3] Οθόνη σημείου ρύθμισης

[3.1] Πρόγραμμα

[3.2] Πρόγραμμα θέρμανσης

[3.3] Πρόγραμμα ψύξης

[3.4] Ρυθμική θερμοκρασίας νερού

[3.5] Καμπύλη αντιστάθμισης (θέρμανση)

[3.6] Καμπύλη αντιστάθμισης (ψύξη)

[3.7] Τύπος εκπομπού

[3.8] Εύρος σημείων ρύθμισης

[3.9] Έλεγχος

[3.A] Τύπος εξ. θερμοστάτη

[3.B] ΔΤ

[3.C] Τύπος καμπύλης αντιστάθμισης

#### Οθόνη σημείου ρύθμισης

Ρυθμίστε τη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού για τη συμπληρωματική ζώνη μέσω της οθόνης σημείου ρύθμισης [3] **Πρόσθετη ζώνη**.

Ανατρέξτε στην ενότητα "**11.3.5 Οθόνη σημείου ρύθμισης**" [► 159].

#### Πρόγραμμα

Υποδεικνύει αν η επιθυμητή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού ορίζεται με βάση ένα πρόγραμμα.

Ανατρέξτε στην ενότητα "**11.6.3 Κύρια ζώνη**" [► 183].

| #     | Κωδικός | Περιγραφή                                                                            |
|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| [3.1] | Δ/Υ     | Πρόγραμμα:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Όχι</li> <li>▪ Ναι</li> </ul> |

### Πρόγραμμα θέρμανσης

Καθορίστε ένα πρόγραμμα θερμοκρασίας θέρμανσης για τη συμπληρωματική ζώνη μέσω του [3.2] Πρόγραμμα θέρμανσης.

Ανατρέξτε στην ενότητα "[11.4.3 Οθόνη προγραμμάτων: Παράδειγμα](#)" [▶ 165].

### Πρόγραμμα ψύξης

Καθορίστε ένα πρόγραμμα θερμοκρασίας ψύξης για τη συμπληρωματική ζώνη μέσω του [3.3] Πρόγραμμα ψύξης.

Ανατρέξτε στην ενότητα "[11.4.3 Οθόνη προγραμμάτων: Παράδειγμα](#)" [▶ 165].

### Ρυθμιση θερμοκρασίας νερού

Η λειτουργία σημείου ρύθμισης της συμπληρωματικής ζώνης μπορεί να οριστεί ανεξάρτητα από τη λειτουργία σημείου ρύθμισης της κύριας ζώνης.

Ανατρέξτε στην ενότητα "[Ρυθμιση θερμοκρασίας νερού](#)" [▶ 184].

| #     | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                                                                          |
|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [3.4] | Δ/Υ     | Ρυθμιση θερμοκρασίας νερού:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Σταθερή</li> <li>▪ Αντιστάθμιση θέρμανσης, σταθερή ψύξη</li> <li>▪ Αντιστάθμιση</li> </ul> |

### Καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης


Καθορισμός θέρμανσης αντιστάθμισης για τη συμπληρωματική ζώνη (αν [3.4]=1 ή 2):

| #     | Κωδικός                              | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [3.5] | [0-00]<br>[0-01]<br>[0-02]<br>[0-03] | <p>Καθορισμός θέρμανσης αντιστάθμισης:</p> <p><b>Σημείωση:</b> Υπάρχουν 2 τρόποι για τη ρύθμιση της καμπύλης αντιστάθμισης. Ανατρέξτε στην ενότητα "<a href="#">11.5.2 Καμπύλη 2 σημείων</a>" [▶ 172] και "<a href="#">11.5.3 Καμπύλη διαφοράς-απόκλισης</a>" [▶ 173]. Και οι δύο τύποι της καμπύλης απαιτούν 4 ρυθμίσεις στο χώρο εγκατάστασης σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <math>T_t</math>: Επιθυμητή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού (συμπληρωματικής ζώνης)</li> <li>▪ <math>T_a</math>: Εξωτερική θερμοκρασία</li> <li>▪ [0-03]: Χαμηλή εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος. <math>-40^{\circ}\text{C} \sim +5^{\circ}\text{C}</math></li> <li>▪ [0-02]: Υψηλή εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος. <math>10^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}</math></li> <li>▪ [0-01]: Επιθυμητή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού, όταν η εξωτερική θερμοκρασία ισούται ή είναι χαμηλότερη από τη χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος. <math>[9-05]^{\circ}\text{C} \sim [9-06]^{\circ}\text{C}</math></li> </ul> <p><b>Σημείωση:</b> Αυτή η τιμή θα πρέπει να είναι υψηλότερη από την [0-00], καθώς για τις χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες απαιτείται πιο ζεστό νερό.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [0-00]: Επιθυμητή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού, όταν η εξωτερική θερμοκρασία ισούται ή είναι υψηλότερη από την υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος. <math>[9-05] \sim \text{ελάχ.}(45, [9-06])^{\circ}\text{C}</math></li> </ul> <p><b>Σημείωση:</b> Αυτή η τιμή θα πρέπει να είναι χαμηλότερη από την [0-01], καθώς για τις υψηλές εξωτερικές θερμοκρασίες απαιτείται λιγότερο ζεστό νερό.</p> |

### Καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης

Καθορισμός ψύξης αντιστάθμισης για τη συμπληρωματική ζώνη (αν [3.4]=2):



| #     | Κωδικός                              | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [3.6] | [0-04]<br>[0-05]<br>[0-06]<br>[0-07] | <p>Καθορισμός ψύξης αντιστάθμισης:</p> <p><b>Σημείωση:</b> Υπάρχουν 2 τρόποι για τη ρύθμιση της καμπύλης αντιστάθμισης. Ανατρέξτε στην ενότητα "<a href="#">11.5.2 Καμπύλη 2 σημείων</a>" [▶ 172] και "<a href="#">11.5.3 Καμπύλη διαφοράς-απόκλισης</a>" [▶ 173]. Και οι δύο τύποι της καμπύλης απαιτούν 4 ρυθμίσεις στο χώρο εγκατάστασης σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <math>T_t</math>: Επιθυμητή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού (συμπληρωματικής ζώνης)</li> <li>▪ <math>T_a</math>: Εξωτερική θερμοκρασία</li> <li>▪ [0-07]: Χαμηλή εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος. 10°C~25°C</li> <li>▪ [0-06]: Υψηλή εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος. 25°C~43°C</li> <li>▪ [0-05]: Επιθυμητή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού, όταν η εξωτερική θερμοκρασία ισούται με ή είναι χαμηλότερη από τη χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος. [9-07]°C~[9-08]°C</li> </ul> <p><b>Σημείωση:</b> Αυτή η τιμή θα πρέπει να είναι υψηλότερη από την [0-04], καθώς για τις χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες απαιτείται λιγότερο κρύο νερό.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [0-04]: Επιθυμητή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού, όταν η εξωτερική θερμοκρασία ισούται με ή είναι υψηλότερη από την υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος. [9-07]°C~[9-08]°C</li> </ul> <p><b>Σημείωση:</b> Αυτή η τιμή θα πρέπει να είναι χαμηλότερη από την [0-05], καθώς για τις υψηλές εξωτερικές θερμοκρασίες απαιτείται πιο κρύο νερό.</p> |

### Τύπος εκπομπού

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τύπο εκπομπού Τύπος εκπομπού, ανατρέξτε στην ενότητα "[11.6.3 Κύρια ζώνη](#)" [▶ 183].

| #     | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                                                                        |
|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [3.7] | [2-0D]  | <p>Τύπος εκπομπού:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Ενδοδαπέδια θέρμανση</li> <li>▪ 1: Μονάδα fan coil</li> <li>▪ 2: Θερμαντικά σώματα</li> </ul> |

Η ρύθμιση του τύπου εκπομπού επηρεάζει το εύρος των σημείων ρύθμισης θέρμανσης χώρου και τη στοχευόμενη Δέλτα T στη θέρμανση ως εξής:

| Τύπος εκπομπού<br>Πρόσθετη ζώνη | Εύρος σημείων ρύθμισης<br>θέρμανσης χώρου<br>[9-05]~[9-06] | Στοχευόμενη Δέλτα Τ στη<br>θέρμανση [1-0C] |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 0: Ενδοδαπέδια<br>θέρμανση      | Έως 55°C                                                   | Μεταβλητή (βλ. [3.B.1])                    |
| 1: Μονάδα fan coil              | Έως 55°C                                                   | Μεταβλητή (βλ. [3.B.1])                    |
| 2: Θερμαντικά σώματα            | Έως 65°C                                                   | Μεταβλητή (βλ. [3.B.1])                    |

| Τύπος εκπομπού<br>Πρόσθετη ζώνη | Εύρος σημείων ρύθμισης<br>θέρμανσης χώρου<br>[9-05]~[9-06] | Στοχευόμενη Δέλτα Τ στη<br>θέρμανση [1-0C] |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 0: Ενδοδαπέδια<br>θέρμανση      | Έως 55°C                                                   | Μεταβλητή (βλ. [3.B.1])                    |
| 1: Μονάδα fan coil              | Έως 55°C                                                   | Μεταβλητή (βλ. [3.B.1])                    |
| 2: Θερμαντικά σώματα            | Έως 60°C                                                   | Σταθερή 8°C                                |

### Εύρος σημείων ρύθμισης

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τύπο εκπομπού Εύρος σημείων ρύθμισης, ανατρέξτε στην ενότητα "11.6.3 Κύρια ζώνη" [► 183].

| #                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Το εύρος θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού για τη συμπληρωματική ζώνη θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού (= η ζώνη θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού με την υψηλότερη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού στη λειτουργία θέρμανσης και τη χαμηλότερη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού στη λειτουργία ψύξης) |         |                                                                                                                                                                                             |
| [3.8.1]                                                                                                                                                                                                                                                                                      | [9-05]  | Ελάχιστη ρύθμιση θέρμανσης: 15°C~37°C                                                                                                                                                       |
| [3.8.2]                                                                                                                                                                                                                                                                                      | [9-06]  | Μέγιστη ρύθμιση θέρμανσης <ul style="list-style-type: none"> <li>[2-0D]=2 (τύπος εκπομπού συμπληρωματικής ζώνης = θερμαντικό σώμα)<br/>37°C~65°C</li> <li>Διαφορετικά: 37°C~55°C</li> </ul> |
| [3.8.3]                                                                                                                                                                                                                                                                                      | [9-07]  | Ελάχιστη ρύθμιση ψύξης <ul style="list-style-type: none"> <li>5°C~18°C</li> </ul>                                                                                                           |
| [3.8.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                      | [9-08]  | Μέγιστη ρύθμιση ψύξης <ul style="list-style-type: none"> <li>18°C~22°C</li> </ul>                                                                                                           |

### Έλεγχος

Ο τύπος ρύθμισης για τη συμπληρωματική ζώνη είναι μόνο για ανάγνωση. Προσδιορίζεται από τον τύπο ρύθμισης της κύριας ζώνης.

Ανατρέξτε στην ενότητα "11.6.3 Κύρια ζώνη" [► 183].

| #     | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [3.9] | Δ/Υ     | Έλεγχος: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Εξερχόμενο νερό, αν ο τύπος ρύθμισης της κύριας ζώνης είναι Εξερχόμενο νερό.</li> <li>▪ Ανεξάρτητος θερμοστάτης χώρου, αν ο τύπος ρύθμισης της κύριας ζώνης είναι: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ανεξάρτητος θερμοστάτης χώρου ή</li> <li>- Θερμοστάτης χώρου.</li> </ul> </li> </ul> |

#### Τύπος εξ. θερμοστάτη

Ισχύει μόνο στη ρύθμιση εξωτερικού θερμοστάτη χώρου.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα "[11.6.3 Κύρια ζώνη](#)" [► 183].

| #     | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [3.A] | [C-06]  | Τύπος εξωτερικού θερμοστάτη χώρου για τη συμπληρωματική ζώνη: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1: Μιας επαφής. Σύνδεση σε μόνο 1 ψηφιακή είσοδο (X2M/35a)</li> <li>▪ 2: Δύο επαφών. Σύνδεση σε 2 ψηφιακές εισόδους (X2M/34a και X2M/35a)</li> </ul> |

#### Θερμοκρασία εξερχόμενου νερού: ΔΤ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "[11.6.3 Κύρια ζώνη](#)" [► 183].

| #       | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [3.B.1] | [1-0C]  | ΔΤ, θέρμανσης: Απαιτείται ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για την καλή λειτουργία των εκπομπών θερμότητας στη λειτουργία θέρμανσης. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Αν [2-0C]=2: 10°C~12°C</li> <li>- Διαφορετικά: 3°C~12°C</li> </ul> |
| [3.B.2] | [1-0E]  | ΔΤ, ψύξης: Απαιτείται ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για την καλή λειτουργία των εκπομπών θερμότητας στη λειτουργία ψύξης. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 3°C~10°C</li> </ul>                                                        |

| #       | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [3.B.1] | [1-0C]  | ΔΤ, θέρμανσης: Απαιτείται ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για την καλή λειτουργία των εκπομπών θερμότητας στη λειτουργία θέρμανσης. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Αν [2-0D]=2, αυτή ορίζεται σταθερά στους 8°C</li> <li>▪ Διαφορετικά: 3°C~10°C</li> </ul> |
| [3.B.2] | [1-0E]  | ΔΤ, ψύξης: Απαιτείται ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για την καλή λειτουργία των εκπομπών θερμότητας στη λειτουργία ψύξης. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 3°C~10°C</li> </ul>                                                                              |

### Τύπος καμπύλης αντισταθμισμού

Υπάρχουν 2 τρόποι για τον καθορισμό των καμπυλών αντιστάθμισης:

- **Δύο σημείων** (ανατρέξτε στην ενότητα "**11.5.2 Καμπύλη 2 σημείων**" [► 172])
- **Κλίση - Απόκλιση** (ανατρέξτε στην ενότητα "**11.5.3 Καμπύλη διαφοράς-απόκλισης**" [► 173])

Στη ρύθμιση [2.E] **Τύπος καμπύλης αντισταθμισμού**, μπορείτε να επιλέξετε ποια μέθοδο θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Στη ρύθμιση [3.C] **Τύπος καμπύλης αντισταθμισμού**, η επιλεγμένη μέθοδος θα εμφανίζεται ως μόνο για ανάγνωση (ίδια τιμή όπως στη ρύθμιση [2.E]).

| #             | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                   |
|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.E] / [3.C] | Δ/Υ     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Δύο σημείων</li> <li>▪ Κλίση - Απόκλιση</li> </ul> |

### 11.6.5 Θέρμανση/ψύξη χώρου




#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η μονάδα είναι μοντέλο θέρμανσης μόνο. Επομένως, ΔΕΝ ισχύει καμία από τις αναφορές στην ψύξη στο παρόν έγγραφο.

### Επισκόπηση

Στο υπομενού περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:



#### [4] Θέρμανση / ψύξη χώρου

- [4.1] Λειτουργία
- [4.2] Προγραμματισμός λειτουργίας
- [4.3] Εύρος λειτουργίας
- [4.4] Αριθμός ζωνών
- [4.5] Λειτουργία κυκλοφορητή
- [4.6] Τύπος μονάδας
- [4.7] ή [4.8] Περιορισμός κυκλοφορητή
- [4.9] Κυκλοφορητής εκτός εύρους
- [4.A] Αύξηση γύρω από τους 0°C
- [4.B] Υπέρβαση ορίου
- [4.C] Αντιπαγετική προστασία

### Πληροφορίες για τις λειτουργίες χώρου

Η μονάδα σας μπορεί να είναι μοντέλο με λειτουργία θέρμανσης ή μοντέλο με λειτουργία θέρμανσης/ψύξης:

- Αν η μονάδα σας είναι μοντέλο με λειτουργία θέρμανσης, μπορεί να θερμάνει έναν χώρο.
- Αν η μονάδα σας είναι μοντέλο με λειτουργία θέρμανσης/ψύξης, μπορεί να θερμάνει και να δροσίσει έναν χώρο. Πρέπει να καθορίσετε τη λειτουργία που θέλετε να χρησιμοποιηθεί από το σύστημα.

### Για να καθορίσετε αν έχει εγκατασταθεί ένα μοντέλο θέρμανσης/ψύξης με αντλία θερμότητας

|          |                                           |  |
|----------|-------------------------------------------|--|
| <b>1</b> | Μεταβείτε στο [4]: Θέρμανση / ψύξη χώρου. |  |
|----------|-------------------------------------------|--|

|          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2</b> | Ελέγξτε αν η ρύθμιση [4.1] <b>Λειτουργία</b> περιλαμβάνεται στη λίστα και μπορεί να αλλάξει. Εάν περιλαμβάνεται, τότε έχει εγκατασταθεί ένα μοντέλο θέρμανσης/ψύξης με αντλία θερμότητας. |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Για να καθορίσετε τη λειτουργία χώρου που θέλετε να χρησιμοποιηθεί από το σύστημα, μπορείτε:

| Μπορείτε...                                                            | Θέση         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Να ελέγξετε ποια λειτουργία χώρου χρησιμοποιείται τη δεδομένη στιγμή.  | Αρχική οθόνη |
| Να ορίσετε μόνιμα τη λειτουργία χώρου.                                 | Βασικό μενού |
| Να περιορίσετε την αυτόματη εναλλαγή σύμφωνα με ένα μηνιαίο πρόγραμμα. |              |

### Για να ελέγξετε ποια λειτουργία χώρου χρησιμοποιείται τη δεδομένη στιγμή

Η λειτουργία χώρου εμφανίζεται στην αρχική οθόνη:

- Όταν η μονάδα είναι στη λειτουργία θέρμανσης, εμφανίζεται το εικονίδιο .
- Όταν η μονάδα είναι στη λειτουργία ψύξης, εμφανίζεται το εικονίδιο .

Η ενδεικτική λυχνία κατάστασης εμφανίζεται αν η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία:

- Όταν η μονάδα δεν βρίσκεται σε λειτουργία, η ενδεικτική λυχνία κατάστασης θα αναβοσβήνει με μπλε χρώμα σε διαστήματα περίπου 5 δευτερολέπτων.
- Ενώ η μονάδα είναι σε λειτουργία, η ενδεικτική λυχνία κατάστασης θα είναι συνεχώς αναμμένη με μπλε χρώμα.

### Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία χώρου

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Μεταβείτε στο [4.1]: Θέρμανση /ψύξη χώρου > <b>Λειτουργία</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>2</b> | Επιλέξτε μία από τις παρακάτω ρυθμίσεις: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Θέρμανση:</b> Μόνο λειτουργία θέρμανσης</li> <li>▪ <b>Ψύξη:</b> Μόνο λειτουργία ψύξης</li> <li>▪ <b>Αυτόματη:</b> Η λειτουργία αλλάζει αυτόματα ανάμεσα στη θέρμανση και την ψύξη με βάση την εξωτερική θερμοκρασία. Περιορίζεται ανά μήνα με βάση τη ρύθμιση Προγραμματισμός λειτουργίας [4.2].</li> </ul> |  |

Όταν έχει επιλεγεί η ρύθμιση **Αυτόματη**, η μονάδα αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας της σύμφωνα με την επιλογή **Προγραμματισμός λειτουργίας** [4.2]. Σε αυτό το πρόγραμμα, ο τελικός χρήστης υποδεικνύει ποια λειτουργία επιτρέπεται για κάθε μήνα.

### Για να περιορίσετε την αυτόματη εναλλαγή σύμφωνα με ένα πρόγραμμα

**Συνθήκες:** Ορίστε τη λειτουργία χώρου σε **Αυτόματη**.

|          |                                                                                  |                                                                                       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Μεταβείτε στο [4.2]: Θέρμανση /ψύξη χώρου > <b>Προγραμματισμός λειτουργίας</b> . |  |
| <b>2</b> | Επιλέξτε έναν μήνα.                                                              |  |

|          |                                                                                                                                                                                                       |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>3</b> | Για κάθε μήνα, επιλέξτε μια ρύθμιση:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Θέρμανση/Ψύξη: Δεν περιορίζεται</li> <li>▪ Μόνο θέρμανση: Περιορίζεται</li> <li>▪ Μόνο ψύξη: Περιορίζεται</li> </ul> | ○... |
| <b>4</b> | Επιβεβαιώστε τις αλλαγές.                                                                                                                                                                             | ...○ |

### Παράδειγμα: Περιορισμοί εναλλαγής

| Χρονική στιγμή                                                                                                        | Περιορισμός   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Κατά τους ψυχρούς μήνες.<br><b>Παράδειγμα:</b> Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος και Μάρτιος. | Μόνο θέρμανση |
| Κατά τους θερμούς μήνες.<br><b>Παράδειγμα:</b> Ιούνιος, Ιούλιος και Αύγουστος.                                        | Μόνο ψύξη     |
| Κατά τις ενδιάμεσες περιόδους.<br><b>Παράδειγμα:</b> Απρίλιος, Μάιος και Σεπτέμβριος.                                 | Θέρμανση/Ψύξη |

Η μονάδα καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας της σύμφωνα με την εξωτερική θερμοκρασία, αν:

- Λειτουργία=Αυτόματη και
- Προγραμματισμός λειτουργίας=Θέρμανση/Ψύξη.

Η μονάδα καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας της με τέτοιο τρόπο, ώστε να παραμένει πάντα εντός του ακόλουθου εύρους λειτουργίας:

- Θερμοκρασία απενεργοποίησης θέρμανσης χώρου
- Θερμοκρασία απενεργοποίησης ψύξης χώρου

Η εξωτερική θερμοκρασία υπολογίζεται σε μια μέση τιμή σε ένα χρονικό διάστημα. Αν μειωθεί η εξωτερική θερμοκρασία, ο τρόπος λειτουργίας θα αλλάξει στη θέρμανση και αντίστροφα.

Αν η εξωτερική θερμοκρασία είναι ανάμεσα στη θερμοκρασία απενεργοποίησης θέρμανσης χώρου και τη θερμοκρασία απενεργοποίησης ψύξης χώρου, ο τρόπος λειτουργίας παραμένει ο ίδιος.

### Εύρος λειτουργίας

Ανάλογα με τη μέση εξωτερική θερμοκρασία, δεν επιτρέπεται η ρύθμιση της λειτουργίας της μονάδας σε θέρμανση χώρου ή ψύξη χώρου.

| #       | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [4.3.1] | [4-02]  | Θερμοκρασία απενεργοποίησης θέρμανσης χώρου: Όταν η μέση εξωτερική θερμοκρασία υπερβεί αυτήν την τιμή, η θέρμανση χώρου απενεργοποιείται. <sup>(a)</sup><br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 14°C~35°C</li> </ul>  |
| [4.3.2] | [F-01]  | Θερμοκρασία απενεργοποίησης ψύξης χώρου: Όταν η μέση εξωτερική θερμοκρασία μειωθεί κάτω από αυτήν την τιμή, η ψύξη χώρου απενεργοποιείται. <sup>(a)</sup><br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 10°C~35°C</li> </ul> |

<sup>(a)</sup> Αυτή η ρύθμιση χρησιμοποιείται επίσης στην αυτόματη εναλλαγή θέρμανσης/ψύξης.

**Εξαίρεση:** Αν το σύστημα έχει οριστεί στη ρύθμιση μέσω θερμοστάτη χώρου με μία ζώνη θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού και εκπομπούς γρήγορης θέρμανσης, ο τρόπος λειτουργίας θα αλλάξει σύμφωνα με τη μετρούμενη εσωτερική θερμοκρασία. Εκτός από την επιθυμητή θερμοκρασία θέρμανσης/ψύξης χώρου, ο εγκαταστάτης ορίζει μια τιμή υστέρησης (π.χ. στη λειτουργία θέρμανσης, αυτή η τιμή σχετίζεται με την επιθυμητή θερμοκρασία ψύξης) και μια τιμή απόκλισης (π.χ. στη λειτουργία θέρμανσης, αυτή η τιμή σχετίζεται με την επιθυμητή θερμοκρασία θέρμανσης).

**Παράδειγμα:** Μια μονάδα ρυθμίζεται ως εξής:

- Επιθυμητή θερμοκρασία χώρου στη λειτουργία θέρμανσης: 22°C
- Επιθυμητή θερμοκρασία χώρου στη λειτουργία ψύξης: 24°C
- Τιμή υστέρησης: 1°C
- Απόκλιση: 4°C

Η εναλλαγή από τη θέρμανση στην ψύξη θα πραγματοποιηθεί, όταν η θερμοκρασία χώρου υπερβεί τη μέγιστη επιθυμητή θερμοκρασία ψύξης συν την τιμή υστέρησης (δηλαδή  $24+1=25^{\circ}\text{C}$ ) και την επιθυμητή θερμοκρασία θέρμανσης συν την τιμή απόκλισης (δηλαδή  $22+4=26^{\circ}\text{C}$ ).



Αντίθετα, η εναλλαγή από την ψύξη στη θέρμανση θα πραγματοποιηθεί, όταν η θερμοκρασία χώρου πέσει κάτω από την ελάχιστη επιθυμητή θερμοκρασία θέρμανσης μείον την τιμή υστέρησης (δηλαδή  $22-1=21^{\circ}\text{C}$ ) και την επιθυμητή θερμοκρασία ψύξης μείον την τιμή απόκλισης (δηλαδή  $24-4=20^{\circ}\text{C}$ ).

Χρονοδιακόπτης προστασίας για την αποτροπή της υπερβολικά συχνής αλλαγής από τη θέρμανση στην ψύξη και αντίστροφα.

| #                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ρυθμίσεις εναλλαγής που σχετίζονται με την εσωτερική θερμοκρασία.<br>Ισχύει μόνο όταν έχει επιλεγεί η ρύθμιση <b>Αυτόματη</b> και η λειτουργία του συστήματος έχει οριστεί στη ρύθμιση θερμοστάτη χώρου με 1 ζώνη θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού και εκπομπούς γρήγορης θέρμανσης. |         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Δ/Υ                                                                                                                                                                                                                                                                                | [4-0B]  | Υστέρηση: Διασφαλίζει ότι η εναλλαγή πραγματοποιείται μόνο όταν είναι απαραίτητη.<br>Η λειτουργία χώρου αλλάζει από τη θέρμανση στην ψύξη μόνο όταν η θερμοκρασία χώρου υπερβεί την επιθυμητή θερμοκρασία ψύξης συν την τιμή υστέρησης.<br>▪ Εύρος: 1°C~10°C          |
| Δ/Υ                                                                                                                                                                                                                                                                                | [4-0D]  | Απόκλιση: Διασφαλίζει ότι μπορεί να επιτυγχάνεται πάντα η ενεργή επιθυμητή θερμοκρασία χώρου.<br>Στη λειτουργία θέρμανσης, η λειτουργία χώρου αλλάζει μόνο όταν η θερμοκρασία χώρου υπερβαίνει την επιθυμητή θερμοκρασία συν την τιμή απόκλισης.<br>▪ Εύρος: 1°C~10°C |

### Αριθμός ζωνών

Το σύστημα μπορεί να παράσχει εξερχόμενο νερό σε έως 2 ζώνες θερμοκρασίας νερού. Κατά τη ρύθμιση, πρέπει να ορίσετε τον αριθμό των ζωνών νερού.

| #     | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [4.4] | [7-02]  | <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Μία ζώνη</li> </ul> <p>Μόνο μία ζώνη θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού:</p>  <p><b>a</b> Παράκαμψη<br/><b>b</b> Κύρια ζώνη ΘΕΞΝ</p>                                                             |
| [4.4] | [7-02]  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1: Δύο ζώνες</li> </ul> <p>Δύο ζώνες θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού:</p>  <p><b>a</b> Συμπληρωματική ζώνη ΘΕΞΝ: Υψηλότερη θερμοκρασία<br/><b>b</b> Κύρια ζώνη ΘΕΞΝ: Χαμηλότερη θερμοκρασία</p> |



#### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν ΔΕΝ ρυθμίσετε το σύστημα σύμφωνα με τον ακόλουθο τρόπο, μπορεί να προκληθεί βλάβη στους εκπομπούς θερμότητας. Αν υπάρχουν 2 ζώνες, είναι σημαντικό στη λειτουργία θέρμανσης:

- η ζώνη με τη χαμηλότερη θερμοκρασία νερού να ρυθμιστεί ως η κύρια ζώνη και
- η ζώνη με την υψηλότερη θερμοκρασία νερού να ρυθμιστεί ως η συμπληρωματική ζώνη.



#### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Αν υπάρχουν 2 ζώνες και οι τύποι εκπομπών δεν ρυθμίζονται σωστά, το νερό υψηλής θερμοκρασίας μπορεί να διοχετευτεί σε έναν εκπομπό χαμηλής θερμοκρασίας (ενδοδαπέδια θέρμανση). Για να αποτρέψετε αυτό το ενδεχόμενο:


- Εγκαταστήστε μια βάνα υδροστάτη/θερμοστατική βαλβίδα για την αποφυγή πολύ υψηλών θερμοκρασιών προς έναν εκπομπό χαμηλής θερμοκρασίας.
- Διασφαλίστε τη σωστή ρύθμιση των τύπων εκπομπών για την κύρια ζώνη [2.7] και τη συμπληρωματική ζώνη [3.7], σύμφωνα με τον συνδεδεμένο εκπομπό.

### Λειτουργία κυκλοφορητή

Όταν η λειτουργία της θέρμανσης/ψύξης χώρου είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, ο κυκλοφορητής είναι πάντα ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ. Όταν η λειτουργία της θέρμανσης/ψύξης χώρου είναι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στους εξής τρόπους λειτουργίας:



| #     | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [4.5] | [F-OD]  | <p><b>Λειτουργία κυκλοφορητή:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ο <b>Συνεχής</b>: Συνεχής λειτουργία κυκλοφορητή, ανεξάρτητα από τη συνθήκη ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του θερμοστάτη. <b>Σχόλιο:</b> Η συνεχή λειτουργία κυκλοφορητή απαιτεί περισσότερη ενέργεια σε σχέση με τη δοκιμαστική λειτουργία ή τη λειτουργία κυκλοφορητή βάσει αιτήματος.</li> </ul>  <p><b>a</b> Ρύθμιση θέρμανσης/ψύξης χώρου<br/> <b>b</b> Απενεργοποίηση<br/> <b>c</b> Ενεργοποίηση<br/> <b>d</b> Λειτουργία κυκλοφορητή</p>                                                                                                                                                                                      |
| [4.5] | [F-OD]  | <p><b>1 (Δειγματοληψία):</b> Ο κυκλοφορητής ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ όταν υπάρχει ζήτηση θέρμανσης ή ψύξης, επειδή η θερμοκρασία εξερχόμενου νερού δεν έχει φτάσει ακόμα στην επιθυμητή θερμοκρασία. Όταν ο θερμοστάτης ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ, ο κυκλοφορητής λειτουργεί κάθε 3 λεπτά, για να ελέγχει τη θερμοκρασία του νερού και τα αιτήματα θέρμανσης ή ψύξης, εφόσον απαιτείται. <b>Σχόλιο:</b> Η δοκιμαστική λειτουργία είναι διαθέσιμη ΜΟΝΟ στη ρύθμιση της θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού.</p>  <p><b>a</b> Ρύθμιση θέρμανσης/ψύξης χώρου<br/> <b>b</b> Απενεργοποίηση<br/> <b>c</b> Ενεργοποίηση<br/> <b>d</b> Θερμοκρασία ΘΕΞΝ<br/> <b>e</b> Πραγματική<br/> <b>f</b> Επιθυμητή<br/> <b>g</b> Λειτουργία κυκλοφορητή</p> |

| #     | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [4.5] | [F-0D]  | <ul style="list-style-type: none"> <li>2 Αίτημα: Λειτουργία κυκλοφορητή βάσει αιτήματος. <b>Παράδειγμα:</b> Η χρήση θερμοστάτη χώρου και θερμοστάτη δημιουργεί συνθήκη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ του θερμοστάτη. <b>Σχόλιο:</b> ΔΕΝ διατίθεται στη ρύθμιση της θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού.</li> </ul>  <p>a Ρύθμιση θέρμανσης/ψύξης χώρου<br/>b Απενεργοποίηση<br/>c Ενεργοποίηση<br/>d Αίτημα θέρμανσης (από τον εξωτερικό θερμοστάτη χώρου ή τον θερμοστάτη χώρου)<br/>e Λειτουργία κυκλοφορητή</p> |

#### Τύπος μονάδας

Σε αυτό το τμήμα του μενού, μπορείτε να δείτε ποιος τύπος μονάδας χρησιμοποιείται:

| #     | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                 |
|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [4.6] | [E-02]  | Τύπος μονάδας: <ul style="list-style-type: none"> <li>0 Θέρμανση/Ψύξη</li> <li>1 Μόνο θέρμανση</li> </ul> |

#### Περιορισμός κυκλοφορητή

Ο περιορισμός ταχύτητας κυκλοφορητή για την κύρια ζώνη [9-0E] και τη συμπληρωματική ζώνη [9-0D] καθορίζει τη μέγιστη ταχύτητα κυκλοφορητή. Υπό κανονικές συνθήκες, η προεπιλεγμένη ρύθμιση ΔΕΝ θα πρέπει να τροποποιείται. Ο περιορισμός ταχύτητας κυκλοφορητή θα ακυρωθεί αν η παροχή βρίσκεται εντός του εύρους της ελάχιστης παροχής (σφάλμα 7H).

Στις περισσότερες περιπτώσεις, αντί να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση [9-0D]/[9-0E], μπορείτε να αποτρέψετε τους θορύβους της ροής εκτελώντας υδραυλική εξισορρόπηση.

| #       | Κωδικός | Περιγραφή                                                             |
|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| [4.8.1] | [9-0E]  | Περιορισμός κυκλοφορητή Κύρια ζώνη<br>Πιθανές τιμές: βλ. παρακάτω.    |
| [4.8.2] | [9-0D]  | Περιορισμός κυκλοφορητή Πρόσθετη ζώνη<br>Πιθανές τιμές: βλ. παρακάτω. |


Possible values:

| Τιμή | Περιγραφή        |
|------|------------------|
| 0    | Χωρίς περιορισμό |


| Τιμή | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1~4  | <p>Γενικός περιορισμός. Υπάρχει περιορισμός σε όλες τις συνθήκες. Η απαιτούμενη ρύθμιση Δέλτα T και η άνεση ΔΕΝ είναι εξασφαλισμένες.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1: Ταχύτητα κυκλοφορητή 90%</li> <li>2: Ταχύτητα κυκλοφορητή 80%</li> <li>3: Ταχύτητα κυκλοφορητή 70%</li> <li>4: Ταχύτητα κυκλοφορητή 60%</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5~8  | <p>Περιορισμός όταν δεν υπάρχουν επενεργητές. Αν δεν υπάρχει έξοδος θέρμανσης, εφαρμόζεται ο περιορισμός ταχύτητας κυκλοφορητή. Αν υπάρχει έξοδος θέρμανσης, η ταχύτητα κυκλοφορητή καθορίζεται μόνο από τη Δέλτα T σε συνάρτηση με την απαιτούμενη απόδοση. Με αυτό το εύρος περιορισμού, είναι δυνατή η ρύθμιση της Δέλτα T και η άνεση είναι εξασφαλισμένη.</p> <p>Κατά τη λειτουργία δειγματοληψία ο κυκλοφορητής λειτουργεί για σύντομο χρονικό διάστημα για τη μέτρηση των θερμοκρασιών, οι οποίες υποδεικνύουν αν απαιτείται λειτουργία ή όχι.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5: Ταχύτητα κυκλοφορητή 90% κατά τη δειγματοληψία</li> <li>6: Ταχύτητα κυκλοφορητή 80% κατά τη δειγματοληψία</li> <li>7: Ταχύτητα κυκλοφορητή 70% κατά τη δειγματοληψία</li> <li>8: Ταχύτητα κυκλοφορητή 60% κατά τη δειγματοληψία</li> </ul> |

Οι μέγιστες τιμές εξαρτώνται από τον τύπο της μονάδας:


$[9-0D]/[9-0E]=0$   
a (kPa)




$[9-0D]/[9-0E]=1/5$   
a (kPa)




$[9-0D]/[9-0E]=2/6$   
a (kPa)



$[9-0D]/[9-0E]=3/7$   
a (kPa)





### Διάταξη αποτροπής απόφραξης και των δύο αντλιών

| #     | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                                                        |
|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.1] | [3-0D]  | Διάταξη αποτροπής απόφραξης και των δύο αντλιών <ul style="list-style-type: none"> <li>0: απενεργοποιημένη</li> <li>1: ενεργοποιημένη</li> </ul> |

### Κυκλοφορητής εκτός εύρους


Όταν η λειτουργία του κυκλοφορητή είναι απενεργοποιημένη, ο κυκλοφορητής σταματάει αν η εξωτερική θερμοκρασία υπερβεί την τιμή που έχει καθοριστεί στη ρύθμιση **Θερμοκρασία απενεργοποίησης θέρμανσης χώρου** [4-02] ή πέσει κάτω από την τιμή που έχει καθοριστεί στη ρύθμιση **Θερμοκρασία απενεργοποίησης ψύξης χώρου** [F-01]. Όταν η λειτουργία του κυκλοφορητή είναι ενεργοποιημένη, τότε είναι δυνατή σε όλες τις εξωτερικές θερμοκρασίες.

| #     | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [4.9] | [F-00]  | Λειτουργία κυκλοφορητή: <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Απενεργοποιείται εάν η εξωτερική θερμοκρασία είναι υψηλότερη από την τιμή της ρύθμισης [4-02] ή χαμηλότερη από την τιμή της ρύθμισης [F-01] ανάλογα με τη λειτουργία θέρμανσης/ψύξης.</li> <li>1: Είναι ενεργή σε όλες τις εξωτερικές θερμοκρασίες.</li> </ul> |

### Αύξηση γύρω από τους 0°C

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση για να αντισταθμίσετε πιθανές απώλειες θερμότητας του κτηρίου εξαιτίας εξάτμισης του λιωμένου πάγου ή χιονιού. (π.χ. σε χώρες με ψυχρό κλίμα).

Στη λειτουργία θέρμανσης, η επιθυμητή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού αυξάνεται τοπικά σε μια εξωτερική θερμοκρασία των 0°C περίπου. Μπορείτε να επιλέξετε αυτήν την αντιστάθμιση όταν χρησιμοποιείτε μια απόλυτη επιθυμητή θερμοκρασία ή μια επιθυμητή θερμοκρασία αντιστάθμισης καιρικών συνθηκών (βλ. παρακάτω εικόνα).



- a** Απόλυτη επιθυμητή ΘΕΞΝ  
**b** Επιθυμητή ΘΕΞΝ βάσει αντιστάθμισης

| #     | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [4.A] | [D-03]  | Αύξηση γύρω από τους 0°C:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>0: Όχι</li> <li>1: αύξηση 2°C, εύρος 4°C</li> <li>2: αύξηση 4°C, εύρος 4°C</li> <li>3: αύξηση 2°C, εύρος 8°C</li> <li>4: αύξηση 4°C, εύρος 8°C</li> </ul> |

#### Υπέρβαση ορίου

**Περιορισμός:** Αυτή η λειτουργία ισχύει μόνο για τη λειτουργία θέρμανσης.

Αυτή η λειτουργία προσδιορίζει πόσο μπορεί να αυξηθεί η θερμοκρασία του νερού πάνω από την επιθυμητή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού πριν να σταματήσει να λειτουργεί ο συμπιεστής. Ο συμπιεστής θα αρχίσει ξανά να λειτουργεί, όταν η θερμοκρασία εξερχόμενου νερού πέσει κάτω από την επιθυμητή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού.

| #     | Κωδικός | Περιγραφή                                                                    |
|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| [4.B] | [9-04]  | Υπέρβαση ορίου:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>1°C~4°C</li> </ul> |

#### Υπέρβαση κατώτατου ορίου

**Περιορισμός:** Αυτή η λειτουργία ισχύει μόνο για τη λειτουργία ψύξης κατά την εκκίνηση του συμπιεστή. ΔΕΝ ισχύει για σταθερή λειτουργία.

Αυτή η λειτουργία προσδιορίζει πόσο μπορεί να μειωθεί η θερμοκρασία του νερού κάτω από την επιθυμητή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού πριν να σταματήσει να λειτουργεί ο συμπιεστής. Ο συμπιεστής θα αρχίσει ξανά να λειτουργεί, όταν η θερμοκρασία εξερχόμενου νερού ανέβει πάνω από την επιθυμητή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού.

| #   | Κωδικός | Περιγραφή                                                                               |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Δ/Υ | [9-09]  | Υπέρβαση κατώτατου ορίου:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>1°C~18°C</li> </ul> |


#### Αντιπαγετική προστασία

Η λειτουργία **Αντιπαγετική προστασία** [1.4] ή [4.C] αποτρέπει την υπερβολικά χαμηλή θερμοκρασία στο χώρο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιπαγετική προστασία χώρου, ανατρέξτε στην ενότητα "[11.6.2 Χώρος](#)" [► 177].

### 11.6.6 Δοχείο

#### Επισκόπηση

Στο υπομενού περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:



## [5] Δοχείο

Οθόνη σημείου ρύθμισης

[5.1] Ισχυρή λειτουργία

[5.2] Θερμοκρασία comfort

[5.3] Θερμοκρασία eco

[5.4] Θερμοκρασία αναθέρμανσης

[5.5] Πρόγραμμα

[5.6] Τρόπος θέρμανσης

[5.7] Απολύμανση

[5.8] Μέγιστη

[5.9] Υστέρηση

[5.A] Υστέρηση

[5.B] Ρυθμιση θερμοκρασίας νερού

[5.C] Καμπύλη ΑΘ

[5.D] Περιθώριο

[5.E] Τύπος καμπύλης αντισταθμισμού



### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για να είναι δυνατή η απόψυξη του δοχείου, συνιστούμε ελάχιστη θερμοκρασία δοχείου 35°C.

## Οθόνη σημείου ρύθμισης δοχείου

Μπορείτε να ορίσετε τη θερμοκρασία του ζεστού νερού χρήσης χρησιμοποιώντας την οθόνη σημείου ρύθμισης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό, ανατρέξτε στην ενότητα "[11.3.5 Οθόνη σημείου ρύθμισης](#)" [▶ 159].

## Ισχυρή λειτουργία

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυναμική λειτουργία, για να ξεκινήσετε αμέσως τη θέρμανση του νερού στην προκαθορισμένη τιμή (Άνεση αποθήκευσης). Ωστόσο, με αυτόν τον τρόπο θα καταναλωθεί επιπλέον ενέργεια. Αν η δυναμική λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, στην αρχική οθόνη θα εμφανίζεται η ένδειξη .

## Για να ενεργοποιήσετε τη δυναμική λειτουργία

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία **Ισχυρή λειτουργία** ως εξής:

|          |                                                                           |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>1</b> | Μεταβείτε στο [5.1]: <b>Δοχείο &gt; Ισχυρή λειτουργία</b>                 |  |
| <b>2</b> | Ρυθμίστε τη δυναμική λειτουργία σε <b>Απενεργοποίηση ή Ενεργοποίηση</b> . |  |

Παράδειγμα χρήσης: Χρειάζεστε άμεσα περισσότερο ζεστό νερό

Εάν βρίσκεστε στην παρακάτω κατάσταση:

- Έχετε ήδη καταναλώσει τη μεγαλύτερη ποσότητα ζεστού νερού.
- Δεν μπορείτε να περιμένετε μέχρι τη θέρμανση του δοχείου ZNX κατά την επόμενη προγραμματισμένη ενέργεια.

Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυναμική λειτουργία ZNX.

**Πλεονέκτημα:** Το δοχείο ZNX ξεκινά αμέσως να θερμαίνει το νερό μέχρι να φτάσει στην προκαθορισμένη τιμή (Άνεση αποθήκευσης).

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Όταν είναι ενεργοποιημένη η δυναμική λειτουργία, υπάρχει σημαντικός κίνδυνος να δημιουργηθούν προβλήματα μειωμένης θέρμανσης/ψύξης χώρου και απόδοσης. Σε περίπτωση συχνής λειτουργίας ζεστού νερού χρήσης, θα παρουσιάζονται συχνές και μεγάλες διακοπές στη θέρμανση/ψύξη χώρου.

**Θερμοκρασία comfort**

Ισχύει μόνο όταν η προετοιμασία ζεστού νερού χρήσης έχει οριστεί σε **Πρόγραμμα** ή **Πρόγραμμα + Αναθέρμανση**. Κατά τον προγραμματισμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σημείο ρύθμισης άνεσης ως προκαθορισμένη τιμή. Εάν αργότερα θελήσετε να αλλάξετε το σημείο ρύθμισης αποθήκευσης, πρέπει να το αλλάξετε μόνο σε μία θέση.

Το δοχείο θα θερμανθεί έως την επίτευξη της **θερμοκρασίας άνεσης αποθήκευσης**. Είναι η υψηλότερη επιθυμητή θερμοκρασία, όταν έχει προγραμματιστεί μια ενέργεια άνεσης αποθήκευσης.

Επιπλέον, μπορείτε να προγραμματίσετε μια διακοπή αποθήκευσης. Αυτή η δυνατότητα διακόπτει τη θέρμανση του δοχείου, ακόμα κι αν ΔΕΝ έχει επιτευχθεί το σημείο ρύθμισης. Προγραμματίζετε μια διακοπή αποθήκευσης μόνο όταν δεν επιθυμείτε καθόλου τη θέρμανση του δοχείου.

| #     | Κωδικός | Περιγραφή                               |
|-------|---------|-----------------------------------------|
| [5.2] | [6-0A]  | Θερμοκρασία comfort:<br>▪ 30°C~[6-0E]°C |

**Θερμοκρασία eco**

Η **θερμοκρασία αποθήκευσης eco** υποδεικνύει τη χαμηλότερη επιθυμητή θερμοκρασία δοχείου. Είναι η επιθυμητή θερμοκρασία, όταν έχει προγραμματιστεί μια ενέργεια αποθήκευσης eco (κυρίως κατά τη διάρκεια της ημέρας).

| #     | Κωδικός | Περιγραφή                                     |
|-------|---------|-----------------------------------------------|
| [5.3] | [6-0B]  | Θερμοκρασία eco:<br>▪ 30°C~ελάχ.(50,[6-0E])°C |

**Θερμοκρασία αναθέρμανσης**

Η **επιθυμητή θερμοκρασία αναθέρμανσης δοχείου** που χρησιμοποιείται:

- στη λειτουργία **Πρόγραμμα + Αναθέρμανση**, κατά τη λειτουργία αναθέρμανσης: η ελάχιστη εγγυημένη θερμοκρασία δοχείου ορίζεται από τη ρύθμιση **θερμοκρασία αναθέρμανσης** μείον την υστέρηση αναθέρμανσης. Εάν η θερμοκρασία του δοχείου πέσει κάτω από αυτήν την τιμή, το δοχείο θερμαίνεται.
- κατά τη λειτουργία άνεσης αποθήκευσης, για να θέσει σε προτεραιότητα την προετοιμασία ζεστού νερού χρήσης. Εάν η θερμοκρασία του δοχείου υπερβεί αυτήν την τιμή, η προετοιμασία ζεστού νερού χρήσης και η θέρμανση/ψύξη χώρου εκτελούνται διαδοχικά.

| #     | Κωδικός | Περιγραφή                                              |
|-------|---------|--------------------------------------------------------|
| [5.4] | [6-0C]  | Θερμοκρασία αναθέρμανσης:<br>▪ 30°C~ελάχ.(50,[6-0E])°C |

**Πρόγραμμα**

Μπορείτε να καθορίσετε το πρόγραμμα θερμοκρασίας δοχείου χρησιμοποιώντας την οθόνη προγραμματισμού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν

την οθόνη, ανατρέξτε στην ενότητα "11.4.3 Οθόνη προγραμμάτων: Παράδειγμα" [▶ 165].

### Τρόπος θέρμανσης

Η προετοιμασία του ζεστού νερού χρήσης μπορεί να γίνει με 3 διαφορετικούς τρόπους. Διαφέρουν μεταξύ τους στον τρόπο καθορισμού της επιθυμητής θερμοκρασίας δοχείου και τον τρόπο με τον οποίο ενεργεί η μονάδα σύμφωνα με αυτόν.

| #     | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [5.6] | [6-0D]  | <b>Τρόπος θέρμανσης:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>0: <b>Αναθέρμανση:</b> Επιτρέπεται μόνο η λειτουργία αναθέρμανσης.</li> <li>1: <b>Πρόγραμμα + Αναθέρμανση:</b> Το δοχείο ζεστού νερού χρήσης θερμαίνεται σύμφωνα με ένα πρόγραμμα και μεταξύ των προγραμματισμένων κύκλων θέρμανσης επιτρέπεται η λειτουργία αναθέρμανσης.</li> <li>2: <b>Πρόγραμμα:</b> Το δοχείο ζεστού νερού χρήσης μπορεί να θερμανθεί ΜΟΝΟ σύμφωνα με κάποιο πρόγραμμα.</li> </ul> |

Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο λειτουργίας για περισσότερες λεπτομέρειες.

### Απολύμανση

Ισχύει μόνο για εγκαταστάσεις με δοχείο ζεστού νερού χρήσης.

Η λειτουργία απολύμανσης απολυμαίνει το δοχείο ζεστού νερού χρήσης, θερμαίνοντας περιοδικά το ζεστό νερό χρήσης μέχρι μια συγκεκριμένη θερμοκρασία.




#### ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι ρυθμίσεις της λειτουργίας απολύμανσης ΠΡΕΠΕΙ να οριστούν από τον εγκαταστάτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

| #       | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [5.7.1] | [2-01]  | <b>Ενεργοποίηση:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Όχι</li> <li>1: Ναι</li> </ul>                                                                                                                                        |
| [5.7.2] | [2-00]  | <b>Ημέρα λειτουργίας:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Καθημερινά</li> <li>1: Δευτέρα</li> <li>2: Τρίτη</li> <li>3: Τετάρτη</li> <li>4: Πέμπτη</li> <li>5: Παρασκευή</li> <li>6: Σάββατο</li> <li>7: Κυριακή</li> </ul> |
| [5.7.3] | [2-02]  | Ώρα έναρξης                                                                                                                                                                                                                          |
| [5.7.4] | [2-03]  | <b>Θερμοκρασία ZNX:</b><br>60°C                                                                                                                                                                                                      |



| #       | Κωδικός | Περιγραφή                |
|---------|---------|--------------------------|
| [5.7.5] | [2-04]  | Διάρκεια:<br>40~60 λεπτά |



$T_{DHW}$  Θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης  
 $T_U$  Θερμοκρασία ρυθμισμένη από τον χρήστη  
 $T_H$  Θερμοκρασία υψηλού σημείου ρύθμισης [2-03]  
 $t$  Χρόνος



#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Λάβετε υπόψη σας ότι η θερμοκρασία του ζεστού νερού χρήσης στη βρύση ζεστού νερού θα είναι η ίδια με την τιμή που επιλέχθηκε στη ρύθμιση του χώρου εγκατάστασης [2-03] μετά τη λειτουργία απολύμανσης.

Όταν αυτή η υψηλή θερμοκρασία του ζεστού νερού χρήσης μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, στη σύνδεση εξόδου ζεστού νερού του δοχείου ζεστού νερού χρήσης θα πρέπει να εγκατασταθεί μια βάνα ανάμιξης (του εμπορίου). Αυτή η βάνα ανάμιξης θα διασφαλίσει ότι η θερμοκρασία του ζεστού νερού στη βρύση ζεστού νερού δεν θα υπερβεί ποτέ μια καθορισμένη μέγιστη τιμή. Αυτή η μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία ζεστού νερού θα πρέπει να επιλεγεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.



#### ΠΡΟΣΟΧΗ

Βεβαιωθείτε ότι ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας απολύμανσης [5.7.3] με καθορισμένη διάρκεια στη ρύθμιση [5.7.5] ΔΕΝ διακόπτεται από ενδεχόμενο αίτημα ζεστού νερού χρήσης.



#### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

**Λειτουργία απολύμανσης.** Ακόμα και αν ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ τη λειτουργία θέρμανσης δοχείου ([C.3]: **Λειτουργία > Δοχείο**), η λειτουργία απολύμανσης θα παραμείνει ενεργή. Ωστόσο, αν την ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ενώ η λειτουργία απολύμανσης εκτελείται, θα παρουσιαστεί σφάλμα AH.



#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στην περίπτωση που εμφανιστεί ο κωδικός σφάλματος AH και δεν διακοπεί η λειτουργία απολύμανσης λόγω παροχής ζεστού νερού χρήσης, συνιστώνται οι παρακάτω ενέργειες:

- Όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία **Αναθέρμανση** ή **Πρόγραμμα + Αναθέρμανση**, συνιστάται ο προγραμματισμός της εκκίνησης της λειτουργίας απολύμανσης τουλάχιστον 4 ώρες μετά την τελευταία αναμενόμενη παροχή ζεστού νερού χρήσης μεγάλης ποσότητας. Αυτή η εκκίνηση μπορεί να ρυθμιστεί από τις ρυθμίσεις εγκαταστάτη (λειτουργία απολύμανσης).
- Όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία **Πρόγραμμα**, συνιστάται ο προγραμματισμός μιας ενέργειας **Eco** 3 ώρες πριν από την προγραμματισμένη εκκίνηση της λειτουργίας απολύμανσης ώστε να προθερμανθεί το δοχείο.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Η λειτουργία απολύμανσης εκκινείται ξανά, εάν η θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης μειωθεί κατά 5°C κάτω από την προοριζόμενη θερμοκρασία απολύμανσης εντός της καθορισμένης διάρκειας.

**Σημείο ρύθμισης μέγιστης θερμοκρασίας ZNX**

Η μέγιστη θερμοκρασία που μπορούν να επιλέξουν οι χρήστες για το ζεστό νερό χρήσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση, για να περιορίσετε τη θερμοκρασία στις βρύσες ζεστού νερού.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Κατά την απολύμανση του δοχείου ζεστού νερού χρήσης, η θερμοκρασία του δοχείου ZNX μπορεί να υπερβεί αυτήν τη μέγιστη θερμοκρασία.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Περιορίστε τη μέγιστη θερμοκρασία ζεστού νερού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

| #     | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [5.8] | [6-0E]  | <b>Μέγιστη:</b><br>Η μέγιστη θερμοκρασία που μπορούν να επιλέξουν οι χρήστες για το ζεστό νερό χρήσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση, για να περιορίσετε τη θερμοκρασία στις βρύσες ζεστού νερού.<br>Η μέγιστη θερμοκρασία ΔΕΝ ισχύει κατά τη λειτουργία απολύμανσης. Ανατρέξτε στη λειτουργία απολύμανσης. |

**Υστέρηση (υστέρηση ενεργοποίησης αντλίας θερμότητας)**

Ισχύει μόνο όταν η προετοιμασία ζεστού νερού χρήσης έχει οριστεί σε λειτουργία αναθέρμανσης. Όταν η θερμοκρασία δοχείου πέσει κάτω από τη θερμοκρασία αναθέρμανσης μείον τη θερμοκρασία υστέρησης ενεργοποίησης της αντλίας θερμότητας, το δοχείο θα θερμανθεί στη θερμοκρασία αναθέρμανσης.

Η ελάχιστη θερμοκρασία ενεργοποίησης είναι 20°C, ακόμα κι αν η υστέρηση σημείου ρύθμισης είναι κάτω από τους 20°C.

| #     | Κωδικός | Περιγραφή                                               |
|-------|---------|---------------------------------------------------------|
| [5.9] | [6-00]  | Υστέρηση ενεργοποίησης αντλίας θερμότητας<br>▪ 2°C~40°C |

**Λειτουργία διατήρησης θερμότητας**

Σε περίπτωση μεγάλου χρονικού διαστήματος με μικρή ή μηδενική κατανάλωση ζεστού νερού χρήσης, τα επίπεδα ενέργειας του δοχείου μπορεί να πέσουν κάτω από την απαιτούμενη τιμή για άνεση. Η λειτουργία διατήρησης θερμότητας αποτρέπει την υπερβολική μείωση της θερμοκρασίας του δοχείου μετά από μικρή ή μηδενική κατανάλωση ζεστού νερού χρήσης προτού το δοχείο θερμανθεί ξανά. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το δοχείο να θερμανθεί πιο σύντομα (θερμοκρασία αναθέρμανσης μείον την υστέρηση διατήρησης θερμότητας [6-05] αντί για θερμοκρασία αναθέρμανσης μείον τη θερμοκρασία υστέρησης ενεργοποίησης [6-00] της αντλίας θερμότητας).

| #     | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                                                               |
|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.I] | [7-08]  | Ενεργοποίηση της λειτουργίας διατήρησης θερμότητας:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>0: Απενεργοποιημένη</li> <li>1: Ενεργοποιημένη</li> </ul> |

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία διατήρησης θερμότητας, τότε η αναθέρμανση του δοχείου μπορεί να είναι πιο σύντομη.

#### Υστέρηση (υστέρηση αναθέρμανσης)

Ισχύει όταν η προετοιμασία ζεστού νερού χρήσης έχει οριστεί σε λειτουργία προγραμματισμού+αναθέρμανσης. Όταν η θερμοκρασία δοχείου πέσει κάτω από τη θερμοκρασία αναθέρμανσης μείον τη θερμοκρασία υστέρησης αναθέρμανσης, το δοχείο θα θερμανθεί στη θερμοκρασία αναθέρμανσης.

| #     | Κωδικός | Περιγραφή                                                                           |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| [5.A] | [6-08]  | Υστέρηση αναθέρμανσης<br><ul style="list-style-type: none"> <li>2°C~20°C</li> </ul> |

#### Ρυθμιση θερμοκρασίας νερού

| #     | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                      |
|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [5.B] | Δ/Υ     | Ρυθμιση θερμοκρασίας νερού:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Σταθερή</li> <li>Αντιστάθμιση</li> </ul> |

#### Καμπύλη ΑΘ

Όταν είναι ενεργή η λειτουργία αντιστάθμισης, καθορίζεται αυτόματα η επιθυμητή θερμοκρασία δοχείου ανάλογα με τη μέση εξωτερική θερμοκρασία: οι χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες έχουν ως αποτέλεσμα υψηλότερες επιθυμητές θερμοκρασίες δοχείου, επειδή το κρύο νερό βρύσης είναι πιο κρύο και αντίστροφα.

Στην περίπτωση προετοιμασίας ζεστού νερού χρήσης στη λειτουργία **Πρόγραμμα** ή **Πρόγραμμα + Αναθέρμανση**, η θερμοκρασία άνεσης αποθήκευσης εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες (αντιστάθμιση) (ανάλογα με την καμπύλη αντιστάθμισης), ενώ η θερμοκρασία αποθήκευσης eco και η θερμοκρασία αναθέρμανσης ΔΕΝ εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες.

Στην περίπτωση προετοιμασίας ζεστού νερού χρήσης στη λειτουργία **Αναθέρμανση**, η επιθυμητή θερμοκρασία δοχείου εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες (αντιστάθμιση) (ανάλογα με την καμπύλη αντιστάθμισης). Κατά τη λειτουργία αντιστάθμισης, ο τελικός χρήστης δεν μπορεί να προσαρμόσει την επιθυμητή θερμοκρασία δοχείου από το χειριστήριο. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα "**11.5 Καμπύλη αντιστάθμισης**" [▶ 172].


| #     | Κωδικός                              | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [5.C] | [0-0E]<br>[0-0D]<br>[0-0C]<br>[0-0B] | <p><b>Καμπύλη AΘ:</b></p> <p><b>Σημείωση:</b> Υπάρχουν 2 τρόποι για τη ρύθμιση της καμπύλης αντιστάθμισης. Ανατρέξτε στις ενότητες "<a href="#">11.5.2 Καμπύλη 2 σημείων</a>" [▶ 172] και "<a href="#">11.5.3 Καμπύλη διαφοράς-απόκλισης</a>" [▶ 173] για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διαφορετικούς τύπους καμπύλης. Και οι δύο τύποι της καμπύλης απαιτούν 4 ρυθμίσεις στο χώρο εγκατάστασης σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <math>T_{DHW}</math>: Η επιθυμητή θερμοκρασία δοχείου.</li> <li>▪ <math>T_a</math>: Η (μέση) εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος</li> <li>▪ [0-0E]: χαμηλή εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος: <math>-40^{\circ}\text{C} \sim 5^{\circ}\text{C}</math></li> <li>▪ [0-0D]: υψηλή εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος: <math>10^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}</math></li> <li>▪ [0-0C]: επιθυμητή θερμοκρασία δοχείου, όταν η εξωτερική θερμοκρασία ισούται ή είναι χαμηλότερη από τη χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος: <math>45^{\circ}\text{C} \sim [6-0E]^{\circ}\text{C}</math></li> <li>▪ [0-0B]: επιθυμητή θερμοκρασία δοχείου, όταν η εξωτερική θερμοκρασία ισούται ή είναι υψηλότερη από την υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος: <math>35^{\circ}\text{C} \sim [6-0E]^{\circ}\text{C}</math></li> </ul> |

### Περιθώριο

Στη λειτουργία ζεστού νερού χρήσης, μπορεί να οριστεί η ακόλουθη τιμή υστέρησης για τη λειτουργία αντλίας θερμότητας:

| #     | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                                                                               |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [5.D] | [6-01]  | <p>Η διαφορά θερμοκρασίας που καθορίζει τη θερμοκρασία απενεργοποίησης της αντλίας θερμότητας.</p> <p>Εύρος: <math>0^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}</math></p> |

Παράδειγμα: σημείο ρύθμισης ( $T_{\text{HP}}$ ) > μέγιστη θερμοκρασία αντλίας θερμότητας – [6-01] ( $T_{\text{HP MAX}} - [6-01]$ )



**BUH** Εφεδρικός θερμαντήρας

**HP** Αντλία θερμότητας. Αν ο χρόνος θέρμανσης της αντλίας θερμότητας είναι πολύ μεγάλος, μπορεί να ενεργοποιηθεί συμπληρωματική θέρμανση από τον εφεδρικό θερμαντήρα

$T_{BUH\ OFF}$  Θερμοκρασία απενεργοποίησης του εφεδρικού θερμαντήρα ( $T_U$ )

$T_{HP\ MAX}$  Μέγιστη θερμοκρασία αντλίας θερμότητας στον αισθητήρα του δοχείου ζεστού νερού χρήσης

$T_{HP\ OFF}$  Θερμοκρασία απενεργοποίησης της αντλίας θερμότητας ( $T_{HP\ MAX} - [6-01]$ )


$T_{HP\ ON}$  Θερμοκρασία ενεργοποίησης της αντλίας θερμότητας ( $T_{HP\ OFF} - [6-00]$ )

$T_{DHW}$  Θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης

$T_U$  Θερμοκρασία ρυθμισμένη από τον χρήστη (όπως ορίζεται στο χειριστήριο)

$t$  Χρόνος

Παράδειγμα: σημείο ρύθμισης ( $T_U$ ) ≤ μέγιστη θερμοκρασία αντλίας θερμότητας -  $[6-01]$  ( $T_{HP\ MAX} - [6-01]$ )



**HP** Αντλία θερμότητας. Αν ο χρόνος θέρμανσης της αντλίας θερμότητας είναι πολύ μεγάλος, μπορεί να ενεργοποιηθεί συμπληρωματική θέρμανση από τον εφεδρικό θερμαντήρα

$T_{HP\ MAX}$  Μέγιστη θερμοκρασία αντλίας θερμότητας στον αισθητήρα του δοχείου ζεστού νερού χρήσης

$T_{HP\ OFF}$  Θερμοκρασία απενεργοποίησης της αντλίας θερμότητας ( $T_{HP\ MAX} - [6-01]$ )

$T_{HP\ ON}$  Θερμοκρασία ενεργοποίησης της αντλίας θερμότητας ( $T_{HP\ OFF} - [6-00]$ )

$T_{DHW}$  Θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης

$T_U$  Θερμοκρασία ρυθμισμένη από τον χρήστη (όπως ορίζεται στο χειριστήριο)

$t$  Χρόνος



#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η μέγιστη θερμοκρασία της αντλίας θερμότητας εξαρτάται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εύρος λειτουργίας.

#### Τύπος καμπύλης αντιστάθμισης

Υπάρχουν 2 τρόποι για τον καθορισμό των καμπυλών αντιστάθμισης:

- Δύο σημείων (ανατρέξτε στην ενότητα "[11.5.2 Καμπύλη 2 σημείων](#)" [[172](#)])
- Κλίση - Απόκλιση (ανατρέξτε στην ενότητα "[11.5.3 Καμπύλη διαφοράς-απόκλισης](#)" [[173](#)])

Στη ρύθμιση [2.E] Τύπος καμπύλης αντισταθμισμού, μπορείτε να επιλέξετε ποια μέθοδο θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Στη ρύθμιση [5.E] Τύπος καμπύλης αντισταθμισμού, η επιλεγμένη μέθοδος θα εμφανίζεται ως μόνο για ανάγνωση (ίδια τιμή όπως στη ρύθμιση [2.E]).

| #             | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                     |
|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.E] / [5.E] | Δ/Υ     | <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Δύο σημείων</li> <li>1: Κλίση - Απόκλιση</li> </ul> |

### 11.6.7 Ρυθμίσεις χρήστη

#### Επισκόπηση

Στο υπομενού περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:



#### [7] Ρυθμίσεις χρήστη

[7.1] Γλώσσα

[7.2] Ώρα/ημερομηνία

[7.3] Διακοπές

[7.4] Χαμηλή στάθμη θορύβου

[7.5] Τιμή ηλ. ρεύματος

[7.6] Τιμή αερίου

#### Γλώσσα

| #     | Κωδικός | Περιγραφή |
|-------|---------|-----------|
| [7.1] | Δ/Υ     | Γλώσσα    |

#### Ώρα/ημερομηνία

| #     | Κωδικός | Περιγραφή                              |
|-------|---------|----------------------------------------|
| [7.2] | Δ/Υ     | Ρυθμίστε την τοπική ώρα και ημερομηνία |



#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Από προεπιλογή, ενεργοποιείται η θερινή ώρα και το ρολόι ρυθμίζεται σε μορφή 24 ωρών. Αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να αλλάξουν κατά την αρχική διαμόρφωση ή από τη δομή μενού [7.2]: Ρυθμίσεις χρήστη > Ώρα/ημερομηνία.

#### Διακοπές

#### Πληροφορίες για τη λειτουργία διακοπών

Κατά τη διάρκεια των διακοπών σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία διακοπών, για να αποκλίνετε από τα κανονικά προγράμμάτα σας χωρίς να χρειάζεται να τα αλλάξετε. Ενώ είναι ενεργή η λειτουργία διακοπών, η λειτουργία θέρμανσης/ψύξης χώρου και η λειτουργία ζεστού νερού χρήσης θα είναι απενεργοποιημένες. Η αντιπαγετική προστασία χώρου και η λειτουργία απολύμανσης θα παραμένουν ενεργές.

#### Τυπική ροή εργασίας


Η χρήση της λειτουργίας διακοπών περιλαμβάνει συνήθως τα παρακάτω στάδια:

- 1 Ενεργοποίηση της λειτουργίας διακοπών.
- 2 Ρύθμιση της ημερομηνίας έναρξης και λήξης των διακοπών σας.

### Για να ελέγξετε εάν η λειτουργία διακοπών είναι ενεργοποιημένη ή/και λειτουργεί

Αν εμφανίζεται η ένδειξη  στην αρχική οθόνη, η λειτουργία διακοπών είναι ενεργή.

### Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία διακοπών

|   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Ενεργοποιήστε τη λειτουργία διακοπών.                                                                                                                                                                        | —                                                                                                                                                                           |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Μεταβείτε στο [7.3.1]: Ρυθμίσεις χρήστη &gt; Διακοπές &gt; Ενεργοποίηση.</li> </ul>  |                                                                                          |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Επιλέξτε Ενεργοποίηση.</li> </ul>                                                                                                                                     |                                                                                          |
| 2 | Ρυθμίστε την πρώτη ημέρα των διακοπών σας.                                                                                                                                                                   | —                                                                                                                                                                           |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Μεταβείτε στο [7.3.2]: Από.</li> </ul>                                                                                                                                |                                                                                          |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Επιλέξτε μια ημερομηνία.</li> </ul>                                                                                                                                   |       |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Επιβεβαιώστε τις αλλαγές.</li> </ul>                                                                                                                                  |                                                                                         |
| 3 | Ρυθμίστε την τελευταία ημέρα των διακοπών σας.                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                           |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Μεταβείτε στο [7.3.3]: Έως.</li> </ul>                                                                                                                                |                                                                                        |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Επιλέξτε μια ημερομηνία.</li> </ul>                                                                                                                                   |   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Επιβεβαιώστε τις αλλαγές.</li> </ul>                                                                                                                                  |                                                                                        |

## Αθόρυβη λειτουργία

### Πληροφορίες για την αθόρυβη λειτουργία

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αθόρυβη λειτουργία, για να μειώσετε το θόρυβο της εξωτερικής μονάδας. Ωστόσο, αυτό θα μειώσει και την απόδοση θέρμανσης/ψύξης του συστήματος. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά επίπεδα αθόρυβης λειτουργίας.

Ο εγκαταστάτης μπορεί να κάνει τα εξής:

- Να απενεργοποιήσει πλήρως την αθόρυβη λειτουργία
- Να ενεργοποιήσει χειροκίνητα ένα επίπεδο αθόρυβης λειτουργίας
- Να επιτρέψει στον χρήστη να ορίσει ένα πρόγραμμα αθόρυβης λειτουργίας
- Να ορίσει περιορισμούς με βάση τους τοπικούς κανονισμούς

Αν έχει επιτραπεί από τον εγκαταστάτη, ο χρήστης μπορεί να ορίσει ένα πρόγραμμα αθόρυβης λειτουργίας.



#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αν η εξωτερική θερμοκρασία είναι κάτω από το μηδέν, συνιστάται να ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε το πιο χαμηλό επίπεδο αθόρυβης λειτουργίας.

**Για να ελέγξετε εάν η αθόρυβη λειτουργία είναι ενεργή**

Αν εμφανίζεται η ένδειξη  στην αρχική οθόνη, η αθόρυβη λειτουργία είναι ενεργή.

**Για να χρησιμοποιήσετε την αθόρυβη λειτουργία**

|          |                                                                               |                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Μεταβείτε στο [7.4.1]: Ρυθμίσεις χρήστη > Χαμηλή στάθμη θορύβου > Λειτουργία. |  |
| <b>2</b> | Κάντε ένα από τα εξής:                                                        | —                                                                                   |

| Αν θέλετε...                                                                                                                                                                                     | Τότε...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Να απενεργοποιήσετε πλήρως την αθόρυβη λειτουργία                                                                                                                                                | Επιλέξτε <b>Απενεργοποίηση</b> .<br><b>Αποτέλεσμα:</b> Η μονάδα δεν λειτουργεί ποτέ στην αθόρυβη λειτουργία. Ο χρήστης δεν μπορεί να αλλάξει αυτήν τη ρύθμιση.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| Να ενεργοποιήσετε χειροκίνητα ένα επίπεδο αθόρυβης λειτουργίας                                                                                                                                   | Επιλέξτε <b>Χειροκίνητη</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|                                                                                                                                                                                                  | Μεταβείτε στη ρύθμιση [7.4.3] <b>Στάθμη</b> και επιλέξτε το κατάλληλο επίπεδο αθόρυβης λειτουργίας.<br><b>Παράδειγμα: Αθόρυβη λειτουργία.</b><br><b>Αποτέλεσμα:</b> Η μονάδα λειτουργεί πάντα στο επιλεγμένο επίπεδο της αθόρυβης λειτουργίας. Ο χρήστης δεν μπορεί να αλλάξει αυτήν τη ρύθμιση.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Να επιτρέψετε στον χρήστη να ορίσει ένα πρόγραμμα αθόρυβης λειτουργίας Ή/ΚΑΙ</li> <li>Να ορίσει περιορισμούς με βάση τους τοπικούς κανονισμούς</li> </ul> | Επιλέξτε <b>Αυτόματη</b> .<br><b>Αποτέλεσμα:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ο χρήστης (ή εσείς) μπορείτε να ορίσετε το πρόγραμμα στη λειτουργία [7.4.2] <b>Πρόγραμμα</b>. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον προγραμματισμό, ανατρέξτε στην ενότητα "<b>11.4.3 Οθόνη προγραμμάτων: Παράδειγμα</b>" [► 165].</li> <li>Μπορείτε να ορίσετε περιορισμούς στη ρύθμιση [7.4.4] <b>Περιορισμοί</b>. Δείτε παρακάτω.</li> <li>Τα πιθανά αποτελέσματα για την αθόρυβη λειτουργία διαφέρουν ανάλογα με το πρόγραμμα (εάν έχει οριστεί) και τους περιορισμούς (εάν έχουν ενεργοποιηθεί/καθοριστεί). Δείτε παρακάτω.</li> </ul> |  |



## Για να ορίσετε περιορισμούς

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Ενεργοποιήστε τους περιορισμούς.<br>Μεταβείτε στη ρύθμιση [7.4.4.1]: Ρυθμίσεις χρήστη > Χαμηλή στάθμη θορύβου > Περιορισμοί > Ενεργοποίηση και επιλέξτε <b>Ναι</b> .                                                                                                                                                                                      |  |
| <b>2</b> | Καθορίστε τους περιορισμούς (ώρα + επίπεδο) που θα χρησιμοποιούνται πριν από το μεσημέρι (π.μ.):<br><ul style="list-style-type: none"> <li>[7.4.4.2] Ώρες απαγόρευσης λειτουργίας (πμ)<br/><b>Παράδειγμα:</b> Από 9 π.μ. έως 11 π.μ.</li> <li>[7.4.4.3] Απαγορευμένο επίπεδο λειτουργίας (πμ)<br/><b>Παράδειγμα:</b> Χαμηλότερη στάθμη θορύβου</li> </ul> |  |
| <b>3</b> | Καθορίστε τους περιορισμούς (ώρα + επίπεδο) που θα χρησιμοποιούνται μετά το μεσημέρι (μ.μ.):<br><ul style="list-style-type: none"> <li>[7.4.4.4] Ώρες απαγόρευσης λειτουργίας (μμ)<br/><b>Παράδειγμα:</b> Από 3 μ.μ. έως 7 μ.μ.</li> <li>[7.4.4.5] Απαγορευμένο επίπεδο λειτουργίας (μμ)<br/><b>Παράδειγμα:</b> Αθόρυβη λειτουργία</li> </ul>             |  |

## Πιθανά αποτελέσματα όταν η αθόρυβη λειτουργία έχει ρυθμιστεί σε Αυτόματη

| Εάν...                           |                                               |                         | Τότε η αθόρυβη λειτουργία =...                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Έχουν ενεργοποιηθεί περιορισμοί; | Έχουν καθοριστεί περιορισμοί (ώρα + επίπεδο); | Έχει οριστεί πρόγραμμα; |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Όχι                              | Δ/Υ                                           | Όχι                     | ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                  |                                               | Ναι                     | Ακολουθεί το πρόγραμμα                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ναι                              | Όχι                                           | Όχι                     | ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                  |                                               | Ναι                     | Ακολουθεί το πρόγραμμα                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                  | Ναι                                           | Όχι                     | Ακολουθεί τον περιορισμό                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                  |                                               | Ναι                     | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Κατά την περιορισμένη ώρα:</b> Εάν το περιορισμένο επίπεδο είναι αυστηρότερο από το προγραμματισμένο επίπεδο, ακολουθεί τον περιορισμό. Διαφορετικά, ακολουθεί το πρόγραμμα.</li> <li><b>Εκτός περιορισμένης ώρας:</b> Ακολουθεί το πρόγραμμα.</li> </ul> |

## Τιμές ηλεκτρικού ρεύματος και αερίου

Ισχύει μόνο σε συνδυασμό με τη διπλή λειτουργία. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα "Διπλή" [▶ 243].

| #       | Κωδικός | Περιγραφή                 |
|---------|---------|---------------------------|
| [7.5.1] | Δ/Υ     | Τιμή ηλ. ρεύματος > Υψηλή |
| [7.5.2] | Δ/Υ     | Τιμή ηλ. ρεύματος > Μέση  |

| #       | Κωδικός | Περιγραφή                  |
|---------|---------|----------------------------|
| [7.5.3] | Δ/Υ     | Τιμή ηλ. ρεύματος > Χαμηλή |
| [7.6]   | Δ/Υ     | Τιμή αερίου                |

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να οριστεί μόνο αν είναι ενεργοποιημένη η διπλή λειτουργία ([9.C.1] ή [C-02]). Αυτές οι τιμές μπορούν να οριστούν μόνο στις ρυθμίσεις της δομής μενού [7.5.1], [7.5.2] και [7.5.3]. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τις ρυθμίσεις επισκόπησης.

**Για να ορίσετε την τιμή του αερίου**

|   |                                                      |  |
|---|------------------------------------------------------|--|
| 1 | Μεταβείτε στο [7.6]: Ρυθμίσεις χρήστη > Τιμή αερίου. |  |
| 2 | Επιλέξτε τη σωστή τιμή αερίου.                       |  |
| 3 | Επιβεβαιώστε τις αλλαγές.                            |  |

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Τιμή ενέργειας που κυμαίνεται σε εύρος 0,00~990 (νόμισμα)/kWh (με 2 σημαντικά ψηφία).

**Για να ορίσετε την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος**

|   |                                                                                                  |   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Μεταβείτε στο [7.5.1]/[7.5.2]/[7.5.3]: Ρυθμίσεις χρήστη > Τιμή ηλ. ρεύματος > Υψηλή/Μέση/Χαμηλή. |   |
| 2 | Επιλέξτε τη σωστή τιμή ηλεκτρικού ρεύματος.                                                      |   |
| 3 | Επιβεβαιώστε τις αλλαγές.                                                                        |   |
| 4 | Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία και για τις τρεις τιμές ηλεκτρικού ρεύματος.                      | — |

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Τιμή ενέργειας που κυμαίνεται σε εύρος 0,00~990 (νόμισμα)/kWh (με 2 σημαντικά ψηφία).

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Αν δεν έχει οριστεί πρόγραμμα, λαμβάνεται υπόψη η τιμή Υψηλή για τη ρύθμιση Τιμή ηλ. ρεύματος.

**Για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη προγραμματισμού των τιμών ηλεκτρικού ρεύματος**

|   |                                                                                                                                                                                            |   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Μεταβείτε στο [7.5.4]: Ρυθμίσεις χρήστη > Τιμή ηλ. ρεύματος > Πρόγραμμα.                                                                                                                   |   |
| 2 | Προγραμματίστε την επιλογή χρησιμοποιώντας την οθόνη προγραμματισμού. Μπορείτε να ορίσετε τις τιμές ηλεκτρικού ρεύματος Υψηλή, Μέση και Χαμηλή σύμφωνα με τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας. | — |
| 3 | Επιβεβαιώστε τις αλλαγές.                                                                                                                                                                  |   |

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Οι τιμές αντιστοιχούν στις τιμές ηλεκτρικού ρεύματος για τις ρυθμίσεις **Υψηλή**, **Μέση** και **Χαμηλή** που ορίστηκαν προηγουμένως. Αν δεν οριστεί πρόγραμμα, λαμβάνεται υπόψη η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για το στοιχείο **Υψηλή**.

### Πληροφορίες για τις τιμές ενέργειας σε περίπτωση ευνοϊκού τιμολογίου ανά kWh ανανεώσιμης ενέργειας

Κατά τη ρύθμιση των τιμών ενέργειας μπορεί να ληφθεί υπόψη ένα ευνοϊκό τιμολόγιο. Παρόλο που το κόστος λειτουργίας μπορεί να είναι αυξημένο, το συνολικό κόστος λειτουργίας θα μειωθεί αν ληφθεί υπόψη η απόδοση των δαπανηθέντων.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Φροντίστε να τροποποιήσετε τη ρύθμιση των τιμών ενέργειας κατά τη λήξη της περιόδου ισχύος του ευνοϊκού τιμολογίου.

### Για να ορίσετε την τιμή του αερίου σε περίπτωση ευνοϊκού τιμολογίου ανά kWh ανανεώσιμης ενέργειας

Υπολογίστε την αξία για την τιμή του αερίου με τον ακόλουθο τύπο:

- Τρέχουσα τιμή αερίου+(Ευνοϊκή τιμή/kWh×0,9)

Για τη διαδικασία ορισμού της τιμής αερίου, ανατρέξτε στην ενότητα "[Για να ορίσετε την τιμή του αερίου](#)" [▶ 222].

### Για να ορίσετε την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση ευνοϊκού τιμολογίου ανά kWh ανανεώσιμης ενέργειας

Υπολογίστε την αξία για την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος με τον ακόλουθο τύπο:

- Τρέχουσα τιμή ηλεκτρικού ρεύματος+Ευνοϊκή τιμή/kWh

Για τη διαδικασία ορισμού της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, ανατρέξτε στην ενότητα "[Για να ορίσετε την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος](#)" [▶ 222].

### Παράδειγμα

Παρακάτω παρατίθεται ένα παράδειγμα και οι τιμές ή/και οι τιμές των ρυθμίσεων που χρησιμοποιούνται ΔΕΝ είναι ακριβείς.

| Δεδομένα                                              | Τιμή/kWh |
|-------------------------------------------------------|----------|
| Τιμή αερίου                                           | 4,08     |
| Τιμή ηλεκτρικού ρεύματος                              | 12,49    |
| Ευνοϊκή τιμή ανανεώσιμης ενέργειας θερμότητας ανά kWh | 5        |

### Υπολογισμός της τιμής αερίου

Τιμή αερίου=Τρέχουσα τιμή αερίου+(Ευνοϊκή τιμή/kWh×0,9)

Τιμή αερίου=4,08+(5×0,9)

Τιμή αερίου=8,58

### Υπολογισμός της τιμής ηλεκτρικού ρεύματος

Τιμή ηλεκτρικού ρεύματος=Τρέχουσα τιμή ηλεκτρικού ρεύματος+Ευνοϊκή τιμή/kWh

Τιμή ηλεκτρικού ρεύματος=12,49+5


Τιμή ηλεκτρικού ρεύματος=17,49

| Τιμή                        | Τιμή στη δυναμική διαδρομή του μενού |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Αέριο: 4,08 /kWh            | [7.6]=8.6                            |
| Ηλεκτρικό ρεύμα: 12,49 /kWh | [7.5.1]=17                           |

## 11.6.8 Πληροφορίες

## Επισκόπηση

Στο υπομενού περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:



## [8] Πληροφορίες

- [8.1] Κατανάλωση ενέργειας
- [8.2] Ιστορικό δυσλειτουργιών
- [8.3] Στοιχεία εγκαταστάτη
- [8.4] Αισθητήρες
- [8.5] Ενεργοποιητές
- [8.6] Λειτουργίες
- [8.7] Πληροφορίες
- [8.8] Κατάσταση σύνδεσης
- [8.9] Ώρες λειτουργίας
- [8.A] Επαναφορά

## Στοιχεία εγκαταστάτη

Ο εγκαταστάτης μπορεί να συμπληρώσει τον αριθμό επικοινωνίας του εδώ.

| #     | Κωδικός | Περιγραφή                                                            |
|-------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| [8.3] | Δ/Υ     | Ο αριθμός που μπορούν να καλούν οι χρήστες σε περίπτωση προβλημάτων. |

## Επαναφορά

Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης που είναι αποθηκευμένες στο MMI (το χειριστήριο της εσωτερικής μονάδας).

**Παράδειγμα:** Μετρήσεις ρεύματος, ρυθμίσεις διακοπών.



## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αυτή η λειτουργία δεν επαναφέρει τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης και τις ρυθμίσεις στο χώρο εγκατάστασης της εσωτερικής μονάδας.

| #     | Κωδικός | Περιγραφή                                                 |
|-------|---------|-----------------------------------------------------------|
| [8.A] | Δ/Υ     | Επαναφορά της EEPROM του MMI στις εργοστασιακές ρυθμίσεις |

## Πιθανές πληροφορίες που εμφανίζονται


| Στο μενού...               | Μπορείτε να εμφανίσετε...                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| [8.1] Κατανάλωση ενέργειας | Παραγόμενη ενέργεια, καταναλισκόμενο ρεύμα και καταναλισκόμενο αέριο |

| Στο μενού...                  | Μπορείτε να εμφανίσετε...                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [8.2] Ιστορικό δυσλειτουργιών | Ιστορικό δυσλειτουργιών                                                                                     |
| [8.3] Στοιχεία εγκαταστάτη    | Αριθμός επικοινωνίας/υποστήριξης                                                                            |
| [8.4] Αισθητήρες              | Θερμοκρασία χώρου, εξωτερική θερμοκρασία, θερμοκρασία εξερχόμενου νερού,...                                 |
| [8.5] Ενεργοποιητές           | Κατάσταση/λειτουργία κάθε επενεργητή<br><b>Παράδειγμα:</b> ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ αντλίας μονάδας     |
| [8.6] Λειτουργίες             | Τρέχων τρόπος λειτουργίας<br><b>Παράδειγμα:</b> Λειτουργία απόψυξης/ επιστροφής λαδιού                      |
| [8.7] Πληροφορίες             | Πληροφορίες έκδοσης για το σύστημα                                                                          |
| [8.8] Κατάσταση σύνδεσης      | Πληροφορίες για την κατάσταση σύνδεσης της μονάδας, του θερμοστάτη χώρου, του προσαρμογέα LAN και του WLAN. |
| [8.9] Ώρες λειτουργίας        | Ώρες λειτουργίας συγκεκριμένων εξαρτημάτων του συστήματος                                                   |

#### 11.6.9 Ρυθμίσεις εγκαταστάτη

##### Επισκόπηση

Στο υπομενού περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:



## [9] Ρυθμίσεις εγκαταστάτη

- [9.1] Οδηγός ρύθμισης
- [9.2] Ζεστό Νερό Χρήσης
- [9.3] Εφεδρικός θερμαντήρας
- [9.5] Έκτακτη ανάγκη
- [9.6] Εξισορρόπηση
- [9.7] Αντιπαγετική προστασία σωλήνων νερού
- [9.8] Τροφοδοσία με μειωμένη χρέωση
- [9.9] Έλεγχος κατανάλωσης ενέργειας
- [9.A] Μέτρηση ενέργειας
- [9.B] Αισθητήρες
- [9.C] Δύο πηγές
- [9.D] Έξοδος σφάλματος
- [9.E] Αυτόματη επανεκκίνηση
- [9.F] Εξοικονόμηση ενέργειας
- [9.G] Απενεργοποίηση διατάξεων προστασίας
- [9.H] Βεβιασμένη απόψυξη
- [9.I] Επισκόπηση παραμέτρων
- [9.N] Εξαγωγή ρυθμίσεων του MMI

## Οδηγός ρύθμισης

Μετά την πρώτη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ του συστήματος, το χειριστήριο θα σας καθοδηγήσει μέσω του οδηγού ρύθμισης. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ορίσετε τις σημαντικότερες αρχικές ρυθμίσεις. Έτσι θα είναι δυνατή η σωστή λειτουργία της μονάδας. Στη συνέχεια, μπορείτε να πραγματοποιήσετε πιο αναλυτικές ρυθμίσεις από τη δομή μενού, αν χρειάζεται.

Για να επανεκκινήσετε τον οδηγό ρύθμισης, μεταβείτε στο στοιχείο **Ρυθμίσεις εγκαταστάτη > Οδηγός ρύθμισης** [9.1].

## Ζεστό νερό χρήσης

### Ζεστό Νερό Χρήσης

Η ακόλουθη ρύθμιση καθορίζει αν το σύστημα μπορεί να προετοιμάζει ζεστό νερό χρήσης ή όχι και ποιο δοχείο θα χρησιμοποιείται. Αυτή η ρύθμιση είναι μόνο για ανάγνωση.

| #       | Κωδικός                                                                 | Περιγραφή                                                                                                                                                                  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.2.1] | [E-05] <sup>(a)</sup><br>[E-06] <sup>(a)</sup><br>[E-07] <sup>(a)</sup> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Ενσωματωμένο</b></li> <li>Ο εφεδρικός θερμαντήρας θα χρησιμοποιηθεί επίσης για τη θέρμανση του ζεστού νερού χρήσης.</li> </ul> |

<sup>(a)</sup> Χρησιμοποιήστε τη δομή μενού αντί των ρυθμίσεων επισκόπησης. Η ρύθμιση δομής μενού [9.2.1] αντικαθιστά τις ακόλουθες 3 ρυθμίσεις επισκόπησης:

- [E-05]: Μπορεί το σύστημα να προετοιμάσει ζεστό νερό χρήσης;
- [E-06]: Έχει εγκατασταθεί δοχείο ζεστού νερού χρήσης στο σύστημα;
- [E-07]: Τι τύπος δοχείου ζεστού νερού χρήσης έχει εγκατασταθεί;

## Κυκλοφορητής ZNX

| #       | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.2.2] | [D-02]  | <p>Κυκλοφορητής ZNX:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Χωρίς κυκλοφορητή ZNX: ΔΕΝ έχει εγκατασταθεί</li> <li>1: Άμεση παραγωγή ζεστού νερού: Έχει εγκατασταθεί για άμεση παροχή ζεστού νερού κατά τη διάρκεια της παροχής νερού. Ο χρήστης ρυθμίζει το χρονοδιακόπτη προγραμματισμού του κυκλοφορητή ζεστού νερού χρήσης χρησιμοποιώντας τη λειτουργία προγραμματισμού. Ο χειρισμός αυτού του κυκλοφορητή είναι δυνατός μέσω του χειριστηρίου.</li> <li>2: Απολύμανση: Έχει εγκατασταθεί για απολύμανση. Εκτελείται όταν η πραγματοποιείται η λειτουργία απολύμανσης του δοχείου ζεστού νερού χρήσης. Δεν χρειάζονται περαιτέρω ρυθμίσεις.</li> </ul> |

Βλ. επίσης:

- "6.3.4 Κυκλοφορητής ZNX για άμεση παροχή ζεστού νερού" [► 42]
- "6.3.5 Κυκλοφορητής ZNX για απολύμανση" [► 43]

## Πρόγραμμα κυκλοφορητή ZNX

Καθορίστε ένα πρόγραμμα για τον κυκλοφορητή ZNX (**μόνο για κυκλοφορητές ζεστού νερού χρήσης του εμπορίου για δευτερεύουσα επιστροφή**).

**Καθορίστε ένα πρόγραμμα για τον κυκλοφορητή ζεστού νερού χρήσης**, για να ορίσετε την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση του κυκλοφορητή.

Όταν είναι ενεργοποιημένος, ο κυκλοφορητής λειτουργεί και διασφαλίζει ότι υπάρχει άμεσα διαθέσιμο ζεστό νερό στη βρύση. Για να εξοικονομήσετε ενέργεια, ενεργοποιήστε τον κυκλοφορητή μόνο κατά τη διάρκεια των περιόδων της ημέρας στις οποίες χρειάζεστε άμεσα ζεστό νερό.

## Εφεδρικός θερμαντήρας

Εκτός από τον τύπο του εφεδρικού θερμαντήρα, πρέπει επίσης να ρυθμιστεί η τάση, η διαμόρφωση και η ισχύς στο χειριστήριο.

Πρέπει να οριστεί η ισχύς για τα διαφορετικά βήματα του εφεδρικού θερμαντήρα, προκειμένου να λειτουργούν σωστά οι λειτουργίες μέτρησης της ενέργειας ή/και ελέγχου κατανάλωσης ενέργειας. Κατά τη μέτρηση της τιμής αντίστασης κάθε αντίστασης, μπορείτε να ορίσετε την ακριβή ισχύ της αντίστασης και αυτό θα αποδώσει πιο ακριβή ενεργειακά δεδομένα.

## Τύπος εφεδρικού θερμαντήρα

Ο εφεδρικός θερμαντήρας έχει προσαρμοστεί για σύνδεση στα πιο συνηθισμένα ευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρισμού. Μπορείτε να δείτε τον τύπο του εφεδρικού θερμαντήρα, αλλά δεν μπορείτε να τον αλλάξετε.

| #       | Κωδικός | Περιγραφή                                                              |
|---------|---------|------------------------------------------------------------------------|
| [9.3.1] | [E-03]  | <ul style="list-style-type: none"> <li>3: 6V</li> <li>4: 9W</li> </ul> |

**Τάση**

- Για τα μοντέλα 6V, μπορεί να οριστεί σε:
  - 230 V, Μονοφασική
  - 230 V, Τριφασική
- Για τα μοντέλα 9W, ορίζεται σταθερά σε 400 V, Τριφασική.

| #       | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                                              |
|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.3.2] | [5-0D]  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: 230 V, Μονοφασική</li> <li>▪ 1: 230 V, Τριφασική</li> <li>▪ 2: 400 V, Τριφασική</li> </ul> |

**Διαμόρφωση**

Ο εφεδρικός θερμαντήρας μπορεί να ρυθμιστεί με διάφορους τρόπους. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ της λειτουργίας εφεδρικού θερμαντήρα 1 βήματος μόνο ή 2 βημάτων. Αν επιλέξετε τη ρύθμιση 2 βημάτων, η απόδοση του δεύτερου βήματος θα εξαρτάται από αυτήν τη ρύθμιση. Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε υψηλότερη απόδοση του δεύτερου βήματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

| #       | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                                                                                         |
|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.3.3] | [4-0A]  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Ρελέ 1</li> <li>▪ 1: Ρελέ 1 / Ρελέ 1+2</li> <li>▪ 2: Ρελέ 1 / Ρελέ 2</li> <li>▪ 3: Ρελέ 1 / Ρελέ 2 Έκτακτη ανάγκη Ρελέ 1+2</li> </ul> |

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Οι ρυθμίσεις [9.3.3] και [9.3.5] συνδέονται μεταξύ τους. Αν αλλάξετε τη μία ρύθμιση, θα επηρεαστεί η άλλη. Αν αλλάξετε τη μία, ελέγξτε αν η άλλη εξακολουθεί να είναι η αναμενόμενη.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Κατά την κανονική λειτουργία, η απόδοση του δεύτερου βήματος του εφεδρικού θερμαντήρα σε ονομαστική τάση ισούται με [6-03]+[6-04].

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Αν [4-0A]=3 και η λειτουργία έκτακτης ανάγκης είναι ενεργή, η κατανάλωση ενέργειας από τον εφεδρικό θερμαντήρα είναι η μέγιστη και ισούται με  $2 \times [6-03] + [6-04]$ .

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Μόνο για συστήματα που διαθέτουν ενσωματωμένο δοχείο ζεστού νερού χρήσης: Εάν το σημείο ρύθμισης της θερμοκρασίας αποθήκευσης είναι μεγαλύτερο από τους 50°C, η Daikin συνιστά να ΜΗΝ απενεργοποιείτε το δεύτερο βήμα του εφεδρικού θερμαντήρα, επειδή αυτό θα επηρεάσει τον χρόνο που απαιτείται για τη θέρμανση του δοχείου ζεστού νερού χρήσης από τη μονάδα.

**1ο βήμα ισχύος**

| #       | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                                     |
|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.3.4] | [6-03]  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Η απόδοση του πρώτου βήματος του εφεδρικού θερμαντήρα σε ονομαστική τάση.</li> </ul> |



## 2ο βήμα ισχύος

| #       | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.3.5] | [6-04]  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Η διαφορά απόδοσης ανάμεσα στο δεύτερο και το πρώτο βήμα του εφεδρικού θερμαντήρα σε ονομαστική τάση. Η ονομαστική τιμή εξαρτάται από τη ρύθμιση παραμέτρων του εφεδρικού θερμαντήρα.</li> </ul> |

## Ισορροπία

| #       | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.3.6] | [5-00]  | <b>Ισορροπία:</b> Να απενεργοποιείται ο εφεδρικός θερμαντήρας (ή η εξωτερική εφεδρική πηγή θερμότητας στην περίπτωση συστήματος διπλής λειτουργίας) πάνω από τη θερμοκρασία ισορροπίας για τη θέρμανση χώρου; <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Όχι</li> <li>1: Ναι</li> </ul> |
| [9.3.7] | [5-01]  | <b>Θερμοκρασία ισορροπίας:</b> Εξωτερική θερμοκρασία κάτω από την οποία επιτρέπεται η λειτουργία του εφεδρικού θερμαντήρα (ή της εξωτερικής εφεδρικής πηγής θερμότητας στην περίπτωση συστήματος διπλής λειτουργίας).<br>Εύρος: -15°C~35°C                                             |



## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ισχύει αν [5-00]=1:

Σε θερμοκρασία περιβάλλοντος άνω των 10°C, η αντλία θερμότητας θα λειτουργεί μέχρι τους 55°C. Ο ορισμός ενός υψηλότερου σημείου ρύθμισης με θερμοκρασία περιβάλλοντος υψηλότερη από την καθορισμένη θερμοκρασία ισορροπίας θα αποτρέψει την υποβολή από τον εφεδρικό θερμαντήρα. Η υποβολή από τον εφεδρικό θερμαντήρα θα ενεργοποιηθεί, ΜΟΝΟ αν αυξήσετε τη θερμοκρασία περιβάλλοντος [5-01] στη θερμοκρασία περιβάλλοντος που απαιτείται για την επίτευξη του υψηλότερου σημείου ρύθμισης.

## Λειτουργία

| #       | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.3.8] | [4-00]  | <b>Εφεδρικός θερμαντήρας:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>0: <b>Απαγορεύεται:</b> Η λειτουργία του εφεδρικού θερμαντήρα είναι απενεργοποιημένη.</li> <li>1: <b>Επιτρέπεται:</b> Η λειτουργία του εφεδρικού θερμαντήρα είναι ενεργοποιημένη.</li> <li>2: <b>Μόνο ZNX:</b> Η λειτουργία του εφεδρικού θερμαντήρα είναι ενεργοποιημένη για το ζεστό νερό χρήσης και απενεργοποιημένη για τη θέρμανση χώρου. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αυτήν τη ρύθμιση στην περίπτωση μονάδων επιτοίχιας εγκατάστασης (EHBH/X, ETBH/X, ELBH/X, EBBH/X) και μονάδων monobloc (EB/DLA, EWA/YA).</li> </ul> |

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Όταν η θέρμανση του ZNX από την αντλία θερμότητας είναι πολύ αργή, μπορεί να επηρεαστεί η καλή λειτουργία του κυκλώματος θέρμανσης/ψύξης χώρου. Αν συμβεί αυτό, επιτρέψτε την υποβοήθηση από τον εφεδρικό θερμοαντήρα κατά τη λειτουργία ZNX μέσω της ρύθμισης [4-00]=1 ή 2.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Μόνο για συστήματα με ενσωματωμένο δοχείο ζεστού νερού χρήσης: Αν πρέπει να περιορίζεται η λειτουργία του εφεδρικού θερμοαντήρα κατά τη θέρμανση χώρου, αλλά μπορεί να επιτρέπεται για τη λειτουργία ζεστού νερού χρήσης, τότε ορίστε τη ρύθμιση [4-00] σε 2.

**Λειτουργία έκτακτης ανάγκης****Έκτακτη ανάγκη**

Αν παρουσιαστεί βλάβη της αντλίας θερμότητας, ο εφεδρικός θερμοαντήρας μπορεί να λειτουργήσει ως σύστημα θέρμανσης έκτακτης ανάγκης. Έτσι θα καλυφθεί η ανάγκη για θέρμανση είτε αυτόματα είτε με χειροκίνητη αλληλεπίδραση.

- Όταν η λειτουργία **Έκτακτη ανάγκη** έχει οριστεί στη ρύθμιση **Αυτόματη** και παρουσιαστεί βλάβη της αντλίας θερμότητας, ο εφεδρικός θερμοαντήρας θα καλύψει αυτόματα την ανάγκη για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και θέρμανση χώρου.
- Όταν η λειτουργία **Έκτακτη ανάγκη** έχει οριστεί στη ρύθμιση **Χειροκίνητη** και παρουσιαστεί δυσλειτουργία της αντλίας θερμότητας, οι λειτουργίες ζεστού νερού χρήσης και θέρμανσης χώρου σταματούν.

Για να τις επαναφέρετε χειροκίνητα μέσω του χειριστηρίου, μεταβείτε στην οθόνη του βασικού μενού **Δυσλειτουργία** και επιβεβαιώστε αν ο εφεδρικός θερμοαντήρας μπορεί να καλύψει την ανάγκη για θέρμανση ή όχι.

- Εναλλακτικά, αν η λειτουργία **Έκτακτη ανάγκη** έχει ρυθμιστεί σε:
  - **θέρμανση χώρου, περιορισμένη /ZNX, ενεργή**, η θέρμανση χώρου μειώνεται αλλά η λειτουργία ζεστού νερού χρήσης είναι ακόμη διαθέσιμη.
  - **θέρμανση χώρου, περιορισμένη /ZNX, ανενεργή**, η θέρμανση χώρου μειώνεται και η λειτουργία ζεστού νερού χρήσης ΔΕΝ είναι διαθέσιμη.
  - **θέρμανση χώρου, κανονικά /ZNX, ανενεργή**, η θέρμανση χώρου λειτουργεί κανονικά, αλλά η λειτουργία ζεστού νερού χρήσης ΔΕΝ είναι διαθέσιμη.

Ομοίως, όπως και στη ρύθμιση **Χειροκίνητη**, η μονάδα μπορεί να καλύψει ολόκληρη την ανάγκη με τον εφεδρικό θερμοαντήρα, αν ο χρήστης την ενεργοποιήσει μέσω της οθόνης βασικού μενού **Δυσλειτουργία**.

Για να διατηρήσετε την κατανάλωση ενέργειας σε χαμηλά επίπεδα, συνιστάται να ρυθμίζετε το στοιχείο **Έκτακτη ανάγκη** σε **θέρμανση χώρου, περιορισμένη /ZNX, ανενεργή** αν το σπίτι παραμένει χωρίς επίβλεψη για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

| #       | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.5.1] | [4-06]  | <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Χειροκίνητη</li> <li>1: Αυτόματη</li> <li>2: θέρμανση χώρου, περιορισμένη / ZNX, ενεργή</li> <li>3: θέρμανση χώρου, περιορισμένη / ZNX, ανενεργή</li> <li>4: θέρμανση χώρου, κανονικά /ZNX, ανενεργή</li> </ul> |

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Η ρύθμιση της αυτόματης λειτουργίας έκτακτης ανάγκης μπορεί να οριστεί μόνο στη δομή μενού του χειριστηρίου.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Αν παρουσιαστεί βλάβη της αντλίας θερμότητας και η λειτουργία Έκτακτη ανάγκη δεν έχει οριστεί σε **Αυτόματη** (ρύθμιση 1), οι ακόλουθες λειτουργίες θα παραμείνουν ενεργές, ακόμη και αν ο χρήστης ΔΕΝ επιβεβαιώσει τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης:

- Αντιπαγετική προστασία χώρου
- Στέγνωμα δαπέδου ενδοδαπέδιας θέρμανσης

Ωστόσο, η λειτουργία απολύμανσης θα ενεργοποιηθεί ΜΟΝΟ αν ο χρήστης επιβεβαιώσει τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης μέσω του χειριστηρίου.

**Βεβαιωμένη απενεργοποίηση συμπίεστή**

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Βεβαιωμένη απενεργοποίηση συμπίεστή** μόνο για να επιτρέψετε στον εφεδρικό θερμαντήρα να παρέχει ζεστό νερό χρήσης και θέρμανση χώρου. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία:

- Η λειτουργία αντλίας θερμότητας ΔΕΝ είναι δυνατή
- Η ψύξη ΔΕΝ είναι δυνατή

| #       | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                                                                                  |
|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.5.2] | [7-06]  | Ενεργοποίηση της λειτουργίας <b>Βεβαιωμένη απενεργοποίηση συμπίεστή</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>0: απενεργοποιημένη</li> <li>1: ενεργοποιημένη</li> </ul> |

**Εξισορρόπηση****Προτεραιότητες**


Για τα συστήματα με ενσωματωμένο δοχείο ζεστού νερού χρήσης.

| #       | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.6.1] | [5-02]  | <p><b>Προτεραιότητα θέρμανσης χώρου:</b><br/>Καθορίζει αν ο εφεδρικός θερμαντήρας θα υποβοηθά την αντλία θερμότητας κατά τη λειτουργία ζεστού νερού χρήσης.</p> <p>Για τη βέλτιστη λειτουργία και τη χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας, σας συνιστούμε ιδιαίτερα να διατηρήσετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση <b>(0)</b>.</p> <p>Αν η λειτουργία του εφεδρικού θερμαντήρα είναι περιορισμένη ([4-00]=0) και η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από τη ρύθμιση [5-03], τότε το ζεστό νερό χρήσης δεν θα θερμαίνεται από τον εφεδρικό θερμαντήρα.</p>                                                                                                              |
| [9.6.2] | [5-03]  | <p><b>Θερμοκρασία προτεραιότητας:</b><br/>Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του χρονοδιακόπτη ανακύκλωσης. Αν [5-02]=1, καθορίζει την εξωτερική θερμοκρασία κάτω από την οποία ο εφεδρικός θερμαντήρας θα συμβάλλει στη θέρμανση ζεστού νερού χρήσης.</p> <p>Η θερμοκρασία ισορροπίας [5-01] και η θερμοκρασία προτεραιότητας θέρμανσης χώρου της ρύθμισης [5-03] σχετίζονται με τον εφεδρικό θερμαντήρα. Επομένως, πρέπει να ορίσετε τη ρύθμιση [5-03] στην ίδια τιμή ή λίγους βαθμούς πάνω από τη ρύθμιση [5-01].</p>                                                                                                                                                |
| [9.6.3] | [5-04]  | <p><b>Απόκλιση σημείου ρύθμισης ηλ. αντίστασης δοχείου :</b> Διόρθωση σημείου ρύθμισης για τη θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης: διόρθωση σημείου ρύθμισης για την επιθυμητή θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης. Εφαρμόζεται σε χαμηλή εξωτερική θερμοκρασία όταν είναι ενεργοποιημένη η προτεραιότητα θέρμανσης χώρου. Το διορθωμένο (υψηλότερο) σημείο ρύθμισης διασφαλίζει ότι η συνολική απόδοση θέρμανσης του νερού στο δοχείο παραμένει περίπου στα ίδια περίπου επίπεδα, αντισταθμίζοντας το στρώμα πιο κρύου νερού στο κάτω μέρος του δοχείου (επειδή το στοιχείο εναλλάκτη θερμότητας δεν λειτουργεί) με ένα θερμότερο στρώμα υψηλότερα.</p> <p>Εύρος: 0°C~20°C</p> |

### Χρονοδιακόπτες


Για ταυτόχρονο αίτημα λειτουργίας χώρου και ζεστού νερού χρήσης.

[8-02]: Χρονοδιακόπτης επανεκκίνησης (anti-recycle)



- 1 Λειτουργία θέρμανσης νερού χρήσης με αντλία θερμότητας (1=ενεργή, 0=ανενεργή)  
 2 Αίτημα ζεστού νερού για αντλία θερμότητας (1=αίτημα, 0=κανένα αίτημα)  
 t Χρόνος

[8-04]: Πρόσθετος χρονοδιακόπτης στη ρύθμιση [4-02]/[F-01]



- $T_A$  Θερμοκρασία περιβάλλοντος (εξωτερική)  
 t Χρόνος  
 ----- Χρονοδιακόπτης επανεκκίνησης (anti-recycle)  
 ————— Μέγιστος χρόνος λειτουργίας για το ζεστό νερό χρήσης

| #       | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.6.4] | [8-02]  | Χρονοδιακόπτης επανεκκίνησης (anti-recycle): Ελάχιστος χρόνος μεταξύ δύο κύκλων για τη λειτουργία ζεστού νερού χρήσης. Ο πραγματικός χρόνος αντίστροφης ανακύκλωσης εξαρτάται, επίσης, από τη ρύθμιση [8-04].<br>Εύρος: 0~10 ώρες<br><b>Σχόλιο:</b> Ο ελάχιστος χρόνος είναι 0,5 ώρες ακόμα κι όταν η επιλεγμένη τιμή είναι 0. |
| [9.6.5] | [8-00]  | Ελάχιστος χρόνος λειτουργίας:<br>ΜΗΝ αλλάξετε.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| #       | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.6.6] | [8-01]  | <p><b>Μέγιστος χρόνος λειτουργίας</b> για τη λειτουργία ζεστού νερού χρήσης. Η θέρμανση ζεστού νερού χρήσης διακόπτεται, ακόμα κι αν ΔΕΝ έχει επιτευχθεί η προοριζόμενη θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης. Ο πραγματικός μέγιστος χρόνος λειτουργίας εξαρτάται, επίσης, από τη ρύθμιση [8-04].</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Όταν Έλεγχος=Θερμοστάτης χώρου: Αυτή η προκαθορισμένη τιμή λαμβάνεται υπόψη μόνο αν υπάρχει αίτημα για θέρμανση ή ψύξη χώρου. Εάν ΔΕΝ υπάρχει αίτημα για θέρμανση/ψύξη χώρου, το δοχείο θερμαίνεται μέχρι να επιτευχθεί το σημείο ρύθμισης.</li> <li>▪ Όταν Έλεγχος≠Θερμοστάτης χώρου: Αυτή η προκαθορισμένη τιμή λαμβάνεται πάντα υπόψη.</li> </ul> <p>Εύρος: 5~95 λεπτά</p> <p><b>Σχόλιο:</b> ΔΕΝ επιτρέπεται η ρύθμιση του [8-01] σε τιμή κάτω των 10 λεπτών.</p> |
| [9.6.7] | [8-04]  | <p><b>Πρόσθετος χρονοδιακόπτης:</b> Πρόσθετος χρόνος λειτουργίας για τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας ανάλογα με τη ρύθμιση [4-02] ή [F-01] της εξωτερικής θερμοκρασίας.</p> <p>Εύρος: 0~95 λεπτά</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### Αντιψυκτική προστασία σωλήνων νερού

Ισχύει μόνο για εγκαταστάσεις με εξωτερικές σωληνώσεις νερού. Αυτή η λειτουργία αποσκοπεί στην αντιψυκτική προστασία των εξωτερικών σωληνώσεων νερού.

| #     | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                                                     |
|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.7] | [4-04]  | <p><b>Αντιπαγετική προστασία σωλήνων νερού:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2: Απενεργοποίηση (μόνο για ανάγνωση)</li> </ul> |

## Τροφοδοσία με μειωμένη χρέωση

| #       | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.8.2] | [D-00]  | <p><b>Περιορισμός:</b> Ισχύει μόνο αν η ρύθμιση [9.8.4] ΔΕΝ έχει οριστεί σε <b>Smart Grid</b>.</p> <p><b>Εμπλοκή θερμαντήρα:</b> Ποια συστήματα θέρμανσης επιτρέπεται να λειτουργούν κατά την τροφοδοσία με μειωμένη χρέωση;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Όχι:</b> Κανένα</li> <li>▪ <b>1 Μόνο ηλ. αντίσταση δοχείου :</b> Μόνο η αντίσταση δοχείου</li> <li>▪ <b>2 Μόνο εφεδρικός θερμαντήρας:</b> Μόνο ο εφεδρικός θερμαντήρας</li> <li>▪ <b>3 Όλα:</b> Όλα τα συστήματα θέρμανσης</li> </ul> <p>Συμβουλευτείτε επίσης τον παρακάτω πίνακα (Επιτρεπόμενα συστήματα θέρμανσης κατά την τροφοδοσία με μειωμένη χρέωση).</p> <p>Η ρύθμιση 2 έχει λογική μόνο αν η τροφοδοσία με μειωμένη χρέωση είναι τύπου 1 ή η μονάδα hydro είναι συνδεδεμένη σε ξεχωριστή τροφοδοσία με κανονική χρέωση (μέσω του ακροδέκτη X2M/5-6) και ο εφεδρικός θερμαντήρας ΔΕΝ έχει συνδεθεί στην τροφοδοσία με μειωμένη χρέωση.</p> |
| [9.8.3] | [D-05]  | <p><b>Περιορισμός:</b> Ισχύει μόνο αν η ρύθμιση [9.8.4] ΔΕΝ έχει οριστεί σε <b>Smart Grid</b>.</p> <p><b>Εμπλοκή κυκλοφορητή:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Όχι:</b> Εξαναγκασμένη απενεργοποίηση κυκλοφορητή</li> <li>▪ <b>Ναι:</b> Χωρίς περιορισμό</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| #       | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.8.4] | [D-01]  | <p>Σύνδεση σε Τροφοδοσία με μειωμένη χρέωση ή Smart Grid:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Όχι:</b> Η εξωτερική μονάδα είναι συνδεδεμένη σε κανονική παροχή ρεύματος.</li> <li>▪ <b>1 Ανοιχτή:</b> Η εξωτερική μονάδα είναι συνδεδεμένη σε παροχή ρεύματος με μειωμένη χρέωση τροφοδοσίας. Όταν αποστέλλεται το σήμα μειωμένης χρέωσης τροφοδοσίας από την εταιρεία ηλεκτρισμού, αυτή η επαφή ανοίγει και η μονάδα εισέρχεται σε λειτουργία εξαναγκασμένης απενεργοποίησης. Όταν απελευθερώνεται πάλι το σήμα, η ελεύθερη δυναμικού επαφή κλείνει και η μονάδα αρχίζει πάλι να λειτουργεί. Επομένως, πρέπει πάντα να έχετε ενεργοποιημένη τη λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης.</li> <li>▪ <b>2 Κλειστή:</b> Η εξωτερική μονάδα είναι συνδεδεμένη σε παροχή ρεύματος με μειωμένη χρέωση τροφοδοσίας. Όταν αποστέλλεται το σήμα μειωμένης χρέωσης τροφοδοσίας από την εταιρεία ηλεκτρισμού, αυτή η επαφή κλείνει και η μονάδα εισέρχεται σε λειτουργία εξαναγκασμένης απενεργοποίησης. Όταν απελευθερώνεται πάλι το σήμα, η ελεύθερη δυναμικού επαφή ανοίγει και η μονάδα αρχίζει πάλι να λειτουργεί. Επομένως, πρέπει πάντα να έχετε ενεργοποιημένη τη λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης.</li> <li>▪ <b>3 Smart Grid:</b> Ένα έξυπνο δίκτυο είναι συνδεδεμένο στο σύστημα</li> </ul> |
| [9.8.5] | Δ/Υ     | <p><b>Περιορισμός:</b> Ισχύει μόνο αν [9.8.4]=Smart Grid.</p> <p>Δείχνει τη λειτουργία έξυπνου δικτύου από τις 2 εισερχόμενες επαφές έξυπνου δικτύου.</p> <p><b>Λειτουργία Smart Grid:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ελεύθερη λειτουργία</li> <li>▪ Βεβαιωμένη απενεργοποίηση</li> <li>▪ Συνιστώμενη ενεργοποίηση</li> <li>▪ Βεβαιωμένη ενεργοποίηση</li> </ul> <p>Συμβουλευτείτε επίσης τον παρακάτω πίνακα (Λειτουργίες έξυπνου δικτύου).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



| #       | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.8.6] | Δ/Υ     | <p><b>Περιορισμός:</b> Ισχύει μόνο αν [9.8.4]=Smart Grid.</p> <p>Για να ορίσετε αν θα επιτρέπονται ηλεκτρικές αντιστάσεις.</p> <p><b>Να επιτρέπεται η λειτουργία ηλεκτρικών θερμαντήρων:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Όχι</li> <li>▪ Ναι</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [9.8.7] | Δ/Υ     | <p><b>Περιορισμός:</b> Ισχύει μόνο σε περίπτωση ελέγχου μέσω θερμοστάτη χώρου και αν [9.8.4]=Smart Grid.</p> <p>Για να ορίσετε αν θα ενεργοποιείται η προσωρινή αποθήκευση ενέργειας για τον χώρο.</p> <p><b>Ενεργοποίηση αποθήκευσης ενέργειας στον χώρο:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Όχι: Η επιπλέον ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά πάνελ αποθηκεύεται προσωρινά μόνο στο δοχείο ZNX (δηλ. για τη θέρμανση του δοχείου ZNX).</li> <li>▪ Ναι: Η επιπλέον ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά πάνελ αποθηκεύεται προσωρινά στο δοχείο ZNX και στο κύκλωμα θέρμανσης/ψύξης χώρου (δηλ. για τη θέρμανση ή την ψύξη του χώρου).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [9.8.8] | Δ/Υ     | <p><b>Ρύθμιση ορίου kW</b></p> <p><b>Περιορισμός:</b> Ισχύει μόνο αν:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [9.8.4]=Smart Grid.</li> <li>▪ Δεν υπάρχει μετρητής παλμών (μετρητής ενέργειας) για τα φωτοβολταϊκά πάνελ ([9.A.2] Μετρητής ηλ. ρεύματος 2 = Κανένα)</li> </ul> <p>Κανονικά, όταν υπάρχει μετρητής παλμών, συμβαίνουν τα εξής:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ο μετρητής παλμών μετρά την ενέργεια που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά πάνελ.</li> <li>▪ Η μονάδα περιορίζει την κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία "Συνιστώμενης ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ" του έξυπνου δικτύου, για να χρησιμοποιεί μόνο την ενέργεια που παρέχεται από τα φωτοβολταϊκά πάνελ.</li> </ul> <p>Ωστόσο, όταν ο μετρητής παλμών δεν είναι διαθέσιμος, μπορείτε να περιορίσετε την κατανάλωση ενέργειας της μονάδας χρησιμοποιώντας αυτήν τη ρύθμιση (<b>Ρύθμιση ορίου kW</b>). Αυτό αποτρέπει την υπερκατανάλωση και συνεπώς την απαίτηση της χρήσης ενέργειας από το δίκτυο.</p> |

**Επιτρεπόμενα συστήματα θέρμανσης κατά την τροφοδοσία με μειωμένη χρέωση**

ΜΗΝ επιλέγετε την τιμή 1 ή 3. Ο ορισμός της ρύθμισης [D-00] σε 1 ή 3 αν η ρύθμιση [D-01] έχει οριστεί σε 1 ή 2 θα επαναφέρει τη ρύθμιση [D-00] στο 0, επειδή το σύστημα δεν διαθέτει αντίσταση δοχείου. Ορίστε μόνο τη ρύθμιση [D-00] στις τιμές που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

| [D-00] | Εφεδρικός θερμαντήρας        | Συμπιεστής                   |
|--------|------------------------------|------------------------------|
| 0      | Εξαναγκασμένη απενεργοποίηση | Εξαναγκασμένη απενεργοποίηση |
| 2      | Επιτρέπεται                  |                              |

**Λειτουργίες έξυπνου δικτύου**

Οι 2 εισερχόμενες επαφές έξυπνου δικτύου (ανατρέξτε στην ενότητα ["9.3.10 Για να συνδέσετε ένα Έξυπνο δίκτυο"](#) [► 142]) μπορούν να ενεργοποιήσουν τις ακόλουθες λειτουργίες έξυπνου δικτύου:

| Επαφή έξυπνου δικτύου |   | [9.8.5] Λειτουργία Smart Grid |
|-----------------------|---|-------------------------------|
| ❶                     | ❷ |                               |
| 0                     | 0 | Ελεύθερη λειτουργία           |
| 0                     | 1 | Βεβιασμένη απενεργοποίηση     |
| 1                     | 0 | Συνιστώμενη ενεργοποίηση      |
| 1                     | 1 | Βεβιασμένη ενεργοποίηση       |

**Ελεύθερη λειτουργία:**

Η λειτουργία έξυπνου δικτύου ΔΕΝ είναι ενεργή.

**Βεβιασμένη απενεργοποίηση:**

- Η μονάδα προχωρά σε εξαναγκασμένη απενεργοποίηση του συμπιεστή και του εφεδρικού θερμαντήρα.
- Οι λειτουργίες προστασίας (αντιπαγετική προστασία χώρου, απολύμανση δοχείου) και η απόψυξη ΔΕΝ παρακάμπτονται (η απόδοση δεν θα περιορίζεται για αυτές τις λειτουργίες)

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα ["Λειτουργίες προστασίας"](#) [► 245].

**Συνιστώμενη ενεργοποίηση:**

- Αν το αίτημα θέρμανσης/ψύξης χώρου είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ και επιτευχθεί το σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας δοχείου, η μονάδα μπορεί να επιλέξει να αποθηκεύσει προσωρινά ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά πάνελ στον χώρο (μόνο σε περίπτωση ρύθμισης μέσω θερμοστάτη χώρου) ή στο δοχείο ΖΝΧ αντί να μεταφέρει την ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά πάνελ στο δίκτυο.

Σε περίπτωση προσωρινής αποθήκευσης για τον χώρο, ο χώρος θα θερμαίνεται ή θα ψύχεται μέχρι το σημείο ρύθμισης άνεσης. Σε περίπτωση προσωρινής αποθήκευσης για το δοχείο, το δοχείο θα θερμαίνεται μέχρι τη μέγιστη θερμοκρασία δοχείου.

- Ο στόχος είναι να αποθηκευτεί προσωρινά η ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά πάνελ. Επομένως, η απόδοση της μονάδας περιορίζεται στην ενέργεια που παρέχουν τα φωτοβολταϊκά πάνελ:

| Αν ο μετρητής παλμών έξυπνου δικτύου... | Τότε το όριο...                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Διατίθεται                              | Καθορίζεται από τη μονάδα με βάση την είσοδο του μετρητής παλμών έξυπνου δικτύου. |
| Δεν διατίθεται                          | Καθορίζεται από τη ρύθμιση [9.8.8] Ρύθμιση ορίου kW                               |

- Οι λειτουργίες προστασίας (αντιπαγετική προστασία χώρου, απολύμανση δοχείου) και η απόψυξη ΔΕΝ παρακάμπτονται (η απόδοση δεν θα περιορίζεται για αυτές τις λειτουργίες)

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα "[Λειτουργίες προστασίας](#)" [► 245].

### Βεβαιωμένη ενεργοποίηση:

Παρόμοια με τη ρύθμιση **Συνιστώμενη ενεργοποίηση**, αλλά δεν υπάρχει περιορισμός απόδοσης. Ο στόχος είναι να ΜΗΝ χρησιμοποιείται το δίκτυο όσο το δυνατόν περισσότερο.

**Λειτουργία έκτακτης ανάγκης.** Αν η λειτουργία έκτακτης ανάγκης είναι ενεργή, η προσωρινή αποθήκευση με ηλεκτρική αντίσταση ΔΕΝ είναι δυνατή στις λειτουργίες **Βεβαιωμένη ενεργοποίηση** και **Συνιστώμενη ενεργοποίηση**.

## Έλεγχος κατανάλωσης ενέργειας

### Έλεγχος κατανάλωσης ενέργειας

Ανατρέξτε στην ενότητα "[6 Οδηγίες εφαρμογής](#)" [► 35] για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη λειτουργία.

| #       | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.9.1] | [4-08]  | Έλεγχος κατανάλωσης ενέργειας: <ul style="list-style-type: none"> <li>0 Όχι: Απενεργοποιημένη.</li> <li>1 <b>Συνεχής</b>: Ενεργοποιημένη: μπορείτε να ορίσετε μια οριακή τιμή ισχύος (σε A ή kW), στην οποία θα περιορίζεται συνεχώς η κατανάλωση ισχύος του συστήματος.</li> <li>2 <b>Είσοδοι</b>: Ενεργοποιημένη: μπορείτε να ορίσετε έως και τέσσερις διαφορετικές οριακές τιμές ισχύος (σε A ή kW), στις οποίες θα περιορίζεται η κατανάλωση ισχύος του συστήματος, όταν ζητείται με την αντίστοιχη ψηφιακή είσοδο.</li> </ul> |
| [9.9.2] | [4-09]  | Τύπος: <ul style="list-style-type: none"> <li>0 <b>Amp</b>: Οι οριακές τιμές ορίζονται σε A.</li> <li>1 (<b>kW</b>): Οι οριακές τιμές ορίζονται σε kW.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Περιορίζεται όταν [9.9.1]=**Συνεχής** και [9.9.2]=**Amp**:

| #       | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                          |
|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.9.3] | [5-05]  | Όριο: Ισχύει μόνο στην περίπτωση της λειτουργίας συνεχούς περιορισμού ισχύος ρεύματος.<br>0 A~50 A |

Περιορίζεται όταν [9.9.1]=**Είσοδοι** και [9.9.2]=**Amp**:

| #       | Κωδικός | Περιγραφή        |
|---------|---------|------------------|
| [9.9.4] | [5-05]  | Όριο 1: 0 A~50 A |
| [9.9.5] | [5-06]  | Όριο 2: 0 A~50 A |
| [9.9.6] | [5-07]  | Όριο 3: 0 A~50 A |
| [9.9.7] | [5-08]  | Όριο 4: 0 A~50 A |

Περιορίζεται όταν [9.9.1]=Συνεχής και [9.9.2]=kW:

| #       | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                   |
|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.9.8] | [5-09]  | Όριο: Ισχύει μόνο στην περίπτωση της λειτουργίας συνεχούς περιορισμού ισχύος.<br>0 kW~20 kW |

Περιορίζεται όταν [9.9.1]=Είσοδοι και [9.9.2]=kW:

| #       | Κωδικός | Περιγραφή          |
|---------|---------|--------------------|
| [9.9.9] | [5-09]  | Όριο 1: 0 kW~20 kW |
| [9.9.A] | [5-0A]  | Όριο 2: 0 kW~20 kW |
| [9.9.B] | [5-0B]  | Όριο 3: 0 kW~20 kW |
| [9.9.C] | [5-0C]  | Όριο 4: 0 kW~20 kW |

### Θερμαντήρας προτεραιότητας

Αυτή η ρύθμιση καθορίζει την προτεραιότητα των ηλεκτρικών αντιστάσεων ανάλογα με τον ισχύοντα περιορισμό. Επειδή δεν υπάρχει αντίσταση δοχείου, ο εφεδρικός θερμαντήρας θα τίθεται πάντα σε προτεραιότητα.

| #       | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.9.D] | [4-01]  | Θερμαντήρας προτεραιότητας: <ul style="list-style-type: none"> <li>0 Κανένα: Τίθεται σε προτεραιότητα η λειτουργία του εφεδρικού θερμαντήρα.</li> <li>1 Ηλ. αντίσταση δοχείου: Μετά την επανεκκίνηση θα γίνει επαναφορά της ρύθμισης σε 0=Κανένα και θα τεθεί σε προτεραιότητα η λειτουργία του εφεδρικού θερμαντήρα.</li> <li>2 Εφεδρικός θερμαντήρας: Τίθεται σε προτεραιότητα η λειτουργία του εφεδρικού θερμαντήρα.</li> </ul> |

### BBR16

Ανατρέξτε στην ενότητα "[6.5.4 Περιορισμός ισχύος BBR16](#)" [► 51] για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη λειτουργία.



#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι ρυθμίσεις του **Περιορισμός**: BBR16 είναι ορατές μόνο όταν η γλώσσα του χειριστηρίου έχει οριστεί σε Σουηδικά.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

**2 εβδομάδες για αλλαγή.** Αφού ενεργοποιήσετε το BBR16, έχετε μόνο 2 εβδομάδες για αλλαγή των ρυθμίσεών του (Ενεργοποίηση BBR16 και Όριο ισχύος BBR16). Μετά από 2 εβδομάδες, η μονάδα "παγώνει" αυτές τις ρυθμίσεις.

**Σημείωση:** Αυτή η λειτουργία είναι διαφορετική από τον μόνιμο περιορισμό ισχύος ο οποίος μπορεί πάντα να αλλάξει.

**Ενεργοποίηση BBR16**

| #       | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                               |
|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.9.F] | [7-07]  | Ενεργοποίηση BBR16:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>0: απενεργοποιημένη</li> <li>1: ενεργοποιημένη</li> </ul> |

**Όριο ισχύος BBR16**

| #       | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                                                                            |
|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.9.G] | [N/A]   | Όριο ισχύος BBR16: Αυτή η ρύθμιση μπορεί να τροποποιηθεί μόνο μέσω της δομής μενού.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>0 kW~25 kW, βήμα του 0,1 kW</li> </ul> |

**Μέτρηση ενέργειας****Μέτρηση ενέργειας**

Αν η μέτρηση ενέργειας πραγματοποιείται μέσω εξωτερικών μετρητών ενέργειας, επιλέξτε τις ρυθμίσεις όπως περιγράφεται παρακάτω. Επιλέξτε την έξοδο συχνότητας κάθε μετρητή ενέργειας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του μετρητή ενέργειας. Είναι δυνατή η σύνδεση έως 2 μετρητών ενέργειας με διαφορετικές συχνότητες. Αν χρησιμοποιείται μόνο 1 ή κανένας μετρητής ενέργειας, επιλέξτε "Κανένα" για να υποδείξετε ότι ΔΕΝ χρησιμοποιείται η αντίστοιχη είσοδος παλμών.

| #       | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.A.1] | [D-08]  | Μετρητής ηλ. ρεύματος 1:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>0 Κανένα: ΔΕΝ έχει εγκατασταθεί</li> <li>1 1/10kWh: Έχει εγκατασταθεί</li> <li>2 1/kWh: Έχει εγκατασταθεί</li> <li>3 10/kWh: Έχει εγκατασταθεί</li> <li>4 100/kWh: Έχει εγκατασταθεί</li> <li>5 1000/kWh: Έχει εγκατασταθεί</li> </ul> |

| #       | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.A.2] | [D-09]  | <p>Μετρητής ηλ. ρεύματος 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 Κανένα: ΔΕΝ έχει εγκατασταθεί</li> <li>1 1/10kWh: Έχει εγκατασταθεί</li> <li>2 1/kWh: Έχει εγκατασταθεί</li> <li>3 10/kWh: Έχει εγκατασταθεί</li> <li>4 100/kWh: Έχει εγκατασταθεί</li> <li>5 1000/kWh: Έχει εγκατασταθεί</li> </ul> <p>Σε περίπτωση μετρητή παλμών για φωτοβολταϊκά πάνελ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>6 100/kWh για ΦΒ πάνελ: Έχει εγκατασταθεί</li> <li>7 1000/kWh για ΦΒ πάνελ: Έχει εγκατασταθεί</li> </ul> |

## Αισθητήρες

### Εξωτερικός αισθητήρας

| #       | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.B.1] | [C-08]  | <p><b>Εξωτερικός αισθητήρας:</b> Αν συνδέσετε έναν προαιρετικό εξωτερικό αισθητήρα περιβάλλοντος, πρέπει να ορίσετε τον τύπο του αισθητήρα.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 Κανένα: ΔΕΝ έχει εγκατασταθεί. Το θερμίστορ στο ειδικό χειριστήριο άνεσης και στην εξωτερική μονάδα χρησιμοποιούνται για μέτρηση.</li> <li>1 Εξωτερικό περιβάλλον: Έχει συνδεθεί στην PCB της εσωτερικής μονάδας που μετράει την <b>εξωτερική θερμοκρασία</b>. <b>Σχόλιο:</b> Για ορισμένες λειτουργίες, ο αισθητήρας θερμοκρασίας στην εξωτερική μονάδα εξακολουθεί να χρησιμοποιείται.</li> <li>2 Χώρου: Έχει συνδεθεί στην PCB της εσωτερικής μονάδας που μετράει την <b>εσωτερική θερμοκρασία</b>. Ο αισθητήρας θερμοκρασίας στο ειδικό χειριστήριο άνεσης ΔΕΝ χρησιμοποιείται πλέον. <b>Σχόλιο:</b> Αυτή η τιμή ισχύει μόνο στη ρύθμιση θερμοστάτη χώρου.</li> </ul> |

### Απόκλιση εξωτ. αισθητήρα περιβάλλοντος

Ισχύει ΜΟΝΟ όταν έχει συνδεθεί και ρυθμιστεί ένας εξωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας περιβάλλοντος.

Μπορείτε να βαθμονομήσετε τον εξωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Μπορείτε να καταχωρήσετε μια απόκλιση από την τιμή αισθητήρα. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αντιστάθμιση σε περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση εξωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας περιβάλλοντος στην ιδανική θέση εγκατάστασης.

| #       | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.B.2] | [2-0B]  | <b>Απόκλιση εξωτ. αισθητήρα περιβάλλοντος:</b> Απόκλιση στη θερμοκρασία περιβάλλοντος που μετράται στον εξωτερικό αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <math>-5^{\circ}\text{C} \sim 5^{\circ}\text{C}</math>, βήμα <math>0,5^{\circ}\text{C}</math></li> </ul> |

### Μέσος χρόνος

Ο χρονοδιακόπτης μέσης θερμοκρασίας διορθώνει την επιρροή των διακυμάνσεων της θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Ο υπολογισμός του σημείου ρύθμισης αντιστάθμισης καιρικών συνθηκών πραγματοποιείται με βάση τη μέση εξωτερική θερμοκρασία.

Υπολογίζεται η μέση τιμή της εξωτερικής θερμοκρασίας για την επιλεγμένη χρονική περίοδο.

| #       | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                                                                                           |
|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.B.3] | [1-0A]  | <b>Μέσος χρόνος:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Χωρίς μέσο τιμή</li> <li>▪ 1: 12 ώρες</li> <li>▪ 2: 24 ώρες</li> <li>▪ 3: 48 ώρες</li> <li>▪ 4: 72 ώρες</li> </ul> |



### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αν η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας είναι ενεργοποιημένη (ανατρέξτε στη ρύθμιση [E-08]), ο υπολογισμός της μέσης εξωτερικής θερμοκρασίας είναι δυνατός μόνο εφόσον χρησιμοποιείται εξωτερικός αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας. Ανατρέξτε στην ενότητα "[6.6 Ρύθμιση εξωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας](#)" [► 52].

## Διπλή



### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η διπλή λειτουργία δεν ισχύει για τη μονάδα σας.

**Έξοδος βλάβης****Έξοδος σφάλματος**

| #     | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.D] | [C-09]  | <p><b>Έξοδος σφάλματος:</b> Υποδεικνύει τη λογική της εξόδου βλάβης στην digital I/O PCB σε περίπτωση σφάλματος υψηλού επιπέδου στην εσωτερική μονάδα. Τα σφάλματα χαμηλού επιπέδου (προσοχή/προειδοποίηση) ΔΕΝ θα μεταδίδονται στην έξοδο βλάβης.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 <b>Μη φυσιολογική:</b> Η έξοδος βλάβης θα ενεργοποιηθεί όταν προκύψει κάποιο σφάλμα. Ρυθμίζοντας αυτήν την τιμή, γίνεται διάκριση ανάμεσα στην ανίχνευση μιας κατάστασης συναγερμού και την ανίχνευση μιας διακοπής ρεύματος.</li> <li>1 <b>Φυσιολογική:</b> Η έξοδος βλάβης ΔΕΝ θα ενεργοποιηθεί όταν προκύψει κάποιο σφάλμα.</li> </ul> <p>Συμβουλευτείτε επίσης τον παρακάτω πίνακα (Λογική εξόδου βλάβης).</p> |

**Λογική εξόδου βλάβης**

| [C-09] | Σφάλμα         | Δεν υπάρχει σφάλμα | Η μονάδα δεν τροφοδοτείται με ρεύμα |
|--------|----------------|--------------------|-------------------------------------|
| 0      | Κλειστή έξοδος | Ανοιχτή έξοδος     | Ανοιχτή έξοδος                      |
| 1      | Ανοιχτή έξοδος | Κλειστή έξοδος     |                                     |

**Αυτόματη επανεκκίνηση****Αυτόματη επανεκκίνηση**

Όταν επανέρχεται το ρεύμα μετά από κάποια διακοπή παροχής, η λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης εφαρμόζει ξανά τις ρυθμίσεις του χειριστηρίου, όπως αυτές είχαν οριστεί τη στιγμή της διακοπής ρεύματος. Για το λόγο αυτό συνιστάται να ενεργοποιείτε πάντα αυτή τη λειτουργία.

Αν η τροφοδοσία με μειωμένη χρέωση είναι τέτοιου τύπου ώστε να διακόπτεται η τροφοδοσία, τότε έχετε πάντα ενεργοποιημένη τη λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης. Ο συνεχής έλεγχος της εσωτερικής μονάδας μπορεί να εξασφαλιστεί ανεξάρτητα από την κατάσταση της τροφοδοσίας με μειωμένη χρέωση με σύνδεση της εσωτερικής μονάδας σε ξεχωριστή τροφοδοσία με κανονική χρέωση.

| #     | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                                  |
|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.E] | [3-00]  | <p><b>Αυτόματη επανεκκίνηση:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Χειροκίνητη</li> <li>1: Αυτόματη</li> </ul> |



## Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

### Εξοικονόμηση ενέργειας




#### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

**Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.** Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, στην PCB εξωτερικής μονάδας:

Αποσυνδέστε το X804A από το X805A.

Συνδέστε το X804A στο X806A.



Καθορίζει εάν η τροφοδοσία της εξωτερικής μονάδας μπορεί να διακοπεί (εσωτερικά με χειρισμό της εσωτερικής μονάδας) υπό συνθήκες ηρεμίας (όταν δεν υπάρχουν αιτήματα θέρμανσης/ψύξης χώρου ούτε αιτήματα ζεστού νερού χρήσης). Η τελική απόφαση εάν θα επιτραπεί η διακοπή της τροφοδοσίας της εξωτερικής μονάδας υπό συνθήκες ηρεμίας θα εξαρτάται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, τις συνθήκες του συμπιεστή και τα ελάχιστα διαστήματα που ορίζονται από τους χρονοδιακόπτες.

Για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση [E-08] από το χειριστήριο.

| #     | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                                    |
|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.F] | [E-08]  | Εξοικονόμηση ενέργειας για την εξωτερική μονάδα:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>0: Όχι</li> <li>1: Ναι</li> </ul> |

## Απενεργοποίηση διατάξεων προστασίας

### Λειτουργίες προστασίας

Αυτή η μονάδα διαθέτει τις ακόλουθες λειτουργίες προστασίας:

- Αντιπαγετική προστασία χώρου [2-06]
- Απολύμανση δοχείου [2-01]

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

**Λειτουργίες προστασίας – "Λειτουργία επί τόπου ρύθμισης από τον εγκαταστάτη".** Το λογισμικό περιλαμβάνει λειτουργίες προστασίας, όπως την αντιπαγετική προστασία χώρου. Η μονάδα εκτελεί αυτόματα αυτές τις λειτουργίες, όταν είναι απαραίτητο.

Κατά την εγκατάσταση ή τη συντήρηση, αυτή η συμπεριφορά δεν είναι επιθυμητή. Ως εκ τούτου, οι λειτουργίες προστασίας μπορούν να απενεργοποιηθούν:

- **Κατά την πρώτη ενεργοποίηση:** Οι λειτουργίες προστασίας είναι απενεργοποιημένες από προεπιλογή. Μετά από 12 ώρες, ενεργοποιούνται αυτόματα.
- **Στη συνέχεια:** Ένας εγκαταστάτης μπορεί να απενεργοποιήσει χειροκίνητα τις λειτουργίες προστασίας μέσω της ρύθμισης [9.G]: **Απενεργοποίηση διατάξεων προστασίας=Ναι**. Αφού ολοκληρώσει την εργασία του, μπορεί να ενεργοποιήσει τις λειτουργίες προστασίας μέσω της ρύθμισης [9.G]: **Απενεργοποίηση διατάξεων προστασίας=Όχι**.

| #     | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                         |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.G] | Δ/Υ     | Απενεργοποίηση διατάξεων προστασίας: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Όχι</li> <li>▪ 1: Ναι</li> </ul> |

**Εξαναγκασμένη απόψυξη****Εξαναγκασμένη απόψυξη**

Ξεκινήστε μια λειτουργία απόψυξης χειροκίνητα. Η λειτουργία εξαναγκασμένης απόψυξης θα ξεκινά μόνο όταν πληρούνται τουλάχιστον οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Η μονάδα βρίσκεται στη λειτουργία θέρμανσης και λειτουργεί για κάποια λεπτά
- Η εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι αρκετά χαμηλή
- Η θερμοκρασία στο στοιχείο εναλλάκτη θερμότητας της εξωτερικής μονάδας είναι αρκετά χαμηλή

| #     | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                           |
|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.H] | Δ/Υ     | Θέλετε να ξεκινήσετε τη λειτουργία απόψυξης; <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Πίσω</li> <li>▪ OK</li> </ul> |

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

**Εκκίνηση της λειτουργίας εξαναγκασμένης απόψυξης.** Μπορείτε να εκκινήσετε τη λειτουργία εξαναγκασμένης απόψυξης μόνο μετά από ένα χρονικό διάστημα εκτέλεσης της λειτουργίας θέρμανσης.

**Επισκόπηση ρυθμίσεων εγκατάστασης**

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε σχεδόν όλες τις ρυθμίσεις από τη δομή μενού. Αν για οποιονδήποτε λόγο απαιτείται αλλαγή μιας ρύθμισης από τις ρυθμίσεις επισκόπησης, μπορείτε να ανοίξετε τις ρυθμίσεις επισκόπησης από την επισκόπηση ρυθμίσεων εγκατάστασης [9.I]. Ανατρέξτε στην ενότητα "[Για να τροποποιήσετε μια ρύθμιση επισκόπησης](#)" [▶ 151].

## Εξαγωγή των ρυθμίσεων του MMI


## Πληροφορίες για την εξαγωγή των ρυθμίσεων διαμόρφωσης

Εξαγάγετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης της μονάδας σε μια μνήμη USB, μέσω του MMI (το χειριστήριο της εσωτερικής μονάδας). Κατά την αντιμετώπιση προβλημάτων, μπορείτε να παράσχετε αυτές τις ρυθμίσεις στο τμήμα Σέρβις.

| #     | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                                                    |
|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.N] | Δ/Υ     | Οι ρυθμίσεις του MMI θα εξαχθούν στη συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Πίσω</li> <li>▪ OK</li> </ul> |

## Για να εξαγάγετε τις ρυθμίσεις του MMI


|   |                                                                        |   |
|---|------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Ανοίξτε το πλαίσιο του χειριστηρίου και εισαγάγετε μια μνήμη USB.      | — |
| 2 | Στο χειριστήριο μεταβείτε στη ρύθμιση [9.N] Εξαγωγή ρυθμίσεων του MMI. |   |
| 3 | Επιλέξτε OK.                                                           |   |
| 4 | Αφαιρέστε τη μνήμη USB και κλείστε το πλαίσιο του χειριστηρίου.        | — |



## 11.6.10 Αρχική εκκίνηση

## Επισκόπηση

Στο υπομενού περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:



## [A] Πρώτη εκκίνηση


- [A.1] Δοκιμαστική λειτουργία
- [A.2] Δοκιμαστική λειτουργία ενεργοποιητή
- [A.3] Εξαέρωση
- [A.4] Στέγνωμα θερμοπετόν ενδοδαπέδιας

## Πληροφορίες για την αρχική εκκίνηση

Ανατρέξτε στην εξής ενότητα: "[12 Έναρξη λειτουργίας](#)" [▶ 254]

## 11.6.11 Προφίλ χρήστη

[B] Προφίλ χρήστη: Βλ. "Για να αλλάξετε το επίπεδο πρόσβασης χρήστη" [► 150].




[B] Προφίλ χρήστη

## 11.6.12 Λειτουργία

## Επισκόπηση

Στο υπομενού περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:



[C] Λειτουργία

[C.2] Θέρμανση /ψύξη χώρου

[C.3] Δοχείο

## Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε λειτουργίες

Στο μενού λειτουργιών, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε ξεχωριστά λειτουργίες της μονάδας.

| #     | Κωδικός | Περιγραφή                                                         |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| [C.2] | Δ/Υ     | Θέρμανση /ψύξη χώρου:<br>▪ 0: Απενεργοποίηση<br>▪ 1: Ενεργοποίηση |
| [C.3] | Δ/Υ     | Δοχείο:<br>▪ 0: Απενεργοποίηση<br>▪ 1: Ενεργοποίηση               |

## 11.6.13 WLAN




## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

**Περιορισμός:** Οι ρυθμίσεις WLAN είναι ορατές μόνο όταν έχει εγκατασταθεί κάρτα WLAN ή μονάδα WLAN.

## Επισκόπηση

Στο υπομενού περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:



[D] Ασύρματη πύλη

[D.1] Ενεργοποίηση λειτουργίας AP

[D.2] Επανεκκίνηση

[D.3] WPS

[D.4] Κατάργηση από το cloud


[D.5] Οικιακή σύνδεση δικτύου

[D.6] Σύνδεση στο cloud


### Σχετικά με την κάρτα WLAN ή τη μονάδα WLAN

Η κάρτα WLAN ή η μονάδα WLAN (απαιτείται μόνο μία από τις δύο) συνδέει το σύστημα στο Internet. Κατόπιν, ο χρήστης μπορεί να χειριστεί το σύστημα μέσω της εφαρμογής ONECTA.

Απαιτούνται τα ακόλουθα εξαρτήματα **στη περίπτωση της κάρτας WLAN**:



Απαιτούνται τα ακόλουθα εξαρτήματα **στη περίπτωση της μονάδας WLAN**:



|          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a</b> | Κάρτα WLAN            | Η κάρτα WLAN πρέπει να τοποθετηθεί στο χειριστήριο. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης της κάρτας WLAN.                                                                                                                                                                                                 |
|          | Μονάδα WLAN           | Η μονάδα WLAN πρέπει να τοποθετηθεί από τον εγκαταστάτη στην εσωτερική μονάδα (στο εσωτερικό του μπροστινού πλαισίου). Ανατρέξτε στα εξής: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Εγχειρίδιο εγκατάστασης της μονάδας WLAN</li> <li>▪ Συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό</li> </ul> |
| <b>b</b> | Δρομολογητής          | Εμπορίου.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>c</b> | Smartphone + εφαρμογή | Η εφαρμογή ONECTA πρέπει να εγκατασταθεί στο smartphone του χρήστη. Ανατρέξτε στα εξής: <p><a href="http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/">http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/</a></p>              |

### Διαμόρφωση

Για να διαμορφώσετε την εφαρμογή ONECTA, ακολουθήστε τις οδηγίες εντός της εφαρμογής. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, απαιτούνται οι ακόλουθες ενέργειες και πληροφορίες ([D.1]~[D.6]) στο χειριστήριο:

[D.1] **Ενεργοποίηση λειτουργίας AP**: Ενεργοποιήστε την κάρτα/μονάδα WLAN ως σημείο πρόσβασης.

| #     | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [D.1] | Δ/Υ     | <p>Αυτή η ρύθμιση δημιουργεί ένα τυχαίο SSID και ένα κλειδί (+ κωδικό QR) που απαιτούνται από την εφαρμογή ONECTA:</p> <div> <p>D.1 Η λειτουργία σημείου πρόσβασης (AP) είναι ενεργοποιημένη</p>  <p><b>SSID</b><br/>DaikinAPXXXXX</p> <p><b>Κλειδί</b><br/>XYZ12345</p> </div> <p>Αυτή η οθόνη κλείνει αυτόματα μετά από 10 λεπτά ή όταν πατήσετε το  ή το  (και επιβεβαιώσετε):</p> <div> <p>Θέλετε σίγουρα να εξέλθετε από τη λειτουργία AP;</p> <p>Πίσω</p> <p>OK</p> </div> |

[D.2] **Επανεκκίνηση:** Επανεκκινήστε την κάρτα/μονάδα WLAN.

| #     | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                             |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [D.2] | Δ/Υ     | <p>Επανεκκίνηση της πύλης:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Πίσω</li> <li>▪ OK</li> </ul> |

[D.3] **WPS:** Συνδέστε την κάρτα/μονάδα WLAN στον δρομολογητή.

| #     | Κωδικός | Περιγραφή                                                                          |
|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| [D.3] | Δ/Υ     | <p>WPS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Όχι</li> <li>▪ Ναι</li> </ul> |



#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μπορείτε να δείτε αυτή τη λειτουργία μόνο αν υποστηρίζεται από την έκδοση λογισμικού του WLAN και την έκδοση λογισμικού της εφαρμογής ONECTA.

[D.4] **Κατάργηση από το cloud:** Καταργήστε την κάρτα/μονάδα WLAN από το cloud.

| #     | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                             |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [D.4] | Δ/Υ     | <p>Κατάργηση από το cloud:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Όχι</li> <li>▪ Ναι</li> </ul> |


[D.5] **Οικιακή σύνδεση δικτύου:** Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στο οικιακό δίκτυο.

| #     | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                                                     |
|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [D.5] | Δ/Υ     | Οικιακή σύνδεση δικτύου: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Αποσυνδέθηκε από [WLAN_SSID]</li> <li>▪ Συνδέθηκε σε [WLAN_SSID]</li> </ul> |

[D.6] Σύνδεση στο cloud: Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στο cloud.

| #     | Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                     |
|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [D.6] | Δ/Υ     | Σύνδεση στο cloud: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Δεν έχει συνδεθεί</li> <li>▪ Συνδέθηκε</li> </ul> |

## 11.7 Δομή μενού: Επισκόπηση ρυθμίσεων χρήστη



-  Οθόνη σημείου ρύθμισης  
 (\*) Ισχύει μόνο για μοντέλα όπου είναι δυνατή η ψύξη  
 (\*\*) Προσβάσιμη μόνο από τον εγκαταστάτη  
 (\*\*\*) Ισχύει μόνο αν έχει εγκατασταθεί WLAN



## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ανάλογα με τις επιλεγμένες ρυθμίσεις εγκαταστάτη και τον τύπο μονάδας, οι διάφορες ρυθμίσεις θα εμφανίζονται/αποκρύπτονται.



## 11.8 Δομή μενού: Επισκόπηση ρυθμίσεων εγκαταστάτη

| [9] Ρυθμίσεις εγκαταστάτη                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | [9.2] Ζεστό Νερό Χρήσης                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Οδηγός ρύθμισης<br>Ζεστό Νερό Χρήσης<br>Εφεδρικός θερμαντήρας<br>Έκτακτη ανάγκη<br>Εξισορρόπηση<br>Αντιπαγετική προστασία σωλήνων νερού<br>Τροφοδοσία με μειωμένη χρέωση<br>Έλεγχος κατανάλωσης ενέργειας<br>Μέτρηση ενέργειας<br>Αισθητήρες<br>Δύο πηγές<br>Έξοδος σφάλματος<br>Αυτόματη επανεκκίνηση<br>Εξοικονόμηση ενέργειας<br>Απενεργοποίηση διατάξεων προστασίας<br>Βεβαιωμένη απόψυξη<br>Επισκόπηση παραμέτρων<br>Εξαγωγή ρυθμίσεων του MMI | Ζεστό Νερό Χρήσης<br>Κυκλοφορητής ZNX<br>Πρόγραμμα κυκλοφορητή ZNX<br>Ηλιακό σύστημα                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | [9.3] Εφεδρικός θερμαντήρας                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Τύπος εφεδρικού θερμαντήρα<br>Τάση<br>Διαμόρφωση<br>1ο βήμα ισχύος<br>2ο βήμα ισχύος<br>Ισορροπία<br>Θερμοκρασία ισορροπίας<br>Λειτουργία                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | [9.5] Έκτακτη ανάγκη                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Έκτακτη ανάγκη<br>Βεβαιωμένη απενεργοποίηση συμπίεστη                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | [9.6] Εξισορρόπηση                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Προτεραιότητα θέρμανσης χώρου<br>Θερμοκρασία προτεραιότητας<br>Χρονοδιακόπτης επανεκκίνησης (anti-recycle)<br>Ελάχιστος χρόνος λειτουργίας<br>Μέγιστος χρόνος λειτουργίας<br>Πρόσθετος χρονοδιακόπτης                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | [9.8] Τροφοδοσία με μειωμένη χρέωση                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Εμπλοκή θερμαντήρα<br>Εμπλοκή κυκλοφορητή<br>Τροφοδοσία με μειωμένη χρέωση<br>Λειτουργία Smart Grid<br>Να επιτρέπεται η λειτουργία ηλεκτρικών θερμαντήρων<br>Ενεργοποίηση αποθήκευσης ενέργειας στον χώρο<br>Ρύθμιση ορίου kW |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | [9.9] Έλεγχος κατανάλωσης ενέργειας                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Έλεγχος κατανάλωσης ενέργειας<br>Τύπος<br>Όριο<br>Όριο 1<br>Όριο 2<br>Όριο 3<br>Όριο 4<br>Θερμαντήρας προτεραιότητας<br>(*) Ενεργοποίηση BBR16<br>(*) Όριο ισχύος BBR16                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | [9.A] Μέτρηση ενέργειας                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Μετρητής ηλ. ρεύματος 1<br>Μετρητής ηλ. ρεύματος 2                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | [9.B] Αισθητήρες                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Εξωτερικός αισθητήρας<br>Απόκλιση εξωτ. αισθητήρα περιβάλλοντος<br>Μέσος χρόνος                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | [9.C] Δύο πηγές                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Δύο πηγές<br>Απόδοση λέβητα<br>Θερμοκρασία<br>Υστέρηση                                                                                                                                                                        |

(\*) Ισχύει μόνο για τα Σουηδικά.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Οι ρυθμίσεις του κιτ ηλιακού συλλέκτη παρατίθενται, αλλά ΔΕΝ διατίθενται για αυτήν τη μονάδα. Οι ρυθμίσεις ΔΕΝ χρησιμοποιούνται ούτε μπορούν να τροποποιηθούν.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Ανάλογα με τις επιλεγμένες ρυθμίσεις εγκαταστάτη και τον τύπο μονάδας, οι διάφορες ρυθμίσεις θα εμφανίζονται/αποκρύπτονται.

## 12 Έναρξη λειτουργίας



### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η μονάδα είναι μοντέλο θέρμανσης μόνο. Επομένως, ΔΕΝ ισχύει καμία από τις αναφορές στην ψύξη στο παρόν έγγραφο.




### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

**Γενική λίστα ελέγχου έναρξης λειτουργίας.** Εκτός από τις οδηγίες έναρξης λειτουργίας σε αυτό το κεφάλαιο, είναι επίσης διαθέσιμη μια γενική λίστα ελέγχου έναρξης λειτουργίας στην Daikin Business Portal (απαιτείται έλεγχος ταυτότητας).

Η γενική λίστα ελέγχου έναρξης λειτουργίας είναι συμπληρωματική των οδηγιών σε αυτό το κεφάλαιο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οδηγία και πρότυπο αναφοράς κατά την έναρξη λειτουργίας και την παράδοση στον χρήστη.



### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Βεβαιωθείτε ότι είναι ανοικτές και οι δύο βάνες εξαέρωσης (μία στο μαγνητικό φίλτρο και μία στον εφεδρικό θερμοαντήρα).

Όλες οι βαλβίδες αυτόματης εξαέρωσης ΠΡΕΠΕΙ να παραμείνουν ανοικτές μετά την αρχική εκκίνηση.



### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

**Κυκλοφορητής.** Για να αποφύγετε τυχόν φραγή του ρότορα του κυκλοφορητή, εκτελέστε την αρχική εκκίνηση της μονάδας όσο το δυνατόν πιο σύντομα μετά την πλήρωση του κυκλώματος νερού.



### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

**Λειτουργίες προστασίας – "Λειτουργία επί τόπου ρύθμισης από τον εγκαταστάτη".** Το λογισμικό περιλαμβάνει λειτουργίες προστασίας, όπως την αντιπαγετική προστασία χώρου. Η μονάδα εκτελεί αυτόματα αυτές τις λειτουργίες, όταν είναι απαραίτητο.

Κατά την εγκατάσταση ή τη συντήρηση, αυτή η συμπεριφορά δεν είναι επιθυμητή. Ως εκ τούτου, οι λειτουργίες προστασίας μπορούν να απενεργοποιηθούν:

- **Κατά την πρώτη ενεργοποίηση:** Οι λειτουργίες προστασίας είναι απενεργοποιημένες από προεπιλογή. Μετά από 12 ώρες, ενεργοποιούνται αυτόματα.
- **Στη συνέχεια:** Ένας εγκαταστάτης μπορεί να απενεργοποιήσει χειροκίνητα τις λειτουργίες προστασίας μέσω της ρύθμισης [9.G]: **Απενεργοποίηση διατάξεων προστασίας=Nai**. Αφού ολοκληρώσει την εργασία του, μπορεί να ενεργοποιήσει τις λειτουργίες προστασίας μέσω της ρύθμισης [9.G]: **Απενεργοποίηση διατάξεων προστασίας=Οχι**.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα "[Λειτουργίες προστασίας](#)" [▶ 245].

## Σε αυτό το κεφάλαιο

|        |                                                    |     |
|--------|----------------------------------------------------|-----|
| 12.1   | Επισκόπηση: Αρχική εκκίνηση.....                   | 255 |
| 12.2   | Προφυλάξεις κατά την αρχική εκκίνηση.....          | 255 |
| 12.3   | Λίστα ελέγχου πριν από την έναρξη λειτουργίας..... | 255 |
| 12.4   | Λίστα ελέγχου κατά την αρχική εκκίνηση.....        | 257 |
| 12.4.1 | Ελάχιστη παροχή νερού.....                         | 257 |
| 12.4.2 | Λειτουργία εξαέρωσης.....                          | 258 |
| 12.4.3 | Δοκιμαστική λειτουργία.....                        | 261 |

|        |                                               |     |
|--------|-----------------------------------------------|-----|
| 12.4.4 | Δοκιμαστική λειτουργία επενεργητή .....       | 262 |
| 12.4.5 | Στέγνωμα δαπέδου ενδοδαπέδιας θέρμανσης ..... | 263 |

## 12.1 Επισκόπηση: Αρχική εκκίνηση

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται όλα όσα πρέπει να κάνετε και να γνωρίζετε για την αρχική εκκίνηση του συστήματος μετά την εγκατάσταση και τη διαμόρφωσή του.

### Τυπική ροή εργασίας

Η αρχική εκκίνηση περιλαμβάνει τυπικά τα παρακάτω στάδια:

- 1 Έλεγχος της "Λίστας ελέγχου πριν από την αρχική εκκίνηση".
- 2 Πραγματοποίηση εξαέρωσης.
- 3 Πραγματοποίηση δοκιμαστικής λειτουργίας του συστήματος.
- 4 Εάν είναι απαραίτητο, πραγματοποίηση δοκιμαστικής λειτουργίας για έναν ή περισσότερους ενεργοποιητές.
- 5 Εάν είναι απαραίτητο, πραγματοποίηση στεγνώματος δαπέδου ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

## 12.2 Προφυλάξεις κατά την αρχική εκκίνηση



### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν από την εκκίνηση του συστήματος, ΠΡΕΠΕΙ να ενεργοποιήσετε τη μονάδα για τουλάχιστον 6 ώρες. Σε αρνητικές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, το λάδι συμπιεστή πρέπει να θερμανθεί για να αποφευχθεί η έλλειψη λαδιού και η πρόκληση βλάβης στον συμπιεστή κατά την εκκίνηση.



### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΑΝΤΑ να θέτετε τη μονάδα σε λειτουργία με τα θερμίστορ ή/και τους αισθητήρες/διακόπτες πίεσης. Αν ΔΕΝ το κάνετε, ενδέχεται να καεί ο συμπιεστής.



### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Να ολοκληρώνετε ΠΑΝΤΑ τη σωλήνωση ψυκτικού της μονάδας πριν από τη λειτουργία. Σε ΑΝΤΙΘΕΤΗ περίπτωση, θα προκληθεί θραύση του συμπιεστή.



### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας της μονάδας, η απαιτούμενη ισχύς ενδέχεται να είναι υψηλότερη από αυτήν που αναφέρεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών της μονάδας. Αυτό το φαινόμενο προκαλείται από το συμπιεστή, ο οποίος χρειάζεται να λειτουργήσει για συνεχή χρονικό διάστημα 50 ωρών, προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή λειτουργία του και η σταθερή κατανάλωση ενέργειας.

## 12.3 Λίστα ελέγχου πριν από την έναρξη λειτουργίας

- 1 Μετά την εγκατάσταση της μονάδας, ελέγξτε τα στοιχεία που αναγράφονται παρακάτω.
- 2 Κλείστε τη μονάδα.
- 3 Ενεργοποιήστε τη μονάδα.



Έχετε διαβάσει το σύνολο των οδηγιών εγκατάστασης, όπως περιγράφεται στον **οδηγό αναφοράς εγκαταστάτη**.

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Η <b>εσωτερική μονάδα</b> έχει τοποθετηθεί σωστά.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> | Η <b>εξωτερική μονάδα</b> έχει τοποθετηθεί σωστά.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> | Το <b>στήριγμα μεταφοράς</b> της εξωτερικής μονάδας έχει αφαιρεθεί.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/> | Οι ακόλουθες εργασίες <b>καλωδίωσης στο χώρο εγκατάστασης</b> έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το παρόν έγγραφο και την ισχύουσα νομοθεσία: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ανάμεσα στον τοπικό ηλεκτρολογικό πίνακα και την εξωτερική μονάδα</li> <li>▪ Ανάμεσα στην εσωτερική μονάδα και την εξωτερική μονάδα</li> <li>▪ Ανάμεσα στον τοπικό ηλεκτρικό πίνακα και την εσωτερική μονάδα</li> <li>▪ Ανάμεσα στην εσωτερική μονάδα και τις βάνες (αν υπάρχουν)</li> <li>▪ Ανάμεσα στην εσωτερική μονάδα και το θερμοστάτη χώρου (αν υπάρχει)</li> </ul> |
| <input type="checkbox"/> | Το σύστημα είναι <b>γειωμένο</b> σωστά και οι ακροδέκτες γείωσης είναι σφιγμένοι.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> | Οι <b>ασφάλειες</b> ή οι τοπικά εγκατεστημένες διατάξεις προστασίας έχουν εγκατασταθεί σύμφωνα με το παρόν έγγραφο και ΔΕΝ έχουν παρακαμφθεί.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> | Η <b>τάση ηλεκτρικής παροχής</b> αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών της μονάδας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> | ΔΕΝ υπάρχουν <b>χαλαρές συνδέσεις</b> ή κατεστραμμένα ηλεκτρικά εξαρτήματα στον ηλεκτρικό πίνακα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> | ΔΕΝ υπάρχουν <b>κατεστραμμένα εξαρτήματα</b> ή <b>παραμορφωμένοι σωλήνες</b> στο εσωτερικό της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> | Ο <b>ασφαλειοδιακόπτης εφεδρικού θερμαντήρα F1B</b> (του εμπορίου) είναι ενεργοποιημένος.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <input type="checkbox"/> | ΔΕΝ υπάρχουν <b>διαρροές ψυκτικού</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <input type="checkbox"/> | Οι <b>σωληνώσεις ψυκτικού</b> (αερίου και υγρού) είναι θερμομονωμένες.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <input type="checkbox"/> | Έχει εγκατασταθεί το σωστό μέγεθος σωλήνων και οι <b>σωλήνες</b> είναι σωστά μονωμένοι.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <input type="checkbox"/> | ΔΕΝ υπάρχει <b>διαρροή νερού</b> στο εσωτερικό της εσωτερικής μονάδας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <input type="checkbox"/> | Οι <b>βάνες αποκοπής</b> έχουν εγκατασταθεί σωστά και είναι πλήρως ανοικτές.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <input type="checkbox"/> | Οι <b>βάνες διακοπής</b> (αερίου και υγρού) στην εξωτερική μονάδα είναι πλήρως ανοικτές.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> | Η βάνα <b>εξαέρωσης</b> είναι ανοιχτή (τουλάχιστον κατά 2 στροφές).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/> | Οι ακόλουθες <b>εργασίες εγκατάστασης των σωληνώσεων στον χώρο εγκατάστασης</b> στην είσοδο κρύου νερού για το δοχείο ZNX εκτελέστηκαν σύμφωνα με αυτό το έγγραφο και την ισχύουσα νομοθεσία: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Βάνα αντεπιστροφής</li> <li>▪ Βαλβίδα μείωσης πίεσης</li> <li>▪ Ανακουφιστική βαλβίδα (και εξαγει καθαρό νερό όταν είναι ανοικτή)</li> <li>▪ Ενδιάμεση χοάνη</li> <li>▪ Δοχείο διαστολής</li> </ul>                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> | Η <b>ανακουφιστική βαλβίδα</b> (κύκλωμα θέρμανσης χώρου) εξαγει νερό όταν είναι ανοικτή. ΠΡΕΠΕΙ να εξέρχεται καθαρό νερό.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <input type="checkbox"/> | Ο <b>ελάχιστος όγκος νερού</b> είναι διασφαλισμένος σε όλες τις συνθήκες. Ανατρέξτε στην παράγραφο "Για να ελέγξετε τον όγκο και την παροχή του νερού" στην ενότητα <b>"8.5 Προετοιμασία των σωληνώσεων νερού"</b> [► 101].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> | Το <b>δοχείο ζεστού νερού χρήσης</b> είναι πλήρως γεμάτο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 12.4 Λίστα ελέγχου κατά την αρχική εκκίνηση

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Για να ελέγξετε ότι η <b>ελάχιστη παροχή νερού</b> κατά τη λειτουργία εφεδρικού θερμαντήρα/απόψυξης είναι διασφαλισμένη σε όλες τις συνθήκες. Ανατρέξτε στην παράγραφο "Για να ελέγξετε τον όγκο και την παροχή του νερού" στην ενότητα <b>"8.5 Προετοιμασία των σωληνώσεων νερού"</b> [▶ 101]. |
| <input type="checkbox"/> | Για να εκτελέσετε μια <b>εξαέρωση</b> .                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <input type="checkbox"/> | Για να εκτελέσετε μια <b>δοκιμαστική λειτουργία</b> .                                                                                                                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> | Για να εκτελέσετε μια <b>δοκιμαστική λειτουργία επενεργητή</b> .                                                                                                                                                                                                                                |
| <input type="checkbox"/> | Για να εκτελέσετε (ξεκινήσετε) ένα <b>στεγνώμα διαπέδου ενδοδαπέδιας θέρμανσης</b> (αν είναι απαραίτητο).                                                                                                                                                                                       |

### 12.4.1 Ελάχιστη παροχή νερού

#### Σκοπός

Για να λειτουργεί σωστά η μονάδα, είναι σημαντικό να ελέγξετε αν έχει επιτευχθεί η ελάχιστη παροχή νερού. Αν χρειάζεται, αλλάξτε τη ρύθμιση της βάνας παράκαμψης.

| Αν η λειτουργία είναι... | Τότε η ελάχιστη απαιτούμενη παροχή είναι... |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Ψύξη                     | 10 l/min                                    |
| Θέρμανση/απόψυξη         | 20 l/min                                    |

#### Για να ελέγξετε την ελάχιστη παροχή: συμπληρωματική ζώνη (υποχρεωτικά)

|          |                                                                                                                                                                       |   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>1</b> | Ελέγξτε τη διαμόρφωση της υδραυλικής εγκατάστασης, για να διαπιστώσετε ποιες διαδρομές θέρμανσης χώρου μπορούν να κλείσουν από μηχανικές, ηλεκτρονικές ή άλλες βάνες. | — |
| <b>2</b> | Κλείστε όλες τις διαδρομές θέρμανσης χώρου που μπορούν να κλείσουν.                                                                                                   | — |
| <b>3</b> | Ξεκινήστε τη δοκιμαστική λειτουργία του κυκλοφορητή (ανατρέξτε στην ενότητα <b>"12.4.4 Δοκιμαστική λειτουργία επενεργητή"</b> [▶ 262]).                               | — |
| <b>4</b> | Ελέγξτε την τιμή παροχής <sup>(a)</sup> και τροποποιήστε τη ρύθμιση της βάνας παράκαμψης, για να επιτευχθεί η ελάχιστη απαιτούμενη παροχή + 2 l/min.                  | — |

<sup>(a)</sup> Κατά τη δοκιμαστική λειτουργία του κυκλοφορητή, η μονάδα μπορεί να λειτουργεί κάτω από την ελάχιστη απαιτούμενη παροχή.

#### Για να ελέγξετε την ελάχιστη παροχή: κύρια ζώνη (συνιστάται)

|                                                                                     |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ</b><br>Ο κυκλοφορητής της συμπληρωματικής ζώνης διασφαλίζει την ελάχιστη παροχή για τη σωστή λειτουργία της μονάδας. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                                                                                                                                                             |   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>1</b> | Ελέγξτε σύμφωνα με τη διαμόρφωση της υδραυλικής εγκατάστασης ποιες διαδρομές θέρμανσης χώρου μπορούν να κλείσουν από μηχανικές, ηλεκτρονικές ή άλλες βάνες. | — |
| <b>2</b> | Κλείστε όλες τις διαδρομές θέρμανσης χώρου που μπορούν να κλείσουν (βλ. προηγούμενο βήμα).                                                                  | — |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Δημιουργήστε ένα αίτημα θερμοστάτη μόνο στην κύρια ζώνη.                                                                                                                                                                                                                        | —                                                                                   |
| 4 | Περιμένετε 1 λεπτό μέχρι να σταθεροποιηθεί η μονάδα.                                                                                                                                                                                                                            | —                                                                                   |
| 5 | Αν ο κυκλοφορητής συμπληρωματικής ζώνης εξακολουθεί να υποστηρίζει τη λειτουργία (η πράσινη λυχνία LED στον δεξιό κυκλοφορητή είναι ANAMMENH), αυξήστε τη ροή μέχρι ο κυκλοφορητής συμπληρωματικής ζώνης να μην υποστηρίζει πλέον τη λειτουργία (η λυχνία LED να είναι ΣΒΗΣΤΗ). | —                                                                                   |
| 6 | Μεταβείτε στο [8.4.A]: Πληροφορίες > Αισθητήρες > Παροχή.                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 7 | Ελέγξτε την τιμή παροχής και τροποποιήστε τη ρύθμιση της βάνας παράκαμψης, για να επιτευχθεί η ελάχιστη απαιτούμενη παροχή + 2 l/min.                                                                                                                                           | —                                                                                   |

#### 12.4.2 Λειτουργία εξαέρωσης

##### Σκοπός

Κατά την αρχική εκκίνηση και την εγκατάσταση της μονάδας είναι πολύ σημαντικό να εξαχθεί όλος ο αέρας από το κύκλωμα νερού. Όταν εκτελείται η λειτουργία εξαέρωσης, ο κυκλοφορητής λειτουργεί χωρίς πραγματική λειτουργία της μονάδας και ξεκινά η αφαίρεση του αέρα από το κύκλωμα νερού.



##### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν από την έναρξη της εξαέρωσης, ανοίξτε τη βαλβίδα ασφαλείας και ελέγξτε εάν το κύκλωμα έχει πληρωθεί επαρκώς με νερό. Μπορείτε να ξεκινήσετε τη διαδικασία εξαέρωσης μόνο αν διαρρεύσει νερό από τη βαλβίδα αφού την ανοίξετε.

##### Χειροκίνητη ή αυτόματη λειτουργία

Υπάρχουν 2 λειτουργίες εξαέρωσης:

- Χειροκίνητη: Μπορείτε να ρυθμίσετε τον κυκλοφορητή σε χαμηλή ή υψηλή ταχύτητα. Μπορείτε να ρυθμίσετε το κύκλωμα (τη θέση της 3οδης βάνας) στη λειτουργία χώρου ή στη λειτουργία δοχείου. Πρέπει να γίνει εξαέρωση τόσο για το κύκλωμα θέρμανσης χώρου όσο και για το κύκλωμα δοχείου (ζεστού νερού χρήσης).
- Αυτόματη: Η μονάδα αλλάζει αυτόματα την ταχύτητα του κυκλοφορητή και εναλλάσσει τη θέση της 3οδης βάνας ανάμεσα στο κύκλωμα θέρμανσης χώρου και στο κύκλωμα ζεστού νερού χρήσης.



##### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατά την εξαέρωση στην αυτόματη λειτουργία, η πρώτη εξαέρωση γίνεται πάντα για την κύρια ζώνη, ενώ η δεύτερη εξαέρωση που θα εκκινήσει γίνεται πάντα για τη συμπληρωματική ζώνη. Για την εξαέρωση του κυκλώματος του δοχείου ζεστού νερού χρήσης, επιλέξτε [Α.3.1.5.2] **Κύκλωμα=Δοχείο** κατά την έναρξη της χειροκίνητης εξαέρωσης της κύριας ζώνης ή της συμπληρωματικής ζώνης.

##### Τυπική ροή εργασίας

Η εξαέρωση του συστήματος πρέπει να περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:

- 1 Εκτέλεση χειροκίνητης εξαέρωσης και για τις δύο ζώνες
- 2 Εκτέλεση αυτόματης εξαέρωσης και για τις δύο ζώνες

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Ξεκινήστε με την εκτέλεση χειροκίνητης εξαέρωσης. Όταν έχει εκκενωθεί σχεδόν όλος ο αέρας, εκτελέστε αυτόματη εξαέρωση. Αν είναι απαραίτητο, επαναλάβετε την αυτόματη εξαέρωση έως ότου είστε βέβαιοι ότι έχει αφαιρεθεί όλος ο αέρας από το σύστημα. Κατά τη λειτουργία εξαέρωσης, ΔΕΝ εφαρμόζεται η ρύθμιση περιορισμού ταχύτητας του κυκλοφορητή [9-0D].

Η λειτουργία εξαέρωσης σταματά αυτόματα μετά από 30 λεπτά.


**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Για βέλτιστα αποτελέσματα, εξαερώστε κάθε κύκλωμα ξεχωριστά.


**Κατάσταση της βαλβίδας και των αντλιών κατά την εξαέρωση**

| Κατάσταση                                 | Εξαέρωση στη ζώνη ... |                             |                            |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|
|                                           | Κύρια ζώνη (μικτή)    | Συμπληρωματική ζώνη (άμεση) | Δοχείο (ζεστό νερό χρήσης) |
| <b>Βάνα ανάμιξης</b>                      | Πλήρως ανοιχτή        | Έχει παρακαμφθεί            | Έχει παρακαμφθεί           |
| <b>Κυκλοφορητής κύριας ζώνης</b>          | ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ          | ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ              | ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ             |
| <b>Κυκλοφορητής συμπληρωματικής ζώνης</b> | ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ        | ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ                | ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ               |

**Παράδειγμα:** Εξαέρωση στην κύρια ζώνη:



**Παράδειγμα:** Εξαέρωση στη συμπληρωματική ζώνη:



- a Εξωτερική μονάδα
- b Εσωτερική μονάδα
- c Εφεδρικός θερμαντήρας

- d** Πλακοειδής εναλλάκτης θερμότητας  
**e** Δοχείο ZNX  
**M1S** 3οδη βάννα (βάννα ανάμιξης για την κύρια/μικτή ζώνη)  
**M3S** 3οδη βάννα (θέρμανση χώρου/ζεστό νερό χρήσης)

### Για να πραγματοποιήσετε μια χειροκίνητη εξαέρωση



#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατά την εξαέρωση της κύριας ζώνης, βεβαιωθείτε ότι το σημείο ρύθμισης για την κύρια ζώνη είναι υψηλότερο κατά 5°C τουλάχιστον από την πραγματική θερμοκρασία νερού εντός της μονάδας.

**Συνθήκες:** Βεβαιωθείτε ότι όλες οι λειτουργίες είναι απενεργοποιημένες. Μεταβείτε στο μενού [C]: **Λειτουργία** και απενεργοποιήστε τη λειτουργία θέρμανση /ψύξη χώρου και Δοχείο.

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>1</b> | Ορίστε το επίπεδο πρόσβασης χρήση στην επιλογή <b>Εγκαταστάτης</b> . Ανατρέξτε στην ενότητα " <b>Για να αλλάξετε το επίπεδο πρόσβασης χρήση</b> " [▶ 150].                                                                                                                                                             | — |
| <b>2</b> | Μεταβείτε στο [A.3]: <b>Πρώτη εκκίνηση &gt; Εξαέρωση</b> .                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| <b>3</b> | Στο μενού, επιλέξτε <b>Τύπος = Χειροκίνητη</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| <b>4</b> | Επιλέξτε <b>Έναρξη εξαέρωσης</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| <b>5</b> | Επιλέξτε <b>OK</b> για επιβεβαίωση.<br><b>Αποτέλεσμα:</b> Η εξαέρωση ξεκινά. Σταματάει αυτόματα όταν τελειώσει.                                                                                                                                                                                                        |   |
| <b>6</b> | Κατά τη διάρκεια της χειροκίνητης λειτουργίας:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα του κυκλοφορητή.</li> <li>Πρέπει να αλλάξετε το κύκλωμα.</li> </ul> Για να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις κατά την εξαέρωση, ανοίξτε το μενού και μεταβείτε στο [A.3.1.5]: <b>Ρυθμίσεις</b> . |   |
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Κάντε κύλιση στην επιλογή <b>Κύκλωμα</b> και ρυθμίστε τη σε <b>Χώρος/Δοχείο</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |   |
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Κάντε κύλιση στην επιλογή <b>Ταχύτητα κυκλοφορητή</b> και ρυθμίστε τη σε <b>Χαμηλή/Υψηλή</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                                        |   |
| <b>7</b> | Για να διακόψετε την εξαέρωση χειροκίνητα:                                                                                                                                                                                                                                                                             | — |
| <b>1</b> | Ανοίξτε το μενού και μεταβείτε στο <b>Διακοπή εξαέρωσης</b> .                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| <b>2</b> | Επιλέξτε <b>OK</b> για επιβεβαίωση.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |

### Για να πραγματοποιήσετε μια αυτόματη εξαέρωση



#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατά την εξαέρωση της κύριας ζώνης, βεβαιωθείτε ότι το σημείο ρύθμισης για την κύρια ζώνη είναι υψηλότερο κατά 5°C τουλάχιστον από την πραγματική θερμοκρασία νερού εντός της μονάδας.

**Συνθήκες:** Βεβαιωθείτε ότι όλες οι λειτουργίες είναι απενεργοποιημένες. Μεταβείτε στο μενού [C]: **Λειτουργία** και απενεργοποιήστε τη λειτουργία θέρμανση /ψύξη χώρου και Δοχείο.



|   |                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Ορίστε το επίπεδο πρόσβασης χρήστη στην επιλογή <b>Εγκαταστάτης</b> . Ανατρέξτε στην ενότητα " <b>Για να αλλάξετε το επίπεδο πρόσβασης χρήστη</b> " [▶ 150]. | —                                                                                   |
| 2 | Μεταβείτε στο [A.3]: Πρώτη εκκίνηση > Εξαέρωση.                                                                                                              |  |
| 3 | Στο μενού, επιλέξτε Τύπος = Αυτόματη.                                                                                                                        |  |
| 4 | Επιλέξτε Έναρξη εξαέρωσης.                                                                                                                                   |  |
| 5 | Επιλέξτε OK για επιβεβαίωση.<br><b>Αποτέλεσμα:</b> Η εξαέρωση ξεκινά. Σταματάει αυτόματα όταν ολοκληρωθεί.                                                   |  |
| 6 | Για να διακόψετε την εξαέρωση χειροκίνητα:                                                                                                                   | —                                                                                   |
| 1 | Στο μενού, μεταβείτε στην επιλογή <b>Διακοπή εξαέρωσης</b> .                                                                                                 |  |
| 2 | Επιλέξτε OK για επιβεβαίωση.                                                                                                                                 |  |

### 12.4.3 Δοκιμαστική λειτουργία

#### Σκοπός

Εκτελέστε δοκιμαστικές λειτουργίες στη μονάδα και παρακολουθήστε τις θερμοκρασίες εξερχόμενου νερού και δοχείου, για να ελέγξετε αν η μονάδα λειτουργεί σωστά. Πρέπει να εκτελεστούν οι ακόλουθες δοκιμαστικές λειτουργίες:

- Θέρμανση
- Ψύξη (αν διατίθεται)
- Δοχείο



#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η δοκιμαστική λειτουργία ισχύει μόνο για τη συμπληρωματική ζώνη θερμοκρασίας.

#### Για να εκτελέσετε μια δοκιμαστική λειτουργία

**Συνθήκες:** Βεβαιωθείτε ότι όλες οι λειτουργίες είναι απενεργοποιημένες. Μεταβείτε στο μενού [C]: **Λειτουργία** και απενεργοποιήστε τη λειτουργία **Θέρμανση /ψύξη χώρου και Δοχείο**.

|   |                                                                                                                                                              |                                                                                       |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Ορίστε το επίπεδο πρόσβασης χρήστη στην επιλογή <b>Εγκαταστάτης</b> . Ανατρέξτε στην ενότητα " <b>Για να αλλάξετε το επίπεδο πρόσβασης χρήστη</b> " [▶ 150]. | —                                                                                     |
| 2 | Μεταβείτε στο [A.1]: Πρώτη εκκίνηση > Δοκιμαστική λειτουργία.                                                                                                |  |
| 3 | Επιλέξτε μια δοκιμή από τη λίστα. <b>Παράδειγμα:</b> Θέρμανση.                                                                                               |  |
| 4 | Επιλέξτε OK για επιβεβαίωση.<br><b>Αποτέλεσμα:</b> Η δοκιμαστική λειτουργία ξεκινά. Σταματάει αυτόματα όταν ολοκληρωθεί (±30 λεπτά).                         |  |
|   | Για να διακόψετε τη δοκιμαστική λειτουργία χειροκίνητα:                                                                                                      | —                                                                                     |
| 1 | Στο μενού, μεταβείτε στην επιλογή <b>Διακοπή δοκιμαστικής λειτουργίας</b> .                                                                                  |  |
| 2 | Επιλέξτε OK για επιβεβαίωση.                                                                                                                                 |  |

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Εάν η εξωτερική θερμοκρασία είναι εκτός του εύρους λειτουργίας, η μονάδα ενδέχεται να ΜΗΝ λειτουργεί ή να ΜΗΝ παρέχει την απαιτούμενη απόδοση.

### Για παρακολούθηση της θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού και της θερμοκρασίας δοχείου

Κατά τη δοκιμαστική λειτουργία, η σωστή λειτουργία της μονάδας μπορεί να ελεγχθεί μέσω της παρακολούθησης της θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού (λειτουργία θέρμανσης/ψύξης) και της θερμοκρασίας του δοχείου (λειτουργία ζεστού νερού χρήσης).

Για να παρακολουθήσετε τη θερμοκρασία:

|          |                                                       |  |
|----------|-------------------------------------------------------|--|
| <b>1</b> | Στο μενού, μεταβείτε στην επιλογή <b>Αισθητήρες</b> . |  |
| <b>2</b> | Επιλέξτε τις πληροφορίες θερμοκρασίας.                |  |

## 12.4.4 Δοκιμαστική λειτουργία επενεργητή

### Σκοπός

Εκτελέστε δοκιμή επενεργητών, για να επιβεβαιώσετε τη λειτουργία των διάφορων επενεργητών. Για παράδειγμα, αν επιλέξετε **Κυκλοφορητής**, θα ξεκινήσει μια δοκιμαστική λειτουργία του κυκλοφορητή.

### Για να εκτελέσετε μια δοκιμαστική λειτουργία επενεργητή

**Συνθήκες:** Βεβαιωθείτε ότι όλες οι λειτουργίες είναι απενεργοποιημένες. Μεταβείτε στο μενού [C]: **Λειτουργία** και απενεργοποιήστε τη λειτουργία **Θέρμανση /ψύξη χώρου και Δοχείο**.

|          |                                                                                                                                                                                                                   |   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>1</b> | Ορίστε το επίπεδο πρόσβασης χρήστη στην επιλογή "Εγκαταστάτης". Ανατρέξτε στην ενότητα " <b>Για να αλλάξετε το επίπεδο πρόσβασης χρήστη</b> " [► 150].                                                            | — |
| <b>2</b> | Μεταβείτε στο [A.2]: Πρώτη εκκίνηση > Δοκιμαστική λειτουργία ενεργοποιητή.                                                                                                                                        |   |
| <b>3</b> | Επιλέξτε μια δοκιμή από τη λίστα. <b>Παράδειγμα:</b> Κυκλοφορητής.                                                                                                                                                |   |
| <b>4</b> | Επιλέξτε <b>OK</b> για επιβεβαίωση.<br><b>Αποτέλεσμα:</b> Η δοκιμαστική λειτουργία επενεργητή ξεκινά. Σταματάει αυτόματα όταν ολοκληρωθεί (±30 λεπτά).<br>Για να διακόψετε τη δοκιμαστική λειτουργία χειροκίνητα: |   |
| <b>1</b> | Στο μενού, μεταβείτε στην επιλογή <b>Διακοπή δοκιμαστικής λειτουργίας</b> .                                                                                                                                       |   |
| <b>2</b> | Επιλέξτε <b>OK</b> για επιβεβαίωση.                                                                                                                                                                               |   |

### Πιθανές δοκιμαστικές λειτουργίες επενεργητή

- Δοκιμή Εφεδρικό σύστημα θέρμανσης 1
- Δοκιμή Εφεδρικό σύστημα θέρμανσης 2
- Δοκιμή Κυκλοφορητής

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Βεβαιωθείτε ότι όλος ο αέρας έχει εκκενωθεί προτού εκτελέσετε τη δοκιμαστική λειτουργία. Επίσης, μην προκαλείτε παρεμβολές στο κύκλωμα νερού κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας.

- Δοκιμή Βάνα αποκοπής
- Δοκιμή Βάνα εκτροπής (3οδη βάνα για εναλλαγή μεταξύ της θέρμανσης χώρου και της θέρμανσης του δοχείου)
- Δοκιμή Σήμα για δεύτερη πηγή
- Δοκιμή Έξοδος σφάλματος
- Δοκιμή Σήμα Ψ/Θ
- Δοκιμή Κυκλοφορητής ZNX

## 12.4.5 Στέγνωμα δαπέδου ενδοδαπέδιας θέρμανσης

**Πληροφορίες για το στέγνωμα δαπέδου ενδοδαπέδιας θέρμανσης****Σκοπός**

Η λειτουργία στεγνώματος δαπέδου ενδοδαπέδιας θέρμανσης χρησιμοποιείται για το στέγνωμα του δαπέδου σε ένα σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης κατά την κατασκευή του κτηρίου.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Ο εγκαταστάτης είναι υπεύθυνος για τα εξής:

- να επικοινωνήσει με τον κατασκευαστή του δαπέδου σχετικά με τη μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία νερού για την αποφυγή ρωγμών στο δάπεδο,
- να προγραμματίσει το στέγνωμα του δαπέδου ενδοδαπέδιας θέρμανσης σύμφωνα με τις αρχικές οδηγίες θέρμανσης του κατασκευαστή του δαπέδου,
- να ελέγχει τη σωστή λειτουργία των ρυθμίσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα,
- να εκτελέσει το σωστό πρόγραμμα σύμφωνα με τον τύπο του χρησιμοποιούμενου δαπέδου.

**Στέγνωμα δαπέδου ενδοδαπέδιας θέρμανσης πριν ή κατά την εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας**


Η λειτουργία στεγνώματος δαπέδου ενδοδαπέδιας θέρμανσης μπορεί να εκτελεστεί χωρίς να ολοκληρωθεί η εξωτερική εγκατάσταση. Στην περίπτωση αυτή, ο εφεδρικός θερμαντήρας θα πραγματοποιήσει το στέγνωμα του δαπέδου και θα παράσχει το εξερχόμενο νερό χωρίς λειτουργία της αντλίας θερμότητας.

**Για να προγραμματίσετε το στέγνωμα δαπέδου ενδοδαπέδιας θέρμανσης****Διάρκεια και θερμοκρασία**

Ο εγκαταστάτης μπορεί να προγραμματίσει τη ρύθμιση σε έως και 20 βήματα. Για κάθε βήμα πρέπει να εισαγάγει τα εξής:

- 1 τη διάρκεια σε ώρες με μέγιστο όριο τις 72 ώρες,
- 2 την επιθυμητή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού με μέγιστο όριο τους 55°C.

**Παράδειγμα:**



**T** Επιθυμητή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού (15~55°C)

**t** Διάρκεια (1~72 ώρες)

**(1)** Βήμα 1

**(2)** Βήμα 2

### Βήματα

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | Ορίστε το επίπεδο πρόσβασης χρήστη στην επιλογή <b>Εγκαταστάτης</b> . Ανατρέξτε στην ενότητα " <b>Για να αλλάξετε το επίπεδο πρόσβασης χρήστη</b> " [▶ 150].                                                                                                                                                                                                                                 | —         |
| <b>2</b> | Μεταβείτε στο [A.4.2]: <b>Πρώτη εκκίνηση &gt; Στέγνωμα θερμοπετόν ενδοδαπέδιας &gt; Πρόγραμμα</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| <b>3</b> | Καθορίστε το πρόγραμμα:<br>Για να προσθέσετε ένα νέο βήμα, επιλέξτε την επόμενη κενή γραμμή και αλλάξτε την τιμή της. Για να διαγράψετε ένα βήμα και όλα τα βήματα μετά από αυτό, μειώστε τη διάρκεια σε "—".<br><ul style="list-style-type: none"><li>▪ Κάντε κύλιση στο πρόγραμμα.</li><li>▪ Προσαρμόστε τη διάρκεια (από 1 έως 72 ώρες) και τη θερμοκρασία (από 15°C έως 55°C).</li></ul> | —<br><br> |
| <b>4</b> | Πιέστε τον αριστερό επιλογέα για να αποθηκεύσετε το πρόγραμμα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |

### Για να εκτελέσετε στέγνωμα δαπέδου ενδοδαπέδιας θέρμανσης



#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Εάν η επιλογή **Έκτακτη ανάγκη** έχει ρυθμιστεί σε **Χειροκίνητη** ([9.5.1]=0) και η μονάδα κληθεί να ξεκινήσει τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης, το χειριστήριο θα απαιτήσει επιβεβαίωση πριν από την εκκίνηση. Η λειτουργία στεγνώματος δαπέδου ενδοδαπέδιας θέρμανσης είναι ενεργή ακόμα κι αν ο χρήστης ΔΕΝ επιβεβαιώσει τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης.
- Κατά το στέγνωμα δαπέδου ενδοδαπέδιας θέρμανσης, ΔΕΝ εφαρμόζεται η ρύθμιση περιορισμού ταχύτητας του κυκλοφορητή [9-0D].



#### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να εκτελέσετε στέγνωμα δαπέδου ενδοδαπέδιας θέρμανσης, πρέπει να απενεργοποιήσετε την αντιπαγετική προστασία χώρου ([2-06]=0). Αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή ([2-06]=1). Ωστόσο, λόγω της λειτουργίας "επί τόπου ρύθμισης από τον εγκαταστάτη" (ανατρέξτε στην ενότητα "Αρχική εκκίνηση"), η αντιπαγετική προστασία χώρου θα απενεργοποιηθεί αυτόματα για 12 ώρες μετά από την πρώτη ενεργοποίηση.

Αν πρέπει οπωσδήποτε να εκτελέσετε το στέγνωμα δαπέδου αφού περάσουν 12 ώρες από την εκκίνηση, απενεργοποιήστε χειροκίνητα την αντιπαγετική προστασία χώρου ορίζοντας τη ρύθμιση [2-06] σε "0" και ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ την απενεργοποιημένη μέχρι να ολοκληρωθεί το στέγνωμα δαπέδου ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Η παράβλεψη αυτής της οδηγίας θα προκαλέσει το σχηματισμό ρωγμών στο δάπεδο.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Για να μπορεί να ξεκινήσει το στέγνωμα δαπέδου ενδοδαπέδιας θέρμανσης, βεβαιωθείτε ότι έχουν οριστεί οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

- [4-00]=1
- [C-02]=0
- [D-01]=0
- [4-08]=0
- [4-01]≠1

**Βήματα**

**Συνθήκες:** Έχει προγραμματιστεί στέγνωμα δαπέδου ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Ανατρέξτε στην ενότητα ["Για να προγραμματίσετε το στέγνωμα δαπέδου ενδοδαπέδιας θέρμανσης"](#) [▶ 263].

**Συνθήκες:** Βεβαιωθείτε ότι όλες οι λειτουργίες είναι απενεργοποιημένες. Μεταβείτε στο μενού [C]: **Λειτουργία** και απενεργοποιήστε τη λειτουργία **Θέρμανση /ψύξη χώρου και Δοχείο**.

|          |                                                                                                                                                                     |   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>1</b> | Ορίστε το επίπεδο πρόσβασης χρήστη στην επιλογή <b>Εγκαταστάτης</b> . Ανατρέξτε στην ενότητα <a href="#">"Για να αλλάξετε το επίπεδο πρόσβασης χρήστη"</a> [▶ 150]. | — |
| <b>2</b> | Μεταβείτε στο [A.4]: <b>Πρώτη εκκίνηση &gt; Στέγνωμα θερμοπετόν ενδοδαπέδιας</b> .                                                                                  |   |
| <b>3</b> | Επιλέξτε <b>Έναρξη στεγνώματος θερμοπετόν ενδοδαπέδιας</b> .                                                                                                        |   |
| <b>4</b> | Επιλέξτε <b>OK</b> για επιβεβαίωση.<br><b>Αποτέλεσμα:</b> Το στέγνωμα δαπέδου ενδοδαπέδιας θέρμανσης ξεκινά. Σταματάει αυτόματα όταν ολοκληρωθεί.                   |   |
| <b>5</b> | Για να διακόψετε το στέγνωμα δαπέδου ενδοδαπέδιας θέρμανσης χειροκίνητα:                                                                                            | — |
| <b>1</b> | Ανοίξτε το μενού και μεταβείτε στο <b>Διακοπή στεγνώματος θερμοπετόν ενδοδαπέδιας</b> .                                                                             |   |
| <b>2</b> | Επιλέξτε <b>OK</b> για επιβεβαίωση.                                                                                                                                 |   |

**Για να δείτε την κατάσταση του στεγνώματος δαπέδου ενδοδαπέδιας θέρμανσης**

**Συνθήκες:** Εκτελείτε στέγνωμα δαπέδου ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

|          |                                                                                                                                                                                                                                              |   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>1</b> | Πατήστε το κουμπί επιστροφής.<br><b>Αποτέλεσμα:</b> Θα εμφανιστεί ένα γράφημα που υποδεικνύει το τρέχον βήμα του προγράμματος στεγνώματος δαπέδου, τον συνολικό χρόνο που απομένει και την τρέχουσα επιθυμητή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού. |   |
| <b>2</b> | Πατήστε τον αριστερό επιλογέα για να ανοίξετε τη δομή μενού και για να κάνετε τα εξής:                                                                                                                                                       |   |
| <b>1</b> | Να προβάλετε την κατάσταση των αισθητήρων και των επενεργητών.                                                                                                                                                                               | — |
| <b>2</b> | Να ρυθμίσετε το τρέχον πρόγραμμα                                                                                                                                                                                                             | — |

**Για να διακόψετε το στέγνωμα δαπέδου ενδοδαπέδιας θέρμανσης****Σφάλμα U3**

Όταν το πρόγραμμα διακοπεί λόγω σφάλματος ή λόγω απενεργοποίησης λειτουργίας, θα εμφανιστεί το σφάλμα U3 στο χειριστήριο. Για να επιλύσετε τους κωδικούς σφάλματος, ανατρέξτε στην ενότητα "[15.4 Επίλυση προβλημάτων βάσει των κωδικών σφαλμάτων](#)" [► 285].

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, δεν θα εμφανιστεί το σφάλμα U3. Όταν επανέλθει το ρεύμα, η μονάδα θα επανεκκινηθεί αυτόματα στο τελευταίο βήμα και θα συνεχίσει το πρόγραμμα.

**Διακοπή στεγνώματος ενδοδαπέδιας θέρμανσης**

Για να διακόψετε χειροκίνητα το στέγνωμα δαπέδου ενδοδαπέδιας θέρμανσης:

|          |                                                                                                            |                                                                                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Μεταβείτε στο [A.4.3]: Πρώτη εκκίνηση > Στέγνωμα θερμοπετόν ενδοδαπέδιας                                   | —                                                                                   |
| <b>2</b> | Επιλέξτε Διακοπή στεγνώματος θερμοπετόν ενδοδαπέδιας.                                                      |  |
| <b>3</b> | Επιλέξτε OK για επιβεβαίωση.<br><b>Αποτέλεσμα:</b> Το στέγνωμα δαπέδου ενδοδαπέδιας θέρμανσης διακόπτεται. |  |

**Έλεγχος της κατάστασης στεγνώματος του δαπέδου ενδοδαπέδιας θέρμανσης**

Όταν το πρόγραμμα διακοπεί λόγω σφάλματος, λόγω απενεργοποίησης λειτουργίας ή λόγω διακοπής ρεύματος, μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση του στεγνώματος δαπέδου ενδοδαπέδιας θέρμανσης:

|          |                                                                                                                          |                                                                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Μεταβείτε στο [A.4.3]: Πρώτη εκκίνηση > Στέγνωμα θερμοπετόν ενδοδαπέδιας > Κατάσταση                                     |  |
| <b>2</b> | Μπορείτε να δείτε την τιμή εδώ: Διακόπηκε στις + το βήμα στο οποίο διακόπηκε το στέγνωμα δαπέδου ενδοδαπέδιας θέρμανσης. | —                                                                                     |
| <b>3</b> | Τροποποιήστε και επανεκκινήστε την εκτέλεση του προγράμματος <sup>(a)</sup> .                                            | —                                                                                     |

<sup>(a)</sup> Αν το πρόγραμμα στεγνώματος δαπέδου ενδοδαπέδιας θέρμανσης σταμάτησε λόγω διακοπής ρεύματος και το ρεύμα επανέλθει, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει ξανά αυτόματα το τελευταίο βήμα που εκτελέστηκε.

## 13 Παράδοση στον χρήστη

Αφού ολοκληρωθεί η δοκιμαστική λειτουργία και η μονάδα λειτουργεί σωστά, βεβαιωθείτε ότι ο χρήστης έχει κατανοήσει τα παρακάτω:

- Συμπληρώστε τις πραγματικές ρυθμίσεις στον πίνακα ρυθμίσεων εγκαταστάτη (στο εγχειρίδιο λειτουργίας).
- Βεβαιωθείτε ότι ο χρήστης έχει στη διάθεσή του μια έντυπη έκδοση της τεκμηρίωσης και ζητήστε του να τη φυλάξει για μελλοντική αναφορά. Ενημερώστε τον χρήστη ότι μπορεί να βρει τα πλήρη έγγραφα τεκμηρίωσης στη διεύθυνση URL που αναφέρεται παραπάνω στο παρόν εγχειρίδιο.
- Εξηγήστε στον χρήστη τον τρόπο σωστής λειτουργίας του συστήματος και τι πρέπει να κάνει σε περίπτωση προβλημάτων.
- Δείξτε στον χρήστη ποιες εργασίες πρέπει να κάνει για τη συντήρηση της μονάδας.
- Εξηγήστε στον χρήστη τις συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας που περιγράφονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας.

# 14 Συντήρηση και σέρβις



## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η μονάδα είναι μοντέλο θέρμανσης μόνο. Επομένως, ΔΕΝ ισχύει καμία από τις αναφορές στην ψύξη στο παρόν έγγραφο.



## ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

**Γενική λίστα ελέγχου συντήρησης/επιθεώρησης.** Δίπλα στις οδηγίες συντήρησης στο παρόν κεφάλαιο, υπάρχει επίσης διαθέσιμη μια γενική λίστα ελέγχου συντήρησης/επιθεώρησης στην Daikin Business Portal (απαιτείται πιστοποίηση).

Η γενική λίστα ελέγχου συντήρησης/επιθεώρησης είναι συμπληρωματική των οδηγιών του παρόντος κεφαλαίου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο οδηγιών και αναφοράς κατά τη συντήρηση.



## ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η συντήρηση ΠΡΕΠΕΙ να γίνεται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό εγκατάστασης ή τεχνικό σέρβις.

Συνιστούμε την πραγματοποίηση συντήρησης τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Παρόλα αυτά, η ισχύουσα νομοθεσία μπορεί να απαιτεί συχνότερη συντήρηση.



## ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τα **φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου**, η ποσότητα πλήρωσης ψυκτικού της μονάδας πρέπει να υποδεικνύεται τόσο σε βάρος όσο και σε ισοδύναμο CO<sub>2</sub>.

**Μαθηματικός τύπος για τον υπολογισμό της ποσότητας σε τόνους ισοδύναμου CO<sub>2</sub>:** Τιμή GWP του ψυκτικού × συνολική ποσότητα πλήρωσης ψυκτικού [σε κιλά] / 1000

## Σε αυτό το κεφάλαιο

|        |                                                                                |     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 14.1   | Προφυλάξεις ασφαλείας κατά τη συντήρηση .....                                  | 268 |
| 14.2   | Ετήσια συντήρηση .....                                                         | 269 |
| 14.2.1 | Ετήσια συντήρηση εξωτερικής μονάδας: επισκόπηση .....                          | 269 |
| 14.2.2 | Ετήσια συντήρηση εξωτερικής μονάδας: οδηγίες .....                             | 269 |
| 14.2.3 | Ετήσια συντήρηση εσωτερικής μονάδας: επισκόπηση .....                          | 269 |
| 14.2.4 | Ετήσια συντήρηση εσωτερικής μονάδας: οδηγίες .....                             | 269 |
| 14.3   | Για να αποστραγγίσετε το δοχείο ζεστού νερού χρήσης .....                      | 272 |
| 14.4   | Πληροφορίες για τον καθαρισμό του φίλτρου νερού σε περίπτωση προβλήματος ..... | 273 |
| 14.4.1 | Για να αφαιρέσετε το φίλτρο νερού .....                                        | 273 |
| 14.4.2 | Για να καθαρίσετε το φίλτρο νερού σε περίπτωση προβλήματος .....               | 274 |
| 14.4.3 | Για να τοποθετήσετε το φίλτρο νερού .....                                      | 275 |

## 14.1 Προφυλάξεις ασφαλείας κατά τη συντήρηση



**ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ**



**ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ**



**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροστατικής εκκένωσης**

Προτού πραγματοποιήσετε εργασίες συντήρησης ή σέρβις, ακουμπήστε ένα μεταλλικό μέρος της μονάδας προκειμένου να απομακρύνετε το στατικό ηλεκτρισμό και να προστατέψετε την πλακέτα PCB.

## 14.2 Ετήσια συντήρηση

### 14.2.1 Ετήσια συντήρηση εξωτερικής μονάδας: επισκόπηση

Ελέγξτε τα παρακάτω τουλάχιστον μία φορά το χρόνο:

- Εναλλάκτης θερμότητας

### 14.2.2 Ετήσια συντήρηση εξωτερικής μονάδας: οδηγίες

#### Εναλλάκτης θερμότητας

Ο εναλλάκτης θερμότητας της εξωτερικής μονάδας μπορεί να αποφραχθεί από σκόνη, βρωμιά, φύλλα κλπ. Συνιστάται ο καθαρισμός του εναλλάκτη θερμότητας σε ετήσια βάση. Ένας φραγμένος εναλλάκτης θερμότητας μπορεί να οδηγήσει σε πάρα πολύ χαμηλή ή πάρα πολύ υψηλή πίεση με αποτέλεσμα τη μειωμένη απόδοση.

### 14.2.3 Ετήσια συντήρηση εσωτερικής μονάδας: επισκόπηση

- Πίεση νερού
- Φίλτρο νερού
- Μαγνητικό φίλτρο/διαχωριστής σωματιδίων
- Ανακουφιστική βαλβίδα πίεσης νερού
- Σωλήνας εκτόνωσης νερού
- Ανακουφιστική βαλβίδα του δοχείου ζεστού νερού χρήσης
- Ηλεκτρικός πίνακας
- Απομάκρυνση αλάτων
- Χημική απολύμανση

### 14.2.4 Ετήσια συντήρηση εσωτερικής μονάδας: οδηγίες

#### Πίεση νερού


Διατηρήστε την πίεση του νερού πάνω από το 1 bar. Εάν είναι χαμηλότερη, προσθέστε νερό.

#### Φίλτρο νερού


Καθαρίστε το φίλτρο νερού.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Χειριστείτε το φίλτρο νερού με προσοχή. ΜΗΝ ασκείτε υπερβολική δύναμη όταν επανατοποθετείτε το φίλτρο νερού για να ΜΗΝ καταστρέψετε το πλέγμα του φίλτρου νερού.



### Μαγνητικό φίλτρο/διαχωριστής σωματιδίων



- a** Βιδωτή σύνδεση
- b** Μαγνητικό χιτώνιο
- c** Βάνα αποστράγγισης
- d** Πώμα αποστράγγισης

Η ετήσια συντήρηση του μαγνητικού φίλτρου/διαχωριστή σωματιδίων συνιστάται από τα εξής:

- Έλεγχος αν και τα δύο μέρη του μαγνητικού φίλτρου/διαχωριστή σωματιδίων παραμένουν καλά σφιγμένα (a).
- Άδειασμα του διαχωριστή σωματιδίων ως εξής:

- 1** Αφαιρέστε το μαγνητικό χιτώνιο (b).
- 2** Ξεβιδώστε το πώμα αποστράγγισης (d).
- 3** Συνδέστε έναν εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης στο κάτω μέρος του φίλτρου νερού, ώστε το νερό και τα σωματίδια να συλλέγονται σε ένα κατάλληλο δοχείο (μπουκάλι, νεροχύτη...).
- 4** Ανοίξτε τη βάνα αποστράγγισης για μερικά δευτερόλεπτα (c).  
**Αποτέλεσμα:** Θα τρέξει νερό μαζί με σωματίδια.
- 5** Κλείστε τη βάνα αποστράγγισης.
- 6** Βιδώστε ξανά το πώμα αποστράγγισης.
- 7** Επανατοποθετήστε το μαγνητικό χιτώνιο.
- 8** Ελέγξτε την πίεση του κυκλώματος νερού. Αν χρειάζεται, προσθέστε νερό.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

- Κατά τον έλεγχο της στεγανότητας του μαγνητικού φίλτρου/διαχωριστή σωματιδίων, κρατάτε το εξάρτημα γερά, ώστε να ΜΗΝ ασκείται πίεση στις σωληνώσεις νερού.
- ΜΗΝ απομονώνετε το μαγνητικό φίλτρο/τον διαχωριστή σωματιδίων κλείνοντας τις βάνες αποκοπής. Για να αδειάσει σωστά ο διαχωριστής σωματιδίων, απαιτείται επαρκής πίεση.
- Για να μην παραμένουν κατάλοιπα στον διαχωριστή σωματιδίων, να αφαιρείτε ΠΑΝΤΑ το μαγνητικό χιτώνιο.
- Να ξεβιδώνετε ΠΑΝΤΑ πρώτα το πώμα αποστράγγισης και να συνδέετε έναν εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης στο κάτω μέρος του φίλτρου νερού και έπειτα να ανοίγετε τη βάνα αποστράγγισης.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Για την ετήσια συντήρηση, δεν χρειάζεται να αφαιρέσετε το φίλτρο νερού από τη μονάδα για να το καθαρίσετε. Ωστόσο, σε περίπτωση προβλήματος με το φίλτρο νερού, μπορεί να χρειαστεί να το αφαιρέσετε για να το καθαρίσετε σχολαστικά. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να κάνετε τα εξής:

- "14.4.1 Για να αφαιρέσετε το φίλτρο νερού" [► 273]
- "14.4.2 Για να καθαρίσετε το φίλτρο νερού σε περίπτωση προβλήματος" [► 274]
- "14.4.3 Για να τοποθετήσετε το φίλτρο νερού" [► 275]

**Ανακουφιστική βαλβίδα πίεσης νερού**

Ανοίξτε τη βάνα και ελέγξτε αν λειτουργεί σωστά. **Το νερό ενδέχεται να είναι πολύ ζεστό!**

Τα σημεία ελέγχου είναι:

- Η ροή νερού που προέρχεται από τη βάνα εκτόνωσης είναι αρκετά υψηλή, δεν υπάρχει υποψία απόφραξης στη βάνα ή στις σωληνώσεις.
- Βρώμικο νερό που προέρχεται από τη βάνα εκτόνωσης:
  - ανοίξτε τη βάνα έως ότου το αποβαλλόμενο νερό ΔΕΝ περιέχει πλέον βρωμιά
  - ξεπλύνετε το σύστημα

Για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το νερό προέρχεται από το δοχείο, ελέγξτε μετά από έναν κύκλο θέρμανσης του δοχείου.

Συνιστάται να εκτελείτε αυτήν τη συντήρηση πιο συχνά.

**Σωλήνας της ανακουφιστικής βαλβίδας**

Ελέγξτε ότι ο σωλήνας της ανακουφιστικής βαλβίδας έχει τοποθετηθεί σωστά για την αποστράγγιση του νερού. Ανατρέξτε στην ενότητα **"7.4.4 Για να συνδέσετε το σωλήνα αποστράγγισης στην αποστράγγιση"** [► 83].

**Ανακουφιστική βαλβίδα του δοχείου ζεστού νερού χρήσης (του εμπορίου)**

Ανοίξτε τη βάνα.

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

Το νερό από τη βάνα ενδέχεται να είναι πολύ ζεστό.

- Ελέγξτε αν υπάρχουν εμπόδια στη ροή του νερού στη βάνα ή μεταξύ των σωλήνων. Η ροή νερού από τη βάνα εκτόνωσης πρέπει να είναι αρκετά υψηλή.

- Ελέγξτε αν το νερό από τη βάνα εκτόνωσης είναι καθαρό. Αν περιέχει βρωμιά ή ακαθαρσίες:
  - Ανοίξτε τη βάνα έως ότου το αποβαλλόμενο νερό να μην περιέχει πλέον βρωμιά ή ακαθαρσίες.
  - Ξεπλύνετε και καθαρίστε ολόκληρο το δοχείο, συμπεριλαμβανομένων των σωλήνων ανάμεσα στη βάνα εκτόνωσης και στην είσοδο κρύου νερού.

Για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το νερό προέρχεται από το δοχείο, ελέγξτε μετά από έναν κύκλο θέρμανσης του δοχείου.



#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συνιστάται να εκτελείτε αυτήν τη συντήρηση περισσότερες φορές μέσα στο έτος.

#### Ηλεκτρικός πίνακας

- Πραγματοποιήστε προσεκτικό οπτικό έλεγχο του ηλεκτρικού πίνακα και ελέγξτε μήπως υπάρχουν εμφανή σφάλματα, όπως χαλαρές συνδέσεις ή ελαττωματικές καλωδιώσεις.
- Χρησιμοποιώντας ένα ωμόμετρο, ελέγξτε τη σωστή λειτουργία των επαφών K1M, K2M και K3M. Όλες αυτές οι επαφές πρέπει να βρίσκονται σε ανοικτή θέση όταν η τροφοδοσία είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.



#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν η εσωτερική καλωδίωση είναι κατεστραμμένη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον τεχνικό συντήρησης ή ομοίως εξειδικευμένα άτομα.

#### Απομάκρυνση αλάτων

Ανάλογα με την ποιότητα του νερού και τη ρυθμισμένη θερμοκρασία, ενδέχεται να αποτεθούν άλατα στον εναλλάκτη θερμότητας, στο εσωτερικό του δοχείου ζεστού νερού χρήσης, και να περιορίσουν τη μεταφορά θερμότητας. Γι' αυτόν το λόγο, ενδέχεται να απαιτείται απομάκρυνση των αλάτων από τον εναλλάκτη θερμότητας σε τακτά χρονικά διαστήματα.

#### Χημική απολύμανση

Αν η ισχύουσα νομοθεσία απαιτεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις χημική απολύμανση που αφορά το δοχείο ζεστού νερού χρήσης, λάβετε υπόψη ότι το δοχείο ζεστού νερού χρήσης είναι ένας κύλινδρος από ανοξείδωτο χάλυβα. Συνιστούμε τη χρήση μη χλωριούχου απολυμαντικού, εγκεκριμένου για χρήση με νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.



#### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά τη χρήση μέσων απομάκρυνσης αλάτων ή χημικής απολύμανσης, να διασφαλίζετε ότι η ποιότητα του νερού εξακολουθεί να συμμορφώνεται με την οδηγία 2020/2184 της ΕΕ.

### 14.3 Για να αποστραγγίσετε το δοχείο ζεστού νερού χρήσης



#### ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ

Η θερμοκρασία του νερού στο δοχείο μπορεί να αυξηθεί πάρα πολύ.


**Προαπαιτούμενο:** Διακόψτε τη λειτουργία της μονάδας από τη διεπαφή χρήστη.

**Προαπαιτούμενο:** Απενεργοποιήστε τον αντίστοιχο ασφαλειοδιακόπτη.

**Προαπαιτούμενο:** Κλείστε την παροχή κρύου νερού.

**Προαπαιτούμενο:** Ανοίξτε όλα τα σημεία παροχής ζεστού νερού, ώστε να εισέλθει αέρας στο σύστημα.

- 1 Αφαιρέστε το επάνω πλαίσιο, το πλαίσιο του χειριστηρίου και το μπροστινό πλαίσιο.
- 2 Χαμηλώστε τον ηλεκτρικό πίνακα.
- 3 Αφαιρέστε το στοπ από το σημείο πρόσβασης στο δοχείο.
- 4 Χρησιμοποιήστε έναν εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης και μια αντλία, για να αποστραγγίσετε το δοχείο μέσω του σημείου πρόσβασης.



a Σημείο πρόσβασης στο δοχείο

## 14.4 Πληροφορίες για τον καθαρισμό του φίλτρου νερού σε περίπτωση προβλήματος



### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για την ετήσια συντήρηση, δεν χρειάζεται να αφαιρέσετε το φίλτρο νερού από τη μονάδα για να το καθαρίσετε. Ωστόσο, σε περίπτωση προβλήματος με το φίλτρο νερού, μπορεί να χρειαστεί να το αφαιρέσετε για να το καθαρίσετε σχολαστικά. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να κάνετε τα εξής:

- "14.4.1 Για να αφαιρέσετε το φίλτρο νερού" [▶ 273]
- "14.4.2 Για να καθαρίσετε το φίλτρο νερού σε περίπτωση προβλήματος" [▶ 274]
- "14.4.3 Για να τοποθετήσετε το φίλτρο νερού" [▶ 275]


### 14.4.1 Για να αφαιρέσετε το φίλτρο νερού

**Προαπαιτούμενο:** Διακόψτε τη λειτουργία της μονάδας από τη διεπαφή χρήστη.

**Προαπαιτούμενο:** Απενεργοποιήστε τον αντίστοιχο ασφαλειοδιακόπτη.

- 1 Το φίλτρο νερού βρίσκεται πίσω από τον ηλεκτρικό πίνακα. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό, ανατρέξτε στις ενότητες:
  - "7.2.6 Για να ανοίξετε την εσωτερική μονάδα" [▶ 71]
  - "7.2.7 Για να χαμηλώσετε τον ηλεκτρικό πίνακα" [▶ 73]
- 2 Κλείστε τις βάνες διακοπής του κυκλώματος νερού.
- 3 Αφαιρέστε το πώμα από το κάτω μέρος του μαγνητικού φίλτρου/διαχωριστή σωματιδίων.
- 4 Συνδέστε έναν εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης στο κάτω μέρος του φίλτρου νερού.
- 5 Ανοίξτε τη βάνα στο κάτω μέρος του φίλτρου νερού, για να γίνει αποστράγγιση του νερού από το κύκλωμα νερού. Συλλέξτε το νερό αποστράγγισης σε ένα μπουκάλι, νεροχύτη,... χρησιμοποιώντας τον τοποθετημένο εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης.

- 6 Αφαιρέστε τα 2 κλιπ που στερεώνουν το φίλτρο νερού.



- a Κλιπ  
b Μαγνητικό φίλτρο/διαχωριστής σωματιδίων

- 7 Αφαιρέστε το φίλτρο νερού.

- 8 Αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης από το φίλτρο νερού.



#### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Παρόλο που γίνεται αποστράγγιση του κυκλώματος νερού, κάποια ποσότητα νερού μπορεί να χυθεί κατά την αφαίρεση του μαγνητικού φίλτρου/διαχωριστή σωματιδίων από το περίβλημα του φίλτρου. Καθαρίζετε ΠΑΝΤΑ το χυμένο νερό.

#### 14.4.2 Για να καθαρίσετε το φίλτρο νερού σε περίπτωση προβλήματος

- 1 Αφαιρέστε το φίλτρο νερού από τη μονάδα. Ανατρέξτε στην ενότητα "14.4.1 Για να αφαιρέσετε το φίλτρο νερού" [► 273].



#### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Για λόγους προστασίας των σωληνώσεων που είναι συνδεδεμένες στο μαγνητικό φίλτρο/διαχωριστή σωματιδίων από φθορά, συνιστάται η εκτέλεση αυτής της διαδικασίας με το μαγνητικό φίλτρο/τον διαχωριστή σωματιδίων αποσυνδεδεμένο από τη μονάδα.

- 2 Ξεβιδώστε το κάτω μέρος του περιβλήματος του φίλτρου νερού. Χρησιμοποιήστε κατάλληλο εργαλείο, αν χρειαστεί.



#### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το άνοιγμα του μαγνητικού φίλτρου/διαχωριστή σωματιδίων απαιτείται ΜΟΝΟ σε πολύ σοβαρά προβλήματα. Ιδανικά, αυτό δεν θα συμβεί ποτέ σε όλη τη διάρκεια ζωής του μαγνητικού φίλτρου/διαχωριστή σωματιδίων.




- a Κάτω μέρος που πρέπει να ξεβιδωθεί  
b Περίβλημα φίλτρου νερού

- 3 Αφαιρέστε το φίλτρο και το κυλινδρικό φίλτρο από το περίβλημα του φίλτρου νερού και καθαρίστε τα με νερό.
- 4 Τοποθετήστε το καθαρό κυλινδρικό φίλτρο και το φίλτρο στο περίβλημα του φίλτρου νερού.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Τοποθετήστε σωστά το στοιχείο φίλτρου στο μαγνητικό φίλτρο/διαχωριστή σωματιδίων χρησιμοποιώντας τις προεξοχές.



- a** Κυλινδρικό φίλτρο
- b** Φίλτρο
- c** Προεξοχή


- 5** Τοποθετήστε και βιδώστε καλά το κάτω μέρος του περιβλήματος του φίλτρου νερού.

#### 14.4.3 Για να τοποθετήσετε το φίλτρο νερού

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Ελέγξτε την κατάσταση των στεγανοποιητικών δακτυλίων και αντικαταστήστε τους εάν χρειάζεται. Εφαρμόστε νερό ή γράσο σιλικόνης στους στεγανοποιητικούς δακτυλίους πριν από την εγκατάσταση.

- 1** Τοποθετήστε το φίλτρο νερού στη σωστή θέση.



- a** Κλιπ
- b** Μαγνητικό φίλτρο/διαχωριστή σωματιδίων
- c** Βάνα εξαέρωσης

- 2** Τοποθετήστε τα 2 κλιπ, για να στερεώσετε το φίλτρο νερού στους σωλήνες του κυκλώματος νερού.
- 3** Βεβαιωθείτε ότι η βάνα εξαέρωσης του φίλτρου νερού είναι ανοιχτή.
- 4** Ανοίξτε τις βάνες διακοπής και προσθέστε νερό στο κύκλωμα νερού, αν χρειάζεται.

# 15 Αντιμετώπιση προβλημάτων



## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η μονάδα είναι μοντέλο θέρμανσης μόνο. Επομένως, ΔΕΝ ισχύει καμία από τις αναφορές στην ψύξη στο παρόν έγγραφο.

## Σε αυτό το κεφάλαιο

|         |                                                                                     |     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 15.1    | Επισκόπηση: Αντιμετώπιση προβλημάτων.....                                           | 276 |
| 15.2    | Προφυλάξεις κατά την αντιμετώπιση προβλημάτων.....                                  | 276 |
| 15.3    | Επίλυση προβλημάτων με βάση τα συμπτώματα .....                                     | 277 |
| 15.3.1  | Σύμπτωμα: Η μονάδα ΔΕΝ παρέχει την αναμενόμενη θέρμανση ή ψύξη.....                 | 277 |
| 15.3.2  | Σύμπτωμα: Το ζεστό νερό ΔΕΝ φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία.....                  | 278 |
| 15.3.3  | Σύμπτωμα: Ο συμπιεστής ΔΕΝ ξεκινά (θέρμανση χώρου ή θέρμανση νερού χρήσης) .....    | 279 |
| 15.3.4  | Ένδειξη: Το σύστημα παράγει ήχους τρεχούμενου νερού μετά την αρχική εκκίνηση .....  | 279 |
| 15.3.5  | Σύμπτωμα: Η αντλία έχει μπλοκαριστεί.....                                           | 281 |
| 15.3.6  | Σύμπτωμα: Ο κυκλοφορητής κάνει θόρυβο (δημιουργία φυσαλίδων) .....                  | 281 |
| 15.3.7  | Σύμπτωμα: Ανοίγει η ανακουφιστική βαλβίδα.....                                      | 282 |
| 15.3.8  | Σύμπτωμα: Διαρροή της ανακουφιστικής βαλβίδας νερού .....                           | 282 |
| 15.3.9  | Σύμπτωμα: Ο χώρος ΔΕΝ θερμαίνεται επαρκώς σε χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες .....  | 283 |
| 15.3.10 | Σύμπτωμα: Η πίεση στο σημείο παροχής είναι προσωρινά εξαιρετικά υψηλή .....         | 284 |
| 15.3.11 | Σύμπτωμα: Η λειτουργία απολύμανσης δοχείου ΔΕΝ ολοκληρώθηκε σωστά (σφάλμα-AH) ..... | 284 |
| 15.4    | Επίλυση προβλημάτων βάσει των κωδικών σφαλμάτων.....                                | 285 |
| 15.4.1  | Για να εμφανίσετε το κείμενο βοήθειας σε περίπτωση δυσλειτουργίας .....             | 285 |
| 15.4.2  | Κωδικοί σφαλμάτων: Επισκόπηση .....                                                 | 286 |

## 15.1 Επισκόπηση: Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται όλα όσα πρέπει να κάνετε σε περίπτωση προβλημάτων.

Περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

- Επίλυση προβλημάτων με βάση τα συμπτώματα
- Επίλυση προβλημάτων με βάση τους κωδικούς σφαλμάτων

### Πριν από την αντιμετώπιση προβλημάτων

Πραγματοποιήστε προσεκτικό οπτικό έλεγχο της μονάδας και ελέγξτε μήπως υπάρχουν εμφανή σφάλματα, όπως χαλαρές συνδέσεις ή ελαττωματικές καλωδιώσεις.

## 15.2 Προφυλάξεις κατά την αντιμετώπιση προβλημάτων



**ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ**



**ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ**



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

- Κατά τους ελέγχους του ηλεκτρικού πίνακα της μονάδας, να βεβαιώνετε ΠΑΝΤΑ ότι η μονάδα είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή ρεύματος. Απενεργοποιήστε τον αντίστοιχο ασφαλειοδιακόπτη.
- Όταν ενεργοποιηθεί μια διάταξη προστασίας, σταματήστε τη μονάδα και διαπιστώστε γιατί ενεργοποιήθηκε αυτή η διάταξη προστασίας προτού την επαναφέρετε. Μην παρακάμψετε ΠΟΤΕ τις διατάξεις ασφάλειας και μην αλλάζετε την τιμή τους σε τιμή διαφορετική από την προεπιλεγμένη τιμή του εργοστασίου. Αν δεν μπορέσετε να εντοπίσετε την αιτία του προβλήματος, καλέστε τον τοπικό αντιπρόσωπο.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Αποφύγετε τους κινδύνους από ακούσια επαναφορά της θερμικής ασφάλειας: αυτή η συσκευή ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να τροφοδοτείται με ρεύμα μέσω εξωτερικής συσκευής μεταγωγής, όπως χρονοδιακόπτη, ούτε να είναι συνδεδεμένη σε κύκλωμα που η εταιρεία παροχής ρεύματος ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τακτικά.

## 15.3 Επίλυση προβλημάτων με βάση τα συμπτώματα

### 15.3.1 Σύμπτωμα: Η μονάδα ΔΕΝ παρέχει την αναμενόμενη θέρμανση ή ψύξη

| Πιθανές αιτίες                             | Διορθωτική ενέργεια                                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Η ρύθμιση της θερμοκρασίας ΔΕΝ είναι σωστή | Ελέγξτε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας στο τηλεχειριστήριο. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας. |

| Πιθανές αιτίες                                    | Διορθωτική ενέργεια                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Η ροή νερού είναι πολύ χαμηλή                     | <p>Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Όλες οι βάνες αποκοπής του κυκλώματος νερού είναι πλήρως ανοιχτές.</li> <li>▪ Το φίλτρο νερού είναι καθαρό. Καθαρίστε το αν είναι απαραίτητο.</li> <li>▪ Δεν υπάρχει αέρας στο σύστημα. Κάντε εξαέρωση αν είναι απαραίτητο. Μπορείτε να κάνετε εξαέρωση χειροκίνητα (ανατρέξτε στην ενότητα <a href="#">"Για να πραγματοποιήσετε μια χειροκίνητη εξαέρωση"</a> [► 260]) ή να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης εξαέρωσης (ανατρέξτε στην ενότητα <a href="#">"Για να πραγματοποιήσετε μια αυτόματη εξαέρωση"</a> [► 260]).</li> <li>▪ Η πίεση του νερού είναι &gt;1 bar.</li> <li>▪ Το δοχείο διαστολής ΔΕΝ έχει υποστεί βλάβη.</li> <li>▪ Η αντίσταση στο κύκλωμα νερού ΔΕΝ είναι τόσο υψηλή για την αντλία (συμβουλευτείτε την καμπύλη ESP).</li> </ul> <p>Αν το πρόβλημα παραμένει μετά την εκτέλεση όλων των παραπάνω ελέγχων, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι φυσιολογικό η μονάδα να αποφασίζει να χρησιμοποιήσει χαμηλή ροή νερού.</p> |
| Ο όγκος νερού στην εγκατάσταση είναι πολύ χαμηλός | <p>Βεβαιωθείτε ότι ο όγκος νερού στην εγκατάσταση βρίσκεται πάνω από την ελάχιστη απαιτούμενη τιμή (ανατρέξτε στην ενότητα <a href="#">"8.5.3 Για να ελέγξετε τον όγκο και την παροχή του νερού"</a> [► 104]).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 15.3.2 Σύμπτωμα: Το ζεστό νερό ΔΕΝ φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία

| Πιθανές αιτίες                                                   | Διορθωτική ενέργεια                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ένας από τους αισθητήρες θερμοκρασίας δοχείου παρουσιάζει βλάβη. | Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο συντήρησης της μονάδας για την αντίστοιχη διορθωτική ενέργεια. |

## 15.3.3 Σύμπτωμα: Ο συμπιεστής ΔΕΝ ξεκινά (θέρμανση χώρου ή θέρμανση νερού χρήσης)

| Πιθανές αιτίες                                                                                                                                                                                                                                         | Διορθωτική ενέργεια                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ο συμπιεστής δεν μπορεί να ξεκινήσει αν η θερμοκρασία νερού είναι πολύ χαμηλή. Η μονάδα θα χρησιμοποιήσει τον εφεδρικό θερμαντήρα για να φτάσει στην ελάχιστη θερμοκρασία νερού (12°C), μετά την οποία μπορεί να ξεκινήσει να λειτουργεί ο συμπιεστής. | <p>Αν ο εφεδρικός θερμαντήρας δεν ξεκινήσει, ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Η τροφοδοσία του εφεδρικού θερμαντήρα είναι καλωδιωμένη σωστά.</li> <li>▪ Η θερμική προστασία εφεδρικού θερμαντήρα ΔΕΝ έχει ενεργοποιηθεί.</li> <li>▪ Οι επαφές του εφεδρικού θερμαντήρα ΔΕΝ είναι κατεστραμμένες.</li> </ul> <p>Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.</p> |
| Οι ρυθμίσεις της τροφοδοσίας με μειωμένη χρέωση ΔΕΝ αντιστοιχούν στις ηλεκτρικές συνδέσεις                                                                                                                                                             | <p>Αυτές οι ρυθμίσεις θα πρέπει να αντιστοιχούν με τις συνδέσεις που περιγράφονται στις εξής ενότητες:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ "9.3.1 Για να συνδέσετε τα καλώδια της κεντρικής τροφοδοσίας" [▶ 128]</li> <li>▪ "9.1.4 Πληροφορίες για την τροφοδοσία με μειωμένη χρέωση" [▶ 117]</li> <li>▪ "9.1.5 Επισκόπηση των ηλεκτρικών συνδέσεων με εξαίρεση των εξωτερικών ενεργοποιητών" [▶ 118]</li> </ul>                |
| Έχει αποσταλεί το σήμα τροφοδοσίας με μειωμένη χρέωση από την εταιρεία ηλεκτρισμού                                                                                                                                                                     | <p>Στο χειριστήριο της μονάδας μεταβείτε στις επιλογές [8.5.B] Πληροφορίες &gt; Ενεργοποιητές &gt; Επαφή βεβαιασμένης απενεργοποίησης.</p> <p>Αν η λειτουργία Επαφή βεβαιασμένης απενεργοποίησης έχει οριστεί σε Ενεργοποίηση, η μονάδα λειτουργεί με τροφοδοσία με μειωμένη χρέωση. Περιμένετε μέχρι να επανέλθει το ρεύμα (2 ώρες το μέγιστο).</p>                                                                                     |
| Η λειτουργία ζεστού νερού χρήσης (συμπεριλαμβανομένης της απολύμανσης) και η λειτουργία θέρμανσης χώρου έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν ταυτόχρονα.                                                                                                | Αλλάξτε το πρόγραμμα, ώστε να μην ξεκινούν ταυτόχρονα οι δύο λειτουργίες.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 15.3.4 Ένδειξη: Το σύστημα παράγει ήχους τρεχούμενου νερού μετά την αρχική εκκίνηση

| Πιθανή αιτία               | Διορθωτική ενέργεια                  |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Υπάρχει αέρας στο σύστημα. | Εξαερώστε το σύστημα. <sup>(a)</sup> |

| Πιθανή αιτία                       | Διορθωτική ενέργεια                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Λανθασμένη υδραυλική εξισορρόπηση. | Οι ακόλουθες ενέργειες πρέπει να εκτελεστούν από τον εγκαταστάτη:<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1 Εκτελέστε υδραυλική εξισορρόπηση προκειμένου να εξασφαλίσετε ότι η ροή έχει κατανεμηθεί σωστά μεταξύ των εκπομπών.</li> <li>2 Αν η υδραυλική εξισορρόπηση δεν επαρκεί, αλλάξτε τις ρυθμίσεις περιορισμού κυκλοφορητή ([9-0D] και [9-0E] εφόσον υπάρχουν).</li> </ol>                               |
| Διάφορες δυσλειτουργίες.           | Ελέγξτε αν εμφανίζεται η ένδειξη  ή  στην αρχική οθόνη του χειριστηρίου. Ανατρέξτε στην ενότητα "15.4.1 Για να εμφανίσετε το κείμενο βοήθειας σε περίπτωση δυσλειτουργίας" [▶ 285] για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δυσλειτουργία. |

<sup>(a)</sup> Συνιστάται εξαέρωση με χρήση της λειτουργίας εξαέρωσης της μονάδας (πρέπει να εκτελεστεί από τον εγκαταστάτη). Αν πραγματοποιήσετε εξαέρωση από τους εκπομπούς θερμότητας ή τους συλλέκτες, λάβετε υπόψη τα εξής:




#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

**Εξαέρωση εκπομπών θερμότητας ή συλλεκτών.** Προτού πραγματοποιήσετε εξαέρωση στους εκπομπούς θερμότητας ή τους συλλέκτες, ελέγξτε αν εμφανίζεται η ένδειξη  ή  στην αρχική οθόνη του χειριστηρίου.

- Αν δεν εμφανίζεται, μπορείτε να πραγματοποιήσετε εξαέρωση αμέσως.
- Αν εμφανίζεται, βεβαιωθείτε ότι ο χώρος που θέλετε να εξαερώσετε αερίζεται επαρκώς. **Αιτία:** Αν πραγματοποιήσετε εξαέρωση στους εκπομπούς θερμότητας ή τους συλλέκτες, ενδέχεται να προκληθεί διαρροή ψυκτικού στο κύκλωμα νερού και, κατόπιν, στο χώρο.

## 15.3.5 Σύμπτωμα: Η αντλία έχει μπλοκαριστεί

| Πιθανές αιτίες                                                                                                           | Διορθωτική ενέργεια                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Αν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη για μεγάλο χρονικό διάστημα, τα άλατα ενδέχεται να μπλοκάρουν τον ρότορα της αντλίας. | <p>Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι Philips N. 2 για να σπρώξετε προς τα μέσα τη βίδα απεμπλοκής του ρότορα (0,5 cm). Κατόπιν, περιστρέψτε πίσω και εμπρός τη βίδα απεμπλοκής μέχρι να ξεμπλοκαριστεί ο ρότορας.<sup>(a)</sup></p> <p><b>Σημείωση:</b> ΜΗΝ ασκείτε υπερβολική δύναμη.</p>  |

<sup>(a)</sup> Εάν δεν μπορείτε να ξεκολλήσετε τον ρότορα της αντλίας με αυτήν τη μέθοδο, θα χρειαστεί να αποσυναρμολογήσετε την αντλία και να γυρίσετε τον ρότορα με το χέρι.

## 15.3.6 Σύμπτωμα: Ο κυκλοφορητής κάνει θόρυβο (δημιουργία φουσάλιδων)

| Πιθανές αιτίες                                                  | Διορθωτική ενέργεια                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Υπάρχει αέρας στο σύστημα                                       | <p>Κάντε εξαέρωση χειροκίνητα και στις δύο ζώνες (ανατρέξτε στην ενότητα "<a href="#">Για να πραγματοποιήσετε μια χειροκίνητη εξαέρωση</a>" [► 260]) ή χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτόματης εξαέρωσης και στις δύο ζώνες (ανατρέξτε στην ενότητα "<a href="#">Για να πραγματοποιήσετε μια αυτόματη εξαέρωση</a>" [► 260]).</p>                                                                                     |
| Η πίεση του νερού στην είσοδο του κυκλοφορητή είναι πολύ χαμηλή | <p>Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Η πίεση του νερού είναι &gt;1 bar.</li> <li>▪ Ο αισθητήρας πίεσης νερού ΔΕΝ έχει υποστεί βλάβη.</li> <li>▪ Το δοχείο διαστολής ΔΕΝ έχει υποστεί βλάβη.</li> <li>▪ Η ρύθμιση προπίεσης του δοχείου διαστολής είναι σωστή (ανατρέξτε στην ενότητα "<a href="#">8.5.4 Αλλαγή της προπίεσης του δοχείου διαστολής</a>" [► 107]).</li> </ul> |

## 15.3.7 Σύμπτωμα: Ανοίγει η ανακουφιστική βαλβίδα

| Πιθανές αιτίες                                             | Διορθωτική ενέργεια                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Έχει σπάσει το δοχείο διαστολής                            | Αντικαταστήστε το δοχείο διαστολής.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ο όγκος του νερού στην εγκατάσταση είναι πολύ μεγάλος      | Βεβαιωθείτε ότι ο όγκος νερού στην εγκατάσταση βρίσκεται κάτω από τη μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή (ανατρέξτε στις ενότητες " <a href="#">8.5.3 Για να ελέγξετε τον όγκο και την παροχή του νερού</a> " [ <a href="#">▶ 104</a> ] και " <a href="#">8.5.4 Αλλαγή της προπίεσης του δοχείου διαστολής</a> " [ <a href="#">▶ 107</a> ]).                                                 |
| Το μανομετρικό ύψος του κυκλώματος νερού είναι πολύ χαμηλό | Το μανομετρικό ύψος του κυκλώματος νερού είναι η διαφορά ύψους μεταξύ της εσωτερικής μονάδας και του υψηλότερου σημείου του κυκλώματος νερού. Αν η εσωτερική μονάδα βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο της εγκατάστασης, το ύψος εγκατάστασης θεωρείται ότι είναι 0 m. Το μέγιστο μανομετρικό ύψος του κυκλώματος νερού είναι 10 m.<br><br>Συμβουλευτείτε τις απαιτήσεις εγκατάστασης. |

## 15.3.8 Σύμπτωμα: Διαρροή της ανακουφιστικής βαλβίδας νερού

| Πιθανές αιτίες                                               | Διορθωτική ενέργεια                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Βρωμιά μπλοκάρει την έξοδο της ανακουφιστικής βαλβίδας νερού | Ελέγξτε αν η ανακουφιστική βαλβίδα λειτουργεί σωστά γυρίζοντας αριστερόστροφα τον κόκκινο διακόπτη στη βαλβίδα: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Αν ΔΕΝ ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο.</li> <li>▪ Αν το νερό συνεχίζει να ρέει έξω από τη μονάδα, κλείστε πρώτα και τις δύο βάνες αποκοπής, εισόδου και εξόδου νερού, και έπειτα συμβουλευτείτε τον τοπικό αντιπρόσωπο.</li> </ul> |

## 15.3.9 Σύμπτωμα: Ο χώρος ΔΕΝ θερμαίνεται επαρκώς σε χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες

| Πιθανές αιτίες                                                             | Διορθωτική ενέργεια                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Δεν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία του εφεδρικού θερμαντήρα               | <p>Ελέγξτε τα εξής:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Η λειτουργία του εφεδρικού θερμαντήρα έχει ενεργοποιηθεί.<br/>Μεταβείτε στο: [9.3.8]: <b>Ρυθμίσεις εγκαταστάτη &gt; Εφεδρικός θερμαντήρας &gt; Λειτουργία</b> [4-00]</li> <li>▪ Ο ασφαλειοδιακόπτης του εφεδρικού θερμαντήρα είναι ενεργοποιημένος. Αν όχι, ενεργοποιήστε τον.</li> <li>▪ Η διάταξη θερμικής προστασίας του εφεδρικού θερμαντήρα ΔΕΝ έχει ενεργοποιηθεί. Αν έχει ενεργοποιηθεί, ελέγξτε τα ακόλουθα στοιχεία και, κατόπιν, πατήστε το κουμπί επαναφοράς στον ηλεκτρικό πίνακα: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Την πίεση νερού</li> <li>- Αν υπάρχει αέρας στο σύστημα</li> <li>- Τη λειτουργία εξαέρωσης</li> </ul> </li> </ul> |
| Η θερμοκρασία ισορροπίας του εφεδρικού θερμαντήρα δεν έχει ρυθμιστεί σωστά | <p>Αυξήστε τη θερμοκρασία ισορροπίας για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία του εφεδρικού θερμαντήρα σε υψηλότερη εξωτερική θερμοκρασία.</p> <p>Μεταβείτε στο: [9.3.7]: <b>Ρυθμίσεις εγκαταστάτη &gt; Εφεδρικός θερμαντήρας &gt; Θερμοκρασία ισορροπίας</b> [5-01]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Υπάρχει αέρας στο σύστημα.                                                 | <p>Πραγματοποιήστε χειροκίνητη ή αυτόματη εξαέρωση. Ανατρέξτε στη λειτουργία εξαέρωσης στο κεφάλαιο <b>"12 Έναρξη λειτουργίας"</b> [▶ 254].</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Πιθανές αιτίες                                                                                    | Διορθωτική ενέργεια                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Χρησιμοποιείται πάρα πολύ υψηλή ισχύς της αντλίας θερμότητας για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης | <p>Ελέγξτε αν οι ρυθμίσεις της λειτουργίας <b>Προτεραιότητα θέρμανσης χώρου</b> είναι σωστά ρυθμισμένες:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία <b>Προτεραιότητα θέρμανσης χώρου</b> είναι ενεργοποιημένη.</li> </ul> <p>Μεταβείτε στο [9.6.1]: <b>Ρυθμίσεις εγκαταστάτη &gt; Εξισορρόπηση &gt; Προτεραιότητα θέρμανσης χώρου</b> [5-02]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Αυξήστε τη "θερμοκρασία προτεραιότητας θέρμανσης χώρου" για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία του εφεδρικού θερμαντήρα σε υψηλότερη εξωτερική θερμοκρασία.</li> </ul> <p>Μεταβείτε στο [9.6.3]: <b>Ρυθμίσεις εγκαταστάτη &gt; Εξισορρόπηση &gt; Θερμοκρασία προτεραιότητας</b> [5-03]</p> |

15.3.10 Σύμπτωμα: Η πίεση στο σημείο παροχής είναι προσωρινά εξαιρετικά υψηλή

| Πιθανές αιτίες                                | Διορθωτική ενέργεια                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Βλάβη ή απόφραξη της ανακουφιστικής βαλβίδας. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ξεπλύνετε και καθαρίστε ολόκληρο το δοχείο, συμπεριλαμβανομένης των σωληνώσεων ανάμεσα στην ανακουφιστική βαλβίδα και στην είσοδο κρύου νερού.</li> <li>Αντικαταστήστε την ανακουφιστική βαλβίδα.</li> </ul> |

15.3.11 Σύμπτωμα: Η λειτουργία απολύμανσης δοχείου ΔΕΝ ολοκληρώθηκε σωστά (σφάλμα-AH)

| Πιθανές αιτίες                                                        | Διορθωτική ενέργεια                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Η λειτουργία απολύμανσης διακόπηκε από την παροχή ζεστού νερού χρήσης | Προγραμματίστε την εκκίνηση της λειτουργίας απολύμανσης όταν ΔΕΝ αναμένεται παροχή ζεστού νερού χρήσης για τις επόμενες 4 ώρες. |



| Πιθανές αιτίες                                                                                                                      | Διορθωτική ενέργεια                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Υπήρξε παροχή μεγάλης ποσότητας ζεστού νερού χρήσης λίγο πριν την προγραμματισμένη εκκίνηση της λειτουργίας απολύμανσης             | Αν στη ρύθμιση [5.6] <b>Δοχείο &gt; Τρόπος Θέρμανσης</b> έχει οριστεί η λειτουργία <b>Αναθέρμανση ή Πρόγραμμα + Αναθέρμανση</b> , συνιστάται ο προγραμματισμός της εκκίνησης της λειτουργίας απολύμανσης τουλάχιστον 4 ώρες μετά από την τελευταία αναμενόμενη παροχή ζεστού νερού χρήσης μεγάλης ποσότητας. Αυτή η εκκίνηση μπορεί να ρυθμιστεί από τις ρυθμίσεις εγκαταστάτη (λειτουργία απολύμανσης).<br><br>Αν στη ρύθμιση [5.6] <b>Δοχείο &gt; Τρόπος Θέρμανσης</b> έχει οριστεί η λειτουργία <b>Πρόγραμμα</b> , συνιστάται ο προγραμματισμός μιας ενέργειας <b>Eco</b> 3 ώρες πριν από την προγραμματισμένη εκκίνηση της λειτουργίας απολύμανσης ώστε να προθερμανθεί το δοχείο. |
| Η λειτουργία απολύμανσης διακόπηκε χειροκίνητα: η ρύθμιση [C.3] <b>Λειτουργία &gt; Δοχείο</b> απενεργοποιήθηκε κατά την απολύμανση. | ΜΗΝ διακόπτετε τη λειτουργία δοχείου κατά την απολύμανση.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 15.4 Επίλυση προβλημάτων βάσει των κωδικών σφαλμάτων

Εάν εκδηλωθεί πρόβλημα στη μονάδα, το τηλεχειριστήριο εμφανίζει κωδικό σφάλματος. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε το πρόβλημα και να πάρετε μέτρα πριν ακυρώσετε έναν κωδικό σφάλματος. Αυτό πρέπει να γίνει από εξουσιοδοτημένο τεχνικό εγκατάστασης ή από τον τοπικό αντιπρόσωπο.

Αυτό το κεφάλαιο σας παρέχει μια εικόνα επισκόπησης των πιο πιθανών κωδικών σφάλματος και των περιγραφών τους, όπως εμφανίζονται στο τηλεχειριστήριο.



### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο συντήρησης για τα εξής:

- Την πλήρη λίστα των κωδικών σφαλμάτων
- Για πιο λεπτομερείς οδηγίες αντιμετώπισης προβλημάτων για κάθε σφάλμα

### 15.4.1 Για να εμφανίσετε το κείμενο βοήθειας σε περίπτωση δυσλειτουργίας

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, στην αρχική οθόνη εμφανίζονται τα ακόλουθα ανάλογα με τη σοβαρότητα:

- : Σφάλμα
- : Δυσλειτουργία

Μπορείτε να λάβετε μια σύντομη και μια αναλυτική περιγραφή της δυσλειτουργίας ως εξής:

|          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Πατήστε τον αριστερό επιλογέα για να ανοίξετε το κύριο μενού και μεταβείτε στο στοιχείο <b>Δυσλειτουργία</b> .<br><b>Αποτέλεσμα:</b> Στην οθόνη εμφανίζεται μια σύντομη περιγραφή του σφάλματος και ο κωδικός σφάλματος. |  |
| <b>2</b> | Πατήστε <b>?</b> στην οθόνη σφάλματος.<br><b>Αποτέλεσμα:</b> Στην οθόνη εμφανίζεται μια αναλυτική περιγραφή του σφάλματος.                                                                                               | <b>?</b>                                                                            |

## 15.4.2 Κωδικοί σφαλμάτων: Επισκόπηση

## Κωδικοί σφαλμάτων της μονάδας

| Κωδικός σφάλματος | Περιγραφή                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7H-01             |  Πρόβλημα ροής νερού                                                                                       |
| 7H-04             |  Πρόβλημα ροής νερού κατά την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης                                                 |
| 7H-05             |  Πρόβλημα ροής νερού κατά τη θέρμανση/δειγματοληψία                                                        |
| 7H-06             |  Πρόβλημα ροής νερού κατά την ψύξη/απόψυξη                                                                 |
| 7H-07             |  Πρόβλημα ροής νερού. Γίνονται ενέργειες για ξεκόλλημα κυκλοφορητή.                                       |
| 7H-08             |  Δυσλειτουργία κυκλοφορητή κατά τη λειτουργία (feedback κυκλοφορητή)                                     |
| 80-00             |  Πρόβλημα αισθητήρα θερμοκρασίας νερού επιστροφής                                                        |
| 81-00             |  Πρόβλημα αισθητήρα θερμοκρασίας προσαγωγής                                                              |
| 81-01             |  Δυσλειτουργία του αισθητήρα κυκλώματος ανάμειξης.                                                       |
| 81-06             |  Δυσλειτουργία αισθητήρα θερμοκρασίας εισερχόμενου νερού (εσ. μονάδα)                                    |
| 89-01             |  Ενεργοποιήθηκε η αντιπαγετική προστασία του εναλλάκτη, κατά την απόψυξη (σφάλμα)                        |
| 89-02             |  Ενεργοποιήθηκε η αντιπαγετική προστασία του εναλλάκτη κατά τη λειτουργία θέρμανσης/ZNX (προειδοποίηση). |
| 89-03             |  Ενεργοποιήθηκε η αντιπαγετική προστασία του εναλλάκτη κατά την απόψυξη (προειδοποίηση)                  |
| 89-05             |  Ενεργοποιήθηκε η αντιψυκτική προστασία του εναλλάκτη κατά την ψύξη. (σφάλμα)                            |
| 89-06             |  Ενεργοποιήθηκε η αντιψυκτική προστασία του εναλλάκτη κατά την ψύξη. (προειδοποίηση)                     |
| 8F-00             |  Ασυνήθιστη αύξηση θερμοκρασίας προσαγωγής (ZNX)                                                         |
| 8H-00             |  Ασυνήθιστη αύξηση θερμοκρασίας προσαγωγής                                                               |

| Κωδικός σφάλματος | Περιγραφή                                                                                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8H-01             |  Υπερθέρμανση/υπόψυξη του κυκλώματος ανάμειξης νερού                           |
| 8H-02             |  Υπερθέρμανση στο κυκλώματος ανάμειξης νερού (θερμοστάτης)                     |
| 8H-03             |  Υπερθέρμανση κυκλώματος νερού (θερμοστάτης)                                   |
| A1-00             |  Πρόβλημα κυματομορφής τάσης τροφοδοσίας (zero cross)                          |
| A5-00             |  ΕΞ. Μ: Πρόβλημα μέγιστης υψηλής πίεσης / αντιψυκτικής προστασίας              |
| AA-01             |  Υπερθέρμανση εφεδρικού θερμαντήρα ή το καλώδιο παροχής του, δεν έχει συνδεθεί |
| AH-00             |  Η λειτουργία απολύμανσης δοχείου, δεν ολοκληρώθηκε σωστά                      |
| AJ-03             |  Απαιτείται πάρα πολύς χρόνος για τη θέρμανση του νερού στο δοχείο ZNX         |
| C0-00             |  Δυσλειτουργία αισθητήρα ροής                                                  |
| C4-00             |  Πρόβλημα αισθητήρα θερμοκρασίας εναλλάκτη                                    |
| C5-00             |  Δυσλειτουργία αισθητήρα θερμοκρασίας εναλλάκτη                              |
| CJ-02             |  Πρόβλημα αισθητήρα θερμοκρασίας χώρου                                       |
| E1-00             |  ΕΞ. Μ: Ελαττωματική πλακέτα                                                 |
| E2-00             |  Σφάλμα ανίχνευσης διαρροής ρεύματος                                         |
| E3-00             |  ΕΞ. Μ: Ενεργοποίηση διακόπτη υψηλής πίεσης (HPS)                            |
| E3-24             |  Δυσλειτουργία του αισθητήρα υψηλής πίεσης                                   |
| E4-00             |  Μη φυσιολογική πίεση αναρρόφησης                                            |
| E5-00             |  ΕΞ. Μ: Υπερθέρμανση του κινητήρα του συμπιεστή                              |
| E6-00             |  ΕΞ. Μ: Σφάλμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή                               |
| E7-00             |  ΕΞ. Μ: Δυσλειτουργία κινητήρα ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας             |
| E8-00             |  ΕΞ. Μ: Υπέρταση στην τροφοδοσία                                             |
| E9-00             |  Δυσλειτουργία της ηλεκτρονικής βαλβίδας εκτόνωσης                           |
| EA-00             |  ΕΞ. Μ: Πρόβλημα εναλλαγής ψύξης/θέρμανσης                                   |
| EC-00             |  Ασυνήθιστη αύξηση θερμοκρασίας δοχείου                                      |
| EC-04             |  Προθέρμανση δοχείου                                                         |
| F3-00             |  ΕΞ. Μ: Σφάλμα θερμοκρασίας σωλήνα κατάθλιψης                                |

| Κωδικός σφάλματος | Περιγραφή                                                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F6-00             | •  ΕΞ. Μ: Μη φυσιολογική υψηλή πίεση, κατά την ψύξη               |
| FA-00             | •  ΕΞ. Μ: Μη φυσιολογική υψηλή πίεση, ενεργοποίηση HPS            |
| H0-00             | •  ΕΞ. Μ: Πρόβλημα αισθητήρα τάσης/έντασης                        |
| H1-00             | •  Πρόβλημα αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας                     |
| H3-00             | •  ΕΞ. Μ: Δυσλειτουργία διακόπτη υψηλής πίεσης (HPS)              |
| H4-00             | •  Δυσλειτουργία διακόπτη χαμηλής πίεσης                          |
| H5-00             | •  Δυσλειτουργία προστασίας από υπερφόρτωση του συμπιεστή         |
| H6-00             | •  ΕΞ. Μ: Δυσλειτουργία αισθητήρα ανίχνευσης θέσης                |
| H8-00             | •  ΕΞ. Μ: Δυσλειτουργία συστήματος εισόδου συμπιεστή              |
| H9-00             | •  ΕΞ. Μ: Δυσλειτουργία αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας         |
| HC-00             |  Πρόβλημα αισθητήρα θερμοκρασίας δοχείου                        |
| HC-01             |  Πρόβλημα δεύτερου αισθητήρα θερμοκρασίας δοχείου               |
| HJ-10             |  Δυσλειτουργία αισθητήρα πίεσης νερού                           |
| J3-00             | •  ΕΞ. Μ: Δυσλειτουργία αισθητήρα σωλήνα εκκένωσης              |
| J3-10             | •  Δυσλειτουργία αισθητήρα θερμοκρασίας θύρας συμπιεστή         |
| J5-00             | •  Δυσλειτουργία αισθητήρα θερμοκρασίας στην σωλήνα αναρρόφησης |
| J6-00             | •  ΕΞ. Μ: Δυσλειτουργία αισθητήρα εναλλάκτη                     |
| J6-07             | •  ΕΞ. Μ: Δυσλειτουργία αισθητήρα εναλλάκτη                     |
| J8-00             | •  Δυσλειτουργία του αισθητήρα θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού      |
| JA-00             | •  ΕΞ. Μ: Δυσλειτουργία αισθητήρα υψηλής πίεσης                 |
| JC-00             |  Δυσλειτουργία αισθητήρα χαμηλής πίεσης                         |
| JC-01             | •  Δυσλειτουργία πίεσης εξατμιστή                               |
| L1-00             | •  Δυσλειτουργία της inverter PCB                               |
| L3-00             | •  ΕΞ. Μ: Πρόβλημα αύξησης θερμοκρασίας ηλεκτρικού πίνακα       |
| L4-00             | •  ΕΞ. Μ: Σφάλμα αύξησης θερμοκρασίας στην ψύκτρα του inverter  |

| Κωδικός σφάλματος | Περιγραφή                                                                                                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L5-00             |  Εξ. Μ: Στιγμιαία υπέρταση (DC) στον inverter                                                     |
| L8-00             |  Δυσλειτουργία εξαιτίας θερμικής προστασίας στην inverter PCB                                     |
| L9-00             |  Αποτροπή κλειδώματος συμπιεστή                                                                   |
| LC-00             |  Δυσλειτουργία στο σύστημα επικοινωνίας της εξ. μονάδας                                           |
| P1-00             |  Μη σταθερή τάση τροφοδοσίας                                                                      |
| P3-00             |  Μη φυσιολογική τιμή συνεχούς ρεύματος                                                            |
| P4-00             |  Εξ. Μ: Δυσλειτουργία αισθητήρα θερμοκρασίας της ψύκτρας                                          |
| PJ-00             |  Αναντιστοιχία ρυθμίσεων ισχύος                                                                   |
| U0-00             |  Εξ. Μ: Έλλειψη ψυκτικού                                                                          |
| U1-00             |  Δυσλειτουργία αντίστροφης/έλλειψης φάσης                                                         |
| U2-00             |  Εξ. Μ: Σφάλμα στην τάση τροφοδοσίας                                                              |
| U3-00             |  Η λειτουργία στεγνώματος του θερμομπετόν δεν ολοκληρώθηκε σωστά                                 |
| U4-00             |  Πρόβλημα επικοινωνίας εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας                                            |
| U5-00             |  Πρόβλημα επικοινωνίας χειριστηρίου                                                             |
| U7-00             |  Εξ. Μ: Δυσλειτουργία μετάδοσης μεταξύ κύριας CPU - INV CPU                                     |
| U8-02             |  Απώλεια σύνδεσης με το θερμοστάτη χώρου                                                        |
| U8-03             |  Έλλειψη σύνδεσης με το θερμοστάτη χώρου                                                        |
| U8-04             |  Άγνωστη συσκευή USB                                                                            |
| U8-05             |  Δυσλειτουργία αρχείου                                                                          |
| U8-07             |  Σφάλμα επικοινωνίας P1P2                                                                       |
| U8-09             |  Ασυμβατότητα λογισμικού MMI {version_MMI_software} / εσωτερικής μονάδας [version_IU_modelname] |
| U8-11             |  Η σύνδεση με την ασύρματη πύλη χάθηκε                                                          |
| UA-00             |  Πρόβλημα συμβατότητας μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας                                 |
| UA-16             |  Πρόβλημα επικοινωνίας extension/hydro                                                          |
| UA-21             |  Πρόβλημα συμβατότητας Extension/Hydro                                                          |
| UF-00             |  Ανίχνευση ανάποδης σωλήνωσης ή κακής σύνδεσης καλωδίων επικοινωνίας                            |

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Στην περίπτωση που εμφανιστεί ο κωδικός σφάλματος AH και δεν διακοπεί η λειτουργία απολύμανσης λόγω παροχής ζεστού νερού χρήσης, συνιστώνται οι παρακάτω ενέργειες:

- Όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία **Αναθέρμανση** ή **Πρόγραμμα + Αναθέρμανση**, συνιστάται ο προγραμματισμός της εκκίνησης της λειτουργίας απολύμανσης τουλάχιστον 4 ώρες μετά την τελευταία αναμενόμενη παροχή ζεστού νερού χρήσης μεγάλης ποσότητας. Αυτή η εκκίνηση μπορεί να ρυθμιστεί από τις ρυθμίσεις εγκαταστάτη (λειτουργία απολύμανσης).
- Όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία **Πρόγραμμα**, συνιστάται ο προγραμματισμός μιας ενέργειας **Eco** 3 ώρες πριν από την προγραμματισμένη εκκίνηση της λειτουργίας απολύμανσης ώστε να προθερμανθεί το δοχείο.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Αν η ελάχιστη ροή νερού είναι χαμηλότερη από αυτήν τη ροή που αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα, η λειτουργία της μονάδας θα διακοπεί προσωρινά και το χειριστήριο θα εμφανίσει το σφάλμα 7H-01. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, θα γίνει αυτόματη επαναφορά αυτού του σφάλματος και η μονάδα θα συνεχίσει να λειτουργεί.

| Αν η λειτουργία είναι... | Τότε η ελάχιστη απαιτούμενη παροχή είναι... |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Ψύξη                     | 10 l/min                                    |
| Θέρμανση/απόψυξη         | 20 l/min                                    |

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Αν παρουσιαστεί το σφάλμα 7H-01, μπορεί επίσης να εμφανιστεί το σφάλμα 7H-08 στη λίστα δυσλειτουργιών του χειριστηρίου. Σε αυτή την περίπτωση, η βασική αιτία μπορεί να είναι είτε ότι η τάση προς την αντλία είναι ανεπαρκής είτε ότι η αντλία έχει μπλοκαριστεί.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Αν εμφανιστεί το σφάλμα 89-05 ή 89-06, ελέγξτε τον ελάχιστο όγκο νερού κατά την ψύξη.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Το σφάλμα AJ-03 διορθώνεται αυτόματα όταν η θέρμανση δοχείου γίνει ξανά κανονική.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Αν παρουσιαστεί σφάλμα U8-04, ενδέχεται να γίνει επαναφορά του σφάλματος μετά από επιτυχημένη ενημέρωση του λογισμικού. Αν το λογισμικό δεν ενημερωθεί με επιτυχία, τότε πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB έχει μορφή FAT32.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Το χειριστήριο θα εμφανίζει τον τρόπο επαναφοράς ενός κωδικού σφάλματος.

# 16 Απόρριψη



## ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΗΝ προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας το σύστημα: η αποσυναρμολόγηση του συστήματος, ο χειρισμός του ψυκτικού, του λαδιού και των άλλων τμημάτων ΠΡΕΠΕΙ να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι μονάδες ΠΡΕΠΕΙ να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε ειδική εγκατάσταση επεξεργασίας για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση.

## Σε αυτό το κεφάλαιο

|        |                                                                                   |     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 16.1   | Για να ανακτήσετε το ψυκτικό .....                                                | 291 |
| 16.1.1 | Για να ανοίξετε τις βάνες διακοπής.....                                           | 292 |
| 16.1.2 | Για να ανοίξετε χειροκίνητα τις ηλεκτρονικές εκτονωτικές βαλβίδες.....            | 292 |
| 16.1.3 | Εκκένωση αντλίας — Στην περίπτωση των μοντέλων 3N~ (οθόνη 7 τμημάτων) .....       | 294 |
| 16.1.4 | Λειτουργία ανάκτησης — Στην περίπτωση των μοντέλων 1N~ (οθόνη 7-LED display)..... | 297 |


## 16.1 Για να ανακτήσετε το ψυκτικό

Κατά την απόρριψη της εξωτερικής μονάδας, πρέπει να ανακτήσετε το ψυκτικό της.

Για να διασφαλίσετε ότι δεν θα παραμείνει ψυκτικό παγιδευμένο μέσα στη μονάδα:

- Βεβαιωθείτε ότι είναι ανοικτές οι βάνες διακοπής (**a, b**).
- Βεβαιωθείτε ότι είναι ανοικτές οι ηλεκτρονικές εκτονωτικές βαλβίδες (**Y1E, Y3E, Y2S, Y3S, Y4S**).
- Χρησιμοποιήστε και τις δύο θυρίδες συντήρησης (**b, c**), για να ανακτήσετε το ψυκτικό.

### Εξαρτήματα



- a** Βαλβίδα διακοπής υγρού
- b** Βαλβίδα διακοπής αερίου με θυρίδα συντήρησης
- c** Θυρίδα συντήρησης 5/16" με εκχέλιωση
- Y1E** Ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα (κύρια)
- Y3E** Ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα (έγχυση)
- Y2S** Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα (παράκαμψη χαμηλής πίεσης)
- Y3S** Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα (παράκαμψη θερμού αερίου)
- Y4S** Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα (έγχυση υγρού)

**Για να ανακτήσετε το ψυκτικό ενώ η συσκευή είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ**

- 1 Βεβαιωθείτε ότι είναι ανοικτές οι βάνες διακοπής.
- 2 Ανοίξτε χειροκίνητα τις ηλεκτρονικές εκτονωτικές βαλβίδες.
- 3 Ανακτήστε το ψυκτικό από τις 2 θυρίδες συντήρησης.

**Για να ανακτήσετε το ψυκτικό ενώ η συσκευή είναι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ****ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

**Περιστρεφόμενος ανεμιστήρας.** Πριν από την ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ή την εκτέλεση εργασιών σέρβις στην εξωτερική μονάδα, βεβαιωθείτε ότι η γρίλια εκκένωσης καλύπτει τον ανεμιστήρα για λόγους προστασίας από έναν περιστρεφόμενο ανεμιστήρα. Ανατρέξτε στα εξής:

- "7.3.6 Για να τοποθετήσετε τη γρίλια εκκένωσης" [▶ 79]
- "7.3.7 Για να αφαιρέσετε τη γρίλια εκκένωσης και να την τοποθετήσετε στη θέση ασφαλείας" [▶ 81]

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα δεν λειτουργεί.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι είναι ανοικτές οι βάνες διακοπής.
- 3 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ανάκτησης.



**Αποτέλεσμα:** Η μονάδα ανοίγει τις ηλεκτρονικές εκτονωτικές βαλβίδες.

- 4 Ανακτήστε το ψυκτικό από τις 2 θυρίδες συντήρησης.
- 5 Απενεργοποιήστε τη λειτουργία ανάκτησης.

**Αποτέλεσμα:** Η μονάδα επαναφέρει τις ηλεκτρονικές εκτονωτικές βαλβίδες στην αρχική τους κατάσταση.

**16.1.1 Για να ανοίξετε τις βάνες διακοπής**

Πριν από την ανάκτηση του ψυκτικού, βεβαιωθείτε ότι είναι ανοικτές οι βάνες διακοπής.




- a Θυρίδα συντήρησης και κάλυμμα θυρίδας συντήρησης
- b Βάνα διακοπής
- c Κάλυμμα βάνας διακοπής

- 1 Αφαιρέστε το κάλυμμα της βάνας διακοπής.
- 2 Εισαγάγετε ένα εξαγωνικό κλειδί στη βάνα διακοπής και στρέψτε προς τα αριστερά για να την ανοίξετε.

**16.1.2 Για να ανοίξετε χειροκίνητα τις ηλεκτρονικές εκτονωτικές βαλβίδες**

Πριν από την ανάκτηση του ψυκτικού, βεβαιωθείτε ότι είναι ανοικτές οι ηλεκτρονικές εκτονωτικές βαλβίδες. Όταν η συσκευή είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, αυτό πρέπει να γίνει χειροκίνητα.





**c1** Ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα

**c2** Πηνίο EEV

**c3** Μαγνήτης EEV


- 1** Αφαιρέστε το πηνίο EEV (**c2**).
- 2** Σύρετε έναν μαγνήτη EEV (**c3**) πάνω από την εκτονωτική βαλβίδα (**c1**).
- 3** Στρέψτε τον μαγνήτη EEV αριστερόστροφα στην πλήρως ανοιχτή θέση της βαλβίδας. Αν δεν είστε σίγουροι ποια είναι η ανοιχτή θέση, στρέψτε τη βαλβίδα στη μεσαία θέση ώστε να είναι δυνατή η διέλευση του ψυκτικού.

## 16.1.3 Εκκένωση αντλίας — Στην περίπτωση των μοντέλων 3N~ (οθόνη 7 τμημάτων)

Πριν από την ανάκτηση του ψυκτικού, βεβαιωθείτε ότι είναι ανοικτές οι ηλεκτρονικές εκτονωτικές βαλβίδες. Όταν η συσκευή είναι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, αυτό πρέπει να γίνει με χρήση της λειτουργίας ανάκτησης.

**Εξαρτήματα**


Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανάκτησης, χρειάζεστε τα ακόλουθα εξαρτήματα:



Οθόνη 7 τμημάτων

**BS1~BS3**

Πλήκτρα. Χειριστείτε τα πλήκτρα με μια μονωμένη ράβδο (όπως ένα στυλό διαρκείας με καπάκι) προκειμένου να μην αγγίξετε τα ηλεκτροφόρα τμήματα.

**Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανάκτησης****ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Αν μπερδευτείτε στη μέση της διαδικασίας, πατήστε το BS1 για να επιστρέψετε στην προεπιλεγμένη κατάσταση.

Πριν από την ανάκτηση του ψυκτικού, ενεργοποιήστε τη λειτουργία ανάκτησης ως εξής:

| # | Ενέργεια                                                                            | Οθόνη 7 τμημάτων <sup>(a)</sup> |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Ξεκινήστε από την προεπιλεγμένη κατάσταση.                                          |                                 |
| 2 | Επιλέξτε τη λειτουργία 2.<br>Πατήστε παρατεταμένα το <b>BS1</b> για 5 δευτερόλεπτα. |                                 |
| 3 | Επιλέξτε τη ρύθμιση 9.<br>Πατήστε το <b>BS2</b> 9 φορές.                            |                                 |
| 4 | Επιλέξτε την τιμή 2.                                                                |                                 |

| #        | Ενέργεια                                                                     | Οθόνη 7 τμημάτων <sup>(a)</sup> |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|          | <b>a</b> Εμφανίστε την τρέχουσα τιμή.<br>Πατήστε το <b>BS3</b> μία φορά.     |                                 |
|          | <b>b</b> Αλλάξτε την τιμή σε 2.<br>Πατήστε το <b>BS2</b> μία φορά.           |                                 |
|          | <b>c</b> Εισαγάγετε την τιμή στο σύστημα.<br>Πατήστε το <b>BS3</b> μία φορά. |                                 |
|          | <b>d</b> Επιβεβαιώστε.<br>Πατήστε το <b>BS3</b> μία φορά.                    |                                 |
| <b>5</b> | Επιστρέψτε στην προεπιλεγμένη κατάσταση.<br>Πατήστε το <b>BS1</b> μία φορά.  |                                 |

(a)


= Απενεργοποίηση, = Ενεργοποίηση και = λυχνία που αναβοσβήνει.

**Αποτέλεσμα:** Η λειτουργία ανάκτησης έχει ενεργοποιηθεί. Η μονάδα ανοίγει τις ηλεκτρονικές εκτονωτικές βαλβίδες.

### Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανάκτησης

Μετά την ανάκτηση του ψυκτικού, απενεργοποιήστε τη λειτουργία ανάκτησης ως εξής:

| #        | Διαδικασία                                                                          | Οθόνη 7 τμημάτων <sup>(a)</sup> |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>1</b> | Ξεκινήστε από την προεπιλεγμένη κατάσταση.                                          |                                 |
| <b>2</b> | Επιλέξτε τη λειτουργία 2.<br>Πατήστε παρατεταμένα το <b>BS1</b> για 5 δευτερόλεπτα. |                                 |
| <b>3</b> | Επιλέξτε τη ρύθμιση 9.<br>Πατήστε το <b>BS2</b> 9 φορές.                            |                                 |
| <b>4</b> | Επιλέξτε την τιμή 1.                                                                |                                 |
|          | <b>a</b> Εμφανίστε την τρέχουσα τιμή.<br>Πατήστε το <b>BS3</b> μία φορά.            |                                 |
|          | <b>b</b> Αλλάξτε την τιμή σε 1.<br>Πατήστε το <b>BS2</b> μία φορά.                  |                                 |
|          | <b>c</b> Εισαγάγετε την τιμή στο σύστημα.<br>Πατήστε το <b>BS3</b> μία φορά.        |                                 |
|          | <b>d</b> Επιβεβαιώστε.<br>Πατήστε το <b>BS3</b> μία φορά.                           |                                 |

| # | Διαδικασία                                                                  | Οθόνη 7 τμημάτων <sup>(a)</sup>                                                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Επιστρέψτε στην προεπιλεγμένη κατάσταση.<br>Πατήστε το <b>BS1</b> μία φορά. |  |

(a)

= Απενεργοποίηση,  = Ενεργοποίηση και  = λυχνία που αναβοσβήνει.

**Αποτέλεσμα:** Η λειτουργία ανάκτησης έχει απενεργοποιηθεί. Η μονάδα επαναφέρει τις ηλεκτρονικές εκτονωτικές βαλβίδες στην αρχική τους κατάσταση.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**


**Απενεργοποίηση.** Όταν απενεργοποιηθεί και ενεργοποιηθεί ξανά, η λειτουργία ανάκτησης απενεργοποιείται αυτόματα.

## 16.1.4 Λειτουργία ανάκτησης — Στην περίπτωση των μοντέλων 1N~ (οθόνη 7-LED display)

Πριν από την ανάκτηση του ψυκτικού, βεβαιωθείτε ότι είναι ανοικτές οι ηλεκτρονικές εκτονωτικές βαλβίδες. Όταν η συσκευή είναι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, αυτό πρέπει να γίνει με χρήση της λειτουργίας ανάκτησης.


**Εξαρτήματα**

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανάκτησης, χρειάζεστε τα ακόλουθα εξαρτήματα:



**H1P~H7P** Οθόνη 7 λυχνιών LED

**BS1~BS4** Πλήκτρα. Χειριστείτε τα πλήκτρα με μια μονωμένη ράβδο (όπως ένα στυλό διαρκείας με καπάκι) προκειμένου να μην αγγίξετε τα ηλεκτροφόρα τμήματα.

**Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανάκτησης****ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Αν μπερδευτείτε στη μέση της διαδικασίας, πατήστε το BS1 για να επιστρέψετε στην προεπιλεγμένη κατάσταση.

Πριν από την ανάκτηση του ψυκτικού, ενεργοποιήστε τη λειτουργία ανάκτησης ως εξής:

| # | Ενέργεια                                                                                                                                          | Οθόνη 7 λυχνιών LED <sup>(a)</sup> |     |     |     |     |     |     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|   |                                                                                                                                                   | H1P                                | H2P | H3P | H4P | H5P | H6P | H7P |
| 1 | Ξεκινήστε από την προεπιλεγμένη κατάσταση.                                                                                                        | ●                                  | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |
| 2 | Πατήστε παρατεταμένα το <b>BS1</b> για 5 δευτερόλεπτα.                                                                                            | ○                                  | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |
| 3 | Πατήστε το <b>BS2</b> 9 φορές.                                                                                                                    | ○                                  | ●   | ●   | ○   | ●   | ●   | ○   |
| 4 | Πατήστε το <b>BS3</b> μία φορά.                                                                                                                   | ○                                  | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ○   |
| 5 | Πατήστε το <b>BS2</b> μία φορά.                                                                                                                   | ○                                  | ●   | ●   | ●   | ●   | ○   | ●   |
| 6 | Πατήστε το <b>BS3</b> μία φορά.                                                                                                                   | ○                                  | ●   | ●   | ●   | ●   | ○   | ●   |
| 7 | Πατήστε το <b>BS3</b> μία φορά.<br>Η λυχνία H1P που αναβοσβήνει υποδεικνύει ότι η λειτουργία ανάκτησης επιλέχθηκε σωστά και είναι ενεργοποιημένη. | ○                                  | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |

| # | Ενέργεια                                                                                                                                                                | Οθόνη 7 λυχνιών LED <sup>(a)</sup> |     |     |     |     |     |     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|   |                                                                                                                                                                         | H1P                                | H2P | H3P | H4P | H5P | H6P | H7P |
| 8 | Πατήστε το <b>BS1</b> μία φορά.<br>Η λυχνία H1P συνεχίζει να αναβοσβήνει, υποδεικνύοντας ότι βρίσκεστε σε μια λειτουργία που δεν επιτρέπει τη λειτουργία του συμπιεστή. | ●                                  | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |

<sup>(a)</sup> ● = Απενεργοποίηση, ○ = Ενεργοποίηση και ◐ = λυχνία που αναβοσβήνει.

**Αποτέλεσμα:** Η λειτουργία ανάκτησης έχει ενεργοποιηθεί. Η μονάδα ανοίγει τις ηλεκτρονικές εκτονωτικές βαλβίδες.

#### Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανάκτησης

Μετά την ανάκτηση του ψυκτικού, απενεργοποιήστε τη λειτουργία ανάκτησης ως εξής:

| # | Διαδικασία                                                                      | Οθόνη 7 λυχνιών LED <sup>(a)</sup> |     |     |     |     |     |     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|   |                                                                                 | H1P                                | H2P | H3P | H4P | H5P | H6P | H7P |
| 1 | Πατήστε παρατεταμένα το <b>BS1</b> για 5 δευτερόλεπτα.                          | ◐                                  | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |
| 2 | Πατήστε το <b>BS2</b> 9 φορές.                                                  | ◐                                  | ●   | ●   | ○   | ●   | ●   | ○   |
| 3 | Πατήστε το <b>BS3</b> μία φορά.                                                 | ◐                                  | ●   | ●   | ●   | ●   | ◐   | ●   |
| 4 | Πατήστε το <b>BS2</b> μία φορά.                                                 | ◐                                  | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ◐   |
| 5 | Πατήστε το <b>BS3</b> μία φορά.                                                 | ◐                                  | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ○   |
| 6 | Πατήστε το <b>BS3</b> μία φορά.                                                 | ◐                                  | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |
| 7 | Πατήστε το <b>BS1</b> μία φορά, για να επιστρέψτε στην προεπιλεγμένη κατάσταση. | ●                                  | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |

<sup>(a)</sup> ● = Απενεργοποίηση, ○ = Ενεργοποίηση και ◐ = λυχνία που αναβοσβήνει.

**Αποτέλεσμα:** Η λειτουργία ανάκτησης έχει απενεργοποιηθεί. Η μονάδα επαναφέρει τις ηλεκτρονικές εκτονωτικές βαλβίδες στην αρχική τους κατάσταση.



#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

**Απενεργοποίηση.** Όταν απενεργοποιηθεί και ενεργοποιηθεί ξανά, η λειτουργία ανάκτησης απενεργοποιείται αυτόματα.

# 17 Τεχνικά χαρακτηριστικά



## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Η μονάδα είναι μοντέλο θέρμανσης μόνο. Επομένως, ΔΕΝ ισχύει καμία από τις αναφορές στην ψύξη στο παρόν έγγραφο.

Ένα **μέρος** των πιο πρόσφατων τεχνικών δεδομένων είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο Daikin της περιοχής σας (δημόσια προσβάσιμος). Το **σύνολο** των πιο πρόσφατων τεχνικών δεδομένων είναι διαθέσιμο στην πύλη Daikin Business Portal (απαιτείται έλεγχος ταυτότητας).

## Σε αυτό το κεφάλαιο

|      |                                              |     |
|------|----------------------------------------------|-----|
| 17.1 | Χώρος συντήρησης: Εξωτερική μονάδα .....     | 300 |
| 17.2 | Διάγραμμα σωληνώσεων: Εξωτερική μονάδα ..... | 301 |
| 17.3 | Διάγραμμα σωληνώσεων: Εσωτερική μονάδα ..... | 303 |
| 17.4 | Διάγραμμα καλωδίωσης: Εξωτερική μονάδα ..... | 305 |
| 17.5 | Διάγραμμα καλωδίωσης: Εσωτερική μονάδα ..... | 310 |
| 17.6 | Καμπύλη ESP: Εσωτερική μονάδα .....          | 317 |

17.1 Χώρος συντήρησης: Εξωτερική μονάδα




(mm)

| Αγγλικά                  | Μετάφραση                             |
|--------------------------|---------------------------------------|
| General                  | Γενικά                                |
| No top-side obstacle     | Δεν υπάρχει εμπόδιο στην επάνω πλευρά |
| Top-side obstacle        | Εμπόδιο επάνω πλευράς                 |
| Wall height unrestricted | Ύψος τοίχου χωρίς περιορισμό          |



## 17.2 Διάγραμμα σωληνώσεων: Εξωτερική μονάδα



3D142205 B


**Gas** Αέριο**Liquid** Υγρό**a** Σύνδεση με ρακόρ 5/8"**b** Σύνδεση με ρακόρ 1/4"**c** Βαλβίδα διακοπής αερίου με θυρίδα συντήρησης**d** Βαλβίδα διακοπής υγρού**e** Σφιγμένος σωλήνας**f** Φίλτρο ψυκτικού**g** Μονόοδη βάνα**h** Εναλλάκτης θερμότητας εξοικονόμησης**i** Θυρίδα συντήρησης 5/16" με εκχείλωση**j** Τριχοειδής σωλήνας**k** Κατανεμητής**l** Εναλλάκτης θερμότητας αέρα**m** Ψύξη PCB**n** Συσσωρευτής**o** Σιγαστήρας**p** Περιβλήμα**M1C** Συμπιεστής**M1F** Μοτέρ ανεμιστήρα**S1PL** Πρεσοστάτης χαμηλής πίεσης**S1PH** Πρεσοστάτης υψηλής πίεσης (4,6 MPa)**S2PH** Πρεσοστάτης υψηλής πίεσης (4,17 MPa)**S1NPH** Αισθητήρας υψηλής πίεσης**Y1E** Ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα (κύρια)**Y3E** Ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα (έγχυση)**Y1S** Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα (4οδη βάνα)**Y2S** Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα (παράκαμψη χαμηλής πίεσης)**Θερμίστορ:****R1T** Θερμίστορ - εξωτερικός αέρας**R2T** Θερμίστορ - κατάθλιψη συμπιεστή**R3T** Θερμίστορ - αναρρόφηση συμπιεστή**R4T** Θερμίστορ - εναλλάκτης θερμότητας αέρα, κατανεμητής**R5T** Θερμίστορ - εναλλάκτης θερμότητας αέρα, μεσαίος**R7T** Θερμίστορ - έγχυση**Ροή ψυκτικού:**

→ Θέρμανση

--&gt; Ψύξη

- Y3S** Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα (παράκαμψη θερμού αερίου)
- Y4S** Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα (έγχυση υγρού)
- Q1E** Διάταξη προστασίας από υπερφόρτωση

## 17.3 Διάγραμμα σωληνώσεων: Εσωτερική μονάδα



3D143280

- A** Πλευρά νερού  
**B** Πλευρά ψυκτικού  
**C** Στον χώρο εγκατάστασης (παρέχεται με τη μονάδα)  
**D** Του εμπορίου  
**a1** Συμπληρωματική ζώνη – Θέρμανση/ψύξη χώρου – ΕΙΣΟΔΟΣ νερού (βιδωτή σύνδεση, 1")  
**a2** Συμπληρωματική ζώνη – Θέρμανση/ψύξη χώρου – ΕΞΟΔΟΣ νερού (βιδωτή σύνδεση, 1")  
**b1** Κύρια ζώνη – Θέρμανση/ψύξη χώρου – ΕΙΣΟΔΟΣ νερού (βιδωτή σύνδεση, 1")  
**b2** Κύρια ζώνη – Θέρμανση/ψύξη χώρου – ΕΞΟΔΟΣ νερού (βιδωτή σύνδεση, 1")  
**c1** ZNX – ΕΙΣΟΔΟΣ κρύου νερού (βιδωτή σύνδεση, 3/4")  
**c2** ZNX – ΕΞΟΔΟΣ ζεστού νερού (βιδωτή σύνδεση, 3/4")  
**d** Σύνδεση ανακυκλοφορίας  
**e1** ΕΙΣΟΔΟΣ ψυκτικού αερίου (λειτουργία θέρμανσης, συμπυκνωτής)  
**e2** ΕΞΟΔΟΣ ψυκτικού υγρού (λειτουργία θέρμανσης, συμπυκνωτής)  
**f1** ΕΙΣΟΔΟΣ ψυκτικού υγρού (λειτουργία ψύξης, εξατμιστής)

- s** Τριχοειδής σωλήνας  
**t** Κυκλοφορητής (κύρια/μικτή ζώνη)  
**u** Βάνα αποκοπής (συνιστάται)  
**v** Βάνα αντεπιστροφής (συνιστάται)  
**w** Βάνα μείωσης πίεσης (συνιστάται)  
**\*x** Ανακουφιστική βαλβίδα (μέγ. 10 bar (=1,0 MPa)) (υποχρεωτική)  
**\*y** Ενδιάμεση χοάνη (υποχρεωτική)  
**z** Δοχείο διαστολής (συνιστάται)  
**B2L** Αισθητήρας ροής  
**B1PW** Αισθητήρας πίεσης νερού θέρμανσης χώρου  
**M1S** 3οδη βάνα (βάνα ανάμιξης για την κύρια/μικτή ζώνη)  
**M3S** 3οδη βάνα (θέρμανση χώρου/ζεστό νερό χρήσης)

**Θερμίστορ:**

**f2** ΕΞΟΔΟΣ ψυκτικού αερίου (λειτουργία ψύξης, εξατμιστής)  
**g** Πλακοειδής εναλλάκτης θερμότητας  
**h** Βάνα αποκοπής για σέρβις  
**i** Εύκαμπτος σωλήνας  
**j** Δοχείο διαστολής  
**k** Μαγνητικό φίλτρο/διαχωριστής σωματιδίων  
**l** Βάνα ασφαλείας  
**m** Αυτόματη εξαέρωση  
**n** Βάνα αποστράγγισης  
**o** Κυκλοφορητής (συμπληρωματική ζώνη/ζώνη άμεσης παροχής)  
**p** Βάνα ελέγχου  
**q** Εφεδρικός θερμαντήρας  
**r** Φίλτρο νερού (κύρια/μικτή ζώνη)

**R1T** Εναλλάκτης θερμότητας εξερχόμενου νερού  
**R2T** Εφεδρικός θερμαντήρας εξερχόμενου νερού  
**R3T** Πλευρά ψυκτικού υγρού  
**R4T** Εισερχόμενο νερό  
**R5T, R8T** Δοχείο  
**R7T** Κύρια/μικτή ζώνη – ΕΞΟΔΟΣ νερού

#### Συνδέσεις:

 Βιδωτή σύνδεση  
 Σύνδεση με ρακόρ  
 Σύνδεση με ταχυσύνδεσμο  
 Σύνδεση με χαλκοσυγκόλληση

## 17.4 Διάγραμμα καλωδίωσης: Εξωτερική μονάδα

Το διάγραμμα καλωδίωσης παραδίδεται με τη μονάδα, που βρίσκεται στο εσωτερικό του καλύμματος σέρβις.

| Αγγλικά                         | Μετάφραση                         |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Electronic component assembly   | Συγκρότημα ηλεκτρονικών στοιχείων |
| Front side view                 | Μπροστινή πλαϊνή όψη              |
| Indoor                          | Εσωτερική                         |
| OFF                             | ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ                    |
| ON                              | ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ                      |
| Outdoor                         | Εξωτερική                         |
| Position of compressor terminal | Θέση του ακροδέκτη του συμπιεστή  |
| Position of elements            | Θέση των συστημάτων θέρμανσης     |
| Rear side view                  | Πίσω πλαϊνή όψη <sup>(a)</sup>    |
| Right side view                 | Δεξιά πλαϊνή όψη                  |
| See note ***                    | Δείτε σημείωση ***                |

<sup>(a)</sup> Μόνο για μοντέλα \*W1.

### Σημειώσεις:

|   |                                                                                     |                      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | Σύμβολα:                                                                            |                      |
|   | L                                                                                   | Ηλεκτροφόρο          |
|   | N                                                                                   | Ουδέτερο             |
|   |  | Προστατευτική γείωση |
|   |  | Καθαρή γείωση        |
|   |  | Καλώδια του εμπορίου |
|   | ==                                                                                  | Προαιρετικό εξάρτημα |
|   |  | Πλακέτα ακροδεκτών   |
|   |  | Ακροδέκτης           |
|   |  | Σύνδεσμος            |
|   |  | Σύνδεση              |

|   |                                                                                                                                                                             |           |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2 | Χρώματα:                                                                                                                                                                    |           |
|   | BLK                                                                                                                                                                         | Μαύρο     |
|   | RED                                                                                                                                                                         | Κόκκινη   |
|   | BLU                                                                                                                                                                         | Μπλε      |
|   | WHT                                                                                                                                                                         | Λευκό     |
|   | GRN                                                                                                                                                                         | Πράσινη   |
|   | YLW                                                                                                                                                                         | Κίτρινο   |
|   | PNK                                                                                                                                                                         | Ροζ       |
|   | ORG                                                                                                                                                                         | Πορτοκαλί |
|   | GRY                                                                                                                                                                         | Γκρι      |
|   | BRN                                                                                                                                                                         | Καφέ      |
| 3 | Αυτό το διάγραμμα καλωδίωσης ισχύει μόνο για την εξωτερική μονάδα.                                                                                                          |           |
| 4 | Κατά τον χειρισμό, μην βραχυκυκλώνετε τις διατάξεις προστασίας Q1, S1PH, S2PH και S1PL.                                                                                     |           |
| 5 | Ανατρέξτε στον πίνακα συνδυασμών και στο εγχειρίδιο του προαιρετικού εξαρτήματος για τον τρόπο σύνδεσης των καλωδίων στα X5A <sup>(a)</sup> , X77A <sup>(a)</sup> και X41A. |           |
| 6 | Η εργοστασιακή ρύθμιση για όλους τους διακόπτες είναι η ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ. Μην αλλάξετε τη ρύθμιση για τον επιλογέα (DS1).                                                     |           |

<sup>(a)</sup> Μόνο για μοντέλα \*W1.

#### Υπόμνημα για τα μοντέλα W1:

|                    |                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| A1P                | Πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος (κεντρική)                      |
| A2P                | Πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος (φίλτρο θορύβου)                |
| BS1~BS3 (A1P)      | Διακόπτης πλήκτρου                                           |
| C1~C7 (A1P)        | Πυκνωτής                                                     |
| DS1 (A1P)          | Διακόπτης DIP                                                |
| F1U                | Ασφάλεια στον χώρο εγκατάστασης (του εμπορίου)               |
| F1U~F4U (A2P)      | Ασφάλεια (T 6,3 A / 250 V)                                   |
| F5U (A1P)          | Ασφάλεια (T 5,0 A / 250 V)                                   |
| HAP (A1P)          | Λυχνία LED (η οθόνη παρακολούθησης συντήρησης είναι πράσινη) |
| K1R (A1P)          | Μαγνητικό ρελέ (Y1S)                                         |
| K2R (A1P)          | Μαγνητικό ρελέ (Y2S)                                         |
| K3R (A1P)          | Μαγνητικό ρελέ (Y3S)                                         |
| K4R                | Μαγνητικό ρελέ (Y4S)                                         |
| K6R~K84R (A1P)     | Μαγνητικό ρελέ                                               |
| K1M~K2M (A1P)      | Μαγνητική επαφή                                              |
| L1R~L5R (A1P, A2P) | Πηνίο                                                        |
| M1C                | Μοτέρ συμπιεστή                                              |

|                    |                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| M1F                | Μοτέρ ανεμιστήρα                                           |
| PS (A1P)           | Διακοπτόμενη τροφοδοσία                                    |
| Q1DI               | Ρελέ διαρροής (30 mA) (του εμπορίου)                       |
| Q1                 | Διάταξη θερμικής προστασίας και προστασίας από υπερένταση  |
| R1~R9 (A1P)        | Αντίσταση                                                  |
| R1T                | Θερμίστορ (εξωτερικός αέρας)                               |
| R2T                | Θερμίστορ (κατάθλιψη συμπιεστή)                            |
| R3T                | Θερμίστορ (αναρρόφηση συμπιεστή)                           |
| R4T                | Θερμίστορ (εναλλάκτης θερμότητας αέρα, σωλήνας υγρού)      |
| R5T                | Θερμίστορ (εναλλάκτης θερμότητας αέρα, μεσαίος)            |
| R7T                | Θερμίστορ (έγχυση)                                         |
| R11T               | Θερμίστορ (πτερύγιο)                                       |
| RC (A1P)           | Κύκλωμα δέκτη σημάτων                                      |
| S1NPH              | Αισθητήρας υψηλής πίεσης                                   |
| S1PH, S2PH         | Πρεσοστάτης υψηλής πίεσης                                  |
| S1PL               | Πρεσοστάτης χαμηλής πίεσης                                 |
| SEG* (A1P)         | Οθόνη 7 τμημάτων                                           |
| TC (A1P)           | Κύκλωμα μετάδοσης σημάτων                                  |
| V1D~V3D (A1P)      | Δίοδος                                                     |
| V1R~V2R (A1P)      | Μονάδα διόδου                                              |
| V3R~V5R (A1P)      | Μονάδα ισχύος διπολικού τρανζίστορ με μονωμένη πύλη (IGBT) |
| X1M                | Πλακέτα ακροδεκτών                                         |
| Y1E                | Ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα (κύρια)                     |
| Y3E                | Ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα (έγχυση)                    |
| Y1S                | Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα (4οδη βάνα)                       |
| Y2S                | Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα (παράκαμψη χαμηλής πίεσης)        |
| Y3S                | Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα (παράκαμψη θερμού αερίου)         |
| Y4S                | Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα (έγχυση υγρού)                    |
| Z1C~Z10C           | Φίλτρο θορύβου (πυρήνας φερρίτη)                           |
| Z1F~Z5F (A1P, A2P) | Φίλτρο θορύβου                                             |

#### Υπόμνημα για τα μοντέλα V3:

|     |                                               |
|-----|-----------------------------------------------|
| A1P | Πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος (κεντρική)       |
| A2P | Πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος (φίλτρο θορύβου) |
| A5P | Πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος (flash)          |

|                      |                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| BS1~BS4 (A1P)        | Διακόπτης πλήκτρου                                             |
| C1~C4 (A1P, A2P)     | Πυκνωτής                                                       |
| DS1 (A1P)            | Διακόπτης DIP                                                  |
| F1U                  | Ασφάλεια στον χώρο εγκατάστασης (του εμπορίου)                 |
| F1U~F4U (A2P)        | Ασφάλεια (T 6,3 A / 250 V)                                     |
| F6U (A1P)            | Ασφάλεια (T 5,0 A / 250 V)                                     |
| H1P~H7P (A1P)        | Λυχνία LED (η οθόνη παρακολούθησης συντήρησης είναι πορτοκαλί) |
| HAP (A1P)            | Λυχνία LED (η οθόνη παρακολούθησης συντήρησης είναι πράσινη)   |
| K1R (A1P)            | Μαγνητικό ρελέ (Y1S)                                           |
| K2R (A1P)            | Μαγνητικό ρελέ (Y2S)                                           |
| K3R (A1P)            | Μαγνητικό ρελέ (Y3S)                                           |
| K4R (A1P)            | Μαγνητικό ρελέ (Y4S)                                           |
| K10R (A1P)           | Μαγνητικό ρελέ                                                 |
| K11M (A1P)           | Μαγνητική επαφή                                                |
| K13R~K15R (A1P, A2P) | Μαγνητικό ρελέ                                                 |
| L1R~L3R (A1P)        | Πηνίο                                                          |
| M1C                  | Μοτέρ συμπιεστή                                                |
| M1F                  | Μοτέρ ανεμιστήρα                                               |
| PS (A1P)             | Διακοπτόμενη τροφοδοσία                                        |
| Q1DI                 | Ρελέ διαρροής (30 mA) (του εμπορίου)                           |
| R1~R5 (A1P, A2P)     | Αντίσταση                                                      |
| R1T                  | Θερμίστορ (εξωτερικός αέρας)                                   |
| R2T                  | Θερμίστορ (κατάθλιψη συμπιεστή)                                |
| R3T                  | Θερμίστορ (αναρρόφηση συμπιεστή)                               |
| R4T                  | Θερμίστορ (εναλλάκτης θερμότητας αέρα, σωλήνας υγρού)          |
| R5T                  | Θερμίστορ (εναλλάκτης θερμότητας αέρα, μεσαίος)                |
| R7T                  | Θερμίστορ (έγχυση)                                             |
| R11T                 | Θερμίστορ (περύγιο)                                            |
| RC (A2P)             | Κύκλωμα δέκτη σημάτων                                          |
| S1NPH                | Αισθητήρας υψηλής πίεσης                                       |
| S1PH, S2PH           | Πρεσοστάτης υψηλής πίεσης                                      |
| S1PL                 | Πρεσοστάτης χαμηλής πίεσης                                     |
| TC (A2P)             | Κύκλωμα μετάδοσης σημάτων                                      |
| V1D~V4D (A1P)        | Δίοδος                                                         |
| V1R (A1P)            | Ηλεκτρονική μονάδα ισχύος IGBT                                 |
| V2R (A1P)            | Μονάδα διόδου                                                  |



|                    |                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| V1T~V3T (A1P)      | Διπολικό τρανζίστορ με μονωμένη πύλη (IGBT)         |
| X1M                | Πλακέτα ακροδεκτών                                  |
| Y1E                | Ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα (κύρια)              |
| Y3E                | Ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα (έγχυση)             |
| Y1S                | Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα (4οδη βάννα)               |
| Y2S                | Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα (παράκαμψη χαμηλής πίεσης) |
| Y3S                | Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα (παράκαμψη θερμού αερίου)  |
| Y4S                | Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα (έγχυση υγρού)             |
| Z1C~Z11C           | Φίλτρο θορύβου (πυρήνας φερρίτη)                    |
| Z1F~Z6F (A1P, A2P) | Φίλτρο θορύβου                                      |

## 17.5 Διάγραμμα καλωδίωσης: Εσωτερική μονάδα

Ανατρέξτε στο διάγραμμα εσωτερικής καλωδίωσης που παρέχεται με τη μονάδα (στο εσωτερικό του καλύμματος του ηλεκτρικού πίνακα της εσωτερικής μονάδας). Παρακάτω παρατίθενται οι συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται.

### Σημειώσεις που πρέπει να λάβετε υπόψη προτού εκκινήσετε τη μονάδα

| Αγγλικά                                                                                       | Μετάφραση                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notes to go through before starting the unit                                                  | Σημειώσεις που πρέπει να λάβετε υπόψη προτού εκκινήσετε τη μονάδα                                            |
| X1M                                                                                           | Γενικός ακροδέκτης                                                                                           |
| X2M                                                                                           | Ακροδέκτης καλωδίωσης του εμπορίου για συνδέσεις εναλλασσόμενου ρεύματος                                     |
| X5M                                                                                           | Ακροδέκτης καλωδίωσης του εμπορίου για συνδέσεις συνεχούς ρεύματος                                           |
| X6M                                                                                           | Ακροδέκτης τροφοδοσίας εφεδρικού θερμαντήρα                                                                  |
| X10M                                                                                          | Ακροδέκτης έξυπνου δικτύου                                                                                   |
| -----                                                                                         | Καλωδίωση γείωσης                                                                                            |
| -----                                                                                         | Εμπορίου                                                                                                     |
| ①                                                                                             | Διάφορες δυνατότητες καλωδίωσης                                                                              |
|                                                                                               | Προαιρετικό εξάρτημα                                                                                         |
|                                                                                               | Δεν έχει συνδεθεί στον ηλεκτρικό πίνακα                                                                      |
|                                                                                               | Η καλωδίωση εξαρτάται από το μοντέλο                                                                         |
|                                                                                               | PCB                                                                                                          |
| Note 1: Connection point of the power supply for the BUH should be foreseen outside the unit. | Σημείωση 1: Πρέπει να προβλέπεται σημείο σύνδεσης τροφοδοσίας για τον εφεδρικό θερμαντήρα εκτός της μονάδας. |
| Backup heater power supply                                                                    | Τροφοδοσία εφεδρικού θερμαντήρα                                                                              |
| <input type="checkbox"/> 6T1 (3~, 230 V, 6 kW)                                                | <input type="checkbox"/> 6T1 (3~, 230 V, 6 kW)                                                               |
| <input type="checkbox"/> 6V3 (1N~, 230 V, 6 kW)                                               | <input type="checkbox"/> 6V3 (1N~, 230 V, 6 kW)                                                              |
| <input type="checkbox"/> 6WN/9WN (3N~, 400 V, 6/9 kW)                                         | <input type="checkbox"/> 6WN/9WN (3N~, 400 V, 6/9 kW)                                                        |
| User installed options                                                                        | Προαιρετικά εξαρτήματα εγκατεστημένα από το χρήστη                                                           |
| <input type="checkbox"/> Remote user interface                                                | <input type="checkbox"/> Ειδικό χειριστήριο άνεσης (BRC1HHDA που χρησιμοποιείται ως θερμοστάτης χώρου)       |
| <input type="checkbox"/> Ext. indoor thermistor                                               | <input type="checkbox"/> Εξωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου                                 |
| <input type="checkbox"/> Ext outdoor thermistor                                               | <input type="checkbox"/> Εξωτερικό θερμίστορ θερμοκρασίας περιβάλλοντος                                      |
| <input type="checkbox"/> Digital I/O PCB                                                      | <input type="checkbox"/> Digital I/O PCB                                                                     |

| Αγγλικά                                               | Μετάφραση                                                                       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Demand PCB                   | <input type="checkbox"/> PCB ζήτησης λειτουργίας                                |
| <input type="checkbox"/> Safety thermostat            | <input type="checkbox"/> Θερμοστάτης ασφαλείας                                  |
| <input type="checkbox"/> Smart Grid                   | <input type="checkbox"/> Έξυπνο δίκτυο                                          |
| <input type="checkbox"/> WLAN module                  | <input type="checkbox"/> Μονάδα WLAN                                            |
| <input type="checkbox"/> WLAN cartridge               | <input type="checkbox"/> Κάρτα WLAN                                             |
| Main LWT                                              | Θερμοκρασία εξερχόμενου νερού κύριας ζώνης                                      |
| <input type="checkbox"/> On/OFF thermostat (wired)    | <input type="checkbox"/> Θερμοστάτης ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (ενσύρματος) |
| <input type="checkbox"/> On/OFF thermostat (wireless) | <input type="checkbox"/> Θερμοστάτης ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (ασύρματος)  |
| <input type="checkbox"/> Ext. thermistor              | <input type="checkbox"/> Εξωτερικό θερμίστορ                                    |
| <input type="checkbox"/> Heat pump convector          | <input type="checkbox"/> Θερμοπομπός αντλίας θερμότητας                         |
| Add LWT                                               | Θερμοκρασία εξερχόμενου νερού συμπληρωματικής ζώνης                             |
| <input type="checkbox"/> On/OFF thermostat (wired)    | <input type="checkbox"/> Θερμοστάτης ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (ενσύρματος) |
| <input type="checkbox"/> On/OFF thermostat (wireless) | <input type="checkbox"/> Θερμοστάτης ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (ασύρματος)  |
| <input type="checkbox"/> Ext. thermistor              | <input type="checkbox"/> Εξωτερικό θερμίστορ                                    |
| <input type="checkbox"/> Heat pump convector          | <input type="checkbox"/> Θερμοπομπός αντλίας θερμότητας                         |

#### Θέση στον ηλεκτρικό πίνακα

| Αγγλικά                | Μετάφραση                  |
|------------------------|----------------------------|
| Position in switch box | Θέση στον ηλεκτρικό πίνακα |

#### Υπόμνημα

|      |   |                                                                                         |
|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| A1P  |   | Κεντρική PCB                                                                            |
| A2P  | * | Θερμοστάτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (PC=κύκλωμα τροφοδοσίας)                      |
| A3P  | * | Θερμοπομπός αντλίας θερμότητας                                                          |
| A4P  | * | Digital I/O PCB                                                                         |
| A5P  |   | PCB διπλής ζώνης                                                                        |
| A6P  |   | PCB κυκλώματος ρεύματος                                                                 |
| A8P  | * | PCB ζήτησης λειτουργίας                                                                 |
| A11P |   | Κεντρική PCB του MMI (= χειριστήριο της εσωτερικής μονάδας)                             |
| A14P | * | PCB του ειδικού Χειριστηρίου άνεσης (BRC1HHDA που χρησιμοποιείται ως θερμοστάτης χώρου) |
| A15P | * | PCB δέκτη (ασύρματος θερμοστάτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης)                         |

|                   |   |                                                                                |
|-------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|
| A20P              | * | Μονάδα WLAN                                                                    |
| CN* (A4P)         | * | Σύνδεσμος                                                                      |
| DS1(A8P)          | * | Διακόπτης DIP                                                                  |
| F1B               | # | Ασφάλεια υπερέντασης εφεδρικού θερμαντήρα                                      |
| F1U, F2U (A4P)    | * | Ασφάλεια 5 A 250 V για digital I/O PCB                                         |
| K1A, K2A          | * | Ρελέ Έξυπνου δικτύου υψηλής τάσης                                              |
| K1M, K2M          |   | Επαφή εφεδρικού θερμαντήρα                                                     |
| K5M               |   | Επαφή ασφαλείας εφεδρικού θερμαντήρα                                           |
| K6M               |   | Ρελέ 3οδης βάνας παράκαμψης                                                    |
| K7M               |   | Ρελέ 3οδης βάνας ροής                                                          |
| K*R (A4P)         |   | Ρελέ στην PCB                                                                  |
| M2P               | # | Κυκλοφορητής ζεστού νερού χρήσης                                               |
| M2S               | # | 2οδη βάνα για λειτουργία ψύξης                                                 |
| PC (A15P)         | * | Κύκλωμα παροχής                                                                |
| PHC1 (A4P)        | * | Κύκλωμα εισόδου οπτικού συνδέσμου                                              |
| Q1L               |   | Διάταξη θερμικής προστασίας εφεδρικού θερμαντήρα                               |
| Q3L, Q4L          | # | Θερμοστάτης ασφαλείας                                                          |
| Q*DI              | # | Ρελέ διαρροής                                                                  |
| R1H (A2P)         | * | Αισθητήρας υγρασίας                                                            |
| R1T (A2P)         | * | Θερμοστάτης ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ αισθητήρα χώρου                      |
| R2T (A2P)         | * | Εξωτερικός αισθητήρας (δαπέδου ή χώρου)                                        |
| R6T               | * | Εξωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας περιβάλλοντος εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου |
| S1S               | # | Επαφή τροφοδοσίας με μειωμένη χρέωση                                           |
| S2S               | # | Είσοδος 1 μετρητή παλμών ηλεκτρικού ρεύματος                                   |
| S3S               | # | Είσοδος 2 μετρητή παλμών ηλεκτρικού ρεύματος                                   |
| S4S               | # | Τροφοδοσία εισόδου Έξυπνου δικτύου                                             |
| S6S~S9S           | * | Ψηφιακές εισοδοι περιορισμού ισχύος                                            |
| S10S-S11S         | # | Επαφή Έξυπνου δικτύου χαμηλής τάσης                                            |
| SS1 (A4P)         | * | Επιλογέας                                                                      |
| TR1               |   | Μετασχηματιστής ρεύματος                                                       |
| X6M               | # | Πλακέτα ακροδεκτών τροφοδοσίας εφεδρικού θερμαντήρα                            |
| X10M              | * | Πλακέτα ακροδεκτών τροφοδοσίας έξυπνου δικτύου                                 |
| X*, X*A, X*Y*, Y* |   | Σύνδεσμος                                                                      |
| X*M               |   | Πλακέτα ακροδεκτών                                                             |

\* Προαιρετικό

# Εμπορίου

**Μετάφραση κειμένου στο διάγραμμα καλωδίωσης**

| <b>Αγγλικά</b>                                                                          | <b>Μετάφραση</b>                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) Main power connection                                                               | (1) Σύνδεση κεντρικής τροφοδοσίας                                                         |
| For HP tariff                                                                           | Για τη μέτρηση κατανάλωσης της αντλίας θερμότητας                                         |
| Indoor unit supplied from outdoor                                                       | Εσωτερική μονάδα με παροχή από την εξωτερική                                              |
| Normal kWh rate power supply                                                            | Τροφοδοσία με κανονική χρέωση                                                             |
| Only for normal power supply (standard)                                                 | Μόνο για τροφοδοσία με κανονική χρέωση (τυπική)                                           |
| Only for preferential kWh rate power supply (outdoor)                                   | Μόνο για τροφοδοσία με μειωμένη χρέωση (εξωτερική μονάδα)                                 |
| Outdoor unit                                                                            | Εξωτερική μονάδα                                                                          |
| Preferential kWh rate power supply contact: 16 V DC detection (voltage supplied by PCB) | Επαφή τροφοδοσίας με μειωμένη χρέωση: ανίχνευση 16 V DC (τροφοδοσία τάσης μέσω PCB)       |
| SWB                                                                                     | Ηλεκτρικός πίνακας                                                                        |
| Use normal kWh rate power supply for indoor unit                                        | Χρησιμοποιήστε τροφοδοσία με κανονική χρέωση για την εσωτερική μονάδα                     |
| (2) Backup heater power supply                                                          | (2) Τροφοδοσία εφεδρικού θερμαντήρα                                                       |
| Only for ***                                                                            | Μόνο για ***                                                                              |
| (3) User interface                                                                      | (3) Χειριστήριο                                                                           |
| Only for remote user interface                                                          | Μόνο για το ειδικό Χειριστήριο άνεσης (BRC1HHDA που χρησιμοποιείται ως θερμοστάτης χώρου) |
| SD card                                                                                 | Υποδοχή κάρτας για την κάρτα WLAN                                                         |
| SWB                                                                                     | Ηλεκτρικός πίνακας                                                                        |
| WLAN cartridge                                                                          | Κάρτα WLAN                                                                                |
| (5) Ext. thermistor                                                                     | (5) Εξωτερικό θερμίστορ                                                                   |
| SWB                                                                                     | Ηλεκτρικός πίνακας                                                                        |
| (6) Field supplied options                                                              | (6) Προαιρετικά εξαρτήματα του εμπορίου                                                   |
| 12 V DC pulse detection (voltage supplied by PCB)                                       | 12 V DC ανίχνευση παλμών (τροφοδοσία μέσω PCB)                                            |
| 230 V AC Control Device                                                                 | Χειριστήριο 230 V AC                                                                      |
| 230 V AC supplied by PCB                                                                | 230 V AC που παρέχεται μέσω PCB                                                           |
| Continuous                                                                              | Συνεχές ρεύμα                                                                             |
| DHW pump output                                                                         | Έξοδος κυκλοφορητή ζεστού νερού χρήσης                                                    |
| DHW pump                                                                                | Κυκλοφορητής ζεστού νερού χρήσης                                                          |
| Electrical meters                                                                       | Μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας                                                             |


| Αγγλικά                                                                              | Μετάφραση                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| For HV Smart Grid                                                                    | Για Έξυπνο δίκτυο υψηλής τάσης                                                              |
| For LV Smart Grid                                                                    | Για Έξυπνο δίκτυο χαμηλής τάσης                                                             |
| For safety thermostat                                                                | Για θερμοστάτη ασφαλείας                                                                    |
| For Smart Grid                                                                       | Για Έξυπνο δίκτυο                                                                           |
| Inrush                                                                               | Ρεύμα εκκίνησης                                                                             |
| Max. load                                                                            | Μέγιστο φορτίο                                                                              |
| Normally closed                                                                      | Κανονικά κλειστή                                                                            |
| Normally open                                                                        | Κανονικά ανοιχτή                                                                            |
| Safety thermostat                                                                    | Θερμοστάτης ασφαλείας                                                                       |
| Safety thermostat contact: 16 V DC detection (voltage supplied by PCB)               | Επαφή θερμοστάτη ασφαλείας: ανίχνευση 16 V DC (τροφοδοσία τάσης μέσω PCB)                   |
| Shut-off valve                                                                       | Βάνα αποκοπής                                                                               |
| Smart Grid contacts                                                                  | Επαφές Έξυπνου δικτύου                                                                      |
| Smart Grid PV power pulse meter                                                      | Μετρητής παλμών φωτοβολταϊκής ισχύος Έξυπνου δικτύου                                        |
| SWB                                                                                  | Ηλεκτρικός πίνακας                                                                          |
| (7) Option PCBs                                                                      | (7) Προαιρετικές PCB                                                                        |
| Alarm output                                                                         | Έξοδος βλάβης                                                                               |
| Changeover to ext. heat source                                                       | Εναλλαγή στην εξωτερική πηγή θερμότητας                                                     |
| Max. load                                                                            | Μέγιστο φορτίο                                                                              |
| Min. load                                                                            | Ελάχιστο φορτίο                                                                             |
| Only for demand PCB option                                                           | Μόνο για προαιρετική PCB ζήτησης λειτουργίας                                                |
| Only for digital I/O PCB option                                                      | Μόνο για προαιρετική digital I/O PCB                                                        |
| Options: ext. heat source output, alarm output                                       | Προαιρετικά εξαρτήματα: Έξοδος εξωτερικής πηγής θερμότητας, έξοδος βλάβης                   |
| Options: On/OFF output                                                               | Προαιρετικά εξαρτήματα: Έξοδος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης                                |
| Power limitation digital inputs: 12 V DC / 12 mA detection (voltage supplied by PCB) | Ψηφιακές είσοδοι περιορισμού ισχύος: ανίχνευση 12 V DC / 12 mA (τροφοδοσία τάσης μέσω PCB)  |
| Space C/H On/OFF output                                                              | Έξοδος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης θέρμανσης/ψύξης χώρου                                  |
| SWB                                                                                  | Ηλεκτρικός πίνακας                                                                          |
| (8) External On/OFF thermostats and heat pump convector                              | (8) Εξωτερικοί θερμοστάτες ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ και θερμοπομπός αντλίας θερμότητας |

| Αγγλικά                                  | Μετάφραση                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Additional LWT zone                      | Συμπληρωματική ζώνη θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού          |
| Main LWT zone                            | Κύρια ζώνη θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού                   |
| Only for external sensor (floor/ambient) | Μόνο για εξωτερικό αισθητήρα (δαπέδου ή χώρου)              |
| Only for heat pump convector             | Μόνο για θερμοπομπό αντλίας θερμότητας                      |
| Only for wired On/OFF thermostat         | Μόνο για ενσύρματο θερμοστάτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης |
| Only for wireless On/OFF thermostat      | Μόνο για ασύρματο θερμοστάτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης  |





## 17.6 Καμπύλη ESP: Εσωτερική μονάδα



- A** Εξωτερική στατική πίεση στο κύκλωμα θέρμανσης/ψύξης χώρου  
**B** Παροχή νερού μέσω της μονάδας στο κύκλωμα θέρμανσης/ψύξης χώρου  
**C** Ελάχιστη παροχή νερού κατά την κανονική λειτουργία  
**D** Ελάχιστη παροχή νερού κατά τη λειτουργία εφεδρικού θερμαντήρα  
**E** Ελάχιστη παροχή νερού κατά τη λειτουργία ψύξης  
**F** Ελάχιστη παροχή νερού κατά τη λειτουργία απόψυξης

———— Συμπληρωματική ζώνη/ζώνη άμεσης παροχής  
 ..... Κύρια/μικτή ζώνη

**Σημειώσεις:**

- Αν επιλέξετε μια ροή εκτός της περιοχής λειτουργίας, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη ή δυσλειτουργία στη μονάδα. Συμβουλευτείτε επίσης το ελάχιστο και μέγιστο επιτρεπόμενο εύρος ροής νερού στις τεχνικές προδιαγραφές.
- Βεβαιωθείτε ότι η ποιότητα του νερού συμμορφώνεται με την οδηγία 2020/2184 της ΕΕ.

# 18 Γλωσσάρι

**Αντιπρόσωπος**

Αντιπρόσωπος πωλήσεων του προϊόντος.

**Εξουσιοδοτημένος τεχνικός εγκατάστασης**

Άτομο με τεχνικές δεξιότητες που διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα για την εγκατάσταση του προϊόντος.

**Χρήστης**

Ο κάτοχος του προϊόντος και/ή το άτομο που χειρίζεται το προϊόν.

**Ισχύουσα νομοθεσία**

Κάθε οδηγία, νόμος, κανονισμός και/ή κώδικας με ισχύ σε διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό ή τοπικό επίπεδο, που σχετίζεται και έχει εφαρμογή σε ένα συγκεκριμένο προϊόν ή τομέα.

**Εταιρεία συντήρησης**

Εταιρεία που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και μπορεί να εκτελέσει ή να συντονίσει την απαιτούμενη συντήρηση του προϊόντος.

**Εγχειρίδιο εγκατάστασης**

Το εγχειρίδιο οδηγιών για ένα συγκεκριμένο προϊόν ή εφαρμογή το οποίο εξηγεί τις διαδικασίες εγκατάστασης, διαμόρφωσης και συντήρησής του/της.

**Εγχειρίδιο λειτουργίας**

Το εγχειρίδιο οδηγιών για ένα συγκεκριμένο προϊόν ή εφαρμογή το οποίο εξηγεί τον τρόπο λειτουργίας του/της.

**Οδηγίες συντήρησης**

Το εγχειρίδιο οδηγιών για ένα συγκεκριμένο προϊόν ή εφαρμογή το οποίο εξηγεί (όπου απαιτείται) τις διαδικασίες εγκατάστασης, διαμόρφωσης, λειτουργίας και/ή συντήρησής του/της.

**Εξαρτήματα**

Ετικέτες, εγχειρίδια, δελτία πληροφοριών και εξοπλισμός που συνοδεύουν το προϊόν και πρέπει να εγκαθίστανται σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στη συνοδευτική τεκμηρίωση.

**Προαιρετικός εξοπλισμός**

Εξοπλισμός που κατασκευάζεται ή εγκρίνεται από την Daikin και μπορεί να συνδυαστεί με το προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στη συνοδευτική τεκμηρίωση.

**Προμήθεια από το τοπικό εμπόριο**

Εξοπλισμός ο οποίος ΔΕΝ κατασκευάζεται από την Daikin και μπορεί να συνδυαστεί με το προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στη συνοδευτική τεκμηρίωση.

## Πίνακας ρυθμίσεων στον χώρο εγκατάστασης

### Κατάλληλες εσωτερικές μονάδες

ELVZ12S18E▲6V▼

ELVZ12S23E▲6V▼

ELVZ12S18E▲9W▼

ELVZ12S23E▲9W▼

### Σημειώσεις

(\*1) \*6V\*

(\*2) \*9W\*

(\*3) Ισχύει μόνο για μοντέλα που υποστηρίζουν λειτουργία ψύξης

▲ = 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z

▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

| Πίνακας ρυθμίσεων στον χώρο εγκατάστασης |                            |                                                                                                           |             |                                                                                                                                                   | Ρύθμιση εγκαταστήτη διαφορετική από την προεπιλεγμένη τιμή |      |
|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|
| Δυναμική διαδρομή                        | Κωδικός χώρου εγκατάστασης | Όνομα ρύθμισης                                                                                            | Εύρος, βήμα | Προεπιλεγμένη τιμή                                                                                                                                | Ημερομηνία                                                 | Τιμή |
| <b>Χώρος</b>                             |                            |                                                                                                           |             |                                                                                                                                                   |                                                            |      |
| └ Αντιπαγετική προστασία                 |                            |                                                                                                           |             |                                                                                                                                                   |                                                            |      |
| 1.4.1                                    | [2-06]                     | Ενεργοποίηση                                                                                              | R/W         | 0: Όχι<br>1: <b>Ναι</b>                                                                                                                           |                                                            |      |
| 1.4.2                                    | [2-05]                     | Σημείο ρύθμισης χώρου                                                                                     | R/W         | 4~16°C, βήμα: 1°C<br><b>8°C</b>                                                                                                                   |                                                            |      |
| └ Εύρος σημείων ρύθμισης                 |                            |                                                                                                           |             |                                                                                                                                                   |                                                            |      |
| 1.5.1                                    | [3-07]                     | Ελάχιστη ρύθμιση θέρμανσης                                                                                | R/W         | 12~18°C, βήμα: 1°C<br><b>12°C</b>                                                                                                                 |                                                            |      |
| 1.5.2                                    | [3-06]                     | Μέγιστη ρύθμιση θέρμανσης                                                                                 | R/W         | 18~30°C, βήμα: 1°C<br><b>30°C</b>                                                                                                                 |                                                            |      |
| 1.5.3                                    | [3-09]                     | Ελάχιστη ρύθμιση ψύξης                                                                                    | R/W         | 15~25°C, βήμα: 1°C<br><b>15°C</b>                                                                                                                 |                                                            |      |
| 1.5.4                                    | [3-08]                     | Μέγιστη ρύθμιση ψύξης                                                                                     | R/W         | 25~35°C, βήμα: 1°C<br><b>35°C</b>                                                                                                                 |                                                            |      |
| <b>Χώρος</b>                             |                            |                                                                                                           |             |                                                                                                                                                   |                                                            |      |
| 1.6                                      | [2-09]                     | Απόκλιση αισθητήρα χώρου                                                                                  | R/W         | -5~5°C, βήμα: 0,5°C<br><b>0°C</b>                                                                                                                 |                                                            |      |
| 1.7                                      | [2-0A]                     | Απόκλιση αισθητήρα χώρου                                                                                  | R/W         | -5~5°C, βήμα: 0,5°C<br><b>0°C</b>                                                                                                                 |                                                            |      |
| └ Σημείο ρύθμισης άνεσης χώρου           |                            |                                                                                                           |             |                                                                                                                                                   |                                                            |      |
| 1.9.1                                    | [9-0A]                     | Σημείο ρύθμισης άνεσης θέρμανσης                                                                          | R/W         | [3-07]~[3-06]°C, βήμα: 0,5°C<br><b>23°C</b>                                                                                                       |                                                            |      |
| 1.9.2                                    | [9-0B]                     | Σημείο ρύθμισης άνεσης ψύξης                                                                              | R/W         | [3-09]~[3-08]°C, βήμα: 0,5°C<br><b>23°C</b>                                                                                                       |                                                            |      |
| <b>Κύρια ζώνη</b>                        |                            |                                                                                                           |             |                                                                                                                                                   |                                                            |      |
| 2.4                                      |                            | Λειτουργία σημείου ρύθμισης                                                                               |             | 0: Απόλ.<br>1: ΑΘ θέρμανσης, σταθερή ψύξη (*3)<br>2: <b>Αντιστάθμιση</b>                                                                          |                                                            |      |
| └ Καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης        |                            |                                                                                                           |             |                                                                                                                                                   |                                                            |      |
| 2.5                                      | [1-00]                     | Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης κύριας ζώνης ΘΕΞΝ.               | R/W         | -40~5°C, βήμα: 1°C<br><b>-10°C</b>                                                                                                                |                                                            |      |
| 2.5                                      | [1-01]                     | Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης κύριας ζώνης ΘΕΞΝ.                | R/W         | 10~25°C, βήμα: 1°C<br><b>15°C</b>                                                                                                                 |                                                            |      |
| 2.5                                      | [1-02]                     | Τιμή ΘΕΞΝ για χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης κύριας ζώνης ΘΕΞΝ. | R/W         | [9-01]~[9-00], βήμα: 1°C<br><b>[2-0C]=0</b><br><b>40°C</b><br><b>[2-0C]=1</b><br><b>45°C</b><br><b>[2-0C]=2</b><br><b>55°C</b>                    |                                                            |      |
| 2.5                                      | [1-03]                     | Τιμή ΘΕΞΝ για υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης κύριας ζώνης ΘΕΞΝ.  | R/W         | [9-01]~λεπτά(45, [9-00])°C, βήμα: 1°C<br><b>25°C</b>                                                                                              |                                                            |      |
| └ Καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης            |                            |                                                                                                           |             |                                                                                                                                                   |                                                            |      |
| 2.6                                      | [1-06]                     | Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης κύριας ζώνης ΘΕΞΝ.                   | R/W         | 10~25°C, βήμα: 1°C<br><b>20 °C (*3)</b>                                                                                                           |                                                            |      |
| 2.6                                      | [1-07]                     | Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης κύριας ζώνης ΘΕΞΝ.                    | R/W         | 25~43°C, βήμα: 1°C<br><b>35°C (*3)</b>                                                                                                            |                                                            |      |
| 2.6                                      | [1-08]                     | Τιμή ΘΕΞΝ για χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης κύριας ζώνης ΘΕΞΝ.     | R/W         | [9-03]~[9-02]°C, βήμα: 1°C<br><b>22°C (*3)</b>                                                                                                    |                                                            |      |
| 2.6                                      | [1-09]                     | Τιμή ΘΕΞΝ για υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης κύριας ζώνης ΘΕΞΝ.      | R/W         | [9-03]~[9-02]°C, βήμα: 1°C<br><b>[2-0C]=0:</b><br><b>18°C (*3)</b><br><b>[2-0C]=1:</b><br><b>7°C (*3)</b><br><b>[2-0C]=2:</b><br><b>18°C (*3)</b> |                                                            |      |
| <b>Κύρια ζώνη</b>                        |                            |                                                                                                           |             |                                                                                                                                                   |                                                            |      |
| 2.7                                      | [2-0C]                     | Τύπος εκπομπού                                                                                            | R/W         | 0: <b>Ενδοδαπέδια θέρμανση</b><br>1: Μονάδα fan coil<br>2: Καλοριφέρ                                                                              |                                                            |      |
| └ Εύρος σημείων ρύθμισης                 |                            |                                                                                                           |             |                                                                                                                                                   |                                                            |      |
| 2.8.1                                    | [9-01]                     | Ελάχιστη ρύθμιση θέρμανσης                                                                                | R/W         | 15~37°C, βήμα: 1°C<br><b>25°C</b>                                                                                                                 |                                                            |      |
| 2.8.2                                    | [9-00]                     | Μέγιστη ρύθμιση θέρμανσης                                                                                 | R/W         | 37~65°C, βήμα: 1°C<br>[2-0C]=2:<br>65°C<br>[2-0C]≠2:<br>55°C                                                                                      |                                                            |      |
| 2.8.3                                    | [9-03]                     | Ελάχιστη ρύθμιση ψύξης                                                                                    | R/W         | 5~18°C, βήμα: 1°C<br><b>7°C (*3)</b>                                                                                                              |                                                            |      |
| 2.8.4                                    | [9-02]                     | Μέγιστη ρύθμιση ψύξης                                                                                     | R/W         | 18~22°C, βήμα: 1°C<br><b>22°C (*3)</b>                                                                                                            |                                                            |      |
| <b>Κύρια ζώνη</b>                        |                            |                                                                                                           |             |                                                                                                                                                   |                                                            |      |
| 2.9                                      | [C-07]                     | Έλεγχος                                                                                                   | R/W         | 0: <b>Εξερχόμενο νερό</b><br>1: Εξωτερικός θερμοστάτης χώρου<br>2: Θερμοστάτης χώρου                                                              |                                                            |      |
| 2.A                                      | [C-05]                     | Τύπος εξωτ. θερμοστάτη                                                                                    | R/W         | 1: 1 επαφή<br>2: <b>2 επαφές</b>                                                                                                                  |                                                            |      |
| └ Δέλτα T                                |                            |                                                                                                           |             |                                                                                                                                                   |                                                            |      |
| 2.B.1                                    | [1-0B]                     | Θέρμανση Δέλτα T                                                                                          | R/W         | 3~12°C, βήμα: 1°C<br>[2-0C] ≠2 (Καλοριφέρ)<br><b>5°C</b><br>[2-0C] = 2 (Καλοριφέρ)<br><b>10°C</b>                                                 |                                                            |      |
| 2.B.2                                    | [1-0D]                     | Ψύξη Δέλτα T                                                                                              | R/W         | 3~10°C, βήμα: 1°C<br><b>5°C (*3)</b>                                                                                                              |                                                            |      |
| └ Διαμόρφωση                             |                            |                                                                                                           |             |                                                                                                                                                   |                                                            |      |
| 2.C.1                                    | [8-05]                     | Διαμόρφωση                                                                                                | R/W         | 0: <b>Όχι</b><br>1: <b>Ναι</b>                                                                                                                    |                                                            |      |
| 2.C.2                                    | [8-06]                     | Μέγ. διαμόρφωση                                                                                           | R/W         | 0~10°C, βήμα: 1°C<br><b>5°C</b>                                                                                                                   |                                                            |      |

(\*1) \*6V\*\_(\*) \*9W\* \_

| Πίνακας ρυθμίσεων στον χώρο εγκατάστασης |                            |                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                    | Ρύθμιση εγκαταστήτη διαφορετική από την προεπιλεγμένη τιμή |      |
|------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|
| Δυναμική διαδρομή                        | Κωδικός χώρου εγκατάστασης | Όνομα ρύθμισης                                                                                                     | Εύρος, βήμα     | Προεπιλεγμένη τιμή                                                                                                                 | Ημερομηνία                                                 | Τιμή |
| └ Βάνα αποκοπής                          |                            |                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                    |                                                            |      |
| 2.D.1                                    | [F-0B]                     | Κατά τη θέρμανση                                                                                                   | R/W             | 0: Όχι<br>1: Ναι                                                                                                                   |                                                            |      |
| 2.D.2                                    | [F-0C]                     | Κατά την ψύξη                                                                                                      | R/W             | 0: Όχι<br>1: Ναι (*3)                                                                                                              |                                                            |      |
| Κύρια ζώνη                               |                            |                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                    |                                                            |      |
| 2.E                                      |                            | Τύπος καμπύλης ΑΘ                                                                                                  | R/W             | 0: 2 σημείων<br>1: Διαφορά - απόκλιση                                                                                              |                                                            |      |
| Συμπληρωματική ζώνη                      |                            |                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                    |                                                            |      |
| 3.4                                      |                            | Λειτουργία σημείου ρύθμισης                                                                                        |                 | 0: Απόλ.<br>1: ΑΘ θέρμανσης, σταθερή ψύξη (*3)<br>2: Αντιστάθμιση                                                                  |                                                            |      |
| └ Καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης        |                            |                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                    |                                                            |      |
| 3.5                                      | [0-00]                     | Τιμή ΘΕΞΝ για υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕΞΝ.  | R/W             | [9-05]~λεπτά(45, [9-06])°C, βήμα: 1°C<br>25°C                                                                                      |                                                            |      |
| 3.5                                      | [0-01]                     | Τιμή ΘΕΞΝ για χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕΞΝ. | R/W             | [9-05]~[9-06]°C, βήμα: 1°C<br>[2-0C]=0<br>40°C<br>[2-0C]=1<br>45°C<br>[2-0C]=2<br>55°C                                             |                                                            |      |
| 3.5                                      | [0-02]                     | Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕΞΝ.                | R/W             | 10~25°C, βήμα: 1°C<br>15°C                                                                                                         |                                                            |      |
| 3.5                                      | [0-03]                     | Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕΞΝ.               | R/W             | -40~5°C, βήμα: 1°C<br>-10°C                                                                                                        |                                                            |      |
| └ Καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης            |                            |                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                    |                                                            |      |
| 3.6                                      | [0-04]                     | Τιμή ΘΕΞΝ για υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕΞΝ.      | R/W             | [9-07]~[9-08]°C, βήμα: 1°C<br>[2-0C]=0:<br>18°C (*3)<br>[2-0C]=1:<br>7°C (*3)<br>[2-0C]=2:<br>18°C (*3)                            |                                                            |      |
| 3.6                                      | [0-05]                     | Τιμή ΘΕΞΝ για χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕΞΝ.     | R/W             | [9-07]~[9-08]°C, βήμα: 1°C<br>22°C (*3)                                                                                            |                                                            |      |
| 3.6                                      | [0-06]                     | Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕΞΝ.                    | R/W             | 25~43°C, βήμα: 1°C<br>35°C (*3)                                                                                                    |                                                            |      |
| 3.6                                      | [0-07]                     | Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕΞΝ.                   | R/W             | 10~25°C, βήμα: 1°C<br>20 °C (*3)                                                                                                   |                                                            |      |
| Συμπληρωματική ζώνη                      |                            |                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                    |                                                            |      |
| 3.7                                      | [2-0D]                     | Τύπος εκπομπού                                                                                                     | R/O             | 0: Ενδοδαπέδια θέρμανση<br>1: Μονάδα fan coil<br>2: Καλοριφέρ                                                                      |                                                            |      |
| └ Εύρος σημείων ρύθμισης                 |                            |                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                    |                                                            |      |
| 3.8.1                                    | [9-05]                     | Ελάχιστη ρύθμιση θέρμανσης                                                                                         | R/W             | 15~37°C, βήμα: 1°C<br>25°C                                                                                                         |                                                            |      |
| 3.8.2                                    | [9-06]                     | Μέγιστη ρύθμιση θέρμανσης                                                                                          | R/W             | 37~65°C, βήμα: 1°C<br>[2-0C]=2:<br>65°C<br>[2-0C]#2:<br>55°C                                                                       |                                                            |      |
| 3.8.3                                    | [9-07]                     | Ελάχιστη ρύθμιση ψύξης                                                                                             | R/W             | 5~18°C, βήμα: 1°C<br>7°C (*3)                                                                                                      |                                                            |      |
| 3.8.4                                    | [9-08]                     | Μέγιστη ρύθμιση ψύξης                                                                                              | R/W             | 18~22°C, βήμα: 1°C<br>22°C (*3)                                                                                                    |                                                            |      |
| Συμπληρωματική ζώνη                      |                            |                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                    |                                                            |      |
| 3.A                                      | [C-06]                     | Τύπος εξωτ. θερμοστάτη                                                                                             | R/W             | 1: 1 επαφή<br>2: 2 επαφές                                                                                                          |                                                            |      |
| └ Δέλτα T                                |                            |                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                    |                                                            |      |
| 3.B.1                                    | [1-0C]                     | Θέρμανση Δέλτα T                                                                                                   | R/W             | 3~12°C, βήμα: 1°C<br>[2-0C] #2 (Καλοριφέρ)<br>5°C<br>[2-0C] = 2 (Καλοριφέρ)<br>10°C                                                |                                                            |      |
| 3.B.2                                    | [1-0E]                     | Ψύξη Δέλτα T                                                                                                       | R/W             | 3~10°C, βήμα: 1°C<br>5°C (*3)                                                                                                      |                                                            |      |
| Συμπληρωματική ζώνη                      |                            |                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                    |                                                            |      |
| 3.C                                      |                            | Τύπος καμπύλης ΑΘ                                                                                                  | R/O             | 0: 2 σημείων<br>1: Διαφορά - απόκλιση                                                                                              |                                                            |      |
| Θέρμανση/ψύξη χώρου                      |                            |                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                    |                                                            |      |
| └ Εύρος λειτουργίας                      |                            |                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                    |                                                            |      |
| 4.3.1                                    | [4-02]                     | Θ. απεν. θέρμαν. χώρου                                                                                             | R/W             | 14~35°C, βήμα: 1°C<br>35°C                                                                                                         |                                                            |      |
| 4.3.2                                    | [F-01]                     | Θερμοκρασία απενεργοποίησης ψύξης χώρου                                                                            | R/W             | 10~35°C, βήμα: 1°C<br>20 °C (*3)                                                                                                   |                                                            |      |
| Θέρμανση/ψύξη χώρου                      |                            |                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                    |                                                            |      |
| 4.4                                      | [7-02]                     | Αριθμός ζωνών                                                                                                      | R/W             | 0: Μονή ζώνη<br>1: Διπλή ζώνη                                                                                                      |                                                            |      |
| 4.5                                      | [F-0D]                     | Λειτουργία κυκλοφ.                                                                                                 | R/W             | 0: Συνεχής<br>1: Δειγματοληψία<br>2: Αίτημα                                                                                        |                                                            |      |
| 4.6                                      | [E-02]                     | Τύπος μονάδας                                                                                                      | R/W (*3)<br>R/O | 0: Αντιστρέψιμη (*3)<br>1: Μόνο θέρμανση                                                                                           |                                                            |      |
| └ Περιορισμός κυκλοφορητή                |                            |                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                    |                                                            |      |
| 4.8.1                                    | [9-0E]                     | Κύρια ζώνη                                                                                                         | R/W             | 0~8, βήμα: 1<br>0: Χωρίς περιορισ.<br>1~4: 90~60% ταχύτητα αντλίας<br>5~8 : 90~60% ταχύτητα κυκλοφορητή κατά τη δειγματοληψία<br>6 |                                                            |      |

(\*1) \*6V\*\_\*(\*2) \*9W\*\_

(\*3) Ισχύει μόνο για μοντέλα που υποστηρίζουν λειτουργία ψύξης

| Πίνακας ρυθμίσεων στον χώρο εγκατάστασης |                            |                                                                                   |             |                                                                                                                                    | Ρύθμιση εγκαταστάτη διαφορετική από την προεπιλεγμένη τιμή |      |
|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|
| Δυναμική διαδρομή                        | Κωδικός χώρου εγκατάστασης | Όνομα ρύθμισης                                                                    | Εύρος, βήμα | Προεπιλεγμένη τιμή                                                                                                                 | Ημερομηνία                                                 | Τιμή |
| 4.8.2                                    | [9-0D]                     | Συμπληρωματική ζώνη                                                               | R/W         | 0-8, βήμα:1<br>0: Χωρίς περιορισ.<br>1-4: 90-60% ταχύτητα αντλίας<br>5-8 : 90-60% ταχύτητα κυκλοφορητή κατά τη δειγματοληψία<br>6  |                                                            |      |
| Θέρμανση/ψύξη χώρου                      |                            |                                                                                   |             |                                                                                                                                    |                                                            |      |
| 4.9                                      | [F-00]                     | Κυκλοφορητής εκτός εύρους                                                         | R/W         | 0: Δεν επιτρέπεται<br>1: Επιτρέπεται                                                                                               |                                                            |      |
| 4.A                                      | [D-03]                     | Αύξηση γύρω από τους 0°C                                                          | R/W         | 0: Όχι<br>1: αύξηση 2°C, απόκλιση 4°C<br>2: αύξηση 4°C, απόκλιση 4°C<br>3: αύξηση 2°C, απόκλιση 8°C<br>4: αύξηση 4°C, απόκλιση 8°C |                                                            |      |
| 4.B                                      | [9-04]                     | Υπέρβαση ορίου                                                                    | R/W         | 1-4°C, βήμα: 1°C<br>2°C                                                                                                            |                                                            |      |
| 4.C                                      | [2-06]                     | Αντιπαγετική προστασία                                                            | R/W         | 0: Όχι<br>1: Ναι                                                                                                                   |                                                            |      |
| Δοχείο                                   |                            |                                                                                   |             |                                                                                                                                    |                                                            |      |
| 5.2                                      | [6-0A]                     | Σημείο ρύθμισης άνεσης                                                            | R/W         | 30-[6-0E]°C, βήμα: 1°C<br>60°C                                                                                                     |                                                            |      |
| 5.3                                      | [6-0B]                     | Σημείο ρύθμισης Eco                                                               | R/W         | 30-Λεπτά(50, [6-0E])°C, βήμα: 1°C<br>45°C                                                                                          |                                                            |      |
| 5.4                                      | [6-0C]                     | Σημείο ρύθμισης αναθέρμανσης                                                      | R/W         | 30-Λεπτά(50, [6-0E])°C, βήμα: 1°C<br>45°C                                                                                          |                                                            |      |
| 5.6                                      | [6-0D]                     | Λειτουργία θέρμανσης                                                              | R/W         | 0: Μόνο αναθέρμαν.<br>1: Πρόγραμμα + αναθέρμανση<br>2: Μόνο προγραμ.                                                               |                                                            |      |
| Απολύμανση                               |                            |                                                                                   |             |                                                                                                                                    |                                                            |      |
| 5.7.1                                    | [2-01]                     | Ενεργοποίηση                                                                      | R/W         | 0: Όχι<br>1: Ναι                                                                                                                   |                                                            |      |
| 5.7.2                                    | [2-00]                     | Ημέρα λειτουργίας                                                                 | R/W         | 0: Καθημερινά<br>1: Δευτέρα<br>2: Τρίτη<br>3: Τετάρτη<br>4: Πέμπτη<br>5: Παρασκευή<br>6: Σάββατο<br>7: Κυριακή                     |                                                            |      |
| 5.7.3                                    | [2-02]                     | Ωρα έναρξης                                                                       | R/W         | 0-23 ώρες, βήμα: 1 ώρα<br>1                                                                                                        |                                                            |      |
| 5.7.4                                    | [2-03]                     | Σημείο ρύθμισης δοχείου                                                           | R/W         | 60°C                                                                                                                               |                                                            |      |
| 5.7.5                                    | [2-04]                     | Διάρκεια                                                                          | R/W         | 40-60 λεπτά, βήμα: 5 λεπτά<br>40 λεπτά                                                                                             |                                                            |      |
| Δοχείο                                   |                            |                                                                                   |             |                                                                                                                                    |                                                            |      |
| 5.8                                      | [6-0E]                     | Μείνιση                                                                           | R/W         | 40-65°C, βήμα: 1°C<br>65°C                                                                                                         |                                                            |      |
| 5.9                                      | [6-00]                     | Υστέρηση                                                                          | R/W         | 2-40°C, βήμα: 1°C<br>8°C                                                                                                           |                                                            |      |
| 5.A                                      | [6-08]                     | Υστέρηση                                                                          | R/W         | 2-20°C, βήμα: 1°C<br>10°C                                                                                                          |                                                            |      |
| 5.B                                      |                            | Λειτουργία σημείου ρύθμισης                                                       | R/W         | 0: Απώλ.<br>1: Αντιστάθμιση                                                                                                        |                                                            |      |
| Καμπύλη αντιστάθμισης                    |                            |                                                                                   |             |                                                                                                                                    |                                                            |      |
| 5.C                                      | [0-0B]                     | Τιμή ΘΕΞN για υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ZNX.  | R/W         | 35-[6-0E]°C, βήμα: 1°C<br>55°C                                                                                                     |                                                            |      |
| 5.C                                      | [0-0C]                     | Τιμή ΘΕΞN για χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ZNX. | R/W         | λεπτά(45,[6-0E])-[6-0E]°C, βήμα: 1°C<br>60°C                                                                                       |                                                            |      |
| 5.C                                      | [0-0D]                     | Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ZNX.                | R/W         | 10-25°C, βήμα: 1°C<br>15°C                                                                                                         |                                                            |      |
| 5.C                                      | [0-0E]                     | Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ZNX.               | R/W         | -40-5°C, βήμα: 1°C<br>-10°C                                                                                                        |                                                            |      |
| Δοχείο                                   |                            |                                                                                   |             |                                                                                                                                    |                                                            |      |
| 5.D                                      | [6-01]                     | Περιώριο                                                                          | R/W         | 0-10°C, βήμα: 1°C<br>0°C                                                                                                           |                                                            |      |
| 5.E                                      |                            | Τύπος καμπύλης ΑΘ                                                                 | R/O         | 0: 2 σημείων<br>1: Διαφορά - απόκλιση                                                                                              |                                                            |      |
| Ρυθμίσεις χρήση                          |                            |                                                                                   |             |                                                                                                                                    |                                                            |      |
| Αθόρυβη                                  |                            |                                                                                   |             |                                                                                                                                    |                                                            |      |
| 7.4.1                                    |                            | Λειτουργία                                                                        | R/W         | 0: ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ<br>1: Χειροκίνητη<br>2: Αυτόματη                                                                                 |                                                            |      |
| 7.4.3                                    |                            | Επίπεδο                                                                           | R/W         | 0: Αθόρυβη λειτουργία<br>1: Πιο αθόρυβη λειτουργία<br>2: Εντελώς αθόρυβη λειτουργία                                                |                                                            |      |
| Τιμή ηλ. ρεύματος                        |                            |                                                                                   |             |                                                                                                                                    |                                                            |      |
| 7.5.1                                    |                            | Υψηλή                                                                             | R/W         | 0,00-990/kWh<br>1/kWh                                                                                                              |                                                            |      |
| 7.5.2                                    |                            | Μέση                                                                              | R/W         | 0,00-990/kWh<br>1/kWh                                                                                                              |                                                            |      |
| 7.5.3                                    |                            | Χαμηλή                                                                            | R/W         | 0,00-990/kWh<br>1/kWh                                                                                                              |                                                            |      |
| Ρυθμίσεις χρήση                          |                            |                                                                                   |             |                                                                                                                                    |                                                            |      |
| 7.6                                      |                            | Τιμή αερίου                                                                       | R/W         | 0,00-990/kWh<br>0,00-290/MBtu<br>1,0/kWh                                                                                           |                                                            |      |
| Ρυθμίσεις εγκαταστάτη                    |                            |                                                                                   |             |                                                                                                                                    |                                                            |      |
| Οδηγός ρύθμισης                          |                            |                                                                                   |             |                                                                                                                                    |                                                            |      |
| Σύστημα                                  |                            |                                                                                   |             |                                                                                                                                    |                                                            |      |
| 9.1.3.2                                  | [E-03]                     | Τύπος BUH                                                                         | R/O         | 3: 6V (*1)<br>4: 9W (*2)                                                                                                           |                                                            |      |

(\*1) \*6V\*\_(\*) \*9W\* \_

## Πίνακας ρυθμίσεων στον χώρο εγκατάστασης

| Δυναμική διαδρομή            | Κωδικός χώρου εγκατάστασης | Όνομα ρύθμισης                                                                                                     | Εύρος, βήμα Προεπιλεγμένη τιμή | Ρύθμιση εγκαταστήτη διαφορετική από την προεπιλεγμένη τιμή                                                                                                                        |      |
|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                              |                            |                                                                                                                    |                                | Ημερομηνία                                                                                                                                                                        | Τιμή |
| 9.1.3.3                      | [E-05]<br>[E-06]<br>[E-07] | Ζεστό νερό χρήσης                                                                                                  | R/O                            | Ενσωματωμένο                                                                                                                                                                      |      |
| 9.1.3.4                      | [4-06]                     | Έκτακτης ανάγκης                                                                                                   | R/W                            | 0: Χειροκίνητη<br>1: Αυτόματη<br>2: Αυτόματη μείωση ΘΧ/ ΖΝΧ<br>ENERΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ<br>3: Αυτόματη μείωση ΘΧ/ ΖΝΧ<br>ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ<br>4: Αυτόματη μείωση ΘΧ/ ΖΝΧ<br>ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ |      |
| 9.1.3.5                      | [7-02]                     | Αριθμός ζωνών                                                                                                      | R/W                            | 0: Μονή ζώνη<br>1: Διπλή ζώνη                                                                                                                                                     |      |
| 9.1.3.6                      | [E-0D]                     | Σύστημα πληρωμένο με γλυκόλη                                                                                       | R/O                            | 0: Όχι<br>1: Ναι                                                                                                                                                                  |      |
| └ Εφεδρικό σύστημα θέρμανσης |                            |                                                                                                                    |                                |                                                                                                                                                                                   |      |
| 9.1.4.1                      | [5-0D]                     | Τάση                                                                                                               | R/W (*1)<br>R/O (*2)           | 0: 230V, 1~ (*1)<br>1: 230V, 3~ (*1)<br>2: 400 V, 3~ (*2)                                                                                                                         |      |
| 9.1.4.2                      | [4-0A]                     | Ρύθμιση                                                                                                            | R/W                            | 0: 1<br>1: 1/1+2 (*1)(*2)<br>2: 1/2<br>3: 1/2 + 1/1+2 σε έκτακτη ανάγκη                                                                                                           |      |
| 9.1.4.3                      | [6-03]                     | Βήμα απόδοσης 1                                                                                                    | R/W                            | 0~10 kW, βήμα: 0,2 kW<br>2 kW (*1)<br>3 kW (*2)                                                                                                                                   |      |
| 9.1.4.4                      | [6-04]                     | Βήμα πρόσθετης απόδοσης 2                                                                                          | R/W                            | 0~10 kW, βήμα: 0,2 kW<br>4 kW (*1)<br>6 kW (*2)                                                                                                                                   |      |
| └ Κύρια ζώνη                 |                            |                                                                                                                    |                                |                                                                                                                                                                                   |      |
| 9.1.5.1                      | [2-0C]                     | Τύπος εκπομπού                                                                                                     | R/W                            | 0: Ενδοδαπέδια θέρμανση<br>1: Μονάδα fan coil<br>2: Καλοριφέρ                                                                                                                     |      |
| 9.1.5.2                      | [C-07]                     | Έλεγχος                                                                                                            | R/W                            | 0: Εξερχόμενο νερό<br>1: Εξωτερικός θερμοστάτης χώρου<br>2: Θερμοστάτης χώρου                                                                                                     |      |
| 9.1.5.3                      |                            | Λειτουργία σημείου ρύθμισης                                                                                        | R/W                            | 0: Απόλ.<br>1: ΑΘ θέρμανσης, σταθερή ψύξη (*3)<br>2: Αντιστάθμιση                                                                                                                 |      |
| 9.1.5.4                      |                            | Πρόγραμμα                                                                                                          | R/W                            | 0: Όχι<br>1: Ναι                                                                                                                                                                  |      |
| 9.1.5.5                      |                            | Τύπος καμπύλης ΑΘ                                                                                                  | R/W                            | 0: 2 σημείων<br>1: Διαφορά - απόκλιση                                                                                                                                             |      |
| 9.1.6                        | [1-00]                     | Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης κύριας ζώνης ΘΕΞΝ.                        | R/W                            | -40~5°C, βήμα: 1°C<br>-10°C                                                                                                                                                       |      |
| 9.1.6                        | [1-01]                     | Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης κύριας ζώνης ΘΕΞΝ.                         | R/W                            | 10~25°C, βήμα: 1°C<br>15°C                                                                                                                                                        |      |
| 9.1.6                        | [1-02]                     | Τιμή ΘΕΞΝ για χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης κύριας ζώνης ΘΕΞΝ.          | R/W                            | [9-01]~[9-00], βήμα: 1°C<br>[2-0C]=0<br>40°C<br>[2-0C]=1<br>45°C<br>[2-0C]=2<br>55°C                                                                                              |      |
| 9.1.6                        | [1-03]                     | Τιμή ΘΕΞΝ για υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης κύριας ζώνης ΘΕΞΝ.           | R/W                            | [9-01]~λεπτά(45, [9-00])°C, βήμα: 1°C<br>25°C                                                                                                                                     |      |
| 9.1.7                        | [1-06]                     | Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης κύριας ζώνης ΘΕΞΝ.                            | R/W                            | 10~25°C, βήμα: 1°C<br>20 °C (*3)                                                                                                                                                  |      |
| 9.1.7                        | [1-07]                     | Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης κύριας ζώνης ΘΕΞΝ.                             | R/W                            | 25~43°C, βήμα: 1°C<br>35°C (*3)                                                                                                                                                   |      |
| 9.1.7                        | [1-08]                     | Τιμή ΘΕΞΝ για χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης κύριας ζώνης ΘΕΞΝ.              | R/W                            | [9-03]~[9-02]°C, βήμα: 1°C<br>22°C (*3)                                                                                                                                           |      |
| 9.1.7                        | [1-09]                     | Τιμή ΘΕΞΝ για υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης κύριας ζώνης ΘΕΞΝ.               | R/W                            | [9-03]~[9-02]°C, βήμα: 1°C<br>[2-0C]=0:<br>18°C (*3)<br>[2-0C]=1:<br>7°C (*3)<br>[2-0C]=2:<br>18°C (*3)                                                                           |      |
| └ Συμπληρωματική ζώνη        |                            |                                                                                                                    |                                |                                                                                                                                                                                   |      |
| 9.1.8.1                      | [2-0D]                     | Τύπος εκπομπού                                                                                                     | R/W                            | 0: Ενδοδαπέδια θέρμανση<br>1: Μονάδα fan coil<br>2: Καλοριφέρ                                                                                                                     |      |
| 9.1.8.3                      |                            | Λειτουργία σημείου ρύθμισης                                                                                        | R/W                            | 0: Απόλ.<br>1: ΑΘ θέρμανσης, σταθερή ψύξη (*3)<br>2: Αντιστάθμιση                                                                                                                 |      |
| 9.1.8.4                      |                            | Πρόγραμμα                                                                                                          | R/W                            | 0: Όχι<br>1: Ναι                                                                                                                                                                  |      |
| 9.1.9                        | [0-00]                     | Τιμή ΘΕΞΝ για υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕΞΝ.  | R/W                            | [9-05]~λεπτά(45, [9-06])°C, βήμα: 1°C<br>25°C                                                                                                                                     |      |
| 9.1.9                        | [0-01]                     | Τιμή ΘΕΞΝ για χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕΞΝ. | R/W                            | [9-05]~[9-06]°C, βήμα: 1°C<br>[2-0C]=0<br>40°C<br>[2-0C]=1<br>45°C<br>[2-0C]=2<br>55°C                                                                                            |      |
| 9.1.9                        | [0-02]                     | Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕΞΝ.                | R/W                            | 10~25°C, βήμα: 1°C<br>15°C                                                                                                                                                        |      |
| 9.1.9                        | [0-03]                     | Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕΞΝ.               | R/W                            | -40~5°C, βήμα: 1°C<br>-10°C                                                                                                                                                       |      |

(\*1) \*6V\* (\*2) \*9W\* \_

(\*3) Ισχύει μόνο για μοντέλα που υποστηρίζουν λειτουργία ψύξης

| Πίνακας ρυθμίσεων στον χώρο εγκατάστασης |                            |                                                                                                                |                      |                                                                                                                                                                                                 | Ρύθμιση εγκαταστήτη διαφορετική από την προεπιλεγμένη τιμή |      |
|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|
| Δυναμική διαδρομή                        | Κωδικός χώρου εγκατάστασης | Όνομα ρύθμισης                                                                                                 | Εύρος, βήμα          | Προεπιλεγμένη τιμή                                                                                                                                                                              | Ημερομηνία                                                 | Τιμή |
| 9.1.A                                    | [0-04]                     | Τιμή ΘΕΞΝ για υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕΞΝ.  | R/W                  | [9-07]–[9-08]°C, βήμα: 1°C<br>[2-0C]±0:<br><b>18°C (*3)</b><br>[2-0C]±1:<br><b>7°C (*3)</b><br>[2-0C]±2:<br><b>18°C (*3)</b>                                                                    |                                                            |      |
| 9.1.A                                    | [0-05]                     | Τιμή ΘΕΞΝ για χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕΞΝ. | R/W                  | [9-07]–[9-08]°C, βήμα: 1°C<br><b>22°C (*3)</b>                                                                                                                                                  |                                                            |      |
| 9.1.A                                    | [0-06]                     | Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕΞΝ.                | R/W                  | 25–43°C, βήμα: 1°C<br><b>35°C (*3)</b>                                                                                                                                                          |                                                            |      |
| 9.1.A                                    | [0-07]                     | Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕΞΝ.               | R/W                  | 10–25°C, βήμα: 1°C<br><b>20 °C (*3)</b>                                                                                                                                                         |                                                            |      |
| └ Δοχείο                                 |                            |                                                                                                                |                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                            |      |
| 9.1.B.1                                  | [6-0D]                     | Λειτουργία θέρμανσης                                                                                           | R/W                  | 0: Μόνο αναθέρμαν.<br><b>1: Πρόγραμμα + αναθέρμανση</b><br>2: Μόνο προγραμ.                                                                                                                     |                                                            |      |
| 9.1.B.2                                  | [6-0A]                     | Σημείο ρύθμισης άνεσης                                                                                         | R/W                  | 30–[6-0E]°C, βήμα: 1°C<br><b>60°C</b>                                                                                                                                                           |                                                            |      |
| 9.1.B.3                                  | [6-0B]                     | Σημείο ρύθμισης Eco                                                                                            | R/W                  | 30–Λεπτά(50, [6-0E])°C, βήμα: 1°C<br><b>45°C</b>                                                                                                                                                |                                                            |      |
| 9.1.B.4                                  | [6-0C]                     | Σημείο ρύθμισης αναθέρμανσης                                                                                   | R/W                  | 30–Λεπτά(50, [6-0E])°C, βήμα: 1°C<br><b>45°C</b>                                                                                                                                                |                                                            |      |
| 9.1.B.5                                  | [6-08]                     | Υστέρηση                                                                                                       | R/W                  | 2–20°C, βήμα: 1°C<br><b>10°C</b>                                                                                                                                                                |                                                            |      |
| └ Ζεστό νερό χρήσης                      |                            |                                                                                                                |                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                            |      |
| 9.2.1                                    | [E-05]<br>[E-06]<br>[E-07] | Ζεστό νερό χρήσης                                                                                              | R/O                  | <b>3: Ενσωματωμένο</b>                                                                                                                                                                          |                                                            |      |
| 9.2.2                                    | [D-02]                     | Κυκλ. ZNX                                                                                                      | R/W                  | <b>0: Χωρίς κυκλοφορητή ZNX</b><br>1: Άμεση παροχή ζεστού νερού<br>2: Απολύμανση<br>3: Κυκλοφορία<br>4: Κυκλοφορία και απολύμανση                                                               |                                                            |      |
| 9.2.4                                    | [D-07]                     | Ηλιακός συλλέκτης                                                                                              | R/O                  | <b>0: Όχι</b><br>1: Ναι (ZNX)<br>2: Ναι (ZNX + Θέρμανση χώρου)                                                                                                                                  |                                                            |      |
| └ Εφεδρική αντίσταση                     |                            |                                                                                                                |                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                            |      |
| 9.3.1                                    | [E-03]                     | Τύπος BUH                                                                                                      | R/O                  | <b>3: 6V (*1)</b><br><b>4: 9W (*2)</b>                                                                                                                                                          |                                                            |      |
| 9.3.2                                    | [5-0D]                     | Τάση                                                                                                           | R/W (*1)<br>R/O (*2) | <b>0: 230V, 1~ (*1)</b><br>1: 230V, 3~ (*1)<br><b>2: 400 V, 3~ (*2)</b>                                                                                                                         |                                                            |      |
| 9.3.3                                    | [4-0A]                     | Ρύθμιση                                                                                                        | R/W                  | 0: 1<br><b>1: 1/1+2 (*1)(*2)</b><br>2: 1/2<br>3: 1/2 + 1/1+2 σε έκτακτη ανάγκη                                                                                                                  |                                                            |      |
| 9.3.4                                    | [6-03]                     | Βήμα απόδοσης 1                                                                                                | R/W                  | 0–10 kW, βήμα: 0,2 kW<br><b>2 kW (*1)</b><br><b>3 kW (*2)</b>                                                                                                                                   |                                                            |      |
| 9.3.5                                    | [6-04]                     | Βήμα πρόσθετης απόδοσης 2                                                                                      | R/W                  | 0–10 kW, βήμα: 0,2 kW<br><b>4 kW (*1)</b><br><b>6 kW (*2)</b>                                                                                                                                   |                                                            |      |
| 9.3.6                                    | [5-00]                     | Ισορροπία                                                                                                      | R/W                  | <b>0: Όχι</b><br>1: Ναι                                                                                                                                                                         |                                                            |      |
| 9.3.7                                    | [5-01]                     | Θερμοκρασία ισορροπίας                                                                                         | R/W                  | -15–35°C, βήμα: 1°C<br><b>0°C</b>                                                                                                                                                               |                                                            |      |
| 9.3.8                                    | [4-00]                     | Λειτουργία                                                                                                     | R/W                  | 0: Δεν επιτρέπεται<br><b>1: Επιτρέπεται</b><br>2: Μόνο ZNX                                                                                                                                      |                                                            |      |
| └ Αντίσταση δοχείου                      |                            |                                                                                                                |                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                            |      |
| 9.4.1                                    | [6-02]                     | Απόδοση                                                                                                        | R/W                  | 0–10 kW, βήμα: 0,2 kW<br><b>0 kW</b>                                                                                                                                                            |                                                            |      |
| 9.4.3                                    | [8-03]                     | Χρονοδιακόπτης λειτουργίας eco ΔΔ                                                                              | R/W                  | 20–95 λεπτά, βήμα: 5 λεπτά<br><b>50 λεπτά</b>                                                                                                                                                   |                                                            |      |
| 9.4.4                                    | [4-03]                     | Λειτουργία                                                                                                     | R/W                  | 0: Δεν επιτρέπεται<br>1: Επιτρέπεται<br>2: Αλληλοεπικάλυψη<br><b>3: Απενεργοποίηση συμπίεστή</b><br>4: Μόνο λειτουργία κατά της λεγιονέλλας                                                     |                                                            |      |
| └ Έκτακτης ανάγκης                       |                            |                                                                                                                |                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                            |      |
| 9.5                                      | [4-06]                     | Έκτακτης ανάγκης                                                                                               | R/W                  | 0: Χειροκίνητη<br>1: Αυτόματη<br>2: Αυτόματη μείωση ΘΧ/ ZNX<br>ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ<br><b>3: Αυτόματη μείωση ΘΧ/ ZNX</b><br><b>ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ</b><br>4: Αυτόματη μείωση ΘΧ/ ZNX<br>ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ |                                                            |      |
| 9.5.2                                    | [7-06]                     | Εξανασκασμένη απενεργοποίηση συμπίεστή                                                                         | R/W                  | <b>0: Απενεργοποιημένη</b><br>1: Ενεργοποιημένη                                                                                                                                                 |                                                            |      |
| └ Εξισορρόπηση                           |                            |                                                                                                                |                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                            |      |
| 9.6.1                                    | [5-02]                     | Προτεραιότητα θέρμανσης χώρου                                                                                  | R/W                  | <b>0: Απενεργοποιημένη</b><br>1: Ενεργοποιημένη                                                                                                                                                 |                                                            |      |
| 9.6.2                                    | [5-03]                     | Θερμοκρασία προτεραιότητας                                                                                     | R/W                  | -15–35°C, βήμα: 1°C<br><b>0°C</b>                                                                                                                                                               |                                                            |      |
| 9.6.3                                    | [5-04]                     | Απόκλιση σημείου ρύθμισης ΔΔ                                                                                   | R/W                  | 0–20°C, βήμα: 1°C<br><b>10°C</b>                                                                                                                                                                |                                                            |      |
| 9.6.4                                    | [8-02]                     | Χρονοδιακόπτης εκκίνησης κύκλου λειτουργίας                                                                    | R/W                  | 0–10 ώρες, βήμα: 0,5 ώρα<br><b>0,5 ώρα</b>                                                                                                                                                      |                                                            |      |
| 9.6.5                                    | [8-00]                     | Χρονοδιακόπτης ελάχιστου χρόνου λειτουργίας                                                                    | R/W                  | 0–20 λεπτά, βήμα: 1 λεπτό<br><b>1 λεπτό</b>                                                                                                                                                     |                                                            |      |

(\*1) \*6V\*\_(\*) \*9W\* \_



| Πίνακας ρυθμίσεων στον χώρο εγκατάστασης |                            |                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                      |            | Ρύθμιση εγκαταστάτη διαφορετική από την προεπιλεγμένη τιμή |  |
|------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|--|
| Δυναμική διαδρομή                        | Κωδικός χώρου εγκατάστασης | Όνομα ρύθμισης                                                                                                         | Εύρος, βήμα | Προεπιλεγμένη τιμή                                                                                                                                                                   | Ημερομηνία | Τιμή                                                       |  |
| 9.6.6                                    | [8-01]                     | Χρονοδιακόπτης μέγιστου χρόνου λειτουργίας                                                                             | R/W         | 5-95 λεπτά, βήμα: 5 λεπτά<br><b>30 λεπτά</b>                                                                                                                                         |            |                                                            |  |
| 9.6.7                                    | [8-04]                     | Πρόσθετος χρονοδιακόπτης                                                                                               | R/W         | 0-95 λεπτά, βήμα: 5 λεπτά<br><b>95 λεπτά</b>                                                                                                                                         |            |                                                            |  |
| Ρυθμίσεις εγκαταστάτη                    |                            |                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                      |            |                                                            |  |
| 9.7                                      | [4-04]                     | Αντιψυκτική προστασία σωλήνων νερού                                                                                    | R/W         | 0: Συνεχής λειτουργία κυκλοφορητή<br>1: Μη συνεχής λειτουργία κυκλοφορητή<br><b>2: ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ</b>                                                                                |            |                                                            |  |
| └ Τροφοδοσία με μειωμένη χρέωση          |                            |                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                      |            |                                                            |  |
| 9.8.2                                    | [D-00]                     | Να επιτρέπεται η λειτουργία θερμαντήρα                                                                                 | R/W         | 0: Όχι<br>1: Μόνο ΑΔ<br>2: Μόνο ΕΣΘ<br>3: Όλα                                                                                                                                        |            |                                                            |  |
| 9.8.3                                    | [D-05]                     | Να επιτρέπεται η λειτουργία κυκλοφορητή                                                                                | R/W         | 0: Όχι<br><b>1: Ναι</b>                                                                                                                                                              |            |                                                            |  |
| 9.8.4                                    | [D-01]                     | Τροφοδοσία με μειωμένη χρέωση                                                                                          | R/W         | 0: Όχι<br>1: Ανοικτό<br>2: Κλειστό<br>3: Έξυπνο δίκτυο                                                                                                                               |            |                                                            |  |
| 9.8.6                                    |                            | Να επιτρέπονται ηλεκτρικές αντιστάσεις                                                                                 | R/W         | 0: Όχι<br>1: Ναι                                                                                                                                                                     |            |                                                            |  |
| 9.8.7                                    |                            | Ενεργοποίηση προσωρινής αποθήκευσης ενέργειας για τον χώρο                                                             | R/W         | 0: Όχι<br>1: Ναι                                                                                                                                                                     |            |                                                            |  |
| 9.8.8                                    |                            | kW ρύθμισης ορίου                                                                                                      | R/W         | 0-20 kW, βήμα: 0,5 kW<br><b>2 kW</b>                                                                                                                                                 |            |                                                            |  |
| └ Έλεγχος κατανάλωσης ενέργειας          |                            |                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                      |            |                                                            |  |
| 9.9.1                                    | [4-08]                     | Έλεγχος κατανάλωσης ενέργειας                                                                                          | R/W         | 0: Όχι<br>1: Συνεχής<br>2: Είσοδοι<br>3: Ρεύμα αισθητήρες                                                                                                                            |            |                                                            |  |
| 9.9.2                                    | [4-09]                     | Τύπος                                                                                                                  | R/W         | 0: Amp<br><b>1: kW</b>                                                                                                                                                               |            |                                                            |  |
| 9.9.3                                    | [5-05]                     | Όριο                                                                                                                   | R/W         | 0-50 A, βήμα: 1 A<br><b>50 A</b>                                                                                                                                                     |            |                                                            |  |
| 9.9.4                                    | [5-05]                     | Όριο 1                                                                                                                 | R/W         | 0-50 A, βήμα: 1 A<br><b>50 A</b>                                                                                                                                                     |            |                                                            |  |
| 9.9.5                                    | [5-06]                     | Όριο 2                                                                                                                 | R/W         | 0-50 A, βήμα: 1 A<br><b>50 A</b>                                                                                                                                                     |            |                                                            |  |
| 9.9.6                                    | [5-07]                     | Όριο 3                                                                                                                 | R/W         | 0-50 A, βήμα: 1 A<br><b>50 A</b>                                                                                                                                                     |            |                                                            |  |
| 9.9.7                                    | [5-08]                     | Όριο 4                                                                                                                 | R/W         | 0-50 A, βήμα: 1 A<br><b>50 A</b>                                                                                                                                                     |            |                                                            |  |
| 9.9.8                                    | [5-09]                     | Όριο                                                                                                                   | R/W         | 0-20 kW, βήμα: 0,5 kW<br><b>20 kW</b>                                                                                                                                                |            |                                                            |  |
| 9.9.9                                    | [5-09]                     | Όριο 1                                                                                                                 | R/W         | 0-20 kW, βήμα: 0,5 kW<br><b>20 kW</b>                                                                                                                                                |            |                                                            |  |
| 9.9.A                                    | [5-0A]                     | Όριο 2                                                                                                                 | R/W         | 0-20 kW, βήμα: 0,5 kW<br><b>20 kW</b>                                                                                                                                                |            |                                                            |  |
| 9.9.B                                    | [5-0B]                     | Όριο 3                                                                                                                 | R/W         | 0-20 kW, βήμα: 0,5 kW<br><b>20 kW</b>                                                                                                                                                |            |                                                            |  |
| 9.9.C                                    | [5-0C]                     | Όριο 4                                                                                                                 | R/W         | 0-20 kW, βήμα: 0,5 kW<br><b>20 kW</b>                                                                                                                                                |            |                                                            |  |
| 9.9.D                                    | [4-01]                     | Θερμαντήρας προτεραιότητας                                                                                             | R/W         | 0: Καμία<br>1: Αντίσταση δοχείου<br>2: Εφεδρική αντίσταση                                                                                                                            |            |                                                            |  |
| 9.9.F                                    | [7-07]                     | BBR16 Ενεργοποίηση*<br>*Οι ρυθμίσεις BBR16 είναι ορατές μόνο όταν η γλώσσα του χειριστηρίου έχει οριστεί στα Σουηδικά. | R/W         | 0: Όχι<br>1: Ναι                                                                                                                                                                     |            |                                                            |  |
| └ Μέτρηση ενέργειας                      |                            |                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                      |            |                                                            |  |
| 9.A.1                                    | [D-08]                     | Μετρητής ηλεκτρικού ρεύματος 1                                                                                         | R/W         | 0: Όχι<br>1: 0,1 παλμός/kWh<br>2: 1 παλμός/kWh<br>3: 10 παλμοί/kWh<br>4: 100 παλμοί/kWh<br>5: 1000 παλμοί/kWh                                                                        |            |                                                            |  |
| 9.A.2                                    | [D-09]                     | Μετρητής ηλεκτρικού ρεύματος 2                                                                                         | R/W         | 0: Όχι<br>1: 0,1 παλμός/kWh<br>2: 1 παλμός/kWh<br>3: 10 παλμοί/kWh<br>4: 100 παλμοί/kWh<br>5: 1000 παλμοί/kWh<br>6: 100 παλμοί/kWh (μετρητής PV)<br>7: 1000 παλμοί/kWh (μετρητής PV) |            |                                                            |  |
| └ Αισθητήρες                             |                            |                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                      |            |                                                            |  |
| 9.B.1                                    | [C-08]                     | Εξωτερ. αισθητήρας                                                                                                     | R/W         | 0: Όχι<br>1: Εξωτερική<br>2: Χώρος                                                                                                                                                   |            |                                                            |  |
| 9.B.2                                    | [2-0B]                     | Απόκλιση εξωτ. αισθητήρα περιβάλλοντος                                                                                 | R/W         | -5-5°C, βήμα: 0,5°C<br><b>0°C</b>                                                                                                                                                    |            |                                                            |  |
| 9.B.3                                    | [1-0A]                     | Μέσος χρόνος                                                                                                           | R/W         | 0: Όχι<br>1: 12 ώρες<br>2: 24 ώρες<br>3: 48 ώρες<br>4: 72 ώρες                                                                                                                       |            |                                                            |  |
| └ Διπλή                                  |                            |                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                      |            |                                                            |  |
| 9.C.1                                    | [C-02]                     | Διπλή                                                                                                                  | R/W         | 0: Όχι<br>1: Ναι                                                                                                                                                                     |            |                                                            |  |
| 9.C.2                                    | [7-05]                     | Απόδοση λέβητα                                                                                                         | R/W         | 0: Πολύ υψηλή<br>1: Υψηλή<br>2: Μέση<br>3: Χαμηλή<br>4: Πολύ χαμηλή                                                                                                                  |            |                                                            |  |

(\*1) \*6V\*\_(\*) \*9W\*\_

(\*3) Ισχύει μόνο για μοντέλα που υποστηρίζουν λειτουργία ψύξης

| Πίνακας ρυθμίσεων στον χώρο εγκατάστασης |                            |                                                                                                                    |             |                                                                                                         | Ρύθμιση εγκαταστάτη διαφορετική από την προεπιλεγμένη τιμή |      |
|------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|
| Δυναμική διαδρομή                        | Κωδικός χώρου εγκατάστασης | Όνομα ρύθμισης                                                                                                     | Εύρος, βήμα | Προεπιλεγμένη τιμή                                                                                      | Ημερομηνία                                                 | Τιμή |
| 9.C.3                                    | [C-03]                     | Θερμοκρασία                                                                                                        | R/W         | -25~25°C, βήμα: 1°C<br>0°C                                                                              |                                                            |      |
| 9.C.4                                    | [C-04]                     | Υστέραση                                                                                                           | R/W         | 2~10°C, βήμα: 1°C<br>3°C                                                                                |                                                            |      |
| Ρυθμίσεις εγκαταστάτη                    |                            |                                                                                                                    |             |                                                                                                         |                                                            |      |
| 9.D                                      | [C-09]                     | Έξοδος σφάλματος                                                                                                   | R/W         | 0: Μη φυσιολογική<br>1: Κανονικά                                                                        |                                                            |      |
| 9.E                                      | [3-00]                     | Αυτόματη επανεκκίνηση                                                                                              | R/W         | 0: Χειροκίνητη<br>1: Αυτόματη                                                                           |                                                            |      |
| 9.F                                      | [E-08]                     | Λεπ. εξοικ. ενέργειας                                                                                              | R/W         | 0: Όχι<br>1: Ναι                                                                                        |                                                            |      |
| 9.G                                      |                            | Απενεργοποίηση διατάξεων προστασίας                                                                                | R/W         | 0: Όχι<br>1: Ναι                                                                                        |                                                            |      |
| Επισκόπηση ρυθμίσεων εγκατάστασης        |                            |                                                                                                                    |             |                                                                                                         |                                                            |      |
| 9.I                                      | [0-00]                     | Τιμή ΘΕΞΝ για υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕΞΝ.  | R/W         | [9-05]~λεπτά(45, [9-06])°C, βήμα: 1°C<br>25°C                                                           |                                                            |      |
| 9.I                                      | [0-01]                     | Τιμή ΘΕΞΝ για χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕΞΝ. | R/W         | [9-05]~[9-06]°C, βήμα: 1°C<br>[2-0C]=0<br>40°C<br>[2-0C]=1<br>45°C<br>[2-0C]=2<br>55°C                  |                                                            |      |
| 9.I                                      | [0-02]                     | Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕΞΝ.                | R/W         | 10~25°C, βήμα: 1°C<br>15°C                                                                              |                                                            |      |
| 9.I                                      | [0-03]                     | Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕΞΝ.               | R/W         | -40~5°C, βήμα: 1°C<br>-10°C                                                                             |                                                            |      |
| 9.I                                      | [0-04]                     | Τιμή ΘΕΞΝ για υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕΞΝ.      | R/W         | [9-07]~[9-08]°C, βήμα: 1°C<br>[2-0C]=0:<br>18°C (*3)<br>[2-0C]=1:<br>7°C (*3)<br>[2-0C]=2:<br>18°C (*3) |                                                            |      |
| 9.I                                      | [0-05]                     | Τιμή ΘΕΞΝ για χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕΞΝ.     | R/W         | [9-07]~[9-08]°C, βήμα: 1°C<br>22°C (*3)                                                                 |                                                            |      |
| 9.I                                      | [0-06]                     | Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕΞΝ.                    | R/W         | 25~43°C, βήμα: 1°C<br>35°C (*3)                                                                         |                                                            |      |
| 9.I                                      | [0-07]                     | Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕΞΝ.                   | R/W         | 10~25°C, βήμα: 1°C<br>20 °C (*3)                                                                        |                                                            |      |
| 9.I                                      | [0-0B]                     | Τιμή ΘΕΞΝ για υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ZNX.                                   | R/W         | 35~[6-0E]°C, βήμα: 1°C<br>55°C                                                                          |                                                            |      |
| 9.I                                      | [0-0C]                     | Τιμή ΘΕΞΝ για χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ZNX.                                  | R/W         | λεπτά(45,[6-0E])~[6-0E]°C, βήμα: 1°C<br>60°C                                                            |                                                            |      |
| 9.I                                      | [0-0D]                     | Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ZNX.                                                 | R/W         | 10~25°C, βήμα: 1°C<br>15°C                                                                              |                                                            |      |
| 9.I                                      | [0-0E]                     | Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ZNX.                                                | R/W         | -40~5°C, βήμα: 1°C<br>-10°C                                                                             |                                                            |      |
| 9.I                                      | [1-00]                     | Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης κύριας ζώνης ΘΕΞΝ.                        | R/W         | -40~5°C, βήμα: 1°C<br>-10°C                                                                             |                                                            |      |
| 9.I                                      | [1-01]                     | Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης κύριας ζώνης ΘΕΞΝ.                         | R/W         | 10~25°C, βήμα: 1°C<br>15°C                                                                              |                                                            |      |
| 9.I                                      | [1-02]                     | Τιμή ΘΕΞΝ για χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης κύριας ζώνης ΘΕΞΝ.          | R/W         | [9-01]~[9-00], βήμα: 1°C<br>[2-0C]=0<br>40°C<br>[2-0C]=1<br>45°C<br>[2-0C]=2<br>55°C                    |                                                            |      |
| 9.I                                      | [1-03]                     | Τιμή ΘΕΞΝ για υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης κύριας ζώνης ΘΕΞΝ.           | R/W         | [9-01]~λεπτά(45, [9-00])°C, βήμα: 1°C<br>25°C                                                           |                                                            |      |
| 9.I                                      | [1-04]                     | Ψύξη βάσει αντιστάθμισης της κύριας ζώνης θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού.                                          | R/W         | 0: Απενεργοποιημένη<br>1: Ενεργοποιημένη                                                                |                                                            |      |
| 9.I                                      | [1-05]                     | Ψύξη βάσει αντιστάθμισης της συμπληρωματικής ζώνης θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού                                  | R/W         | 0: Απενεργοποιημένη<br>1: Ενεργοποιημένη                                                                |                                                            |      |
| 9.I                                      | [1-06]                     | Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης κύριας ζώνης ΘΕΞΝ.                            | R/W         | 10~25°C, βήμα: 1°C<br>20 °C (*3)                                                                        |                                                            |      |
| 9.I                                      | [1-07]                     | Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης κύριας ζώνης ΘΕΞΝ.                             | R/W         | 25~43°C, βήμα: 1°C<br>35°C (*3)                                                                         |                                                            |      |
| 9.I                                      | [1-08]                     | Τιμή ΘΕΞΝ για χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης κύριας ζώνης ΘΕΞΝ.              | R/W         | [9-03]~[9-02]°C, βήμα: 1°C<br>[2-0C]=0:<br>18°C (*3)<br>[2-0C]=1:<br>7°C (*3)<br>[2-0C]=2:<br>18°C (*3) |                                                            |      |
| 9.I                                      | [1-09]                     | Τιμή ΘΕΞΝ για υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης κύριας ζώνης ΘΕΞΝ.               | R/W         | [9-03]~[9-02]°C, βήμα: 1°C<br>[2-0C]=0:<br>18°C (*3)<br>[2-0C]=1:<br>7°C (*3)<br>[2-0C]=2:<br>18°C (*3) |                                                            |      |
| 9.I                                      | [1-0A]                     | Ποιος είναι ο μέσος χρόνος για την εξωτερική θερμοκρασία;                                                          | R/W         | 0: Όχι<br>1: 12 ώρες<br>2: 24 ώρες<br>3: 48 ώρες<br>4: 72 ώρες                                          |                                                            |      |
| 9.I                                      | [1-0B]                     | Ποια είναι η επιθυμητή Δέλτα T στη θέρμανση για την κύρια ζώνη;                                                    | R/W         | 3~12°C, βήμα: 1°C<br>[2-0C] #2 (Καλοριφέρ)<br>5°C<br>[2-0C] = 2 (Καλοριφέρ)<br>10°C                     |                                                            |      |
| 9.I                                      | [1-0C]                     | Ποια είναι η επιθυμητή Δέλτα T στη θέρμανση για τη συμπληρωματική ζώνη;                                            | R/W         | 3~12°C, βήμα: 1°C<br>[2-0C] #2 (Καλοριφέρ)<br>5°C<br>[2-0C] = 2 (Καλοριφέρ)<br>10°C                     |                                                            |      |

(\*1) \*6V\*\_(\*) \*9W\* \_

## Πίνακας ρυθμίσεων στον χώρο εγκατάστασης

| Δυναμική διαδρομή | Κωδικός χώρου εγκατάστασης | Όνομα ρύθμισης                                                       | Εύρος, βήμα Προεπιλεγμένη τιμή                                                                                                                                                               | Ρύθμιση εγκαταστήτη διαφορετική από την προεπιλεγμένη τιμή |      |
|-------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|
|                   |                            |                                                                      |                                                                                                                                                                                              | Ημερομηνία                                                 | Τιμή |
| 9.1               | [1-0D]                     | Ποια είναι η επιθυμητή Δέλτα Τ στην ψύξη για την κύρια ζώνη;         | R/W 3~10°C, βήμα: 1°C<br><b>5°C (*3)</b>                                                                                                                                                     |                                                            |      |
| 9.1               | [1-0E]                     | Ποια είναι η επιθυμητή Δέλτα Τ στην ψύξη για τη συμπληρωματική ζώνη; | R/W 3~10°C, βήμα: 1°C<br><b>5°C (*3)</b>                                                                                                                                                     |                                                            |      |
| 9.1               | [2-00]                     | Πότε θα πρέπει να εκτελείται η λειτουργία απολύμανσης;               | R/W 0: Καθημερινά<br>1: Δευτέρα<br>2: Τρίτη<br>3: Τετάρτη<br>4: Πέμπτη<br><b>5: Παρασκευή</b><br>6: Σάββατο<br>7: Κυριακή                                                                    |                                                            |      |
| 9.1               | [2-01]                     | Θα πρέπει να εκτελείται η λειτουργία απολύμανσης;                    | R/W 0: Όχι<br><b>1: Ναι</b>                                                                                                                                                                  |                                                            |      |
| 9.1               | [2-02]                     | Πότε θα πρέπει να ξεκινάει η λειτουργία απολύμανσης;                 | R/W 0~23 ώρες, βήμα: 1 ώρα<br><b>1</b>                                                                                                                                                       |                                                            |      |
| 9.1               | [2-03]                     | Ποια είναι η θερμοκρασία- στόχος της απολύμανσης;                    | R/W <b>60°C</b>                                                                                                                                                                              |                                                            |      |
| 9.1               | [2-04]                     | Πόση ώρα πρέπει να διατηρείται η θερμοκρασία στο δοχείο;             | R/W 40~60 λεπτά, βήμα: 5 λεπτά<br><b>40 λεπτά</b>                                                                                                                                            |                                                            |      |
| 9.1               | [2-05]                     | Αντιπαγετική θερμοκρασία χώρου                                       | R/W 4~16°C, βήμα: 1°C<br><b>8°C (*3)</b>                                                                                                                                                     |                                                            |      |
| 9.1               | [2-06]                     | Αντιπαγετική προστασία χώρου                                         | R/W 0: Όχι<br><b>1: Ναι</b>                                                                                                                                                                  |                                                            |      |
| 9.1               | [2-09]                     | Ρυθμίστε την απόκλιση στη μετρημένη θερμοκρασία χώρου                | R/W -5~5°C, βήμα: 0,5°C<br><b>0°C</b>                                                                                                                                                        |                                                            |      |
| 9.1               | [2-0A]                     | Ρυθμίστε την απόκλιση στη μετρημένη θερμοκρασία χώρου                | R/W -5~5°C, βήμα: 0,5°C<br><b>0°C</b>                                                                                                                                                        |                                                            |      |
| 9.1               | [2-0B]                     | Απαιτούμενη απόκλιση στην μετρημένη εξωτερική θερμοκρασία;           | R/W -5~5°C, βήμα: 0,5°C<br><b>0°C</b>                                                                                                                                                        |                                                            |      |
| 9.1               | [2-0C]                     | Τι τύπος εκπομπού έχει συνδεθεί στην κύρια ζώνη ΘΕΞΝ;                | R/W <b>0: Ενδοδαπέδια θέρμανση</b><br>1: Μονάδα fan coil<br>2: Καλοριφέρ                                                                                                                     |                                                            |      |
| 9.1               | [2-0D]                     | Τι τύπος εκπομπού έχει συνδεθεί στη συμπληρωματική ζώνη ΘΕΞΝ;        | R/W 0: Ενδοδαπέδια θέρμανση<br>1: Μονάδα fan coil<br><b>2: Καλοριφέρ</b>                                                                                                                     |                                                            |      |
| 9.1               | [2-0E]                     | Ποιο είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα για την αντλία θερμότητας;  | R/W 20~50 A, βήμα: 1 A<br><b>50 A</b>                                                                                                                                                        |                                                            |      |
| 9.1               | [3-00]                     | Επιτρέπεται η αυτόματη επανεκκίνηση της μονάδας;                     | R/W 0: Χειροκίνητη<br><b>1: Αυτόματη</b>                                                                                                                                                     |                                                            |      |
| 9.1               | [3-01]                     | --                                                                   | <b>0</b>                                                                                                                                                                                     |                                                            |      |
| 9.1               | [3-02]                     | --                                                                   | <b>1</b>                                                                                                                                                                                     |                                                            |      |
| 9.1               | [3-03]                     | --                                                                   | <b>4</b>                                                                                                                                                                                     |                                                            |      |
| 9.1               | [3-04]                     | --                                                                   | <b>2</b>                                                                                                                                                                                     |                                                            |      |
| 9.1               | [3-05]                     | --                                                                   | <b>1</b>                                                                                                                                                                                     |                                                            |      |
| 9.1               | [3-06]                     | Ποια είναι η μέγιστη επιθυμητή θερμοκρασία χώρου στη θέρμανση;       | R/W 18~30°C, βήμα: 1°C<br><b>30°C</b>                                                                                                                                                        |                                                            |      |
| 9.1               | [3-07]                     | Ποια είναι η ελάχιστη επιθυμητή θερμοκρασία χώρου στη θέρμανση;      | R/W 12~18°C, βήμα: 1°C<br><b>12°C</b>                                                                                                                                                        |                                                            |      |
| 9.1               | [3-08]                     | Ποια είναι η μέγιστη επιθυμητή θερμοκρασία χώρου στην ψύξη;          | R/W 25~35°C, βήμα: 1°C<br><b>35°C</b>                                                                                                                                                        |                                                            |      |
| 9.1               | [3-09]                     | Ποια είναι η ελάχιστη επιθυμητή θερμοκρασία χώρου στην ψύξη;         | R/W 15~25°C, βήμα: 1°C<br><b>15°C</b>                                                                                                                                                        |                                                            |      |
| 9.1               | [3-0A]                     | --                                                                   | <b>0</b>                                                                                                                                                                                     |                                                            |      |
| 9.1               | [3-0B]                     | --                                                                   | <b>1</b>                                                                                                                                                                                     |                                                            |      |
| 9.1               | [3-0C]                     | --                                                                   | <b>1</b>                                                                                                                                                                                     |                                                            |      |
| 9.1               | [3-0D]                     | Αποτροπή απόφραξης και των δύο αντλιών                               | R/W 0: Απενεργοποιημένη<br><b>1: Ενεργοποιημένη</b>                                                                                                                                          |                                                            |      |
| 9.1               | [4-00]                     | Ποια είναι η λειτουργία της BUH;                                     | R/W 0: Δεν επιτρέπεται<br><b>1: Επιτρέπεται</b><br>2: Μόνο ZNX                                                                                                                               |                                                            |      |
| 9.1               | [4-01]                     | Ποια ηλεκτρική αντίσταση έχει προτεραιότητα;                         | R/W <b>0: Καμία</b><br>1: Αντίσταση δοχείου<br>2: Εφεδρική αντίσταση                                                                                                                         |                                                            |      |
| 9.1               | [4-02]                     | Κάτω από ποια εξωτερική θερμοκρασία επιτρέπεται η θέρμανση;          | R/W 14~35°C, βήμα: 1°C<br><b>35°C</b>                                                                                                                                                        |                                                            |      |
| 9.1               | [4-03]                     | Έγκριση λειτουργίας της αντίστασης δοχείου.                          | R/W 0: Δεν επιτρέπεται<br>1: Επιτρέπεται<br>2: Αλληλοεπικάλυψη<br><b>3: Απενεργοποίηση συμπίεστη</b><br>4: Μόνο λειτουργία κατά της λεγιονέλλας                                              |                                                            |      |
| 9.1               | [4-04]                     | Αντιψυκτική προστασία σωληνίων νερού                                 | R/W 0: Συνεχής λειτουργία κυκλοφορητή<br>1: Μη συνεχής λειτουργία κυκλοφορητή<br><b>2: ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ</b>                                                                                    |                                                            |      |
| 9.1               | [4-05]                     | --                                                                   | <b>0</b>                                                                                                                                                                                     |                                                            |      |
| 9.1               | [4-06]                     | Έκτακτης ανάγκης                                                     | R/W 0: Χειροκίνητη<br>1: Αυτόματη<br>2: Αυτόματη μείωση ΘΧ/ ZNX<br>ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ<br><b>3: Αυτόματη μείωση ΘΧ/ ZNX</b><br>ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ<br>4: Αυτόματη μείωση ΘΧ/ ZNX<br>ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ |                                                            |      |
| 9.1               | [4-08]                     | Ποια λειτουργία περιορισμού τροφοδοσίας απαιτείται στο σύστημα;      | R/W <b>0: Όχι</b><br>1: Συνεχής<br>2: Είσοδοι<br>3: Ρεύμα αισθητήρες                                                                                                                         |                                                            |      |
| 9.1               | [4-09]                     | Ποιος τύπος περιορισμού τροφοδοσίας απαιτείται;                      | R/W 0: Amp<br><b>1: kW</b>                                                                                                                                                                   |                                                            |      |
| 9.1               | [4-0A]                     | Ρύθμιση παραμέτρων εφεδρικού συστήματος θέρμανσης                    | R/W 0: 1<br><b>1: 1/1+2 (*1)(*2)</b><br>2: 1/2<br>3: 1/2 + 1/1+2 σε έκτακτη ανάγκη                                                                                                           |                                                            |      |

(\*1) \*6V\*\_\*2\* \*9W\*\_

(\*3) Ισχύει μόνο για μοντέλα που υποστηρίζουν λειτουργία ψύξης

| Πίνακας ρυθμίσεων στον χώρο εγκατάστασης |                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                                | Ρύθμιση εγκαταστήτη διαφορετική από την προεπιλεγμένη τιμή |      |
|------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|
| Δυναμική διαδρομή                        | Κωδικός χώρου εγκατάστασης | Όνομα ρύθμισης                                                                                                                                                                                                                  | Εύρος, βήμα          | Προεπιλεγμένη τιμή                                                             | Ημερομηνία                                                 | Τιμή |
| 9.1                                      | [4-0B]                     | Υστέρηση αυτόματης αλλαγής θέρμανσης/ψύξης.                                                                                                                                                                                     | R/W                  | 1~10°C, βήμα: 0,5°C<br><b>1°C (*3)</b>                                         |                                                            |      |
| 9.1                                      | [4-0D]                     | Απόκλιση από αυτόματη αλλαγή θέρμανσης/ψύξης.                                                                                                                                                                                   | R/W                  | 1~10°C, βήμα: 0,5°C<br><b>3°C (*3)</b>                                         |                                                            |      |
| 9.1                                      | [4-0E]                     | --                                                                                                                                                                                                                              |                      | <b>6</b>                                                                       |                                                            |      |
| 9.1                                      | [5-00]                     | Ισορροπία: Απενεργοποίηση του εφεδρικού συστήματος θέρμανσης (ή της εξωτερικής εφεδρικής πηγής θερμότητας σε περίπτωση συστήματος διπλής λειτουργίας) σε περίπτωση υπέρβασης της θερμοκρασίας ισορροπίας για τη θέρμανση χώρου; | R/W                  | <b>0: Όχι</b><br><b>1: Ναι</b>                                                 |                                                            |      |
| 9.1                                      | [5-01]                     | Ποια είναι η θερμοκρασία ισορροπίας για την εγκατάσταση;                                                                                                                                                                        | R/W                  | -15~35°C, βήμα: 1°C<br><b>0°C</b>                                              |                                                            |      |
| 9.1                                      | [5-02]                     | Προτεραιότητα θέρμανσης χώρου.                                                                                                                                                                                                  | R/W                  | <b>0: Απενεργοποιημένη</b><br><b>1: Ενεργοποιημένη</b>                         |                                                            |      |
| 9.1                                      | [5-03]                     | Θερμοκρασία προτεραιότητας θέρμανσης χώρου.                                                                                                                                                                                     | R/W                  | -15~35°C, βήμα: 1°C<br><b>0°C</b>                                              |                                                            |      |
| 9.1                                      | [5-04]                     | Διόρθωση σημείου ρύθμισης για τη θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης.                                                                                                                                                               | R/W                  | 0~20°C, βήμα: 1°C<br><b>10°C</b>                                               |                                                            |      |
| 9.1                                      | [5-05]                     | Ποιο είναι το απαιτούμενο όριο για DI1;                                                                                                                                                                                         | R/W                  | 0~50 A, βήμα: 1 A<br><b>50 A</b>                                               |                                                            |      |
| 9.1                                      | [5-06]                     | Ποιο είναι το απαιτούμενο όριο για DI2;                                                                                                                                                                                         | R/W                  | 0~50 A, βήμα: 1 A<br><b>50 A</b>                                               |                                                            |      |
| 9.1                                      | [5-07]                     | Ποιο είναι το απαιτούμενο όριο για DI3;                                                                                                                                                                                         | R/W                  | 0~50 A, βήμα: 1 A<br><b>50 A</b>                                               |                                                            |      |
| 9.1                                      | [5-08]                     | Ποιο είναι το απαιτούμενο όριο για DI4;                                                                                                                                                                                         | R/W                  | 0~50 A, βήμα: 1 A<br><b>50 A</b>                                               |                                                            |      |
| 9.1                                      | [5-09]                     | Ποιο είναι το απαιτούμενο όριο για DI1;                                                                                                                                                                                         | R/W                  | 0~20 kW, βήμα: 0,5 kW<br><b>20 kW</b>                                          |                                                            |      |
| 9.1                                      | [5-0A]                     | Ποιο είναι το απαιτούμενο όριο για DI2;                                                                                                                                                                                         | R/W                  | 0~20 kW, βήμα: 0,5 kW<br><b>20 kW</b>                                          |                                                            |      |
| 9.1                                      | [5-0B]                     | Ποιο είναι το απαιτούμενο όριο για DI3;                                                                                                                                                                                         | R/W                  | 0~20 kW, βήμα: 0,5 kW<br><b>20 kW</b>                                          |                                                            |      |
| 9.1                                      | [5-0C]                     | Ποιο είναι το απαιτούμενο όριο για DI4;                                                                                                                                                                                         | R/W                  | 0~20 kW, βήμα: 0,5 kW<br><b>20 kW</b>                                          |                                                            |      |
| 9.1                                      | [5-0D]                     | Τάση εφεδρικού συστήματος θέρμανσης                                                                                                                                                                                             | R/W (*1)<br>R/O (*2) | <b>0: 230V, 1~ (*1)</b><br><b>1: 230V, 3~ (*1)</b><br><b>2: 400 V, 3~ (*2)</b> |                                                            |      |
| 9.1                                      | [5-0E]                     | --                                                                                                                                                                                                                              |                      | <b>1</b>                                                                       |                                                            |      |
| 9.1                                      | [6-00]                     | Η διαφορά θερμοκρασίας που καθορίζει τη θερμοκρασία ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ της αντλίας θερμότητας.                                                                                                                                       | R/W                  | 2~40°C, βήμα: 1°C<br><b>8°C</b>                                                |                                                            |      |
| 9.1                                      | [6-01]                     | Η διαφορά θερμοκρασίας που καθορίζει τη θερμοκρασία ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ της αντλίας θερμότητας.                                                                                                                                     | R/W                  | 0~10°C, βήμα: 1°C<br><b>0°C</b>                                                |                                                            |      |
| 9.1                                      | [6-02]                     | Ποια είναι η απόδοση της αντίστασης δοχείου;                                                                                                                                                                                    | R/W                  | 0~10 kW, βήμα: 0,2 kW<br><b>0 kW</b>                                           |                                                            |      |
| 9.1                                      | [6-03]                     | Ποια είναι η απόδοση του βήμ. 1 της εφεδρικής αντίστασης;                                                                                                                                                                       | R/W                  | 0~10 kW, βήμα: 0,2 kW<br><b>2 kW (*1)</b><br><b>3 kW (*2)</b>                  |                                                            |      |
| 9.1                                      | [6-04]                     | Ποια είναι η απόδοση του βήμ. 2 της εφεδρικής αντίστασης;                                                                                                                                                                       | R/W                  | 0~10 kW, βήμα: 0,2 kW<br><b>4 kW (*1)</b><br><b>6 kW (*2)</b>                  |                                                            |      |
| 9.1                                      | [6-05]                     | Υστέρηση διατήρησης ζεστού νερού.                                                                                                                                                                                               |                      | 0~40°C, βήμα: 1°C<br><b>12</b>                                                 |                                                            |      |
| 9.1                                      | [6-07]                     | --                                                                                                                                                                                                                              |                      | <b>0</b>                                                                       |                                                            |      |
| 9.1                                      | [6-08]                     | Ποια τιμή υστέρησης χρησιμοποιείται στη λειτ. αναθέρμανσης;                                                                                                                                                                     | R/W                  | 2~20°C, βήμα: 1°C                                                              |                                                            |      |
| 9.1                                      | [6-09]                     | --                                                                                                                                                                                                                              |                      | <b>0</b>                                                                       |                                                            |      |
| 9.1                                      | [6-0A]                     | Ποια είναι η επιθυμητή θερμοκρασία αποθήκευσης άνεσης;                                                                                                                                                                          | R/W                  | 30~[6-0E]°C, βήμα: 1°C<br><b>60°C</b>                                          |                                                            |      |
| 9.1                                      | [6-0B]                     | Ποια είναι η επιθυμητή θερμοκρασία αποθήκευσης εσο;                                                                                                                                                                             | R/W                  | 30~Λεπτά(50, [6-0E])°C, βήμα: 1°C<br><b>45°C</b>                               |                                                            |      |
| 9.1                                      | [6-0C]                     | Ποια είναι η επιθυμητή θερμοκρασία αναθέρμανσης;                                                                                                                                                                                | R/W                  | 30~Λεπτά(50, [6-0E])°C, βήμα: 1°C<br><b>45°C</b>                               |                                                            |      |
| 9.1                                      | [6-0D]                     | Ποιο είναι το επιθυμητό σημείο ρύθμισης στο ZNX;                                                                                                                                                                                | R/W                  | <b>0: Μόνο αναθέρμαν.</b><br><b>1: Πρόγραμμα + αναθέρμανση</b>                 |                                                            |      |
| 9.1                                      | [6-0E]                     | Ποιο είναι το μέγιστο σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας;                                                                                                                                                                             | R/W                  | 40~65°C, βήμα: 1°C<br><b>65°C</b>                                              |                                                            |      |
| 9.1                                      | [7-00]                     | Θερμοκρασία υπέρβασης ορίου αντίστασης δοχείου ζεστού νερού χρήσης.                                                                                                                                                             | R/W                  | 0~4°C, βήμα: 1°C<br><b>0°C</b>                                                 |                                                            |      |
| 9.1                                      | [7-01]                     | Υστέρηση θερμοκρασίας αντίστασης δοχείου ζεστού νερού χρήσης.                                                                                                                                                                   | R/W                  | 2~40°C, βήμα: 1°C<br><b>2°C</b>                                                |                                                            |      |
| 9.1                                      | [7-02]                     | Πόσες ζώνες θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού υπάρχουν;                                                                                                                                                                            | R/W                  | <b>0: Μονή ζώνη</b>                                                            |                                                            |      |
| 9.1                                      | [7-03]                     | --                                                                                                                                                                                                                              |                      | <b>2,5</b>                                                                     |                                                            |      |
| 9.1                                      | [7-04]                     | --                                                                                                                                                                                                                              |                      | <b>0</b>                                                                       |                                                            |      |
| 9.1                                      | [7-05]                     | Απόδοση λέβητα                                                                                                                                                                                                                  | R/W                  | <b>0: Πολύ υψηλή</b><br><b>1: Υψηλή</b>                                        |                                                            |      |
| 9.1                                      | [7-06]                     | Εξαναγκασμένη απενεργοποίηση συμπιεστή                                                                                                                                                                                          | R/W                  | <b>0: Απενεργοποιημένη</b><br><b>1: Ενεργοποιημένη</b>                         |                                                            |      |
| 9.1                                      | [7-07]                     | BBR16 Ενεργοποίηση*<br>*Οι ρυθμίσεις BBR16 είναι ορατές μόνο όταν η γλώσσα του χειριστηρίου έχει                                                                                                                                | R/W                  | <b>0: Όχι</b><br><b>1: Ναι</b>                                                 |                                                            |      |
| 9.1                                      | [7-08]                     | Ενεργοποίηση λειτουργίας διατήρησης ζεστού νερού                                                                                                                                                                                | R/W                  | <b>0: Απενεργοποιημένη (*3)</b><br><b>1: Ενεργοποιημένη (*4)</b>               |                                                            |      |
| 9.1                                      | [7-09]                     | Ποια είναι η ελάχιστη ταχύτητα του κυκλοφορητή κατά τη λειτουργία χώρου και ζεστού νερού χρήσης;                                                                                                                                | R/W                  | 20~95%, βήμα 5%<br><b>20%</b>                                                  |                                                            |      |
| 9.1                                      | [8-00]                     | Ελάχιστος χρόνος λειτουργίας για τη λειτουργία ζεστού νερού χρήσης.                                                                                                                                                             | R/W                  | 0~20 λεπτά, βήμα: 1 λεπτό<br><b>1 λεπτό</b>                                    |                                                            |      |

(\*1) \*6V\*\_(\*) \*9W\* \_

## Πίνακας ρυθμίσεων στον χώρο εγκατάστασης

| Δυναμική διαδρομή | Κωδικός χώρου εγκατάστασης | Όνομα ρύθμισης                                                                                   | Εύρος, βήμα Προεπιλεγμένη τιμή | Ρύθμιση εγκαταστήτη διαφορετική από την προεπιλεγμένη τιμή                                                                              |      |
|-------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                   |                            |                                                                                                  |                                | Ημερομηνία                                                                                                                              | Τιμή |
| 9.1               | [8-01]                     | Μέγιστος χρόνος λειτουργίας για τη λειτουργία ζεστού νερού χρήσης.                               | R/W                            | 5-95 λεπτά, βήμα: 5 λεπτά<br><b>30 λεπτά</b>                                                                                            |      |
| 9.1               | [8-02]                     | Χρόνος αντιστροφής ανακύκλωσης.                                                                  | R/W                            | 0-10 ώρες, βήμα: 0,5 ώρα<br><b>0,5 ώρα</b>                                                                                              |      |
| 9.1               | [8-03]                     | Χρονοδιακόπτης καθυστέρησης αντίστασης δοχείου.                                                  | R/W                            | 20-95 λεπτά, βήμα: 5 λεπτά<br><b>50 λεπτά</b>                                                                                           |      |
| 9.1               | [8-04]                     | Πρόσθετος χρόνος λειτουργίας για το μέγιστο χρόνο λειτουργίας.                                   | R/W                            | 0-95 λεπτά, βήμα: 5 λεπτά<br><b>95 λεπτά</b>                                                                                            |      |
| 9.1               | [8-05]                     | Να επιτρέπεται διαμόρφωση της ΘΕΞΝ για έλεγχο του χώρου;                                         | R/W                            | <b>0: Όχι</b><br>1: Ναι                                                                                                                 |      |
| 9.1               | [8-06]                     | Μέγιστη διαμόρφωση θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού.                                               | R/W                            | 0-10°C, βήμα: 1°C<br><b>5°C</b>                                                                                                         |      |
| 9.1               | [8-07]                     | Ποια είναι η επιθυμητή κύρια ΘΕΞΝ άνεσης στην ψύξη;                                              | R/W                            | [9-03]-[9-02], βήμα: 1°C<br><b>18°C (*3)</b>                                                                                            |      |
| 9.1               | [8-08]                     | Ποια είναι η επιθυμητή κύρια ΘΕΞΝ eco στην ψύξη;                                                 | R/W                            | [9-03]-[9-02], βήμα: 1°C<br><b>20 °C (*3)</b>                                                                                           |      |
| 9.1               | [8-09]                     | Ποια είναι η επιθυμητή κύρια ΘΕΞΝ άνεσης στη θέρμανση;                                           | R/W                            | [9-01]-[9-00], βήμα: 1°C<br><b>35°C</b>                                                                                                 |      |
| 9.1               | [8-0A]                     | Ποια είναι η επιθυμητή κύρια ΘΕΞΝ eco στη θέρμανση;                                              | R/W                            | [9-01]-[9-00], βήμα: 1°C                                                                                                                |      |
| 9.1               | [8-0B]                     | --                                                                                               |                                | <b>13</b>                                                                                                                               |      |
| 9.1               | [8-0C]                     | --                                                                                               |                                | <b>10</b>                                                                                                                               |      |
| 9.1               | [8-0D]                     | --                                                                                               |                                | <b>16</b>                                                                                                                               |      |
| 9.1               | [9-00]                     | Ποια είναι η μέγιστη επιθυμητή ΘΕΞΝ κύριας ζώνης στη θέρμανση;                                   | R/W                            | 37-65°C, βήμα: 1°C<br>[2-0C]=2:                                                                                                         |      |
| 9.1               | [9-01]                     | Ποια είναι η ελάχ. επιθυμητή ΘΕΞΝ κύριας ζώνης στη θέρμανση;                                     | R/W                            | 15-37°C, βήμα: 1°C<br><b>25°C</b>                                                                                                       |      |
| 9.1               | [9-02]                     | Ποια είναι η μέγιστη επιθυμητή ΘΕΞΝ κύριας ζώνης στην ψύξη;                                      | R/W                            | 18-22°C, βήμα: 1°C<br><b>22°C (*3)</b>                                                                                                  |      |
| 9.1               | [9-03]                     | Ποια είναι η ελάχ. επιθυμητή ΘΕΞΝ κύριας ζώνης στην ψύξη;                                        | R/W                            | 5-18°C, βήμα: 1°C<br><b>7°C (*3)</b>                                                                                                    |      |
| 9.1               | [9-04]                     | Θερμοκρασία υπέρβασης ορίου θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού.                                      | R/W                            | 1-4°C, βήμα: 1°C<br><b>2°C</b>                                                                                                          |      |
| 9.1               | [9-05]                     | Ποια είναι η ελάχ. επιθυμητή ΘΕΞΝ συμπλ. ζώνης στη θέρμανση;                                     | R/W                            | 15-37°C, βήμα: 1°C<br><b>25°C</b>                                                                                                       |      |
| 9.1               | [9-06]                     | Ποια είναι η μέγιστη επιθυμητή ΘΕΞΝ συμπλ. ζώνης στη θέρμανση;                                   | R/W                            | 37-65°C, βήμα: 1°C<br>[2-0C]=2:                                                                                                         |      |
| 9.1               | [9-07]                     | Ποια είναι η ελάχ. επιθυμητή ΘΕΞΝ συμπληρ. ζώνης στην ψύξη;                                      | R/W                            | 5-18°C, βήμα: 1°C<br><b>7°C (*3)</b>                                                                                                    |      |
| 9.1               | [9-08]                     | Ποια είναι η μέγιστη επιθυμητή ΘΕΞΝ συμπληρ. ζώνης στην ψύξη;                                    | R/W                            | 18-22°C, βήμα: 1°C<br><b>22°C (*3)</b>                                                                                                  |      |
| 9.1               | [9-09]                     | Ποια είναι η επιτρεπόμενη μείωση της ΘΕΞΝ κάτω από το κατώτατο όριο κατά την εκκίνηση της ψύξης; | R/W                            | 1-18°C, βήμα: 1°C<br><b>18°C</b>                                                                                                        |      |
| 9.1               | [9-0A]                     | Ποια είναι η θερμοκρασία προσωρινής αποθήκευσης στη λειτουργία θέρμανσης;                        | R/W                            | [3-07]~[3-06]°C, βήμα: 0,5°C<br><b>23°C</b>                                                                                             |      |
| 9.1               | [9-0B]                     | Ποια είναι η θερμοκρασία προσωρινής αποθήκευσης στη λειτουργία ψύξης;                            | R/W                            | [3-09]~[3-08]°C, βήμα: 0,5°C<br><b>23°C</b>                                                                                             |      |
| 9.1               | [9-0C]                     | Υστέρηση θερμοκρασίας χώρου.                                                                     | R/W                            | 1-6°C, βήμα: 0,5°C<br><b>1°C</b>                                                                                                        |      |
| 9.1               | [9-0D]                     | Περιορισμός ταχύτητας κυκλοφορητή στη συμπληρωματική ζώνη                                        | R/W                            | 0-8, βήμα:1<br>0: Χωρίς περιορισ.<br>1-4: 90-60% ταχύτητα αντλίας<br>5-8: 90-60% ταχύτητα κυκλοφορητή κατά τη δειγματοληψία<br><b>6</b> |      |
| 9.1               | [9-0E]                     | Περιορισμός ταχύτητας κυκλοφορητή στην κύρια ζώνη                                                | R/W                            | 0-8, βήμα:1<br>0: Χωρίς περιορισ.                                                                                                       |      |
| 9.1               | [C-00]                     | Προτεραιότητα ζεστού νερού χρήσης.                                                               | R/O                            | 0: Προτεραιότητα ηλιακού συλλέκτη                                                                                                       |      |
| 9.1               | [C-01]                     | --                                                                                               |                                | <b>0</b>                                                                                                                                |      |
| 9.1               | [C-02]                     | Έχει συνδεθεί εξωτερική εφεδρική πηγή θερμότητας;                                                | R/W                            | <b>0: Όχι</b><br>1: Ναι                                                                                                                 |      |
| 9.1               | [C-03]                     | Θερμοκρασία ενεργοποίησης διπλής λειτουργίας.                                                    | R/W                            | -25~25°C, βήμα: 1°C<br><b>0°C</b>                                                                                                       |      |
| 9.1               | [C-04]                     | Θερμοκρασία υστέρησης διπλής λειτουργίας.                                                        | R/W                            | 2-10°C, βήμα: 1°C<br><b>3°C</b>                                                                                                         |      |
| 9.1               | [C-05]                     | Τύπος επαφής αιτήματος θερμοστάτη κύριας ζώνης;                                                  | R/W                            | 1: 1 επαφή<br><b>2: 2 επαφές</b>                                                                                                        |      |
| 9.1               | [C-06]                     | Τύπος επαφής αιτήματος θερμο- στάτη συμπληρωματικής ζώνης;                                       | R/W                            | 0: -<br>1: 1 επαφή<br><b>2: 2 επαφές</b>                                                                                                |      |
| 9.1               | [C-07]                     | Ποια είναι η μέθοδος ελέγχου της μονάδας στη λειτ. χώρου;                                        | R/W                            | <b>0: Εξερχόμενο νερό</b><br>1: Εξωτερικός θερμοστάτης χώρου<br>2: Θερμοστάτης χώρου                                                    |      |
| 9.1               | [C-08]                     | Ποιος τύπος εξωτερικού αισθητήρα έχει εγκατασταθεί;                                              | R/W                            | <b>0: Όχι</b><br>1: Εξωτερική                                                                                                           |      |
| 9.1               | [C-09]                     | Ποιος είναι ο απαιτούμενος τύπος επαφής εξόδου σφάλματος;                                        | R/W                            | <b>0: Μη φυσιολογική</b>                                                                                                                |      |
| 9.1               | [C-0A]                     | --                                                                                               |                                | <b>0</b>                                                                                                                                |      |
| 9.1               | [C-0B]                     | --                                                                                               |                                | <b>0</b>                                                                                                                                |      |
| 9.1               | [C-0C]                     | --                                                                                               |                                | <b>0</b>                                                                                                                                |      |
| 9.1               | [C-0D]                     | --                                                                                               |                                | <b>0</b>                                                                                                                                |      |

(\*1) \*6V\*\_(\*) \*9W\*\_

(\*3) Ισχύει μόνο για μοντέλα που υποστηρίζουν λειτουργία ψύξης

| Πίνακας ρυθμίσεων στον χώρο εγκατάστασης |                            |                                                                              |                 |                                                                                                                            | Ρύθμιση εγκαταστήτη διαφορετική από την προεπιλεγμένη τιμή |      |
|------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|
| Δυναμική διαδρομή                        | Κωδικός χώρου εγκατάστασης | Όνομα ρύθμισης                                                               | Εύρος, βήμα     | Προεπιλεγμένη τιμή                                                                                                         | Ημερομηνία                                                 | Τιμή |
| 9.1                                      | [C-0E]                     | --                                                                           |                 | 0                                                                                                                          |                                                            |      |
| 9.1                                      | [D-00]                     | Ποιες αντιστ. επιτρ. κατά τη διακοπή μειωμ. χρέωσης τροφοδ.;                 | R/W             | 0: Όχι<br>1: Μόνο ΑΔ<br>2: Μόνο ΕΣΘ<br>3: Όλα                                                                              |                                                            |      |
| 9.1                                      | [D-01]                     | Τύπος επαφής εγκατάστασης μειωμένης χρέωσης τροφοδοσίας;                     | R/W             | 0: Όχι<br>1: Ανοικτό<br>2: Κλειστό<br>3: Έξυπνο δίκτυο                                                                     |                                                            |      |
| 9.1                                      | [D-02]                     | Ποιος τύπος κυκλοφορητή ZNX έχει εγκατασταθεί;                               | R/W             | 0: Χωρίς κυκλοφορητή ZNX<br>1: Άμεση παροχή ζεστού νερού<br>2: Απολύμανση<br>3: Κυκλοφορία<br>4: Κυκλοφορία και απολύμανση |                                                            |      |
| 9.1                                      | [D-03]                     | Αντιστάθμιση θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού στους 0°C περίπου.               | R/W             | 0: Όχι<br>1: αύξηση 2°C, απόκλιση 4°C                                                                                      |                                                            |      |
| 9.1                                      | [D-04]                     | Έχει συνδεθεί η demand PCB;                                                  | R/W             | 0: Όχι<br>1: Έλ.καταν.ενέργ.                                                                                               |                                                            |      |
| 9.1                                      | [D-05]                     | Επιτρέπεται λειτ. κυκλοφ. σε διακοπή μειωμ. χρέωσης τροφοδ.;                 | R/W             | 0: Όχι<br>1: Ναι                                                                                                           |                                                            |      |
| 9.1                                      | [D-07]                     | Έχει συνδεθεί kit ηλιακού συλλέκτη;                                          | R/O             | 0: Όχι<br>1: Ναι (ZNX)<br>2: Ναι (ZNX + Θέρμανση χώρου)                                                                    |                                                            |      |
| 9.1                                      | [D-08]                     | Χρησιμοποιείται εξωτ. μετρητής kWh για μέτρηση της ισχύος;                   | R/W             | 0: Όχι<br>1: 0,1 παλμός/kWh<br>2: 1 παλμός/kWh<br>3: 10 παλμοί/kWh<br>4: 100 παλμοί/kWh<br>5: 1000 παλμοί/kWh              |                                                            |      |
| 9.1                                      | [D-09]                     | Χρησιμοποιείται εξωτερικός μετρητής kWh για μέτρηση της ισχύος, μετρητής kWh | R/W             | 0: Όχι                                                                                                                     |                                                            |      |
| 9.1                                      | [D-0A]                     | --                                                                           |                 | 0                                                                                                                          |                                                            |      |
| 9.1                                      | [D-0B]                     | --                                                                           |                 | 2                                                                                                                          |                                                            |      |
| 9.1                                      | [D-0C]                     | --                                                                           |                 | 0                                                                                                                          |                                                            |      |
| 9.1                                      | [D-0D]                     | --                                                                           |                 | 0                                                                                                                          |                                                            |      |
| 9.1                                      | [D-0E]                     | --                                                                           |                 | 0                                                                                                                          |                                                            |      |
| 9.1                                      | [E-00]                     | Ποιος τύπος μονάδας έχει εγκατασταθεί;                                       | R/O             | 0-5                                                                                                                        |                                                            |      |
| 9.1                                      | [E-01]                     | Ποιος τύπος συμπίεστή έχει εγκατασταθεί;                                     | R/O             | 1                                                                                                                          |                                                            |      |
| 9.1                                      | [E-02]                     | Ποιος είναι ο τύπος λογισμικού της εσωτερικής μονάδας;                       | R/W (*3)<br>R/O | 0: Αντιστρέψιμη (*3)<br>1: Μόνο θέρμανση                                                                                   |                                                            |      |
| 9.1                                      | [E-03]                     | Ποιος είναι ο αριθμός βημάτων της εφεδρικής αντίστασης;                      | R/O             | 3: 6V (*1)<br>4: 9W (*2)                                                                                                   |                                                            |      |
| 9.1                                      | [E-04]                     | Διατίθεται η λειτουργία εξοικ. ενέργειας στην εξωτερ. μονάδα;                | R/O             | 0: Όχι<br>1: Ναι                                                                                                           |                                                            |      |
| 9.1                                      | [E-05]                     | Μπορεί το σύστημα να ετοιμάσει ζεστό νερό χρήσης;                            | R/O             | 0: Όχι                                                                                                                     |                                                            |      |
| 9.1                                      | [E-06]                     | --                                                                           |                 | 1                                                                                                                          |                                                            |      |
| 9.1                                      | [E-07]                     | Ποιος τύπος δοχείου ZNX έχει εγκατασταθεί;                                   | R/O             | 1: Ενσωματωμένο                                                                                                            |                                                            |      |
| 9.1                                      | [E-08]                     | Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας για την εξωτερική μονάδα.                 | R/W             | 0: Όχι                                                                                                                     |                                                            |      |
| 9.1                                      | [E-09]                     | --                                                                           |                 | 1                                                                                                                          |                                                            |      |
| 9.1                                      | [E-0B]                     | Έχει εγκατασταθεί kit διζωνικής λειτουργίας;                                 | R/O             | 1: Ναι                                                                                                                     |                                                            |      |
| 9.1                                      | [E-0C]                     | --                                                                           |                 | 0                                                                                                                          |                                                            |      |
| 9.1                                      | [E-0D]                     | Στο κύκλωμα υπάρχει γλυκόλη;                                                 | R/O             | 0: Όχι<br>1: Ναι                                                                                                           |                                                            |      |
| 9.1                                      | [E-0E]                     | --                                                                           |                 | 0                                                                                                                          |                                                            |      |
| 9.1                                      | [F-00]                     | Δυνατότητα λειτουργίας κυκλοφορητή εκτός εύρους.                             | R/W             | 0: Δεν επιτρέπεται<br>1: Επιτρέπεται                                                                                       |                                                            |      |
| 9.1                                      | [F-01]                     | --                                                                           |                 | 20                                                                                                                         |                                                            |      |
| 9.1                                      | [F-02]                     | --                                                                           |                 | 3                                                                                                                          |                                                            |      |
| 9.1                                      | [F-03]                     | --                                                                           |                 | 5                                                                                                                          |                                                            |      |
| 9.1                                      | [F-04]                     | --                                                                           |                 | 0                                                                                                                          |                                                            |      |
| 9.1                                      | [F-05]                     | --                                                                           |                 | 0                                                                                                                          |                                                            |      |
| 9.1                                      | [F-09]                     | Λειτουργία κυκλοφορητή κατά τη διάρκεια ανωμαλίας στη ροή.                   | R/W             | 0: Απενεργοποιημένη                                                                                                        |                                                            |      |
| 9.1                                      | [F-0A]                     | --                                                                           |                 | 0                                                                                                                          |                                                            |      |
| 9.1                                      | [F-0B]                     | Κλείσιμο βάνας αποκοπής κατά την ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ θερμοστάτη;                  | R/W             | 0: Όχι<br>1: Ναι                                                                                                           |                                                            |      |
| 9.1                                      | [F-0C]                     | Κλείσιμο βάνας αποκοπής κατά την ψύξη;                                       | R/W             | 0: Όχι<br>1: Ναι                                                                                                           |                                                            |      |
| 9.1                                      | [F-0D]                     | Ποια είναι η λειτουργία του κυκλοφορητή;                                     | R/W             | 0: Συνεχής<br>1: Δειγματοληψία<br>2: Αίτημα                                                                                |                                                            |      |

(\*1) \*6V\*\_\*2) \*9W\*\_

