




Упатство за инсталирање и работење

VRV систем клима уред



FXMA200AXVMB
FXMA250AXVMB

Упатство за инсталирање и работење
VRV систем клима уред

македонски

Содржина

1 За документацијата	3
1.1 За овој документ	3
2 Специфични безбедносни упатства за инсталатер	4
2.1 Упатства за опрема која користи разладно средство R32 ...	5
2.1.1 Побарувања за простор за инсталација	6
За корисникот	6
3 Безбедносни упатства за корисник	6
3.1 Општо	6
3.2 Упатства за безбедно работење	7
4 За системот	10
4.1 Приказ на систем	10
5 Кориснички интерфејс	10
6 Работење	11
6.1 Опсег на работење	11
6.2 За режими на работење	11
6.2.1 Основни режими на работење	11
6.2.2 Специјален режим на работење при греење	11
6.3 За да работите со системот	11
7 Одржување и сервис	11
7.1 Мерки на претпазливост за одржување и сервис	11
7.2 Чистење на филтерот за воздух и излезот за воздух	12
7.2.1 Да го исчистите филтерот за воздух	12
7.2.2 Да го исчистите излезот за воздух	12
7.3 За разладното средство	12
7.3.1 За сензорот за истекување на разладно средство	13
8 Решавање проблеми	13
9 Преместување	13
10 Фрлање	14
За инсталатерот	14
11 За кутијата	14
11.1 Внатрешна единица	14
11.1.1 Да ги извадите додатоците од внатрешната единица	14
12 Инсталирање на единицата	14
12.1 Подготовка на локацијата за инсталација	14
12.1.1 Барања кои треба да ги исполни локацијата за инсталација на внатрешна единица	14
12.2 Монтирање на внатрешната единица	15
12.2.1 Упатства кога се инсталира внатрешната единица	15
12.2.2 Упатства кога инсталирате цевковод	16
12.2.3 Упатства кога инсталирате цевка за одвод	16
13 Инсталирање на цевковод	18
13.1 Подготвување цевковод за разладно средство	18
13.1.1 Барања за цевковод за разладно средство	18
13.1.2 Изолација на цевките со разладно средство	18
13.2 Поврзување на цевководот со разладно средство	18
13.2.1 Да го поврзете цевководот за разладно средство со внатрешната единица	18
14 Електрична инсталација	19
14.1 Спецификации на компоненти за стандардно вжичување	19

14.2 Да го поврзете електричното вжичување со внатрешната единица	20
15 Пуштање во погон	21
15.1 Листа за проверка при пуштање во погон	21
15.2 Да извршите пробно вклучување	21
16 Конфигурација	21
16.1 Теренско поставување	21
17 Технички податоци	24
17.1 Дијаграм за вжичување	24
17.1.1 Легенда за унифициран дијаграм за вжичување	24

1 За документацијата

1.1 За овој документ



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Уверете се дека инсталацијата, сервисирањето, одржувањето, поправката и употребените материјали ги следат упатствата од Daikin (вклучувајќи ги сите документи наведени во "Збирка на документи") и, како дополние, се усогласени со применлива легислатива и се извршуваат само од квалификувани лица. Во Европа и областите каде се применуваат IEC стандарди, EN/IEC 60335-2-40 е применливиот стандард.



ИНФОРМАЦИИ

Уверете се дека корисникот има печатена документација и побарајте да ја чува за идна потреба.

Целна група

Овластени инсталатери + крајни корисници



ИНФОРМАЦИИ

Овој уред е наменет да се користи од експерт или обучени корисници во продавници, во лесна индустрија и на фарми, или за комерцијална употреба од лаици.

Збирка документи

Овој документ е дел од збирка документи. Целосната збирка се состои од:

- **Општи безбедносни предупредувања:**
 - Безбедносни упатства што мора да ги прочитате пред инсталирање
 - Формат: Хартија (во кутијата на внатрешната единица)
- **Упатство за инсталирање и работење на внатрешна единица:**
 - Инструкции за инсталирање и работење
 - Формат: Хартија (во кутијата на внатрешната единица)
- **Референтно упатство за инсталатер и корисник:**
 - Подготовка на инсталацијата, добри практики, референтни податоци,...
 - Детални упатства чекор по чекор и дополнителни информации за основно и напредно користење
 - Формат: Дигитални датотеки на <https://www.daikin.eu>. Користете ја функцијата за пребарување 🔍 за да го најдете вашиот модел.

Најнова ревизија на доставената документација е објавена на регионалната Daikin веб-страница и е достапна преку вашиот продавач.

2 Специфични безбедносни упатства за инсталатер

Скенирајте го QR-кодот подолу за да ја најдете целата збирка документи и повеќе информации за вашиот производ на Daikin веб-страницата.



Оригиналните упатства се напишани на англиски јазик. Сите други јазици се преводи на оригиналните упатства.

Технички инжењерски податоци

- **Подзбир** на најновите технички податоци е достапен на регионалната Daikin веб-страница (достапно за јавноста).
- **Целиот сет** на најновите технички податоци е достапен на Daikin Business Portal (потребна е автентикација).

2 Специфични безбедносни упатства за инсталатер

Секогаш придржувајте се на следните безбедносни упатства и прописи.

Општо



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Уверете се дека инсталацијата, сервисирањето, одржувањето, поправката и употребените материјали ги следат упатствата од Daikin (вклучувајќи ги сите документи наведени во "Збирка на документи") и, како дополнително, се усогласени со применлива легислатива и се извршуваат само од квалификувани лица. Во Европа и областите каде се применуваат IEC стандарди, EN/IEC 60335-2-40 е применливиот стандард.

Инсталирање единица (видете "12 Инсталирање на единицата" [► 14])

За дополнителни потреби на местото на инсталирање, исто така прочитајте "2.1 Упатства за опрема која користи разладно средство R32" [► 5].



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Уредот треба да се складира во просторија без постојано функционални извори на палење (пример: отворен оган, апарат кој работи на гас или електрична греалка која работи).



ВНИМАНИЕ

Уредот НЕ е достапен за општата јавност, инсталирајте го во безбедно подрачје, заштитен од лесен пристап.

Оваа единица, и внатрешната и надворешната, е соодветна за инсталација во комерцијално и лесно индустриско опкружување.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Одржувајте ги чисти сите потребни отвори за вентилација.



ВНИМАНИЕ

Оваа опрема НЕ е наменета за користење во станбени локации и НЕМА да гарантира дека ќе обезбеди соодветна заштита на радиоприемот на такви локации.

Инсталација на црево (видете "12.2.2 Упатства кога инсталирате цевковод" [► 16])



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

НЕ инсталирајте функционални извори на палење (пример: отворен оган, апарат кој работи на гас или електрична греалка која работи) во цевководите.



ВНИМАНИЕ

Во случај на инсталација БЕЗ вод на страната за влез, задолжително инсталирајте филтер за воздух. За повеќе информации погледнете ја листата на опции на внатрешната единица.



ВНИМАНИЕ

- Уверете се дека инсталирањето на цевковод НЕ го надминува опсегот на поставување на надворешниот статичен притисок за единицата. Погледнете ја листата со технички податоци на вашиот модел за опсегот на поставување.
- Уверете се дека сте го поставиле платненото црево за вибрациите да НЕ се пренесуваат на цевководот или таванот. Користете материјал кој апсорбира звуци (изолациски материјал) за обложување на цевководот и ставете изолациска гума против вибрации на шрафовите за закачување.
- Кога заварувате, уверете се дека НЕ прска на сливникот или на филтерот за воздух.
- Ако металниот цевковод минува низ метална летва, жичана летва или метална плоча на дрвена структура, електрично одделете ја цевката од сидот.
- Инсталирајте ја надворешната решетка во положба во која што протокот на воздух нема да дојде во директен контакт со луѓето.
- НЕ користете засилени вентилатори во цевководот. Користете ја функцијата за автоматско поставување на брзината на вентилаторот (видете "16 Конфигурација" [► 21]).

Инсталација на цевковод за разладно средство (видете "13 Инсталирање на цевковод" [► 18])



ВНИМАНИЕ

Цевководот со разладно средство МОРА да е инсталиран според упатствата дадени во "13 Инсталирање на цевковод" [► 18]. Може да се користат само механички спојки (пр. залемени + конусни врски) кои се во сообразност со најновата верзија на ISO14903.



ВНИМАНИЕ

Инсталирајте ги цевките или компонентите за разладно средство во положба каде е неверојатно дека истите може да бидат изложени на некоја супстанција која може да ги кородира состојките кои содржат разладно средство, освен ако компонентите се конструирани од материјали кои по своите својства се отпорни на корозија или се соодветно заштитени против корозија.

Електрична инсталација (видете "14 Електрична инсталација" [► 19])



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

СЕКОГАШ користете кабел со повеќе јадра за кабли за електрично напојување.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Секое вжичување МОРА да се изврши од овластен електричар и МОРА да соодветствува со националната регулатива за вжичување.
- Направете електрични поврзувања на фиксното вжичување.
- Сите компоненти набавени на местото и сите електрични конструкции МОРА да соодветствуваат со применливата легислатива.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Ако на снабдувањето со електрична енергија му недостасува или има погрешна N-фаза, опремата може да се расипе.
- Поставување соодветно заземјување. НЕ заземјувајте ја единицата за комунална цевка, апсорбер на прекумерен напон или заземјување за телефон. Непотполното заземјување може да предизвика струјни удари.
- Инсталирајте потребни осигурувачи или прекинувачи на коло.
- Осигурете го електричното вжичување со прицврстувачи за кабел за каблите да НЕ може да дојдат во контакт со остри рабови или цевковод, особено на страната со висок притисок.
- НЕ користете лепени жици, продолжни кабли или поврзувања од свездест систем. Тие може да предизвикаат прегревање, струјни удари или пожар.
- НЕ инсталирајте кондензатор со фаза поместена напред, бидејќи оваа единица е опремена со инвертер. Кондензаторот со фаза поместена напред ќе ги намали перформансите и може да предизвика несреќа.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Користете сеполен автоматски прекинувач со најмалку 3 mm зазор помеѓу контактните точки, што обезбедува целосно исклучување под преднапон од категорија III.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Ако кабелот за електрично напојување е оштетен, тој МОРА да се замени од производителот, негов сервисер или слично квалификувани лица за да се избегне опасност.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Спречувајте опасности поради небрежно ресетирање на термалниот исклучувач: напојувањето до овој уред НЕ СМЕЕ да се носи преку надворешен поврзан со исклучување како што е тајмер, или да биде поврзан на коло кое редовно се ВКЛУЧУВА и ИСКЛУЧУВА од услужната програма.



ВНИМАНИЕ

- Секоја внатрешна единица треба да биде поврзана со одделен кориснички интерфејс. Може да се користи само компатибилен далечински управувач со безбедносниот систем како кориснички интерфејс. Видете ја листата со технички податоци за компатибилност на далечински управувач (пр. BRC1H52/82*).
- Корисничкиот интерфејс треба да биде ставен во истата просторија со внатрешната единица. За детали, погледнете го упатството за инсталирање и работење на корисничкиот интерфејс.



ВНИМАНИЕ

Во случај ако се користи оклопна жица, поврзете го оклопувањето само од страната на надворешната единица.

Конфигурација (видете "**16 Конфигурација**" [р 21])



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Во случај на R32 разладно средство, терминалните поврзувања T1/T2 се САМО за внесување на аларм за пожар. Аларм за пожар има повисок приоритет од R32 безбедноста и го исклучува целиот систем.



а Влезен сигнал за противпожарен аларм (потенцијален слободен контакт)

2.1 Упатства за опрема која користи разладно средство R32



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: БЛАГО ЗАПАЛИВ МАТЕРИЈАЛ

Разладното средство во единицата е слабо запаливо.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- НЕ дупчете ги и не согорувајте ги деловите што се користат во циклусот на разладното средство.
- НЕ користете материјали за чистење или начини да го забрзате процесот на одмрзнување поинакви од оние што се препорачани од производителот.
- Имајте во предвид дека разладното средство во системот нема мирис.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Уредот треба да се складира така за да се спречи механичко оштетување и во добро проветрена просторија без постојано функционални извори на палење (пример: отворен оган, апарат кој работи на гас или електрична греалка која работи) и е со големина на просторија како што е наведено подолу.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Уверете се дека инсталацијата, сервисирањето, одржувањето и поправката се усогласени со упатства од Daikin и со применлива легислатива (на пример национална регулатива за гасови) и се извршуваат САМО од овластени лица.

3 Безбедносни упатства за корисник



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Преземете мерки на претпазливост за да се избегне прекумерна вибрација или пулсирање врз цевководот со разладно средство.
- Заштитете ги сигурносните уреди, цевководот и опремата колку што е можно повеќе од неповолни влијанија на средината.
- Оставете простор за ширење и собирање на долги изведби на цевковод.
- Дизајнирајте и инсталирајте цевководот во системите за ладење така да ја минимизира веројатноста хидрауличен шок да го оштети системот.
- Монтирајте ја внатрешната опрема и цевките безбедно и заштитете ги за да избегнете случајно продупчување на опрема или цевки во случај на преместување мебел или активности на реконструкција.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Ако една или повеќе простории се поврзани на единицата со користење на канален систем, уверете се дека:

- нема функционални извори на палење (пример: отворен оган, уред кој работи на гас или функционална електрична греалка) во случај ако површината на подот е помала од минималната површина на подот A (m²).
- не се инсталирани помошни уреди кои може да бидат потенцијален извор на палење при каналното поставување (пример: жешки површини со температура која надминува 700°C и уред за електрично префрлање);
- се користат само помошни уреди одобрени од производителот при поставувањето канали;
- влезот И излезот за воздух директно се поврзуваат на истата просторија со поставување канали. НЕ користете простори како лажен таван како канал за влезот или излезот за воздух.



ВНИМАНИЕ

- Непотполно изработен конус може да предизвика истекување на разладниот гас.
- НЕ користете ги повторно употребените конуси. Користете нови конуси да спречите истекување на разладен гас.
- Користете конусни навртки кои се вклучени со единицата. Користењето поинакви конусни навртки може да предизвика истекување на разладниот гас.



ВНИМАНИЕ

НЕ користете потенцијални извори на палење при пребарување за или откривање на истекувања на разладно средство.



НАПОМЕНА

- НЕ користете повторно споеви и бакарни заптивки кои веќе биле користени.
- Направените споеви во инсталацијата помеѓу деловите на системот со разладно средство треба да бидат пристапни за цели на одржување.

2.1.1 Побарувања за простор за инсталација



ВНИМАНИЕ

Вкупното полнење на разладно средство во системот не може да ги надмине барањата за минимална површина на под на најмалата просторија која се опслужува. За барања за минимална површина на под за внатрешни единици погледнете го упатството за инсталирање и работење на надворешната единица.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Овој апарат содржи разладно средство R32. За минимална површина на под на просторијата во која се складира апаратот погледнете го упатството за инсталирање и работење на надворешната единица.



НАПОМЕНА

- Цевководот треба да е безбедно намонтиран и внимателно заштитен од физичко оштетување.
- Инсталацијата на цевки сведете ја на минимум.

За корисникот

3 Безбедносни упатства за корисник

Секогаш придржувајте се на следните безбедносни упатства и прописи.

3.1 Општо



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Ако НЕ сте сигурни како да работите со единицата, контактирајте со инсталатерот.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Овој уред може да се користи од деца на возраст од 8 години и повеќе и лица со намалени физички, сензорни или ментални способности, или недостаток на искуство и знаење, ако се под надзор или се

упатувани во врска со користењето на уредот на безбеден начин и ги разбираат вклучените ризици.

Деца НЕ СМЕАТ да играат со уредот.

Чистењето и корисничкото одржување НЕ СМЕЕ да се извршува од деца без надзор.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

За да спречите струен удар или пожар:

- НЕ плакнете ја единицата.
- НЕ работете со единицата со влажни раце.
- НЕ ставајте никави предмети кои содржат вода на единицата.



ВНИМАНИЕ

- НЕ ставајте никави предмети или опрема врз единицата.
- НЕ седете, не качувајте се и не стојте на единицата.

- Единиците се означени со следниот симбол:



Ова значи дека електрични и електронски производи НЕ може да се мешаат со несортиран отпад од домаќинство. НЕ обидувајте се самите да го расклопите системот: расклопувањето на системот, третирањето на разладното средство, на маслото и на другите делови МОРА да се изврши од овластен инсталатер и МОРА да соодветствува со применливата легислатива.

Единиците МОРА да бидат третирани во специјализиран капацитет за третирање за повторно користење, рециклирање и поправка. Со тоа што ќе се осигурате дека овој производ е правилно фрлен, ќе помогнете да се спречат потенцијални негативни последици за околината и здравјето на луѓето. За повеќе информации, контактирајте со инсталатерот или локалните власти.

- Батериите се означени со следниот симбол:



Ова значи дека батериите НЕ смее да се мешаат со несортиран отпад од домаќинството. Ако хемиски симбол е отпечатен под симболот, тој хемиски симбол значи дека батеријата содржи тежок метал над одредена концентрација.

Можни хемиски симболи се: Pb: олово (>0,004%).

Отпадните батерии МОРА да бидат третирани во специјализиран капацитет за третирање за повторно користење. Со тоа што ќе се осигурате дека отпадните

батерии се правилно фрлени, ќе помогнете да се спречат потенцијални негативни последици за околината и здравјето на луѓето.

3.2 Упатства за безбедно работење



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- НЕ модификувајте ја, не расклопувајте ја, не отстранувајте ја, не инсталирајте ја повторно и не поправајте ја единицата самите бидејќи неправилно расклопување или инсталирање може да предизвика струен удар или пожар. Контактирајте го вашиот продавач.
- Во случај на несакани истекувања на разладно средство, уверете се дека нема отворен оган. Разладното средство само по себе е целосно безбедно, нетоксично и слабо запаливо, но ќе создаде токсичен гас кога случајно ќе истече во просторија каде што е присутен запалив воздух од калорифери, шпорети на гас и сл. Секогаш побарајте квалификуван сервисен персонал да потврди дека местото на истекување е поправено или коригирано пред да продолжите со користење.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Единицата поради безбедност е опремена со систем за откривање на истекување на разладно средство.

За да биде ефективна, единицата МОРА да биде електрично напојувана во секое време по инсталацијата освен за кратки сервисни периоди.



ВНИМАНИЕ

- НИКОГАШ не допирајте ги внатрешните делови на контролерот.

- НЕ вадете го предниот панел. Некои делови внатре се опасни за допир и може да настанат проблеми на уредот. За проверка и прилагодување на внатрешните делови, контактирајте го вашиот продавач.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Оваа единица содржи електрични и жешки делови.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Пред да работите со единицата, уверете се дека инсталацијата е правилно изведена од инсталатер.

ВНИМАНИЕ

Не е здраво да го изложувате телото на проток на воздух долго време.

ВНИМАНИЕ

За да избегнете недостаток на кислород, доволно проветрувајте ја просторијата ако се користи опрема со горилник заедно со системот.

ВНИМАНИЕ

НЕ активирајте го системот кога користите инсектицид за простории од тип за фумигација. Може да се соберат хемикалии во единицата и да го загрозат здравјето на луѓето кои се пречувствителни на хемикалии.

ВНИМАНИЕ

НИКОГАШ не изложувајте мали деца, растенија или животни директно на протокот на воздух.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

НЕ ставајте шише со запалив спреј во близина на клима уредот и НЕ користете распрскувачи во близина на единицата. Тоа може да предизвика пожар.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Одржувајте ги чисти сите потребни отвори за вентилација.

Одржување и сервис (видете "7 Одржување и сервис" [p 11])



ВНИМАНИЕ: Обрнете внимание на вентилаторот!

Опасно е да се проверува единицата додека работи вентилаторот.

Уверете се дека сте го ИСКЛУЧИЛЕ главниот прекинувач пред извршување на која било задача на одржување.



ВНИМАНИЕ

НЕ ставајте прсти, прачки или други предмети во влезот или излезот за воздух. Кога вентилаторот се врти со висока брзина, тоа може да предизвика повреда.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

НИКОГАШ не менувајте осигурувач со осигурувач со погрешни ознаки за ампеража или други жици кога осигурувачот ќе прегори. Користењето жица или бакарна жица може да предизвика единицата да се расипе или да предизвика пожар.



ВНИМАНИЕ

По долго користење, проверете го држачот за единица и опремата за оштетување. Ако има оштетување, единицата може да падне и да предизвика повреда.



ВНИМАНИЕ

Пред пристап до терминални уреди, уверете се дека сте го прекинале сето напојување со електрична енергија.



ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР

За да го исчистите клима уредот или филтерот за воздух, уверете се дека сте го запреле работењето и сте ги ИСКЛУЧИЛЕ сите електрични напојувања. Во спротивно, може да настане струен удар и повреда.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Внимавајте со скалите кога работите на високи места.

**ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР**

Исклучете го напојувањето со електрична енергија повеќе од 10 минути и измерете го напонот на терминалите на кондензаторите на главното коло или електричните компоненти пред сервисирање. Напонот МОРА да биде помал од 50 V DC пред да може да ги допирате електричните делови. За локацијата на терминалите, видете ја етикетата за предупредување за лица што вршат сервис и одржување.

**ВНИМАНИЕ**

Исклучете ја единицата пред чистење на излезот за воздух.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

НЕ дозволувајте внатрешната единица да се намокри. **Можна последица:** Струен удар или пожар.

За разладното средство (видете ["7.3 За разладното средство"](#) [p 12])

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: БЛАГО ЗАПАЛИВ МАТЕРИЈАЛ**

Разладното средство во единицата е слабо запаливо.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

- НЕ дупчете ги и не согорувајте ги деловите што се користат во циклусот на разладното средство.
- НЕ користете материјали за чистење или начини да го забрзате процесот на одмрзнување поинакви од оние што се препорачани од производителот.
- Имајте во предвид дека разладното средство во системот нема мирис.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

- Разладното средство во единицата е слабо запаливо, но нормално НЕ истекува. Ако разладното средство истекува во просторијата и доаѓа во контакт со оган од горилник, греалка или шпорет, тоа може да предизвика пожар или формирање штетен гас.
- ИСКЛУЧЕТЕ ги сите запаливи уреди за греење, проветрете ја просторијата и контактирајте со продавачот каде сте ја купиле единицата.
- НЕ користете ја единицата додека сервисер не потврди дека делот од кој истекувало разладно средство е поправен.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Уредот треба да се складира во просторија без постојано функционални извори на палење (пример: отворен оган, апарат кој работи на гас или електрична греалка која работи).

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Сензорот за истекување на разладно средство R32 мора да биде заменет по секое откривање или на крајот на својот работен век. САМО овластени лица може да го заменат сензорот.

Решавање проблеми (видете ["8 Решавање проблеми"](#) [p 13])

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Запрете го работењето и ИСКЛУЧЕТЕ го напојувањето ако се случи нешто невообичаено (мирис на изгорено и сл.).

Оставањето на единицата да работи под такви околности може да предизвика дефект, струен удар или пожар. Контактирајте го вашиот продавач.

4 За системот

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

- НЕ модификувајте ја, не расклопувајте ја, не отстранувајте ја, не инсталирајте ја повторно и не поправајте ја единицата самите бидејќи неправилно расклопување или инсталирање може да предизвика струен удар или пожар. Контактирајте го вашиот продавач.
- Во случај на несакани истекувања на разладно средство, уверете се дека нема отворен оган. Разладното средство само по себе е целосно безбедно, нетоксично и слабо запаливо, но ќе создаде токсичен гас кога случајно ќе истече во просторија каде што е присутен запалив воздух од калорифери, шпорети на гас и сл. Секогаш побарајте квалификуван сервисен персонал да потврди дека местото на истекување е поправено или коригирано пред да продолжите со користење.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Единицата поради безбедност е опремена со систем за откривање на истекување на разладно средство.

За да биде ефективна, единицата МОРА да биде електрично напојувана во секое време по инсталацијата освен за кратки сервисни периоди.

**НАПОМЕНА**

НЕ користете го системот за други цели. За да избегнете какво било нарушување на квалитетот, НЕ користете ја единицата за ладење прецизни инструменти, храна, растенија, животни или уметнички дела.

**НАПОМЕНА**


За дополнителни модификации или проширувања на вашиот систем:

Целосен преглед на дозволиви комбинации (за понатамошни проширувања на системот) е достапен во техничките инженерски податоци и треба да се консултираат. Контактирајте со инсталатерот да добиете повеќе информации и професионален совет.

4.1 Приказ на систем

**ИНФОРМАЦИИ**

Следнава слика е пример и може да НЕ одговара целосно на изгледот на вашиот систем.



- a Надворешна единица
- b Повеќекратна BS единица
- c Внатрешна единица
- d Далечински управувач (кориснички интерфејс)

5 Кориснички интерфејс

**ВНИМАНИЕ**

- НИКОГАШ не допирајте ги внатрешните делови на контролерот.
- НЕ вадете го предниот панел. Некои делови внатре се опасни за допир и може да настанат проблеми на уредот. За проверка и прилагодување на внатрешните делови, контактирајте го вашиот продавач.

**НАПОМЕНА**

НЕ бришете ја работната плоча на контролерот со бензин, разредувач, крпа за прав со хемикалии и сл. Плочата може да ја изгуби бојата или да и се излупи надворешниот слој. Ако е многу нечиста, натопете крпа во неутрален детергент растворен во вода, исцедете ја добро и исчистете ја плочата. Избришете ја со друга сува крпа.

**НАПОМЕНА**

НИКОГАШ не притискајте копче на корисничкиот интерфејс со цврст, остар предмет. Корисничкиот интерфејс може да се оштети.

**НАПОМЕНА**

НИКОГАШ не влечете ја, ниту пак виткајте ја електричната жица на корисничкиот интерфејс. Тоа може да предизвика дефект на единицата.

Ова упатство за работење нуди неисцрпен преглед на главните функции на системот.

За повеќе информации за корисничкиот интерфејс, погледнете го упатството за работење на инсталираниот кориснички интерфејс.

6 Работење

6.1 Опсег на работење



ИНФОРМАЦИИ

За работните ограничувања видете ги техничките податоци на поврзаната надворешна единица.

6.2 За режими на работење



ИНФОРМАЦИИ

Во зависност од инсталираниот систем, некои режими на работење нема да бидат достапни.

- Стапката на проток на воздух може самата да се прилагоди во зависност од собната температура или вентилаторот може веднаш да запре. Ова не е дефект.
- Ако снабдувањето со електрична енергија се исклучи во текот на работењето, работењето автоматски ќе се рестартира откако повторно ќе се вклучи напојувањето.
- Зададена вредност.** Целна температура за режимите на работа Ладење, Греење и Автоматски.
- Опаѓање.** Функција која ја чува собната температура во одреден опсег кога системот е исклучен (од корисникот, закажаната функција или ИСКЛУЧЕН тајмер).

6.2.1 Основни режими на работење

Внатрешната единица може да работи во различни режими на работење.

Икона	Режим на работење
	Ладење. Во овој режим, ладењето ќе се активира како што е потребно според зададената вредност, или од операцијата Опаѓање.
	Греење. Во овој режим, греењето ќе се активира како што е потребно според зададената вредност, или од операцијата Опаѓање.
	Само вентилатор. Во овој режим воздух циркулира без греење или ладење.
	Автоматски. Во Автоматски режим, внатрешната единица автоматски префрла помеѓу режим на греење и ладење, како што е побарано од зададената вредност.

6.2.2 Специјален режим на работење при греење

Работење	Опис
Одмрзнување	Да спречи загуба на капацитет на греење поради собирање мраз на надворешната единица, системот автоматски ќе префрли на операција одмрзнување. Во текот на операцијата одмрзнување, вентилаторот на внатрешната единица ќе престане да работи и следнава икона ќе се појави на почетниот екран: Системот ќе продолжи со нормално работење приближно по 6 до 8 минути.

Работење	Опис
Топол старт	Во текот на топол старт, вентилаторот на внатрешната единица ќе престане да работи и следнава икона ќе се појави на почетниот екран:

6.3 За да работите со системот



ИНФОРМАЦИИ

За поставување на режим на работење или други поставки, погледнете го референтното упатство или упатството за работење на корисничкиот интерфејс.

7 Одржување и сервис

7.1 Мерки на претпазливост за одржување и сервис



ВНИМАНИЕ

Видете ["3 Безбедносни упатства за корисник"](#) [► 6] да ги дознаете сите поврзани безбедносни упатства.



НАПОМЕНА

НИКОГАШ не прегледувајте ја ниту сервисирајте ја единицата сами. Побарајте квалификуван сервисен персонал да ја изврши таа работа. Сепак, како краен корисник, може да го исчистите филтерот за воздух и излезот за воздух.



НАПОМЕНА

Одржувањето МОРА да се изврши од овластен инсталтер или сервисер.

Препорачуваме да вршите одржување најмалку еднаш годишно. Сепак, применливата легислатива може да бара пократки интервали на одржување.



НАПОМЕНА

НЕ бришете ја работната плоча на контролерот со бензин, разредувач, крпа за прав со хемикалии и сл. Плочата може да ја изгуби бојата или да и се излупи надворешниот слој. Ако е многу нечиста, натопете крпа во неутрален детергент растворен во вода, исцедете ја добро и исчистете ја плочата. Избришете ја со друга сува крпа.


Следните симболи може да се појават на внатрешната единица:

Симбол	Објаснување
	Измерете го напонот на терминалите на кондензаторите на главното коло или електричните компоненти пред сервисирање.



ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР

Исключете го напојувањето со електрична енергија повеќе од 10 минути и измерете го напонот на терминалите на кондензаторите на главното коло или електричните компоненти пред сервисирање. Напонот МОРА да биде помал од 50 V DC пред да може да ги допирате електричните делови. За локацијата на терминалите, видете ја етикетата за предупредување за лица што вршат сервис и одржување.



- a Точки за мерење на преостанат напон (C-, C+)
- b Печатена плоча
- c Контролна кутија

7.2 Чистење на филтерот за воздух и излезот за воздух



ВНИМАНИЕ

Исклучете ја единицата пред чистење на филтерот за воздух и излезот за воздух.



НАПОМЕНА

- НЕ користете бензин, бензен, разредувач, прав за полирање или течен инсектицид. **Можна последица:** Обезбојување и деформација.
- НЕ користете вода или воздух на 50°C или повеќе. **Можна последица:** Обезбојување и деформација.

7.2.1 Да го исчистите филтерот за воздух



ИНФОРМАЦИИ


Филтер за воздух за оваа единица е опционална опрема. Погледнете ја листата со опции за достапна опција за филтер за воздух за вашата единица.

Кога да се чисти филтерот за воздух:

- Правило на палец: Чистете секои 6 месеци. Ако воздухот во просторијата е екстремно загаден, зголемете ја фреквенцијата на чистење.
- Во зависност од поставките, корисничкиот интерфејс може да го прикаже известувањето **"Време за чистење на филтер"**. Чистете го филтерот за воздух кога се прикажува известувањето.
- Ако нечистотијата е невозможно да се исчисти, заменете го филтерот за воздух (= опционална опрема).

Како да се чисти филтерот за воздух:

- 1 **Извадете го филтерот за воздух** (составен од 3 еднакви делови). За постапката на вадење на 8 mm предфилтер погледнете го референтното упатство за внатрешната единица. За други типови на филтер за воздух, погледнете го упатството за инсталирање на комората за филтер.
- 2 **Чистење на филтерот за воздух.** Користете правосмукалка или исперете со вода. Ако филтерот за воздух е многу нечист, користете мека четка и неутрален детергент.



- 3 **Осушете го филтерот за воздух под сенка.**
- 4 **Вратете го филтерот за воздух.**
- 5 **ВКЛУЧЕТЕ го напојувањето.**

- 6 За да ги отстраните екраните со предупредување, погледнете го референтното упатство на корисничкиот интерфејс.

7.2.2 Да го исчистите излезот за воздух



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

НЕ дозволувајте внатрешната единица да се намокри. **Можна последица:** Струен удар или пожар.

Чистете со мека крпа. Ако е тешко да се отстранат дамки, користете вода или неутрален детергент.

7.3 За разладното средство

Овој производ содржи флуоринирани стакленички гасови. НЕ испуштајте ги гасовите во атмосферата.

Тип на разладно средство: R32

Вредност на потенцијал за глобално затоплување (GWP): 675

Може да се потребни периодични проверки за истекување на разладно средство во зависност од применливата легислатива. Контактирајте со инсталаторот за повеќе информации.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: БЛАГО ЗАПАЛИВ МАТЕРИЈАЛ

Разладното средство во единицата е слабо запаливо.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Разладното средство во единицата е слабо запаливо, но нормално НЕ истекува. Ако разладното средство истекува во просторијата и доаѓа во контакт со оган од горилник, греалка или шпорет, тоа може да предизвика пожар или формирање штетен гас.
- ИСКЛУЧЕТЕ ги сите запаливи уреди за греење, проветрете ја просторијата и контактирајте со продавачот каде сте ја купиле единицата.
- НЕ користете ја единицата додека сервисер не потврди дека делот од кој истекувало разладно средство е поправен.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Уредот треба да се складира во просторија без постојано функционални извори на палење (пример: отворен оган, апарат кој работи на гас или електрична греалка која работи).



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- НЕ дупчете ги и не согорувајте ги деловите што се користат во циклусот на разладното средство.
- НЕ користете материјали за чистење или начини да го забрзате процесот на одмрзнување поинакви од оние што се препорачани од производителот.
- Имајте во предвид дека разладното средство во системот нема мирис.



НАПОМЕНА

Применлива легислатива за **флуоринирани стакленички гасови** бара полнењето со разладно средство на единицата да се прикаже и во тежински еквивалент и во еквивалент на CO₂.

Формула за пресметка на количеството еквивалентно на CO₂ во тони: GWP вредност на разладното средство × вкупното полнење на разладно средство [во kg]/1000

Контактирајте со инсталаторот за повеќе информации.

7.3.1 За сензорот за истекување на разладно средство



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Сензорот за истекување на разладно средство R32 мора да биде заменет по секое откривање или на крајот на својот работен век. САМО овластени лица може да го заменат сензорот.



НАПОМЕНА

Сензорот за истекување на разладно средство R32 е полупроводнички детектор кој може неточно да открие супстанции кои не се разладно средство R32. Избегнувајте користење хемиски супстанции (пр. органски растворувачи, спреј за коса, боја) во високи концентрации во непосредна близина на внатрешната единица бидејќи тоа може да предизвика погрешно откривање на сензорот за истекување на разладно средство R32.



НАПОМЕНА

Функционалноста на безбедносните мерки периодично автоматски се проверува. Во случај на дефект, шифра за грешка може да се прикаже на корисничкиот интерфејс.



ИНФОРМАЦИИ

Работниот век на сензорот е 10 години. Корисничкиот интерфејс прикажува грешка "CH-05" 6 месеци пред крајот на работниот век на сензорот и грешка "CH-02" по крајот на работниот век на сензорот. За повеќе информации, погледнете го референтното упатство на корисничкиот интерфејс и контактирајте го вашиот продавач.

Во случај на откривање кога единицата работи

- 1 Корисничкиот интерфејс прикажува грешка "A0-11" и емитува звучен аларм. Индикаторот за статус трепка.
- 2 Веднаш контактирајте го вашиот продавач. За повеќе информации, погледнете го упатството за инсталирање на надворешна единица.

Во случај на откривање кога единицата е во подготвеност

Кога се случува откривање кога единицата е во подготвеност, единицата извршува "провери лажно откривање".

Проверка на лажно откривање

- 1 Вентилаторот започнува да се врти на најниската поставка.
 - 2 Корисничкиот интерфејс прикажува грешка "A0-13" и емитува звучен аларм. Индикаторот за статус трепка.
 - 3 Сензорот проверува дали дошло до истекување на разладно средство или се работи за погрешно откривање.
- Не е откриено истекување на разладно средство. **Резултат:** Системот продолжува со нормално работење по приближно 2 минути.
 - Откриено е истекување на разладно средство. **Резултат:**
 - 1 Корисничкиот интерфејс прикажува грешка "A0-11" и емитува звучен аларм. Индикаторот за статус трепка.
 - 2 Веднаш контактирајте го вашиот продавач. За повеќе информации, погледнете го упатството за инсталирање на надворешна единица.



ИНФОРМАЦИИ

Минималниот проток на воздух во тек на нормално работење или во тек на откривање истекување на разладно средство секогаш е $>240 \text{ m}^3/\text{h}$.



ИНФОРМАЦИИ

Да го запрете алармот на корисничкиот интерфејс, погледнете го референтното упатство на корисничкиот интерфејс.

8 Решавање проблеми

Ако се појави некој од следниве дефекти, преземете ги мерките прикажани подолу и контактирајте го вашиот продавач.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Запрете го работењето и ИСКЛУЧЕТЕ го напојувањето ако се случи нешто невообичаено (мирис на изгорено и сл.).

Оставањето на единицата да работи под такви околности може да предизвика дефект, струен удар или пожар. Контактирајте го вашиот продавач.

Системот МОРА да биде поправен од квалификуван сервисер.

Дефект	Мерка
Ако безбедносен уред како што е осигурувач, прекинувач на коло или уред за диференцијална струја често се активира или прекинувачот за ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ НЕ функционира правилно.	ИСКЛУЧЕТЕ ги сите прекинувачи за електрично напојување на единицата.
Ако тече вода од единицата.	Запрете работење.
Прекинувачот за работење НЕ функционира правилно.	ИСКЛУЧЕТЕ го електричното напојување.
Ако корисничкиот интерфејс прикажува	Известете го вашиот инсталатер и пријавете ја шифрата за грешка. За да се прикаже шифра за грешка, погледнете го референтното упатство на корисничкиот интерфејс.

Ако системот НЕ работи правилно освен за погоре споменатите случаи и ниту еден од погоре споменатите дефекти не е евидентен, истражете го системот во согласност со следните постапки.



ИНФОРМАЦИИ

Погледнете го референтното упатство кое се наоѓа на <https://www.daikin.eu> за повеќе совети за решавање проблеми. Користете ја функцијата за пребарување за да го најдете вашиот модел.

Ако откако ќе ги проверите сите погоре споменати ставки, не е можно сами да го коригирате проблемот, контактирајте со вашиот инсталатер и наведете ги симптомите, целото име на модел на единицата (со производствениот број ако е можно) и датумот на инсталација.

9 Преместување

Контактирајте со вашиот продавач за да ја извадите и повторно да ја инсталирате целата единица. Преместувањето на единиците бара техничка експертиза.

10 Фрлање



НАПОМЕНА

НЕ обидувајте се самите да го расклопите системот: расклопувањето на системот, третирањето на разладното средство, маслото и другите делови МОРА да соодветствува со применливата легислатива. Единиците МОРА да бидат третирани во специјализиран капацитет за третирање за повторно користење, рециклирање и поправка.


За инсталатерот

11 За кутијата

11.1 Внатрешна единица

11.1.1 Да ги извадите додатоците од внатрешната единица

- 1 Отстранете ги додатоците од страната на единицата. Прирабница на излез за воздух е сместена под внатрешната единица.



- a Упатство за инсталирање и работење
- b Општи безбедносни предупредувања
- c Шажби за држач за закачување
- d Шрафови за прирабници на црево (M5×12)
- e Шестоаголна завртка (M10×40)
- f Прикачена цевка со заптивач
- g Лента за организирање
- h Шажба со пружина
- i Прирабница на излез за воздух (под внатрешната единица)

12 Инсталирање на единицата

12.1 Подготовка на локацијата за инсталација



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Уредот треба да се складира во просторија без постојано функционални извори на палење (пример: отворен оган, апарат кој работи на гас или електрична греалка која работи).

Избегнувајте инсталирање во средина со многу органски растворувачи како мастило и силиксан.

12.1.1 Барања кои треба да ги исполни локацијата за инсталација на внатрешна единица

Барања за минимална површина на под



ВНИМАНИЕ

Вкупното полнење на разладно средство во системот не може да ги надмине барањата за минимална површина на под на најмалата просторија која се опслужува. За барања за минимална површина на под за внатрешни единици погледнете го упатството за инсталирање и работење на надворешната единица.



ИНФОРМАЦИИ

Нивото на звучен притисок е помало од 70 dBA.



ИНФОРМАЦИИ

Опремата ги исполнува стандардите за трговски и локации за лесна индустрија кога е професионално инсталирана и одржувана.



НАПОМЕНА

Ако опремата е инсталирана поблиску од 30 m до станбена локација, професионален инсталатер МОРА да ја процени EMC ситуацијата пред инсталирањето.



ВНИМАНИЕ

Оваа опрема НЕ е наменета за користење во станбени локации и НЕМА да гарантира дека ќе обезбеди соодветна заштита на радиоприемот на такви локации.



ВНИМАНИЕ

Уредот НЕ е достапен за општата јавност, инсталирајте го во безбедно подрачје, заштитен од лесен пристап.

Оваа единица, и внатрешната и надворешната, е соодветна за инсталација во комерцијално и лесно индустриско опкружување.




ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Одржувајте ги чисти сите потребни отвори за вентилација.

- **Одвод.** Уверете се дека водата од кондензацијата може правилно да истекува.
- **Изолација на таван.** Кога условите во таванот надминуваат 30°C и релативна влажност од 80%, или кога свеж воздух се доведува во таванот, тогаш е потребна дополнителна изолација (минимум 10 mm дебела, полиетиленска пена).

- **Заштитни капаци.** Задолжително инсталирајте заштитни капаци (се набавува на лице место) на страната за вшмукување и страната за испуштање да спречите некој да ги допре перките на вентилаторот или разменувачот на топлина.
- **Растојание.** Имајте ги на ум следниве барања:



A Минимум растојание од подот: 2,5 m за да се избегне несакано допирање


- a Таван
- b Површина на под
- c Простор за одржување
- d Минимум потребен простор за инсталација
- e Минимален простор за овозможување надолен наклон 1/100 за одвод

- **Решетка за испуштање.** Минимално барана висина на инсталација на решетка за испуштање $\geq 1,8$ m.

Големина на простор за сервисирање и отвор на таван

Осигурете се дека отворот на таванот е доволно голем за да се осигури доволно растојание за одржување и сервис.

Поглед од горе:



- a Отвор на таван
- b Простор за сервисирање
- c Отвор за проверка (600×600 mm)



ИНФОРМАЦИИ


За некои опции може да е потребен дополнителен простор за сервис. Видете го упатството за инсталирање за користената опција пред инсталирањето.

12.2 Монтирање на внатрешната единица

12.2.1 Упатства кога се инсталира внатрешната единица


- **Јачина на таван.** Проверете дали таванот е доволно силен да ја издржи тежината на единицата. Ако постои ризик, зацврстете го таванот пред да ја инсталирате единицата.

- За постоечки тавани, користете држачи.
- За нови тавани, користете вметнати прицврстувачи, вметнати анкери или други делови доставени на терен.



- a Анкер
- b Плоча на таван
- c Долга навртка или затегачки штаф
- d Шраф за прикачување
- e Внатрешна единица

- **Шrafoви за прикачување.** Користете ги шrafoвите за прикачување M10 за инсталација. Прикачете го држачот за закачување на шrafoт за прикачување. Цврсто затегнете го со користење на завртка и шајбна од горните и долните страни на држачот за закачување.




- a Навртка (се набавува на лице место)
- b Шајбна (додатоци)
- c Држач за закачување
- d Двојна навртка (се набавува на лице место)
- e Чекор на навој на шrafo за прикачување

- **Привремено инсталирајте ја единицата.**

- 1 Прикачете го држачот за закачување на шrafoт за прикачување.
- 2 Цврсто поставете ја.

- **Либела.** Уверете се дека единицата е рамна на сите четири агли со користење на либела или винилна цевка исполнета со вода.



- a Ниво на вода
- b Винилна цевка

- 3 Затегнете ја горната навртка.

12 Инсталирање на единицата



НАПОМЕНА

НЕ инсталирајте ја единицата закосена. **Можна последица:** Ако единицата е закосена спротивно од насоката на истекот на кондензат (подигната е страната на цевките за одвод), пловечкиот прекинувач може да не функционира правилно и да предизвика прелевање на водата.



ИНФОРМАЦИИ

Опционална опрема. Кога монтирате опционална опрема, исто така прочитајте го упатството за инсталирање на опционалната опрема. Во зависност од состојбата на самото место, може да биде полесно прво да се инсталира опционалната опрема.



ИНФОРМАЦИИ

За инсталирање на опционална излезна печатена плоча или на опционалниот 8 mm предфилтер видете го референтното упатство што се наоѓа на <https://www.daikin.eu>. Користете ја функцијата за пребарување за да го најдете вашиот модел.

12.2.2 Упатства кога инсталирате цевковод



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

НЕ инсталирајте функционални извори на палење (пример: отворен оган, апарат кој работи на гас или електрична греалка која работи) при поставување цевковод.



ВНИМАНИЕ


Во случај на инсталација БЕЗ вод на страната за влез, задолжително инсталирајте филтер за воздух. За повеќе информации погледнете ја листата на опции на внатрешната единица.



ВНИМАНИЕ


- Уверете се дека инсталирањето на цевковод НЕ го надминува опсегот на поставување на надворешниот статичен притисок за единицата. Погледнете ја листата со технички податоци на вашиот модел за опсегот на поставување.
- Уверете се дека сте го поставиле платненото црево за вибрациите да НЕ се пренесуваат на цевководот или таванот. Користете материјал кој апсорбира звуци (изолациски материјал) за обложување на цевководот и ставете изолациска гума против вибрации на шрафовите за закачување.
- Кога заварувате, уверете се дека НЕ прска на сливникот или на филтерот за воздух.
- Ако металниот цевковод минува низ метална летва, жичана летва или метална плоча на дрвена структура, електрично одделете ја цевката од сидот.
- Инсталирајте ја надворешната решетка во положба во која што протокот на воздух нема да дојде во директен контакт со луѓето.
- НЕ користете засилени вентилатори во цевководот. Користете ја функцијата за автоматско поставување на брзината на вентилаторот (видете "16 Конфигурација" [p 21]).

Цевководот се набавува на лице место.



- a Влез за воздух
- b Излез за воздух
- c Шrafoви за прирабници на црево
- d Прирабница на излез за воздух
- e Прирабница на довод на воздух
- f Капак на кутија за транспорт

- Извадете ја прирабницата на излезот за воздух од капакот на кутијата за транспорт.
- Движете ја и прикачете ја прирабницата на излезот за воздух на страната на излезот за воздух.
- Прицврстете ја прирабницата на излезот за воздух со 34 шрафа за прирабници за одвод (додаток).
- Прицврстете ја прирабницата на влезот за воздух со користење на преостанатите 15 шрафа за прирабници за одвод (додаток).
- Поврзете го платненото црево на внатрешниот дел на прирабницата на двете страни.
- Поврзете го цевководот на платненото црево на двете страни.
- Замотајте алуминиумска лента околу прирабниците и поврзувањата на цевководот. Уверете се дека нема истекувања на воздух на никое друго поврзување.
- Изолирајте ги цевководите за да спречите формирање на кондензација. Користете стаклена волна или полиетиленска пена со дебелина 25 mm.



- a Шrafoви за прирабници за цевковод (додаток)
- b Прирабница (сместена на единицата)
- c Главна единица
- d Изолација (се набавува на лице место)
- e Платнено црево (се набавува на лице место)
- f Алуминиумска лента (се набавува на лице место)

- Филтер.** Задолжително ставете филтер за воздух внатре во преминот за воздух на страната на влезот за воздух. Користете филтер за воздух со ефикасност за собирање прав $\geq 50\%$ (гравиметриски метод).


12.2.3 Упатства кога инсталирате цевка за одвод

Уверете се дека водата од кондензацијата може правилно да истекува. Ова вклучува:


- Општи упатства
- Поврзување на цевководот за одвод на внатрешната единица
- Проверување за истекувања на вода

Општи упатства


- **Должина на цевка.** Цевката за одвод нека биде што е можно пократка.
- **Големина на цевка.** Големината на цевката нека биде еднаква или поголема од онаа на цевката за поврзување (винилна цевка со 25 mm номинален дијаметар и 32 mm надворешен дијаметар).
- **Наклонетост.** Осигурете се дека наклонетоста на цевките за одвод надолу изнесува (најмалку 1/100) да се спречи заглавување на воздух во цевководот. Користете држачи за поставување како што е прикажано.



- а Држач за поставување
 ✓ Дозволено
 ✗ Не е дозволено



- **Кондензација.** Преземете мерки против кондензација. Изолирајте ги сите цевки за одвод во зградата.
- **Комбинирање цевки за одвод.** Можно е да комбинирате цевки за одвод. Користете цевки за одвод и Т-спојки со соодветниот мерач за работниот капацитет на единицата.




а Т-спојка

Да го поврзете цевководот за одвод на внатрешната единица



НАПОМЕНА


Неправилно поврзување на цревето за одвод може да предизвика истекување и да го оштети просторот за инсталација и опкружувањето.



- а Поврзување на цевка за одвод
 б Цевки за разладно средство

Поврзување на цевка за одвод

- 1 Извлечете го приклучокот за одвод.
- 2 Инсталирајте го адаптерот на цревето за одвод (се набавува на лице место).
- 3 Притиснете го цревето за одвод колку е можно повеќе врз адаптерот за цревето за одвод.
- 4 Затагајте ја металната стегалка сè додека главата на шрафот е на помалку од 4 mm од делот со метална стегалка.
- 5 Проверете за истекувања на вода (видете "Да проверите за истекувања на вода" [► 17]).
- 6 Инсталирајте го делот за изолација (цевка за одвод).




- а Внатрешна единица
 б BSP 1" внатрешен навој
 в Адаптер (се набавува на лице место)
 г Метална стегалка (се набавува на лице место)
 е Изолациски материјал за цевка за одвод (се набавува на лице место)

Да проверите за истекувања на вода

Постапката се разликува во зависност од тоа дали инсталацијата на системот е веќе завршена. Кога инсталацијата на системот не е уште завршена, времено поврзете го корисничкиот интерфејс и електричното напојување на единицата.


Кога инсталацијата на системот не е уште завршена

- 1 Времено поврзете го електричното вжичување.
 - Извадете го капакот за сервисирање.
 - Поврзете го електричното напојување.
 - Поврзете го корисничкиот интерфејс.
 - Вратете го капакот за сервисирање.



- а Терминален блок за кориснички интерфејс
 б Терминален блок за електрично напојување
 в Капак за сервисирање со дијаграм за вжичување

- 2 ВЛУЧЕТЕ го електричното напојување.
- 3 Започни операција само вентилатор (погледнете го референтното упатство или сервисниот прирачник на корисничкиот интерфејс).
- 4 Постепено истурајте околу 1 l вода во сливникот и проверете дали некаде има истекувања.



- а Сад со вода
 б Сливиник
 в Излез за одвод
 г Цевки за разладно средство

- 5 ИСКЛУЧЕТЕ го напојувањето.
- 6 Исклучете го електричното вжичување.

13 Инсталирање на цевковод

- Извадете го капакот за сервисирање.
- Исклучете го електричното напојување.
- Исклучете го корисничкиот интерфејс.
- Вратете го капакот за сервисирање.

Кога инсталацијата на системот е речиси завршена

- 1 Започнете операција на ладење (погледнете го референтното упатство или сервисниот прирачник на корисничкиот интерфејс).
- 2 Постепено истурајте околу 1 l вода во сливникот и проверете за истекувања (видете "Кога инсталацијата на системот не е уште завршена" [p 17]).

13 Инсталирање на цевковод

13.1 Подготвување цевковод за разладно средство

13.1.1 Барања за цевковод за разладно средство



ВНИМАНИЕ

Цевководот со разладно средство МОРА да е инсталиран според упатствата дадени во "13 Инсталирање на цевковод" [p 18]. Може да се користат само механички спојки (пр. залемени + конусни врски) кои се во сообразност со најновата верзија на ISO14903.



НАПОМЕНА

Цевководот и другите делови под притисок треба да бидат соодветни за разладното средство. Користете бакар без споеви деоксидиран со фосфорна киселина за цевковод за разладно средство.

- Тугите материјали внатре во цевките (вклучувајќи масла за производство) мора да се $\leq 30 \text{ mg/10 m}$.

Дијаметар на цевковод за разладно средство

За поврзувања со цевки на внатрешната единица, користете ги следните дијаметри на цевки:

Надворешен дијаметар на цевка (mm)	
Цевка за течност	Цевка за гас
Ø9,5	Ø19,1

Материјал на цевковод за разладно средство

- **Материјал на цевките:** бакар без споеви деоксидиран со фосфорна киселина
- **Конусни поврзувања:** Користете само кален материјал.
- **Степен на темперирање и дебелина на цевки:**


Надворешен дијаметар (Ø)	Степен на темперирање	Дебелина (t) ^(a)	
9,5 mm (3/8")	Калено (O)	$\geq 0,8 \text{ mm}$	
19,1 mm (3/4")			

^(a) Во зависност од применливата легислатива и максималниот работен притисок на единицата (видете "PS High" на плочката со име на единицата), може да е потребна поголема дебелина на цевки.

13.1.2 Изолација на цевките со разладно средство

- Користете полиетиленска пена како изолациски материјал:
 - со стапка на пренос на топлина помеѓу 0,041 и 0,052 W/mK (0,035 и 0,045 kcal/mh°C)
 - со отпорност на топлина од најмалку 120°C
- Дебелина на изолација:

Надворешен дијаметар на цевка (Ø _p)	Внатрешен дијаметар на изолација (Ø _i)	Дебелина на изолација (t)
9,5 mm (3/8")	10~14 mm	$\geq 13 \text{ mm}$
19,1 mm (3/4")	20~24 mm	$\geq 13 \text{ mm}$



Ако температурата е повисока од 30°C и влажноста е повисока од RH 80%, дебелината на изолациските материјали треба да е најмалку 20 mm за да се спречи кондензација на површината на изолацијата.

13.2 Поврзување на цевководот со разладно средство



ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД ГОРЕЊЕ/ПАЛЕЊЕ



ИНФОРМАЦИИ

- За **цевка за течност**, користете конусно поврзување.
- За **цевка за гас**, користете ја прикачената цевка (додаток) и прицврстете ја со шестоаголните завртки и шајбни со пружина (додаток)

13.2.1 Да го поврзете цевководот за разладно средство со внатрешната единица



ВНИМАНИЕ

Инсталирајте ги цевките или компонентите за разладно средство во положба каде е неверојатно дека истите може да бидат изложени на некоја супстанција која може да ги кородира состојките кои содржат разладно средство, освен ако компонентите се конструирани од материјали кои по своите својства се отпорни на корозија или се соодветно заштитени против корозија.




ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: БЛАГО ЗАПАЛИВ МАТЕРИЈАЛ

Разладното средство во единицата е слабо запаливо.

- **Должина на цевка.** Цевките за разладно средство нека бидат што е можно пократки.


- 1 Поврзете ја **цевката за течност** со единицата со користење конусни поврзувања.



- a Теренски цевковод
- b Конусна навртка (прикачена на единицата)
- c Поврзување на цевка за разладно средство (прикачено на единицата)
- d Внатрешна единица

- 2 Поврзете ја **цевката за гас** со користење на прикачената цевка (додаток). Прицврстете ја за единицата со користење на шестоаголните завртки (M10×40) (додаток) и шајбни со пружина (додаток) со вртешен момент од 21,5~28,9 Nm.

Ставете материјал за заптивање (на прикачената цевка) меѓу поврзувањата. Аплицирај машинско масло за разладување (Пример: FW68DA, SUNISO масло) на заптивката.



- a Теренски цевковод
- b Шестоаголна завртка (M10×40)
- c Шайба со пружина (додаток)
- d Прикачена цевка
- e Материјал за заптивање (на прикачената цевка)
- f Внатрешна единица


**НАПОМЕНА**

- Поврзете ги прикачената цевка (додаток) и цевката за разладно средство (се набавува на лице место) со лемење пред да ја прицврстите прикачената цевка на единицата.
- НЕ лемете ја цевката за разладно средство директно на внатрешната единица.

**ВНИМАНИЕ**

НЕ користете повторно материјал за заптивање (на прикачената цевка). Секогаш користете нов материјал за заптивање да спречите истекување на разладен гас.

- 3 Изолирајте го цевководот за разладно средство на внатрешната единица како што следи:



- A Цевка за течност
- B Цевка за гас

- a Изолациски материјал (се набавува на лице место)
- b Лента за кабел (се набавува на лице место)
- c Прикачена цевка (додаток)
- d Шестоаголна завртка и шайба со пружина (додатоци)
- e Поврзување на цевка за разладно средство (прикачено на единицата)
- f Единица

**НАПОМЕНА**

Уверете се дека сте ги изолирале сите цевки за разладно средство. Која било изложена цевка може да предизвика кондензација.

14 Електрична инсталација

**ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР****ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

СЕКОГАШ користете кабел со повеќе јадра за кабли за електрично напојување.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Користете сеполен автоматски прекинувач со најмалку 3 mm зазор помеѓу контактните точки, што обезбедува целосно исклучување под преднапон од категорија III.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Ако кабелот за електрично напојување е оштетен, тој МОРА да се замени од производителот, негов сервисер или слично квалификувани лица за да се избегне опасност.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Спречувајте опасности поради небрежно ресетирање на термалниот исклучувач: напојувањето до овој уред НЕ СМЕЕ да се носи преку надворешен уред за исклучување како што е тајмер, или да биде поврзан со коло кое редовно се ВКЛУЧУВА и ИСКЛУЧУВА од услужната програма.

14.1 Спецификации на компоненти за стандардно вжичување

**НАПОМЕНА**

Препорачуваме користење цврсти (еднојадрени) жици. Ако се користат испреплетени жици, малку насукajte ги жичките за да го консолидирате крајот на спроводникот или за директно користење во стегата на терминалот или ставање во округол порабен терминал. Детали се опишани во "Упатство кога се поврзува електрично вжичување" во референтното упатство за инсталатерот.

Снабдување со електрична енергија	
Напон	220~240 V/220 V
Фреквенција	50/60 Hz
Фаза	1~
MCA ^(a)	FXMA200: 4,3 A FXMA250 : 5,2 A

^(a) MCA=Минимално струјно оптоварување на коло. Наведените вредности се максимални вредности (видете електрични податоци на внатрешната единица за точни вредности).

Компоненти	
Кабел за снабдување со електрична енергија	МОРА да соодветствува со националните прописи за вжичување. 3-јадрен кабел Големина на жица базирана на струјата, но не помала од 1,5 mm ²
Кабел за меѓусебно поврзување (внатре↔надвор)	Користете само усогласена жица која обезбедува двојна изолација и е соодветна за применливиот напон 2-јадрен кабел Минимална големина 0,75 mm ²
Кабел на кориснички интерфејс	Користете само усогласена жица која обезбедува двојна изолација и е соодветна за применливиот напон 2-јадрен кабел Минимална големина 0,75 mm ² Максимална должина 500 m
Препорачан прекинувач на коло	6 A
Уред за диференцијална струја	МОРА да соодветствува со националните прописи за вжичување

14.2 Да го поврзете електричното вжичување со внатрешната единица

НАПОМЕНА


- Следете го дијаграмот за вжичување (испорачан со единицата, сместен внатре во капакот за сервисирање).
- За упатства како да поврзете опционална опрема, погледнете го упатството за инсталирање доставено со опционалната опрема.
- Уверете се дека електричното вжичување НЕ го спречува правилното повторно враќање на капакот за сервисирање.

Важно е снабдувањето со напојување и интерконекциското вжичување да се чуваат одделени едно од друго. Со цел да се избегне каква било електрична интерференција растојанието помеѓу двете вжичувања треба СЕКОГАШ да биде најмалку 50 mm.


НАПОМЕНА

Осигурете се дека електричниот вод и каблите за интерконекција се одделени едни од други. Интерконекциското вжичување и вжичувањето за електрично напојување може да се вкрстат, но НЕ може да одат паралелно.

- Извадете го капакот за сервисирање.
- Кабел на кориснички интерфејс:** Вметнете го кабелот низ отворот за кабел, поврзете го кабелот на терминалниот блок (симболи P1, P2).
- Кабел за меѓусебно поврзување:** Вметнете го кабелот низ отворот за кабел, поврзете го кабелот на терминалниот блок (осигурете се дека симболите F1, F2 се совпаѓаат со симболите на надворешната единица). Намотајте го кабелот за меѓусебно поврзување со кабелот за кориснички интерфејс и прицврстете ги со лента за организирање на опремата за вжичување.
- Кабел за снабдување со електрична енергија:** Вметнете го кабелот низ рамката и поврзете го кабелот на терминалниот блок (L, N, заземјување). Зацврстете го кабелот со лентата за организирање на опремата за вжичување.




a Прекинувач на коло
b Уред за диференцијална струја



a Кабел за кориснички интерфејс и кабел за меѓусебно поврзување
b Кабел за снабдување со електрична енергија
c Капак за сервисирање со дијаграм за вжичување

- Пластична стега за лента за организирање (за кабел за меѓусебно поврзување):** Протнете ги лентите за организирање низ пластичните стеги и затегнете ги да ги прицврстите каблите.

- Стега за кабел (за кабел за снабдување со електрична енергија):** Зацврстете го кабелот со стегата за кабел.




a Пластична стега за лента за организирање
b Отвор за каблите
c Стега за кабел

- Замотајте го материјалот за заптивање (се набавува на лице место) околу каблите за да спречите вода да влегува во единицата. Затворете ги сите процепи за да спречите мали животни да влезат во системот.

- Вратете го капакот за сервисирање.

Пример на целосен систем

1 кориснички интерфејс контролира 1 внатрешна единица.



a Надворешна единица
b Повеќекратна BS единица
c Внатрешна единица
d Кориснички интерфејс

НАПОМЕНА

За користење на контрола на група и поврзани ограничувања погледнете го прирачникот за надворешна единица.

ВНИМАНИЕ

- Секоја внатрешна единица треба да биде поврзана со одделен кориснички интерфејс. Може да се користи само компатибилен далечински управувач со безбедносниот систем како кориснички интерфејс. Видете ја листата со технички податоци за компатибилност на далечински управувач (пр. BRC1H52/82*).
- Корисничкиот интерфејс треба да биде ставен во истата просторија со внатрешната единица. За детали, погледнете го упатството за инсталирање и работење на корисничкиот интерфејс.

**ВНИМАНИЕ**

Во случај ако се користи оклопна жица, поврзете го оклопувањето само од страната на надворешната единица.

15 Пуштање во погон

**НАПОМЕНА**

Општа листа за проверка при пуштање во погон. Веднаш до упатствата за пуштање во погон во ова поглавје, исто така е достапна општа листа за проверка при пуштање во погон на Daikin Business Portal (потребна е автентикација).

Општата листа за проверка при пуштање во погон е комплементарна со упатствата во ова поглавје и може да се користи како водич и образец за известување при пуштање во погон и предавањето на корисникот.

**НАПОМЕНА**

СЕКОГАШ работете со единицата со термистори и/или сензори/прекинувачи за притисок. Доколку НЕ работите така, може да дојде до палење на компресорот.

15.1 Листа за проверка при пуштање во погон

- 1 По инсталирањето на единицата, проверете ги ставките наведени подолу.
- 2 Затворете ја единицата.
- 3 Вклучете ја единицата.

☐	Ги прочитавте целосните упатства за инсталација и работење опишани во референтното упатство за инсталатер и корисник .
☐	Инсталација Проверете дали единицата е правилно инсталирана, за да избегнете абнормална бучава и вибрации кога ја вклучувате единицата.
☐	Одвод Уверете се дека одводот истекува непречено. Можна последица: Кондензираната вода може да капе.
☐	Цевковод Уверете се дека цевководот е правилно инсталиран и изолиран.
☐	Теренско вжичување Проверете дали теренското вжичување е извршено според упатствата опишани во поглавјето "14 Електрична инсталација" [► 19], според дијаграмите за вжичување и според применливите национални прописи за вжичување.
☐	Напон на снабдување со електрична енергија Проверете го напонот на снабдувањето со електрична енергија на локалниот панел за снабдување. Напонот МОРА да одговара на напонот на плочката со името на единицата.
☐	Заземјување Уверете се дека жиците за заземјување се правилно поврзани и дека краевите за заземјување се зацврстени.

**Осигурувачи, прекинувачи на коло или заштитни уреди**

Проверете дали осигурувачите, прекинувачите на коло, или локално инсталираните уреди за заштита се од големина и тип наведен во поглавјето **"14 Електрична инсталација"** [► 19]. Уверете се дека не е заобиколен осигурувач или заштитен уред.

**Внатрешно вжичување**

Визуелно проверете го преклопникот и внатрешноста на единицата за олабавени поврзувања или оштетени електрични компоненти.

**Големина на цевка и изолација на цевка**

Уверете се дека се инсталирани цевки со точна големина и дека изолацијрањето е правилно извршено.

**Оштетена опрема**

Проверете ја внатрешноста на единицата за оштетени компоненти или згмечени цевки.

**Теренски поставувања**

Уверете се дека се поставени сите теренски поставувања што ги сакате. Видете **"16.1 Теренско поставување"** [► 21].

15.2 Да извршите пробно вклучување

**ИНФОРМАЦИИ**

- Извршете пробно вклучување според упатствата во прирачникот за надворешната единица.
- Пробното вклучување е завршено само ако нема шифра за дефект прикажана на корисничкиот интерфејс или на екранот со 7-сегменти на надворешната единица.
- Видете го упатството за сервисирање за целосната листа на шифри за грешка и деталното упатство за решавање грешки за секоја грешка.

**НАПОМЕНА**

НЕ прекинувајте го пробното вклучување.

16 Конфигурација

16.1 Теренско поставување

Направете ги следниве теренски поставувања за да соодветствуваат со поставувањето на конкретната инсталација и со потребите на корисникот:

- Поставување на надворешен статички притисок со користење:
 - Поставување на прилагодување за автоматски проток на воздух
 - Кориснички интерфејс
- Количество на воздух кога контролата на термостатот е ИСКЛУЧЕНА
- Време да го исчистите филтерот за воздух
- Избор на сензор на термостат
- Промена на диференцијал на термостат (ако се користи далечински сензор)
- Разлика за автоматска промена
- Автоматско рестартирање по немање електрична енергија
- T1/T2 влезно поставување

16 Конфигурација

Поставување: Надворешен статички притисок



ИНФОРМАЦИИ

- Брзината на вентилаторот на внатрешната единица е однапред поставена да се осигури стандардниот надворешен статички притисок.
- За да поставите повисок или понизок статички притисок, ресетирајте ја почетната поставка со корисничкиот интерфејс.

Поставки за надворешен статички притисок може да се постават на 2 начина:

- Со користење на функција на прилагодување за автоматски проток на воздух
- Со користење на корисничкиот интерфејс

За да поставите надворешен статички притисок со функцијата на автоматско прилагодување на проток на воздух



НАПОМЕНА

- Не прилагодувајте ги пригушувачите во текот на операција само вентилатор за автоматско прилагодување на проток на воздух.
- За надворешниот статички притисок повисок од 100 Pa НЕ користете ја функцијата на автоматско прилагодување на проток на воздух.
- Ако патеките на вентилацијата се променети, повторно извршете го автоматското прилагодување на проток на воздух.

- Пробното вклучување МОРА да се изврши со сува намотка, вклучете ја единицата да работи 2 часа во режимот "само вентилатор" да ја исушите намотката.
- Проверете дали жицата за снабдување со електрична енергија, водот, филтерот за воздух се соодветно прикачени. Ако затворачкиот пригушувач е инсталиран на единицата, осигурете се да остане отворен.
- Ако има повеќе од еден влез и излез за воздух, прилагодете ги пригушувачите така што стапката на проток на воздух на секој влез и излез на воздух одговара на проектираната стапка на проток на воздух.

- Единицата нека работи во режим **само вентилатор** пред користење на функцијата за автоматски проток на воздух.
- Запрете** ја единицата за климатизирање.
- Поставете го** бројот на вредност "—" на 03 за **M** 11(21) и **SW** 7.
- Вклучете** ја единицата за климатизирање.

Резултат: Ламбичката за операција светнува и единицата ја стартува операцијата на вентилаторот за автоматско прилагодување на проток на воздух.

- Откако автоматското прилагодување на проток на воздух е завршено (единицата за климатизирање ќе запре) проверете дали бројот на вредност "—" е поставен на 02. Ако нема промена, повторно извршете го поставувањето.

Содржина на поставување:	Тогаш ⁽¹⁾		
	M	SW	—
Прилагодувањето на проток на воздух е ИСКЛУЧЕНО	11(21)	7	01
Завршување на прилагодувањето на автоматски проток на воздух			02
Започнување на прилагодувањето на автоматски проток на воздух			03

За да поставите надворешен статички притисок со корисничкиот интерфејс

Проверете го поставувањето на внатрешната единица: бројот на вредноста "—" мора да биде поставен на 01 за **M** 11(21) и **SW** 7.

- Сменете го бројот на вредноста "—" според надворешниот статички притисок на водот кој треба да се поврзе како во табелата подолу.

M	SW	—	Надворешен статички притисок (Pa) ⁽¹⁾
13(23)	6	01	50
		02	75
		03	100
		04	115
		05	130
		06	150
		07	160
		08	175
		09	190
		10	200
		11	210
		12	220
		13	230
		14	240
		15	250

Поставување: Количество на воздух кога контролата на термостатот е ИСКЛУЧЕНА

Оваа поставка мора да соодветствува со потребите на корисникот. Ја одредува брзината на вентилаторот на внатрешната единица во текот на состојбата ИСКЛУЧЕН термостат.

- Ако сте го поставиле вентилаторот да работи, поставете ја брзината на количество на воздух:

⁽¹⁾ Теренските поставувања се дефинирани како што следи:

- M**: Број на режим – **Прв број**: за група единици – **Број помеѓу загради**: за индивидуална единица
- SW**: Поставување број
- : Број на вредност
- : Стандардно

Ако сакате...		Тогаш ⁽¹⁾		
		M	SW	—
За време на ИСКЛУЧЕН термостат при операција ладење	L ⁽²⁾	12 (22)	6	01
	Поставено количество ⁽²⁾			02
	ИСКЛУЧЕНО ^(a)			03
	Мониторинг 1 ⁽²⁾			04
	Мониторинг 2 ⁽²⁾			05
За време на ИСКЛУЧЕН термостат при операција греење	L ⁽²⁾	12 (22)	3	01
	Поставено количество ⁽²⁾			02
	ИСКЛУЧЕНО ^(a)			03
	Мониторинг 1 ⁽²⁾			04
	Мониторинг 2 ⁽²⁾			05

^(a) Користете само во комбинација со опционален далечински сензор или кога поставката **M** 10 (20), **SW** 2, — 03 се користи.

Поставување: Време да го исчистите филтерот за воздух

Оваа поставка мора да соодветствува со загаденоста на воздухот во просторијата. Таа го одредува интервалот при кој се прикажува известувањето **"Време да се исчисти филтер"** на корисничкиот интерфејс.

Ако сакате интервал од... (загаденост на воздух)	Тогаш ⁽¹⁾		
	M	SW	—
±2500 h (слаба)	10 (20)	0	01
±1250 h (тешка)			02
Известување ВКЛУЧЕНО		3	01
Известување ИСКЛУЧЕНО			02

Поставување: Избор на сензор на термостат

Оваа поставка мора да соодветствува со како/ако се користи сензорот за термостат на далечинскиот управувач.

Кога сензорот за термостат на далечинскиот управувач е...		Тогаш ⁽¹⁾		
		M	SW	—
Користено во комбинација со термистор на внатрешна единица	10 (20)	2		01
Не е користено (само со термистор за внатрешна единица)				02
Користено ексклузивно				03

Поставување: Промена на диференцијал на термостат (ако се користи далечински сензор)

Ако системот содржи далечински сензор, поставете ги стапките за зголемување/намалување.

Ако сакате да ги смените стапките на...		Тогаш ⁽¹⁾		
		M	SW	—
1°C	12 (22)	2		01
0,5°C				02

Поставување: Разлика за автоматска промена

Поставете температурна разлика помеѓу зададена точка за ладење и зададена точка за греење во автоматски режим (достапноста зависи од типот на систем). Диференцијал е зададена точка на ладење минус зададена точка на греење.

Ако сакате да поставите...		Тогаш ⁽¹⁾			Пример
		M	SW	—	
0°C	12 (22)	4		01	ладење 24°C/греење 24°C
1°C				02	ладење 24°C/греење 23°C
2°C				03	ладење 24°C/греење 22°C
3°C				04	ладење 24°C/греење 21°C
4°C				05	ладење 24°C/греење 20°C
5°C				06	ладење 24°C/греење 19°C
6°C				07	ладење 24°C/греење 18°C
7°C				08	ладење 24°C/греење 17°C

Поставување: Автоматско рестартирање по немање електрична енергија

Во зависност од потребите на корисникот, може да го оневозможите/овозможите автоматското рестартирање по немање електрична енергија.

Ако сакате автоматско рестартирање по немање електрична енергија...		Тогаш ⁽¹⁾		
		M	SW	—
Оневозможено	12 (22)	5		01
Овозможено				02

Поставување: T1/T2 влезно поставување



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Во случај на R32 разладно средство, терминалните поврзувања T1/T2 се САМО за внесување на аларм за пожар. Аларм за пожар има повисок приоритет од R32 безбедноста и го исклучува целиот систем.



a Влезен сигнал за противпожарен аларм (потенцијален слободен контакт)

Далечинскиот управувач е достапен со меѓусебно поврзување на надворешниот внес до терминалите T1 и T2 на терминалниот блок за кориснички интерфејс и интерконекциското вжичување.


⁽¹⁾ Теренските поставувања се дефинирани како што следи:

- **M**: Број на режим – **Прв број**: за група единици – **Број помеѓу загради**: за индивидуална единица
- **SW**: Поставување број
- **—**: Број на вредност
- **■**: Стандардно

⁽²⁾ Брзина на вентилатор:

- **LL**: Ниска брзина на вентилатор (поставена за време на ИСКЛУЧЕН термостат)
- **L**: Ниска брзина на вентилатор (поставена од корисничкиот интерфејс)
- **Поставено количество**: Брзината на вентилаторот соодветствува на брзината што ја поставил корисникот (ниска, средна, висока) користејќи го копчето за брзина на вентилатор на корисничкиот интерфејс.
- **Мониторинг 1, 2**: Вентилаторот е ИСКЛУЧЕН, но работи кратко време секои 6 минути за да ја одреди собната температура со **LL** (Мониторинг 1) или со **L** (Мониторинг 2).

17 Технички податоци



a Присилно ИСКЛУЧУВАЊЕ
b Влез A

Барања за вжичување	
Спецификација за вжичување	Користете само усогласена жица која обезбедува двојна изолација и е соодветна за применливиот напон 2-јадрен кабел
Големини на вжичување	Минимум 0,75 mm ²
Должина на вжичување	Максимум 100 m
Спецификација на надворешен контакт	Контакт што може да го постигне и надмине минималното оптоварување од DC15 V· 1 mA

Оваа поставка мора да соодветствува со потребите на корисникот.

Ако сакате да поставите...	Тогаш ⁽¹⁾		
	M	SW	—
Присилно ИСКЛУЧУВАЊЕ	12 (22)	1	01
Операција ВКЛУЧУВАЊЕ/ ИСКЛУЧУВАЊЕ			02
Итно (препорачано за операцијата аларм)			03
Присилно ИСКЛУЧУВАЊЕ - повеќестанарски			04
Комбинирано поставување A			05
Комбинирано поставување B			06

17 Технички податоци

- Подзбир на најновите технички податоци е достапен на регионалната Daikin веб-страница (достапно за јавноста).
- Целиот сет на најновите технички податоци е достапен на Daikin Business Portal (потребна е автентикација).

17.1 Дијаграм за вжичување

17.1.1 Легенда за унифициран дијаграм за вжичување

За применетите делови и броеви, погледнете го дијаграмот за вжичување на единицата. Бројот на дел е со арапски броеви по растечки редослед за секој дел и е претставен во прегледот подолу со "" во шифрата на делот.

Симбол	Значење	Симбол	Значење
	Прекинувач на коло		Заштитно заземјување
			Бесшумно заземјување
			Заштитно заземјување (шраф)
	Поврзување		Исправувач
	Конектор		Конектор на релеј
	Заземјување		Конектор за краток спој
	Теренско вжичување		Терминал
	Осигурувач		Терминална лента
	Внатрешна единица		Стега за жица
	Надворешна единица		Грејач
	Уред за диференцијална струја		

Симбол	Боја	Симбол	Боја
BLK	Црна	ORG	Портокалова
BLU	Сина	PNK	Розова
BRN	Кафеава	PRP, PPL	Пурпурна
GRN	Зелена	RED	Црвена
GRY	Сива	WHT	Бела
SKY BLU	Небесно сино	YLW	Жолта



Симбол	Значење
A*P	Печатена плоча
BS*	Копче за притискање ВКЛУЧЕНО/ИСКЛУЧЕНО, прекинувач за работење
BZ, H*O	Зујалка
C*	Кондензатор
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A, K*R_*, NE	Поврзување, конектор
D*, V*D	Диода
DB*	Диоден мост
DS*	DIP прекинувач
E*N	Грејач
FU*, F*U, (за карактеристики, погледнете ја печатената плоча во внатрешноста на вашата единица)	Осигурувач
FG*	Конектор (заземјување на рамка)
H*	Ремен
H*P, LED*, V*L	Пилот ламбичка, светлечка диода
HAP	Светлечка диода (сервисен монитор зелен)



⁽¹⁾ Теренските поставувања се дефинирани како што следи:

- M: Број на режим – **Прв број**: за група единици – **Број помеѓу загради**: за индивидуална единица
- SW: Поставување број
- : Број на вредност
- : Стандардно

Симбол	Значење
HIGH VOLTAGE	Висок напон
IES	Сензор Интелигентно око
IPM*	Модул Интелигентно напојување
K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M	Магнетен релеј
L	Под напон
L*	Калем
L*R	Реактор
M*	Чекорен мотор
M*C	Мотор на компресор
M*F	Мотор на вентилатор
M*P	Мотор на одводна пумпа
M*S	Осцилирачки мотор
MR*, MRCW*, MRM*, MRN*	Магнетен релеј
N	Неутрално
n=*, N=*	Број на поминувања низ феритно јадро
PAM	Пулсно-амплитудна модулација
PCB*	Печатена плоча
PM*	Модул за напојување
PS	Прекинувачки извор за напојување
PTC*	PTC термистор
Q*	Биполарен транзистор со изолирана порта (IGBT)
Q*C	Прекинувач на коло
Q*DI, KLM	Автоматски прекинувач за заземјување
Q*L	Заштита од преоптоварување
Q*M	Термо прекинувач
Q*R	Уред за диференцијална струја
R*	Отпорник
R*T	Термистор
RC	Приемник
S*C	Прекинувач за ограничување
S*L	Пловечки прекинувач
S*NG	Детектор за истекување на разладно средство
S*NPH	Сензор за притисок (висок)
S*NPL	Сензор за притисок (низок)
S*PH, HPS*	Прекинувач за притисок (висок)
S*PL	Прекинувач за притисок (низок)
S*T	Термостат
S*RH	Сензор за влажност
S*W, SW*	Прекинувач за работење
SA*, F1S	Пренапонска заштита
SR*, WLU	Приемник на сигнал
SS*	Прекинувач за избор
SHEET METAL	Плочка за фиксирање терминална лента
T*R	Трансформатор
TC, TRC	Предавател
V*, R*V	Варистор
V*R	Диоден мост, биполарен транзистор со изолирана порта (IGBT) модул за напојување

Симбол	Значење
WRC	Безжичен далечински управувач
X*	Терминал
X*M	Терминална лента (блок)
Y*E	Калем на електронски експанзионен вентил
Y*R, Y*S	Калем на повратен соленоиден вентил
Z*C	Феритно јадро
ZF, Z*F	Филтер против бучава





ERC



Copyright 2022 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P688304-1D 2024.07