




Priročnik za montažo in uporabo



Toplotna črpalka VRV 5





VRV 5

RXYA8A7Y1B
RXYA10A7Y1B
RXYA12A7Y1B
RXYA14A7Y1B
RXYA16A7Y1B
RXYA18A7Y1B
RXYA20A7Y1B

RYMA5A7Y1B

Priročnik za montažo in uporabo
Toplotna črpalka VRV 5

slovenščina



m [kg]	$A_{min} [m^2]$		
	Lowest underground floor (a)		All other floors (b)
	No safety measure (c)	Alarm OR Natural Ventilation (d)	No safety measure (c)
5	15	10	10
6	18	12	12
7	21	14	14
8	24	16	16
9	27	18	18
10	30	20	20
11	33	22	22
12	36	24	24
13	39	26	26
14	42	28	28
15	45	30	30
16	48	32	32
17	51	34	34
18	54	36	36
19	57	38	38
20	60	40	40
21	63	42	42
22	66	44	44
23	69	46	46
24	72	48	48
25	75	50	50
26	77	52	52
27	80	54	54
28	83	56	56
29	86	58	58
30	89	60	60
31	92	62	62
32	95	64	64
33	98	66	66
34	101	68	68
35	104	70	70
36	107	72	72
37	110	74	74
38	113	76	76
39	116	77	77
40	119	79	79
41	122	81	81
42	125	83	83

m [kg]	$A_{min} [m^2]$		
	Lowest underground floor (a)		All other floors (b)
	No safety measure (c)	Alarm OR Natural Ventilation (d)	No safety measure (c)
43	128	85	85
44	131	87	87
45	134	89	89
46	137	91	91
47	140	93	93
48	143	95	95
49	146	97	97
50	149	99	99
51	152	101	101
52	154	103	103
53	157	105	105
54	160	107	107
55	163	109	109
56	166	111	111
57	169	113	113
58	172	115	115
59	175	117	117
60	178	119	119
61	181	121	121
62	184	123	123
63	187	125	125
64	190	127	127
65	193	129	129
66	196	131	131
67	199	133	133
68	202	135	135
69	205	137	137
70	208	139	139
71	211	141	141
72	214	143	143
73	217	145	145
74	220	147	147
75	223	149	149
76	226	151	151
77	229	153	153
78	231	154	154
79	234	156	156
80	237	158	158

Vsebina

1 O tem dokumentu	4	8.2.14 Simptom: Ventilator zunanje enote se ne vrti	15
2 Specifična varnostna navodila za monterja	4	8.2.15 Simptom: Na zaslonu je prikazano "88"	15
2.1 Navodila za opremo, ki uporablja hladivo R32	6	8.2.16 Simptom: Kompresor v zunanji enoti se ne zaustavi po kratkem ogrevanju	15
Za uporabnika	7	8.2.17 Simptom: Notranjost zunanje enote je topla, tudi ko je enota že zaustavljena	15
3 Varnostna navodila za uporabnika	7	8.2.18 Simptom: Ko enoto zaustavite, čuti tople zrak, ki teče iz nje	15
3.1 Splošno	7	9 Premeščanje	15
3.2 Navodila za varno delovanje	8	10 Odlaganje	16
4 O sistemu	9	Za monterja	16
4.1 Razpostavitev sistema	9	11 O škatli	16
5 Uporabniški vmesnik	10	11.1 Odstranjevanje opreme iz zunanje enote	16
6 Delovanje	10	11.2 Dodatne cevi: Premeri	16
6.1 Razpon delovanja	10	11.3 Da bi odstranili transportno oporo (samo za 5~12 HP)	16
6.2 Delovanje sistema	10	12 O enotah in opsijskih dodatkih	17
6.2.1 O delovanju sistema	10	12.1 O zunanji enoti	17
6.2.2 O načinu hlajenja, ogrevanja, samo ventilator in samodejno delovanje	10	12.2 Razpostavitev sistema	17
6.2.3 O ogrevanju	10	12.3 O cevovodnih povezavah	17
6.2.4 Da bi krmilili sistem (BREZ stikala za daljinsko preklapljanje med hlajenjem/ogrevanjem)	10	13 Posebne zahteve za enote R32	17
6.2.5 Da bi krmilili sistem (S stikalom za daljinsko preklapljanje med hlajenjem/ogrevanjem)	10	13.1 Zahteve namestitve po prostoru	17
6.3 Uporaba programa sušenja	11	13.2 Zahteve za razpostavitev sistema	17
6.3.1 O programu sušenja	11	13.3 Da bi določili zahtevane varnostne ukrepe	18
6.3.2 Da bi uporabljali program sušenja (BREZ stikala za daljinsko preklapljanje med hlajenjem/ogrevanjem)	11	13.3.1 Pregled: diagram poteka	20
6.3.3 Da bi uporabljali program sušenja (S stikalom za daljinsko preklapljanje med hlajenjem/ogrevanjem)	11	13.4 Varnostni ukrepi	20
6.4 Prilaganje smeri pretoka zraka	11	13.4.1 Ni varnostnih ukrepov	20
6.4.1 O loputi za pretok zraka	11	13.4.2 Alarm	21
6.5 Nastavitev glavnega uporabniškega vmesnika	12	13.4.3 Naravno prezračevanje	22
6.5.1 O nastavljanju glavnega uporabniškega vmesnika	12	13.4.4 Zaporni ventili	23
6.5.2 Določanje glavnega uporabniškega vmesnika	12	13.4.5 Pregled: diagram poteka	25
7 Vzdrževanje in servisiranje	12	13.5 Kombinacije varnostnih ukrepov	26
7.1 Varnostni ukrepi za vzdrževanje in servisiranje	12	14 Nameščanje enote	26
7.2 O hladivu	12	14.1 Priprava mesta namestitve	26
7.3 Poprodajno servisiranje	12	14.1.1 Zahteve za namestitveno mesto za zunanjo enoto	26
7.3.1 Priporočeno vzdrževanje in pregledovanje	12	14.1.2 Dodatne zahteve za namestitveno mesto za zunanjo enoto v hladnih predelih	26
8 Odpravljanje težav	13	14.2 Odpiranje enote	26
8.1 Kode napake: Pregled	13	14.2.1 Da bi odprli zunanjo enoto	26
8.2 Simptomi, ki NISO sistemske napake	14	14.2.2 Da bi odprli stikalno omarico zunanje enote	27
8.2.1 Simptom: Sistem ne deluje	14	14.3 Nameščanje zunanje enote	27
8.2.2 Simptom: Hlajenje/ogrevanje ni mogoče preklopiti	14	14.3.1 Da bi pripravili strukturo za montažo	27
8.2.3 Simptom: Delovanje ventilatorja je mogoče, vendar hlajenje in ogrevanje ne delujeta	15	14.3.2 Montaža zunanje enote	28
8.2.4 Simptom: Hitrost ventilatorja ne ustreza nastavitvi	15	15 Nameščanje cevi	28
8.2.5 Simptom: Smer ventilatorja ne ustreza nastavitvi	15	15.1 Priprava cevi za hladivo	28
8.2.6 Simptom: Iz enote uhaja bela meglica (notranja enota)	15	15.1.1 Zahteve za cevi za hladivo	28
8.2.7 Simptom: Iz enote uhaja bela meglica (notranja enota, zunanja enota)	15	15.1.2 Material cevi za hladivo	28
8.2.8 Simptom: Uporabniški vmesnik prikazuje "U4" ali "U5" in se zaustavi, vendar se spet zažene po nekaj minutah	15	15.1.3 Da bi izbrali pravi premer cevi	28
8.2.9 Simptom: Hrup klimatskih naprav (notranja enota)	15	15.1.4 Da bi izbrali komplete za razvod hladiva	29
8.2.10 Simptom: Hrup klimatskih naprav (Notranja enota, zunanja enota)	15	15.1.5 Omejitve namestitve	30
8.2.11 Simptom: Hrup klimatskih naprav (Zunanja enota)	15	15.1.6 Več zunanjih enot: Možne postavitve	30
8.2.12 Simptom: Iz enote se pokadi prah	15	15.2 Povezovanje cevi za hladivo	31
8.2.13 Simptom: Enote lahko oddajajo neprijeten vonj	15	15.2.1 Uporaba zapornega ventila in servisnega priključka	31
		15.2.2 Da bi usmerili cevi za hladivo	31
		15.2.3 Zaščita pred kontaminacijo	32
		15.2.4 Da bi odstranili pretisnjene cevi	32
		15.2.5 Priključevanje cevi za hladivo na zunanjo enoto	32
		15.2.6 Povezovanje kompleta cevi za povezavo več enot	32
		15.2.7 Za priključitev kompleta za razvod hladiva	33
		15.3 Preverjanje cevi za hladivo	33
		15.3.1 O preverjanju cevi za hladivo	33
		15.3.2 Preverjanje cevi za hladivo: Splošni napotki	33
		15.3.3 Preverjanje cevi za hladivo: Nastavitve	33
		15.3.4 Da bi izvedli preizkus tesnosti	34

15.3.5	Da bi izvedli vakuumsko sušenje	34
15.3.6	Da bi izolirali cevi za hladivo	34
15.3.7	Da bi polnjenju hladiva preverili, ali kje pušča	35
16	Dolivanje hladiva	35
16.1	Varnostni ukrepi pri dolivanju hladiva	35
16.2	O dolivanju hladiva	35
16.3	Da bi ugotovili količino potrebnega dodatnega hladiva	36
16.4	Da bi dolili hladivo: Diagram pretoka	37
16.5	Da bi dolili hladivo	37
16.6	Kode napake pri dolivanju hladiva	38
16.7	Preverjanja po dolivanju hladiva	38
16.8	Pritrjevanje nalepke o fluoriranih toplogrednih plinih	38
16.9	Za pregled spojev cevi za hladivo po polnjenju hladiva	39
17	Nameščanje električnih sestavnih delov	39
17.1	O električni skladnosti	39
17.2	Specifikacije za standardne komponente ožičenja	40
17.3	Povezovanje električne napeljave	40
17.4	Da bi usmerili in pritrdili ožičenje prenosa	41
17.5	Za bi povezali povezovalno ožičenje	41
17.6	Da bi dokončali povezovalno ožičenje	42
17.7	Da bi usmerili in pritrdili napajalni kabel	42
17.8	Da bi povezali napajalni kabel	42
17.9	Da bi povezali zunanje izhode	43
17.10	Da bi preverili upornost izolacije kompresorja	44
18	Konfiguracija	44
18.1	Izvedba nastavitve sistema	44
18.1.1	O izvedbi nastavitve sistema	44
18.1.2	Nastavitve sistema za sestavne dele	44
18.1.3	Da bi dostopali do sestavnih delov nastavitve sistema	44
18.1.4	Da bi dostopali do načina 1 ali 2	45
18.1.5	Da bi uporabili način 1	45
18.1.6	Da bi uporabili način 2	45
18.1.7	Način 1: nadzor nastavitve	46
18.1.8	Način 2: nastavitve sistema	46
18.1.9	Nastavitve sistema notranje enote	48
18.2	Uporaba funkcije zaznavanje puščanja	48
18.2.1	O samodejnem zaznavanju puščanja	48
18.2.2	Da bi ročno izvršili zaznavanje puščanja	48
19	Začetek uporabe	48
19.1	Varnostni ukrepi pri začetku uporabe	49
19.2	Seznam preverjanj pred začetkom uporabe	49
19.3	Seznam preverjanj pri predaji v uporabo	49
19.4	O SV preizkusu delovanja enote	50
19.5	O preizkusu delovanja sistema	50
19.5.1	Izvedite preizkus delovanja	50
19.5.2	Popravljanje po nenormalnem dokončanju preizkusnega delovanja	50
19.6	Da bi izvedli preverjanje povezav med SV/notranjo enoto	50
20	Izročitev uporabniku	51
21	Vzdrževanje in servisiranje	51
21.1	Varnostni ukrepi za vzdrževanje	51
21.1.1	Da bi preprečili električni udar	52
21.2	Seznam preverjanj za letno vzdrževanje zunanje enote	52
21.3	O servisnem načinu delovanja	52
21.3.1	Da bi uporabili način za vakuumsko izčrpavanje	52
21.3.2	Da bi izčrpali hladivo	52
21.3.3	Pred vzdrževanjem in servisiranjem sistema z enoto SV	52
21.4	Nalepka za vzdrževanje in servisiranje enote SV	52
22	Odpravljanje težav	53
22.1	Odpravljanje težav na podlagi kod napake	53
22.1.1	Kode napake: Pregled	53
22.2	Sistem za zaznavanje puščanja hladiva	57

23	Odlaganje	58
24	Tehnični podatki	58
24.1	Prostor za vzdrževanje: Zunanja enota	58
24.2	Shema napeljave cevi: zunanja enota	60
24.3	Shema povezav: Zunanja enota	62
25	Pojmovnik	63

1 O tem dokumentu

Ciljno občinstvo

Pooblaščenim monterjem + končni uporabniki



INFORMACIJA

Naprava je izdelana za strokovnjake ali izkušene uporabnike v trgovinah, v lahki industriji in na kmetijah ali za komercialno uporabo za običajne uporabnike.

Dokumentacija

Ta dokument je del kompleta dokumentacije. V kompletu so:

- **Splošni varnostni ukrepi:**
 - Varnostna navodila, ki jih morate prebrati pred montažo
 - Format: Papirni izvod (v škatli zunanje enote)
- **Zunanja enota - navodila za montažo in uporabo:**
 - Navodila za montažo in uporabo
 - Format: Papirni izvod (v škatli zunanje enote)
- **Vodnik za monterja in uporabnika:**
 - Priprava za namestitve, referenčni podatki ...
 - Podrobna navodila po korakih in dopolnilne informacije za osnovno in napredno uporabo
 - Format: Digitalne datoteke so na voljo na naslovu <https://www.daikin.eu>. S funkcijo iskanja 🔍 poiščite svoj model.

Najnovejša revizija priložene dokumentacije je objavljena na regionalni spletni strani Daikin in je na voljo pri vašem prodajalcu.

Izvorna navodila so napisana v angleščini. Navodila v vseh drugih jezikih so prevodi navodil v izvirnem jeziku.

2 Specifična varnostna navodila za monterja

Vedno upoštevajte naslednje varnostne ukrepe in predpise.

Mesto nameščanja (glejte "14.1 Priprava mesta namestitve" [p 26])



OPOZORILO

Upoštevajte mere prostora za vzdrževanje v priročniku, da boste enoto pravilno namestili. Glejte "24.1 Prostor za vzdrževanje: Zunanja enota" [p 58].



OPOZORILO

Raztrgajte in zavržite plastične vreče, tako da se s njimi ne bodo mogli nihče igrati, še posebej ne otroci. **Možna posledica:** zadušitev.



OPOMIN

Naprava ne sme biti splošno dostopna javnosti. Namestite jo na zavarovano mesto, ki omogoča varen dostop.

Ta enota, tako notranja kot zunanja, je primerna za namestitve v poslovnih in manj zahtevnih industrijskih objektih.



OPOMIN

Oprema NI namenjena uporabi v stanovanjskih okoljih in NE bo zagotavljala ustrezne zaščite radijskemu sprejemu na tovrstnih lokacijah.



OPOMIN

Prevelika koncentracija hladiva v zaprtem prostoru lahko privede do pomanjkanja kisika.



OPOZORILO

Če je v napravi hladivo R32, mora biti kvadratura prostora, v katerem je spravljen naprava, vsaj 956 m².



OPOZORILO

Če je na enoto prek sistema cevovodov povezana ena ali več sob, se prepričajte:

- da ni delujočih virov vžiga (npr.: odprtega plamena, delujoče plinske naprave ali delujočega električnega grelnika), če je površina tal manjša od minimalne kvadrature prostora A (m²);
- da na cevovodu ni nameščenih pomožnih naprav, ki bi lahko bile morebitni vir vžiga (npr.: vroče površine s temperaturo, višjo od 700°C, in električne stikalne naprave);
- so v cevovodu uporabljene le pomožne naprave, ki jih je odobril proizvajalec;
- da sta vstopna IN izstopna zračna odprtina neposredno povezani z istim prostorom s cevmi. NE uporabljajte prostorov, kot so spuščeni strop, za dovodni ali odvodni vod za zrak.

Odpiranje enote (glejte "[14.2 Odpiranje enote](#)" [p 26])



NEVARNOST: TVEGANJE ZA OŽGANINE/OPEKLINE



NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA



NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA

Enote NE puščajte brez nadzora, če ste z nje odstranili servisni pokrov.

Nameščanje zunanje enote (glejte "[14.3 Nameščanje zunanje enote](#)" [p 27])



OPOZORILO

Pritrjanje zunanje enote MORA biti izvedeno v skladu z navodili v tem priročniku. Glejte "[14.3 Nameščanje zunanje enote](#)" [p 27].

Nameščanje cevi (glejte "[15 Nameščanje cevi](#)" [p 28])



OPOZORILO

Lokalne cevi MORAJO biti skladne z navodili v tem priročniku. Glejte "[15 Nameščanje cevi](#)" [p 28].



OPOMIN

Cevovodi morajo biti nameščeni v skladu z navodili v poglavju "[15 Nameščanje cevi](#)" [p 28]. Dovoljeni so samo mehanski spoji (npr. varjeni + prirobnični spoji), ki ustrezajo zadnji različici predpisa ISO14903.

Za cevne povezave ne smete uporabiti nizkotemperaturnih spajkalnih zlitin.



NEVARNOST: TVEGANJE ZA OŽGANINE/OPEKLINE



OPOMIN

- V delu z razširitvijo NE uporabljajte mineralnih olj.
- NE smete uporabiti cevi iz prejšnjih namestitev.
- Da bi zagotovili dobo uporabnosti te enote, vanjo NIKOLI ne dajate sušila. Sušilni material lahko raztopi in poškoduje sistem.



OPOMIN

Namestite cev za hladivo ali komponente v položaj, kjer je malo verjetno, da bodo izpostavljeni snovi, ki bi lahko korodirale komponente, v katerih je hladivo, razen če so te iz materialov, ki so inherentno odporni na korozijo ali so ustrezno zaščiteni pred njo.



OPOZORILO

Poskrbite za ustrezne varnostne ukrepe za primer puščanja hladiva. Če med nameščanjem izteče hladilno sredstvo v plinastem stanju, takoj prezračite prostor. Možna tveganja:

- Prevelika koncentracija hladiva v zaprtem prostoru lahko privede do pomanjkanja kisika.
- Če pride plinasto hladivo v stik z ognjem, lahko nastanejo strupeni plini.



OPOZORILO

Hladivo VEDNO rekuperirajte. NE izpuščajte ga neposredno v okolje. Uporabite vakuumsko črpalko, da boste izpraznili napeljavno.



OPOZORILO

Med testiranjem v napravah ne smete NIKOLI vzpostaviti tlaka, višjega od maksimalnega dovoljenega tlaka (kot je podan na nazivni ploščici enote).



OPOMIN

Plinov NE spuščajte v ozračje.



OPOZORILO

Plin ali olje, ki ostaneta v zapornem ventilu, lahko odneseta pretisnjene cevi.

Če spodnjih navodil ne boste pravilno upoštevali, lahko to privede do poškodbe lastnine ali osebnih poškodb, ki so lahko tudi zelo resne, odvisno od okoliščin.



OPOZORILO



Stisnjene cevi nikoli ne odstranjujte z varjenjem.

Plin ali olje, ki ostaneta v zapornem ventilu, lahko odneseta pretisnjene cevi.

Dolivanje hladiva (glejte "[16 Dolivanje hladiva](#)" [p 35])



OPOZORILO

- Hladivo v enoti je blago vnetljivo, vendar navadno NE pušča. Če hladivo uhaja v prostor in pride v stik z ognjem z gorilnika, grelca ali štedilnika, lahko pride do požara ali do nastajanja škodljivega plina.
- IZKLJUČITE vse vnetljive grelne naprave, prostor prezračite in stopite v stik s prodajalcem, pri katerem ste kupili enoto.
- Enote ne uporabljajte, dokler serviser ne potrdi, da je bil del, iz katerega je puščalo hladivo, popravljen.

2 Specifična varnostna navodila za monterja



OPOZORILO

Dolivanje hladiva MORA biti izvedeno skladno z navodili v tem priročniku. Glejte **"16 Dolivanje hladiva"** [35].



OPOZORILO

- Za hladivo uporabljajte samo R32. Druge snovi lahko povzročijo eksplozije in nesreče.
- R32 vsebuje fluorirane toplogredne pline. Njegova vrednost potenciala globalnega segrevanja (GWP) je 675. Teh plinov NE izpuščajte v ozračje.
- Pri točenju hladiva vedno uporabljajte zaščitne rokavice in zaščitna očala.

Nameščanje električnih sestavnih delov (glejte **"17 Nameščanje električnih sestavnih delov" [39])**



OPOZORILO

Električno ožičenje MORA biti v skladu z navodili od:

- tem priročniku. Glejte **"17 Nameščanje električnih sestavnih delov"** [39].
- Vezalna shema, ki je priložena enoti in je na notranji strani servisnega pokrova. Za prevod legende glejte **"24.3 Shema povezav: Zunanja enota"** [62].



OPOZORILO

Naprava MORA biti nameščena v skladu z nacionalnimi predpisi za ožičenje.



OPOMIN

Odvečne dolžine kabla ne potiskajte oziroma NE postavljajte v enoto.



OPOZORILO

- Če ima napajalni kabel napačno N-fazo ali te ni, se bo naprava lahko pokvarila.
- Vzpostavite pravilno ozemljitev. Ne ozemljujte naprave s pomočjo vodne cevi, prenapetostnega odvodnika ali ozemljitve telefona. Nepopolna ozemljitev lahko privede do električnih udarov.
- Namestite zahtevane varovalke ali prekinjala tokokrogov.
- Izberite električno ožičenje s kabelskimi vezicami, tako da kabli NE bodo prišli v stik z ostrimi robovi ali cevmi, še posebej na visokotlačni strani.
- NE nameščajte kondenzatorja za fazni premik, saj je ta enota opremljena z inverterjem. Kondenzator za fazni premik bo zmanjšal zmogljivost in lahko povzroči nesreče.



OPOZORILO

- Vse ožičenje MORA izvesti pooblaščen električar in MORA ustrezati veljavni nacionalni zakonodaji.
- Izdelajte električne priključke na fiksno ožičenje.
- Vsi sestavni deli, pridobljeni lokalno, in vse električne povezave MORAJO biti skladni z veljavno zakonodajo.



OPOZORILO

Električne sestavne dele lahko zamenjate samo z deli, ki jih je določil proizvajalec naprave. Zamenjava z drugimi deli lahko v primeru puščanja povzroči vžig hladiva.



OPOZORILO

Če je napajalni kabel poškodovan, ga MORAJO proizvajalec, serviser ali podobno usposobljena oseba zamenjati, da ne bi prišlo do nevarne situacije.



OPOZORILO

VEDNO uporabite večžilni kabel za napajanje.



OPOZORILO

Napajalnega ali povezovalnega kabla NE podaljšujte z žičnimi priključki, žičnimi priključnimi sponkami, zlepljenimi žicami ali podaljški.

To lahko povzroči pregrevanje, električni udar ali požar.



OPOMIN

- Ko priključujete napajanje: najprej povežite ozemljitev, nato pa izvedite povezave za prenos električnega toka.
- Ko izključujete napajanje: najprej odklopite povezave za prenos električnega toka, nato pa še ozemljitev.
- Dolžina vodnikov med oporo napajalnega kabla in samim priključnim blokom mora biti taka, da so napajalni vodniki napeti pred ozemljitvenim vodnikom, za primer, da bi se napajalni kabel snel z opore kabla.

Predaja v uporabo (glejte **"19 Začetek uporabe" [48])**



OPOZORILO

Zagon MORA biti skladen z navodili v tem priročniku. Glejte **"19 Začetek uporabe"** [48].



OPOMIN

NE opravljajte preizkusnega delovanja med delom na notranji enoti(-ah).

Ko izvajate preizkušanje, bodo delovale tudi priključene notranje enote, NE LE zunanja enota. Delo na notranji enoti med preizkušanjem je nevarno.



OPOMIN

Ne vtikajte prstov, paličic ali drugih predmetov v vstopno ali izstopno zračno odprtino. NE odstranjujte varovalne rešetke ventilatorja. Ker se ventilator vrti zelo hitro, lahko povzroči poškodbe.

Odpravljanje težav (glejte **"22 Odpravljanje težav" [53])**



OPOZORILO

- Ko pregledujete stikalno omarico enote, vedno preverite, ali je enota odklopljena iz omrežnega napajanja. Izključite ustrezen odklopnik.
- Ko je aktivirana varnostna naprava, zaustavite enoto in ugotovite, zakaj se je varnostna naprava aktivirala, preden jo ponastavite. NIKOLI ne predstavljajte varnostnih naprav in ne spreminjajte njihovih vrednosti na vrednost, ki se razlikuje od tovarniške nastavitve. Če ne morete ugotoviti vzroka težave, pokličite svojega prodajalca.



OPOZORILO

Preprečite nevarnosti zaradi nehotene ponastavitve termičnega odklopa: ta naprava se NE SME napajati prek zunanega preklopnika, denimo časovnika, in ne sme biti priključena na tokokrog, ki ga vzdrževanje redno vkloplja in izklaplja.

2.1 Navodila za opremo, ki uporablja hladivo R32



A2L OPOZORILO: BLAGO VNETLJIV MATERIAL

Hladivo v enoti je blago vnetljivo.



OPOZORILO

- NE luknjajte in ne sežigajte delov tokokroga za hladivo.
- NE uporabljajte čistilnih sredstev ali načinov za pospeševanje tajanja, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- Pazite, saj je hladivo v sistemu brez vonja.



OPOZORILO

Naprava mora biti skladiščena/nameščena, kot sledi:

- tako, da ne bi prišlo do mehanskih poškodb na njej.
- v dobro prezračenem prostoru brez stalno delujočih virov vžiga (npr. odprtih plamenov, delujoče plinske naprave ali delujočega električnega grelnika).
- v prostoru, velikem, kot je določeno v "13 Posebne zahteve za enote R32" [p. 17].



OPOZORILO

Prepričajte se, da so namestitve, servisiranje, vzdrževanje in popravila izvedeni v skladu z navodili Daikin in v skladu z veljavno zakonodajo (na primer predpisom o plinu) in da jih izvajajo SAMO pooblaščen osebe.



OPOZORILO

- Izvedite varnostne ukrepe, s katerimi boste preprečili prekomerne vibracije ali utripanje cevi za hladivo.
- Čim bolj zaščitite varnostne naprave, cevovode in spoje pred neugodnimi okoljskimi vplivi.
- VEDNO podprite cevovode na razdalji 1 m in 2 m od enote SV in od neposredno priključenih notranjih enot do zunanje enote.
- Poskrbite za raztezanje in krčenje dolgih raztežajev cevovoda.
- Načrtujte in nameščajte cevi v sistemih za hlajenje tako, da zmanjšate verjetnost hidravličnega šoka, ki lahko poškoduje sistem.
- Varno namestite notranjo opremo in cevi in jih zaščitite, da ne bi prišlo do pokanja opreme ali cevi v primeru dogodkov, kot je premikanje pohištva ali prenavljanja prostorov.



OPOMIN

NE uporabite morebitnih virov vžiga pri iskanju ali beleženju puščanja hladiva.



OPOMBA

- Spojev in bakrenih tesnil, ki so že bili uporabljeni, NE uporabljajte znova.
- Spoji, ki so bili narejeni na inštalaciji med deli hladilnega sistema, morajo biti dostopni za vzdrževanje.

Glejte "Da bi določili omejitve polnitve" [p. 23], da bi preverili, ali vaš sistem izpolnjuje zahteve za omejitve polnitve.

Za uporabnika

3 Varnostna navodila za uporabnika

Vedno upoštevajte naslednje varnostne ukrepe in predpise.

3.1 Splošno



OPOZORILO

Če NISTE prepričani, kako upravljati enoto, se obrnite na svojega monterja.



OPOZORILO

To napravo smejo uporabljati otroci od 8 leta starosti dalje, pa tudi osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi in mentalnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, če so bile poučene in so dobile navodila za varno uporabo naprave ter razumejo, kakšna tveganja obstajajo.

Otroci se z napravo NE smejo igrati.

Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja naprave NE smejo izvajati otroci brez nadzora.



OPOZORILO

Da bi preprečili električni udar ali požar:

- NE izpirajte enote.
- Enote se NE dotikajte z mokrimi rokami.
- Na enoto NE postavljajte vsebnikov z vodo.



OPOMIN

- Na vrh enote ne postavljajte predmetov ali opreme.
- NE sedajte, plezajte ali stopajte na enoto.

- Enote so označene z naslednjim simbolom:



To pomeni, da električnih in elektronskih izdelkov ne smete mešati z nerazvrščenimi gospodinjskimi odpadki. Sistema nikar NE poskušajte razstaviti sami: razstavljanje sistema, delo s hladivom, oljem in drugimi deli MORA izvesti pooblaščen monter in v skladu z zadevno zakonodajo.

Enote je treba obravnavati v specializiranem obratu za ponovno uporabo in reciklažo. Če zagotovite, da boste napravo pravilno odstranili, boste pripomogli k preprečevanju njenih negativnih posledic na okolje in zdravje človeka. Za več informacij stopite v stik z monterjem ali lokalnimi predstavniki oblasti.

3 Varnostna navodila za uporabnika

- Baterije so označene z naslednjim simbolom:



To pomeni, da baterij NE smete mešati z nesortiranimi gospodinjskimi odpadki. Če je kemijski simbol natisnjen pod simbolom, tak kemijski simbol pomeni, da baterija vsebuje težko kovino nad določeno koncentracijo.

Možni kemični simboli: Pb: svinec (>0,004%).

Odpadne baterije morajo biti predelane v specializiranem obratu za ponovno uporabo. Z zagotavljanjem pravilnega odstranjevanja odpadnih baterij boste pripomogli k preprečevanju njihovih negativnih posledic na okolje in zdravje ljudi.

3.2 Navodila za varno delovanje



OPOZORILO

Prepričajte se, da namestitev, servisiranje, vzdrževanje, popravilo in uporabljeni materiali upoštevajo navodila iz Daikin (vključno z vsemi dokumenti, navedenimi v razdelku "Dokumentacija"), pa tudi, da so v skladu z veljavno zakonodajo in jih izvajajo samo usposobljene osebe. V Evropi in na območjih, kjer so v uporabi standardi IEC, je ustrezen standard EN/IEC 60335-2-40.



OPOZORILO

NE nameščajte delujočih virov vžiga (npr.: odprtega plamena, delujoče plinske naprave ali delujočega električnega grelnika) v cevovod.



OPOMIN

- Nikoli se ne dotikajte notranjih delov upravljalnika.
- NE odstranjujte čelne plošče. Dotikati se nekaterih delov v notranjosti je nevarno in lahko privede do težav z napravo. Za preverjanje in prilagajanje notranjih delov stopite v stik s prodajalcem.



OPOMIN

Sistma ne uporabljajte, ko uporabljate v prostoru insekticid za razkuževanje. V enoti se lahko naberejo kemikalije in ogrozijo zdravje ljudi, ki so preobčutljivi na kemikalije.



OPOMIN

Dolgotrajna izpostavljenost zračnemu toku je zdravju škodljiva.



OPOZORILO

Enota vsebuje električne in vroče sestavne dele.



OPOZORILO

Preden začnete upravljati enoto, se prepričajte, da je bila namestitev izvedena korektno in da jo je izvedel monter.

Vzdrževanje in servisiranje (glejte "7 Vzdrževanje in servisiranje" [p 12])



OPOZORILO

Enote nikoli ne pregledujte ali servisirajte sami. Pokličite strokovnjaka - serviserja, ki naj opravi to delo.



OPOZORILO

Enota je opremljena z varnostnim sistemom za zaznavanje puščanja.

Da bi bil učinkovit, MORA enota biti pod električnim napajanjem vedno od namestitve dalje, razen med vzdrževanjem.



OPOZORILO

Ko varovalka pregori, je nikoli ne zamenjajte s tako z drugačno ampersko oznako ali drugimi vodniki. Uporaba vodnika ali bakrenega vodnika lahko povzroči okvaro na napravi ali požar.



OPOZORILO

Če je napajalni kabel poškodovan, ga MORAJO proizvajalec, serviser ali podobno usposobljena oseba zamenjati, da ne bi prišlo do nevarne situacije.



OPOMIN

Ne vtikajte prstov, paličic ali drugih predmetov v vstopno ali izstopno zračno odprtino. NE odstranjujte varovalne rešetke ventilatorja. Ker se ventilator vrti zelo hitro, lahko povzroči poškodbe.



OPOMIN: Pazite na ventilator!

Medtem ko ventilator deluje, je pregledovanje enote nevarno.

Prepričajte se, da ste izklopili glavno stikalo, preden začnete izvajati vzdrževalna opravila.



OPOMIN

Po dolgotrajni uporabi preverite, ali so morebiti na stojalu enote in fittingih nastale poškodbe. Če je poškodovana, lahko pade in koga poškoduje.

O hladivu (glejte "7.2 O hladivu" [p 12])



A2L

OPOZORILO: BLAGO VNETHLJIV MATERIAL

Hladivo v enoti je blago vnetljivo.



OPOZORILO

- Hladivo v enoti je blago vnetljivo, vendar navadno NE pušča. Če hladivo uhaja v prostor in pride v stik z ognjem z gorilnika, grelca ali štedilnika, lahko pride do požara ali do nastajanja škodljivega plina.
- IZKLJUČITE vse vnetljive grelne naprave, prostor prezračite in stopite v stik s prodajalcem, pri katerem ste kupili enoto.
- Enote ne uporabljajte, dokler serviser ne potrdi, da je bil del, iz katerega je puščalo hladivo, popravljen.



OPOZORILO

Naprava naj bo shranjevana v prostoru, v katerem ni neprekinjeno delujočih virov vnetljivosti (na primer: odprtega ognja, delujočega plinskega grelnika ali delujočega električnega grelnika).



OPOZORILO

- NE luknjajte in ne sežigajte delov tokokroga za hladivo.
- NE uporabljajte čistilnih sredstev ali načinov za pospeševanje tavanja, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- Pazite, saj je hladivo v sistemu brez vonja.

Poprodajne storitve in garancija (glejte "7.3 Poprodajno servisiranje" [p 12])



OPOZORILO

- Enote NE spreminjajte, razstavljajte, odstranjujte, na novo nameščajte ali popravljajte sami, saj lahko nepravilno razstavljanje ali montaža povzroči električni udar ali požar. Stopite v stik s prodajalcem.
- Če pride do puščanja hladiva, preverite, da ni nikjer v bližini odprt ogenj. Hladivo je samo po sebi popolnoma varno, ni strupeno in je srednje vnetljivo, vendar bo ustvarilo strupene pline, če slučajno pušča v prostoru, kjer je zrak vnetljiv zaradi ventilatorskih grelcev, plinskih kuhalnikov itd. Strokovno usposobljeno servisno osebje naj vam vedno potrdi, da je bila točka puščanja hladiva popravljena, preden enoto spet zaženete.

Odpravljanje težav (glejte "8 Odpravljanje težav" [p 13])



OPOZORILO

Izključite napravo in **PREKINITE** napajanje, če se zgodi karkoli nenavadnega (vonj po zažganem itd.).

Nadaljnje delovanje enote v takšnih pogojih lahko povzroči poškodbe naprave, električni udar ali požar. Stopite v stik s prodajalcem.



OPOZORILO

Enota je opremljena z varnostnim sistemom za zaznavanje puščanja.

Da bi bil učinkovit, MORA enota biti pod električnim napajanjem vedno od namestitve dalje, razen med vzdrževanjem.



OPOMIN

Majhnih otrok, rastlin in živali NE izpostavljajte neposrednemu zračnemu toku iz enote.



OPOMIN

NE dotikajte se reber izmenjevalnika toplote. Lopute so ostre in vas lahko porežejo.

4 O sistemu

VRV 5 uporablja hladivo R32, ki je ocenjeno kot A2L in je blago vnetljivo. Za skladnost z zahtevami za povečano tesnost sistemov s hladivom in predpisom IEC60335-2-40, mora monter uporabiti dodatne varnostne ukrepe. Za več informacij glejte "2.1 Navodila za opremo, ki uporablja hladivo R32" [p 6].

Notranjo enoto, ki je del tega sistema s toplotno črpalko VRV 5, je mogoče uporabljati za ogrevanje/hlajenje. Tip notranje enote, ki ga je mogoče uporabljati, je odvisen od serije zunanje enote.



OPOZORILO

- Enote NE spreminjajte, razstavljajte, odstranjujte, na novo nameščajte ali popravljajte sami, saj lahko nepravilno razstavljanje ali montaža povzroči električni udar ali požar. Stopite v stik s prodajalcem.
- Če pride do puščanja hladiva, preverite, da ni nikjer v bližini odprt ogenj. Hladivo je samo po sebi popolnoma varno, ni strupeno in je srednje vnetljivo, vendar bo ustvarilo strupene pline, če slučajno pušča v prostoru, kjer je zrak vnetljiv zaradi ventilatorskih grelcev, plinskih kuhalnikov itd. Strokovno usposobljeno servisno osebje naj vam vedno potrdi, da je bila točka puščanja hladiva popravljena, preden enoto spet zaženete.



OPOZORILO

Enota je opremljena z varnostnim sistemom za zaznavanje puščanja.

Da bi bila učinkovita, MORA biti enota po namestitvi ves čas pod električnim napajanjem, razen v kratkih časovnih obdobjih servisiranja.



OPOMBA

Sistema NE uporabljajte v druge namene. Da ne bi prišlo do propadanja kakovosti, NE uporabljajte enote za ohlajanje natančnih inštrumentov, hrane, rastlin, živali ali umetniških del.



OPOMBA

Za prihodnje spremembe ali razširitve sistema:

Poln pregled dovoljenih kombinacij (za prihodnje razširitve sistema) je na voljo v tehnično-inženirskih podatkih in ga je treba upoštevati. Stopite v stik z monterjem, da pridobite več informacij in profesionalne nasvete.



OPOMBA

NE sme se uporabljati za hlajenje tehničnih prostorov, kot so strežniške sobe in podatkovni centri, kjer je potrebno celoletno hlajenje.

4.1 Razpostavitve sistema

Vaša zunanja enota iz serije s toplotno črpalko VRV 5 je lahko eden od naslednjih modelov:


Model	Opis
RXYA8~12	Model s toplotno črpalko za enojno ali multi uporabo
RXYA14~20	Model s toplotno črpalko za posamično rabo (samostojna enota)
RYMA5	Model s toplotno črpalko, samo za multi uporabo in samo za standardne kombinacije

Odvisno od izbrane zunanje enote morda nekatere funkcije niso na voljo. V priročniku za uporabo je sproti navedeno, kdaj imajo določeni modeli določene funkcije in kdaj ne.



INFORMACIJA

Naslednja slika je samo primer in morda NE ustreza v celoti vaši razpostavitvi sistema.



- a Toplotna črpalka zunanje enote
- b Enota varnostni ventil (SV)
- c VRV neposredna ekspanzija (DX) notranja enota
- d VRV neposredna ekspanzija (DX) notranja enota (neposredna povezava od zunanje do notranje)
- e Daljinski krmilnik v **normalnem načinu**
- f Daljinski krmilnik **samo v načinu alarma**
- g Daljinski krmilnik v **nadzornem načinu** (obvezen način v nekaterih situacijah)
- h Centralizirani krmilnik (dodatno)
- i Dodatno tiskano vezje (dodatek)
- j Stikalo za daljinsko preklapljanje hlajenje/ogrevanje (dodatno)
- Cevi za hladivo
- Vmesne povezave in ožičenje uporabniškega vmesnika
- Neposredna povezava notranjih enot do zunanje enote

5 Uporabniški vmesnik



OPOMIN

- Nikoli se ne dotikajte notranjih delov upravljalnika.
- NE odstranjujte čelne plošče. Dotikati se nekaterih delov v notranjosti je nevarno in lahko privede do težav z napravo. Za preverjanje in prilagajanje notranjih delov stopite v stik s prodajalcem.

V priročniku za uporabo je neizčrpen pregled glavnih funkcij sistema.

Podrobne informacije o zahtevanih dejanjih za doseganje določenih funkcij je mogoče najti v namenskem priročniku za montažo in delovanje notranje enote.

Glejte priročnik za uporabo nameščenega uporabniškega vmesnika.

6 Delovanje

6.1 Razpon delovanja

Sistem uporabljajte v naslednjih temperaturnih in vlažnostnih razponih, tako da bo njegovo delovanje varno in učinkovito.

	Hlajenje	Ogrevanje
Zunanja temperatura	-5~46°C DB	-20~20°C DB -20~15,5°C WB
Notranja temperatura	21~32°C DB 14~25°C WB	15~27°C DB
Vlažnost v prostoru	≤80% ^(a)	

^(a) Da bi se izognili nastanku kondenzata in kapljanju vode iz enote. Če sta temperatura ali vlažnost zunaj teh pogojev, se lahko vključijo varnostne naprave in klimatska naprava morda ne bo delovala.

Zgornji delovni razpon je veljaven le, če so notranje enote z neposredno ekspanzijo povezane v sistem VRV 5.

Posebni delovni razponi so veljavni v primeru uporabe AHU. Najti jih je mogoče v priročniku za montažo/uporabo teh enot. Najnovejše informacije je mogoče najti v tehnično-inženirskih podatkih.

6.2 Delovanje sistema

6.2.1 O delovanju sistema

- Postopek delovanja se spreminja glede na kombinacijo zunanjih enot in uporabniškega vmesnika.
- Da bi zaščitili enoto, vključite stikalo glavnega napajanja 6 ur pred delovanjem.
- Če je glavno napajanje izključeno med delovanjem, se bo delovanje samodejno zagnalo, ko se vključi glavno napajanje.

6.2.2 O načinih hlajenje, ogrevanje, samo ventilator in samodejno delovanje

- Preklopa ni mogoče izvesti z uporabniškim vmesnikom, katerega zaslon prikazuje "preklop pod centraliziranim krmiljenjem" (glejte namestitvev in priročnik za uporabo uporabniškega vmesnika).
- Ko na zaslonu "preklop pod nadzorom" utripa, glejte "6.5.1 O nastavljanju glavnega uporabniškega vmesnika" [p 12].
- Ventilator lahko deluje še minuto zatem, ko se ogrevanje zaustavi.
- Pretok zraka se lahko samodejno prilagodi glede na temperaturo prostora, lahko pa se ventilator nemudoma zaustavi. To ni okvara.

6.2.3 O ogrevanju

Lahko se zgodi, da bo dlje trajalo, da se doseže temperatura za ogrevanje kakor za ohlajanje.

Naslednje operacije se izvedejo, da bi preprečili padec moči pri ogrevanju ali vpihovanje hladnega zraka.

Odmrzovanje

Pri ogrevanju se zaledenitev zračno hlajene tuljave zunanje enote sčasoma poveča, kar omeji prenos energije na tuljavo zunanje enote. Zmogljivost ogrevanja pade in sistem mora preklopiti v način odmrzovanja, da je mogoče odstraniti zmrzal s tuljave zunanje enote. Med odmrzovanjem bo zmogljivost ogrevanja notranje enote začasno padla, dokler ne bo odmrzovanje dokončano. Po odmrzovanju bo enota spet imela polno zmogljivost ogrevanja.

V primeru	Naredite to:
Modeli za multi uporabo (neprestano ogrevanje)	Notranja enota bo med odmrzovanjem nadaljevala z ogrevanjem pri zmanjšani moči. Tako bo ohranila zadostno stopnjo udobja v notranjosti.
Modeli za posamično uporabo (ne neprestano ogrevanje)	Notranja enota bo zaustavila delovanje ventilatorja, ciklus hlajiva se bo obrnil in energija iz stavbe bo uporabljena za odmrzovanje tuljave zunanje enote.

Na zaslonu notranje enote bo prikazano odmrzovanje .

Vroči zagon

Da bi preprečili hladnemu zraku, da bi pihal iz notranje enote na začetku gretja, se ventilator samodejno zaustavi. Zaslon uporabniškega vmesnika prikazuje . Preden se ventilator zažene, lahko preteče nekaj časa. To ni okvara.

6.2.4 Da bi krmilili sistem (BREZ stikala za daljinsko preklapljanje med hlajenjem/ogrevanjem)

- Večkrat pritisnite gumb za izbiro načina delovanja na uporabniškem vmesniku in izberite želeni način delovanja.


- Hlajenje
- Ogrevanje
- Samo delovanje ventilatorja

- Pritisnite gumb ON/OFF na uporabniškem vmesniku.

Rezultat: Prižge se krmilna lučka za delovanje in sistem začne delovati.

6.2.5 Da bi krmilili sistem (S stikalom za daljinsko preklapljanje med hlajenjem/ogrevanjem)

Pregled preklopa z daljinskega preklapnega stikala



Opomba: Če je v uporabi stikalo za daljinsko preklapljanje hlajenje/ogrevanje, mora biti stikalo DIP 1 (DS1-1) na glavnem tiskanem vezju v položaju ON.


Za zagon

- 1 Izberite način delovanja s stikalom za preklapljanje med hlajenjem in ogrevanjem, kot sledi:

Hlajenje

Ogrevanje

Samo delovanje ventilatorja



- 2 Pritisnite gumb ON/OFF na uporabniškem vmesniku.

Rezultat: Prižge se krmilna lučka za delovanje in sistem začne delovati.

Da bi delovanje zaustavili

- 3 Še enkrat pritisnite gumb ON/OFF na uporabniškem vmesniku.

Rezultat: Krmilna lučka ugasne in sistem neha delovati.

**OPOMBA**

Napajanja ne prekinite takoj, ko se enota zaustavi, ampak počakajte vsaj 5 minut.

Da bi prilagodili nastavitve

Za programiranje temperature, hitrosti ventilatorja in smer pretoka zraka, glejte priročnik o delovanju uporabniškega vmesnika.

6.3 Uporaba programa sušenje**6.3.1 O programu sušenje**

- Ta program je namenjen zmanjševanju vlažnosti v prostoru, ki povzroči le minimalen padec temperature (minimalno hlajenje prostora).
- Mikroracionalnik samodejno določi temperaturo in hitrost ventilatorja (ni mogoče nastaviti z uporabniškim vmesnikom).
- Sistem ne začne delovati, če je v prostoru prehladno (<20°C).

6.3.2 Da bi uporabljali program sušenje (BREZ stikala za daljinsko preklapljanje med hlajenjem/ogrevanjem)**Za zagon**

- 1 Nekajkrat pritisnite tipko za izbiro načina delovanja in izberite (program suho delovanje).

- 2 Pritisnite gumb ON/OFF na uporabniškem vmesniku.

Rezultat: Prižge se krmilna lučka za delovanje in sistem začne delovati.

- 3 Pritisnite tipko za uravnavanje smeri zraka (le za dvojni pretok, multi pretok, vogalno, stropno in montažo na steno). Glejte "6.4 Prilagajanje smeri pretoka zraka" [p 11] za podrobnosti.

Da bi delovanje zaustavili

- 4 Še enkrat pritisnite gumb ON/OFF na uporabniškem vmesniku.


Rezultat: Krmilna lučka ugasne in sistem neha delovati.

**OPOMBA**

Napajanja ne prekinite takoj, ko se enota zaustavi, ampak počakajte vsaj 5 minut.

6.3.3 Da bi uporabljali program sušenje (S stikalom za daljinsko preklapljanje med hlajenjem/ogrevanjem)**Za zagon**

- 1 Izberite hlajenje s stikalom za daljinsko preklapljanje med hlajenjem in ogrevanjem.



- 2 Nekajkrat pritisnite tipko za izbiro načina delovanja in izberite (program suho delovanje).

- 3 Pritisnite gumb ON/OFF na uporabniškem vmesniku.

Rezultat: Prižge se krmilna lučka za delovanje in sistem začne delovati.

- 4 Pritisnite tipko za uravnavanje smeri zraka (le za dvojni pretok, multi pretok, vogalno, stropno in montažo na steno). Glejte "6.4 Prilagajanje smeri pretoka zraka" [p 11] za podrobnosti.

Da bi delovanje zaustavili

- 5 Še enkrat pritisnite gumb ON/OFF na uporabniškem vmesniku.

Rezultat: Krmilna lučka ugasne in sistem neha delovati.

**OPOMBA**

Napajanja ne prekinite takoj, ko se enota zaustavi, ampak počakajte vsaj 5 minut.

6.4 Prilagajanje smeri pretoka zraka

Poglejte v priročnik za delovanje uporabniškega vmesnika.

6.4.1 O loputi za pretok zraka

Tipi loput za pretok zraka:

- Enote z dvojnimi in večkratnim pretokom
- Vogalne enote
- Enote, obešene na strop
- Enote, nameščene na steno

Za naslednje pogoje mikroracionalnik nadzoruje smer pretoka zraka, ki je lahko drugačna od tiste, prikazane na zaslonu.

Hlajenje	Ogrevanje
• Ko je temperatura v prostoru nižja od nastavljene temperature.	• Pri zagonu delovanja. • Ko je temperatura v prostoru višja od nastavljene temperature. • Med odmrzovanjem.
• Ko je izbran neprekinjen način delovanja z vodoravnim pretokom zraka. • Ko se izvaja neprekinjeno delovanje z navzdol usmerjenim zrakom sočasno z ohlajanjem z enoto, obešeno s stropa ali nameščeno na steno, mikroracionalnik lahko usmerja pretok zraka in se nato spremeni tudi prikaz na uporabniškem vmesniku.	

Smer zračnega pretoka je mogoče prilagoditi na enega od naslednjih načinov:

- Zračna loputa sama spremeni svoj položaj.

7 Vzdrževanje in servisiranje

- Smer pretoka nastavi uporabnik.
- Samodejni  in zeleni položaj .



OPOZORILO

Odprtine za izstop zraka ali vodoravnih platic nihajne lopute se NIKOLI ne dotikajte med delovanjem naprave. Vanje se lahko ujamejo prsti ali pa se enota pokvari.



OPOMBA

- Omejitve premikanja lopute je mogoče spremeniti. Za podrobnosti stopite v stik s prodajalcem. (le za dvojni pretok, večkratni pretok, vogalno, stropno in montažo na steno).
- Izogibajte se delovanju v vodoravni smeri . To lahko povzroči pojav rose ali posedanje prahu na stropu ali loputi.


6.5 Nastavitev glavnega uporabniškega vmesnika

6.5.1 O nastavljanju glavnega uporabniškega vmesnika



INFORMACIJA

Naslednja slika je samo primer in morda NE ustreza v celoti vaši razpostavitvi sistema.



- a Zunanja enota
- b Enota SV
- c VRV DX notranja enota
- d Uporabniški vmesnik
- e Neposredna povezava do notranje enote VRV DX

Ko je sistem nameščen, kot je prikazano na zgornji sliki, je treba enega od uporabniških vmesnikov – za vsak podsistem – nameniti za glavni uporabniški vmesnik.

Na zaslonu pomožnih uporabniških vmesnikov je prikazano  (preklop pod centraliziranim krmiljenjem) in pomožni uporabniški vmesniki samodejno sledijo načinu delovanja, ki ga narekuje glavni uporabniški vmesnik.

Le glavni uporabniški vmesnik lahko izbere ogrevanje ali hlajenje. (Glavna enota za hlajenje/ogrevanje).

6.5.2 Določanje glavnega uporabniškega vmesnika

- 1 Pritisnite izbirni gumb za način delovanja trenutnega glavnega uporabniškega vmesnika in ga držite 4 sekunde. Če tega postopka še niste izvedli, ga lahko prvič, ko uporabite uporabniški vmesnik.

Rezultat: Zaslon, ki prikazuje  (preklop pod centraliziranim krmiljenjem) vseh pomožnih uporabniških vmesnikov, priključenih na isto zunanjo enoto, utripa.

- 2 Pritisnite izbirni gumb za način delovanja upravljalnika, za katerega želite določiti, da je glavni uporabniški vmesnik.

Rezultat: Izbira je dokončana. Ta uporabniški vmesnik je določen kot glavni in na njegovem zaslonu je prikazan  (preklop pod centraliziranim krmiljenjem), ki izgine. Zasloni drugih uporabniških vmesnikov prikazujejo  (preklop pod centraliziranim upravljanjem.).

Poglejte v priročnik za delovanje uporabniškega vmesnika.

7 Vzdrževanje in servisiranje

7.1 Varnostni ukrepi za vzdrževanje in servisiranje



OPOMIN

Glejte "3 Varnostna navodila za uporabnika" [p 7], da boste prebrali vsa povezana varnostna navodila.



OPOMBA

Enote nikoli ne pregledujte ali servisirajte sami. Pokličite strokovnjaka - serviserja, ki naj opravi to delo.



OPOMBA

Ne brišite delovne plošče krmilnika z bencinom, razredčilom, s krpicami, prepojenimi s kemičnimi snovmi itd. Krmilna plošča se lahko razbarva ali pa se lahko z nje odlušči zaščitni premaz. Če je krmilna plošča zelo umazana, krpo zmočite v nevtralnem detergentu, razredčenem z vodo, in očistite ploščo. Obrišite jo s suho krpo.

7.2 O hladivu



OPOMIN

Glejte "3 Varnostna navodila za uporabnika" [p 7], da boste prebrali vsa povezana varnostna navodila.

Ta izdelek vsebuje toplogredne fluorirane pline. Plinov NE spuščajte v ozračje.

Tip hladiva: R32

Vrednost potenciala globalnega ogrevanja (GWP): 675

Morda boste morali periodično pregledati napeljavo in preveriti puščanje, odvisno od zadevne zakonodaje. Stopite v stik z vašim monterjem za več informacij.



OPOMBA

Veljavna zakonodaja o **fluoriranih toplogrednih plinih** zahteva, da je količina hladiva enote navedena s težo in ekvivalentom CO₂.

Formula za izračun količine v ekvivalentu ton CO₂:
vrednost potenciala globalnega segrevanja za hladivo × skupna količina hladiva [v kg]/1000

Za več informacij se obrnite na svojega monterja.

7.3 Poprodajno servisiranje

7.3.1 Priporočeno vzdrževanje in pregledovanje

Ker se na enoti nabere prah, ko jo uporabljate več let, se bo njena zmogljivost nekoliko zmanjšala. Ker čiščenje in razstavljanje notranjosti enote zahteva strokovnjaka in da bi zagotovili najboljše vzdrževanje za svoje enote, vam priporočamo, da sklenete pogodbo o vzdrževanju in pregledovanju poleg običajnih vzdrževalnih dejavnosti. Mreža naših prodajalcev ima dostop do stalne rezerve sestavnih delov, tako da lahko vaša enota deluje tako dolgo, kot je mogoče. Za dodatne informacije stopite v stik s prodajalcem.

Ko od prodajalca zahtevate poseg, vedno navedite:

- Celotno ime modela enote.
- Tovarniško številko (navedeno na identifikacijski ploščici enote).
- Datum montaže.
- Simptome ali okvaro in podrobnosti o okvari.



OPOZORILO

- Enot NE spreminjajte, razstavlajte, odstranjujte, na novo nameščajte ali popravljajte sami, saj lahko nepravilno razstavljanje ali montaža povzroči električni udar ali požar. Stopite v stik s prodajalcem.
- Če pride do puščanja hladiva, preverite, da ni nikjer v bližini odprt ogenj. Hladivo je samo po sebi popolnoma varno, ni strupeno in je srednje vnetljivo, vendar bo ustvarilo strupene pline, če slučajno pušča v prostoru, kjer je zrak vnetljiv zaradi ventilatorskih grelcev, plinskih kuhalnikov itd. Strokovno usposobljeno servisno osebje naj vam vedno potrdi, da je bila točka puščanja hladiva popravljena, preden enoto spet zaženete.

8 Odpravljanje težav

Če pride do ene od naslednjih okvar, se obrnite na prodajalca opreme.



OPOZORILO

Izključite napravo in PREKINITE napajanje, če se zgodi karkoli nenavadnega (vonj po zažganem itd.).

Nadaljnje delovanje enote v takšnih pogojih lahko povzroči poškodbe naprave, električni udar ali požar. Stopite v stik s prodajalcem.

Sistem mora popraviti kvalificiran serviser.

Okvara	Poseg
Če se pogosto prožijo varnostne naprave, na primer varovalke, stikala ali stikalo na ozemljitvenem vodniku, ali pa če stikalo ON/OFF ne deluje pravilno.	Izključite glavno stikalo.
Stikalo za delovanje NE deluje dobro.	Izključite (OFF) električno omrežje.
Če je na zaslonu uporabniškega vmesnika prikazana številka enote, indikator delovanja utripa in pojavi se koda napake.	Obvestite monterja in mu sporočite kodo napake.

Če sistem NE deluje pravilno, razen v zgoraj opisanih primerih, in ni videti, da bi bila razlog ena od naštetih okvar, raziščite sistem v skladu z naslednjim postopkom.

Okvara	Poseg
Če pride do puščanja hladiva (koda napake <i>R01CH</i>)	• Sistem bo sam izvedel ukrepe. NE IZKLJUČUJTE napajanja. • Obvestite monterja in mu sporočite kodo napake.
Sistem sploh ne deluje.	• Preverite, ali gre za izpad električnega toka. Počakajte, da bo napajanje spet vzpostavljeno. Če med delovanjem zmanjka električnega toka, se bo sistem samodejno zagnal, takoj ko bo napajanje spet na voljo. • Preverite, da se nista sprožila varovalka ali prekinjalo. Zamenjajte varovalko in ponastavite prekinjalo, če je to potrebno.

Okvara	Poseg
Če začne sistem delovati v načinu samo delovanje ventilatorja, a se zaustavi, ko bi moral začeti greti ali hladiti.	• Preverite, ali sta vstopna ali izstopna zračna odprtina zamašeni. Odstranite ovire in se prepričajte, da se zrak lahko pretaka. • Preverite, ali uporabniški vmesnik prikazuje na domačem zaslonu. Glejte priročnik za nameščanje in uporabo, dobavljen z notranjo enoto.
Sistem deluje, a ne hladi ali ogreva dovolj.	• Preverite, ali sta vstopna ali izstopna zračna odprtina zamašeni. Odstranite ovire in se prepričajte, da se zrak lahko pretaka. • Preverite, ali se je zamašil zračni filter (glejte "Vzdrževanje" v priročniku za notranjo enoto). • Preverite nastavev temperature. • Na svojem uporabniškem vmesniku preverite nastavev hitrosti ventilatorja. • Preverite, ali so odprta okna ali vrata. Zaprite okna in vrata, da ne bi v prostor pihal veter. • Preverite, da ni med hlajenjem v prostoru preveč ljudi. Preverite, ali je vir toplote v prostoru premočan. • Preverite, ali v prostor sije direktno sonce. Uporabite zavese ali žaluzije. • Preverite, ali je kot zračnega toka nastavljen pravilno.

Če težave ne morete odpraviti sami, se po preverjanju vseh zgornjih elementov obrnite na monterja in navedite simptome, celotno ime modela enote (po možnosti s proizvodno številko) in datum namestitve.

8.1 Kode napake: Pregled

V primeru, da se na zaslonu uporabniškega vmesnika notranje enote pojavi koda napake/okvare, stopite v stik z monterjem in ga obvestite o kodi, tipu enote in serijski številki (vsi ti podatki so na napisni ploščici na enoti).

Za vašo referenco je na voljo tudi seznam kod napak. Odvisno od stopnje kode jo lahko ponastavite z gumbom ON/OFF. Če to ni mogoče, prosite svojega monterja za nasvet.

Glavna koda	Vsebina
<i>R0</i>	Aktivirala se je zunanja varnostna naprava
<i>R0-11</i>	Senzor R32 v eni od notranjih enot je zaznal puščanje hladiva ^(a)
<i>R0-20</i>	Senzor R32 v eni od enot SV je zaznal puščanje hladiva.
<i>R01CH</i>	Sistemska varnostna napaka (zaznano puščanje) ^(a)
<i>R1</i>	EEPROM odpoved (notranja)
<i>R3</i>	Napaka pri izpustu iz sistema (notranja/SV enota)
<i>R6</i>	Okvara motorja ventilatorja (notranja)
<i>R7</i>	Okvara motorja nihajne lopute (notranja)
<i>R9</i>	Okvara ekspanzijske posode (notranja)
<i>RF</i>	Okvara izpusta (notranja enota)
<i>RH</i>	Okvara filtra protiprašne komore (notranja)
<i>RJ</i>	Napaka pri nastavitvi zmogljivosti (notranja)
<i>E1</i>	Okvara pri prenosu med PCB in pomožno PCB (notranja)
<i>E4</i>	Okvara termistorja izmenjevalnika toplote (notranja; tekočina)

8 Odpravljanje težav

Glavna koda	Vsebina
$\mathcal{L}5$	Okvara termistorja izmenjevalnika toplote (notranja; plin)
$\mathcal{L}9$	Okvara termistorja sesalnika zraka (notranja)
$\mathcal{L}R$	Okvara termistorja izpusta zraka (notranja)
$\mathcal{L}E$	Okvara detektorja gibanja ali talnega temperaturnega senzorja (notranja)
$\mathcal{L}H-01$	Okvara senzorja R32 na eni od notranjih enot ^(a)
$\mathcal{L}H-02$	Konec življenjske dobe senzorja R32 na eni od notranjih enot ^(a)
$\mathcal{L}H-05$	Konec življenjske dobe senzorja R32 <6 mesecev na eni od notranjih enot ^(a)
$\mathcal{L}H-10$	Čakanje na zamenjavo vhodnega senzorja za R32 na notranji enoti ^(a)
$\mathcal{L}H-20$	Čakanje na zamenjavo vhoda za enoto SV
$\mathcal{L}H-21$	Na enoti SV je okvarjen senzor R32
$\mathcal{L}H-22$	Manj kot 6 mesecev, da se na enoti SV izteče življenjska doba senzorja R32
$\mathcal{L}H-23$	Na enoti SV se je iztekla življenjska doba senzorja R32
$\mathcal{L}J$	Okvara termistorja uporabniškega vmesnika (notranja)
$\mathcal{E}1$	Okvara PCB (zunanja)
$\mathcal{E}2$	Aktiviral se je detektor uhajanja toka (zunanja)
$\mathcal{E}3$	Aktiviralo se je visokotlačno stikalo
$\mathcal{E}4$	Nepravilno delovanje nizkega tlaka (zunanja)
$\mathcal{E}5$	Zaznan je bil zaklep kompresorja (zunanja)
$\mathcal{E}7$	Okvara motorja ventilatorja (zunanja)
$\mathcal{E}9$	Okvara elektronske ekspanzijske posode (zunanja)
$\mathcal{E}R-27$	Okvara blažilne lopute enote SV
$\mathcal{F}3$	Nepravilna izpustna temperatura (zunanja)
$\mathcal{F}4$	Nenormalna temperatura vsesavanja (zunanja)
$\mathcal{F}6$	Zaznana je prenapolnjenost hladiva
$\mathcal{H}3$	Okvara visokotlačnega stikala
$\mathcal{H}4$	Okvara nizkotlačnega stikala
$\mathcal{H}7$	Okvara motorja ventilatorja (zunanja)
$\mathcal{H}9$	Okvara senzorja za okoljsko temperaturo (zunanja)
$\mathcal{J}3$	Okvara senzorja za izpustno temperaturo (zunanja)
$\mathcal{J}5$	Okvara senzorja za sesalno temperaturo (zunanja)
$\mathcal{J}6$	Okvara senzorja za temperaturo odmrzovanja (zunanja) ali okvara senzorja za temperaturo plina izmenjevalnika toplote (zunanja)
$\mathcal{J}7$	Okvara senzorja za temperaturo tekočine (po podhlajanju HE) (zunanja)
$\mathcal{J}8$	Okvara senzorja za temperaturo tekočine (tuljava) (zunanja)
$\mathcal{J}9$	Okvara senzorja za temperaturo plina (po podhlajanju HE) (zunanja)
$\mathcal{J}R$	Okvara visokotlačnega senzorja (S1NPH)
$\mathcal{J}C$	Okvara nizkotlačnega senzorja (S1NPL)
$\mathcal{L}1$	INV Abnormalno tiskano vezje
$\mathcal{L}4$	Abnormalna temperatura smernega stabilizatorja
$\mathcal{L}5$	INV Abnormalno tiskano vezje
$\mathcal{L}8$	Zaznan previsok tok na kompresorju
$\mathcal{L}9$	Zaklep kompresorja (pri zagonu)
$\mathcal{L}C$	Prenos zunanje enote - inverter: INV težave pri prenosu
$\mathcal{P}1$	INV neuravnovežena napajalna napetost

Glavna koda	Vsebina
$\mathcal{P}4$	Nepravilno delovanje termistorja smernega stabilizatorja
$\mathcal{P}J$	Napaka pri nastavitvi zmogljivosti (zunanja)
$\mathcal{U}0$	Nenormalen padec tlaka, ekspanzijska posoda v okvari
$\mathcal{U}1$	Okvara napajalne faze povratnega toka
$\mathcal{U}2$	INV ni napajalne napetosti
$\mathcal{U}3$	Sistemski preizkus delovanja še ni bil izveden
$\mathcal{U}4$	Nepravilno ožičenje notranja/SV enota/zunanja
$\mathcal{U}5$	Nenormalna komunikacija uporabniški vmesnik - notranja enota
$\mathcal{U}7$	Nepravilno ožičenje zunanjih enot
$\mathcal{U}9$	Opozorilo, ker je prišlo do napake na drugi enoti (notranja/SV enota)
$\mathcal{U}R$	Okvara povezav notranjih enot ali nepravilna kombinacija tipov
$\mathcal{U}R-55$	Sistemski zaklep
$\mathcal{U}R-57$	Napaka na vhodu zunanjega prezračevanja
$\mathcal{U}C$	Podvajanje centraliziranega naslova
$\mathcal{U}E$	Okvara pri komunikaciji centralizirana nadzorna enota - notranja enota
$\mathcal{U}F$	Nepravilno ožičenje notranja/SV enota
$\mathcal{U}H$	Napaka samodejnega naslavljanja (nekonsistentno)
$\mathcal{U}J-37$	Zračni pretok pod zakonsko določeno omejitvijo (za EKEA/EKVDX)

^(a) Koda napake je prikazana le na uporabniškem vmesniku notranje enote, na kateri se pojavi napaka.

8.2 Simptomi, ki NISO systemske napake

Naslednji simptomi NISO systemske napake:

8.2.1 Simptom: Sistem ne deluje

- Klimatska naprava se ne zažene takoj, ko na uporabniškem vmesniku pritisnete tipko ON/OFF (vklop/izklop). Če je prižgan indikator delovanja, je sistem v običajnem načinu. Da bi se izognili preobremenjevanju motorja kompresorja, se klimatska naprava zažene 5 minut potem, ko je vključena, če je bila izključena tik pred tem. Do enakega zamika zagona pride, zatem ko uporabite tipko za izbiro načina delovanja.
- Če je na uporabniškem vmesniku prikazano "Pod centraliziranim krmiljenjem", pritisk na tipko povzroči utripanje zaslona za nekaj sekund. Utripajoči zaslon pomeni, da uporabniškega vmesnika ni mogoče uporabljati.
- Sistem se ne zažene takoj, ko je glavno napajanje vključeno. Minuto počakajte, da se mikroročunalnik pripravi na delovanje.

8.2.2 Simptom: Hlajenje/ogrevanje ni mogoče preklopiti

- Ko je na zaslonu prikazano  (preklop pod centraliziranim krmiljenjem), je to znamenje, da je to pomožni uporabniški vmesnik.
- Ko je stikalo za daljinsko preklapljanje med hlajenjem in ogrevanjem nameščeno in je na zaslonu prikazano  (preklop pod centraliziranim krmiljenjem), se to zgodi, ker preklapljanje med hlajenjem in ogrevanjem krmili stikalo na daljinskem krmilniku. Vprašajte prodajalca, kje je nameščeno stikalo daljinskega upravljanja.

8.2.3 Simptom: Delovanje ventilatorja je mogoče, vendar hlajenje in ogrevanje ne delujeta

Takoj zatem, ko vključite napajanje. Mikroračunalnik se pripravlja na delovanje in izvaja preverjanje komunikacij z notranjo/-imi enoto/-ami. Prosimo, da počakate 12 minut (največ), da bo postopek končan.

8.2.4 Simptom: Hitrost ventilatorja ne ustreza nastavitvi

Hitrost ventilatorja se ne spremeni, čeprav pritisnete tipko za nastavljanje hitrosti. Ko med ogrevanjem temperatura prostora doseže nastavljeno temperaturo, se zunanja enota izključi in notranja enota preklopi v delovanje s počasnim ventiliranjem. Tako hladen zrak ne piha naravnost po prisotnih v prostoru. Hitrost ventilatorja se ne bo spremenila, niti ko je druga notranja enota uporabljena za ogrevanje, če pritisnete gumb.

8.2.5 Simptom: Smer ventilatorja ne ustreza nastavitvi

Smer ventilatorja ne ustreza prikazani na uporabniškem vmesniku. Smer ventilatorja se ne spremeni. To se zgodi, ker enoto krmili mikroračunalnik.

8.2.6 Simptom: Iz enote uhaja bela meglica (notranja enota)

- Ko je vlaga med hlajenjem previsoka. Če je notranost notranje enote zelo zapackana, bo temperatura v prostoru neenakomerna. Treba je očistiti notranost notranje enote. Podrobnosti o čiščenju enote vam bo povedal prodajalec. Ta postopek mora izvesti kvalificiran serviser.
- Takoj po hlajenju se delovanje zaustavi in če sta temperatura in vlaga v prostoru nizka. To se zgodi, ker ogreto hladivo v plinastem stanju teče nazaj v notranjo enoto in ustvarja paro.

8.2.7 Simptom: Iz enote uhaja bela meglica (notranja enota, zunanja enota)

Ko sistem preklopi iz načina ogrevanje po odmrzovanju. Vlaga, ki nastane pri odmrzovanju, se spremeni v paro in se sprosti skozi odvod.

8.2.8 Simptom: Uporabniški vmesnik prikazuje "U4" ali "U5" in se zaustavi, vendar se spet zažene po nekaj minutah

To se zgodi, ker uporabniški vmesnik sprejema šum z drugih električnih naprav, ne s klimatske naprave. Šum preprečuje komunikacijo med enotami in jih izklaplja. Delovanje se povzame samodejno, ko šum izgine. Če ponastavite napajanje, bo morda ta napaka izginila.

8.2.9 Simptom: Hrup klimatskih naprav (notranja enota)

- Takoj ko se vključi napajanje, se zasliši zvok "zin". Elektronska ekspanzijska posoda v notranji enoti začne delovati in povzroči zvok. Zvok se bo v kakšni minuti stišal.
- Neprestan tih zvok "šah" se sliši, ko je sistem v načinu hlajenje ali ustavljen. Ko deluje črpalka za odtok (dodatna oprema), se sliši ta zvok.
- Ko se sistem zaustavi po ogrevanju, se sliši zvok "piši -piši". Ta zvok povzroča širjenje in krčenje plastičnih delov, ki ga povzroči temperaturna sprememba.

- Ko je notranja enota zaustavljena, se slišita tiha zvoka "sah" in "koro-koro". Ko druga notranja enota deluje, se sliši ta zvok. Da bi preprečili olju in hladivu, da bi ostala v sistemu, se ves čas pretaka majhna količina hladiva.

8.2.10 Simptom: Hrup klimatskih naprav (Notranja enota, zunanja enota)

- Stalno tiho "sikanje" se sliši, ko je sistem v načinu hlajenje ali odmrzovanje. To je zvok hladilnega plina, ki teče skozi zunanjo in notranjo enoto.
- Sikanje je slišati na začetku ali takoj zatem, ko se zaustavi delovanje ali odmrzovanje. To je zvok hladiva, ki ga povzroči zaustavitev ali sprememba pretoka.

8.2.11 Simptom: Hrup klimatskih naprav (Zunanja enota)

Ko se spremeni zvok hrupa med delovanjem. Ta hrup povzroča sprememba frekvence.

8.2.12 Simptom: Iz enote se pokadi prah

Ko enoto uporabljate prvič po dolgem času. To se zgodi, ker v enoto zaide prah.

8.2.13 Simptom: Enoto lahko oddajajo neprijeten vonj

Enota lahko vpije vonj po prostorih, pohištvu, cigaretne dimu itd. in ga nato spet oddaja.

8.2.14 Simptom: Ventilator zunanje enote se ne vrti

Med delovanjem je hitrost ventilatorja nadzorovana tako, da omogoča optimizirano delovanje.

8.2.15 Simptom: Na zaslonu je prikazano "88"

To se zgodi, takoj ko je vključeno stikalo za glavno napajanje, in pomeni, da uporabniški vmesnik deluje normalno. To se dogaja 1 minuto.

8.2.16 Simptom: Kompresor v zunanji enoti se ne zaustavi po kratkem ogrevanju

To se zgodi zato, da ne bi v kompresorju ostalo hladivo. Enota se bo zaustavila po 5-10 minutah.

8.2.17 Simptom: Notranost zunanje enote je topla, tudi ko je enota že zaustavljena

To je zato, ker okrov motorne gredi segreva kompresor, da se bo lahko nemoteno zagnal.

8.2.18 Simptom: Ko enoto zaustavite, čutite toplel zrak, ki teče iz nje

V istem sistemu deluje več različnih notranjih enot. Ko deluje druga enota, bo nekaj hladiva vseeno teklo skozi enoto.

9 Premeščanje

Stopite v stik s prodajalcem za odstranjevanje in vnovično nameščanje celotne enote. Premikanje enot zahteva tehnično usposobljenost.

10 Odlaganje

Ta enota uporablja hidrofluorokarbon. Ko želite enoto zavreči, stopite v stik s prodajalcem. Po zakonu je treba zbrati, transportirati in zavreči hladivo v skladu s predpisi o "zbiranju in uničevanju hidrofluorogljikov".



OPOMBA

Sistema nikar NE poskušajte razstaviti sami: razstavljanje sistema, delo s hladivom, oljem in drugimi deli MORA biti izvedeno v skladu z zadevno zakonodajo. Enoto je treba obravnavati v specializiranem obratu za ponovno uporabo in reciklažo.

Za monterja


11 O škatli

Upoštevajte naslednje:

- Ob dobavi je treba enoto **NUJNO** pregledati glede poškodb in celovitosti. O vsaki poškodbi ali manjkajočih delih JE TREBA takoj poročati prevoznikovemu agentu za zahteve.
- Enoto postavite še zapakirano čim bližje mestu montaže, da bi preprečili morebitne poškodbe med premikanjem.
- Vnaprej pripravite pot, po kateri boste prinesli enoto na končno mesto namestitve.

11.1 Odstranjevanje opreme iz zunanje enote

Prepričajte se, da so vsi dodatki na voljo v enoti.



- a Splošni varnostni ukrepi
- b Priročnik za montažo in uporabo
- c Oznaka dodatnega polnjenja hladiva
- d Nalepka z informacijami o montaži
- e Nalepka z informacijo o toplogrednih fluoriranih plinih
- f Večjezična nalepka z informacijo o toplogrednih fluoriranih plinih
- g Izjava o skladnosti
- h Vrečka z dodatki za cevi
- i Oznaka za odstranjevanje pritrdil za transport (samo za 5~12 HP)

11.2 Dodatne cevi: Premeri

Dodatne cevi	HP	Øa [mm]	Øb [mm]
Cev za hladivo v plinastem stanju	5	19,1	19,1
	8		
	10		
	12		
	14	22,2	22,2
	16		
	18		
	20		
Cev za hladivo v tekočem stanju	5	9,5	9,5
	8		
	10		
	12		
	14	12,7	12,7
	16		
	18		
	20		

- Sprednji priključek
- Spodnji priključek

11.3 Da bi odstranili transportno oporo (samo za 5~12 HP)




OPOMBA

Če enoto zaženete s pritrjeno transportno oporo, lahko proizvede nenormalne vibracije ali hrup.

Transportno oporo za zaščito med transportom je treba odstraniti. Nadaljujte, kot je prikazano na sliki in v spodnjem postopku.

- Odstranite svornik (a) in podložke.
- Odstranite transportno oporo (b), kot je prikazano na spodnji sliki.



12 O enotah in opsijskih dodatkih

12.1 O zunanji enoti

Priročnik za montažo se nanaša na VRV 5 s polnim inverterskim pogonom in toplotno črpalko.

Razpoložljivi modeli:

Model	Opis
RXYA8~12	Model s toplotno črpalko za enojno ali multi uporabo
RXYA14~20	Model s toplotno črpalko za posamično rabo (samostojna enota)
RYMA5	Model s toplotno črpalko, samo za multi uporabo in samo za standardne kombinacije

Odvisno od izbrane zunanje enote morda nekatere funkcije niso na voljo. Na to vas bodo opozarjale navedbe v priročniku za montažo. Nekaterne funkcije imajo samo določeni modeli.

Te enote so namenjene za zunanjo namestitve in uporabo s toplotno črpalko, vključno s toplotno črpalko zrak-zrak.

Enote imajo (pri posamični rabi) zmogljivost ogrevanja od 25 do 63 kW in zmogljivost hlajenja od 22,4 do 56 kW. Pri multi-kombinacijah gre zmogljivost ogrevanja do 56 kW in zmogljivost hlajenja do 62,5 kW.

Zunanja enota je zasnovana za delovanje pri naslednjih temperaturah okolja:

- V načinu ogrevanje od -20°C WB do 15,5°C WB
- V načinu hlajenje od -5°C DB do 46°C DB

12.2 Razpostavitve sistema



OPOZORILO

Namestitev MORA biti ustrezati zahtevam, ki se nanašajo na opremo R32. Za več informacij glejte "13 Posebne zahteve za enote R32" ► 17.




OPOMBA

NE sme se uporabljati za hlajenje tehničnih prostorov, kot so strešne sobe in podatkovni centri, kjer je potrebno celoletno hlajenje.




INFORMACIJA

Naslednja slika je samo primer in morda NE ustreza v celoti vaši razpostavitvi sistema.



- j Stikalo za daljinsko preklapljanje hlajenje/ogrevanje (dodatno)
- Cevi za hladivo
- Vmesne povezave in ožičenje uporabniškega vmesnika
- Neposredna povezava notranjih enot do zunanje enote

12.3 O cevovodnih povezavah



Sistem s toplotno črpalko VRV ima tri povezave cevi. Priključitev cevovoda je odvisna od vrste uporabe:

- Za posamično uporabo: uporabljajo se samo cevi za plin in tekočino. Izravnalni izhod bo zaprt.
- Za večnamensko uporabo: poleg uporabe plinskega in tekočinskega cevovoda so zunanje enote med seboj povezane z izravnalnim cevovodom.

13 Posebne zahteve za enote R32

13.1 Zahteve namestitve po prostoru



OPOZORILO

Če je v napravi hladivo R32, mora biti kvadratura prostora, v katerem je spravljen naprava, vsaj 956 m².



OPOMBA

- Cevovod mora biti varno nameščen in zavarovan pred fizičnimi poškodbami.
- Namestite kolikor je mogoče malo cevi.

13.2 Zahteve za razpostavitve sistema

VRV 5 uporablja hladivo R32, ki je ocenjeno kot A2L in je blago vnetljivo.

Za izpolnjevanje zahtev IEC 60335-2-40 za hladilne sisteme s povečano tesnostjo je ta sistem opremljen z alarmom na daljinskem krmilniku in zapornimi ventili v enoti SV. Oba varnostna ukrepa sta specifična za namestitev in ju lahko določite na podlagi zahtev, navedenih v tem priročniku. Enota SV je vnaprej pripravljena za varnostni ukrep Prezračeni zaprt prostor. Če upoštevate zahteve iz tega priročnika, dodatni varnostni ukrepi niso potrebni.

Zaradi varnostnih ukrepov, ki so privzeto vgrajeni v sistem, je mogoč širok razpon polnitve in kombinacij prostorov.

Upoštevajte spodnje zahteve namestitve, da zagotovite, da bo celoten sistem skladen z zakonodajo.

Montaža zunanje enote

Zunanja enota mora biti nameščena zunaj. Za notranjo namestitev zunanje enote so morda potrebni dodatni varnostni ukrepi, da bo namestitev skladna z veljavno zakonodajo.

13 Posebne zahteve za enote R32

V zunanji enoti je na voljo priključek za zunanji izhod. Ta izhod SVS je mogoče uporabljati, ko potrebujete dodatne protiukrepe. Izhod SVS je kontakt na priključku X2M, ki se zapre v primeru zaznanega puščanja, odpovedi ali odklopa senzorja R32 (nameščenega v notranji enoti ali enoti SV).

Za več informacij o izhodu SVS glejte "17.9 Da bi povezali zunanje izhode" [p 43].

Montaža notranje enote



OPOMBA

Če je na enoto prek sistema cevovodov povezana ena ali več sob, se prepričajte, da sta vstopna IN izstopna zračna odprtina neposredno povezani z istim prostorom s cevmi. NE uporabljajte prostorov, kot so spuščeni strop, za dovodni ali odvodni vod za zrak.

Pri nameščanju notranje enote upoštevajte priročnik za nameščanje in delovanje, priložen notranji enoti. Za združljivost notranjih enot glejte zadnjo različico knjižice s tehničnimi podatki te enote.

Glede na velikost prostora, v katerem je nameščena notranja enota, in skupno količino hladiva v sistemu so za notranje enote potrebni drugi varnostni ukrepi. Glejte "13.3 Da bi določili zahtevane varnostne ukrepe" [p 18].

Dodatno izhodno tiskano vezje za notranjo enoto je mogoče dodati, da poskrbi za izhod za zunanjo napravo. Izhodno tiskano vezje se bo sprožilo, če bo zaznano puščanje, če odpove senzor R32 ali ko je senzor odklopljen. Za natančno ime modela glejte seznam dodatkov za notranjo enoto. Za več informacij o tej možnosti glejte priročnik za nameščanje dodatnega izhodnega tiskanega vezja.

Zahteve za cevovode



OPOMIN

Cevovodi morajo biti nameščeni v skladu z navodili v poglavju "15 Nameščanje cevi" [p 28]. Dovoljeni so samo mehanski spoji (npr. varjeni + prirobnični spoji), ki ustrezajo zadnji različici predpisa ISO14903.

Za cevne povezave ne smete uporabiti nizkotemperaturnih spajkalnih zlitin.

Za cevi, nameščene na zasedenem prostoru, se prepričajte, da so zaščitene pred naključnimi poškodbami. Cevi morajo biti pregledane v skladu s postopkom, opisanem v poglavju "15.3 Preverjanje cevi za hladivo" [p 33].



Zahteve daljinskega krmilnika

Za namestitve daljinskega krmilnika glejte priročnik za nameščanje in uporabo, dobavljen z daljinskim krmilnikom. Vsaka notranja enota mora biti povezana na daljinski krmilnik, združljiv z varnostnim sistemom R32 (npr. BRC1H52/82* ali novejšim). Ti daljinski krmilniki imajo vgrajene varnostne ukrepe, ki bodo uporabnika z vizualnimi in zvočnimi alarmi opozorili na morebitno puščanje.

Za nameščanje daljinskega krmilnika je treba obvezno slediti zahtevam.

- Uporabljati je mogoče samo daljinske krmilnike, združljive z varnostnimi sistemi. Glejte tehnične podatke za združljivost daljinskih krmilnikov (npr. BRC1H52/82*).
- Vsaka notranja enota mora biti povezana na svoj daljinski krmilnik. Če notranje enote delujejo pod skupinskim nadzorom, je mogoče uporabljati en daljinski krmilnik.


Zgledi



- a Zunanja enota
- b Enota SV
- c Notranja enota
- d Daljinski krmilnik NI združljiv z varnostnim sistemom R32
- e Daljinski krmilnik, združljiv z varnostnim sistemom R32
- ✗ NI dovoljeno
- ✓ Dovoljeno

13.3 Da bi določili zahtevane varnostne ukrepe

1. korak – Določite skupno količino hladiva v sistemu. Uporabite vrednosti na napisni ploščici enote, da določite skupno količino hladiva v sistemu.



Skupna polnitev = Tovarniška polnitev ①^(a) + dodatna polnitev ②^(b)

^(a) Vrednost tovarniške polnitve najdete na napisni ploščici.

^(b) Vrednost R (hladivo za dolivanje) se izračuna v "16.3 Da bi ugotovili količino potrebnega dodatnega hladiva" [p 36].



OPOMBA

Skupna količina za polnitev hladiva v sistemu MORA biti vedno manjša od 79.8 kg.

2. korak – Določite najmanjšo površino med:

- Prostor, v katerem je notranja enota nameščena
- Vsakim od prostorov, ki jih oskrbuje notranja enota z vodom, nameščena v drugem prostoru

Velikost prostora je mogoče določiti s projektiranjem sten, vrat in razdelkov tal in izračunom zaprtega prostora. Prostori, povezani le s spuščeni stropi, vodi ali podobnimi povezavami, ne morejo biti upoštevani kot en sam prostor.

3. korak – Uporabite grafe ali tabele (glejte "slika 1" [p 2] na začetku priročnika), da določite zahtevane varnostne ukrepe za notranjo enoto.

- m Skupna polnitev hladiva v sistemu [kg]
- A_{min} Minimalna površina prostora [m²]
- (a) Lowest underground floor (=Najnižje kletno nadstropje)
- (b) All other floors (=Vsa druga nadstropja)
- (c) No safety measure (=Ni varnostnih ukrepov)
- (d) Alarm OR Natural ventilation (=Alarm ALI Naravno prezračevanje)
- (e) NOT allowed (=NI dovoljeno)
- (f) Alarm + shut-off valve [SV unit] OR Alarm + natural ventilation (=Alarm + zaporni ventil [enota SV] ALI Alarm + naravno prezračevanje)


Uporabite skupno količino hladiva v sistemu in najmanjšo površino prostora, v katerem je nameščena/ga oskrbuje notranja enota, da preverite, kateri varnostni ukrepi so zahtevani.

Opomba: Ko je zahteva "Ni varnostnih ukrepov", je še vedno dovoljeno uporabiti naravno prezračevanje ali alarm ali zaporni ventil (enota SV), če to želite. Upoštevajte ustreznih navodilom, kot so zapisana v nadaljevanju.

Opomba: Ko je zahtevan ukrep naravno prezračevanje, je še vedno dovoljeno, da se uporabi alarm ali zaporni ventil (enota SV), če to želite. Upoštevajte ustreznim navodilom, kot so zapisana v nadaljevanju.

Opomba: Ko je zahtevan varnostni ukrep alarm + naravno prezračevanje v drugih nadstropjih, je prav tako dovoljeno, da se uporabi ukrep alarm + zaporni ventil (enota SV). Sledite navodilom v nadaljevanju.

Uporabite prvi graf (Lowest underground floor^(a)) v primeru, da je notranja enota nameščena/oskrbuje prostor v najnižjem kletnem nadstropju stavbe. Za druga nadstropja uporabite drugi graf (All other floors^(b)).



Grafi in tabela temeljijo na višini namestitve notranje enote do 2,2 m (dno notranje enote ali dno odprtih vodov). Glejte "14.1.1 Zahteve za namestitveno mesto za zunanjo enoto" ▶ 26].

Če je višina namestitve večja od 2,2 m, je mogoče uporabiti drugačne razmejitve za zahtevane varnostne ukrepe. Da bi vedeli, kateri varnostni ukrepi so potrebni v primeru, da je višina namestitve večja od 2,2 m, glejte spletno programsko orodje (VRV Xpress).



OPOMBA


Notranje enote in spodnji rob odprtih za vode ne smejo biti nameščeni nižje kot 1,8 m od najnižje točke tal, razen za samostoječe notranje enote (npr. FXNA)

Primer

Skupna količina hladiva v sistemu VRV je 20 kg. Vse notranje enote so nameščene v prostorih, ki NISO v najnižjem kletnem nadstropju stavbe. Prostor, v katerem je nameščena prva notranja enota, ima površino 50 m², prostor, v katerem je nameščena druga notranja enota, ima površino 15 m².

- Na podlagi grafa za "All other floors" (Vsa druga nadstropja), je omejitev površine prostora **40 m²** za "No safety measure" (Ni varnostnih ukrepov).
- To pomeni, da so zahtevani naslednji varnostni ukrepi:


Enota SV	Površina prostora	Zahtevani varnostni ukrep
1	A=50 m ² ≥ 40 m ²	Ni varnostnih ukrepov
2	A=15 m ² < 40 m ²	Alarm + naravno prezračevanje ALI Alarm + zaporni ventil (SV enota)



- m** Skupna polnitev hladiva v sistemu [kg]
- A_{min}** Minimalna površina prostora [m²]
- (a)** Lowest underground floor (=Najnižje kletno nadstropje)
- (b)** All other floors (=Vsa druga nadstropja)
- (c)** No safety measure (=Ni varnostnih ukrepov)
- (d)** Alarm OR Natural ventilation (=Alarm ALI Naravno prezračevanje)
- (e)** NOT allowed (=NI dovoljeno)
- (f)** Alarm + shut-off valve [SV unit] OR Alarm + natural ventilation (=Alarm + zaporni ventil [enota SV] ALI Alarm + naravno prezračevanje)

13 Posebne zahteve za enote R32

13.3.1 Pregled: diagram poteka



Opomba: Diagram poteka je pregled. Vedno preberite celotno besedilo v tem priročniku za podrobno razlago in natančno razumevanje.

13.4 Varnostni ukrepi

13.4.1 Ni varnostnih ukrepov

Ko je površina prostora dovolj velika, varnostni ukrepi niso potrebni. To vključuje tudi notranjo enoto, nameščeno v najnižje kletno nadstropje.

Zato lahko varnostni sistem R32 v notranji enoti v dovolj velikem prostoru deaktivirate (privzeto je aktiven) s spremembo nastavitve v uporabniškem vmesniku, kot je prikazano spodaj:

Nastavitve sistema

Ni varnostnih ukrepov				
Nastavitve	1. koda	Funkcija	2. koda	Opis
15/25	13	Nastavitev varnostnega sistema proti puščanju R32	01	Onemogočen

Opomba: Za več informacij glejte "18.1.9 Nastavitev sistema notranje enote" [p. 48].




OPOZORILO

Deaktiviranje nastavitve (15/25) NI dovoljeno za samostoječe notranje enote (npr. FXNA).

Skupinski nadzor

Skupinski nadzor je dovoljen do največ 10 notranjih enot, povezanih na različna vrata ali povezanih na ista vrata:



- a Zunanja enota
 - b Enota SV
 - c Notranje enote brez varnostnega ukrepa
 - d Daljinski krmilnik, združljiv z varnostnim sistemom R32
- ✓ Dovoljeno

13.4.2 Alarm

**OPOZORILO**

V primeru, da je notranja enota nameščena v zasedenem prostoru, kjer je gibanje ljudi omejeno, kot edini varnostni ukrep NE uporabljajte možnosti "Alarm". Kombinirajte ali uporabite še drug varnostni ukrep.

Z varnostnim sistemom R32 združljivi daljinski krmilniki (npr. tip BRC1H52/82* ali novejši), ki se uporabljajo z notranjimi enotami, imajo kot varnostni ukrep vgrajen alarm. Za namestitve daljinskega krmilnika glejte priročnik za nameščanje in uporabo, dobavljen z daljinskim krmilnikom.

Vsaka notranja enota mora biti povezana na daljinski krmilnik, združljiv z varnostnim sistemom R32 (npr. BRC1H52/82* ali novejšim). Ti daljinski krmilniki imajo vgrajene varnostne ukrepe, ki bodo uporabnika z vizualnimi in zvočnimi alarmi opozorili na morebitno puščanje.

Za nameščanje daljinskega krmilnika je treba obvezno slediti zahtevam.

- 1 Uporabljati je mogoče samo daljinske krmilnike, združljive z varnostnimi sistemi. Glejte tehnične podatke za združljivost daljinskih krmilnikov (npr. BRC1H52/82*).
- 2 Vsaka notranja enota mora biti povezana na svoj daljinski krmilnik. Če notranje enote delujejo pod skupinskim nadzorom, je mogoče uporabljati samo en daljinski krmilnik na prostor.
- 3 Daljinski krmilnik, nameščen v prostoru, ki ga oskrbuje notranja enota, mora biti v načinu "polno delujoč" ali "samo alarm". Če notranja enota oskrbuje drug prostor, ne tega, v katerem je nameščena, je potreben daljinski krmilnik v obeh prostorih, kjer je nameščena in oskrbovanem. Za podrobnosti o različnih daljinskih krmilnikih in o tem, kako jih nastaviti, prosimo, da preberete spodnjo opombo ali priročnik za nameščanje in uporabo, dobavljen z daljinskim krmilnikom.
- 4 Za stavbe, ki ponujajo spalne storitve (npr. hoteli), kjer je gibanje oseb omejeno (npr. bolnišnice) ali kjer je v stavbah prisotno nenadzorovano število ljudi, ali za stavbe, se ljudje ne zavedajo varnostnih ukrepov, je treba nujno namestiti eno od naslednjih naprav na mestu s 24-urnim nadzorom:
 - krmilnik v nadzornem načinu
 - ali centralizirani krmilnik. Npr., iTM z zunanjim alarmom prek modula WAGO, iTM z vgrajenim alarmom, ...

Opomba: Oddaljeni krmilniki z vgrajenim alarmom bodo generirali vizualno in slušno opozorilo. Npr. daljinski krmilniki BRC1H52/82* lahko ustvarijo alarm pri 65 dB (zvočni tlak, izmerjen na razdalji 1 m od alarma). Zvočni podatki so na voljo v preglednici s tehničnimi podatki daljinskega krmilnika. **Alarm mora biti vedno 15 dB glasnejši od zvokov v ozadju prostora.**

Iz lokalne dobave MORA biti nameščen zunanji alarm z izhodnim zvokom 15 dB, glasnejšim od šuma ozadja v prostoru, v naslednjih primerih:

- Zvočni izhod daljinskega krmilnika ne zagotavlja razlike 15 dB. Ta alarm je mogoče priključiti na SVS izhodni kanal zunanje enote ali enote SV ali na dodatno izhodno tiskano vezje notranje enote točno tistega prostora. Zunanji SVS se bo sprožil za vsako zaznano puščanje R32 v celotnem sistemu. Za enote SV in notranje enote se SVS sproži samo, ko puščanje zazna njihov lastni senzor. Za več informacij o izhodnem signalu SVS glejte poglavje "17.9 Da bi povezali zunanji izhode" [► 43].
- Uporablja se centralni krmilnik brez vgrajenega alarma ali pa zvočni izhod centralnega krmilnika z vgrajenim alarmom ne zadostuje za zagotovitev razlike 15 dB. Pravilen postopek namestitve zunanjega alarma najdete v priročniku za namestitve centraliziranega krmilnika.

Opomba: Odvisno od konfiguracije je mogoče daljinski krmilnik uporabljati v treh različnih načinih. Vsak način omogoča drugačno delovanje krmilnika. Za več podrobnosti o nastavljanju načina delovanja za daljinski krmilnik in njegovih funkcijah glejte referenčni priročnik za monterja in uporabnika daljinskega krmilnika.

Način	Funkcija
Polna funkcionalnost	Krmilnik ima na voljo vse funkcije. Na voljo so vse običajne funkcije. Ta krmilnik je lahko glavni ali pomožni.
Samo alarm	Krmilnik deluje le kot alarm za zaznavanje puščanja (za eno notranjo enoto). Nobena funkcionalnost ni na voljo. Daljinski krmilnik mora biti vedno v istem prostoru kot notranja enota. Ta krmilnik je lahko glavni ali pomožni.
Nadzorni	Krmilnik deluje le kot alarm za zaznavanje puščanja (za ves sistem, npr. več notranjih enot in ustreznih krmilnikov). Nobena druga funkcionalnost ni na voljo. Daljinski krmilnik bi moral biti na nadzorovanem mestu. Ta daljinski krmilnik je lahko le pomožni. Opomba: Da bi sistemu dodali nadzorni daljinski krmilnik, je treba izvesti nastavitve sistema na daljinskem krmilniku in zunanji enoti. Notranjim enotam in enotam SV je treba dodeliti številko naslova.

Opomba: Nepravilna uporaba daljinskih krmilnikov lahko povzroči pojav kod napake, nedelovanje sistema ali sistem, ki ni združljiv z veljavno zakonodajo.


Opomba: Nekateri centralizirani krmilniki se lahko uporabljajo tudi kot nadzorni daljinski krmilniki. Za več podrobnosti o namestitvi, prosimo, glejte priročnik za nameščanje centraliziranih krmilnikov.

Zgledi


1	V primeru enega daljinskega krmilnika, združljivega z varnostnim sistemom R32, mora biti ta glavni in v istem prostoru kot notranja enota.
2	Če notranja enota s kanali oskrbuje druge prostore, kot je tisti, v katerem je nameščena, je treba dovodni in povratni zrak speljati neposredno v ta prostor. Pravila za prostora in daljinski krmilnik MORAJO biti upoštevana za nameščeni in za oskrbovani prostor.
3	V primeru dveh daljinskih krmilnikov, združljivih z varnostnim sistemom R32, mora biti vsaj eden v istem prostoru kot notranja enota.

13 Posebne zahteve za enote R32

- 4 Skupinski nadzor je dovoljen do največ 10 notranjih enot, povezanih na različna vrata ali povezanih na ista vrata. Vsaj en varnostni sistem R32, združljiv z daljinskim krmilnikom, mora biti v prostoru notranjih enot.




- 5 Vse notranje enote pod skupinskim nadzorom morajo klimatizirati isti prostor.



- 6 Daljinski krmilnik, nameščen na nadzorovanem mestu:

- V prostoru: glavni daljinski krmilnik v polni funkcionalnosti ALI v načinu samo alarm
- V nadzornem prostoru: nadzorni daljinski krmilnik



- a Zunanja enota
b Enota SV
c Notranja enota
d Daljinski krmilnik NI združljiv z varnostnim sistemom R32
e Daljinski krmilnik, združljiv z varnostnim sistemom R32
f Daljinski krmilnik v nadzornem načinu
g Nadzorni prostor
X NI dovoljeno
✓ Dovoljeno

13.4.3 Naravno prezračevanje


Naravno prezračevanje je varnostni ukrep, pri katerem se prezračevanje izvede na mestu, kjer je na voljo dovolj zraka za razredčenje izteklega hladilnega sredstva, na primer v velikem prostoru.

Varnostni ukrep naravnega prezračevanja lahko izvedete po naslednjih korakih:

- 1. korak** – Določite skupno površino prostora, ki je skupna površina prostora z naravnim prezračevanjem in prostora, v katerem je nameščena notranja enota/ga notranja enota oskrbuje:

Velikost ustreznega prostora je mogoče določiti s projektiranjem sten, vrat in razdelkov tal in izračunom zaprtega prostora. Prostori, povezani samo s spuščeni stropi, cevovodi ali drugimi podobnimi povezavami se ne upoštevajo kot en sam prostor.

- 2. korak** – Uporabite graf ali spodnjo tabelo, da določite skupno količino hladiva:



- m Skupna omejitev polnitve hladiva v sistemu [kg]
A_{nvmin} Območje prostora z naravnim prezračevanjem [m²]
A_{nvmin} Najmanjša površina prostora, v katerem je nameščena notranja enota /ga notranja enota oskrbuje [m²]

Opomba: Izračunane vrednosti zaokrožite navzdol.


Grafi in tabela temeljijo na višini namestitve notranje enote do 2,2 m (dno notranje enote ali dno odprtih vodov).

Če je namestitve višja od 2,2 m, se lahko uporabi večje skupno polnjenje hladiva sistema. Če želite izvedeti omejitev skupnega polnjenja sistema s hladivom, če je višina vgradnje večja od 2,2 m, uporabite spletno orodje ([VRV Xpress](#)).

- 3. korak** – Skupna količina hladiva v sistemu MORA biti manjša od mejne vrednosti polnjenja hladiva, ki izhaja iz zgornjega grafa. Če NE, naravno prezračevanje kot varnostni ukrep ni dovoljeno.

- 4. korak** – Pregrada med dvema sobama v istem nadstropju MORA izpolnjevati eno od naslednjih dveh zahtev za naravno prezračevanje.

- 1 Prostori v istem nadstropju, ki so povezani s stalno odprtino, ki sega do tal in je namenjena prehodu ljudi.
- 2 Prostori v istem nadstropju, povezani s stalnimi odprtinami, ki izpolnjujejo spodaj navedene zahteve. Odprtine morajo biti sestavljene iz dveh delov, da lahko kroži zrak za naravno prezračevanje.



A_{nvmin} Minimalno naravno območje prezračevanja

Za spodnje odprtine:

- Ni odprtina, ki vodi na prosto
- Odprtine ne smejo biti zaprte
- Odprtina mora biti $\geq 0,012 \text{ m}^2$ (A_{nvmin})
- Območje odprtin nad 300 mm od tal ne šteje pri izračunu A_{nvmin}
- Vsaj 50% A_{nvmin} je nižje kot 200 mm nad tlemi
- Spodnji rob nižje odprtine je $\leq 100 \text{ mm}$ od tal
- Višina odprtine je $\geq 20 \text{ mm}$

Za zgornje odprtine:

- Ni odprtina, ki vodi na prosto

- Odprtine ne smejo biti zaprte
- Odprtina mora biti $\geq 0,006 \text{ m}^2$ (50% od A_{nmin})
- Spodnji rob zgornje odprtine mora biti $\geq 1500 \text{ mm}$ nad tlemi
- Višina odprtine je $\geq 20 \text{ mm}$

Opomba: Zahteve za zgornje odprtine so lahko izpolnjene s spuščeni stropi, prezračevalnimi vodi in na podobne načine, ki omogočajo zračni pretok med povezanimi prostori.



OPOMBA

Notranje enote in spodnji rob odprtin za vode ne smejo biti nameščeni nižje kot 1,8 m od najnižje točke tal, razen za samostoječe notranje enote (npr. FXNA)

Primer

Skupna količina hladiva v sistemu VRV je 20 kg. Sistem VRV ima dve notranji enoti, ki sta nameščeni v prostoru, ki ni v najnižjem kletnem nadstropju stavbe. Prostor, v katerem so nameščene notranje enote, ima površino 25 m². Sosednja soba ima površino 45 m², v kateri je kroženje zraka mogoče s pregrado, ki izpolnjuje eno od dveh zahtev iz zgornjega besedila. Izbrani varnostni ukrep je *Alarm + Naravno prezračevanje* (ki temelji na skupni količini hladiva in površini prostora z grafa za "Vsa druga nadstropja").

- 1 Za uporabo varnostnega ukrepa *Alarm* glejte "13.4.2 Alarm" [p 21].
- 2 Poleg tega, uporabite varnostni ukrep *Naravno prezračevanje*: skupna velikost prostora z namestitvijo in sosednje sobe, za kateri zadošča naravno prezračevanje: 25 m²+45 m²=70 m²

Rezultat: Mejna vrednost skupnega polnjenja hladiva za sistem, določena z uporabo grafa za naravno prezračevanje, je **23,6 kg**.

Skupna količina hladiva v sistemu (20 kg) < Skupne količine hladilnega sredstva (23,6 kg), kar pomeni, da se lahko uporabi varnostni ukrep.

13.4.4 Zaporni ventili

Če je kot varnostni ukrep zahtevan zaporni ventil, je treba namestiti enoto SV, ki ima zaporne ventile, da bi se zmanjšala količina uhajanja hladiva v prostor, kjer je nameščena notranja enota.

Pri nameščanju enote SV upoštevajte priročnik za nameščanje in delovanje, priložen enoti SV.

Najvišja meja polnjenja in s tem najvišji razred zmogljivosti notranje enote, ki jo je dovoljeno namestiti v prostor, sta določena spodaj.

O omejitvah polnitve

Omejitev polnitve mora biti določena ločeno za **vsaka vrata razvodne cevi enote SV**.

To je možno zaradi zapornih ventilov v enoti SV. Maksimalna količina hladiva, ki lahko izteče v primeru puščanja, se določi z dolžino cevi in velikostjo izmenjevalnika toplote notranje enote. To je neposredno povezano z zmogljivostjo dolvodne notranje enote na tem delu cevi.

Če je zaznano puščanje na notranji enoti, se bo zaprl zaporni ventil v enoti SV ustreznih vrat. Del cevi, ki pušča, je zdaj izoliran od preostanka sistema in količina hladiva, ki lahko izteče, je močno zmanjšana.

Opomba: Ko so sestavljena dvojna vrata razvodnih cevi, da se ustvari enojna vrata cevi (npr. FXMA200/250), se ta upoštevajo kot ena vrata razvodne cevi.

Da bi določili omejitev polnitve

1. korak – Določite najmanjšo površino med:

- Vsak prostor, ki ga oskrbujejo vrata razvodne cevi enote SV, v katerem je nameščena notranja enota
- Vsakim od prostorov, ki jih oskrbuje notranja enota z vodom, nameščena v drugem prostoru

Velikost prostora je mogoče določiti s projektiranjem sten, vrat in razdelkov tal in izračunom zaprtega prostora. Prostori, povezani le s spuščeni stropi, vodi ali podobnimi povezavami, ne morejo biti upoštevani kot en sam prostor.

Zgoraj izračunana površina najmanjšega prostora se v naslednjem koraku uporabi za določitev največje dovoljene notranje zmogljivosti, ki jo je mogoče priključiti na ta vrata.

2. korak – Uporabite spodnjo tabelo, da določite maksimalno skupno zmogljivost notranjih enot (vsoto vseh priključenih notranjih enot), ki so dovoljene za enojna vrata razvodne cevi enote SV. Če notranja enota z vodom oskrbuje drug prostor, kot je tisti, v katerem je nameščena, omejitve površine prostora veljajo ločeno za namestitveni in klimatizirani prostor. Dotok in vrnitev zraka morata biti povezana neposredno s tem prostorom.

Površini prostora za namestitveni/klimatizirani prostor [m ²]	Razred maksimalne zmogljivosti notranje enote		
	1 notranja enota na vrata razvodne cevi ^(a)	2-5 notranje enote na vrata razvodne cevi	
		40 m po 1. razvodu ^(b)	90 m po 1. razvodu ^(c)
<5	—	—	—
5	10	—	—
6	25	—	—
7	32	—	—
8	40	—	—
9	71	—	—
10	80	—	—
11	80	20	—
12	80	25	—
13	80	32	—
14	80	32	—
15	125	40	—
20	200	50	40
25	250	71	71
30	250	125	125
35	250	200	200
40	250	200	200
≥45	250	250	250

^(a) Ena notranja enota, priključena na enojna vrata razvodne cevi.

^(b) Od dve do pet notranjih enot, priključenih na enojna vrata razvodne cevi, 40 m po prvem razvodu hladiva.

^(c) Od dve do pet notranjih enot, priključenih na enojna vrata razvodne cevi, 90 m po prvem razvodu hladiva (povečajte cev za tekočino, glejte "15.1 Priprava cevi za hladivo" [p 28]).

Opombe:

- Vrednosti v preglednici veljajo ob predpostavki najslabšega volumna notranje enote in 40 m cevovoda med notranjo in enoto SV ter višino namestitve do 2,2 m (spodnji rob notranje enote ali spodnji rob odprtine voda). V *VRV Xpress* je mogoče dodati poljubne dolžine cevovodov, namestitvene višine nad 2,2 m in poljubne notranje enote, kar lahko privede do manjših zahtev za najmanjšo površino prostora.
- Če je razred zmogljivosti, dovoljen na vratih razvodne cevi, večji od 140, uporabite enoto SV1A ali kombinirajte dvojna vrata, ko uporabite SV4~8A. Za več informacij in montažo enote SV, prosimo, glejte priročnik za nameščanje in uporabo, dostavljen z enoto SV.
- V primeru več notranjih enot, priključenih na ista vrata razvodne cevi, mora biti vsota zmogljivosti priključene notranje enote enaka ali manjša od vrednosti, navedene v tabeli.
- V primeru notranjih enot, priključenih na ista vrata razvodne cevi, ki so razdeljene na več prostorov, je treba upoštevati površino najmanjšega prostora.
- Izračunane vrednosti zaokrožite navzdol.

3. korak – Skupna zmogljivost notranjih enot, priključenih na ena vrata razvodne cevi (ali par vrat razvodnih cevi v primeru FXMA200/250) **MORA** biti enaka ali manjša od omejitve zmogljivosti, izračunane iz preglednice.

Če NI tako, spremenite namestitve in ponovite vse zgornje korake.

Možne spremembe:

13 Posebne zahteve za enote R32

- Povečajte kvadrato najmanjšega prostora (namestitvenega in klimatiziranega), priključenega na ista vrata razvodne cevi.
- Zmanjšajte zmogljivost notranjih enot, priključenih na ista vrata razvodne cevi na enako ali manj od omejitve.
- Razdelite zmogljivost notranjih enot na dvojna ločena vrata razvodne cevi.
- Sistem natančneje uravnajte s podrobnejšimi izračuni v [VRV Xpress](#).


Primer

Sistem VRV oskrbuje tri prostore z eno enoto SV. Prostor 1 (20 m²) oskrbuje ena notranja enota (razred 32), priključena na vrata **A**. Prostor 2 (42 m²) oskrbuje dve notranji enoti (razred 50×2), priključeni na vrata **B** (ni bilo izvedeno podaljšanje ali povečanje cevi za tekočino). Prostor 3 (150 m²) oskrbuje ena notranja enota (razred 200), priključena na vrata **C** in **D**.

Vrata **A** so priključena na notranjo enoto v namestitvenem prostoru 1a, ki oskrbuje drug prostor (prostor 1b). Treba je upoštevati najmanjšo velikost prostora: 20 m². Uporabite tabelo v **2. koraku**, da najdete omejitev razreda maksimalne zmogljivosti notranje enote: 140. Izbrana notranja enota je 32 → **OK**.


Vrata **B** oskrbujejo samo prostor 2: uporabite tabelo v **2. koraku**, da najdete omejitev razreda maksimalne zmogljivosti vsote notranjih enot. 42 m², zaokroženo navzdol, je 40 m²: 200. Vsota obeh notranjih enot je natanko 100 → **OK**.

Vrata **C** in **D** se kombinirajo in morajo biti upoštevana kot ena razvodna cev. Oskrbujejo samo prostor 3: Uporabite tabelo v **2. koraku**, da najdete omejitev razreda maksimalne zmogljivosti notranje enote: 250. Izbrana notranja enota je 200 → **OK**.



A~D	Vrata razvodne cevi A~D
a	Zunanja enota
b	Enota SV
c	Komplet razvoda notranje enote (refnet)
Room	Prostor
32/50/200	Zmogljivost notranje enote

13.4.5 Pregled: diagram poteka




Opomba: Diagram poteka je pregled. Vedno preberite celotno besedilo v tem priročniku za podrobno razlago in natančno razumevanje.

14 Nameščanje enote

13.5 Kombinacije varnostnih ukrepov

V istem sistemu je možno kombinirati notranje enote z različnimi varnostnimi ukrepi (ni varnostnih ukrepov, alarm in/ali naravno prezračevanje, alarm in zaporni ventili).

Primer



OPOMIN

Naprava ne sme biti splošno dostopna javnosti. Namestite jo na zavarovano mesto, ki omogoča varen dostop.

Ta enota, tako notranja kot zunanja, je primerna za namestitve v poslovnih in manj zahtevnih industrijskih objektih.



OPOMIN

Oprema NI namenjena uporabi v stanovanjskih okoljih in NE bo zagotavljala ustrezne zaščite radijskemu sprejemu na tovrstnih lokacijah.



OPOMBA

Če je oprema nameščena manj kot 30 m od stanovanjskega objekta, MORA strokovnjak pred namestitvijo oceniti stanje EMC.



OPOMBA

Nameščanje in vzdrževanje zahteva profesionalca z ustrezno izkušnjo z EMC za nameščanje posebnih varnostnih ukrepov za blaženje EMC, določenih v uporabniških navodilih.


14.1.2 Dodatne zahteve za namestitveno mesto za zunanjo enoto v hladnih predelih



OPOMBA

Ko enota deluje pri nizkih zunanjih temperaturah in visoki vlagi, poskrbite, da boste s pravo opremo naredili odprtine za odtokanje kondenzata enote prehodne.

Pri ogrevanju:



a Razpon ogrevanja

b Razpon delovanja

T_{Ai} Temperatura v prostoru

T_{AO} Okoljska (zunanja) temperatura

Če mora enota delati 5 dni na območju z visoko vlažnostjo (>90%), Daikin priporoča, da namestite dodatni komplet grelnega traku (EKBPH012TA ali EKBPH020TA), da bodo izpusne odprtine vedno prehodne.

14 Nameščanje enote



OPOZORILO

Namestitev MORA biti ustrezati zahtevam, ki se nanašajo na opremo R32. Za več informacij glejte "13 Posebne zahteve za enote R32" [p. 17].

14.1 Priprava mesta namestitve



OPOZORILO

Naprava naj bo shranjevana v prostoru, v katerem ni neprekinjeno delujočih virov vnetljivosti (na primer: odprtega ognja, delujočega plinskega grelnika ali delujočega električnega grelnika).



OPOZORILO

Naprava mora biti skladiščena/nameščena, kot sledi:

- tako, da ne bi prišlo do mehanskih poškodb na njej.
- v dobro prezračevanem prostoru brez stalno delujočih virov vžiga (npr. odprtih plamenov, delujoče plinske naprave ali delujočega električnega grelnika).
- v prostoru, velikem, kot je določeno v "13 Posebne zahteve za enote R32" [p. 17].

14.1.1 Zahteve za namestitveno mesto za zunanjo enoto

Upoštevajte prostorska navodila. Glejte poglavje "Tehnični podatki".



INFORMACIJA

Oprema ustreza zahtevam za komercialno in lahko industrijsko rabo, ko je profesionalno nameščena in vzdrževana.



INFORMACIJA



Zvočni tlak je nižji od 70 dBA.

14.2 Odpiranje enote

14.2.1 Da bi odpri zunanjo enoto



NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA

**NEVARNOST: TVEGANJE ZA OŽGANINE/OPEKLINE****5~12 HP****14~20 HP**



Ko se sprednji plošči odpreta, lahko dostopate do stikalne omarice. Glejte "14.2.2 Da bi odprli stikalno omarico zunanje enote" [p. 27].

Za servis mora biti omogočen dostop do gumbov na glavnem tiskanem vezju. Za dostop do gumbov ni treba odpirati pokrova električne omarice s komponentami. Glejte "18.1.3 Da bi dostopali do sestavnih delov nastavitve sistema" [p. 44].


14.2.2 Da bi odprli stikalno omarico zunanje enote

**OPOMBA**

Pri odpiranju pokrova stikalne omarice NE uporabljajte pretirane sile. Prevelika sila lahko povzroči deformiranje pokrova, zaradi česar lahko v omarico vdre voda in povzroči okvaro opreme.

5~12 HP**14~20 HP****OPOMBA**

Ko zapirate pokrov stikalne omarice, pazite, da se tesnilo na spodnji zadnji strani pokrova NE preščipne in upogne navznoter (glejte spodnjo sliko).



- a Pokrov stikalne omarice
- b Sprednja stran
- c Napajalna priključna sponka
- d Zatesnitveni material
- e Vstopita lahko vlaga in umazanija
- NI dovoljeno
- Dovoljeno

14.3 Nameščanje zunanje enote

14.3.1 Da bi pripravili strukturo za montažo


Pazite, da je enota nameščena vodoravno na dovolj trdne temelje, da ne bo povzročala vibracij ali hrupa.

**OPOMBA**

- Ko se višina, na kateri mora biti enota nameščena, poveča, ne uporabljajte stojal, da bi podpirali samo vogale.
- Podstavki pod enoto morajo biti široki vsaj 100 mm.


**OPOMBA**

Višina temelja mora biti vsaj 150 mm od tal. Na območjih, kjer pade veliko snega, mora biti višina povečana do povprečno pričakovanega nivoja snega, odvisno od mesta in pogojev namestitve.



NI dovoljeno
Dovoljeno (* = prednostna namestitve)


- Prednost ima možnost namestitve na trdnem podolgovatem temelju (jeklen nosilec ali beton). Temelj mora biti večji od območja, označenega s sivo barvo.



Minimalni temelji
a Sidrne točke (4x)

HP	AA	AB
5~12	766	992
14~20	1076	1302

- Enoto pritrdite s štirimi temeljnimi vijaki M12. Najbolje je, da temeljne vijake privijete do višine 20 mm nad površino temelja.




15 Nameščanje cevi



OPOMBA


- Okoli temeljev pripravite drenažni kanal v katerem se bodo zbirale odpadne vode iz okolice enote. Med ogrevanjem in ko je zunanja temperatura pod ničlo, bo iz enote iztekla voda zmrznila. Če za izteklo vodo ne boste poskrbeli, bo lahko na ledu drselo.
- Ko montirate enoto v korozivno okolje, uporabite matico s plastično podložko (a), da bi zatisnjeni del matice zavarovali pred rjo.



^(a) Odvisno od veljavne zakonodaje in maksimalnega delovnega tlaka enote (glejte "PS High" na identifikacijski ploščici enote) bodo morda potrebne širše cevi.

15.1.3 Da bi izbrali pravi premer cevi

Določite pravi premer v skladu z naslednjimi tabelami in referenčnimi vrednostmi (le okvirno).



15 Nameščanje cevi



OPOMIN

Glejte "2 Specifična varnostna navodila za monterja" [p. 4], da se boste prepričali, da namestitev izpolnjuje vse varnostne predpise.

15.1 Priprava cevi za hladivo

15.1.1 Zahteve za cevi za hladivo



OPOMBA

Cevi in deli pod tlakom morajo ustrezati delovanju s hladivom. Uporaba fosforne kisline deoksidira brezšivni baker cevi za hladivo.



INFORMACIJA

Enota RXYA/RXYMA bo omejevala tlak na lokalni cevi na 37,3 bara. V zunanji enoti je načrtovani tlak 40 barov.

- Tujki v ceveh (vključno z olji za izdelovanje) smejo dosegati največ ≤ 30 mg/10 m.

15.1.2 Material cevi za hladivo

Material za cevi

Fosforna kislina deoksidira brezšivni baker

Prirobnični spoji

Uporabljajte le kaljen material.

Stopnja trdote materiala za cevi in debelina sten

Zunanji premer (Ø)	Stopnja trdote	Debelina (t) ^(a)	
6,4 mm (1/4")	Kaljeno (O)	$\geq 0,80$ mm	
9,5 mm (3/8")			
12,7 mm (1/2")			
15,9 mm (5/8")	Kaljeno (O)	$\geq 0,99$ mm	
19,1 mm (3/4")	Poltrdo (1/2H)	$\geq 0,80$ mm	
22,2 mm (7/8")			
28,6 mm (1 1/8")	Poltrdo (1/2H)	$\geq 0,99$ mm	

A, B: Cevi med zunanjo enoto in (prvim) kompletom za razvod hladiva

Izberite iz naslednje tabele v skladu s tipom skupne zmogljivosti zunanje enote. Cev A je v primeru več povezav vsota zunanjih enot, povezanih gorvodno. Če ni prvega kompleta notranjega cevne razvoda (c), se cev A priključi na prvo enoto SV ali notranjo enoto VRV DX.

HP razred	Zunanji premer cevi [mm]	
	Cev za hladivo v plinastem stanju	Cev za hladivo v tekočem stanju
5~10	19,1	9,5
12~14	22,2	12,7
16~20	28,6	

C: Cevi med vsakim kompletom za razvod hladiva in enotami SV ALI dvema kompletoma za razvod hladiva ALI dvema enotama SV

Izberite iz naslednje tabele v skladu s tipom skupne zmogljivosti notranje enote, priključene za razvodom. Pazite, da ne bodo priključne cevi večje od cevi za hladivo, izbrane s splošnim sistemom in imenom modela.

Primer

- Zmogljivost dolvodno za C' = [indeks zmogljivosti za enoto a1] + [enota a2] + [enota a3] + [enota a4] + [enota a5] + [enota a6] + [enota a7]
- Zmogljivost dolvodno za C'' = [indeks zmogljivosti za enoto a3] + [enota a4]
- V smeri navzdol zmogljivost za C''' = [kazalnik zmogljivosti za enoto a10] + [enoto a11]

Kazalo zmogljivosti notranje enote	Zunanji premer cevi [mm]	
	Cev za hladivo v plinastem stanju	Cev za hladivo v tekočem stanju
<150	15,9	9,5
150 ≤ x < 290	19,1	


Kazalo zmogljivosti notranje enote	Zunanji premer cevi [mm]	
	Cev za hladivo v plinastem stanju	Cev za hladivo v tekočem stanju
$290 \leq x < 392$	22,2	12,7
$392 \leq x < 620$	28,6	
$620 \leq x < 650$		15,9

D: Cevi med kompletom za razvod hladiva ali enoto SV in notranjo enoto

Premer cevi za neposredno priključevanje na notranjo enoto mora biti enak premeru priključka notranje enote (v primeru notranje enote VRV DX).

Kazalo zmogljivosti notranje enote	Zunanji premer cevi [mm]	
	Cev za hladivo v plinastem stanju	Cev za hladivo v tekočem stanju
10~32	9,5	6,4
40~80	12,7	
100~140	15,9	9,5
200~250	19,1	

Povečanje cevi



- a Zunanja enota
- b Glavne cevi (povečanje, če je enakovredna dolžina >90 m)
- c Komplet za prvi razvod hladiva (refnet)
- d Komplet za zadnji razvod hladiva (refnet)
- e Notranja enota
- f Enota SV
- g Cevovod med prvo in zadnjo vejo hladiva (morda bo treba določiti velikost, glejte referenčni priročnik za monterja in uporabnika zunanje enote)
- h Cevi med zadnjim kompletom za razvod hladiva in notranjo enoto

Če je treba velikost cevi povečati, upoštevajte spodnjo tabelo:

Velikost navzgor – zunanji premer [mm]		
HP razred	Cevi za plin	Cevi za tekočino
5	—	9,5 → 12,7
8~10	19,1 → 22,2	
12~14	22,2 → 28,6	12,7 → 15,9
16~20	—	

- Če cevi z zahtevanim premerom (v palcih) niso na voljo, smete uporabiti tudi cevi z drugačnimi premeri (velikosti v mm), pri čemer upoštevajte naslednje:
 - Izberite cevi, ki so najbližje zahtevani velikosti.
 - Uporabite primerne prilagojevalnike za prehod s palčnih cevi na milimetrske (iz lokalne dobave).
 - Izračun za dodajanje hladiva je treba prilagoditi, kot je omenjeno v "16.3 Da bi ugotovili količino potrebnega dodatnega hladiva" [p. 36].
- Uporabna velikost cevi se določi glede na pravila lokalno nameščenih cevi, ki jih določajo potrebe namestitve. Glejte tehnične podatke in referenčni priročnik za monterja in uporabnika za več podrobnosti o zahtevanih velikostih cevi za vašo namestitvev.

15.1.4 Da bi izbrali komplete za razvod hladiva

Razvodni spoji za razpeljavo hladiva

Za zgled cevovoda glejte "15.1.3 Da bi izbrali pravi premer cevi" [p. 28].

- Pri uporabi razvodnih spojev na prvi veji, gledano od zunanje enote, spoje izberite iz naslednje tabele, glede na moč zunanje enote.

HP razred	Komplet za razvod hladiva
8~13	KHRQ22M29T9 (palcev) KHRQM22M29T (mm)
14~20	KHRA22M65T (palcev) KHRAM22M65T (mm)

- Za razvodne spoje naslednjih vej izberite primeren model kompleta za razpeljavo glede na skupno moč vseh notranjih enot, priključenih za razvodom hladiva.

Kazalo zmogljivosti notranje enote	Komplet za razvod hladiva
<200	KHRQ22M20TA (palcev) KHRQM22M20T (mm)
200 ≤ x < 290	KHRQ22M29T9 (palcev) KHRQM22M29T (mm)
290 ≤ x < 650	KHRA22M65T (palcev) KHRAM22M65T (mm)

- Iz naslednje tabele izberite spoj v skladu s skupno zmogljivostjo vseh notranjih enot, povezanih pod razvodni zbiralnik.

Kazalo zmogljivosti notranje enote	Komplet za razvod hladiva
<290	KHRQ22M29H (palcev) KHRQM22M29H9 (mm)
290 ≤ x < 650	KHRA22M65H (palcev) KHRAM22M65H (mm)



INFORMACIJA

Na zbiralno cev je mogoče priključiti največ 8 razvodov.

- Kako izbrati komplet za priključevanje več cevi za zunanjo enoto. Izberite iz naslednje tabele v skladu s številom zunanjih enot.

Število zunanjih enot	Ime modela
2	BHFA22P1007 (palcev) BHFAM22P1007 (mm)


Za multi kombinacijo modelov RXYA8~12 + RYMA5 obstaja dodatna izravnalna cev (poleg običajne cevi za plin in tekočino).

Priključki izravnalnih cevi za različne module so navedeni v spodnji tabeli.

RXYA8~12 + RYMA5	Izravnalna cev Ø (mm)
5~12	19,1

Med izravnalno cevjo in notranjimi enotami ni nikoli priključka.

Primer: Multi kombinacija RXYA8 + RXYA12




Prikazana je samo izravnalna cev

15 Nameščenje cevi

15.1.5 Omejitve namestitve

Na ilustraciji in v tabeli spodaj so prikazane omejitve namestitve.



- a, b Glejte spodnjo tabelo.
 c Maksimalna dolžina 16 vrat dolvodnih enot SV v načinu pretoka hladiva. Šteti je treba tudi neuporabljena vrata. Npr.: 16 vrat=SV8A+SV4A+SV4A.
 d Vsaj ena notranja enota mora biti priključena na enoto SV (SV6A in SV8A: vedno začnite od enih od prvih vrat).
 e Kombinirajte dvojna vrata, ko je zmogljivost notranje enote čez 140, razen ko se uporablja SV1A. Glejte spodnjo tabelo.
 f Neposredna povezava z zunanjo enoto. Za več informacij glejte "15 Nameščenje cevi" ▶ 28].
 g Enota SV


Opis	Model			
	SV1	SV4	SV6	SV8
Največje število notranjih enot, ki jih je mogoče priključiti na enoto SV (a)	5	20	30	40
Največje število notranjih enot, ki jih je mogoče priključiti na razvod enote SV (b)	5			
Največji indeks zmogljivosti notranjih enot, ki jih je mogoče priključiti na enoto SV (a)	250	400	600	650
Največji indeks zmogljivosti notranjih enot, ki jih je mogoče priključiti na razvod (b).	250	140		
Največji indeks zmogljivosti notranjih enot, ki jih je mogoče priključiti na razvod, če sta kombinirana dva razvoda (e).	—	250		
Največji indeks zmogljivosti notranjih enot, ki jih je mogoče priključiti na enote SV v načinu pretoka hladiva (c)	650			
Maksimalno število dovoljenih enot SV v načinu pretoka hladiva (c)	4			
Največje število vrat enot SV v načinu pretoka hladiva (c)	16			

Opis	Model			
	SV1	SV4	SV6	SV8
Največje število notranjih enot, ki jih je mogoče priključiti na enote SV v načinu pretoka hladiva (c)	64			


15.1.6 Več zunanjih enot: Možne postavitve

- Cevi za povezavo zunanjih enot morajo biti usmerjene vodoravno ali nekoliko navzgor, da ne bi v ceveh zastajalo olje.

Vzorec 1







Vzorec 2



- a V notranjo enoto
 b Cevne povezave med zunanjimi enotami
 ✗ NI dovoljeno (ostanki olja v ceveh)
 ✓ Dovoljeno

- Da bi se izognili tveganju po zastajanju olja pri skrajni zunanji enoti, vedno povežite zaporni ventil in cevi med zunanjimi enotami, kot je prikazano v možnih zgledih (✓) na spodnji sliki.



- a V notranjo enoto
 b Olje se zbere v najbolj zunanji enoti, ko se sistem zaustavi
 ✗ NI dovoljeno (ostanki olja v ceveh)
 ✓ Dovoljeno


- Če dolžina cevi med zunanjimi enotami preseže 2 m, ustvarite dvig za 200 mm ali več na cevi za plin, s kosom cevi, dolgim 2 m, ki ga vzamete iz kompleta.

Če	Naredite to:
≤2 m	
>2 m	

- a V notranjo enoto
b Cevne povezave med zunanji enotami

**OPOMBA**

Za povezovalne cevi med zunanji enotami med montažo v primeru sistema z več zunanji enotami obstajajo določene omejitve. Namestite v skladu z naslednjimi omejitvami. Zmogljivosti zunanji enot A in B morajo izpolnjevati naslednje omejitve: $A \geq B$.



- a Do notranjih enot
b Komplet za priključevanje več cevi za več zunanji enot (prvi razvod)

**OPOMBA**

Zaporni ventili morajo biti odprti na navojni moment, specficiran v tem priročniku. Ni dovoljeno zavrteti ventil "za četrt kroga" nazaj, ko ga odpirate.

- 4 Namestite protiprašni pokrovček.

Rezultat: Ventil je zdaj odprt.

**OPOMBA**

Spet namestite protiprašni pokrovček, da preprečite staranja O-obročka in tveganje puščanja.

Da bi zaprli zaporni ventil

- 1 Odstranite pokrov zapornega ventila.
- 2 Vstavite šestrobo ključ v zaporni ventil in ga zavrtite v smeri urinega kazalca.
- 3 Ko zapornega ventila ni več mogoče vrteti, se zaustavite.
- 4 Namestite pokrov zapornega ventila.

Rezultat: Ventil je zdaj zaprt.

Kako ravnati s servisnim priključkom

- Vedno uporabljajte cev za polnjenje, opremljeno z zatičem za zniževanje tlaka, saj je to servisni priključek za ventil tipa Schrader.
- Po ravnanju s servisnim priključkom pazite, da boste varno zategnili pokrov servisnega priključka. Za navojni moment glejte spodnjo tabelo.
- Preverite, da hladivo ne pušča, ko zatisnete pokrovček servisnega priključka.

Navojni momenti

Velikost zapornega ventila [mm]	Navojni moment [N·m] ^(a)		
	Ohišje ventila	Šestkotni ključ	Servisni priključek
Ø9,5	5~7	4 mm	10,7~14,7
Ø12,7	8~10		
Ø15,9	14~16	6 mm	
Ø19,1	19~21	8 mm	
Ø25,4			

^(a) Pri odpiranju ali zapiranju.



15.2 Povezovanje cevi za hladivo**15.2.1 Uporaba zapornega ventila in servisnega priključka****Kako ravnati z zapornim ventilom**

Upoštevajte naslednje napotke:

- Plinski, izravnavalni in tekočinski zaporni ventili so tovarniško zaprti.
- Prepričajte se, da sta med delovanjem odprta SAMO zaporna ventila za plin in tekočino. Pri sistemu z več zunanji enotami odprite tudi izravnalni zaporni ventil.
- Na zaporni ventil ne delujte s preveliko silo. To bi lahko polomilo ohišje ventila.

Da bi ga odprli zaporni ventil


- 1 Odstranite protiprašni pokrovček.
- 2 Vstavite šestrobo ključ v zaporni ventil.
- 3 Zaporni ventil zavrtite DO KONCA v nasprotni smeri urinega kazalca in zategnite, dokler ne dosežete pravega navojnega momenta (glejte "Navojni momenti" [p. 31]).



- a Levostranski priključki
b Sprednji priključek
c Desnostranski priključek

Opomba: Za stranske priključke odstranite izbojno odprtino na spodnji plošči, kot je prikazano spodaj:

15 Nameščanje cevi



- a Velika izbita odprtina
- b Sveder
- c Točke vrtnja



OPOMBA

Varnostni ukrepi pri izbijanju odprtin:

- Pazite, da ne bi poškodovali ohišja.
- Ko naredite odprtino, vam priporočamo, da robove pobrusite in jih prebarvate z zaščitno barvo, da ne bi zarjaveli.
- Ko električne kable vlečete skozi nastale odprtine, jih ovijte v zaščitni trak, da jih ne bi poškodovali.

15.2.3 Zaščita pred kontaminacijo

Zatesnite prehodne odprtine za cevi in ožičenje z zatesnitvenim materialom (iz lokalne dobave), sicer se lahko učinkovitost enote zmanjša in v enoto lahko zaidejo manjše živalce.

15.2.4 Da bi odstranili pretisnjene cevi



OPOZORILO

Plin ali olje, ki ostaneta v zapornem ventilu, lahko odneseta pretisnjene cevi.


Če spodnjih navodil ne boste pravilno upoštevali, lahko to privede do poškodbe lastnine ali osebnih poškodb, ki so lahko tudi zelo resne, odvisno od okoliščin.

Uporabite naslednji postopek, da odstranite pretisnjene cevi:

- 1 Pazite, da bodo zaporni ventili popolnoma zaprti.



- 2 Priključite enoto za vakuum/izčrpavanje prek zbiralnika na servisni priključek vseh zapornih ventilov.



- a Servisni priključek
- b Zaporni ventil


- 3 Iz pretisnjene cevi z enoto za izčrpavanje izčrpajte plin in olje.



OPOMIN

Plinov NE spuščajte v ozračje.

- 4 Ko iz pretisnjene cevi izčrpate plin in olje, polnilno cev odklopite in zaprite servisne priključke.
- 5 Odrežite spodnji del cevi zaustavitvenih ventilov za plin, tekočino in izravnavanje tlaka po črni črti. Uporabite ustrezno orodje (npr. rezalnik za cev).



OPOZORILO



Stisnjene cevi nikoli ne odstranjujete z varjenjem.

Plin ali olje, ki ostaneta v zapornem ventilu, lahko odneseta pretisnjene cevi.

- 6 Počakajte, da bo iz cevi odkapljalo vse olje, preden nadaljujete s povezovanjem cevi na licu mesta, če se izčrpavanje ni do konca izvedlo.

15.2.5 Priključevanje cevi za hladivo na zunanjo enoto



OPOMBA

- Pazite, da boste uporabili dobavljene dodatne cevi, ko boste izvajali nameščanje na mestu montaže.
- Pazite, da se ne bodo na mestu montaže položene cevi dotikale drugih cevi, spodnje plošče ali stranske plošče. Še posebno pri spodnjem in stranskem priključku pazite, da boste cevi zaščitili s primerno izolacijo, da ne bi prišle v stik z ohišjem.

Povežite zaporne ventile na cevovod z dodatnimi cevmi, priloženi enoti.

Povezave do razvodov so odgovornost monterja (cevi na licu mesta).


15.2.6 Povezovanje kompleta cevi za povezavo več enot



OPOMBA


Nepravilna montaža lahko privede do okvar na zunanji enoti.

- Namestite spoje vodoravno tako, da bo nalepka z opozorilom (a), nalepljena na spoj, na zgornji strani.
- Spoja ne nagibajte za več kot 7,5° (glejte pogled A).
- Spoja ne nameščajte navpično (glejte pogled B).



- a Nalepka z opozorilom
NI dovoljeno
Dovoljeno


- Pazite, da bo skupna dolžina cevi, priključena na spoj, popolnoma ravna za več kot 500 mm. Le če je priključena ravna cev daljša od 120 mm, je mogoče zagotoviti raven odsek, daljši od 500 mm.



15.2.7 Za priključitev kompleta za razvod hladiva


Za montažo kompleta za razvod hladiva glejte Priročnik za montažo, priložen kompletu.

- Spoj refnet namestite tako, da se razveja vodoravno ali navpično.
- Zbiralna cev refnet namestite tako, da se razveja vodoravno.



15.3 Preverjanje cevi za hladivo

15.3.1 O preverjanju cevi za hladivo



Pomembno je, da so vsi cevovodi za hladivo izvedeni, preden zaženete enote (zunanje, enote SV ali notranje). Ko so enote pognane, se bodo inicializirali ekspanzijski ventili. To pomeni, da se bodo ventili zaprli.



OPOMBA

Preizkus tesnosti in vakuumsko sušenje za lokalne cevi, enote SV in notranje enote je nemogoč, ko so ekspanzijski ventili namestitve zaprti.

Način 1: Pred vklopom napajanja

Če sistem še ni bil vključen, ni treba izvesti nobenega posebnega dejanja za izvedbo preizkusa tesnosti in vakuumsko sušenje.

Način 2: Po vklopu napajanja

Če je bil sistem že vklopljen, aktivirajte nastavitev [2-21] (glejte "18.1.4 Da bi dostopali do načina 1 ali 2" [p. 45]). Ta nastavitev bo odprla ventile na licu mesta nameščene ekspanzijske posode, da bo zagotovila pot cevi hladiva in mogoče bo izvesti preizkus tesnosti in vakuumsko sušenje.



NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA



OPOMBA

Prepričate se, da so vse na zunanjo enoto priključene notranje enote in enote SV napajane.



OPOMBA

Počakajte, da nastavite nastavitev [2-21], dokler zunanja enota ne konča inicializacije.

Preizkus tesnosti in vakuumsko sušenje

Preverjanje cevi za hladivo zajema:

- Preverjanje, ali cevi za hladilno sredstvo kje puščajo.
- Izvedbo vakuumskega sušenja, da bi odstranili vso vlago, zrak ali dušik iz cevi za hladivo.

Če je možno, da je vlaga v ceveh za hladivo (na primer če vanje zaide voda), najprej izvedite postopek vakuumskega sušenja, tako da odstranite vso vlago.

Vsi cevovodi v enoti so tovarniško preverjeni, da ne puščajo.

Preveriti je treba le nameščene cevi za hladivo, ki so nameščene na licu mesta. Zato se prepričajte, da so vsi zaporni ventili trdno zaprti, preden izvedete preizkus tesnosti ali vakuumsko sušenje.



OPOMBA

Prepričajte se, da so vsi (na licu mesta nameščeni) ventili ODPRTI (razen zapornih ventilov zunanje enote), preden začnete preizkus tesnosti in vakuumsko sušenje.

Za več informacij o stanju ventilov, glejte "15.3.3 Preverjanje cevi za hladivo: Nastavitve" [p. 33].

15.3.2 Preverjanje cevi za hladivo: Splošni napotki

Priključite vakuumsko črpalko prek zbiralnika na servisni priključek vseh zapornih ventilov, da bi povečali učinkovitost (glejte "15.3.3 Preverjanje cevi za hladivo: Nastavitve" [p. 33]).



OPOMBA

Uporabite 2-stopenjsko vakuumsko črpalko z nepovratnim ventilom ali elektroventilom, ki lahko sistem izprazni do tlaka na manometru $-100,7 \text{ kPa}$ ($-1,007 \text{ bara}$).



OPOMBA


Prepričajte se, da olje ne teče v nasprotno smer v sistemu, ko črpalka ne deluje.



OPOMBA

Ne čistite zraka s hladivi. Uporabite vakuumsko črpalko, da boste izpraznili napeljavo.

15.3.3 Preverjanje cevi za hladivo: Nastavitve



15 Nameščanje cevi

- a Ventil za znižanje tlaka
- b Dušik
- c Tehnica
- d Rezervoar za hladivo R32 (sifonski sistem)
- e Vakuumska črpalka
- f Zaporni ventil linije za tekočino
- g Zaporni ventil plinske linije
- h Zaporni ventil linije za izravnavanje (za nastavitve multi zunanje enote)
- A Ventil A
- B Ventil B
- C Ventil C
- D Ventil D

Ventil	Status
Ventil A	Odprti
Ventil B	Odprti
Ventil C	Odprti
Ventil D	Odprti
Zaporni ventil linije za tekočino	Zapri
Zaporni ventil plinske linije	Zapri
Zaporni ventil linije za izravnavanje	Zapri



OPOMBA

Tudi za vse priključke na notranje enote in vse notranje enote je treba izvesti preizkus tesnosti in vakuumsko sušenje. Pazite, da bodo tudi vsi morebitni (na licu mesta nameščeni) ventili odprti.

Več podrobnosti je v priročniku za nameščanje notranje enote. Preizkus tesnosti in vakuumsko sušenje je treba izvesti, preden je enota pod napajanjem. Če ne, glejte tudi diagram pretoka, ki je bil opisan prej v tem poglavju (glejte "15.3.1 O preverjanju cevi za hladivo" [p. 33]).

15.3.4 Da bi izvedli preizkus tesnosti

Tesnost mora ustrezati specifikacijam EN378-2.

Preizkus puščanja vakuumu

- Izpraznite sistem iz tekočinskih in plinskih cevovodov do merilnega tlaka $-100,7 \text{ kPa}$ ($-1,007 \text{ bar}$) za več kot 2 uri.
- Ko dosežete to vrednost, izključite vakuumsko črpalko in preverite, da se tlak vsaj 1 minuto ne dvigne.
- Če se bo tlak dvignil, se bo v sistemu lahko zadrževala vlaga (glejte vakuumsko sušenje spodaj) ali bo sistem lahko puščal.

Preizkus uhajanja tlaka

- Prekinite vakuum tako, da z dušikom tlak nastavite na minimalen tlak za odčitavanje na merilniku $0,2 \text{ MPa}$ (2 bara). Tlaka na merilni napravi nikoli ne nastavite višje od maksimalnega tlaka enote na ceveh, se pravi na več kot $3,73 \text{ MPa}$ ($37,3 \text{ bara}$).
- Preizkusite tesnost z nanašanjem raztopine, ki ustvari mehurčke, na vse povezave cevi.
- Izpustite ves dušik.



OPOMBA

Za preizkus mehurčkov VEDNO uporabite raztopino, ki jo priporoča vaš prodajalec.

NIKOLI ne uporabite vode z milnico:

- Voda z milnico lahko povzroči pokanje sestavnih delov, na primer holandskih prirobnic ali pokrovčkov zaustavitvenih ventilov.
- V vodi z milnico je lahko sol, ki vpija vlago, ki bo zmrznila, ko se bodo cevi ohladile.
- V vodi z milnico je lahko amonijak, ki lahko povzroči rjavenje ali razširjene spoje (med medeninasto holandsko matico in bakreno holandsko matico).

15.3.5 Da bi izvedli vakuumsko sušenje

Da bi odstranili vso vlago iz sistema, nadaljujte, kot sledi:

- Sistem izčrpavajte vsaj 2 uri, da bi dosegli ciljni tlak vakuumu $-100,7 \text{ kPa}$ ($-1,007 \text{ bara}$) (5 Torr absolutno).
- Preverite, da se ciljni tlak vakuumu ohrani vsaj eno uro, ko vakuumsko črpalko ugasnete.
- Če v 2 urah ne boste dosegli ciljnega vakuumu ali če ga ne boste zadržali eno uro, je morda v sistemu preveč vlage. V tem primeru prekinite vakuum tako, da vpihate dušik do tlaka $0,05 \text{ MPa}$ ($0,5 \text{ bara}$) in ponavljajte korake od 1 do 3, dokler v sistemu ni več vlage.
- Odvisno od tega, ali želite takoj napolniti hladivo skozi servisni priključek za dolivanje hladiva ali najprej prednapolniti del hladiva skozi servisni priključek za dolivanje hladiva v tekočem stanju, ali takoj odprite zaporne ventile na zunanji enoti, ali pa jih pustite zaprte. Glejte "16.2 O dolivanju hladiva" [p. 35] za več informacij.

15.3.6 Da bi izolirali cevi za hladivo


Ko končate preizkus tesnosti in vakuumsko sušenje, morate cevi izolirati. Upoštevajte naslednje točke:

- Pazite, da boste popolnoma izolirali povezavne cevi in komplete za razvode.
- Pazite, da boste izolirali cevi za plin in tekočino (za vse enote).
- Uporabite polietilensko peno, odporno na toploto, ki prenese temperature do 70°C za cevi za tekočino in polietilensko peno, ki prenese temperature do 120°C za plinske cevi.
- Ojačajte izolacijo cevi za hladivo v skladu z okoljem montaže.

Temperatura okolja	Vlažnost	Najmanjša debelina
$\leq 30^\circ\text{C}$	75% do 80% RH	15 mm
$> 30^\circ\text{C}$	$\geq 80\%$ RH	20 mm

Med zunanjo in notranjo enoto

- Izolirajte in pritrdite cevi za hladivo in kable, kot sledi:




- a Cevi za tekočino
- b Cevi za plin
- c Izravnalni cevovodi
- d Ovojni trak
- e Kabel za medsebojno povezavo (F1/F2)
- f Izolacija

- Namestite servisni pokrov.

V zunanji enoti

Da bi izolirali cevi za hladivo, naredite naslednje:



- a Tesnilo
- b Izolacija

- c Vinilni trak okoli zavojev
d Vinilni trak ob ostrih robovih

- 1 Izolirajte cevi za plin, tekočino in izravnalne cevovode.
- 2 Ovijte toplotno izolacijo okoli zavojev, nato jo ovijte z vinilnim trakom (c, glejte zgoraj).
- 3 Pazite, da se lokalne cevi ne bodo dotikale sestavnih delov kompresorja.
- 4 Zatesnite konce izolacije (tesnilo itd.) (b, glejte zgoraj).
- 5 Ovijte napeljavo zunanjih cevi z vinilnim trakom (d, glejte zgoraj), da jo zaščitite pred ostrimi robovi.
- 6 Če je zunanja enota nameščena nad notranjo enoto, pokrijte zaporne ventile z zatesnitvenim materialom, da ne bi kondenzat na zapornih ventilih tekel proti notranji enoti.

**OPOMBA**

Vsak izpostavljen cevovod lahko povzroči kondenzacijo.

- 7 Spet pritrdite servisni pokrov in ploščo z dovodno cevjo.
- 8 Zatesnite vse reže, da bi preprečili vstop v sistem snegu in malim živalim.

**OPOZORILO**

Z zagotavljanjem primernih ukrepov preprečite, da bi enota postala zavetišče za majhne živali. Majhne živali, ki se dotaknejo električnih delov, lahko povzročijo okvare, dim ali požar.

15.3.7 Da bi polnjenju hladiva preverili, ali kje pušča

Ko dolijete hladivo v sistem, morate izvesti še en preizkus tesnosti. Glejte "16.9 Za pregled spojev cevi za hladivo po polnjenju hladiva" [p. 39].

16 Dolivanje hladiva

16.1 Varnostni ukrepi pri dolivanju hladiva

**OPOZORILO**

- Za hladivo uporabljajte samo R32. Druge snovi lahko povzročijo eksplozije in nesreče.
- R32 vsebuje fluorirane toplogredne pline. Njegova vrednost potenciala globalnega segrevanja (GWP) je 675. Teh plinov NE izpuščajte v ozračje.
- Pri točenju hladiva vedno uporabljajte zaščitne rokavice in zaščitna očala.

**OPOMBA**

Če je napajanje nekaterih enot izključeno, polnjenja hladiva ni mogoče pravilno izvesti.

**OPOMBA**

V primeru sistema z več zunanjimi enotami vključite napajanje na vseh zunanjih enotah.

**OPOMBA**

Napajanje vključite vsaj 6 ur pred zagonom, tako da bo dovolj moči za zagon grelnika okrova motorne gredi in za zaščito kompresorja.

**OPOMBA**

Če je operacija izvedena v 12 minutah, potem ko se zažene notranja in zunanja enota, kompresor ne bo začel delovati, preden bo vzpostavljena pravilna komunikacija med zunanjimi in notranjimi enotami).

**OPOMBA**

Prepričajte se, da so vse povezane notranje enote prepoznane (glejte [1-10] v "18.1.7 Način 1: nadzor nastavitev" [p. 46]).

**OPOMBA**

Pred postopki polnjenja preverite, ali je indikacija na 7-segmentnem zaslonu zunanje enote A1P PCB taka kakor običajno (glejte "18.1.4 Da bi dostopali do načina 1 ali 2" [p. 45]). Če je prikazana koda okvare, glejte "22.1 Odpravljanje težav na podlagi kod napake" [p. 53].

**OPOMBA**

Zaprte čelno ploščo, preden se izvede postopek za polnitev hladiva. Č čelna plošča ni zaprta, enota ne more pravilno oceniti, ali pravilno deluje ali ne.

**OPOMBA**

V primeru vzdrževanja in če v sistemu (zunanja enota + enota SV + lokalne cevi + notranje enote) ni več nič hladiva (npr. po izčrpanju hladiva), je treba enoto napolniti z originalno količino hladiva (glejte napisno ploščico na enoti) in z določeno dodatno količino hladiva.

**OPOMBA**

- Zagotovite, da do kontaminacije različnih hladiv ne bo prišlo, ko uporabljate opremo za dolivanje.
- Polnilne cevi ali vodi morajo biti kolikor je mogoče kratko, da bi se zmanjšala količina hladiva v njih.
- Cilindri morajo biti v ustreznem položaju v skladu z navodili.
- Zagotovite, da je sistem za hladivo ozemljen pred polnjenjem sistema s hladivom. Glejte "17 Nameščanje električnih sestavnih delov" [p. 39].
- Ko je polnjenje dokončano, na sistemu to označite.
- Zelo pozorni bodite, da ne boste prenapolnili sistema s hladivom.

**OPOMBA**

Pred dolivanjem je treba preizkusiti tesnost sistema z ustreznim plinom za čiščenje. Tesnost sistema je treba preizkusiti, ko je dokončan, a pred predajo v uporabo. Preden zapustite mesto namestitve, je treba izvesti še en preizkus tesnosti.

16.2 O dolivanju hladiva

Ko sta vakuumsko sušenje in preizkus tesnosti končana, je mogoče začeti dolivanje dodatnega hladiva.

Da bi pospešili postopek polnjenja, v primeru večjih sistemov priporočamo, da najprej prednapolnite del hladiva skozi cevovod za tekočino, nato pa nadaljujete z dejanskim polnjenjem. Ta korak je vključen v spodnji postopek (glejte "16.5 Da bi dolili hladivo" [p. 37]). Ta korak je mogoče preskočiti, vendar bo trajalo dlje.

Na voljo je diagram pretoka, v katerem je pregled možnosti in dejanj, ki jih je treba izvesti (glejte "16.4 Da bi dolili hladivo: Diagram pretoka" [p. 37]).

16 Dolivanje hladiva

16.3 Da bi ugotovili količino potrebnega dodatnega hladiva



OPOZORILO

Indeks maksimalne zmogljivosti notranjih enot, ki jih je mogoče povezati na vrata enote SV, se določi glede na najmanjši prostor, ki ga oskrbujejo ta vrata.

Če sistem oskrbuje najnižje kletno nadstropje stavbe, obstaja dodatna omejitev maksimalno dovoljene skupne količine hladiva. Maksimalna skupna količina hladiva se določi glede na površino najmanjšega prostora v najnižjem kletnem nadstropju.

Glejte "13 Posebne zahteve za enote R32" [► 17], da določite maksimalno dovoljeno skupno količino hladiva.



INFORMACIJA

Za končno prilagoditev polnitve v testnem laboratoriju prosimo, da se obrnete na svojega lokalnega prodajalca.



INFORMACIJA

Zabeležite količina dolitega hladiva, ki je izračunana tu, da jo boste pozneje uporabili na dodatni nalepki za hladivo. Glejte "16.8 Pritrjevanje nalepke o fluoriranih toplogrednih plinih" [► 38].



OPOMBA

Količina za polnitev hladiva sistema mora biti manjša od 79.8 kg. To pomeni, da morate, v primeru, da je izračunana količina za polnitev hladiva enaka ali večja od 79.8 kg, razdeliti svoj sistem multi zunanji enot na manjše neodvisne sisteme, od katerih vsak vsebuje manj kot 79.8 kg hladiva. Za tovarniško polnjenje glejte identifikacijsko ploščico.



OPOMBA

Skupna količina za polnitev hladiva v sistemu MORA biti vedno manjša od 79.8 kg.

Formula:

$$R = [(X_1 \times \text{Ø19,1}) \times 0,23 + (X_2 \times \text{Ø15,9}) \times 0,16 + (X_3 \times \text{Ø12,7}) \times 0,10 + (X_4 \times \text{Ø9,5}) \times 0,053 + (X_5 \times \text{Ø6,4}) \times 0,020] + (A + B + C)$$

R Dodatno hladivo, ki ga je treba doliti [kg] (zaokroženo na eno decimalno mesto)

X₁₋₅ Skupna dolžina [m] cevovoda za tekočino, premer na **Øa**

A~C Parametri A~C (glejte spodaj)



INFORMACIJA

- V primeru sistema z multi zunanjimi enotami, dodajte količino polnila, enako vsoti faktorje posamičnih zunanjih enot.
- Ko uporabljate več kot eno enoto SV, dodajte količino polnila, enako vsoti faktorjev posamičnih enot SV.

• **Parameter A:** Če je razmerje skupne zmogljivosti notranje enote (CR)>100%, dolijte še 0,5 kg hladiva na vsako zunanjo enoto.

• **Parameter B:** Faktorji polnitve zunanje enote

Model	Parameter B
RYMA5	0 kg
RXYA8~12	
RXYA14	1,2 kg
RXYA16	1,3 kg
RXYA18	4,3 kg
RXYA20	

• **Parameter C:** Faktorji polnitve posamičnih enot SV


Model	Parameter C
SV1A	0,4 kg

Model	Parameter C
SV4A	0,5 kg
SV6A	0,7 kg
SV8A	0,9 kg

Cevi v metričnih merah. Ko uporabljate cevi v metričnih merah, nadomestite faktorje teže v formuli s faktorji v naslednji tabeli:

Cevi v palcih		Cevi v metričnih merah	
Cevi	Faktor teže	Cevi	Faktor teže
Ø6,4 mm	0,020	Ø6 mm	0,016
Ø9,5 mm	0,053	Ø10 mm	0,058
Ø12,7 mm	0,10	Ø12 mm	0,088
Ø15,9 mm	0,16	Ø15 mm	0,14
		Ø16 mm	0,16
Ø19,1 mm	0,23	Ø19 mm	0,22

16.4 Da bi dolili hladivo: Diagram pretoka



Opomba: Za več informacij glejte "16.5 Da bi dolili hladivo" [37].

16.5 Da bi dolili hladivo

Da bi pospešili postopek polnjenja, v primeru večjih sistemov priporočamo, da najprej prednapolnite del hladiva skozi cevovod za tekočino, nato pa nadaljujete z ročnim postopkom. Ta korak je mogoče preskočiti, vendar bo trajalo dlje.

Predpolnjenje hladiva

- 1 Izračunajte potrebno dodatno količino za polnjenje s formulo, navedeno v "16.3 Da bi ugotovili količino potrebnega dodatnega hladiva" [36].


Opomba: Prvih 10 kg dodatnega hladiva je mogoče doliti vnaprej, ne da bi zunanja enota delovala.

Opomba: Predpolnjenje je mogoče izvesti brez delovanja kompresorja

Predpogoj: Prepričajte se, da so zaprti vsi zaporni ventili in zbiralni ventil A na zunanji enoti. Odklopite zbiralni ventil s plinske napeljave.

- 2 Priključite zbiralni ventil B na servisni priključek zapornega ventila za tekočino.
- 3 Prednapolnite hladivo dokler ne dosežete določene količine dodatnega hladiva oziroma do točke, ko ga ni več mogoče polniti.

16 Dolivanje hladiva



- a Tehnica
b Rezervoar za hladivo R32 (sifonski sistem)
c Vakuumska črpalka
d Zaporni ventil linije za tekočino
B Ventil B

4 Naredite nekaj od naslednjega:


Če	Naredite to:
a Če določene količine dodatnega hladiva še niste dosegli	Zaprte ventil B in odklopite zbiralnik z linije za tekočino. Nadaljujte s postopkom "Polnjenje hladiva", kot je opisan v nadaljevanju.
b Dosežete količino dodatnega hladiva	Zaprte ventil B in odklopite zbiralnik z linije za tekočino. Ni vam treba izvesti spodaj opisanih navodil za "Polnjenje hladiva".
c Če ste dolili preveč hladiva	Hladivo izčrpajte. Odklopite razdelilnik s cevi za tekočino. Ni vam treba izvesti spodaj opisanih navodil za "Polnjenje hladiva".

Prepričajte se, da sta med delovanjem odprta SAMO zaporna ventila za plin in tekočino. Pri sistemu z več zunanjimi enotami odprite tudi izravnalni zaporni ventil.

Dolivanje hladiva

Preostanek polnitve hladiva je mogoče doliti z vklopom zunanje enote z načinom ročnega dodatnega polnjenja hladiva.

5 Priključite, kot je prikazano. Prepričajte se, da je ventil A zaprt. Odprite SAMO zaporna ventila za tekočino in plin.



- a Tehnica
b Rezervoar za hladivo R32 (sifonski sistem)
c Vakuumska črpalka
d Priključek za dolivanje hladiva
A Ventil A



INFORMACIJA

Za sistem z več zunanjimi enotami ni nujno, da priključite vse priključke za polnjenje na rezervoar za hladivo.

Hladivo se bo polnilo ± 1 kg na minuto.

Če morate pohiteti pri postavljanju sistema z več zunanjimi enotami, priključite rezervoarje za hladivo na vsako zunanjo enoto.



OPOMBA

Priključek za dolivanje hladiva je priključen na cevi znotraj enote. Cevi v enoti so tovarniško napolnjene s hladivom, zato bodite pri priključevanju cevi za polnjenje zelo pazljivi.

Predpogoj: Vključite napajanje notranjih enot in zunanje enote.

6 Aktivirajte [2-20], da bi začeli način ročnega dodatnega polnjenja hladiva. Za podrobnosti glejte "18.1.8 Način 2: nastavitve sistema" [p. 46].

Rezultat: Enota bo začela delovati.

- Odprite ventil A in dolivajte hladivo, dokler ni dodana določena količina dodatnega hladiva, nato zaprite ventil A.
- Zaprte ventil A in pritisnite BS3, da bi ustavili ročno dodatno polnjenje hladiva.



INFORMACIJA

Ročno polnjenje hladiva se bo samodejno zaustavilo po 30 minutah. Če polnjenje ni dokončano po 30 minutah, izvedite dodatno polnjenje hladiva.



INFORMACIJA

Po polnjenju hladiva:

- Zabeležite količino dodatnega polnjenja hladiva na nalepko, priloženo enoti, in jo pritrdite na zadnjo stran čelne plošče.
- Dodatno hladivo dopolnite v sistem prek nastavitve [2-14].
- Izvedite preizkusno delovanje, kot je opisano v "19 Začetek uporabe" [p. 48].



OPOMBA

Po (pred-) polnjenju hladilnega sredstva odprite SAMO zaporne ventile za tekočino in plin.

Delovanje z zaprtimi zapornimi ventili za tekočino in plin lahko poškoduje kompresor.



OPOMBA

Ko dodate hladivo, ne pozabite zapreti pokrov priključka za polnjenje hladiva. Navojni moment za pokrov je od 11,5 do 13,9 N·m.

16.6 Kode napake pri dolivanju hladiva

Če pride do nepravilnega delovanja, takoj zaprite ventil A. Potrdite kodo napake in izvedite ustrezno dejanje, "22.1 Odpravljanje težav na podlagi kod napake" [p. 53].

16.7 Preverjanja po dolivanju hladiva

- Ali so odprti SAMO zaporni ventili za tekočino in plin?
- Ali je pri sistemu z več zunanjimi enotami odprt zaporni ventil izravnalne cevi?
- Je dodano hladivo zabeleženo na nalepki za dolivanje hladiva?




OPOMBA

Po (pred-) polnjenju hladilnega sredstva odprite SAMO zaporne ventile za tekočino in plin.

Delovanje z zaprtimi zapornimi ventili za tekočino in plin lahko poškoduje kompresor.

16.8 Pritrjevanje nalepke o fluoriranih toplogrednih plinih

1 Nalepko izpolnite na naslednji način:



- a Če je z enoto dobavljena večjezična nalepka z informacijo o toplogrednih fluoriranih plinih, odlepите del nalepke z ustreznim jezikom in ga nalepite na vrh a.

- b Tovarniško polnjenje s hladivom: glejte nazivno ploščico enote
- c Natočena dodatna količina hladiva
- d Skupno polnjenje hladiva
- e **Količina toplogrednih fluoriranih plinov** skupnega polnjenja hladiva, izražena v enakovrednih tonah CO₂.
- f GWP = potencial globalnega segrevanja



OPOMBA

Zadevna zakonodaja o **toplogrednih fluoriranih plinih** zahteva, da je polnitev hladiva na enoti označena v teži in enakovredni vrednosti CO₂.

Formula za izračun enakovredne vrednosti v tonah CO₂: GWP vrednost hladiva × Skupno polnjenje hladiva [v kg] / 1000

Uporabite omenjeno vrednost GWP na nalepki za dolivanje hladiva.

- 2 Pritrdite nalepko na notranjo stran zunanje enote ob zaporna ventila za plin in tekočino.

16.9 Za pregled spojev cevi za hladivo po polnjenju hladiva

Preskus tesnosti lokalno izdelanih spojev na tokokrogu za hladivo v zaprtih prostorih

- 1 Uporabite preizkus tesnosti z najmanjšo občutljivostjo 5 g hladiva/leto. Preizkus tesnosti izvedite pod tlakom, ki je vsaj 0,25-krat višji od najvišjega delovnega tlaka (glejte "PS High" na napisni ploščici enote).

Če zaznate puščanje

- 1 Izčrpajte hladivo, popravite spoj in ponovite preizkus.
- 2 Izvedite preizkuse tesnosti, glejte "**15.3.4 Da bi izvedli preizkus tesnosti**" [► 34].
- 3 Napolnite hladivo.
- 4 Preverite puščanje hladiva po dolivanju (glejte zgoraj).

17 Nameščanje električnih sestavnih delov



OPOMIN

Glejte "**2 Specifična varnostna navodila za monterja**" [► 4], da se boste prepričali, da namestitev izpolnjuje vse varnostne predpise.

17.1 O električni skladnosti

Ta oprema je usklajena z:

- **EN/IEC 61000-3-11**, če je impendanca sistema Z_{sys} večja ali enaka Z_{max} na vmesniški točki med napajanjem uporabnika in javnim sistemom.
 - EN/IEC 61000-3-11 = Evropski/mednarodni tehnični standardi, ki predpisujejo omejitve za sprememinjanje napetosti, valovanje napetosti in utripanje v javnih nizkonapetostnih omrežjih z nazivnim tokom ≤ 75 A.
 - Monter ali uporabnik opreme mora zagotoviti, če je to potrebno s posvetom z operaterjem distribucijskega omrežja, da je oprema priključena na napajanje z impendanco sistema Z_{sys} , večjo ali enako Z_{max} .
- **EN/IEC 61000-3-12**, če je moč kratkega stika S_{sc} večja ali enaka minimalni vrednosti S_{sc} na vmesniški točki med napajanjem uporabnika in javnim sistemom.
 - EN/IEC 61000-3-12 = Evropski/mednarodni tehnični standard, ki predpisuje omejitve za harmonične tokove, proizvedene z opremo, povezano v javna nizkonapetostna omrežja z vhodnim tokom, > 16 A in ≤ 75 A na fazo.
 - Monter ali uporabnik opreme mora zagotoviti, če je to potrebno s posvetom z operaterjem distribucijskega omrežja, da je oprema priključena na napajanje z močjo kratkega stika S_{sc} , večjo ali enako minimalni S_{sc} vrednosti.

Enojna zunanja enota		
Model	$Z_{max}[\Omega]$	Minimalna vrednost S_{sc} [kVA]
RYMA5	—	2598
RXYA8	—	2789
RXYA10	—	3810
RXYA12	—	4157
RXYA14	—	4676
RXYA16	—	5369
RXYA18	—	6062
RXYA20	—	7274

Več zunanjih enot		
Model	$Z_{max}[\Omega]$	Minimalna vrednost S_{sc} [kVA]
RXYA10	—	5196
RXYA13	—	5387
RXYA16	—	5577
RXYA18	—	6599
RXYA20	—	6945



INFORMACIJA

Multienote so standardna kombinacija.

17 Nameščanje električnih sestavnih delov

17.2 Specifikacije za standardne komponente ožičenja

Za standardne kombinacije

Komponenta		Enojne zunanje enote							
		RYMA5	RXYA8	RXYA10	RXYA12	RXYA14	RXYA16	RXYA18	RXYA20
Kabel za električno napajanje	MCA ^(a)	15 A	16,1 A	22 A	24 A	27 A	31 A	35 A	42 A
	Napetost	380-415 V							
	Faza	3N~							
	Frekvenca	50 Hz							
	Presek vodnika	5-žilni kabel							
		MORA biti usklajeno z nacionalnimi predpisi za ožičenje.							
		Presek vodnika, ki temelji na toku, a ne manj kot:							
Kabel za medsebojno povezavo	Napetost	220-240 V							
	Presek vodnika	Uporabljajte samo vodnike, ki so v skladu s harmoniziranimi standardi, imajo dvojno izolacijo in so primerni za uporabljeno napetost. 2-žilni kabel 0,75–1,5 mm ²							
Zemljistični odklopnik / naprava za tokovni ostanek		Na napajalni liniji VEDNO namestite napravo na diferenčni tok (RCD) s hipnim delovanjem. Nameščena RCD MORA biti skladna z nacionalnimi predpisi za ožičenje.							

^(a) MCA=Minimalni termični tok tokokroga. Navedene vrednosti so maksimalne vrednosti.

Komponenta		Multi zunanja enota				
		RXYA10	RXYA13	RXYA16	RXYA18	RXYA20
Kabel za električno napajanje	MCA ^(a)	30 A	31,1 A	32,2 A	38,1 A	40,1 A
	Presek vodnika	5-žilni kabel				
		MORA biti usklajeno z nacionalnimi predpisi za ožičenje.				
		Presek vodnika, ki temelji na toku, a ne manj kot:				
Priporočena varovalka na mestu montaže		6 mm ²			10 mm ²	
		40 A			50 A	

^(a) MCA=Minimalni termični tok tokokroga. Navedene vrednosti so maksimalne vrednosti.

Prosimo, uporabite zgornje tabele za specifične zahteve za napajalne vodnike.

Za nestandardne kombinacije

Izračun priporočene zmogljivosti varovalke.

Formula	Izračunajte tako: seštejte minimalne ampere v tokokrogu za vsako enoto (v skladu z zgornjo tabelo), rezultat pomnožite z 1,1 in izberite naslednjo višjo priporočeno zmogljivost varovalke.
Primer	Kombiniranje RXYA20 z uporabo dveh enot RXYA10. ▪ Minimalna amperska zmogljivost vezja za RXYA10=22,0 A V skladu s tem je minimalna amperska zmogljivost vezja za RXYA20=22,0+22,0=44,0 A Zgornji rezultat zmnožite z 1,1: (44,0 A×1,1)=48,4 A, kar pomeni, da je priporočena zmogljivost varovalke 50 A.



OPOMBA


Priporočamo uporabo masivnih kablov. Če ste uporabili večžilne kable, nežno zasukajte dve žici, da ustvarite trden konec prevodnika za neposredno uporabo v priključni sponki ali za vstavljanje v okroglo obrobljeno ferulo. Podrobnosti so opisane v "Napotkih pri priključevanju električnega ožičenja" v Referenčnem priročniku za monterja.

17.3 Povezovanje električne napeljave

Pri nameščanju vodnikov uporabite naslednji postopek:

Tip vodnika	Način montaže
Enožilni vodnik Ali Večžilni kabel, s sesukanimi konci, da je "podoben enožilnemu"	a Zavita žica (enožilna ali sesukana večžilna prevodna žica) b Vijak c Ploska podložka
Pleteni žični vodnik z okroglim obrobljenim priključkom	a Priključek b Vijak c Ploska podložka ✓ Dovoljeno ✗ NI dovoljeno

Za ozemljitvene povezave uporabite naslednji način:

Tip vodnika	Način montaže
Enožilni vodnik	
Ali	
Večžilni kabel, s sesukanimi konci, da je "podoben enožilnemu"	
	 a V smeri urinih kazalcev zavita žica (enožilna ali sesukana večžilna prevodna žica) b Vijak c Vzmetna podložka d Ploščata podložka e Spojna podložka f Pločevina

17.4 Da bi usmerili in pritrdili ožičenje prenosa




OPOMBA


Armirani in oklopljeni kabli so potrebni za povezovalno ožičenje med:

- Zunanjo enoto in enoto SV
- Zunanjo enoto in notranjimi enotami, neposredno priključenimi na zunanjo enoto

Povezovalno ožičenje je mogoče usmeriti le skozi sprednjo stranico. Pritrdite ga v zgornjo namestitveno odprtino.



- a Povezovalno ožičenje (možnost 1)^(a)
- b Povezovalno ožičenje (možnost 2)^(a)
- c Kabelska vezica (pritrdite na tovarniško nameščeno nizkonapetostno ožičenje)
- d Kabelska vezica
- ^(a) Izbojno odprtino je treba odstraniti. Zaprite luknjo, da ne bi skozi vstopale male živali ali umazanija.



- a Ožičenje med enotami (notranja-zunanja) (F1/F2 levo)
- b Notranje povezovalno ožičenje (Q1/Q2)
- c Plastični nosilec
- d Kabelska vezica (iz lokalne dobave)
- e P-sponka za ozemljitev ovoja kabla


Pritrdite na označeni plastični nosilec s pritrdilnim materialom iz lokalne dobave.

Notranje F1/F2 povezovalno ožičenje MORA biti narejeno z oklopljenim kablom. Oklop kabla je ozemljen s kovinsko P-sponko (e) (samo pri zunanji enoti). Snemite izolacijo do oklopne mrežice, da poskrbite za pravi kontakt ozemljitve z oklopom.

17.5 Za bi povezali povezovalno ožičenje

Ožičenje notranjih enot mora biti priključeno na priključke F1/F2 (In-Out) na plošči s tiskanim vezjem na zunanji enoti.

Glejte "17.2 Specifikacije za standardne komponente ožičenja" ► 40 za zahteve ožičenja.



- a1 Enota A (glavna zunanja enota)
- a2 Enota B (pomožna zunanja enota)
- b1 SV enota 1
- b2 SV enota 2
- c Vmesne povezave med zunanjo enoto/drugim sistemom (F1/F2)
- d Notranja enota, cevi povezane prek enote SV

17 Nameščanje električnih sestavnih delov

- e Notranja enota, cevi neposredno povezane na zunanjo enoto


- Kabli za električno povezavo enot med zunanji enotami in istim cevni sistemom morajo biti priključeni na priključno sponko Q1/Q2 (Out Multi). Povezovanje kablov na priključne sponke F1/F2 povzroči okvaro sistema.
- Ožičenje za druge sisteme mora biti priključeno na priključne sponke F1/F2 (Out-Out) na plošči s tiskanim vezjem v zunanji enoti, na katero so priključeni kabli za električno povezavo notranjih enot.
- Osnovna enota je zunanja enota, na katero so priključeni kabli za električno povezavo notranjih enot.

Navojni moment za končne vijake ožičenja vmesnih povezav:

Velikost vijaka	Navojni moment [N·m]
M3,5 (A1P)	0,8~0,96

17.6 Da bi dokončali povezovalno ožičenje

Po nameščanju povezovalnega ožičenja kable ovijte skupaj z lokalnimi cevmi za hladivo s trakom za zaključevanje, kot prikazuje spodnja ilustracija.



- a Cevi za tekočine
b Cevi za plin
c Izravnalni cevododi
d Ovojni trak
e Kabel za medsebojno povezavo (F1/F2)
f Izolacija

17.7 Da bi usmerili in pritrdili napajalni kabel



OPOZORILO

Napajalnega ali povezovalnega kabla NE podaljšujte z žičnimi priključki, žičnimi priključnimi sponkami, zlepljenimi žicami ali podaljški.

To lahko povzroči pregrevanje, električni udar ali požar.




OPOMBA


Ko usmerjate ozemljitvene kable, zagotovite odmik za 25 mm ali več od prevodnih kablov kompresorja. Če tega navodila ne boste upoštevali, lahko to negativno vpliva na pravilno delovanje drugih enot, ki so priključene na isto ozemljitev.

Napajalne kable je mogoče usmeriti od spredaj ali z leve. Pritrdite ga v spodnjo namestitveno odprtino.

5~12 HP



14~20 HP




- a Električno napajanje (možnost 1)^(a)
b Električno napajanje (možnost 2)^(a)
c Električno napajanje (možnost 3)^(a). Uporabite vodilno odprtino.
d Kabelska vezica
(a) Izbojno odprtino je treba odstraniti. Zaprite luknjo, da ne bi skozi vstopale male živali ali umazanija.

17.8 Da bi povezali napajalni kabel


Napajalni kabel MORA biti pripet na nosilec s sponkskim materialom iz lokalne dobave, da bi preprečili vpliv zunanje sile na priključno sponko. Zeleno-rumeno črtasto žico uporabljajte IZKLJUČNO za ozemljitev.

Glejte "17.2 Specifikacije za standardne komponente ožičenja" [p. 40] za zahteve ožičenja.

5~12 HP



14~20 HP



- a Električno napajanje (380~415 V - 3N~ 50 Hz)
b Varovalka
c Odklopnik za uhanje ozemljitvenega toka
d Ozemljitveni vodnik
e Napajalna priključna sponka
f Povežite vse napajalne kable: RED na L1, WHT na L2, BLK na L3 in BLU na N
g Ozemljitveni vodnik (GRN/YLW)
h Kabelska vezica
i Konkavna podložka
j Ko priključujete ozemljitev, vam priporočamo, da naredite navitje.



OPOMBA

Nikoli ne priključujte napajalnih kablov na priključno ploščo za ožičenje prenosa. Sicer se lahko pokvari celoten sistem.



OPOMIN

- Ko priključujete napajanje: najprej povežite ozemljitev, nato pa izvedite povezave za prenos električnega toka.
- Ko izključujete napajanje: najprej odklopite povezave za prenos električnega toka, nato pa še ozemljitev.
- Dolžina vodnikov med oporo napajalnega kabla in samim priključnim blokom mora biti taka, da so napajalni vodniki napeti pred ozemljitvenim vodnikom, za primer, da bi se napajalni kabel snel z opore kabla.

Navojni moment za vijake priključne sponke:

Velikost vijaka	Navojni moment (N•m)
M8 (napajalna priključna plošča)	5,5~7,3
M8 (ozemljitev)	



OPOMBA


Ko priključujete ozemljitveni vodnik, poravnajte vodnik z izrezanim delom konvavne podloške. Nepopolna ozemljitev lahko povzroči električni udar.

Več zunanjih enot

Da bi povezali napajanje za več zunanjih enot, je treba uporabiti kabelski čevljiček z ušescem. Golega kabla ne smete uporabiti.

V tem primeru je treba odstraniti podložko obročka, ki je privzeto nameščena.

Pritrdite oba kabla na priključek napajanja, kot je prikazano spodaj:



17.9 Da bi povezali zunanje izhode

Izhoda SVS in SVEO

Izhoda SVS in SVEO sta kontakta na priključku X2M.

Izhod SVS je kontakt na priključku X2M, ki se zapre v primeru zaznanega puščanja, odpovedi ali odklopa senzorja R32 (nameščenega v enoti SV ali notranji enoti).


Izhod SVEO je kontakt na priključku X2M, ki se zapre v primeru zaznanih splošnih napak. Glejte "8.1 Kode napake: Pregled" [p 13] in "22.1.1 Kode napake: Pregled" [p 53] za napake, ki bodo sprožile ta izhod.

Zahteve za povezavo z zunanjim izhodom	
Napetost	220~240 V
Maksimalni tok	0,5 A
Presek vodnika	Uporabljajte samo vodnike, ki so v skladu s harmoniziranimi standardi, imajo dvojno izolacijo in so primerni za uporabljen napetost.
	2-žilni kabel
	Minimalni presek kabla 0,75 mm²




OPOMBA

NE uporabljajte teh izhodov kot vir napajanja. Namesto tega uporabite vsak izhod za napajanje releja, ki krmili zunanje vezje.



- a Izhodna priključka SVEO (1 in 2)
- b Izhodna priključka SVS (1 in 2)
- c Kabel do izhodne naprave SVS (primer)

Primer:




- a Izhodni priključek SVS
- b Rele
- c Izmenično napajanje 220~240 V AC
- d Zunanji alarm

Usmerjanje kablov

Usmerite izhodni kabel SVEO ali SVS, kot je prikazano v nadaljevanju.

5~12 HP

14~20 HP



- a Izhodni kabel (SVEO ali SVS)(iz lokalne dobave)
- b Vezica za kable (dodatek)
- Nadomestno usmerjanje



INFORMACIJA

Podatki o alarmih o puščanju hladiva so na voljo v tehničnih podatkih uporabniškega vmesnika. Npr. krmilniki BRC1H52* ustvarijo alarm pri 65 dB (zvočni tlak, izmerjen na razdalji 1 m od alarma).

18 Konfiguracija

17.10 Da bi preverili upornost izolacije kompresorja



OPOMBA

Če po namestitvi se hladivo zbira v kompresorju in izolacijski upor nad poli lahko pade, a če je vsaj 1 MΩ, se enota ne bo pokvarila.

- Ko merite izolacijo, uporabite 500 V megapreizkuševalnik.
- NE uporabljajte megapreizkuševalnikov za nizkonapetostna vezja.

1 Izmerite izolacijski upor nad poli.

Če	Naredite to:
≥1 MΩ	Izolacijski upor je v redu. Postopek je končan.
<1 MΩ	Izolacijski upor ni v redu. Pojdite na naslednji korak.

2 Vključite napajanje in jo pustite vključeno 6 ur.

Rezultat: Kompresor se bo segrel in hladivo v kompresorju bo izhlapelo.

3 Še enkrat izmerite izolacijski upor.

18 Konfiguracija



NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA



INFORMACIJA

Pomembno je, da monter prebere vse informacije iz tega poglavja in da sistem nato ustrezno nastavi.

18.1 Izvedba nastavitve sistema

18.1.1 O izvedbi nastavitve sistema

Da bi nadaljevali konfiguracijo sistema VRV 5 s toplotno črpalko, je treba vnesti nekaj nastavitev na krmilni plošči enote. V tem poglavju bomo opisali, kako je mogoč ročni vnos z gumbi na tiskanem vezju, ter kako brati povratne informacije s 7-segmentnih zaslonov.

Nastavitve se izvedejo na glavni zunanji enoti.

Poleg tega, da je mogoče vnesti nastavitve, je mogoče tudi potrditi trenutno nastavljene parametre delovanja enote.

Gumbi in DIP-stikala

Predmet	Opis
Potisni gumbi	Z gumbi lahko: ▪ Izvedete posebna dejanja (polnjenje hladiva, preizkusno delovanje itd.) ▪ Izvedete systemske nastavitve (zahtevano delovanje, tiho delovanje itd.).
DIP-stikala	Z DIP-stikali je mogoče: ▪ DS1 (1): Izbirnik HLAJENJE/OGREVANJE (glejte priročnik izbirno stikalo hlajenje/ogrevanje). OFF=ni nameščeno=tovarniška nastavitve ▪ DS1 (2~4): NI UPORABLJEN. NE SPREMINJAJTE TOVARNIŠKE NASTAVITVE. ▪ DS2 (1~4): NI UPORABLJEN. NE SPREMINJAJTE TOVARNIŠKE NASTAVITVE.

Glejte tudi:

- "18.1.2 Nastavitve sistema za sestavne dele" [p 44]

- "18.1.3 Da bi dostopali do sestavnih delov nastavitve sistema" [p 44]

Način 1 in 2


Način	Opis
Način 1 (nadzor nastavitvev)	Način 1 je mogoče uporabljati za nadzor trenutnega stanja zunanje enote. Nadzorovati je mogoče tudi nekatere vsebine polj.
Način 2 (nastavitve sistema)	Način 2 se uporablja za spremembo nastavitve sistema. Mogoče si je ogledati trenutne vrednosti nastavitvev sistema in jih spremeniti. Na splošno se lahko normalno delovanje nadaljuje brez posebnih posegov po spreminjanju nastavitvev sistema. Nekatere nastavitve sistema se uporabljajo za posebno delovanje (npr. enkratno delovanje izčrpavanja/vakuumskega izsesavanja, ročno dodajanje hladiva itd.). V takem primeru je treba prekiniti posebno delovanje, preden je mogoče spet zagnati običajno delovanje. To bo navedeno v spodnjih razlagah.

Glejte tudi:

- "18.1.4 Da bi dostopali do načina 1 ali 2" [p 45]
- "18.1.5 Da bi uporabili način 1" [p 45]
- "18.1.6 Da bi uporabili način 2" [p 45]
- "18.1.7 Način 1: nadzor nastavitvev" [p 46]
- "18.1.8 Način 2: nastavitve sistema" [p 46]

18.1.2 Nastavitve sistema za sestavne dele

Mesto 7-segmentnih zaslonov, gumbov in stikal DIP:




- BS1 MODE: za spreminjanje načina delovanja
- BS2 SET: za lokalne nastavitve
- BS3 VRNITEV: za lokalne nastavitve
- DS1, DS2 DIP-stikala
 - a 7-delni zasloni
 - b Potisni gumbi
 - c DIP-stikala


18.1.3 Da bi dostopali do sestavnih delov nastavitve sistema

Ni treba odpreti celotne stikalne omarice, da bi dostopali do gumbov na tiskanem vezju ali prebrali 7-segmentni zaslon(-e).

Za dostop lahko odstranite inšpekcijski pokrov s čelne plošče (glejte sliko). Zdaj lahko odprete inšpekcijski pokrov čelne plošče stikalne omarice (glejte sliko). Vidite lahko tri gumbе in tri 7-segmentne zaslone in stikala DIP.



Stikala premikajte z izolirano paličico (na primer zaprtim kemičnim svinčnikom), da se ne bi dotikali delov pod napetostjo.



Ko delo končate, nikar ne pozabite spet pritrditi inšpekcijskega pokrova stikalne omarice ter inšpekcijskega pokrova čelne plošče. Med delovanjem enote mora biti čelna plošča enote pritrjena. Nastavitve lahko izvedete skozi odprtino za pregledovanje.

**OPOMBA**

Prepričajte se, da so vse zunanje plošče, razen servisnega pokrova na stikalni omarici, med delom zaprte.

Trdno zaprite pokrov stikalne omarice, preden vključite napajanje.

18.1.4 Da bi dostopali do načina 1 ali 2**Inicializacija: privzeta situacija****OPOMBA**

Napajanje vključite vsaj 6 ur pred zagonom, tako da bo dovolj moči za zagon grelnika okrova motorne gredi in za zaščito kompresorja.

Vključite napajanje zunanje in notranjih enot. Ko je komunikacija med notranjimi in zunanji enotami vzpostavljena in normalno poteka, bo stanje 7-segmentnega zaslona prikazano, kot je videti spodaj (privzete tovarniške nastavitve).

Stopnja	Zaslon
Ko vključite napajanje: utripa, kot je prikazano. Najprej preveri, ali je izvedeno napajanje (8~10 min).	
Ko ni težav: sveti, kot je prikazano (1~2 min).	
Pripravljen na delovanje: prazen zaslon, kot je prikazano.	

Izključeno
 Utripa
 Vključeno

V primeru okvare se na uporabniškem vmesniku notranje enote in na 7-segmentnem zaslonu zunanje enote prikaže koda napake. Kodo okvare razrešite v skladu z navodili. Najprej je treba preveriti komunikacijsko ožičenje.

Dostop

BS1 se uporablja, da bi preklapili med privzeto situacijo, načinom 1 in načinom 2.

Dostop	Dejanje
Privzeta situacija	
Način 1	- Enkrat pritisnite BS1. Indikacija na 7-delnem zaslonu se spremeni v: - Še enkrat pritisnite BS1, da se vrnete na privzeto situacijo.
Način 2	- Pritisnite BS1 za vsaj pet sekund. Indikacija na 7-delnem zaslonu se spremeni v: - Še enkrat (na kratko) pritisnite BS1, da se vrnete na privzeto situacijo.

**INFORMACIJA**

Če se sredi postopka zmedete, pritisnite BS1 in vrnila se boste na privzeto situacijo (brez napisov na 7-segmentnem zaslonu: prazen, glejte "18.1.4 Da bi dostopali do načina 1 ali 2" [p. 45]).

18.1.5 Da bi uporabili način 1

Način 1 se uporablja za osnovne nastavitve in za nadzor statusa enote.

Kaj	Kako
Spreminjanje in dostop do nastavitve v načinu 1	- Enkrat pritisnite BS1, da izberete način 1. - Pritisnite BS2, da bi izbrali zahtevano nastavitve. - Enkrat pritisnite BS3, da bi dostopali do izbrane vrednosti nastavitve.
Da bi zapustili nastavljanje in se vrnila na začetek	Pritisnite BS1.

18.1.6 Da bi uporabili način 2

Glavna enota se uporablja za vnos nastavitve sistema v načinu 2.

Način 2 se uporablja za nastavitve zunanje enote in sistema.

Kaj	Kako
Spreminjanje in dostop do nastavitve v načinu 2	- Pritisnite BS1 za več kot pet sekund, da izberete način 2. - Pritisnite BS2, da bi izbrali zahtevano nastavitve. - Enkrat pritisnite BS3, da bi dostopali do izbrane vrednosti nastavitve.
Da bi zapustili nastavljanje in se vrnila na začetek	Pritisnite BS1.
Sprememba vrednosti izbrane nastavitve v načinu 2	- Pritisnite BS1 za več kot pet sekund, da izberete način 2. - Pritisnite BS2, da bi izbrali zahtevano nastavitve. - Enkrat pritisnite BS3, da bi dostopali do izbrane vrednosti nastavitve. - Potisni BS2, da bi izbrali zahtevano vrednost za izbrano nastavitve. - Pritisnite BS3 enkrat, da preverite veljavnost spremembe. - Pritisnite BS3 še enkrat, da se začne delovanje z izbrano vrednostjo.

18 Konfiguracija

18.1.7 Način 1: nadzor nastavitev

[1-0]

Prikazuje, ali je enota, ki jo pregledujete, glavna ali pomožna.

Glavna enota se uporablja za vnos nastavitev sistema v načinu 2.

[1-0]	Opis
Ni indikacije	Neopredeljena situacija.
0	Zunanja enota je glavna enota.
1	Zunanja enota je pomožna enota 1.

[1-1]

Prikazuje status tihega delovanja.

[1-1]	Opis
0	Enota trenutno ne deluje pod omejitvami tihega delovanja.
1	Enota trenutno deluje pod omejitvami tihega delovanja.

[1-2]

Prikazuje stanje delovanja z omejitvijo porabe elektrike.

[1-2]	Opis
0	Enota trenutno ne deluje z omejitvijo porabe elektrike.
1	Enota trenutno deluje z omejitvijo porabe elektrike.

[1-5] [1-6]

Koda	Prikazuje ...
[1-5]	Trenutni T_e ciljni položaj parametra
[1-6]	Trenutni T_c ciljni položaj parametra

[1-10]

Prikazuje število skupno priključenih notranjih enot.

[1-13]

Prikazuje število skupno priključenih zunanjih enot (v primeru zunanjega multisistema).

[1-17] [1-18] [1-19]

Koda	Prikazuje ...
[1-17]	Prikazuje najnovejšo kodo okvare
[1-18]	Prikazuje predzadnjo kodo okvare
[1-19]	Prikazuje predpredzadnjo kodo okvare

[1-29] [1-30] [1-31]

Prikazuje rezultate funkcije za zaznavanje puščanja.

Rezultat	Opis
---	Ni podatka
E_{rr}	Puščanje ni bilo zaznano zaradi nenormalnega delovanja
∂H	Puščanje ni bilo zaznano
∂U	Zaznano puščanje

[1-34]

Prikazuje preostanek dni do naslednjega samodejnega zaznavanja puščanja (če je aktivirana funkcija samodejnega zaznavanja puščanja).

[1-40] [1-41]

Koda	Prikazuje ...
[1-40]	Trenutno nastavljeno temperaturo hlajenja z udobnim zračnim pretokom

Koda	Prikazuje ...
[1-41]	Trenutno nastavljeno temperaturo ogrevanja z udobnim zračnim pretokom

18.1.8 Način 2: nastavitve sistema

[2-0]

Izbira nastavitve hlajenje/ogrevanje.

[2-0]	Opis
0 (privzeto)	Vsaka posamična zunanja enota lahko izbere način hlajenja/ogrevanja (z izbirnikom hlajenja/ogrevanja, če je nameščen) ali z določitvijo glavnega notranjega uporabniškega vmesnika.
1	Glavna enota določi delovanje hlajenje/ogrevanje, ko so zunanje enote priključene v multisistemu ^(a) .
2	Pomožna enota za delovanje hlajenje/ogrevanje, ko so zunanje enote priključene v multisistemu ^(a) .

^(a) Ni treba uporabiti dodatnega zunanjega prilagojevalnika za krmiljenje zunanje enote (DTA104A61/62). Glejte navodila, priložena prilagojevalniku, za več podrobnosti.

[2-8]

T_e ciljna temperatura med hlajenjem.

[2-8]	T_e ciljna [°C]
0 (privzeto)	Samodejno
2	6
3	7
4	8
5	9
6	10
7	11

[2-9]

T_c ciljna temperatura med ogrevanjem.

[2-9]	T_c ciljna [°C]
0 (privzeto)	Samodejno
1	41
2	42
3	43
4	44
5	45
6	46

[2-14]

Vnesite količino dolitega hladiva.

Če želite uporabljati funkcijo samodejnega zaznavanja puščanja, je treba v sistem vnesti celotno količino hladiva.

[2-14]	Količina dolitega hladiva [kg]
0 (privzeto)	Ni vnosa
1	$0 < x < 5$
2	$5 < x < 10$
3	$10 < x < 15$
4	$15 < x < 20$
5	$20 < x < 25$
6	$25 < x < 30$
7	$30 < x < 35$
8	$35 < x < 40$
9	$40 < x < 45$

[2-14]	Količina dolitega hladiva [kg]
10	45<x<50
11	50<x<55
12	55<x<60
13	60<x<65
14	65<x<70
15	70<x<75
16	Nastavitev ni mogoče uporabljati. Maksimalna dovoljena polnitev MORA biti <79.8 kg.

- Podrobnosti o izračunu dodatne količine hladiva za polnitev glejte v "16.3 Da bi ugotovili količino potrebnega dodatnega hladiva" [► 36].
- Za vodenje glede vnosa dodatnega polnjenja hladiva in funkcijo zaznavanja puščanja glejte "18.2 Uporaba funkcije zaznavanje puščanja" [► 48].

[2-20]

Ročno dodatno polnjenje hladiva/SV/preverjanje povezav z notranjo enoto

[2-20]	Opis
0 (privzeto)	Ročno dodatno polnjenje hladiva je deaktivirano.
1	Ročno dodatno polnjenje hladiva je aktivirano. Da bi zaustavili delovanje ročnega dodatnega polnjenja hladiva (ko se doliva dodatno zahtevano hladivo), pritisnite BS3. Če funkcija ni bila preklicana s pritiskom na BS3, se bo enota izklopila po 30 minutah. Če 30 minut ni zadoščalo za dolivanje dodatnega polnjenja hladiva, je funkcijo mogoče spet aktivirati tako, da še enkrat spremenite nastavev sistema.
2	Izvedite preverjanje povezav SV/notranja enota. Izvedite preizkus povezav med enotami SV in notranjimi enotami, pri čemer za vsako notranjo enoto preverite, ali sta cevovod in prenosniško ožičenje povezana na ista vrata razvodne cevi.

[2-22]

Nastavitev samodejnega tihega delovanja ponoči.

Preden spremenite to nastavev, aktivirajte tiho delovanje enote in določite nivo delovanja. Odvisno od izbranega nivoja se lahko hrup zmanjša. Trenutka zagona in zaustavitve te funkcije sta določena v uporabniških nastavitvah [2-26] in [2-27]. Za več podrobnosti o nastavitvah [2-26] in [2-27] glejte referenčni priročnik za monterja in uporabnika

[2-22]	Opis
0 (privzeto)	Deaktivirano
1	Nivo 1
2	Nivo 2
3	Nivo 3
4	Nivo 4
5	Nivo 5

[2-35]

Nastavitev višinske razlike.

[2-35]	Opis
0	Če je zunanja enota nameščena v najnižjem položaju (notranje enote so nameščene više od zunanjih enot) in je višinska razlika med najvišjo notranjo in zunanjo enoto večja od 40 m, je treba nastavev [2-35] nastaviti na 0.

[2-35]	Opis
1 (privzeto)	—

[2-45]

Nastavitev zapornega ventila enote SV.

[2-45]	Opis
0 (privzeto)	Zaporni ventil popolnoma odprt
1	Zaporni ventil popolnoma zaprt

[2-49]

Nastavitev višinske razlike.

[2-49]	Opis
0 (privzeto)	—
1	Če je zunanja enota nameščena v najvišjem položaju (notranje enote so nameščene nižje od zunanjih enot) in je višinska razlika med najnižjo notranjo in zunanjo enoto večja od 50 m, je treba nastavev [2-49] nastaviti na 1.

[2-54]

Nastavitev povezav notranje enote.

[2-54]	Opis
0 (privzeto)	Neposredna povezava od zunanje do notranje enote ni mogoča
1	Neposredna povezava od zunanje do notranje enote je dovoljena

[2-60]

Nastavitev nadzornega daljinskega krmilnika. Za shranjevanje te nastavitve je potrebna ponastavitev napajanja.

Za podrobnosti o nadzornem daljinskem krmilniku glejte "13.2 Zahteve za razpostavitev sistema" [► 17] ali glejte referenčni priročnik za nameščanje daljinskega krmilnika in uporabniški referenčni priročnik.

[2-60]	Opis
0 (privzeto)	V sistem ni priključen noben nadzorni daljinski krmilnik
1	V sistem je priključen nadzorni daljinski krmilnik

[2-65]

Interval časovnika za samodejno zaznavanje puščanja.

Ta nastavev se uporablja v povezavi z nastavitvijo [2-88].

[2-65]	Čas med izvajanjem samodejnega zaznavanja puščanja [v dnevih]
0 (privzeto)	365
1	180
2	90
3	60
4	30
5	7
6	1

[2-88]

Aktiviranje samodejnega zaznavanja puščanja.

Ko želite uporabljati samodejno funkcijo zaznavanja puščanja, morate aktivirati to nastavev. Z aktiviranjem nastavitve [2-88] se bo samodejno zaznavanje puščanja izvedlo glede na opredeljeno vrednost nastavitve. Čas za naslednje izvajanje samodejnega zaznavanja puščanja je odvisen od nastavitve [2-65]. Samodejno zaznavanje puščanja se bo izvedlo v [2-65] dneh.

19 Začetek uporabe

Vsakokrat, ko se funkcija samodejnega zaznavanja puščanja izvede, ostane sistem v načinu čakanje, dokler se spet ne požene z ročno zahtevo termostata ON ali z naslednjim razporejenim dejanjem.

[2-88]	Opis
0 (privzeto)	Zaznavanje puščanja ni načrtovano.
1	Zaznavanje puščanja je načrtovano enkrat na [2-65] dni.
2	Zaznavanje puščanja je načrtovano vsakih [2-65] dni.

18.1.9 Nastavitev sistema notranje enote

15(25)–13

Deaktiviranje varnostnega sistema.

Če je prostor, v katerem je nameščena notranja enota, dovolj velik, da varnostni ukrep ni potreben, lahko s to nastavitvijo izklopite varnostni sistem za uhajanje R32 v tej notranji enoti.

Deaktiviranje varnostnega sistema				
Nastavit ev	1. koda	Funkcija	2. koda	Opis
15/25	13	Nastavitev varnostnega sistema proti puščanju R32	01	Onemogočen
			02	Omogočeno

18.2 Uporaba funkcije zaznavanje puščanja

18.2.1 O samodejnem zaznavanju puščanja

Samodejno zaznavanje puščanja privzeto ni aktivirano in se lahko začne le, ko je v sistemsko logiko vnesena količina dodatnega polnjenja hladiva (glejte [2-14]).

Zaznavanje puščanja je lahko avtomatizirano. S spremembo parametra [2-88] za izbrano vrednost je mogoče izbrati časovni interval ali čas, ko bo izvedeno naslednje samodejno zaznavanje puščanja. Parameter [2-88] določa, ali se bo funkcija za zaznavanje puščanja izvedla enkrat (v [2-65] dneh) ali redno v intervalu [2-65] dni.

Razpoložljivost funkcije za zaznavanje puščanja zahteva vnos dodatnega polnjenja hladiva takoj po končanem polnjenju. Vnos mora biti izveden pred izvajanjem preizkusnega delovanja.



OPOMBA

Če je vnešena napačna vrednost teže dodatno dolitega hladiva, se bo natančnost zaznavanja puščanja zmanjšala.



INFORMACIJA

- Obtežena in že zabeležena količina dodatnega polnjenja hladiva (ne skupna količina hladiva v sistemu) mora biti vnešena.
- Ko je razlika v višini med notranjimi enotami $\geq 50/40$ m, funkcije za zaznavanje puščanja ni mogoče uporabljati.

18.2.2 Da bi ročno izvršili zaznavanje puščanja

Ko funkcija zaznavanja puščanja na začetku ni bila zahtevana, vendar jo želite aktivirati pozneje, v sistemsko logiko vnesite količino dodatnega polnjenja hladiva.

Enkratno izvajanje funkcije za zaznavanje puščanja na licu mesta je mogoče izvesti v skladu z naslednjim postopkom.

- Enkrat pritisnite BS2.
- Še enkrat pritisnite BS2.
- Pritisnite in držite BS2 pet sekund.

- Zagnala se bo funkcija zaznavanja puščanja. Da bi opustili postopek zaznavanja puščanja, pritisnite BS1.

Rezultat: Ko je ročno zaznavanje puščanja končano, je rezultat prikazan na 7-segmentnem zaslonu zunanje enote. Notranje enote so v zaklenjenem stanju (simbol za centralizirano krmljenje). Da bi napravo povrnili v normalno stanje, pritisnite BS1.

Zaslon	Pomen
OH	Puščanje ni bilo zaznano
OL	Zaznano puščanje

Kode informacij:

Koda	Opis
E-1	Enota ni pripravljena na izvajanje zaznavanja puščanja (glejte zahteve za omogočenje postopka za zaznavanje puščanja).
E-2	Notranja enota je zunaj temperaturnega območja 20~32°C za zaznavanje puščanja.
E-3	Zunanja enota je zunaj temperaturnega območja 4~43°C za zaznavanje puščanja.
E-4	Med zaznavanjem puščanja je bil zaznan prenizek tlak. Še enkrat poženite postopek za zaznavanje puščanja.
E-5	Prikazuje nameščeno notranjo enoto, ki ni združljiva z zaznavanjem puščanja.

Rezultat postopka za zaznavanje puščanja je prikazan v [1-29].

Koraki med zaznavanjem puščanja:

Zaslon	Koraki
LO0	Priprava ^(a)
LO1	Izravnavanje tlaka
LO2	Zagon
LO4	Postopek zaznavanja puščanja
LO6	V pripravljenosti ^(b)
LO7	Postopek zaznavanja puščanja je končan

^(a) Če je notranja temperatura prenizka, se bo najprej zagnalo ogrevanje.

^(b) Če je notranja temperatura nižja od 15°C zaradi zaznavanja puščanja in je zunanja temperatura nižja od 20°C, bo ogrevanje zagnalo vzdrževanje osnovnega nivoja ogrevanja za udobje.

19 Začetek uporabe



OPOMIN

Glejte "2 Specifična varnostna navodila za monterja" ► 4], da bi zagotovili, da predaja v uporabo ustreza vsem varnostnim ukrepom.



OPOMBA

Splošni kontrolni seznam za zagon. Poleg navodil za zagon v tem poglavju je v spletišču Daikin Business Portal (potrebna je prijava) na voljo splošni kontrolni seznam za zagon.

Splošni kontrolni seznam za zagon je dopolnilno navodilom v tem poglavju in se lahko uporabi kot smernica ter predloga za poročanje med zagonom in predajo uporabniku.

19.1 Varnostni ukrepi pri začetku uporabe



OPOMIN

NE opravljajte preizkusnega delovanja med delom na notranji enoti(-ah).

Ko izvajate preizkušanje, bodo delovale tudi priključene notranje enote, NE LE zunanja enota. Delo na notranji enoti med preizkušanjem je nevarno.



OPOMBA

Napajanje vključite vsaj 6 ur pred zagonom, tako da bo dovolj moči za zagon grelnika okrova motorne gredi in za zaščito kompresorja.



OPOMBA

Preizkusno delovanje je mogoče za okoljske temperature -10°C in 46°C .

Med testnim delovanjem se bodo zagnale zunanja in notranje enote. Prepričajte se, da je so bile vse priprave notranjih enot dokončane (priključne cevi, električno ožičenje, izpust zraka ...). Glejte priročnik za montažo notranje enote za podrobnosti.

19.2 Seznam preverjanj pred začetkom uporabe

- Po namestitvi enote preverite elemente s seznama.
- Zaprte enoto.
- Vključite enoto.

☐	Prebrali ste celotna navodila za nameščanje in delovanje, kot je opisano v Vodniku za monterja in uporabnika .
☐	Namestitvev Preverite, ali je enota pravilno pritrjena, da bi se izognili neobičajnemu hrupu in tresenju enote ob zagonu.
☐	Pritrdila za transport Preverite, da so odstranjena pritrdila za transport zunanje enote.
☐	Zunanje ožičenje Preverite, da je bilo zunanje ožičenje izvedeno v skladu z navodili v poglavju "17 Nameščanje električnih sestavnih delov" [▶ 39], v skladu s shemami ožičenja in v skladu z ustreznimi nacionalnimi predpisi za ožičenje.
☐	Napajalna napetost Preverite električno napajanje na lokalni napajalni plošči. Napetost MORA ustrezati napetosti, navedeni na napisni ploščici enote.
☐	Ozemljitveni vodnik Preverite, ali se ozemljitveni vodniki pravilno priključeni in ali so ozemljitvene sponke čvrsto pritrjene.
☐	Izolacijski preizkus glavnega napajalnega omrežja Uporabite megatester za 500 V in preverite, da je upornost izolacije $2\text{ M}\Omega$ ali več, ki se doseže z napetostjo 500 V DC med napajalnimi priključnimi sponkami in ozemljitvijo. NIKOLI NE uporabljajte megatesterja za medsebojno napeljavo.
☐	Varovalke, prekinjala vezja ali zaščitne naprave Preverite, ali varovalke, prekinjala vezja ali lokalno montirane zaščitne naprave ustrezajo glede na velikost in vrsto, kot je določeno v poglavju "17.2 Specifikacije za standardne komponente ožičenja" [▶ 40]. Preverite, da niti varovalka niti zaščitna naprava nimata obvodov.

☐	Notranje ožičenje Vizualno preglejte stikalno omarico in notranjost enote, da nikjer ne visijo priključki ali poškodovani električni sestavni deli.
☐	Premier in izolacija cevi Pazite, da nameščate cevi prave velikosti in da je izolacija pravilno izvedena.
☐	Zaporni ventili Prepričajte se, da sta zaporna ventila odprta na strani tekočine in plina. Pri sistemu z več zunanjimi enotami odprite tudi zaporni ventil na izravnalni cevi.
☐	Poškodovana oprema Preverite, ali so komponente v notranjosti enote poškodovane oz. so cevi stisnjene.
☐	Uhajanje hladilnega sredstva Preverite, ali hladilno sredstvo v notranjosti enote uhaja. Če pušča hladivo, poskusite mesto puščanja popraviti. Če je popravilo ni uspelo, pokličite vašega lokalnega zastopnika. Ne dotikajte se hladiva, ki je izteklo iz povezovalnih cevi za hladivo. To lahko privede do ozeblin.
☐	Uhajanje olja Preverite uhajanje olja iz kompresorja. Če pušča olje, poskusite mesto puščanja popraviti. Če je popravilo ni uspelo, pokličite vašega lokalnega zastopnika.
☐	Vstopna/izstopna zračna odprtina Preverite, da vstopna in izstopna zračna odprtina enota nista ovirani s papirjem, kartonom ali drugim materialom.
☐	Dodatno polnjenje hladiva Količina hladiva, ki jo je treba dodati enoti, naj bo vpisana na priloženo ploščico "Dodano hladivo", ki jo pritrdite na zadnjo stran čelnega pokrova.
☐	Zahteve za opremo R32 Prepričajte se, da sistem ustreza vsem zahtevam, ki so opisane v naslednjem poglavju: "2.1 Navodila za opremo, ki uporablja hladivo R32" [▶ 6].
☐	Nastavitve sistema Prepričajte se, da so vse zelene nastavitve sistema izvedene. Glejte "18.1 Izvedba nastavitvev sistema" [▶ 44].
☐	Nastavitve sistema [2-54] (neposredna povezava od zunanje do notranje enote) Pri sistemu z vsaj eno notranjo enoto, ki je neposredno povezana z zunanjo enoto, spremenite nastavitve [2-54] z 0 na 1. Glejte "[2-54]" [▶ 47].
☐	Nastavitev datuma in sistema Pazite, da boste zabeležili datum namestitve na nalepki na zadnji strani zgornje čelne plošče v skladu z EN60335-2-40 in da boste obdržali zapise z vsebino lokalnih nastavitvev.

19.3 Seznam preverjanj pri predaji v uporabo

☐	Da bi izvedli preizkusno delovanje enote SV . Glejte priročnik za montažo enote SV za več informacij.
☐	Da bi izvedli preizkus delovanja .
☐	Da bi izvedli SV/notranja enota preverjanje povezav (dodatno) .

19.4 O SV preizkusu delovanja enote

Preizkusno delovanje enote SV je treba izvesti za vse enote SV v sistemu, preden preizkusite zunanjo enoto. Preizkusno delovanje enote SV mora potrditi, da so vsi varnostni ukrepi pravilno nameščeni. Celo ko niso zahtevani nobeni varnostni ukrepi, je treba izvesti preizkusno delovanje enote SV in potrditi rezultat, ker preizkusno delovanje zunanje enote preveri potrditev za vse enote SV v sistemu. Glejte priročnik za nameščanje in uporabo enote SV za več informacij.



OPOMBA

Pomembno je, da so vsi cevovodi za hladivo izvedeni, preden zaženete (zunanje, SV ali notranje) enote. Ko so vse enote zagnane, se odprejo ekspanzijski ventili. To pomeni, da se bodo ventili zaprli.

Če je bil katerikoli del sistema že prej napajan, NAJPRED aktivirajte nastavitve [2-21] na zunanji enoti, da spet odprete ekspanzijske ventile, NATO pa izklopite enoto, da izvedete preizkusno delovanje enote SV.

19.5 O preizkusu delovanja sistema



OPOMBA

Obvezno opravite preizkus delovanja po prvi namestitvi. Sicer se bo na uporabniškem vmesniku prikazala koda okvare **U3** in običajnega delovanja ali posamičnega preizkusnega delovanja notranje enote ne bo mogoče izvesti.

Postopek v nadaljevanju opisuje preizkusno delovanje popolnega sistema. To delovanje preverja in vrednoti naslednje elemente:

- Preverite, ali so vse povezave kablov pravilne (preverjanje komunikacije z notranjo/-imi enoto(-ami)).
- Preverite odpiranje zapornih ventilov.
- Ocenite dolžine cevi.
- Abnormalnosti na notranjih enotah ni mogoče preveriti na vsaki posamični enoti. Ko končate preizkusno delovanje, z daljinskim upravljalnikom preverite vsako notranjo enoto posebej z uporabniškim vmesnikom. Več podrobnosti o preizkusnem delovanju posamičnih notranjih enot je v priročniku za nameščanje notranje enote.



INFORMACIJA

- Traja lahko do 10 minut, da hladivo doseže enotno stanje in se lahko zažene kompresor.
- Med preizkušanjem je lahko zvok pretakajočega se hladiva ali magnetni zvok magnetnega ventila zelo glasen in prikaz svetlečih diod se lahko spremeni. To niso okvare.

19.5.1 Izvedite preizkus delovanja

- 1 Zaprite vse sprednje plošče, da preprečite napačno presojo (razen pokrova za pregled stikalne omarice).
- 2 Prepričajte se, da so vse zelene nastavitve sistema izvedene; glejte **"18.1 Izvedba nastavitve sistema"** [► 44].
- 3 Vključite napajanje zunanje enote in priključene/-ih notranje/-ih enote/--.



OPOMBA

Napajanje vključite vsaj 6 ur pred zagonom, tako da bo dovolj moči za zagon grelnika okrova motorne gredi in za zaščito kompresorja.

- 4 Prepričajte se, da obstaja privzeta situacija (čakanje); glejte **"18.1.4 Da bi dostopali do načina 1 ali 2"** [► 45]. Za 5 sekund ali več pritisnite BS2. Enota bo začela izvajati preizkus delovanja.

Rezultat: Preizkus delovanja se bo samodejno izvedel, na zaslonu zunanje enote se bo prikazalo **"E0 1"** in na zaslonu uporabniškega vmesnika notranje/-ih enote/-- se bosta pokazala napisa **"Preizkus delovanja"** in **"Pod centraliziranim krmiljenjem"**.

Koraki med postopkom samodejnega izvajanja preizkusa delovanja:

Korak	Opis
E0 1	Krmiljenje pred zagonom (izravnavna tlaka)
E0 2	Krmiljenje hlajenja po zagonu
E0 3	Stanje stabilnega hlajenja
E0 4	Preverjanje komunikacij in preverjanje zapornega ventila
E0 5	Preverjanje dolžine cevi
E0 7	Preverjanje količine hladiva
E0 9	Izčrpavanje (pump down)
E 10	Zaustavitev enote



INFORMACIJA

Med preizkušanjem ni mogoče zaustaviti delovanja enote z uporabniškega vmesnika. Da bi zaustavili delovanje, pritisnite BS3. Enota se bo zaustavila po ±30 sekundah.

- 5 Preverite rezultate preizkusnega delovanja na 7-delnem zaslonu zunanje enote.

Zaključek	Opis
Običajno dokončanje	Na 7-delnem zaslonu ni nobene indikacije (čakanje).
Nenormalno dokončanje	Na 7-delnem zaslonu je prikazana koda okvare. Glejte "19.5.2 Popravljanje po nenormalnem dokončanju preizkusnega delovanja" [► 50] za odpravljanje nenormalnega pojava. Ko je preizkušanje dokončano, bo običajno delovanje možno po 5 minutah.

19.5.2 Popravljanje po nenormalnem dokončanju preizkusnega delovanja

Preizkusno delovanje se dokonča le, če na uporabniškem vmesniku ali na 7-segmentem zaslonu zunanje enote ni prikazana nobena koda napake. Če je prikazana koda napake, izvedite postopke za popravek, kot je razloženo v preglednici kod napake. Še enkrat izvedite preizkusno delovanje in potrdite, da je bilo nenormalno delovanje pravilno popravljeno.



INFORMACIJA

Poglejte v priročnik za montažo notranje enote za podrobne kode napak, ki so povezane z notranjimi enotami.

19.6 Da bi izvedli preverjanje povezav med SV/notranjo enoto

Preizkus delovanja je mogoče izvesti za potrditev, da so povezave ožičenja in cevi med notranjimi enotami in enotami SV ustrezne.

Za varno delovanje sistema je treba obvezno potrditi ožičenje in cevne povezave med notranjimi enotami in enotami SV. To lahko storite s temeljitim ročnim preverjanjem ali vgrajenim samodejnim preverjanjem.

Če se skupinsko krmiljenje izvaja prek več razvodnih priključkov iste enote SV, ni mogoče neposredno uporabiti vgrajenega samodejnega preverjanja. Za dodatne informacije preberite to poglavje v priročniku Referenčni priročnik za uporabnika.

Spodnja navodila so povezana le z vgrajenim preverjanjem.

Samodejni preizkus delovanja SV/notranja enota

Razpon delovanja za notranje enote je 20~27°C in za zunanje enote je -0~43°C.

- 1 Zaprite vse sprednje plošče, da preprečite napačno presojo (razen pokrova za pregled stikalne omarice).
- 2 Prepričajte se, da je preizkus delovanja popolnoma dokončan brez kod napak (glejte "19.5.1 Izvedite preizkus delovanja" [p 50]).
- 3 Da bi zagnali preverjanje povezav SV/notranja enota, izvedite nastavitve sistema [2-20]=2 (glejte "18.1.8 Način 2: nastavitve sistema" [p 46]). Enota bo začela izvajati preverjanje.

Rezultat: Preverjanje se samodejno izvede, zaslon zunanje enote prikazuje "E00" in navedbo "Centralizirano krmiljenje" in "Preizkus delovanja" se pojavi na zaslonu uporabniškega vmesnika notranje enote.

Koraki med postopkom samodejnega preverjanja povezav:

Korak	Opis
E00	Preverjanje ON (poteka)
E01	Preverite pred zagonom (izravnavanje tlaka)
E02	Začetni pregled štirismernega ventila
E03	Zagon predhlajenja/predogrevanja
E04	Postopki predhlajenja/predogrevanja
E05	Postopek ocenjevanja nepravilnih povezav
E06	Izčrpavanje
E07	Ponovni zagon, čakanje
E08	Zaustavi

**INFORMACIJA**

Med preverjanjem ni mogoče zaustaviti delovanja enote z uporabniškega vmesnika. Da bi zaustavili delovanje, pritisnite BS3. Enota se bo zaustavila po ±30 sekundah.


Če se med preverjanjem na 7-segmentnem zaslonu pojavljajo naslednje kode, se preverjanje ne bo nadaljevalo, ukrepajte za izvedbo popravkov.

Koda	Opis
E-2	Notranja enota je zunaj temperaturne omejitve 20~27°C za pregled povezav SV.
E-3	Zunanja enota je zunaj temperaturne omejitve 0~43°C za pregled povezav SV.
E-4	Med pregledom povezav SV je bil zaznan prenizek tlak. Ponovni zagon SV/preverjanje povezave z notranjo enoto.
E-5	Prikazuje, da notranja enota ni združljiva s to funkcijo.
E-6	1 V nastavitvi se uporablja samo en priključek enote SV (SV1A). 2 V namestitvi se uporabljajo samo ena vrata vrata ali ena vrata v kombinaciji z multi enoto SV (SV4~8A)

- 4 Preverite rezultate na 7-segmentnem zaslonu zunanje enote.

Zaključek	Opis
Običajno dokončanje	"OK" na 7-segmentnem zaslonu.
Nenormalno dokončanje	Na 7-delnem zaslonu je prikazana koda okvare. Glejte "19.5.2 Popravljanje po nenormalnem dokončanju preizkusnega delovanja" [p 50] za odpravljanje nenormalnega pojava. Ko je preverjanje dokončano, bo običajno delovanje možno po 5 minutah.

V primeru napačne napeljave med dvema različnima enotama SV med preverjanjem ni mogoče odkriti napačne povezave.



Opomba: Preverjanje povezave ni mogoče v naslednjih primerih:

- povezava samo z enotami za obdelavo zraka (par ali za multi uporabo).
- priključitev zračne zavese (Biddle).
- priključitev prezračevalne enote v načinu ogrevanja (mešani način uporabe).

20 Izročitev uporabniku

Ko je preizkus delovanja dokončan in enota pravilno deluje, se prepričajte, da uporabnik ve naslednje stvari:

- Prepričajte se, da ima uporabnik natisnjeno dokumentacijo in ga prosite, naj jo shrani. Poučite uporabnika/-co, da je vsa dokumentacija na voljo na spletnem naslovu, navedenem v tem priročniku.
- Uporabniku pojasnite pravilno uporabo sistema in kaj mora storiti, če se pojavijo težave.
- Pokažite uporabniku, kaj mora narediti za vzdrževanje enote.

21 Vzdrževanje in servisiranje

**OPOMBA**

Vzdrževanje MORA opraviti pooblaščen monter ali servisni zastopnik.

Priporočamo, da vzdrževanje izvedete vsaj enkrat letno. Je pa mogoče, da veljavna zakonodaja zahteva krajša vzdrževalna obdobja.

**OPOMBA**

Veljavna zakonodaja o **fluoriranih toplogrednih plinih** zahteva, da je količina hladiva enote navedena s težo in ekvivalentom CO₂.

Formula za izračun količine v ekvivalentu ton CO₂:
vrednost potenciala globalnega segrevanja za hladivo × skupna količina hladiva [v kg]/1000

21.1 Varnostni ukrepi za vzdrževanje



NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA



NEVARNOST: TVEGANJE ZA OŽGANINE/OPEKLINE

**OPOZORILO**

Preden začnete delati na sistemih, v katerih je vnetljivo hladivo, so potrebna varnostna preizkušanja, s katerimi zagotovite, da se kolikor mogoče zmanjša tveganje za vžig. Zato je treba slediti nekaterim navodilom.

Za več informacij glejte servisni priročnik.

21 Vzdrževanje in servisiranje




OPOMBA: Nevarnost izpraznitve elektrostaticnega naboja

Pred izvajanjem vzdrževalnih ali servisnih del se dotaknite kovinskega dela enote, da bi odvedli statično elektriko in tako zaščitili tiskano vezje.

21.1.1 Da bi preprečili električni udar

Ko delate na opremi inverterja:

- 10 minut po izklopu električnega napajanja NE izvajajte električnih del.
 - Izmerite napetost med sponkami na priključnem bloku za napajanje z merilnim instrumentom in potrdite, da je napajanje izključeno. Poleg tega izmerite točke, kot je prikazano na sliki, z inštrumentom in potrdite, da je napetost kondenzatorja na glavnem vezju manj od 50 V DC. Če je izmerjena napetost še vedno višja od 50 V DC, izpraznite kondenzatorje na varen način z namenskim izpraznitvenim peresom za kondenzator, da ne bi nastajale iskre.
- 
- Izvalcite spojni del konektorjev X1A, X2A za motorje ventilatorja v zunanji enoti, preden začnete delo na opremi inverterja. Pazite, da se ne dotaknete delov pod napetostjo. (Če se ventilator vrti zaradi močnega vetra, se lahko v kondenzatorju ali v glavnem vezju shrani električna energija, ki povzroči električni udar.)
 - Ko je servisiranje končano, spet priključite spojni del konektorja. Sicer se bo na uporabniškem vmesniku ali na 7-delnem zaslonu zunanje enote pokazala koda okvare E 7 in običajno delovanje se NE bo vzpostavilo.

Za podrobnosti glejte shemo povezav, nalepljeno na zadnji strani pokrova stikalne omarice/servisnega pokrova.

Pazite na ventilator. Medtem ko ventilator deluje, je pregledovanje enote nevarno. Pazite, da boste vedno izključili glavno stikalo in odstranili varovalke iz nadzornega vezja v zunanji enoti.

21.2 Seznam preverjanj za letno vzdrževanje zunanje enote

Naslednje točke preverite vsaj enkrat letno:

- Izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote zunanje enote se lahko zamaši zaradi prahu, umazanije, listov itd. Priporočamo, da izmenjevalnik toplote očistite letno. Zamašen izmenjevalnik toplote lahko povzroči prenos ali previsok tlak, kar vodi v poslabšanje zmogljivosti.

21.3 O servisnem načinu delovanja

Postopek izčrpavanja hladiva/vakuumsko izčrpavanje je mogoč z nastavitvijo [2-21]. Glejte "18.1 Izvedba nastavitve sistema" [44] za podrobnosti o tem, kako nastaviti način 2.

Ko se uporablja način izčrpavanje hladiva/vakuumsko izčrpavanje, pazljivo preverite, kaj želite izčrpati/izsesati, preden začnete postopek. Glejte priročnik za montažo za zunanjo enoto za več informacij o vakuumskem izsesavanju in izčrpavanju.

21.3.1 Da bi uporabili način za vakuumsko izčrpavanje

- Ko enota miruje, jo nastavite v [2-21]=1.

Rezultat: Ko je nastavev potrjena, bosta ekspanzijski ventil notranje in zunanje enote popolnoma odprta. V tistem trenutku bo 7-delni zaslon prikazoval $\approx \square$!. Uporabniški vmesnik na notranjih enotah pa TEST (preizkusno delovanje) in  (zunanji nadzor) in delovanje ne bo mogoče.

- Iz sistema z vakuumsko črpalko izčrpajte tlak.
- Pritisnite BS3, da bi zaustavili vakuumsko izsesavanje.

21.3.2 Da bi izčrpali hladivo

To je treba izvesti s hladivom v enoti za izčrpavanje. Sledite enakemu postopku kot za vakuumsko izčrpavanje.



NEVARNOST: NEVARNOST EKSPLOZIJE

Izčrpavanje – Iztekanje hladiva. Če želite izprazniti sistem in krog hladiva pušča:

- NE uporabljajte funkcije enote za samodejno izčrpavanje, s katero lahko celotno količino hladiva v sistemu zberete v zunanji enoti. **Možna posledica:** Samovžig in eksplozija kompresorja zaradi vstopa zraka v delujoči kompresor.
- Uporabite ločen sistem za zbiranje, ki NE potrebuje delovanja kompresorja enote.



OPOMBA

Pazite, da med izčrpavanjem NE boste izčrpavali tudi olja. **Primer:** Uporabite oljni ločevalnik.

21.3.3 Pred vzdrževanjem in servisiranjem sistema z enoto SV

Pred začetkom vzdrževanja in servisiranja je treba na zunanji enoti uporabiti nastavev sistema "[2-45]" [47]. Za več informacij glejte "18.1.8 Način 2: nastavitve sistema" [46].

Če je uporabljena nastavev sistema "[2-45]" [47], se bodo zaporni ventili enote SV zaprli. Kompresor, zunanji ventilator in notranja enota bodo prenehali delovati, na 7-segmentnem zaslonu pa bo prikazana koda "E 7".

Za potrditev popolnega zaprtja zapornih ventilov bo na 7-segmentnem zaslonu zunanje enote prikazano "OH".


Zaradi vzdrževanja je treba sistemsko napajanje izklopiti.

21.4 Nalepka za vzdrževanje in servisiranje enote SV



OPOZORILO

Zaradi vzdrževanja in servisiranja nikoli ne izklopite enote, preden so zaporni ventili zaprti.



a Opozorilo za vzdrževanje in servisiranje enote SV

- b Oglejte si priročnik za namestitve ali servisni priročnik
- c Uporabite nastavitve sistema za zunanjo enoto
- d Počakajte dve minuti, da sistem zapre ventile.
- e Izključite napajanje sistema
- f Izvedite vzdrževanje in servisiranje na SV enoti

22 Odpravljanje težav



OPOMIN

Glejte "2 Specifična varnostna navodila za monterja" [► 4], da bi zagotovili, da odpravljanje težav ustreza vsem varnostnim ukrepom.

22.1 Odpravljanje težav na podlagi kod napake

Če je prikazana koda napake, izvedite postopke za popravek, kot je razloženo v preglednici kod napake.

22.1.1 Kode napake: Pregled

V primeru, da se pojavijo druge kode napake, stopite v stik s prodajalcem.

Glavna koda	Podkoda		Vzrok	Rešitev	SVEO (a)	SVS (b)
	Glavna	Pomožna 1				
R0		-11	Senzor R32 v eni od notranjih enot je zaznal puščanje hladiva ^(c)	Možno puščanje R32. Enota SV bo zaprla zaporne ventile na vratih razvodne cevi, na katero je priključena ustrezna enota. Notranje enote na teh vratih razvodne cevi ne bodo delovale, dokler puščanje ne bo odpravljeno. Če je notranja enota neposredno priključena na zunanjo enoto, se bo kompresor izključil in enota bo nehala delovati. Tudi vsi zaporni ventili za vsa vrata v vseh enotah SV v sistemu se bodo zaprla. Več informacij je v servisnem priročniku.	✓	✓
		-20	Senzor R32 v eni od enot SV je zaznal puščanje hladiva	Možno puščanje R32. Enota SV bo zaprla vse svoje zaporne ventile in sprožila prezračevalni sistem enote SV. Sistem se zaklene. Za popravilo puščanje in aktivacijo sistema je potreben servis. Več informacij je v servisnem priročniku.	✓	✓
		ICH	Sistemska varnostna napaka (zaznano puščanje) ^(c)	Prišlo je do napake, povezane z varnostnim sistemom. Več informacij je v servisnem priročniku.	✓	

Ko popravite abnormalnost, pritisnite BS3, da bi ponastavili kodo napake in spet zagnali delovanje.

Koda napake, ki je prikazana na zunanji enoti, bo pomenila glavno in podkodo napake. Podkoda podaja natančnejšo informacijo o kodi napake. Koda napake bo na zaslonu utripala.

Primer:

Koda	Primer
Glavna koda	E3
Podkoda	-01

Glavna koda in podkoda se bosta na zaslonu izmenjavali z intervalom 1 sekunde.



INFORMACIJA

Glejte servisni priročnik za:

- Popoln seznam kod napak
- Podrobní vodič za odpravljanje težav za vsako napako

22 Odpravljanje težav

Glavna koda	Podkoda		Vzrok	Rešitev	SVEO (a)	SVS (b)
	Glavna	Pomožna 1				
CH	-01		Okvara senzorja R32 na eni od notranjih enot ^(c)	Preverite priključek na tiskanem vezju ali aktuator. Sistem bo nadaljeval delovanje, a bo zadevna notranja enota nehala delovati. Več informacij je v servisnem priročniku.		✓
	-02		Konec življenjske dobe senzorja R32 na eni od notranjih enot ^(c)	Eden od senzorjev je na koncu življenjske dobe in ga je treba zamenjati. Več informacij je v servisnem priročniku.		
	-05		Konec življenjske dobe senzorja R32 <6 mesecev na eni od notranjih enot ^(c)	Eden od senzorjev je skoraj na koncu življenjske dobe in ga je treba zamenjati. Več informacij je v servisnem priročniku.		
	-10		Čakanje na zamenjavo vhodnega senzorja za R32 na notranji enoti ^(c)	Več informacij je v servisnem priročniku.		
	-20		Čakanje na zamenjavo vhoda za enoto SV	Več informacij je v servisnem priročniku.		
	-21		Okvara senzorja R32 v eni od enot SV	Preverite priključek na tiskanem vezju ali aktuator. Sistem bo nadaljeval delovanje, a bo zadevna notranja enota SV nehala delovati. Več informacij je v servisnem priročniku.		✓
	-22		Konec življenjske dobe senzorja R32 je na eni od enot SV manj od 6 mesecev	Eden od senzorjev je na koncu življenjske dobe (za CH-22: skoraj) in ga je treba zamenjati.		
	-23		Konec življenjske dobe senzorja R32 v eni od enot SV	Več informacij je v servisnem priročniku.		
E2	-01	-02	Aktivirano zaznavanje uhajanja ozemljitvenega toka	Enoto vnovič zaženite. Če se napaka ponovi, stopite v stik s prodajalcem.	✓	
	-06	-07	Okvara detektorja uhajanja ozemljitvenega toka: odprto vezje) - A1P (X101A)	Preverite priključek na tiskanem vezju ali aktuator.	✓	
E3	-01	-03	Sprožilo se je visokotlačno stikalo (S1PH) – glavno tiskano vezje (X2A)	Preverite zaporni ventil ali abnormalnosti na cevovodu ali zračni pretok prek zračno hlajene tuljave.	✓	
	-02	-04	- Preveč hladilnega sredstva - Zaporni ventil zaprt	- Preverite količino hladiva + dolijte hladivo v enoto. - Odprite zaporne ventile	✓	
	-13	-14	Zaporni ventil zaprt (tekočina)	Odprite zaporni ventil za tekočino.	✓	
	-18		- Preveč hladilnega sredstva - Zaporni ventil zaprt	- Preverite količino hladiva + dolijte hladivo v enoto. - Odprite zaporne ventile.	✓	
E4	-01	-02	Okvara nizkega tlaka: - Zaporni ventil zaprt - Pomanjkanje hladiva - Okvara notranje enote	- Odprite zaporne ventile. - Preverite količino hladiva + dolijte hladivo v enoto. - Preverite zaslon uporabniškega vmesnika ali povezovalno ožičenje med zunanjo enoto in notranjo enoto.	✓	

Glavna koda	Podkoda		Vzrok	Rešitev	SVEO (a)	SVS (b)
	Glavna	Pomožna 1				
E9	-01	-05	Okvara elektronske ekspanzijske posode (zgornji izmenjevalnik toplote) (Y1E) – glavno tiskano vezje (X21A)	Preverite priključek na tiskanem vezju ali aktuator.	✓	
	-04	-07	Okvara elektronske ekspanzijske posode (inverter za hlajenje) (Y5E) – glavno tiskano vezje (X23A)	Preverite priključek na tiskanem vezju ali aktuator.	✓	
	-03	-06	Okvara elektronske ekspanzijske posode (spodnji izmenjevalnik toplote) (Y3E) – glavno tiskano vezje (X22A)	Preverite priključek na tiskanem vezju ali aktuator.	✓	
	-26	-27	Okvara elektronske ekspanzijske posode (sprejemnik plina) (Y4E) – glavno tiskano vezje (X25A)	Preverite priključek na tiskanem vezju ali aktuator.	✓	
	-29	-34	Okvara elektronske ekspanzijske posode (podhlajevalni izmenjevalnik toplote) (Y2E) – glavno tiskano vezje (X26A)	Preverite priključek na tiskanem vezju ali aktuator.	✓	
	-30	-35	Okvara elektronske ekspanzijske posode (injiciranje tekočine) (Y7E) - pomožno tiskano vezje (X9A)	Preverite priključek na tiskanem vezju ali aktuator.	✓	
F3	-01	-03	Previsoka izpustna temperatura (R21T): – glavno tiskano vezje (X33A): ▪ Zaporni ventil zaprt ▪ Pomanjkanje hladiva	▪ Odprite zaporne ventile. ▪ Preverite količino hladiva + dolijte hladivo v enoto.	✓	
	-20	-21	Previsoka temperatura ohišja kompresorja (R15T) – glavno tiskano vezje (X33A): ▪ Zaporni ventil zaprt ▪ Pomanjkanje hladiva	▪ Odprite zaporne ventile. ▪ Preverite količino hladiva + dolijte hladivo v enoto.	✓	
F6	-02		▪ Preveč hladilnega sredstva ▪ Zaporni ventil zaprt	▪ Preverite količino hladiva + dolijte hladivo v enoto. ▪ Odprite zaporne ventile.	✓	
H9	-01	-02	Okvara senzorja za okoljsko temperaturo (R1T) – glavno tiskano vezje (X18A)	Preverite priključek na tiskanem vezju ali aktuator.	✓	
J3	-16	-22	Okvara temperaturnega senzorja izpusta (R21T): odprto vezje – glavno tiskano vezje (X33A)	Preverite priključek na tiskanem vezju ali aktuator.	✓	
	-17	-23	Okvara temperaturnega senzorja izpusta (R21T): kratki stik - glavno tiskano vezje (X33A)	Preverite priključek na tiskanem vezju ali aktuator.	✓	
	-47	-49	Okvara temperaturnega senzorja izpusta (R15T): odprto vezje - glavno tiskano vezje (X33A)	Preverite priključek na tiskanem vezju ali aktuator.	✓	
	-48	-50	Okvara temperaturnega senzorja izpusta (R15T): kratki stik - glavno tiskano vezje (X33A)	Preverite priključek na tiskanem vezju ali aktuator.	✓	
J5	-01	-03	Temperaturni senzor sesalnega kompresorja (R12T) – glavno tiskano vezje (X35A)	Preverite priključek na tiskanem vezju ali aktuator.	✓	
	-18	-19	Temperaturni senzor vsesavanja (R10T) – glavno tiskano vezje (X29A)	Preverite priključek na tiskanem vezju ali aktuator.	✓	
J6	-01	-02	Temperaturni senzor odmrzovalnika izmenjevalnika toplote (R11T) – pomožno tiskano vezje (X35A)	Preverite priključek na tiskanem vezju ali aktuator.	✓	
	-08	-09	Zgornji izmenjevalnik toplote – plin - temperaturni senzor (R8T) – glavno tiskano vezje (X29A)	Preverite priključek na tiskanem vezju ali aktuator.	✓	
	-11	-12	Spodnji izmenjevalnik toplote – plin - temperaturni senzor (R9T) – glavno tiskano vezje (X29A)	Preverite priključek na tiskanem vezju ali aktuator.	✓	

22 Odpravljanje težav

Glavna koda	Podkoda		Vzrok	Rešitev	SVEO (a)	SVS (b)
	Glavna	Pomožna 1				
J7	-01	-02	Glavni vod za tekočino - temperaturni senzor (R3T) – glavno tiskano vezje (X30A)	Preverite priključek na tiskanem vezju ali aktuator.	✓	
	-05	-07	Podhlajevalni izmenjevalnik toplote – tekočina - temperaturni senzor (R7T) – glavno tiskano vezje (X30A)	Preverite priključek na tiskanem vezju ali aktuator.	✓	
	-18	-19	Podhlajevalni izmenjevalnik toplote – tekočina - temperaturni senzor (R16T) – glavno tiskano vezje (X35A)	Preverite priključek na tiskanem vezju ali aktuator.	✓	
J8	-01	-02	Zgornji izmenjevalnik toplote – tekočina - temperaturni senzor (R4T) – glavno tiskano vezje (X30A)	Preverite priključek na tiskanem vezju ali aktuator.	✓	
	-08	-09	Spodnji izmenjevalnik toplote – tekočina - temperaturni senzor (R5T) – glavno tiskano vezje (X30A)	Preverite priključek na tiskanem vezju ali aktuator.	✓	
J9	-01	-02	Podhlajevalni izmenjevalnik toplote – plin - temperaturni senzor (R6T) – glavno tiskano vezje (X30A)	Preverite priključek na tiskanem vezju ali aktuator.	✓	
	-11	-12	Temperaturni senzor sprejemnika za plin (R13T) – glavno tiskano vezje (X46A)	Preverite priključek na tiskanem vezju ali aktuator.	✓	
JR	-05	-08	Okvara temperaturnega senzorja izpusta (S1NPH): odprto vezje - glavno tiskano vezje (X32A)	Preverite priključek na tiskanem vezju ali aktuator.	✓	
	-07	-09	Okvara temperaturnega senzorja izpusta (S1NPH): kratki stik - glavno tiskano vezje (X32A)	Preverite priključek na tiskanem vezju ali aktuator.	✓	
JC	-05	-08	Okvara temperaturnega senzorja izpusta (S1NPL): odprto vezje - glavno tiskano vezje (X31A)	Preverite priključek na tiskanem vezju ali aktuator.	✓	
	-07	-09	Okvara temperaturnega senzorja izpusta (S1NPL): kratki stik - glavno tiskano vezje (X31A)	Preverite priključek na tiskanem vezju ali aktuator.	✓	
LC	-14	-15	Prenos zunanje enote - inverter: INV1 težave s prenosom - glavno tiskano vezje (X20A, X28A, X40A)	Preverite povezavo.	✓	
	-19	-20	Prenos zunanje enote - inverter: FAN1 težave s prenosom - glavno tiskano vezje (X20A, X28A, X40A)	Preverite povezavo.	✓	
	-24	-25	Prenos zunanje enote - inverter: FAN2 težave s prenosom - glavno tiskano vezje (X20A, X28A, X40A)	Preverite povezavo.	✓	
	-33	-34	Prenos glavno tiskano vezje – pomožno tiskano vezje – glavno tiskano vezje (X20A), pomožno tiskano vezje (X2A, X3A)	Preverite povezavo.	✓	
P1	-01	-02	INV1 neuravnotežena napajalna napetost	Preverite, ali je napajanje znotraj omejitev.		
U1	-01	-05	Okvara napajalne faze povratnega toka	Pravilno zaporedje faz.	✓	
	-04	-05	Okvara napajalne faze povratnega toka	Pravilno zaporedje faz.	✓	
U2	-01	-08	INV1 ni napajalne napetosti	Preverite, ali je napajanje znotraj omejitev.	✓	
	-02	-09	INV1 izguba napajalne faze	Preverite, ali je napajanje znotraj omejitev.	✓	
U3	-03		Koda okvare: sistemsko preizkusno delovanje še ni bilo izvedeno (delovanje sistema ni mogoče)	Izvedite preizkusno delovanje.		
	-04		Prišlo je do napake pri preizkusu delovanja	Še enkrat izvedite preizkusno delovanje.	✓	
	-05, -06		Preizkus delovanja prekinjen	Še enkrat izvedite preizkusno delovanje.	✓	
	-07, -08		Preizkus delovanja prekinjen zaradi napake pri komunikaciji	Preverite komunikacijsko ožičenje in preizkus izvedite še enkrat.	✓	
	-12		Predaja varnostnega sistema enote SV v uporabo ni dokončana	Dokončajte predajo v uporabo za varnostni sistem enot SV. Več informacij je v servisnem priročniku za enoto SV.	✓	
U4	-03		Napaka pri komunikaciji z notranjo enoto	Preverite povezavo z uporabniškim vmesnikom.	✓	

Glavna koda	Podkoda		Vzrok	Rešitev	SVEO (a)	SVS (b)
	Glavna	Pomožna 1				
U7	-03, -04		Koda napake: nepravilno ožičenje do Q1/Q2	Preverite Q1/Q2 kable.	✓	
	- 11		Z linijo F1/F2 je povezanih preveč notranjih enot	Preverite število in skupno zmogljivost priključenih notranjih enot.	✓	
U9	-01		Opozorilo, ker je prišlo do napake na drugi enoti (notranja/SV enota)	Preverite, ali so v okvari tudi druge notranje enote/enote SV in potrdite, ali je kombinacija notranjih enot dovoljena.	✓	
UR	-03		Okvara povezav notranjih enot ali nepravilna kombinacija tipov	Preverite, ali so v okvari tudi druge notranje enote in potrdite, ali je kombinacija notranjih enot dovoljena.	✓	
	- 18		Okvara povezav notranjih enot ali nepravilna kombinacija tipov	Preverite, ali so v okvari tudi druge notranje enote in potrdite, ali je kombinacija notranjih enot dovoljena.	✓	
	-31		Napačna kombinacija enot (multi-sistem)	Preverite, ali so tipi enot združljivi.	✓	
	-20		Priključena je napačna zunanja enota	Odklopite zunanjo enoto.	✓	
	-29		Ni neposredne povezava z notranjo enoto, ampak nastavitve sistema [2-54] ni nastavljena na '1'.	Nastavite nastavitve sistema [2-54]=1		
	-52		Napaka na tipu hladiva enote SV	Preverite tip hladiva enote SV	✓	
	-53		Nepravilnost na DIP-stikalu enote SV	Preverite DIP-stikala enote SV.	✓	
UF	-01		Neujemanje med potjo ožičenja in potjo cevovoda med preizkusnim delovanjem	Zaznana napaka med preverjanjem povezave med enoto SV in notranjo enoto (glejte "19.6 Da bi izvedli preverjanje povezav med SV/notranjo enoto" ► 50)). Potrdite ožičenje med notranjimi enotami in enotami SV. Glejte priročnik enote SV za pravilno ožičenje.	✓	
	- 18					
UH	-01		Napaka samodejnega naslavljanja (nekonsistentno)	Preverite, ali količina enot v povezovalnem ožičenju ustreza količini napajanih enot (v nadzornem načinu) ali počakajte, da se konča inicializacija.	✓	
UJ	-40		Opozorilo o vzdrževanju (ventilator za prezračevanje)	Prezračevanje enote SV potrebuje vzdrževalni pregled. Več informacij je v servisnem priročniku enote SV.	✓	
Kode napake, povezane s funkcijo zaznavanja puščanja						
E-1	—		Enota ni pripravljena na izvajanje postopka zaznavanja puščanja	Glejte zahteve, da bo mogoče izvesti postopek zaznavanja puščanja.	✓	
E-2	—		Notranja enota je zunaj temperaturnega območja 18~29°C za zaznavanje puščanja.	Ponovite, ko so okoljske zahteve izpolnjene.	✓	
E-3	—		Zunanja enota je zunaj temperaturnega območja -7~48°C za zaznavanje puščanja.	Ponovite, ko so okoljske zahteve izpolnjene.	✓	
E-4	—		Med zaznavanjem puščanja je bil zaznan prenizek tlak	Še enkrat poženite postopek za zaznavanje puščanja.	✓	
E-5	—		Prikazuje nameščeno notranjo enoto, ki ni združljiva z zaznavanjem puščanja	Uporabite notranje enote VRV, združljive z R32, glejte inženirsko knjigo podatkov za izbiro enot.	✓	

(a) Priključna sponka SVEO poskrbi za električni kontakt, ki se zapre v primeru, da pride do navedene napake.


(b) Priključna sponka SVS poskrbi za električni kontakt, ki se zapre v primeru, da pride do navedene napake.

(c) Koda napake je prikazana le na uporabniškem vmesniku notranje enote, na kateri se pojavi napaka.

22.2 Sistem za zaznavanje puščanja hladiva

Normalno delovanje

Med normalnim delovanjem krmilnika samo alarm in nadzorni daljinski krmilnik nimata funkcije. Zaslona daljinskega krmilnika bo v načinih samo alarm in nadzorni ugasnjen. Delovanje daljinskega krmilnika je mogoče preveriti s pritiskom na gumb , da se odpre menu za nameščanje.



- b** Enota SV
- c** Cevi za hladivo
- d** VRV neposredna ekspanzija (DX) notranja enota
- e** Daljinski krmilnik v normalnem načinu
- f** Daljinski krmilnik samo v načinu alarma
- g** Daljinski krmilnik v nadzornem načinu (obvezen način v nekaterih situacijah)
- h** Centralizirani krmilnik (dodatno)

Opomba: Med zagonom sistema je mogoče način daljinskega krmilnika preveriti na zaslonu.

Postopek zaznavanja puščanja

- 1 Če senzor R32 v notranji enoti zazna puščanje hladiva:
 - Uporabnik bo z zvočnim in vidnim signalom na daljinskem krmilniku opozorjen o puščanju notranje enote (prav tako nadzorni daljinski krmilnik, če je v uporabi).
 - Sočasno bo enota SV zaprla zaporne ventile ustreznega cevnega razvoda, da bi se zmanjšala količina hladiva v sistemu notranje enote.
 - Po tem postopku notranje enote na vratih, kjer je bilo zaznano puščanje, ne bodo delovale in bodo prikazovale napako. Preostanek sistema bo nadaljeval delovanje.
- 2 Če senzor R32 v notranji enoti brez enote SV (neposredno priključen na zunanjo enoto) zazna uhajanje hladilnega sredstva:
 - Vsi zaprti ventili v enoti SV, priključeni na druge notranje enote, se bodo zaprli, kompresor se bo izključil in sistem ne more več delovati.
- 3 Če senzor R32 v enoti SV zazna puščanje hladiva:
 - Enota SV bo zaprla vse zaporne ventile in sprožila prezračevalni sistem (če je nameščen) v enoti SV, da bi stekla evakuacija puščajočega hladiva.
 - Po tem postopku se bo sistem zaklenil in na daljinskih krmilnikih bo prikazana napaka. Za popravilo puščanje in aktivacijo sistema je potreben servis. Več informacij je v servisnem priročniku.


Povratna informacija daljinskega krmilnika po zaznavanju puščanja bo odvisna od njegovega načina delovanja.



OPOZORILO

Enota je opremljena z varnostnim sistemom za zaznavanje puščanja.

Da bi bil učinkovit, MORA enota biti pod električnim napajanjem vedno od namestitve dalje, razen med vzdrževanjem.



- a Toplotna črpalka zunanje enote
- b Enota SV
- c Cevi za hladivo
- d VRV neposredna ekspanzija (DX) notranja enota
- e Daljinski krmilnik v normalnem načinu in v načinu samo alarm
- f Daljinski krmilnik v nadzornem načinu (obvezen način v nekaterih situacijah)
- g Centralizirani krmilnik (dodatno)
- h Uhajanje hladilnega sredstva
- i Koda napake na 7-delnem zaslonu zunanje enote
- j Daljinski krmilnik ustvari kodo napake 'A0–11' ter zvočni alarm in rdeči opozorilni signal.
- k Na daljinskem krmilniku je prikazana koda napake 'U9–01'. Ni alarmov ali opozorilnih lučk.

- I **Nadzorni** daljinski krmilnik ustvari kodo napake 'A0-11' ter zvočni alarm in rdeči opozorilni signal. Na daljinskem krmilniku je prikazan **naslov** enote.

Opomba: Alarm o zaznavanju puščanja hladiva je mogoče zaustaviti z daljinskega krmilnika in iz aplikacije. Da bi zaustavili alarm z daljinskega krmilnika, za 3 sekunde pritisnite .

Opomba: Zaznano puščanje bo sprožilo izhod SVS. Za več informacij glejte "[17.9 Da bi povezali zunanje izhode](#)" ►43].

Opomba: Dodatno izhodno tiskano vezje za notranjo enoto je mogoče dodati, da poskrbi za izhod za zunanjo napravo. Izhodno tiskano vezje bo se bo sprožilo, če bo zaznano puščanje. Za natančno ime modela glejte seznam dodatkov za notranjo enoto. Za več informacij o tej možnosti glejte priročnik za nameščanje dodatnega izhodnega tiskanega vezja

Opomba: Nekateri centralizirani krmilniki se lahko uporabljajo tudi kot nadzorni daljinski krmilniki. Za več podrobnosti o namestitvi, prosimo, glejte priročnik za nameščanje centraliziranih krmilnikov.



OPOMBA

Senzor za zaznavanje puščanja hladiva R32 je polprevodniški detektor, ki lahko nepravilno zazna tudi druge snovi, ne le hladivo R32. Izogibajte se uporabi kemičnih preparatov (npr. organskih topil, lakov za lase, barv) v velikih koncentracijah v bližini notranje enote, saj lahko to lahko povzroči napačno zaznavanje senzorja za zaznavanje puščanja hladiva R32.

23 Odlaganje



OPOMBA


Sistema nikar NE poskušajte razstaviti sami: razstavljanje sistema, delo s hladivom, oljem in drugimi deli MORA biti izvedeno v skladu z zadevno zakonodajo. Enote je treba obravnavati v specializiranem obratu za ponovno uporabo in reciklažo.

24 Tehnični podatki

- **Povzetek** najnovejših tehničnih podatkov je na voljo na regionalni Daikin spletni strani (javno dostopna).
- **Popolni** tehnični podatki so na voljo na Daikin Business Portal (zahtevana avtentikacija).


24.1 Prostor za vzdrževanje: Zunanja enota

Prepričajte se, da je prostor okoli enote primeren za vzdrževanje in da je na razpolago minimalen prostor za vstop in izstop zraka (glejte spodnjo sliko in izberite eno od možnosti).



Postavitev v	A+B+C+D		A+B
	Možnost 1	Možnost 2	
1	a ≥ 10 mm b ≥ 300 mm c ≥ 10 mm d ≥ 500 mm	a ≥ 50 mm b ≥ 100 mm c ≥ 50 mm d ≥ 500 mm	a ≥ 200 mm b ≥ 300 mm
2	a ≥ 10 mm b ≥ 300 mm c ≥ 10 mm d ≥ 500 mm e ≥ 20 mm	a ≥ 50 mm b ≥ 100 mm c ≥ 50 mm d ≥ 500 mm e ≥ 100 mm	a ≥ 200 mm b ≥ 300 mm e ≥ 400 mm
3	a ≥ 10 mm b ≥ 300 mm c ≥ 10 mm d ≥ 500 mm e ≥ 20 mm f ≥ 600 mm	a ≥ 50 mm b ≥ 100 mm c ≥ 50 mm d ≥ 500 mm e ≥ 100 mm f ≥ 500 mm	—
4	a ≥ 10 mm b ≥ 300 mm c ≥ 10 mm d ≥ 500 mm e ≥ 20 mm	a ≥ 50 mm b ≥ 100 mm c ≥ 50 mm d ≥ 500 mm e ≥ 100 mm	—

Postavitev v	A+B+C+D		A+B
	Možnost 1	Možnost 2	
5	a ≥ 10 mm b ≥ 500 mm c ≥ 10 mm d ≥ 500 mm e ≥ 20 mm f ≥ 900 mm	a ≥ 50 mm b ≥ 500 mm c ≥ 50 mm d ≥ 500 mm e ≥ 100 mm f ≥ 600 mm	—



ABCD Stranice ob mestu montaže z ovirami
F Sprednja stran
Stran z vsesavanjem

- V primeru mesta montaže, kjer so ob straneh A+B+C+D ovire, nima višina stene ob straneh A+C nobenega vpliva na velikost servisnega prostora. Glejte sliko zgoraj za vpliv višine sten na stranici B+D za velikost servisnega prostora.
- V primeru mesta montaže, kjer bi bili ovirani samo stranici A+B, nima višina sten nobenega vpliva na navedene mere servisnega prostora.
- Prostor za namestitvev, zahtevan na risbah, je za polno ogrevanje brez morebitne akumulacije ledu. Če je mesto namestitve na hladnem območju, morajo biti vse zgornje dimenzije za >500 mm, da ne bi prišlo do akumulacije ledu med zunanji enotami.



INFORMACIJA

Mere servisnega prostora na zgornji sliki temeljijo na hlajenju pri 35°C okoljske temperature (standardni pogoji).




INFORMACIJA

Dodatne specifikacije je mogoče najti v tehnično-inženirskih podatkih.


24.2 Shema napeljave cevi: zunanja enota

Diagram cevovoda: 5~12 HP



- a Zaporni ventil (tekočina)
- b Servisni priključek
- c Zaporni ventil (plin)
- d Zaporni ventil (izravnavalna cev)
- e Polnilni priključek

Diagram cevovoda: 14~20 HP



- a Zaporni ventil (tekočina)
- b Servisni priključek
- c Zaporni ventil (plin)
- d Zaporni ventil (izravnavalna cev)
- e Polnilni priključek

24 Tehnični podatki

	Priključek za polnjenje/Service priključek
	Zaporni ventil
	Filter
	Varnostni ventil
	Ventil za sproščanje tlaka
	Termistor
	Elektromagnetni ventil
	Odvod za toploto (tiskano vezje)
	Kapilarna cev
	Ekspanzijski ventil
	4-smerni ventil
	Ventilator propelerja
	Visokotlačno stikalo
	*PL: nizkotlačni senzor
	*PH: visokotlačni senzor
	Oljni ločevalnik
	Akumulator
	Izmenjevalnik toplote
	Kompresor
	PHE: ploščni izmenjevalnik toplote
	DT: dvocevni izmenjevalnik toplote
	Razdelilnik
	Sprejemnik tekočine
	Dušilka

8 Ko uporabljate dodatni prilagojevalnik, glejte priročnik za nameščanje dodatnega prilagojevalnika.

Simboli:

	Zunanje ožičenje
	Priključna sponka
	Priključek
	Priključna sponka
	Zaščitna ozemljitev
	Brezšumni ozemljitveni vodnik
	Ozemljitveni vodnik
	Lokalna dobava
	Tiskano vezje
	Stikalna omarica
	Dodatna možnost

Barve:

BLK	Črna
RED	Rdeče
BLU	Modra
WHT	Bela
GRN	Zelena

Legenda za vezalno shemo

A1P	Tiskano vezje (glavno)
A2P	Tiskano vezje (filter šuma)
A3P	Ploščica s tiskanim vezjem (inverter)
A4P	Tiskano vezje (ventilator)
A5P (14~20 HP samo)	Tiskano vezje (ventilator)
A6P (14~20 HP samo)	Plošča tiskanega vezja (sub)
BS1~BS3 (A1P)	Stikalo z gumbom na pritisk (način, nastavitve, vrnitev)
DS1, DS2 (A1P)	DIP-stikalo
E1HC	Grelnik okrova motorne gredi
E3H	Grelnik spodnje plošče
F1U (A1P)	Varovalka (T 10 A / 250 V)
F1U (A6P) (14~20 HP samo)	Varovalka (T 3,15 A / 250 V)
F1U, F2U	Varovalka (T 1 A / 250 V)
F3U	Varovalka na mestu namestitve
F101U (A4P)	Varovalka
HAP (A*P)	Pilotska lučka (servisni monitor je zelen)
K*R (A*P)	Rele tiskanega vezja
L1R	Reaktanca
M1C	Motor (kompresor)
M1F	Motor (ventilator)
M2F (14~20 HP samo)	Motor (ventilator)
Q1DI	Zemljistični odklopnik
R1T	Termistor (zrak)
R3T	Termistor (glavni vod za tekočino)
R4T	Termistor (izmenjevalnik toplote, zgornja cev za hladivo v tekočem stanju)

24.3 Shema povezav: Zunanja enota

Glejte povezovalno shemo na nalepki na enoti. V nadaljevanju so navedene uporabljene kratice:



INFORMACIJA

Shema povezav na zunanji enoti je namenjena le za zunanjo enoto. Za notranjo enoto ali za dodatne električne sestavne dele glejte shemo povezav notranje enote.

- 1 Simboli (glejte spodaj).
- 2 Glejte namestitev ali servisni priročnik o tem, kako uporabljati BS1~BS3 gumb, ter DS1~DS2 stikala.
- 3 Enoto ne zaganjajte s kratkim stikom varnostne naprave S1PH.
- 4 Glejte priročnik za nameščanje za vmesne povezave notranja-zunanja F1-F2 in vmesne povezave zunanja-multi Q1-Q2.
- 5 Ko uporabljate centralni krmilni sistem, povežite z vmesno povezavo zunanja-zunanja enota F1-F2.
- 6 Zmogljivost kontakta je 220~240V AC – 0,5 A (zagonski tok potrebuje 3 A ali manj).
- 7 Uporabite suh kontakt za mikrotok (10 mA ali manj, 15 V DC).

R5T	Termistor (izmenjevalnik toplote, spodnja cev za hladivo v tekočem stanju)
R6T	Termistor (podhlajevalni plinski izmenjevalnik toplote)
R7T	Termistor izmenjevalnik toplote (podhlajevalni izmenjevalnik toplote – tekočina)
R8T	Termistor (izmenjevalnik toplote, zgornja cev za hladivo v plinastem stanju)
R9T	Termistor (izmenjevalnik toplote, spodnja cev za hladivo v plinastem stanju)
R10T	Termistor (vstop)
R11T	Termistor (izmenjevalnik toplote, odstranjevalnik ledu)
R12T	Termistor (kompresor vsesavanja)
R13T	Termistor (sprejemnik plina)
R15T	Termistor (M1C ohišje)
R16T (5~12 HP samo)	Termistor (injiciranje plina)
R21T	Termistor (M1C izpust)
S1NPH	Visokotlačni senzor
S1NPL	Nizkotlačni senzor
S1PH	Visokotlačno stikalo
S2PH	Visokotlačno stikalo
SEG1~SEG3 (A1P)	7-segmentni zaslon
SFB	Napaka na vhodu mehanskega prezračevanja
T1A	Senzor toka
X*A	Priključek
X*M	Povezavna letvica
Y1E	Elektronska ekspanzijska posoda (zgornji izmenjevalnik toplote)
Y2E	Elektronska ekspanzijska posoda (podhlajevalni izmenjevalnik toplote)
Y3E	Elektronska ekspanzijska posoda (spodnji izmenjevalnik toplote)
Y4E	Elektronska ekspanzijska posoda (sprejemnik plina)
Y5E	Elektronska ekspanzijska posoda (invertersko hlajenje)
Y7E (14~20 HP samo)	Elektronska ekspanzijska posoda (injiciranje tekočine)
Y2S	Elektromagnetni ventil (cev za hladivo v tekočem stanju)
Y3S	Elektromagnetni ventil (plinska cev za visoki tlak/ nizki tlak)
Y4S	Elektromagnetni ventil (spodnji izmenjevalnik toplote)
Y5S	Elektromagnetni ventil (zgornji izmenjevalnik toplote)
Y8S (5~12 HP samo)	Elektromagnetni ventil (injiciranje plina)
Y10S	Elektromagnetni ventil (akumulator za vračanje olja)
Y11S	Elektromagnetni ventil (M1C zbiralnik za vračanje olja)
Y13S	Napaka izhoda delovanja (SVEO)
Y14S	Izhod senzorja puščanja (SVS)
Z*C	Filter šuma (feritno jedro)

25 Pojemovnik

Prodajalec

Prodajni distributer za izdelek.

Pooblaščen monter

Tehnično usposobljena oseba, kvalificirana za namestitev izdelka.

Uporabnik

Oseba, ki poseduje izdelek in/ali ga uporablja.

Veljavna zakonodaja

Vse mednarodne, evropske, nacionalne in lokalne direktive, zakoni, uredbe in ali kodeksi, ki se nanašajo na določen izdelek ali področje.

Servisno podjetje

Kvalificirano podjetje, ki lahko izvaja ali koordinira zahtevane storitve za izdelek.

Priročnik za montažo

Priročnik z navodili, izdelan za določen izdelek ali aplikacijo, v katerem je razloženo, kako izdelek namestiti, ga nastaviti in vzdrževati.

Priročnik za uporabo

Priročnik z navodili, izdelan za določen izdelek ali aplikacijo, v katerem je razloženo, kako izdelek uporabljati.

Navodila za vzdrževanje

Priročnik z navodili, izdelan za določen izdelek ali aplikacijo, v katerem je razloženo (če je to potrebno), kako namestiti, nastaviti, uporabljati in/ali vzdrževati izdelek ali aplikacijo.

Oprema

Nalepke, priročniki, listi z informacijami in oprema, ki je dobavljena z izdelkom in jo je treba namestiti v skladu z navodili v spremni dokumentaciji.

Opcijska oprema

Oprema, ki jo izdela ali potrdi Daikin, ki jo je mogoče kombinirati z izdelkom v skladu z navodili v spremni dokumentaciji.

Lokalna dobava

Oprema, ki je NE izdeluje Daikin, ki jo je mogoče kombinirati z izdelkom v skladu z navodili v spremni dokumentaciji.

ERC



4P739915-1 D 00000007

Copyright 2023 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P739915-1D 2026.01