




# Ръководство за монтаж и експлоатация

## Комфортен потребителски интерфейс



BRC1HHD(A)W7 ▲  
BRC1HHD(A)K7 ▲  
BRC1HHD(A)S7 ▲

▲ = , , A, B, C, ..., Z

Ръководство за монтаж и експлоатация  
Комфортен потребителски интерфейс

Български

## Съдържание

|                       |  |           |
|-----------------------|--|-----------|
| <b>1</b>              | <b>Общи предпазни мерки за безопасност</b>                                 | <b>2</b>  |
| 1.1                   | За потребителя.....  | 2         |
| 1.2                   | За монтажника.....   | 3         |
| <b>2</b>              | <b>За настоящия документ</b>   | <b>3</b>  |
| <b>За потребителя</b> |  |           |
| <b>3</b>              | <b>Потребителски интерфейс: Общ преглед</b>                                | <b>4</b>  |
| 3.1                   | Бутони.....  | 4         |
| 3.2                   | Икони за състоянието.....  | 4         |
| 3.3                   | Индикатор за статус.....   | 4         |
| <b>4</b>              | <b>Работа</b>  | <b>5</b>  |
| 4.1                   | Основна употреба.....  | 5         |
| 4.1.1                 | Начален екран.....   | 5         |
| 4.1.2                 | Оперативни екрани.....   | 5         |
| 4.1.3                 | Главно меню.....   | 5         |
| 4.2                   | Управление на отоплението/охлаждането на помещенията.....                  | 5         |
| 4.2.1                 | За ВКЛ/ИЗКЛ на отоплението/охлаждането на помещенията.....                 | 5         |
| 4.2.2                 | За промяна на стайната температура.....                                    | 6         |
| 4.2.3                 | За промяна на режима на работа в помещенията.....                          | 6         |
| 4.3                   | Управление на битовата гореща вода.....                                    | 6         |
| 4.3.1                 | За ВКЛЮЧВАНЕ или ИЗКЛЮЧВАНЕ на работата в режим на битова гореща вода..... | 6         |
| 4.3.2                 | За да промените температурата на битовата гореща вода.....                 | 6         |
| 4.3.3                 | Използване на режим на повишена мощност за БГВ.....                        | 7         |
| 4.4                   | Разширена употреба.....  | 7         |
| <b>5</b>              | <b>Поддръжка и сервиз</b>  | <b>7</b>  |
| 5.1                   | Обзор: Поддръжка и сервиз.....   | 7         |
| <b>6</b>              | <b>Отстраняване на проблеми</b>  | <b>7</b>  |
| 6.1                   | Обзор: Отстраняване на проблеми.....                                       | 7         |
| <b>За монтажника</b>  |  |           |
| <b>7</b>              | <b>За кутията</b>  | <b>8</b>  |
| 7.1                   | За разопаковане на потребителския интерфейс.....                           | 8         |
| <b>8</b>              | <b>Подготовка</b>  | <b>8</b>  |
| 8.1                   | Изисквания към окабеляването.....  | 8         |
| <b>9</b>              | <b>Монтаж</b>  | <b>8</b>  |
| 9.1                   | Монтиране на потребителския интерфейс.....                                 | 8         |
| 9.1.1                 | За монтиране на потребителския интерфейс.....                              | 8         |
| 9.2                   | Свързване на електрическите кабели.....                                    | 9         |
| 9.2.1                 | За свързване на електрокабеляването.....                                   | 9         |
| 9.3                   | Затваряне на потребителския интерфейс.....                                 | 9         |
| 9.3.1                 | За затваряне на потребителския интерфейс.....                              | 9         |
| <b>10</b>             | <b>Пускане на системата</b>  | <b>9</b>  |
| <b>11</b>             | <b>Поддръжка</b>   | <b>10</b> |
| 11.1                  | Предпазни мерки за безопасност при извършване на поддръжка.....            | 10        |
| 11.2                  | За почистване на потребителския интерфейс.....                             | 10        |

## 1 Общи предпазни мерки за безопасност

Моля, прочетете внимателно тези общи предпазни мерки за безопасност преди да монтирате климатичното оборудване и се уверете, че сте монтирали правилно оборудването.

Неспазването на тези инструкции може да доведе до материални щети или телесни повреди, които могат да бъдат сериозни в зависимост от обстоятелствата.

### Значение на предупреждения и символи

Тези съобщения за безопасност се използват, за да привлекат вниманието ви. Значението на всяко съобщение за безопасност е описано по-долу:



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Обозначава ситуация, което е възможно да причини смърт или тежко нараняване.



#### ВНИМАНИЕ

Обозначава ситуация, което е възможно да причини леко или средно нараняване.



#### ОПАСНОСТ

Обозначава ситуация, което причинява смърт или тежко нараняване.



#### ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ЕКСПЛОЗИЯ

Обозначава ситуация, която е възможно да предизвика експлозия.



#### ИНФОРМАЦИЯ

Обозначава полезни съвети или допълнително информация.



#### БЕЛЕЖКА

Обозначава ситуация, което е възможно да причини увреждане на оборудването или на имуществото.

### 1.1 За потребителя

#### Общи



#### ИНФОРМАЦИЯ

Вижте също така ръководството за експлоатация, предоставено с външния и вътрешния модул.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕ си играйте с климатика или с неговия потребителски интерфейс. Случайното задействане от дете може да доведе до влошаване на телесните функции или увреждане на здравето.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За предотвратяване на токов удар или пожар:

- НЕ използвайте потребителския интерфейс с мокри ръце.
- НЕ разглобявайте потребителския интерфейс и не докосвайте вътрешните части. Обърнете се към вашия дилър.
- НЕ модифицирайте или ремонтирайте потребителския интерфейс. Обърнете се към вашия дилър.
- НЕ местете и не монтирайте повторно потребителския интерфейс сами. Обърнете се към вашия дилър.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не използвайте запалими материали (напр. лак за коса или инсектицид) в близост до потребителския интерфейс.



### БЕЛЕЖКА

НЕ почиствайте потребителския интерфейс с органични разтворители от рода на разреждител за боя. **Възможно последствие:** повреда, токов удар или пожар.

## 1.2 За монтажника

Предпазните мерки, описани в този документ, обхващат много важни теми, затова ги следвайте внимателно.



### ИНФОРМАЦИЯ

Този потребителския интерфейс е опция и не може да се използва самостоятелно. Той следва да се използва САМО в комбинация с главен потребителски интерфейс. Вижте също и инструкциите за монтаж и ръководството за експлоатация на външния и вътрешния модул.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправилният монтаж или присъединяване на оборудване или аксесоари е възможно да причини токов удар, късо съединение, утечки, пожар или други повреди на оборудването. Използвайте САМО аксесоари, допълнително оборудване и резервни части, които са произведени или одобрени от Daikin.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Всички свързващи кабели и компоненти ТРЯБВА да се монтират от правоспособен електротехник и ТРЯБВА да са в съответствие с приложимото законодателство.



### БЕЛЕЖКА

Потребителския интерфейс ТРЯБВА да се монтира на закрито.



### БЕЛЕЖКА

Когато потребителския интерфейс се използва като стаен термостат, изберете място на монтаж, където да може да се установи средната температура в стаята.

НЕ монтирайте потребителския интерфейс на следните места:

- На места, на които той е изложен на пряка слънчева светлина.
- На места, на които то ще е в близост до топлинен източник.
- На места, които се влияят от външния въздух или от въздушно течение поради напр. отваряне/затваряне на врата.
- На места, където дисплеят може лесно да се замърси.
- На места, където НЯМА лесен достъп до управлението.
- На места с температури <math><-10^{\circ}\text{C}</math> и <math>>50^{\circ}\text{C}</math>.
- На места, където относителната влажност е > 95%.
- На места, където има монтирано оборудване, излъчващо електромагнитни вълни. Електромагнитните вълни могат да попречат на управлението на системата и да доведат до проблеми в работата на оборудването.
- На места, където може да бъде изложено на въздействието на вода или в общо влажни зони.

Ако НЕ сте сигурни как да монтирате или да работите с модула, свържете се с вашия дилър.

След завършване на монтажа:

- Направете пробна експлоатация, за да проверите за неизправности.

- Обяснете на потребителя как да използва потребителския интерфейс.
- Инструктирайте потребителя да съхранява ръководството за бъдещи справки.



### ИНФОРМАЦИЯ

Консултирайте се с вашия дилър в случай на преместване и повторен монтаж на потребителския интерфейс.

## 2 За настоящия документ

### Целева публика

Оторизирани монтажници + крайни потребители

### Комплект документация

Този документ е част от комплект документация. Пълният комплект се състои от:

- **Ръководство за монтаж и експлоатация:**
  - Инструкции за монтаж
  - Инструкции за основна работа
- **Справочник за монтажника и потребителя:**
  - Разширена информация за монтаж и експлоатация
- **Декларация за съответствие:**



### ИНФОРМАЦИЯ: Декларация за съответствие

С настоящето, Daikin Europe N.V. декларира, че радио оборудването от тип BRC1H е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Оригиналната декларация за съответствие е налична на страниците на продукта BRC1H.

Комплект документация е наличен от страниците на продукта BRC1H.

- BRC1HHDW7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HHDW7>



- BRC1HHDK7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HHDK7>



- BRC1HHDS7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HHDS7>



### ИНФОРМАЦИЯ: Документация на приложението Madoka Assistant

Дистанционното управление позволява само основна експлоатация и настройки. Разширени настройки и експлоатация се извършват чрез приложението Madoka Assistant. За повече информация вижте приложението и приложната документация. Приложението Madoka Assistant е налично от Google Play и Apple Store.

## 3 Потребителски интерфейс: Общ преглед

Оригиналното ръководство е написано на английски език. Текстовете на останалите езици са преводи на оригиналните инструкции.


### Технически инженерни данни

- Извадка от най-новите технически данни може да се намери на регионалния Daikin уеб сайт (публично достъпен).
- Пълният комплект с най-новите технически данни може да се намери в Daikin Business Portal (изисква се автентификация).

## За потребителя

### 3 Потребителски интерфейс: Общ преглед

#### 3.1 Бутони



##### a ON/OFF

- Когато отоплението/охлаждането на помещенията и/или режимът на битова гореща вода са изключени, натиснете, за да ги включите.
- Когато отоплението/охлаждането на помещенията и/или режимът на битова гореща вода са включени, натиснете, за да ги изключите.

##### b ЦИКЪЛ/ВЛЕЗ/АКТИВИРАЙ/ПОТВЪРДИ

- От основния екран натиснете за кратко, за да обходите оперативните екрани.
- От основния екран натиснете продължително, за да влезете в главното меню.
- В главното меню натиснете за кратко, за да влезете в едно от менютата.
- В някое от менютата, активирайте/потвърдете функция, стойност или настройка.

##### c АКТИВИРАЙ/ЦИКЪЛ/РЕГУЛИРАЙ

- От екрана за стайна температура/битова гореща вода активирайте екрана за задаване на точки.
- От екрана на главното меню започнете да обхождате наляво.
- В някое от менютата/оперативните екрани, регулирайте функция, стойност или настройка (по подразбиране: намаляване).

##### d АКТИВИРАЙ/ЦИКЪЛ/РЕГУЛИРАЙ

- От екрана за стайна температура/битова гореща вода активирайте екрана за задаване на точки.
- От екрана на главното меню започнете да обхождате надясно.
- В някое от менютата/оперативните екрани, регулирайте функция, стойност или настройка (по подразбиране: увеличаване).

#### 3.2 Икони за състоянието

| Икона   | Описание   |
|---|--|
|    | <b>Работа на системата ИЗКЛ.</b> Показва, че отоплението/охлаждането на помещенията и/или режимът на битова гореща вода са изключени.  |
|    | <b>Bluetooth.</b> <sup>(1)</sup> Показва, че Bluetooth на потребителския интерфейс е активиран и че потребителският интерфейс е готов за извършване на софтуерна актуализация. |
|    | <b>Режим на отопление.</b> Показва, че системата работи в режим на отопление.  |
|    | <b>Режим на охлаждане.</b> Показва, че системата работи в режим на охлаждане.  |
|   | <b>Режим Powerful.</b> Показва, че е активен режим Powerful.   |
|  | <b>Аварийна работа.</b> Обозначава, че е активен режим на аварийна работа.   |
|  | <b>Неизправност.</b> Показва, че е възникнала неизправност.  |


##### ИНФОРМАЦИЯ

Когато потребителският интерфейс сигнализира **Аварийна работа** или **Неизправност**, вижте главния потребителски интерфейс, за да видите какво не е наред.

##### ИНФОРМАЦИЯ

За повече информация по Bluetooth сигнала и софтуерната актуализация, вижте справочника за монтажника и потребителя.

#### 3.3 Индикатор за статус



a Индикатор за статус

<sup>(1)</sup> Думата Bluetooth® и емблемите са регистрирани търговски марки, притежавани от Bluetooth SIG, Inc. и употребата на такива марки от Daikin Europe N.V. е под лиценз. Останалите търговски марки и търговски наименования са тези на техните съответни собственици.

**i** ИНФОРМАЦИЯ

За пълно описание на поведението на индикатора за статус вижте справочника за монтажника и потребителя.

**4 Работа****4.1 Основна употреба****4.1.1 Начален екран**


Началният екран показва действителната стайна температура и всякакви видове информация чрез икони за статуса. След определен период на неактивност, потребителският интерфейс винаги ще се върне към началния екран.

**i** ИНФОРМАЦИЯ

Потребителският интерфейс е оборудван с функция за пестене на енергия, която води до изключване на екрана след определен период на неактивност. За да светне екранът отново, натиснете някой от бутоните.

**4.1.2 Оперативни екрани**

От основния екран натиснете (за кратко), за да обходите оперативните екрани.



| Оперативен екран | Описание  |
|------------------|---|
|                  | <b>Стайна температура.</b> Преглед на действителната стайна температура и управление на (желаната) стайна температура.  |
|                  | <b>Температура на битовата гореща вода.</b> Вижте действителната температура на битовата гореща вода и контролирайте (желаната) температура на битовата гореща вода (т.е. загряване на бойлер). |

| Оперативен екран | Описание  |
|------------------|---|
|                  | <b>Режим Powerful.</b> Активира или деактивира режим Powerful (т.е. бързо загряване на бойлер). |

**4.1.3 Главно меню**

От началния екран натиснете и задръжте натиснат, докато влезете в главното меню. Използвайте и за превъртане през менютата. Натиснете отново , за да влезете в едно от менютата.

| Меню | Описание  |
|------|---|
|      | <b>Информация.</b> Преглед на информация за потребителския интерфейс.   |
|      | <b>Bluetooth.</b> Накарайте потребителския интерфейс да изпрати Bluetooth сигнал за извършване на софтуерна актуализация. |
|      | <b>Връщане.</b> Връщане към началния екран.   |
|      | <b>Настройки.</b> Извършване на настройки на потребителския интерфейс.  |
|      | <b>Режим на работа в помещенията.</b> Задаване на режима на работа в помещенията.   |

**i** ИНФОРМАЦИЯ

За повече информация по потребителския интерфейс, софтуерните актуализации и настройки, вижте справочника за монтажника и потребителя.

**4.2 Управление на отоплението/охлаждането на помещенията****4.2.1 За ВКЛ/ИЗКЛ на отоплението/охлаждането на помещенията**

**Предварително условие:** Потребителският интерфейс извежда началния екран.



1 Натиснете бутона .

**Резултат:** Потребителският интерфейс ще включва или изключва отоплението/охлаждането на помещенията в зависимост от предходното си състояние.

**i** ИНФОРМАЦИЯ

За да обозначи изключването на работата, потребителският интерфейс показва "OFF" на началния екран.



## 4 Работа

### 4.2.2 За промяна на стайната температура

- 1 От началния екран натиснете **+** или **-** за активиране на екрана за точка на задаване.



- 2 Използвайте **+** и **-**, за да промените точката на задаване.



- 3 Натиснете **OK** за потвърждаване на избора.

**Резултат:** Потребителският интерфейс отразява промените и се връща към началния екран.



#### ИНФОРМАЦИЯ

При изключена работа потребителският интерфейс, не позволява промени по зададените точки.



#### ИНФОРМАЦИЯ

В зависимост от направените настройки по главния потребителски интерфейс, може да не са възможни промени по зададените точки. Ако случаят е такъв, натискането на **+** или **-** от оперативния екран за стайна температура или битова гореща вода е безполезно.



#### ИНФОРМАЦИЯ

Начинът, по който управлявате стайната температура, зависи от метода за управление на температурата, който е зададен чрез главния потребителски интерфейс. В зависимост от това, екранът за задаване на точки може да изглежда различно от представеното в това ръководство.


Ако стайната температура се контролира чрез зависим от атмосферните условия контрол на температурата на изходящата вода, екранът за задаване на точки представя стойност на промяна, а не температурна стойност.




За повече информация вижте справочника за монтажника и потребителя, както и документацията на вътрешните модули.

### 4.2.3 За промяна на режима на работа в помещението


- 1 От началния екран натиснете **OK** и задръжте натиснат, докато влезете в главното меню.



- 2 Използвайте **-** и **+** за придвижване до менюто за режим на работа в помещенията.



- 3 Натиснете **OK** за влизане в менюто.



- 4 Използвайте **-** и **+** за избиране на режим на работа и натиснете **OK** за активирането му.

**Резултат:** Потребителският интерфейс отразява промените и се връща към началния екран.

## 4.3 Управление на битовата гореща вода

### 4.3.1 За ВКЛЮЧВАНЕ или ИЗКЛЮЧВАНЕ на работата в режим на битова гореща вода

- 1 От основния екран натиснете **OK**, за да преминете към оперативния екран за битова гореща вода.



- 2 Натиснете бутона **ON/OFF**.

**Резултат:** Потребителският интерфейс ще включва или изключва режима на битова гореща вода в зависимост от предходното си състояние.



#### ИНФОРМАЦИЯ

За да обозначи изключването на работата, потребителският интерфейс показва "OFF" на началния екран.



### 4.3.2 За да промените температурата на битовата гореща вода

- 1 От основния екран натиснете **OK**, за да преминете към оперативния екран за битова гореща вода.



- 2 Натиснете **+** или **-** за активиране на екрана за задаване на точки.



- 3 Използвайте **+** и **-**, за да промените точката на задаване.



- 4 Натиснете **OK** за потвърждаване на избора.

**Резултат:** Потребителският интерфейс отразява промените и се връща към оперативния екран за битова гореща вода.



#### ИНФОРМАЦИЯ

При изключена работа потребителският интерфейс, не позволява промени по зададените точки.



#### ИНФОРМАЦИЯ

В зависимост от направените настройки по главния потребителски интерфейс, може да не са възможни промени по зададените точки. Ако случаят е такъв, натискането на **+** или **-** от оперативния екран за стайна температура или битова гореща вода е безполезно.

### 4.3.3 Използване на режим на повишена мощност за БГВ

- 1 От основния екран натиснете **OK**, за да преминете екрана за режим Powerful.



- 2 За активиране на режим Powerful използвайте **+** и **-** за избор на "активиране".



- 3 За деактивиране на режим Powerful използвайте **+** и **-** за избор на "деактивиране".



- 4 Натиснете **OK** за потвърждаване на избора.

**Резултат:** Потребителският интерфейс отразява промените и се връща към началния екран.



#### ИНФОРМАЦИЯ

За да обозначи активна работа в режим Powerful, потребителският интерфейс извежда иконата Powerful на оперативния екран за битова гореща вода.



#### ИНФОРМАЦИЯ

За повече информация относно режим Powerful, вижте справочника за монтажника и потребителя.

## 4.4 Разширена употреба

За начина за използване на информацията за потребителския интерфейс, извършването на настройки на потребителския интерфейс и софтуерни актуализации, вижте справочника за монтажника и потребителя.

## 5 Поддръжка и сервис

### 5.1 Обзор: Поддръжка и сервис

Когато потребителският интерфейс се нуждае от сервисно обслужване или поддръжка, консултирайте се с вашия доставчик.

## 6 Отстраняване на проблеми

### 6.1 Обзор: Отстраняване на проблеми


Когато в системата има грешка, потребителският интерфейс показва **!** на началния екран. Едновременно с това, главният потребителски интерфейс показва код за грешка. Проверете главния потребителски интерфейс, за да видите кода на грешката. За списък на кодовете за грешки и тяхното значение вижте документацията на вътрешните модули. За отстраняване на грешката се обърнете към вашия доставчик.

## За монтажника


## 7 За кутията

## 7.1 За разопаковане на потребителския интерфейс

- 1 Отворете кутията.
- 2 Отделете аксесоарите.



- a Ръководство за монтаж и експлоатация  
b Винтове за дърво + дюбели за стена (Ø4,0×30)



- a Окабеляване от горе  
b Окабеляване от ляво  
c Окабеляване от долу

В случай, че прекървате окабеляването от задната страна, не трябва да махате нищо.

## 8 Подготовка

## 8.1 Изисквания към окабеляването

Цялото окабеляване трябва да отговаря на следните изисквания:

| Кабелна спецификация | Стойност   |
|----------------------|--|
| Тип                  | Екранирана винилова корда или кабел (2 проводника) |
| Сечение              | 0,75~1,25 мм <sup>2</sup>                          |
| Максимална дължина   | 500 м  |

## 9 Монтаж

**!** БЕЛЕЖКА

По време на инсталирането на контролера пазете инсталационната среда чиста от прах, за да избегнете навлизането на частици към печатната платка на контролера.


## 9.1 Монтиране на потребителския интерфейс

Преди да монтирате потребителския интерфейс, трябва да определите маршрута на окабеляването и съответно да махнете част от задната кутия на потребителския интерфейс.

Окабеляването може да се прекара от горната, задната, лявата или долната страна. Махнете част от задната кутия съгласно илюстрацията:


## 9.1.1 За монтиране на потребителския интерфейс

- 1 Извадете винтовете и дюбелите от торбата с аксесоари.
- 2 Закрепете задната кутия към равна повърхност.



**i** ИНФОРМАЦИЯ

Ако е необходимо (напр. при скрито монтиране на електрическа инсталационна кутия), монтирайте задния корпус чрез пробитите отвори.



**!** БЕЛЕЖКА

При монтиране на на задния корпус към скрито монтирана електрическа инсталационна кутия се уверете, че стената е напълно плоска.



**БЕЛЕЖКА**

Внимавайте да не деформирате задната кутия чрез прекомерно затягане на монтажните винтове.

**9.2 Свързване на електрическите кабели**



**БЕЛЕЖКА**

Окабеляването за свързване НЕ е включено в доставката.




**БЕЛЕЖКА**

Когато окабелявате, прекарайте кабелите далеч от окабеляването на захранването, за да се избегне получаването на електрически смущения (външен шум).


**9.2.1 За свързване на електроокабеляването**

Свържете клемите на потребителския интерфейс P1/P2 към клемите P1/P2 на вътрешния модул.


**Отгоре**




**Отзад**



**Отляво**



**Отдолу**



**9.3 Затваряне на потребителския интерфейс**



**ВНИМАНИЕ**

НИКОГА не се допирайте до вътрешните части на потребителския интерфейс.



**ВНИМАНИЕ**

При затваряне на потребителския интерфейс внимавайте да не защитете окабеляването.




**БЕЛЕЖКА**

За да предотвратите повреда се уверете, че предната част на потребителския интерфейс е закрепена здраво в задната кутия.

**9.3.1 За затваряне на потребителския интерфейс**

- Щракнете предната част на потребителския интерфейс в задната кутия.



**10 Пускане на системата**

Потребителският интерфейс се захранва от вътрешното тяло. Той ще се стартира веднага след като бъде свързан. За да може потребителският интерфейс да работи, уверете се, че вътрешното тяло е включено.

Преди потребителският интерфейс да е готов за работа, той ще се синхронизира с основния потребителски интерфейс и ще премине през следната последователност на стартиране:

- Потребителският интерфейс се зарежда.

## 11 Поддръжка

1

2 Потребителският интерфейс се синхронизира с основния потребителски интерфейс.

1

3 Потребителският интерфейс е готов за работа.

20.5<sup>°C</sup>

## 11 Поддръжка

### 11.1 Предпазни мерки за безопасност при извършване на поддръжка



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Преди извършването на каквато и да е дейност по поддръжка или ремонт, спирайте работата на системата с потребителския интерфейс и изключвайте главния прекъсвач на захранването. **Възможно последиствие:** токов удар или нараняване.



#### БЕЛЕЖКА

НЕ почиствайте потребителския интерфейс с органични разтворители от рода на разределител за боя. **Възможно последиствие:** повреда, токов удар или пожар.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕ мийте потребителския интерфейс. **Възможно последиствие:** утечка на ток, токов удар или пожар.





#### ИНФОРМАЦИЯ

Когато замърсяването по повърхността не може да бъде отстранено лесно при почистване на потребителския интерфейс, натопете плата в неутрален почистващ препарат, разреден с вода, изстискайте силно плата и почистете повърхността. След това подсушете със суха кърпа.

### 11.2 За почистване на потребителския интерфейс

1 Избършете екрана и другите повърхностни части на потребителския интерфейс със суха кърпа.




ERC



4P813203-1 A 0000000U



UA. TR. 028



I005 18

Maximum Voltage: DC 17.6 V  
Power Consumption: Max 1.94 VA

Copyright 2025 Daikin

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P813203-1A 2026.01