


Priručnik za postavljanje

Sobni termostat



Sadržaj

1	O dokumentaciji	2
1.1	O ovom dokumentu	2
2	Sigurnosne upute specifične za instalatera	2
3	O sobnom termostatu	2
4	O pakiranju	2
4.1	Za raspakiranje sobnog termostata	3
5	Priprema	3
5.1	Zahtjevi za mjesto postavljanja	3
6	Postavljanje	3
6.1	Za postavljanje sobnog termostata	3
6.2	Za postavljanje prijamnika	4
6.3	Za postavljanje osjetnika vanjske temperature kao osjetnika temperature poda	5
7	Konfiguracija	5
7.1	Korisnički izbornik	5
7.1.1	Za ulaz u korisnički izbornik	5
7.1.2	Korisnički parametri	5
7.2	Izbornik instalatera	5
7.2.1	Za ulaz u izbornik instalatera	5
7.2.2	Parametri instalatera	6
7.3	Konfiguracija radio veze prijamnik-termostat	6
7.4	Kalibracija osjetnika temperature	7
7.4.1	Za kalibraciju osjetnika temperature	7
7.5	Sprječavanje kondenzacije	7
8	Tehnički podaci	7

1 O dokumentaciji

1.1 O ovom dokumentu

Ciljana publika

Ovlašteni instalateri

Komplet dokumentacije

Ovaj dokument dio je kompleta dokumentacije. Cijeli komplet obuhvaća:

- **Priručnik za instalaciju:**
 - Upute za postavljanje
 - Format: Papir (isporučen u kompletu)
- **Priručnik za rukovanje:**
 - Upute za postavljanje
 - Format: Papir (isporučen u kompletu)

Najnovije revizije priložene dokumentacije mogu biti dostupne na regionalnom web-sjedištu Daikin ili putem vašeg dobavljača.

Originalne upute napisane su na engleskom. Svi ostali jezici su prijevodi originalnih uputa.

2 Sigurnosne upute specifične za instalatera

Uvijek se pridržavajte sljedećih sigurnosnih uputa i odredbi.



OPREZ

NEMOJTE priključiti ožičenje.



UPOZORENJE

Glavni prekidač ili drugi uređaj za odvajanje, koji ima razmak na svim polovima, MORA biti ugrađen u fiksno ožičenje u skladu s primjenjivim zakonima.



UPOZORENJE

Sva vanjska ožičenja i komponente MORA izvesti licencirani električar i MORAJU biti usklađena s primjenjivim zakonima.



UPOZORENJE

Prije nego pristupite terminalima, svi strujni krugovi MORAJU biti prekinuti.

3 O sobnom termostatu

Sobni termostat može se koristiti za upravljanje sustavima Daikin. To uključuje grijanje radijatorom i primjene za grijanje/hlađenje poda. Sobni termostat obično je spojen na jedinice Daikin. Pogledajte poglavlje "Smjernice za primjenu" u referentnom vodiču za instalatera vaše jedinice kako biste pronašli primjere.

- U slučaju primjena samo za podno grijanje, sobni termostat može se spojiti na zasebni motorizirani ventil petlje podnog grijanja.
- Ako se aplikacija samo za grijanje poda koristi u kombinaciji s ventilo-konvektorskim jedinicama, svaki ventilkonvektor treba imati svoj namjenski termostat ventilkonvektora.

Neobavezno, osjetnik vanjske temperature EKRTETS može se spojiti na termostat i koristiti kao:


- Vanjski osjetnik temperature okoline za upravljanje temperaturom u prostoriji (umjesto osjetnik unutarnje temperature sobnog termostata). U tom slučaju, instalirajte osjetnik temperature tamo gdje želite upravljati temperaturom okoline.
- osjetnik temperature poda (samo za primjene u grijanju/hlađenju) kako biste spriječili kondenzaciju u podu u slučaju hlađenja poda. I tom slučaju, osjetnik temperature ugradite u pod. Za više informacija pogledajte odjeljak "6.3 Za postavljanje osjetnika vanjske temperature kao osjetnika temperature poda" [► 5].

4 O pakiranju

Imajte na umu sljedeće:

- Pri isporuci jedinica MORA biti pregledana u pogledu oštećenja i cjelovitosti. Svako oštećenje i nedostajanje dijelova MORA se odmah prijaviti otpremniku agentu za reklamacije.
- Dopremite zapakiranu jedinicu što bliže mjestu konačnog postavljanja da bi se spriječilo oštećenje prilikom transporta.
- Priredite unaprijed putanju po kojoj će se jedinica dovesti do konačnog položaja za ugradnju.

4.1 Za raspakiranje sobnog termostata




- a Tiple i vijci (za sobni termostat)
- b Tiple i vijci (za prijamnik)
- c Prijamnik
- d Baterije (za sobni termostat)
- e Sobni termostat
- f Držač sobnog termostata
- g Priručnik za postavljanje
- h Priručnik za rukovanje

5 Priprema

5.1 Zahtjevi za mjesto postavljanja

- Sobni termostat NEMOJTE instalirati u krugu od 50 cm od bilo kojih aparata ili uređaja koji emitiraju elektroničke ili bežične signale.
- Sobni termostat NEMOJTE instalirati blizu ili iznad radijatora ili uređaja za isijavanje topline.
- Sobni termostat montirajte na visinu od barem 1,5 m od tla.
- Imajte na umu sljedeće smjernice za prostorni razmještaj pri postavljanju:



Kada birate mjesto postavljanja prijavnika, uzmite u obzir i sljedeće preporuke za optimalan prijam signala:

- Prijamnik je namijenjen za instalaciju na otvorenom prostoru, obično blizu unutarnje jedinice.
- Prijamnik je namijenjen za instalaciju samo u okomitom smjeru.

- Prijamnik NEMOJTE instalirati u metalne kutije li pokraj okomitih metalnih cijevi i elektroničkih strujnih krugova.
- Prijamnik montirajte na visinu od barem 1,5 m od tla.


6 Postavljanje

6.1 Za postavljanje sobnog termostata


Postavljanje na zid

U slučaju da je neobavezni osjetnik vanjske temperature instaliran kao osjetnik temperature poda, montiranje sobnog termostata na zid je obavezno.


- Samo u slučaju osjetnika vanjske temperature: pomoću plosnatog odvijača uklonite konektor na poledini sobnog termostata.



- Žice osjetnika utaknite u utore terminala, pa pritegnite vijke plosnatim odvijačem.



- Redne stezaljke povucite tako da kliznu na izložene pinove na poledini sobnog termostata.



OPREZ


NEMOJTE priklještit i ožičenje.

- Otvorite odjeljke za baterije i uklonite izolatore baterija.

Rezultat: Otvori za vijke postaju vidljivi.

- Izbušite otvore u zidu uzevši u obzir dimenzije termostata i utaknite dostavljene tiple u otvore.

- Sobni termostat pričvrstite na zid dostavljenim vijcima.



- Izrezane otvore pokrijte električnom trakom (lokalna nabava).

- Priložene baterije stavite u odjeljke za baterije.

6 Postavljanje

9 Zatvorite odjeljke za baterije.

Rezultat: Sobni termostats je spreman za upotrebu.

Stolna instalacija

Termostats kao stolno rješenje možete koristiti samo kada osjetnik vanjske temperature NIJE instaliran. U tom slučaju, sobni termostats funkcionira kao potpuno bežična jedinica i moguće ga je staviti u držač bilo gdje u kući.

10 Otvorite odjeljke za baterije i uklonite izolatore baterija.

11 Priložene baterije stavite u odjeljke za baterije.

12 Sobni termostats stavite u njegov držač.

Rezultat: Sobni termostats je spreman za upotrebu.

6.2 Za postavljanje prijamnika




UPOZORENJE

Prije nego pristupite terminalima, svi strujni krugovi MORAJU biti prekinuti.

Preduvjet: Vi ste razmotrili zahtjeve mjesta za postavljanje prijamnika prilikom odabira lokacije za postavljanje. Za više informacija pogledajte odjeljak "5.1 Zahtjevi za mjesto postavljanja" [▶ 3].

- 1 Izbušite otvore u zidu, vodeći računa o dimenzijama prijamnika.
- 2 U otvore utaknite dostavljene tiple.
- 3 Prijamnik pričvrstite na zid dostavljenim vijcima.
- 4 Odvijte vijke prednjeg poklopca prijamnika i skinite prednji poklopac.
- 5 Odvijte oba vijka donjeg desnog nosača kabela i skinite nosač.



6 U skladu sa svojom primjenom, izvršite ožičenje:




UPOZORENJE

Sva vanjska ožičenja i komponente MORAJU izvesti licencirani električar i MORAJU biti usklađena s primjenjivim zakonima.

Jedinica


Pogledajte shemu ožičenja ili dodatnu knjigu kako biste doznali više o neobaveznoj opremi jedinice. Upotrijebite žicu veličine između 0,75 mm² i 1,50 mm². Poštujte maksimalnu duljinu ožičenja od 3 m, počevši od točke od koje ožičenje izlazi iz jedinice (tj. duljina ožičenja unutarnje jedinice nije uključena). Primjer jedinice:



H Zahtjev za grijanjem
C Zahtjev za hlađenjem

Motorizirani ventil

Izvršite ožičenje motoriziranog ventila i prijamnika kako je prikazano u nastavku (primjene samo za grijanje). Upotrijebite žicu veličine između 0,75 mm² i 1,50 mm².



H Zahtjev za grijanjem
C Zahtjev za hlađenjem

Izlazni releji (H i C su kontakti koji nisu pod naponom) mogu podnijeti maksimalno opterećenje od 5 A — 230 V. U slučaju primjene samo za grijanje, žični priključak C nije potrebno instalirati.



UPOZORENJE

Glavni prekidač ili drugi uređaj za odvajanje, koji ima razmak na svim polovima, MORAJU biti ugrađeni u fiksno ožičenje u skladu s primjenjivim zakonima.



NAPOMENA

Za povezivanje 2A (X1M), upotrijebite žicu veličine 0,75 mm².

7 Nosač kabela vratite na mjesto i pritegnite vijke.

8 Poklopac prijamnika vratite na mjesto i pritegnite vijke.



INFORMACIJA

Da biste u potpunosti dovršili instalaciju prijamnika, konfigurirajte radio vezu s prijamnikom i sobnim termostatom. Za više informacija pogledajte odjeljak "7.3 Konfiguracija radio veze prijamnik-termostats" [▶ 6].



NAPOMENA

Kako biste osigurali pristup, prednji dio prijamnika mora biti pristupačan u svakom trenutku.

6.3 Za postavljanje osjetnika vanjske temperature kao osjetnika temperature poda

Budući da ga se treba ugraditi u pod, postavljanje uređaja EKRTETS potrebno je planirati i izvršiti unaprijed. Kada se EKRTETS postavlja kao osjetnik temperature poda, sobni termostat mora se montirati na zid. Za više informacija pogledajte odjeljak "6.1 Za postavljanje sobnog termostata" [▶ 3].




INFORMACIJA

Sljedeći postupak služi samo kao primjer. Vaša stvarna situacija može se razlikovati od ovog prikaza.

Preduvjet: Vi ste razmotrili zahtjeve mjesta za sobni termostat prilikom odabira lokacije za postavljanje. Za više informacija pogledajte odjeljak "5.1 Zahtjevi za mjesto postavljanja" [▶ 3].

- 1 Osjetnik temperature ugradite u električni vod (najviše Ø16 mm) u podnoj konstrukciji.



- a Sobni termostat
b Kanalna cijev osjetnika vanjske temperature
c Osjetnik vanjske temperature (EKRTETS)
d Cijevi za vodu

- 2 Kabel osjetnika temperature provlačite kroz uvodnicu sve dok ne dođe do zatvorenog područja.
- 3 Ožičenje osjetnika temperature spojite sa sobnim termostatom kako je opisano u odjeljku "6.1 Za postavljanje sobnog termostata" [▶ 3].
- 4 Na sobnom termostatu postavite vrijednost za parametar 20 (rEGU) na FLR u izborniku instalatera. Više podataka o izborniku instalatera potražite pod naslovom "7.2 Izbornik instalatera" [▶ 5].



NAPOMENA

Pravilno zabrtvite električni vod osjetnika temperature kako biste sobni termostat zaštitili od strujanja vrućeg zraka i kako bi omogućili buduću zamjenu osjetnika temperature.

7 Konfiguracija

7.1 Korisnički izbornik

Korisnički izbornik vam omogućava postavljanje osnovnih parametara sobnog termostata.

7.1.1 Za ulaz u korisnički izbornik

- 1 Pritisnite i držite u trajanju od 5 sekundi.

Rezultat: Prvi parametar (rF INI) korisničkog izbornika pojavljuje se na zaslonu.

Za izlaz iz korisničkog izbornika, upotrijebite navigacijske gumbе kako biste odabrali parametar "End" pa pritisnite .

7.1.2 Korisnički parametri

Parametar	Opis	Moguće vrijednosti ^(a)
#	Naziv	
00	rF INI	Način konfiguracije radio veze
01	dEG	Temperaturna jedinica korištena na zaslonu ▪ °C ▪ °F
02	—:—	Vremenski format korišten na zaslonu ▪ 24H (24-satni zaslon) ▪ 12H (12-satni zaslon)
03	dst	Promjena ljetnog vremena ▪ yes (omogućeno) ▪ no (onemogućeno)
04	AirC	Kalibracija osjetnika unutarnje temperature.
05	AMbC	Kalibracija osjetnika vanjske temperature Za više informacija pogledajte odjeljak "7.4 Kalibracija osjetnika temperature" [▶ 7].
06	HG	Temperatura protiv smrzavanja u načinu rada za godišnji odmor ▪ 10°C ▪ Raspon: 0,5°C~10°C
07	ITCS	Inteligentni sustav kontrole temperature ^(b) ▪ yes (omogućeno) ▪ no (onemogućeno)
08	Clr ALL	Obrišite korisničke postavke: pritisnite i držite u trajanju od 5 sekundi kako biste vratili sve zadane vrijednosti i korisničke parametre na njihove zadane postavke.
09	CHAn	—
10	VERs	Inačica softvera
11	End	Izađite iz korisničkog izbornika. Pritisnite za izlaz.

^(a) Zadane vrijednosti navedene su **podebljanim slovima**.

^(b) Ako je omogućena, ova će funkcija unaprijed aktivirati instalaciju (do najviše 2 sata) kako bi se osigurala željena zadana vrijednost u odgovarajućem vremenu u skladu sa zadanim programom. Pri svakoj promjeni programa, sobni termostat mjeri vrijeme potrebno da instalacija postigne zadanu vrijednost kako bi se kompenzirale sve temperaturne razlike koje mogu postojati u različitim trenucima. To vam omogućava sa vršite promjene programa bez potrebe za prethodnom prilagodbom temperature, jer sobni termostat to radi automatski.

7.2 Izbornik instalatera

Izbornik instalatera koristi se za izmjenu naprednih parametara koji nisu dostupni u korisničkom izborniku.

7.2.1 Za ulaz u izbornik instalatera

- 1 Pritisnite i držite u trajanju od 5 sekundi.

Rezultat: Prvi parametar (rEGU) izbornika instalatera pojavljuje se na zaslonu.

Za izlaz iz izbornika instalatera, upotrijebite i kako biste odabrali parametar End pa pritisnite .

7 Konfiguracija

7.2.2 Parametri instalatera

Parametar		Opis	Moguće vrijednosti ^(a)
#	Naziv		
20	rEGU	Vrsta osjetnika	AIR: osjetnik unutarnje temperature sobnog termostata amb: EKRTERS instaliran kao osjetnik vanjske temperature FLR: EKRTERS instaliran kao podni osjetnik FL.L: –
21	M0de	Način rada	Hot: način grijanja Cld: način hlađenja rEv: reverzibilni način rada Aut: automatski način rada
21	Cld	Omogućite podizbornik načina hlađenja (odaberite Cld pa pritisnite OK za ulaz u podizbornik)	yes (omogućeno) no (onemogućeno)
22	AirS	Prikazuje izmjerene vrijednosti osjetnika unutarnje temperature (prikazane u °C/°F)	
23	AmbS	Prikazuje izmjerene vrijednosti vanjskog osjetnika temperature okoline (prikazane u °C/°F)	
24	RecS	Prikazuje izmjerene vrijednosti podnog osjetnika temperature (prikazane u °C/°F)	
25	FL.Lo	–	
26	FL.Hi	–	
27	reg	Vrsta regulacije	bp: proporcionalni pojas (PWM 2°C/10 min) hys: histereza (0,5°C)
28	UF1	Vrsta betona (koristiti kada je 27=bp) ^(b)	uf1: tekući beton male debljine (<6 cm) uf2: klasični beton debljine >6 cm
29	Bp1	–	
30	Wir	–	
31	min	Minimalna podesiva vrijednost temperature ^(c)	5°C - Raspon: 5°C~15°C
32	MAX	Maksimalna podesiva vrijednost temperature ^(c)	37°C - Raspon: 20°C~37°C
33	Win	Funkcija detekcije otvorenog prozora	yes (omogućeno) no (onemogućeno)
34	rH	Granična vrijednost vlage	55% - Raspon: 0%~100%
35	dEv	Funkcija sprječavanja kondenzacije ^(b)	yes (omogućeno) no (onemogućeno)
36	Clr EEp	Briše memoriju sobnog termostata i vraća sve parametre na njihove zadane vrijednosti. Pritisnite i držite OK nekoliko sekundi kako biste sobni termostat vratili na njegove tvorničke postavke.	

Parametar		Opis	Moguće vrijednosti ^(a)
#	Naziv		
37	End	Izađite iz izbornika instalatera. Pritisnite OK za izlaz.	

^(a) Zadane vrijednosti navedene su **podebljanim slovima**.

^(b) Samo u slučaju EKRTERS je instaliran kao podni osjetnik temperature.

^(c) Primjenjuje se na rad grijanja i hlađenja.

7.3 Konfiguracija radio veze prijamnik-termostat

Kako bi komunikacija sobnog termostata i prijamnika bila moguća, trebate konfigurirati radio vezu.

- Prijamnik stavite u način konfiguracije radio veze pritiskom na tipkalo od 10 sekundi.

Rezultat: RF LED lampica sporo trepće u narančastoj boji.

- Na sobnom termostatu, pritisnite i držite **OK** u trajanju od 5 sekundi.


Rezultat: Zaslon sobnog termostata pokazuje parametar rF INI. Sada će termostat slati radio signale prijamniku. Na zaslonu sobnog termostata trepće **RF**.

- Pričekajte nekoliko sekundi kako bi prijamnik izašao iz načina konfiguracije radio veze pa pritisnite **OK** na sobnom termostatu.

Rezultat: Zaslon sobnog termostata prikazuje glavni zaslon, a RF LED lampica na prijamniku se ISKLJUČUJE kako bi pokazao da je uparivanje uspjelo.

- Provjerite da li prijamnik pravilno prima radio signale.

Pregled LED lampice prijamnika



- a Gumb
- b LED lampica tipkala
- c LED lampica kontakta
- d RF LED

LED lampica tipkala	LED lampica kontakta	RF LED	Značenje
–	Crvena	–	Zahtjev za grijanjem (način rada s termostatom)
–	Plava	–	Zahtjev za hlađenjem (način rada s termostatom)
Zelena	–	–	Prinudno grijanje (ručni način rada)
Zelena, 50%	–	–	Prinudno hlađenje (ručni način rada)
Zelena, 10%	–	–	Prinudno ISKLJUČIVANJE (ručni način rada)
–	–	Narančasta, sporo trepće	Način konfiguracije radio veze

LED lampica tipkala	LED lampica kontakta	RF LED	Značenje
–	–	Narančasta, brzo trepće	RF signal izgubljen
–	–	Narančasta, brzi kratki treptaj	Pokazivač RF prijama
Crveno/zeleno, trepće	–	–	Pogreška osjetnika termostata
Narančasta	Plava/crvena	Narančasta	Resetiranje prijavnika ^(a)

^(a) Kako biste resetirali prijavnika, pritisnite i držite pritisnutim tipkalo u trajanju od 30 sekundi.



INFORMACIJA

Pritiskanjem tipkala prijavnika će se ISKLJUČITI. Kada je prijavnika isključen, ugrađena zaštita od smrzavanja (4°C) ostaje aktivna.

7.4 Kalibracija osjetnika temperature

Moguće je kalibrirati i osjetnik unutarnje temperature sobnog termostata i (neobavezni) osjetnik vanjske temperature. Preporučuje se da kalibrirate osjetnik(e) nakon instalacije. Postupak je isti kako za osjetnik unutarnje temperature tako i za neobavezni osjetnik vanjske temperature.

7.4.1 Za kalibraciju osjetnika temperature

- 1 Pomoću termometra mjerite temperaturu u prostoriji na razmaku od 1,5 m od poda u trajanju od najmanje 1 sata.
- 2 Pritisnite i držite na sobnom termostatu u trajanju od 5 sekundi kako biste ušli u korisnički izbornik.
- 3 Upotrijebite navigacijske tipke kako biste odabrali parametar AirC ili AMbC ovisno o tome želite li kalibrirati osjetnik unutarnje ili (neobavezni) osjetnik vanjske temperature.
- 4 Pritisnite OK za izmjenu odabranog parametra. Standardno je postavljen na "no".
- 5 Upotrijebite i za unos izmjerene vrijednosti.
- 6 Pritisnite OK za potvrdu.

Rezultat: Prikazuje se poruka "yes" a vrijednost se pohranjuje u unutarnjoj memoriji sobnog termostata.

Prema potrebi, pohranjena vrijednost kalibracije može se izbrisati pritiskom na . Prikazat će se poruka "no" potvrđujući da je vrijednost izbrisana.

7.5 Sprječavanje kondenzacije

U slučaju reverzibilnih sustava, sobni termostat nudi 2 načina upravljanja vlagom kako bi se spriječio nastanak kondenzacije tijekom hlađenja.

Prag postotka vlage

Možete postaviti graničnu vrijednost postotka vlage. Svaki put kada sobni termostat otkrije da postotak vlage prelazi zadani prag, zahtjev za hlađenjem prestaje kako bi se spriječio nastanak kondenzacije. Svaki put kada je to slučaj, trepće na zaslonu sobnog termostata. Kako biste promijenili graničnu vrijednost (standardno 55%), postavite vrijednost za parametar 34 ("rH") na željenu vrijednost u izborniku instalatera.

Funkcija sprječavanja nastanka kondenzacije s osjetnikom temperature poda

Ako je neobavezni osjetnik vanjske temperature EKRTETS postavljen kao osjetnik temperature poda, parametar 35 ("dEv") može se postaviti na "yes" u izborniku instalatera kako bi se omogućila funkcija sprječavanja nastanka kondenzacije.

Kada je omogućena, ova će funkcija neprestano uspoređivati temperaturu koju je izmjerio osjetnik temperature poda i točku rosišta. Rosište se izračunava na temelju sobne temperature i vlažnosti. Kada temperatura poda padne ispod ili se previše približi rosištu, zahtjev za hlađenjem se privremeno zaustavlja kako bi se spriječio nastanak bilo kakva kondenzacije na podu. Dok je funkcija sprječavanja kondenzacije aktivna, trepće na zaslonu sobnog termostata.

8 Tehnički podaci

Sobni termostat (EKTRTB)

Preciznost očitavanja temperature	Koraci od 0,1°C
Radna temperatura	0°C~40°C
Raspon zadane vrijednosti temperature	5°C~37°C, u koracima od 0,5°C
Raspon temperature načina rada za godišnji odmor	0,5°C~10°C
Električna zaštita	Klasa II – IP30 (upotreba u zatvorenom prostoru, stupanj zagađenja 2)
Napajanje	2 alkalne baterije AAA LR03 od 1,5 V
Autonomija baterije	~2 godine, ovisno o uvjetima korištenja
Osjetni element osjetnika unutarnje temperature	NTC 10kΩ pri 25°C

Prijavnika (EKTRTB)

Radna temperatura	0°C~40°C
Električna zaštita	Klasa II – IP30
Napajanje	1N~ 50 Hz 230 V
Radio frekvencija i zona prijama	868 MHz, <10 mW, opseg od približno 100 m na otvorenom prostoru, 30 m u stambenom okruženju
Izlazni releji	Maksimalno opterećenje 5 A, 230 V
Maksimalna amperaža osigurača	3 A
Potrošnja energije	15 W (maksimalno)
Otpornost na prenapone	Kategorija III (2,5 kV)
Vrsta automatskog djelovanja termostata	1C

Osjetnik vanjske temperature (EKRTETS)

Osjetni element	NTC 10kΩ pri 25°C
-----------------	-------------------



4P677092-1 D 00000004

Copyright 2021 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P677092-1D 2023.03