



## **Addendum bij de montagehandleiding**

**EKHBRD011ADV1  
EKHBRD014ADV1  
EKHBRD016ADV1**

**EKHBRD011ADY1  
EKHBRD014ADY1  
EKHBRD016ADY1**

## INHOUD

	Pagina
Algemene informatie .....	1
Combinatie .....	1
Op een voeding met kWh-voordeeltarief aansluiten .....	1
Op een EMRQ-buitenunit aansluiten .....	1
Lokale instellingen .....	1
Lokale leidingen .....	1
Aan de EKHBRD*AD-unit toe te wijzen capaciteitsindex .....	1
Tabel lokale instellingen .....	2

De instructies worden oorspronkelijk in het Engels geschreven. Alle andere talen zijn vertalingen van de oorspronkelijke instructies.

## Algemene informatie

Onze welgemeende dank voor de aankoop van deze unit.

Deze unit is een speciale unit van de EKBRD-reeks: EKHBRD\*AD. Deze unit kan ook op een EMRQ-buitenunit aangesloten worden. De meegeleverde montagehandleiding en gebruiksaanwijzing dienen gebruikt te worden om deze unit te monteren en te gebruiken.

Dit addendum verschaft uitleg over enkele bijkomende aandachtspunten. Deze zijn specifiek bedoeld voor de EKHBRD\*AD-reeks in combinatie met een EMRQ-buitenunit. Gelieve deze informatie zorgvuldig te lezen. Deze informatie vervangt de standaardinformatie die in de montagehandleiding en de gebruiksaanwijzing verschaft wordt.

## Combinatie

De unit is het onderdeel voor binnen van de lucht-water-warmtepompinstallatie. De unit kan enkel met een ERSQ-, een ERRQ- of een EMRQ-buitenunit gecombineerd worden.

## Op een voeding met kWh-voordeeltarief aansluiten

De EKHBRD\*AD-binnenunit en de ERSQ- en ERRQ-buitenunit kunnen op een elektrische voeding met kWh-voordeeltarief aangesloten worden.

Om ervoor te zorgen dat de compressor betrouwbaar blijft werken, kan de EMRQ-buitenunit **niet** op een elektrische voeding met kWh-voordeeltarief aangesloten worden.

## Op een EMRQ-buitenunit aansluiten

Om een EKHBRD\*AD-unit op een EMRQ-buitenunit aan te sluiten en te monteren, volg de instructies beschreven in de montagehandleiding van de EMRQ-buitenunit. Hierna volgen punten waarop speciaal op gelet moet worden.

### Lokale instellingen

De lokale instelling [7-00] bodemplaatverwarming kan niet gebruikt worden.

### Lokale leidingen

#### Leidingen tussen koelmiddelaftakset en binnenunit

De maat van de rechtstreeks op binnenunit aangesloten leidingen moet dezelfde zijn als de maat van de leidingen die op de binnenunit aangesloten worden.

EKHBRD*AD	
Persgasleiding	Vloeistofleiding
Ø15,9 mm	Ø9,5 mm

### Aan de EKHBRD\*AD-unit toe te wijzen capaciteitsindex

De in onderstaande tabel vermelde index kan gebruikt worden om de aansluitratio's te controleren en de aftaksets voor het koelmiddel te selecteren.

Binnenunit	Capaciteitsindex
EKHBRD011*AD	100
EKHBRD014*AD	125
EKHBRD016*AD	140

## Tabel lokale instellingen


Earste code	Tweede code	Naam instelling	Instelling installateur verschilt van standaardwaarde				Standaardwaarde	Bereik	Stap	Unit
			Datum	Waarde	Datum	Waarde				
0		<b>Instelling afstandsbediening</b>								
	00	Toegangsniveau van de gebruiker					2	2~3	1	—
	01	Compensatiewaarde kamertemperatuur					0	-5~5	0,5	°C
	02	Niet van toepassing. Verander de standaardwaarde niet.					1	—	—	—
	03	Status: stand weektimer verwarmen van ruimten Methode 1=1 / Methode 2=0					1 (AAN)	0/1	—	—
	04	Niet van toepassing. Verander de standaardwaarde niet.					1	—	—	—
1		<b>Timing automatische opslag voor verwarmen van water voor huishoudelijk gebruik</b>								
	00	Status: opslag 's nachts					1 (AAN)	0/1	—	—
	01	Starttijd opslag 's nachts					1:00	0:00~23:00	1:00	uur
	02	Status: opslag overdag					0 (UIT)	0/1	—	—
	03	Starttijd opslag overdag					15:00	0:00~23:00	1:00	uur
2		<b>Automatische terugstelfunctie</b>								
	00	Status: terugstellen					1 (AAN)	0/1	—	—
	01	Starttijd terugstelwerking					23:00	0:00~23:00	1:00	uur
	02	Stoptijd terugstelwerking					5:00	0:00~23:00	1:00	uur
3		<b>Weersafhankelijk instelpunt</b>								
	00	Lage omgevingstemperatuur (Lo_A)					-10	-20~5	1	°C
	01	Hoge omgevingstemperatuur (Hi_A)					15	10~20	1	°C
	02	Instelpunt bij lage omgevingstemperatuur (Lo_Ti)					70	25~80	1	°C
	03	Instelpunt bij hoge omgevingstemperatuur (Hi_Ti)					45	25~80	1	°C
4		<b>Desinfecteringsfunctie</b>								
	00	Status: desinfecteren					1 (AAN)	0/1	—	—
	01	Selectie dag desinfectering					Fri	Mon~Sun	—	—
	02	Starttijd desinfectering					23:00	0:00~23:00	1:00	uur
5		<b>Instelpunt automatisch terugstellen en desinfecteren</b>								
	00	Instelpunt: temperatuur desinfecteren					70	60~75	5	°C
	01	Duur desinfecteren					10	5~60	5	min
	02	Terugsteltemperatuur uittredend water					5	0~10	1	°C
	03	Terugsteltemperatuur kamer					18	17~23	1	°C
	04	Niet van toepassing. Verander de standaardwaarde niet.					0	—	—	—
6		<b>Instelling optie</b>								
	00	Tank voor warm water voor huishoudelijk gebruik geïnstalleerd					0 (UIT)	0/1	—	—
	01	Optionele kamerthermostaat geïnstalleerd					0 (UIT)	0/1	—	—
	02	Optionele backupverwarming geïnstalleerd					0 (UIT)	0/1	—	—
	03	Optionele zonnekit geïnstalleerd					0 (UIT)	0/1	—	—
	04	Stand voeding met kWh-voordeeltarief					0	0/2	1	—
7		<b>Instelling optie</b>								
	00	Optionele bodemplaatverwarming geïnstalleerd					1 (AAN)	0/1	—	—
	01	Niet van toepassing. Verander de standaardwaarde niet.					0	—	—	—
	02	Patroon meerdere instelpunten					0 (A)	0/1	—	—
	03	Meervoudig instelpunt 1					0 (UIT)	0/1	—	—
	04	Meervoudig instelpunt 2					0 (UIT)	0/1	—	—

Eerste code	Tweede code	Naam instelling	Instelling installateur verschilt van standaardwaarde				Standaardwaarde	Bereik	Stap	Unit
			Datum	Waarde	Datum	Waarde				
8	<b>Instelling optie</b>									
00	Temperatuurregeling afstandsbediening						1 (AAN)	0/1	—	—
01	Optionele instelling backupverwarmingskit						1 (AAN)	0/1	—	—
02	Noodstand						0 (UIT)	0/1	—	—
03	Status: geluidsarm niveau						1	1~3	1	—
04	Status: vorstbeveiliging						0	0~2	1	—
9	<b>Automatische temperatuurcompensatie</b>									
00	Compensatiewaarde temperatuur uittredend water (verwarming)						0	-2~2	0,2	°C
01	Compensatiewaarde tank voor warm water voor huishoudelijk gebruik						0	-5~5	0,5	°C
02	Thermo AAN/UIT						0	-5~5	0,5	°C
03	Niet van toepassing. Verander de standaardwaarde niet.						0	—	—	—
04	Niet van toepassing. Verander de standaardwaarde niet.						0	—	—	—
A	<b>Instelling optie</b>									
00	Stroombeperking						0	0~2	1	—
01	Niet van toepassing. Verander de standaardwaarde niet.						0	—	—	—
02	Instelpunt: vereist temperatuurverschil voor uittredend water en retourwater voor verwarming						10	3~15	1	°C
03	Instelpunt: meervoudig instelpunt 1 vereiste temperatuurwaarde						35	25~80	1	°C
04	Instelpunt: meervoudig instelpunt 2 vereiste temperatuurwaarde						65	25~80	1	°C
b	<b>Instelpunten warm water voor huishoudelijk gebruik</b>									
00	Instelpunt: minimumtemperatuur warmhouden						35	35~65	1	°C
01	Instelpunt: maximumtemperatuur warmhouden						45	35~75	1	°C
02	Status: weersafhankelijk verwarmen van water voor huishoudelijk gebruik						1 (AAN)	0/1	—	—
03	Instelpunt: opslagtemperatuur						70	45~75	1	°C
04	Automatische maximale temperatuur opslag warm water voor huishoudelijk gebruik						70	55~75	1	°C
C	<b>Temperatuurlimieten uittredend water</b>									
00	Instelpunt: maximumtemperatuur uittredend water verwarming						80	37~80	1	°C
01	Instelpunt: minimumtemperatuur uittredend water van verwarming						25	25~37	1	°C
02	Niet van toepassing. Verander de standaardwaarde niet.						20	—	—	—
03	Niet van toepassing. Verander de standaardwaarde niet.						5	—	—	—
04	Niet van toepassing. Verander de standaardwaarde niet.						0	—	—	—
d	<b>Retentietijden verwarmen van water voor huishoudelijk gebruik</b>									
00	Instelpunt: minimumtijd voor verwarmen van water voor huishoudelijk gebruik						10	5~20	1	—
01	Instelpunt: maximumtijd voor verwarmen van water voor huishoudelijk gebruik						30	10~60	5	—
02	Instelpunt: interval minimum stoptijd voor verwarmen van water voor huishoudelijk gebruik						15	5~30	5	—
03	Niet van toepassing. Verander de standaardwaarde niet.						15	—	—	—
04	Niet van toepassing. Verander de standaardwaarde niet.						40	—	—	—

Eerste code	Tweede code	Naam instelling	Instelling installateur verschilt van standaardwaarde				Standaard-waarde	Bereik	Stap	Unit
			Datum	Waarde	Datum	Waarde				
<b>E Servicestand</b>										
00		Stand vacumeren R134a					0	0/1	—	—
01		Niet van toepassing. Verander de standaardwaarde niet.					0	—	—	—
02		Niet van toepassing. Verander de standaardwaarde niet.					0	—	—	—
03		Niet van toepassing. Verander de standaardwaarde niet.					1	—	—	—
04		Werking alleen pomp					0	0~25	1	—
<b>F Vervolg instelling opties</b>										
00		Niet van toepassing. Verander de standaardwaarde niet.					5	—	—	—
01		Niet van toepassing. Verander de standaardwaarde niet.					0	—	—	—
02		Niet van toepassing. Verander de standaardwaarde niet.					1	—	—	—
03		Niet van toepassing. Verander de standaardwaarde niet.					10	—	—	—
04		Niet van toepassing. Verander de standaardwaarde niet.					50	—	—	—







\*4P402187-1 B 0000000-\*

Copyright 2015 Daikin

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P402187-1B 2015.09