

Tabulka provozních nastavení



[6.8.2] = **ID4302/4562**

Příslušné vnitřní jednotky

*HYHBH05AAV3

*HYHBH08AAV3

*HYHBX08AAV3

Poznámky

-

Tabulka provozních nastavení					Nastavení technika s odchylkou od výchozí hodnoty	
Záložka	Kód pole	Název nastavení	Rozsah, krok	Výchozí hodnota	Datum	Hodnota
Nastavení uživatele						
└ Přednast. hodnoty						
└ Pokojová teplota						
7.4.1.1		Komfort (topení)	R/W	[3-07]-[3-06], krok: A.3.2.4 21°C		
7.4.1.2		Eko (topení)	R/W	[3-07]-[3-06], krok: A.3.2.4 19°C		
7.4.1.3		Komfort (chlazení)	R/W	[3-09]-[3-08], krok: A.3.2.4 24°C		
7.4.1.4		Eko (chlazení)	R/W	[3-09]-[3-08], krok: A.3.2.4 26°C		
└ Tep.výst.vody hlav						
7.4.2.1	[8-09]	Komfort (topení)	R/W	[9-01]-[9-00], krok: 1°C 45°C		
7.4.2.2	[8-0A]	Eko (topení)	R/W	[9-01]-[9-00], krok: 1°C 40°C		
7.4.2.3	[8-07]	Komfort (chlazení)	R/W	[9-03]-[9-02], krok: 1°C 18°C		
7.4.2.4	[8-08]	Eko (chlazení)	R/W	[9-03]-[9-02], krok: 1°C 20°C		
7.4.2.5		Komfort (topení)	R/W	-10-10°C, krok: 1°C 0°C		
7.4.2.6		Eko (topení)	R/W	-10-10°C, krok: 1°C -2°C		
7.4.2.7		Komfort (chlazení)	R/W	-10-10°C, krok: 1°C 0°C		
7.4.2.8		Eko (chlazení)	R/W	-10-10°C, krok: 1°C 2°C		
└ Teplota v nádrži						
7.4.3.1	[6-0A]	Komfort akumul	R/W	30-[6-0E]°C, krok: 1°C 60°C		
7.4.3.2	[6-0B]	Eko akumul	R/W	30-min(50, [6-0E]) °C, krok: 1°C 50°C		
7.4.3.3	[6-0C]	Opětovný ohřev	R/W	30-min(50, [6-0E]) °C, krok: 1°C 50°C		
└ Úroveň tichého režimu						
7.4.4			R/W	0: Úroveň 1 1: Úroveň 2 2: Úroveň 3		
└ Cena elektřiny						
7.4.5.1	[C-0C] [D-0C]	Vysoký	R/W	0,00-990/kWh 20/kWh		
7.4.5.2	[C-0D] [D-0D]	Střední	R/W	0,00-990/kWh 20/kWh		
7.4.5.3	[C-0E] [D-0E]	Nizký	R/W	0,00-990/kWh 15/kWh		
└ Cena paliva						
7.4.6			R/W	0,00-990/kWh 0,00-290/MBtu 8,0/kWh		
└ Nastavit dle počasí						
└ Hlavní						
└ Nastavit topení dle počasí						
7.7.1.1	[1-00]	Nastavit topení dle počasí	Nizká teplota okolí pro křivku závislosti na počasí teploty výstupní vody topení v hlavní zóně.	R/W	-40-5°C, krok: 1°C -10°C	
7.7.1.1	[1-01]	Nastavit topení dle počasí	Vysoká teplota okolí pro křivku závislosti na počasí teploty výstupní vody topení hlavní zóny.	R/W	10-25°C, krok: 1°C 15°C	
7.7.1.1	[1-02]	Nastavit topení dle počasí	Hodnota výstupní vody pro nízké teploty okolí pro křivku závislosti na počasí teploty výstupní vody topení hlavní zóny.	R/W	[9-01]-[9-00]°C, krok: 1°C 60°C	
7.7.1.1	[1-03]	Nastavit topení dle počasí	Hodnota výstupní vody pro vysoké teploty okolí pro křivku závislosti na počasí teploty výstupní vody topení hlavní zóny.	R/W	[9-01]-min(45,[9-00])°C, krok: 1°C 35°C	
└ Nastavit chlazení dle počasí						
7.7.1.2	[1-06]	Nastavit chlazení dle počasí	Nizká teplota okolí pro křivku závislosti na počasí teploty výstupní vody chlazení hlavní zóny.	R/W	10-25°C, krok: 1°C 20°C	
7.7.1.2	[1-07]	Nastavit chlazení dle počasí	Vysoká teplota okolí pro křivku závislosti na počasí teploty výstupní vody chlazení hlavní zóny.	R/W	25-43°C, krok: 1°C 35°C	
7.7.1.2	[1-08]	Nastavit chlazení dle počasí	Hodnota výstupní vody pro nízké teploty okolí pro křivku závislosti na počasí teploty výstupní vody chlazení hlavní zóny.	R/W	[9-03]-[9-02]°C, krok: 1°C 22°C	
7.7.1.2	[1-09]	Nastavit chlazení dle počasí	Hodnota výstupní vody pro vysoké okolí pro křivku závislosti na počasí teploty výstupní vody chlazení hlavní zóny.	R/W	[9-03]-[9-02]°C, krok: 1°C 18°C	
└ Doplnková						
└ Nastavit topení dle počasí						
7.7.2.1	[0-00]	Nastavit topení dle počasí	Hodnota výstupní vody pro vysoké teploty okolí pro křivku závislosti na počasí teploty výstupní vody topení doplňkové zóny.	R/W	[9-05]-min(45,[9-06])°C, krok: 1°C 35°C	
7.7.2.1	[0-01]	Nastavit topení dle počasí	Hodnota výstupní vody pro nízké teploty okolí pro křivku závislosti na počasí teploty výstupní vody topení doplňkové zóny.	R/W	[9-05]-[9-06]°C, krok: 1°C 60°C	
7.7.2.1	[0-02]	Nastavit topení dle počasí	Vysoká teplota okolí pro křivku závislosti na počasí teploty výstupní vody topení doplňkové zóny.	R/W	10-25°C, krok: 1°C 15°C	
7.7.2.1	[0-03]	Nastavit topení dle počasí	Nizká teplota okolí pro křivku závislosti na počasí teploty výstupní vody topení doplňkové zóny.	R/W	-40-5°C, krok: 1°C -10°C	
└ Nastavit chlazení dle počasí						
7.7.2.2	[0-04]	Nastavit chlazení dle počasí	Hodnota výstupní vody pro vysoké teploty okolí pro křivku závislosti na počasí teploty výstupní vody chlazení doplňkové zóny.	R/W	[9-07]-[9-08]°C, krok: 1°C 8°C	
7.7.2.2	[0-05]	Nastavit chlazení dle počasí	Hodnota výstupní vody pro nízké teploty okolí pro křivku závislosti na počasí teploty výstupní vody chlazení doplňkové zóny.	R/W	[9-07]-[9-08]°C, krok: 1°C 12°C	
7.7.2.2	[0-06]	Nastavit chlazení dle počasí	Vysoká teplota okolí pro křivku závislosti na počasí teploty výstupní vody chlazení doplňkové zóny.	R/W	25-43°C, krok: 1°C 35°C	
7.7.2.2	[0-07]	Nastavit chlazení dle počasí	Nizká teplota okolí pro křivku závislosti na počasí teploty výstupní vody chlazení doplňkové zóny.	R/W	10-25°C, krok: 1°C 20°C	

Tabulka provozních nastavení				Nastavení technika s odchylkou od výchozí hodnoty		
Záložka	Kód pole	Název nastavení	Rozsah, krok	Výchozí hodnota	Datum	Hodnota
Nastavení technika						
└ Rozvržení systému						
└ Standardní						
A.2.1.1	[E-00]	Typ jed.	R/O	0-5 3: Hybridní		
A.2.1.2	[E-01]	Typ kompresoru	R/O	0: 08		
A.2.1.3	[E-02]	Typ soft.vnitř.jedn.	R/O	*HYHBH05+08: 1: Typ 2 *HYHBX08: 0: Typ 1		
A.2.1.6	[D-01]	Upřed.sazba za kWh	R/W	0: Ne 1: Akt.otevřený 2: Akt.uzavřený		
A.2.1.7	[C-07]	Zp.ovl.jed.	R/W	0: Ov.dle tepl.v.v 1: Ov.ext.po.term. 2: Ovl.pokoj.term.		
A.2.1.8	[7-02]	Poč.zón tepl.výst.vody	R/W	0: 1 zóna t.výst.v 1: 2 zóny t.výst.v		
A.2.1.9	[F-0D]	Prov.rež.čerp.	R/W	0: Nepřetržitý 1: Vzorek 2: Požadavek		
A.2.1.A	[E-04]	Ušporný režim možný	R/O	1: Ano		
A.2.1.B		Umístění ovladače	R/W	0: Na jednotce 1: V místnosti		
└ Volitelné možnosti						
A.2.2.1	[E-05]	Provoz pro TUV	R/W	0: Ne 1: Ano		
A.2.2.2	[E-06]	Velikost nádrže TUV	R/W	0: Ne 1: Ano		
A.2.2.3	[E-07]	Ohř.TUV	R/W	0-6 4: Typ 5 6: Typ 7		
A.2.2.4	[C-05]	Typ kont.hlav.	R/W	1: Termo ZAP/VYP 2: Pož.na chla/top		
A.2.2.5	[C-06]	Typ kont.dopiř.	R/W	1: Termo ZAP/VYP 2: Pož.na chla/top		
A.2.2.6.2	[D-07]	Digitální I/O karta	Solární souprava	R/W	0: Ne 1: Ano	
A.2.2.6.3	[C-09]	Digitální I/O karta	Výstup alarmu	R/W	0: Norm.otev. 1: Norm.uzav.	
A.2.2.7	[D-04]	Karta požadavků		R/W	0: Ne 1: Říz.spotř.ener.	
A.2.2.8	[D-08]	Externí měřič kWh 1		R/W	0: Ne 1: 0,1 impulz/kWh 2: 1 impulz/kWh 3: 10 impulz/kWh 4: 100 impulz/kWh 5: 1000 impulz/kWh	
A.2.2.A	[D-02]	Čerpadlo TUV		R/W	0: Ne 1: Sekund.zpět. 2: Dezinf.paral. ([E-06]=1)	
A.2.2.B	[C-08]	Externí snímač		R/W	0: Ne 1: Venkovní snímač 2: Pokojový snímač	
A.2.2.C	[D-0A]	Externí plynoměr		R/W	0: Není 1: 1 /m³ 2: 10 /m³ 3: 100 /m³	
A.2.2.D	[E-0B]	Souprava pro dvě zóny	Je soupr.pro dvě zóny instal.?	R/O	0: Ne (#)	
Prostorové vyt./chl.						
└ Nastavení teploty výst. vody						
└ Hlavní						
A.3.1.1.1		Rež.nast.t.výst.vody		R/W	0: Absolutní 1: Dle počásí 2: Abs / plánovaný 3: Dle poč. / plán.	
A.3.1.1.2.1	[9-01]	Teplotní rozsah	Min. teplota (topení)	R/W	15-37°C, krok: 1°C 25°C	
A.3.1.1.2.2	[9-00]	Teplotní rozsah	Max. teplota (topení)	R/W	37-80°C, krok: 1°C 80°C	
A.3.1.1.2.3	[9-03]	Teplotní rozsah	Min. t.(chlazení)	R/W	5-18°C, krok: 1°C 5°C	
A.3.1.1.2.4	[9-02]	Teplotní rozsah	Max. t.(chlazení)	R/W	18-22°C, krok: 1°C 22°C	
A.3.1.1.5	[8-05]	Modul.teplota výst.vody		R/W	0: Ne 1: Ano	
A.3.1.1.6.1	[F-0B]	Uzavírací ventil	Termo ZAP/VYP	R/W	0: Ne 1: Ano	
A.3.1.1.6.2	[F-0C]	Uzavírací ventil	Chlazení	R/W	0: Ne 1: Ano	
A.3.1.1.7	[9-0B]	Typ zářiče		R/W	0: Rychlý 1: Pomalý	
└ Doplnková						
A.3.1.2.1		Rež.nast.t.výst.vody		R/W	0: Absolutní 1: Dle počásí 2: Abs / plánovaný 3: Dle poč. / plán.	
A.3.1.2.2.1	[9-05]	Teplotní rozsah	Min. teplota (topení)	R/W	15-37°C, krok: 1°C 25°C	
A.3.1.2.2.2	[9-06]	Teplotní rozsah	Max. teplota (topení)	R/W	37-80°C, krok: 1°C 80°C	
A.3.1.2.2.3	[9-07]	Teplotní rozsah	Min. t.(chlazení)	R/W	5-18°C, krok: 1°C 5°C	
A.3.1.2.2.4	[9-08]	Teplotní rozsah	Max. t.(chlazení)	R/W	18-22°C, krok: 1°C 22°C	
└ Pokojový termostat						
A.3.2.1.1	[3-07]	Rozmezí pokojové teploty	Min. teplota (topení)	R/W	12-18°C, krok: A.3.2.4 12°C	
A.3.2.1.2	[3-06]	Rozmezí pokojové teploty	Max. teplota (topení)	R/W	18-30°C, krok: A.3.2.4 30°C	
A.3.2.1.3	[3-09]	Rozmezí pokojové teploty	Min. t.(chlazení)	R/W	15-25°C, krok: A.3.2.4 15°C	
A.3.2.1.4	[3-08]	Rozmezí pokojové teploty	Max. t.(chlazení)	R/W	25-35°C, krok: A.3.2.4 35°C	
A.3.2.2	[2-0A]	Trv.odch.tepl.v pokoji		R/W	-5-5°C, krok: 0,5°C 0°C	

Tabulka provozních nastavení				Nastavení technika s odchylkou od výchozí hodnoty		
Záložka	Kód pole	Název nastavení		Rozsah, krok Výchozí hodnota	Datum	Hodnota
A.3.2.3	[2-09]	Odch.ext.sním.tep.míst.		R/W	-5~5°C, krok: 0,5°C 0°C	
A.3.2.4		Krok tepl. v pokoji		R/W	0: 1°C 1: 0,5°C	
└─ Provozní rozsah						
A.3.3.1	[4-02]	Tepl.vypnutí.prost.top		R/W	14~35°C, krok: 1°C 25°C	
A.3.3.2	[F-01]	T.zapnutí.prost.chlaz.		R/W	10~35°C, krok: 1°C 20°C	
└─ Teplá užitková voda (TUV)						
└─ Typ						
A.4.1	[6-0D]			R/W	0: Opět.ohř. 1: Opět.ohř+pl. 2: Pouze plán	
└─ Dezinfekce						
A.4.4.1	[2-01]	Dezinfekce		R/W	0: Ne 1: Ano	
A.4.4.2	[2-00]	Provozní den		R/W	0: Každý den 1: Pondělí 2: Úterý 3: Středa 4: Čtvrtek 5: Pátek 6: Sobota 7: Neděle	
A.4.4.3	[2-02]	Doba spuštění		R/W	0~23 hodin, krok: 1 hodina 23	
A.4.4.4	[2-03]	Cílová teplota		R/W	pevná hodnota 60°C	
A.4.4.5	[2-04]	Doba trvání		R/W	40~60 min, krok: 5 min 40 min	
└─ Max.nast. tepl.						
A.4.5	[6-0E]			R/W	[E-06]=1 [E-07] ≠ 6: 40~75°C, krok: 1°C, 75°C [E-07] = 6: 40~60°C, krok: 1°C, 60°C [E-06]=0 40~65°C, krok: 1°C, 65°C	
└─ Rozdíl teplot zdroje						
A.4.6				R/W	0: Absolutní 1: Dle počasí	
└─ Křivka na základě počasí						
A.4.7	[0-0B]	Křivka na základě počasí	Nastavená teplota TUV pro vysoké teploty okolí pro křivku pro ohřev TUV dle počasí.	R/W	35~[6-0E]°C, krok: 1°C 55°C	
A.4.7	[0-0C]	Křivka na základě počasí	Nastavená teplota TUV pro nízké teploty okolí pro křivku pro ohřev TUV dle počasí.	R/W	45~[6-0E]°C, krok: 1°C 60°C	
A.4.7	[0-0D]	Křivka na základě počasí	Vysoká teplota okolí pro křivku závislosti na počasí TUV.	R/W	10~25°C, krok: 1°C 15°C	
A.4.7	[0-0E]	Křivka na základě počasí	Nízká teplota okolí pro křivku závislosti na počasí TUV.	R/W	-40~5°C, krok: 1°C -10°C	
└─ Zdroje tepla						
└─ Kotel						
A.5.2.1		Nouzový		R/W	0: Manuálně 1: Automaticky	
A.5.2.2	[5-01]	Vyvážená teplota		R/W	-15~35°C, krok: 1°C 5°C	
└─ Provoz systému						
└─ Automatický restart						
A.6.1	[3-00]			R/W	0: Ne 1: Ano	
└─ Řízení spotř. energie						
A.6.3.1	[4-08]	Režim		R/W	0: Žádné omezení 1: Nepřetržitý 2: Digit.vstupv	
A.6.3.2	[4-09]	Typ		R/W	0: Proud 1: Výkon	
A.6.3.3	[5-05]	Hodnota proudu		R/W	0~50 A, krok: 1 A 50 A	
A.6.3.4	[5-09]	Hodnota kW		R/W	0~20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW	
A.6.3.5.1	[5-05]	Omezení proudu pro dig.vstup	Limit D11	R/W	0~50 A, krok: 1 A 50 A	
A.6.3.5.2	[5-06]	Omezení proudu pro dig.vstup	Limit D12	R/W	0~50 A, krok: 1 A 50 A	
A.6.3.5.3	[5-07]	Omezení proudu pro dig.vstup	Limit D13	R/W	0~50 A, krok: 1 A 50 A	
A.6.3.5.4	[5-08]	Omezení proudu pro dig.vstup	Limit D14	R/W	0~50 A, krok: 1 A 50 A	
A.6.3.6.1	[5-09]	Omezení kW pro dig.vstup	Limit D11	R/W	0~20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW	
A.6.3.6.2	[5-0A]	Omezení kW pro dig.vstup	Limit D12	R/W	0~20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW	
A.6.3.6.3	[5-0B]	Omezení kW pro dig.vstup	Limit D13	R/W	0~20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW	
A.6.3.6.4	[5-0C]	Omezení kW pro dig.vstup	Limit D14	R/W	0~20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW	
└─ Doba průměrování						
A.6.4	[1-0A]			R/W	0: Bez průměrování 1: 12 hodin 2: 24 hodin 3: 48 hodin 4: 72 hodin	
└─ Odch.ext.sním.tep.okol						
A.6.5	[2-0B]			R/W	-5~5°C, krok: 0,5°C 0°C	
└─ Úsporný režim						
A.6.7	[7-04]			R/W	0: Ekonomický 1: Ekologický	
└─ Přehled nastavení						
A.8	[0-00]	Hodnota výstupní vody pro vysoké teploty okolí pro křivku závislosti na počasí teploty výstupní vody topení doplňkové zóny.		R/W	[9-05]~min(45,[9-06])°C, krok: 1°C 35°C	
A.8	[0-01]	Hodnota výstupní vody pro nízké teploty okolí pro křivku závislosti na počasí teploty výstupní vody topení doplňkové zóny.		R/W	[9-05]~[9-06]°C, krok: 1°C 60°C	
A.8	[0-02]	Vysoká teplota okolí pro křivku závislosti na počasí teploty výstupní vody topení doplňkové zóny.		R/W	10~25°C, krok: 1°C 15°C	

Tabulka provozních nastavení					Nastavení technika s odchylkou od výchozí hodnoty	
Záložka	Kód pole	Název nastavení	Rozsah, krok	Výchozí hodnota	Datum	Hodnota
A.8	[0-03]	Nizká teplota okolí pro křivku závislosti na počasí teploty výstupní vody topení doplňkové zóny.	R/W	-40~-5°C, krok: 1°C -10°C		
A.8	[0-04]	Hodnota výstupní vody pro vysoké teploty okolí pro křivku závislosti na počasí teploty výstupní vody chlazení doplňkové zóny.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, krok: 1°C 8°C		
A.8	[0-05]	Hodnota výstupní vody pro nízké teploty okolí pro křivku závislosti na počasí teploty výstupní vody chlazení doplňkové zóny.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, krok: 1°C 12°C		
A.8	[0-06]	Vysoká teplota okolí pro křivku závislosti na počasí teploty výstupní vody chlazení doplňkové zóny.	R/W	25~43°C, krok: 1°C 35°C		
A.8	[0-07]	Nizká teplota okolí pro křivku závislosti na počasí teploty výstupní vody chlazení doplňkové zóny.	R/W	10~25°C, krok: 1°C 20°C		
A.8	[0-0B]	Hodnota výstupní vody pro vysoké teploty okolí pro křivku závislosti na počasí teploty teplé užitkové vody.	R/W	35~[6-0E]°C, krok: 1°C 55°C		
A.8	[0-0C]	Hodnota výstupní vody pro nízké teploty okolí pro křivku závislosti na počasí teploty teplé užitkové vody.	R/W	45~[6-0E]°C, krok: 1°C 60°C		
A.8	[0-0D]	Vysoká teplota okolí pro křivku závislosti na počasí TUV.	R/W	10~25°C, krok: 1°C 15°C		
A.8	[0-0E]	Nizká teplota okolí pro křivku závislosti na počasí TUV.	R/W	-40~-5°C, krok: 1°C -10°C		
A.8	[1-00]	Nizká teplota okolí pro křivku závislosti na počasí teploty výstupní vody topení v hlavní zóně.	R/W	-40~-5°C, krok: 1°C -10°C		
A.8	[1-01]	Vysoká teplota okolí pro křivku závislosti na počasí teploty výstupní vody topení hlavní zóny.	R/W	10~25°C, krok: 1°C 15°C		
A.8	[1-02]	Hodnota výstupní vody pro nízké teploty okolí pro křivku závislosti na počasí teploty výstupní vody topení hlavní zóny.	R/W	[9-01]~[9-00]°C, krok: 1°C 60°C		
A.8	[1-03]	Hodnota výstupní vody pro vysoké teploty okolí pro křivku závislosti na počasí teploty výstupní vody chlazení hlavní zóny.	R/W	[9-01]~min(45,[9-00])°C, krok: 1°C 35°C		
A.8	[1-04]	Chlazení dle počasí hlavní zóny teploty výstupní vody.	R/W	0: Vypnuto 1: Povolen		
A.8	[1-05]	Chlazení dle počasí doplňkové zóny teploty výstupní vody.	R/W	0: Vypnuto 1: Povolen		
A.8	[1-06]	Nizká teplota okolí pro křivku závislosti na počasí teploty výstupní vody chlazení hlavní zóny.	R/W	10~25°C, krok: 1°C 20°C		
A.8	[1-07]	Vysoká teplota okolí pro křivku závislosti na počasí teploty výstupní vody chlazení hlavní zóny.	R/W	25~43°C, krok: 1°C 35°C		
A.8	[1-08]	Hodnota výstupní vody pro nízké teploty okolí pro křivku závislosti na počasí teploty výstupní vody chlazení hlavní zóny.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, krok: 1°C 22°C		
A.8	[1-09]	Hodnota výstupní vody pro vysoké teploty okolí pro křivku závislosti na počasí teploty výstupní vody chlazení hlavní zóny.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, krok: 1°C 18°C		
A.8	[1-0A]	Jaký je průměrovací čas pro venkovní teplotu?	R/W	0: Bez průměrování 1: 12 hodin 2: 24 hodin 3: 48 hodin 4: 72 hodin 5		
A.8	[1-0B]	--		5		
A.8	[1-0C]	--		5		
A.8	[1-0D]	--		5		
A.8	[1-0E]	--		5		
A.8	[2-00]	Kdy má být funkce dezinfekce provedena?	R/W	0: Každý den 1: Pondělí 2: Úterý 3: Středa 4: Čtvrtek 5: Pátek 6: Sobota 7: Neděle		
A.8	[2-01]	Má být provedena funkce dezinfekce?	R/W	0: Ne 1: Ano		
A.8	[2-02]	Kdy má být funkce dezinfekce spuštěna?	R/W	0~23 hodin, krok: 1 hodina 23		
A.8	[2-03]	Jaká je cílová teplota pro režim dezinfekce?	R/W	pevná hodnota 60°C		
A.8	[2-04]	Jak dlouho musí být teplota v nádrži udržována?	R/W	40~60 min, krok: 5 min 40 min		
A.8	[2-05]	Pokožková teplota proti zamrznutí	R/W	4~16°C, krok: 1°C 8°C		
A.8	[2-06]	Protimr. ochr. místnosti	R/W	0: Vypnuto 1: Povolen		
A.8	[2-09]	Upravit trvalou odchylku na měřené teplotě místnosti	R/W	-5~5°C, krok: 0,5°C 0°C		
A.8	[2-0A]	Upravit trvalou odchylku na měřené teplotě místnosti	R/W	-5~5°C, krok: 0,5°C 0°C		
A.8	[2-0B]	Jaká je požad. trvalá odchylka pro měřenou venkovní teplotu?	R/W	-5~5°C, krok: 0,5°C 0°C		
A.8	[3-00]	Je aut. restart jednotky povolen?	R/W	0: Ne 1: Ano		
A.8	[3-01]	--		0		
A.8	[3-02]	--		1		
A.8	[3-03]	--		4		
A.8	[3-04]	--		2		
A.8	[3-05]	--		1		
A.8	[3-06]	Jaká je max. požadovaná teplota místnosti při topení?	R/W	18~30°C, krok: A.3.2.4 30°C		
A.8	[3-07]	Jaká je min. požadovaná teplota místnosti při topení?	R/W	12~18°C, krok: A.3.2.4 12°C		
A.8	[3-08]	Jaká je max. požadovaná teplota místnosti při chlazení?	R/W	25~35°C, krok: A.3.2.4 35°C		
A.8	[3-09]	Jaká je min. požadovaná teplota místnosti při chlazení?	R/W	15~25°C, krok: A.3.2.4 15°C		
A.8	[4-00]	--		1		
A.8	[4-01]	--		0		
A.8	[4-02]	Pod jakou venkovní teplotu je povoleno topení?	R/W	14~35°C, krok: 1°C 25°C		
A.8	[4-03]	--		3		
A.8	[4-04]	--		1		
A.8	[4-05]	--		0		
A.8	[4-06]	-- (Neměňte tuto hodnotu)		0/1		
A.8	[4-07]	--		1		
A.8	[4-08]	Jaký rež. omez. spotřeby energie je na systému požadován?	R/W	0: Žádné omezení 1: Nepetržitý 2: Digit.vstupy		
A.8	[4-09]	Jaký typ omez. spotř. energie je požadován?	R/W	0: Proud 1: Výkon		
A.8	[4-0A]	--		0		
A.8	[4-0B]	Hystereze automatického přepínání chlazení/topení.	R/W	1~10°C, krok: 0,5°C 1°C		

Tabulka provozních nastavení				Nastavení technika s odchylkou od výchozí hodnoty			
Záložka	Kód pole	Název nastavení		Rozsah, krok	Výchozí hodnota	Datum	Hodnota
A.8	[4-0D]	Trvalá odchylka automatického přepínání chlazení/topení.	R/W	1-10°C, krok: 0,5°C			
A.8	[5-00]	--			3°C		
A.8	[5-01]	Jaká je vyvážená teplota pro tuto budovu?	R/W	-15-35°C, krok: 1°C			
A.8	[5-02]	--			5°C		
A.8	[5-03]	--			0		
A.8	[5-04]	--			10		
A.8	[5-05]	Jaký je požadovaný limit pro DI1?	R/W	0-50 A, krok: 1 A			
A.8	[5-06]	Jaký je požadovaný limit pro DI2?	R/W	0-50 A, krok: 1 A			
A.8	[5-07]	Jaký je požadovaný limit pro DI3?	R/W	0-50 A, krok: 1 A			
A.8	[5-08]	Jaký je požadovaný limit pro DI4?	R/W	0-50 A, krok: 1 A			
A.8	[5-09]	Jaký je požadovaný limit pro DI1?	R/W	0-20 kW, krok: 0,5 kW			
A.8	[5-0A]	Jaký je požadovaný limit pro DI2?	R/W	0-20 kW, krok: 0,5 kW			
A.8	[5-0B]	Jaký je požadovaný limit pro DI3?	R/W	0-20 kW, krok: 0,5 kW			
A.8	[5-0C]	Jaký je požadovaný limit pro DI4?	R/W	0-20 kW, krok: 0,5 kW			
A.8	[5-0D]	--			1		
A.8	[5-0E]	--			0		
A.8	[6-00]	Rozdíl teplot určující teplotu zapnutí tepelného čerpadla.	R/W	2-20°C, krok: 1°C			
A.8	[6-01]	Rozdíl teplot určující teplotu vypnutí tepelného čerpadla.	R/W	0-10°C, krok: 1°C			
A.8	[6-02]	--			2°C		
A.8	[6-03]	--			0		
A.8	[6-04]	--			0		
A.8	[6-05]	--			0		
A.8	[6-06]	--			0		
A.8	[6-07]	--			0		
A.8	[6-08]	Jaká hystereze má být použita v režimu opakovaného ohřevu?	R/W	2-20°C, krok: 1°C			
A.8	[6-09]	--			5°C		
A.8	[6-0A]	Jaká je požadovaná komfortní akumulční teplota?	R/W	30-[6-0E]°C, krok: 1°C			
A.8	[6-0B]	Jaká je požadovaná eko akumulční teplota?	R/W	60°C			
A.8	[6-0C]	Jaká je požadovaná teplota opětovného ohřevu?	R/W	30-min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C			
A.8	[6-0D]	Jaký je požad. režim nast. tep.u TUV?	R/W	50°C			
A.8	[6-0E]	Jaká je maximální nastavená teplota?	R/W	0: Opět.ohř. 1: Opět.ohř+pl. 2: Pouze plán			
A.8	[7-00]	--			[E-06]=1		
A.8	[7-01]	--			[E-07] ≠ 6: 40-75°C, krok: 1°C, 75°C		
A.8	[7-02]	Kolik zón teploty výstupní vody se zde nachází?	R/W	[E-07] = 6: 40-60°C, krok: 1°C, 60°C			
A.8	[7-03]	Faktor PE	R/W	[E-06]=0 40-65°C, krok: 1°C, 65°C			
A.8	[7-04]	Usporný režim	R/W	0: 1 zóna t.výst.v 1: 2 zóny t.výst.v			
A.8	[7-05]	--			0-6, krok: 0,1		
A.8	[8-00]	--			2,5		
A.8	[8-01]	Maximální provozní doba ohřevu teplé užitkové vody.	R/W	0: Ekonomický 1: Ekologický			
A.8	[8-02]	Doba proti cyklování.	R/W	5-95 min, krok: 5 min			
A.8	[8-03]	--			30 min		
A.8	[8-04]	--			0-10 hodin, krok: 0,5 hodina		
A.8	[8-05]	Povol. modul. tepl.výst. vody ke kontrole místnosti?	R/W	1,5 hodina			
A.8	[8-06]	Maximální modulace teploty výstupní vody.	R/W	0: Ne 1: Ano			
A.8	[8-07]	Jaká je požadovaná komfortní hla. tepl.výst.vody při chlaz.?	R/W	0-10°C, krok: 1°C			
A.8	[8-08]	Jaká je požadovaná eko hla. tepl.výst.vody při chlaz.?	R/W	5°C			
A.8	[8-09]	Jaká je požadovaná komfortní hlav.tepl.výst. vody při top.?	R/W	[9-03]-[9-02]°C, krok: 1°C			
A.8	[8-0A]	Jaká je požadovaná eko hlav.tepl.výst. vody při top.?	R/W	18°C			
A.8	[8-0B]	Cílový průtok v režimu TC	R/W	[9-03]-[9-02]°C, krok: 1°C			
A.8	[8-0C]	Cílový průtok v hybridním režimu	R/W	[9-01]-[9-00]°C, krok: 1°C			
A.8	[8-0D]	Cílový průtok v režimu kotle	R/W	45°C			
A.8	[9-00]	Jaká je max. požadovaná tep.výst.vody hlav.zóny topení?	R/W	[9-01]-[9-00]°C, krok: 1°C			
A.8	[9-01]	Jaká je min. požadovaná tep.výst.vody hlav.zóny topení?	R/W	40°C			
A.8	[9-02]	Jaká je max. požadovaná tep.výst.vody hlav.zóny chlaz.?	R/W	10-20, krok: 0,5			
A.8	[9-03]	Jaká je min. požadovaná tep.výst.vody hlav.zóny chlaz.?	R/W	*HYH05: 13 *HYH08: 15			
A.8	[9-04]	--			10-20, krok: 0,5		
A.8	[9-05]	Jaká je min. požadovaná t.výst.vody doplň.zó. topení?	R/W	10-20, krok: 0,5			
A.8	[9-06]	Jaká je max. požadovaná t.výst.vody doplň.zó. topení?	R/W	16			
A.8	[9-07]	Jaká je min. požadovaná t.výst.vody doplň.zóny chlaz.?	R/W	10-20, krok: 0,5			

Tabulka provozních nastavení				Nastavení technika s odchylkou od výchozí hodnoty	
Záložka	Kód pole	Název nastavení	Rozsah, krok	Výchozí hodnota	Hodnota
A.8	[9-08]	Jaká je max. požadovaná t.výst.vody doplň.zóny chlaz.?	R/W	18-22°C, krok: 1°C 22°C	
A.8	[9-09]	--		5	
A.8	[9-0A]	--		5	
A.8	[9-0B]	Jaký typ zářiče je připojen k hlavní zóně tepl.výst.vody?	R/W	0: Rychlý 1: Pomalý	
A.8	[9-0C]	Hystereze pokojové teploty.	R/W	1-6°C, krok: 0,5°C 1°C	
A.8	[9-0D]	Omezení otáček čerpadla	R/W	0-8,krok:1 6	
A.8	[9-0E]	--		0-8,krok:1 6	
A.8	[A-00]	--		0	
A.8	[A-01]	--		0	
A.8	[A-02]	--		0	
A.8	[A-03]	--		0	
A.8	[A-04]	--		0	
A.8	[B-00]	--		0	
A.8	[B-01]	--		0	
A.8	[B-02]	--		0	
A.8	[B-03]	--		0	
A.8	[B-04]	--		0	
A.8	[C-00]	Priorita ohřevu teplé užitkové vody.	R/W	0: Priorita solárního systému 1: Priorita tepelného čerpadla	
A.8	[C-01]	--		0	
A.8	[C-02]	--		0	
A.8	[C-03]	--		0	
A.8	[C-04]	--		3	
A.8	[C-05]	Jaký je typ kontaktu pož.tep.pro hlavní zónu?	R/W	1: Termo ZAP/VYP 2: Pož.na chla/top	
A.8	[C-06]	Jaký je typ kontaktu požad.tepl.pro doplňkovou zónu?	R/W	0: - 1: Termo ZAP/VYP 2: Pož.na chla/top	
A.8	[C-07]	Jaký způsob ovládání jednotky je v prostorovém vyt./chl.?	R/W	0: Ov.dle tepl.v.v 1: Ov.ext.po.term 2: Ovl.pokoj.term.	
A.8	[C-08]	Jaký typ externího snímače je instalován?	R/W	0: Ne 1: Venkovní snímač 2: Pokojový snímač	
A.8	[C-09]	Jaký je požadovaný typ výstup.kontaktu alarmu?	R/W	0: Norm.otev. 1: Norm.uzav.	
A.8	[C-0A]	Funkce rychlého zahřátí vnitřních prostor	R/W	0: Deaktivovat 1: Aktivovat	
A.8	[C-0C]	Desetinné číslo vysokého tarifu za elektřinu (nepoužívat)	R/W	0-7 4	
A.8	[C-0D]	Desetinné číslo středního tarifu za elektřinu (nepoužívat)	R/W	0-7 4	
A.8	[C-0E]	Desetinné číslo nízkého tarifu za elektřinu (nepoužívat)	R/W	0-7 4	
A.8	[D-00]	--		0	
A.8	[D-01]	Typ kontaktu upřednost. sazby za kWh napájení?	R/W	0: Ne 1: Akt.otevřený 2: Akt.uzavřený	
A.8	[D-02]	Jaký typ čerpadla pro TUV je instalován?	R/W	0: Ne 1: Sekund.zpět. 2: Dezinf.paral. ([E-06]=1)	
A.8	[D-03]	Kompenzace teploty výstupní vody 0°C.	R/W	0: Vypnuto 1: Zapnuto, posun 2°C (od -2 do 2°C) 2: Zapnuto, posun 4°C (od -2 do 2°C) 3: Zapnuto, posun 2°C (od -4 do 4°C) 4: Zapnuto, posun 4°C (od -4 do 4°C)	
A.8	[D-04]	Je připojena karta požadavků?	R/W	0: Ne 1: Říz.spotř.ener.	
A.8	[D-05]	--		1	
A.8	[D-07]	Je připojena solární souprava?	R/W	0: Ne 1: Ano	
A.8	[D-08]	Je pro měření energie použit externí měřič kWh?	R/W	0: Ne 1: 0,1 impuls/kWh 2: 1 impuls/kWh 3: 10 impuls/kWh 4: 100 impuls/kWh 5: 1000 impuls/kWh	
A.8	[D-09]	--		0	
A.8	[D-0A]	Je pro měření energie použit externí plynoměr?	R/W	0: Není 1: 1 /m³ 2: 10 /m³ 3: 100 /m³	
A.8	[D-0B]	--		2	
A.8	[D-0C]	Jaká je cena vysokého tarifu za elektřinu (nepoužívat)	R/W	0-49 20	
A.8	[D-0D]	Jaká je cena středního tarifu za elektřinu (nepoužívat)	R/W	0-49 20	
A.8	[D-0E]	Jaká je cena nízkého tarifu za elektřinu (nepoužívat)	R/W	0-49 15	
A.8	[E-00]	Jaký typ jednotky je instalován?	R/O	0-5 3: Hybridní	
A.8	[E-01]	Jaký typ kompresoru je instalován?	R/O	0: 08	
A.8	[E-02]	Jaký typ softwaru je ve vnitřní jednotce?	R/O	*HYH05+08: 1: Typ 2 *HYH08: 0: Typ 1	
A.8	[E-03]	--		0	
A.8	[E-04]	Je funkce úspory energie k dispozici na venk.jedn.?	R/O	1: Ano	
A.8	[E-05]	Může systém ohřívát teplotu užitkovou vodu?	R/W	0: Ne 1: Ano	
A.8	[E-06]	Je v systému instalovaná nádrž TUV?	R/W	0: Ne 1: Ano	
A.8	[E-07]	Jaký typ nádrže TUV je instalován?	R/W	0-6 4: Typ 5 6: Typ 7	
A.8	[E-08]	Úsporný režim venkovní jednotky.	R/W	0: Vypnuto 1: Povoleno	
A.8	[E-09]	--		0	
A.8	[E-0A]	--		0	
A.8	[E-0B]	Je soupr.pro dvě zóny instal.?	R/O	0 (#)	
A.8	[E-0C]	--		0	

Tabulka provozních nastavení				Nastavení technika s odchylkou od výchozí hodnoty		
Záložka	Kód pole	Název nastavení	Rozsah, krok	Výchozí hodnota	Datum	Hodnota
A.8	[F-00]	Povolený vnější provozní rozsah provozu čerpadla.	R/W	0: Vypnuto 1: Povoleno		
A.8	[F-01]	Nad jakou venkovní teplotu je povoleno chlazení?	R/W	10-35°C, krok: 1°C 20°C		
A.8	[F-02]	--		3		
A.8	[F-03]	--		5		
A.8	[F-04]	--		0		
A.8	[F-05]	--		0		
A.8	[F-06]	--		0		
A.8	[F-09]	Provoz čerpadla během abnormálního průtoku.	R/W	0: Vypnuto 1: Povoleno		
A.8	[F-0A]	--		0		
A.8	[F-0B]	Uzavřít uzavírací vent.během vypnutí ohřevu?	R/W	0: Ne 1: Ano		
A.8	[F-0C]	Uzavřít uzavírací vent.během chlazení?	R/W	0: Ne 1: Ano		
A.8	[F-0D]	Jaký je provozní režim čerpadla?	R/W	0: Nepřetržitý 1: Vzorek 2: Požadavek		